



**ООО «КомТехСервис»**

k-t-s.ru / info@k-t-s.ru

197341 Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,

Д. 27, пом.51-Н, офис 17

**Отчет**

**о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2023 год**

Адрес:	Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д.64 корпус 1
Площадь общая:	74 831,8 м2
S квартиры	58 362, 5 м2
S паркинг	13 527,9 м2
S коммерция	2 941,4 м2
Задолженность перед ООО «КТС»	7 282 073,34 руб. (Приложение №2)

1. За отчетный период Управляющей компанией были выполнены следующие работы:

Услуга	Начислено по тарифу	Оплачено	Выполнение
Жилищные услуги (все)	23391671,97	22408003,04	
Содержание и ремонт АППЗ	325003,77	312086,43	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт лифтов	5164834,53	4923241,12	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства	270197,56	260773,53	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание общего имущества дома	6746739,78	6467252,19	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью, а также <b>Приложением №4</b>
Содержание придомовой территории	1903027,10	1825217,38	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью и необходимостью
Текущий ремонт общего имущества	5227452,15	5013642,74	Выполнено согласно <b>Приложению №1</b>
Управление многоквартирным домом	3226548,21	3094385,34	Выполнено в полном объеме
Эксплуатация приборов учета тепла и горячего водоснабжения дома	398380,44	385489,09	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета холодного водоснабжения дома	44261,91	42836,45	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета электроэнергии дома	51650,43	49985,36	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены

## Приложение № 1

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора  
управления мкд СПб, пр. Ленинский, д.64 корпус 1  
**Расшифровка выполненных работ по строке  
«Текущий ремонт»**

Сжил.=58362, 5 м2

Скоммер.= 2941,4 м2

С паркинг=13 527,9 м2

Собщ.=74 831,8 м2

Начисления 2022 г.: 1 961 724,8 руб.

Выполнено 2022 г.: 3 612 815 руб.

Перевыполнение 2022 г.: 1 651 090,2 руб.

Начисления 2023 г.: 4 910 442,4 руб

Выполнено 2023 г.: 10 224 699,48 руб.

Перевыполнение 2023 г.: 5 381 758,73 руб.

Начисления 2024 г.: 6 240 972,12 руб.

I Работы по текущему ремонту				
№	Вид работ	Состав работ	Период	Сумма,руб.
1	Общестроительные работы		01.01.23-31.01.23	893,92
		1.Замена ручек 10 пар. 7 эт., 1 пар. 18 эт. (2 шт.)		893,92
	<b>Итого январь</b>			<b>893,92</b>
1	Общестроительные работы		01.02.23-28.02.23	4304,66
		1.Замена петель 1 пар., 20 эт. б/дв. (3 шт.); 2.Замена ручек дверных 1 пар., тех.эт., 7 пар., 4 пар. -1 эт.(3 шт.)		4304,66
	<b>Итого февраль</b>			<b>4304,66</b>
1	Сантехнические работы		01.03.23-31.03.23	70212,82
		1.Замена электропривода Danfoss ARE 153 082G6017, подвал		70212,82
	<b>Итого март</b>			<b>70212,82</b>
1	Сантехнические работы		01.04.23-30.04.23	27552,85
		1.Установка балансирующих клапанов, подвал (10 шт.)		27552,85
	<b>Итого апрель</b>			<b>27553</b>
1	Общестроительные работы		01.05.23-30.05.23	420304
		1.Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории с основанием из щебня и песка (60 м2)		217570,50
		2.Ремонт дверей п/балконов 1, 2 пар. 78 шт.		202733,26
2	Электротехнические работы		01.05.23-30.05.23	19850,8
		1. Прорядка проводки АВВГ 3х1,5 (50 м.п.) и гофры (50 м.п.), подключение насосов, подвал		19851
	<b>Итого май</b>			<b>440155</b>
1	Общестроительные работы		01.06.23-30.06.23	6219
		1.Замена доводчиков 7 пар., 13 эт., 2 пар., 10 эт.,4 пар., 13 эт.(3 шт.)		6219,01
		2.Замена ручки 4 пар., 13 эт. ( 1 шт.)		

2	Электротехнические работы		01.06.23-30.06.23	10639,28	
		1.Прокладка кабеля для подключения насоса на стояке ГВС, 5 пар., подвал (30 м.п.), установка розетки		10639,28	
	<b>Итого июнь</b>			<b>16858</b>	
1	Общестроительные работы		01.07.23-31.07.23	91280	
		1.Ремонт стен МОП 11 пар.,2 эт., 9 пар.,18 эт., 11 пар.,7 эт., 8 пар.,3, 13, 19 пар.(2 м2)		4102,81	
		2.Окраска двери 8 пар., 2 эт.		34525,23	
		3.Замена двери, 9 пар.,20 эт.			
		4.Замена ручек 9 пар., 18, 20 эт.( 2 шт.)			
		5.Замена доводчиков 1 пар.,1, 3 т.(2 шт.), 2 пар.,19 эт., 5 пар.,7 эт., 11 пар., 2 эт.(6 шт.)			
		6.Замена остекления дверного 8 пар., 5, 6 эт., 1 пар. 11, 13 эт.( 4 шт.)			
		7.Замена плиток напольных 10 пар., 5 эт.(2 шт.)			422,66
		8.Сварочные работы: ремонт ограждения газонного (0,5 м2),ремонт дверей 1,2 пар. (шпингалет, доводчик), окраска дверей (4 шт.)			18764,42
		9.Сварка петель въезда в пандус		33465,34	
	<b>Итого июль</b>			<b>91280</b>	
1	Общестроительные работы		01.08.23-31.08.23	55430	
		1.Обделка решеток прямиков профлистом, окраска решеток 1, 9, 10,11 пар.		40404,16	
		2.Ремонт петель сваркой на площадке у 7 пар. (2 шт.)			
		3.Ремонт петель дверных сваркой, 3 пар. (5 шт.), замена шпингалетов (5 шт.)			
		4.Окраска дверей прямиков (5 шт.)			
		5.Ремонт асфальта (5 м2) в ручную			15025,82
	<b>Итого август</b>			<b>55430</b>	
1	Общестроительные работы		01.09.23-30.09.23	105841,30	
		1.Капитальный ремонт м/п швов, 2 пар. (58 м.п.)		52639,39	
		2.Установка дренажных заглушек (26 шт.), ремонт фасада : запенивание глубокого отверстия, расчистка, ремонт штукатурки, окраска, 2, 6 пар.		53201,91	
2	Сантехнические работы		01.09.23-30.09.23	20186	
		1.Замена крана 10 пар., подвал		20186	
		2.Замена кранов (2 шт.), воздухоотводчика в кв.№358, 753			
		3.Замена крана, 3 пар., подвал			
		4.Замена воздухоотводчиков, кв.878 (3 шт.)			
	<b>Итого сентябрь</b>			<b>126027</b>	
1	Общестроительные работы		01.10.23-31.10.23	1434871	
		1.Ремонт кровли с разборкой всех слоев, ремонтом теплоизоляции и новым ус-вом (153 м2), 5 пар., кв.606, 608		1328112,26	
		2.Ремонт герметизации примыкания к остеклению 11 пар., 22 эт. (12 м.п.) и монтаж отлива 6 пар., 3 эт.		25824,83	
		3.Ремонт брусчатки у торца 1, 9 пар. (13 м2), установка полусфер, 6 шт, бордюра (2 мп)		80933,67	
		4.Ямочный ремонт сухим асфальтом (4м2)			

		5. Частичный ремонт МОП 1 пар., 1 эт. (64,3 м2), окраска 3-х дверей		
2	Сантехнические работы		01.10.23-31.10.23	257679,73
		1. Ремонт стояков ГВС в кв.19, 4 пар., кв.1091, 889, 892, 1, 4, 6, 7 пар., подвал, кв.6, 108, 575, 845, 805, 7 пар., колясочная, кв.793, кв.9, кв.886, 889, 892, 895, 11 пар., подвал, кв.9,16, кв.31-37, 1 пар.. подвал (95 м.п.)		125938,79
		2. 9 пар. кв.886, 889, 892, 895 - замена стояка ГВС (50 м.п.)		100482,78
		3. Замена кранов, воздушных клапанов в кв.5, 8, 34, 90, 249, 520,526, 833, 879 (19 шт.)		31258,16
	Итого октябрь			1692550,49
1	Общестроительные работы		01.11.23-30.11.23	132292,16
		1. Ремонт штукатурки парапетов(32 м.п.);		132292,16
		2. Ремонт примыканий, оклейка наплаваемым материалами (41 м.п.);		
		3. Ремонт ливневой воронки (1 шт.)		
		4. Ремонт фасада с последующим окрашиванием (5м2)		
	Итого ноябрь			132292,16
1	Общестроительные работы		01.12.23-31.12.23	132256,01
		1. Ремонт вент. шахт (14 шт.), 10 пар. смена стальных покрытий на техноэласт		100602,23
		2. Замена доводчиков 2 пар. к/пл., 11 пар., 10 эт., 3 пар., 5 эт., 7 пар., 12 эт. 7 пар., к/пл., 5 пар., 4 эт., (6 шт.)		31653,78
		3. Ремонт штукатурки стен МОП 4 пар., 1 эт. (0,5 м2), 7 пар., 4 эт. (10 м2), 7 пар., 8 эт. (1 м2), 7 пар., 10 эт. (0,5 м2)		
		4. 2 пар. (0,4 м.п.), 7 пар. (0,5 м.п.) - сварка петель и инвентаря (1,5 м.п.)		
	Итого декабрь			
	ООО "Спецтехнологии"			159500,00
		1. Ремонт СКУД блок контроля СДК 31.213 S, диагностика старого прибора после заливки, в подвале 10 пар.		38000,00
		2. Ремонт ОДС, замена блока контроля СДК-31.205S при заливки в 10 пар., цокольный этаж		79000,00
		4. Ремонтно-восстановительные работы системы СКУД		
		3. Ремонт ОДС, 10 пар. блок питания "Кристалл"		7500,00
		4. Ремонт ОДС, замена блока контроля, 10 пар.		35000,00
	ООО "Деврьюпторг"			5650,00
		1. Ремонт двери, 3 пар., повреждение петель, выправка двери		5650,00
	ООО "Сайлекс"			13200
		1. Сетевой контроллер Эра -500		13200
	ИП Лавреньтьев			142235,00
		1. БК-402 блок коммутации домофона Vizit		3730
		2. Ремонт оборудования, 3 пар., подвал, 2-3 пар., калитка		14285
		3. ББП-30 блок резервного питания, ремонт оборудования после заливки, подвал		1215
		4. Замена блока управления и питания домофона БУД-430М (1 шт.), блока вызова домофона БВД-432RCB (1 шт.)		18350

		5.Замена блока коммутации Viziit-402	4100
		6.Замена кнопки выхода Viziit, арка 6-7 пар.	1040
		7.Замена блока, после затоп в подвале ББП-30 пласт. корпус блок резервного питания(1 шт.), 11 пар.	1215
		8.Замена кнопки выхода Viziit, калитка	1090
		9.Замена блока управления, 10 пар.	5400
		10.Замена кнопки выхода	2180
		11.Блок коммутации домофона БК-4AV	1530
		12. Привод САМЕ для ворот, въезд 9 пар.	43350
		13.Привод САМЕ для ворот, выезд 1 пар.	43350
		14. Ремонт домофона, кнопка выхода М300	1400
	<b>Лифты</b>		<b>767121,40</b>
	<b>"РСК-Сервис"</b>	1.Замена энкодера главного привода лифта №В7НА7456,10 пар.	38686,00
		2.Замена силовых модулей основного частотного преобразователя OVF 20 (3 шт.) и замена пускателя с дополнительным контактом в лифте № В7НА5217, 7 пар.	97420,00
		3.Замена основной платы управления частотного преобразователя OVF 20 на лифте № В7НА5217, 7 пар.	137200,00
		4.Замена подшипников натяжного ус-ва (2 шт.) в литье №В7НА5226, 4 пар.	10460,00
		5.Замена вала (стойки) для установки энкодера лебедки на лифте №В7НА5221, 1 пар.	7175,32
		6.Замена вала (стойки) для установки энкодера лебедки на лифте №В7НА5223, 1 пар.	7175,32
		7.Замена энкодера лебедки на лифте№В7НА0054, 5 пар.	37467,00
		8.Ремонт лифтов, №1 пар., №В7НА5221, №В7НА5219	40113,18
		9.Ремонт лифтов, №2 пар. №В7НА5219, №В7НА5221, В7НА5223	32334,30
		10.Замена подвесного шлейфа кабины лифта (2 шт.) №В7НА0066, 5 пар.	72285,00
		11Ремонт лифтов №3 пар., №В7НА0064, №В7НА0058,№В7НА0052	30655,98
		12. Ремонт лифтов № 4 пар., №В7НА0053, №В7НА0059,№В7НА0065	43512,00
		13.Ремонт лифта, №6 пар., №В7НА5213	133929,30
		14. Замена основного подвесного шлейфа на лифте №11 пар., №В7НА7452	78708,00
	<b>АВР</b>		<b>1276268,34</b>
	<b>Сантехнические работы</b>		<b>1276268</b>
		<b>1.АВР январь</b>	
		кв.129-185 отключение нижней зоны ( 1 м.п.)	
		8 пар., кв.793-833 отключение нижней зоны (1.5 м.п.)	
		7 пар., шахта груз. лифта авария (3.5 м.п.)	
		1 пар., кв.192-254, 2 пар., кв.192-254, 3 пар., кв.309-362, 4 пар., кв.435-520 (4.5 м.п.)	
		5-9 пар., подвал (5 м.п.)	
		2 пар., кв.133-189 ( 1 м.п.)	
		1 пар., кв.69-125 (3.5 м.п.)	
		комм. помещ. 3Н (4 м.п.)	
		8 пар., кв.793-878 отключение нижней и верхней зоны (2 м.п.)	
		8 пар., кв.792-877 отключение нижней и верхней зоны (1.5 м.п.)	
			123610,66

	8 пар., 6 эт., кв.827 (1.5 м.п.)		
	9 пар., кв.881-907, отключение нижней зоны (3 м.п.)		
	8 пар., кв.795-835, отключение нижней зоны (1 м.п.)		
	10 пар., кв.983-1054 ( 1 м.п.)		
	11 пар., эт.2 ( 2 м.п.)		
	прокладка трубы для уборочной машины (25 м.п.)		
	<b>2.АВР февраль</b>		
	2 пар., 4 эт.внутри кв. (3 м.п.)		
	3 пар., стояк 4, комм. помещ.(2 м.п.)		
	11 пар., 5 стояк верхняя и нижняя зоны( 1 м.п.)		
	2 пар., 7 стояк , кормм. помещ.( 3 м.п.)		
	8 пар., 1 стояк, подвал( 3.5 м.п.)		
	<b>3.АВР март</b>		
	1-5 пар., кв.1-63, 129-191, 255-308, 363-434, 5421-565 ( 2 м.п.)		
	1 пар., 2 эт.( 1 м.п.)		
	2 пар., 4 эт.(1 м.п.)		
	8 пар., 4 стояк верхняя зона, кв.839-879, подающий трубопровод ( 3 м.п.)		
	7 пар., 1 стояк нижняя и верхняя зона, кв.701-741 ( 2 м.п.)		
	<b>4.АВР апрель</b>		
	6 пар., стояк 1, авария в кв.631 (4 м.п.)		
	6 пар.,6 эт.,стояк 1, кухонный стояк( 2 м.п.)		
	1 пар., 4 стояк, нижняя зона (4-60 кв.), авария в кв.4 ( 1 м.п.)		
	2 пар.,комм.помещ. 3-н ( 1 м.п.)		
	3 пар., 2 эт., стояк 2 (1 м.п.)		
	Замена подающего трубопровода, подвал (2 м.п.)		
	9 пар., 10 эт., стояк 3 ( 1 м.п.)		
	5 пар., 17 эт., замена подающего трубопровода ( 6 м.п.)		
	6 пар.,-1 эт., замена подающего трубопровода ( 2 м.п.)		
	2 пар., 5 стояк нижняя зона в кв.133 ( 1 м.п.)		
	2 пар.,2 эт., замена подающего трубопровода ( 2 м.п.)		
	авария, подвал ( 1 м.п.)		
	3 пар., 5 стояк (1 м.п.)		
	3 пар., 17 эт., замена подающего трубопровода ( 2 м.п.)		
	8 пар.,стояк 5, верхняя зона, замена участка подающего трубопровода ( 2 м.п.)		
	5 пар., 5 эт.,1 пар., 13 эт.,7 пар., 5эт., 3 пар.,15 эт. замена муфтовой арматуры( 4 шт.)		
	<b>5.АВР май</b>		<b>59167,07</b>
	частичная замена стояков: 11 пар., подвал (24 м.п.)		
	частичная замена стояков: 2 пар. (2 м.п.), кв.64, пар. 5-12 (4 м.п.), 8 пар.(4 м.п.), подвал (7 м.п.)		
	частичный ремонт стояков, подвал ( 2 м.п.)		
	замена муфтовой арматуры 11 пар., подвал		
	Установка насоса SANIPRO 400 вт., подвал		38667,07
	Замена датчика потока на насосе (5-9 пар.)		20500,00
	<b>6.АВР июнь</b>		<b>201890,56</b>
	Замена трубопровода ГВС в подвале (22 м.п.), кв.615, 616 (12 м.п.)		111006,53

	Замена кранов шаровых 1/2, ИТП (20 шт.)		
	2 пар., 6 стояк, подвал-перепайка обвязки на лежке гвс. (1 м.п.)		
	3пар., 4 стояк, подвал-перепайка обвязки на лежке гвс (0.5 м.п.)		
	4 пар., стояк 7, подвал-перепайка обвязки на лежке гвс (0.5 м.п.)		
	4 пар., стояк 6, подвал-перепайка обвязки на лежке ГВС (0.5 м.п.)		
	3 пар., стояк 1, подвал- перепайка стояка (0.5 м.п.)		
	6-8 пар., подвал- замена аварийных участков в подвале ( 3 м.п.)		
	1-4 пар., подвал-замена аварийных участков (4 м.п.)		
	11 пар., кв.1057- перепайка аварийного участка в кв.( 1 м.п.)		
	7 пар., подвал-перепайка аварийного участка на розливе (5 м.п.)		
	2 пар., магазин автотоня - перепайка участка стояка (4 м.п.)		
	11 пар., подвал-перепайка стояка (2 м.п.)		
	11 пар., установка насоса в 7, 11 пар., подвал( 5 м.п.)		
	Замена крана шарового 1/2 в ИТП (1 шт.)		
	Установка насосов дренажных в 11, 7 пар., подвал (2 шт.)		
	<b>7.АВР сантехники, июль</b>		<b>169751,00</b>
	Замена трубопроводов ГВС (62 м.п.)		
	8 пар., помещ.14Н - замена стояка (3 м.п.)		
	кв.796 - перепайка стояка (2 м.п.)		
	9-7 пар., подвал - устранение течи на лежке (3 м.п.)		
	кв.792 - замена стояка (4 м.п.)		
	9 пар., колясочная - замена стояка (4 м.п.)		
	1 пар., подвал - перепайка стояка (2 м.п.)		
	кв.705 - замена стояка (3 м.п.)		
	3 пар., салон красоты - замена аварийного участка трубы на стояке (3 м.п.)		
	11 пар., подвал - замена аварийного участка трубы на стояке (1 м.п.)		
	1 пар., колясочная, кв.7- замена стояка (4 м.п.)		
	1 пар., стояк 6, подвал - замена аварийного участка трубы на стояке (4 м.п.)		
	кв.717 - замена аварийного участка трубы на стояке (1 м.п.)		
	7 пар., подвал - перепайка обвязки стояка (3 м.п.)		
	2 пар., кв.151 - замена аварийного участка трубы на стояке (1 м.п.)		
	11 пар, подвал - - перепайка обвязки на стояке (4 м.п.)		
	5 пар., кв.525 и коммерц. - замена стояка (4 м.п.)		
	7 пар., подвал - перепайка обвязки на стояке (2 м.п.)		
	10 пар., подвал, 5 стояк - замена обвязки на стояке(1 м.п.)		
	2 пар., кв.136-129 - замена стока (12 м.п.)		
	2 пар., подвал - перепайка стояка (1 м.п.)		
	Установка насоса циркуляционного, 5 пар., подвал (1 шт.)		
			90884,03
			169751,00

	<b>8.АВР сантехники, август:</b>		<b>84159,19</b>
	1 пар., колясочная - замена стояка ( 9 м.п.)		84159,19
	9 пар., подвал - замена аварийного участка стояка (4м.п.)		
	2 пар., 2 стояк, подвал - замена стояка (1 м.п.)		
	Замена части розлива ГВС 10 пар., подвал (6 м.п.)		
	Установка насоса дренажного в ИТП №1 (1 шт.)		
	замена клапана обратного (1 шт.)		
	<b>9. АВР сантехники, сентябрь:</b>		<b>123671,40</b>
	7 пар., 1 стояк, кухня- замена стояка ( 4 м.п.)		123671,40
	подвал - устранение течи ГВС ( 1 м.п.)		
	кв.22 - устранение течи на линии ГВС ( 22 м.п.)		
	кв.798 - перепайка стояка ( 8 м.п.)		
	6 пар., 1 стояк, подвал - замена аварийного участка на стояке ( 3 м.п.)		
	8 пар., подвал- замена аварийного участка лежака ( 3 м.п.)		
	10 пар., подвал - устранение аварии ( 1 м.п.)		
	кв.20- устранение аварии ( 1 м.п.)		
	1 пар., подвал - замена аварийного участка ( 1 м.п.)		
	кв.878 - замена участка стояка ( 1 м.п.)		
	4 пар., колясочная - заменяя стояка ( 4 м.п.)		
	11 пар., подвал - замена лежака ГВС ( 1 м.п.)		
	подвал - замена лежака ГВС (1 м.п.)		
	установка насоса дренажного, подвал (1 шт.)		
	<b>10. АВР сантехники, ноябрь:</b>		<b>145121,75</b>
	1.9 пар., подвал- лежак ГВС (0.5 м.п.)		145121,75
	2.10 пар., течь на линии ГВС (2.5 м.п.)		
	3.кв.11, 18, 25 - замена стояка ГВС (24 м.п.)		
	4.кв.792 - перепайка стояка ГВС ( 1 м.п.)		
	5.кв.6, колясочная - авария на линии ГВС (2.5 м.п.)		
	6.кв.1085 - авария на линии ГВС ( 1 м.п.)		
	7.11 пар., подвал- замена участка лежака ( 5 м.п.)		
	8.7, 8 пар., кв.1070 - стояк ГВС ( 6 м.п.)		
	9.3, 4 пар., подвал- замена стояка ГВС ( 3 м.п.)		
	10.кв.1086, 11 пар., подвал - замена стояка ГВС ( 2 м.п.)		
	11.9 пар., кв.850 - течь линии ГВС ( 4 м.п.)		
	12.3, 4 пар., кв.1086 - течь линии ГВС ( 3 м.п.)		
	13.11 пар., кв.701, подвал - перепайка аварийного участка ( 4 м.п.)		
	<b>11. АВР сантехники, декабрь:</b>		<b>199058,67</b>
	кв.898 - стояк ГВС (2 м.п.)		120813,71
	7 стояк, подвал - стояк ГВС ( 2 м.п.)		
	кв.793- стояк ГВС ( 1 м.п.)		
	кв.795, 800, 805 - стояк ГВС ( 18 м.п.)		
	2 пар., подвал- стояк ГВС ( 2 м.п.)		
	кв.791, 796 -замена стоков ( 16 м.п.)		
	кв.134 - замена стояка ГВС ( 1 м.п.)		
	1 пар., подвал - авария на линии ГВС ( 2 м.п.)		
	кв.898- авария на линии ГВС ( 2 м.п.)		
	кв.792, 797 - стояк ГВС ( 4 м.п.)		
	кв.34- замена участка стояка ГВС ( 1 м.п.)		
	8 пар. - замена участка лежака ГВС ( 1 м.п.)		
	6 пар. -стояк ГВС ( 1 м.п.)		



	9 пар. - розлив ГВС ( 4 м.п.)		78244,96
	10 пар. - розлив ГВС ( 3 м.п.)		
	подвал - монтаж траверсов ду 90 мм ( 5 шт.), ду. 50 мм (7 шт.)		
<b>ИТОГО:</b>			<b>5153788,25</b>

### II Отчет о выполненных работах по ремонту трубопровода ГВС

<b>Сантехнические работы</b>	1.Замена стояков , 2 пар., 7 шт. ( подвал- 5 эт.) 384 м.п.		<b>1530259</b>	
	2.Подключение стояков от розлива 112 м.п.			
	3. Врезка кранов балансирующих 1.1/4, 3/4 (28 шт.)			
	4.Доп. работы по кв.: 136,143,139,146 (48 м.п.)			
	1.Замена стояков , 3 пар., 6 шт. ( подвал- 5 эт.) 200 м.п.		<b>927662</b>	
	2.Подключение стояков от розлива 112 м.п. 104 м.п.			
	3.Врезка кранов балансирующих 1.1/4, 3/4 (24 шт.)			
	4.Доп. работы по кв.: 273 (24 м.п.)			
	1.Замена стояков , 8 пар., 7 шт. ( подвал- 5 эт.) 104 м.п.		<b>441691</b>	
	2.Подключение стояков от розлива 50 м.п.			
	3.Врезка кранов балансирующих 1.1/4, 3/4 (20 шт.)			
	1.Замена стояков , 7 пар., 5 шт. ( подвал- 5 эт.) 228 м.п.		<b>786011</b>	
	2.Подключение стояков от розлива 50 м.п.			
	3.Врезка кранов балансирующих 1.1/4, 3/4 (20 шт.)			
	1.Замена стояков , 1 пар., 2 шт. 48 м.п.		<b>133284</b>	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3818907,63</b>

### III Восстановление украденного оборудования

1.Замена электроприводов Danfoss (11 шт.),	576000
2.Замена регуляторов давления Danfoss (5 шт.) ИТП	460000
3.Трубка импульсная 0.6x 1500 мм	16010,4
<b>ИТОГО:</b>	<b>1052010,4</b>

### IV Отчет о выполненных работах в паркинге

<b>Паркинг</b>		<b>170806,03</b>
<b>ООО "Сайлекс"</b>	Коммутатор (для перепрограммирования ключей)	999
<b>Общестрой/хоз</b>	Замена доводчика ( июнь)	1892,94
<b>Общестрой/хоз</b>	Разметка мест паркинга (326 м.п.)	9838
<b>Общестрой/хоз</b>	Обделка и окраска проф. настилом эвакуационных выходов паркинга (1,2м x 2м x10 шт.=24 м2)	24076,09
<b>ООО"Спецтехнологии"</b>	Ремонтно-восстановительные работы системы СКУД, привод CAME , блок управления CAME	107000
<b>ООО"Спецтехнологии"</b>	Ремонт СКУД, замена промежуточного и бокового кронштейна	27000
<b>ИТОГО:</b>		<b>170806,03</b>

### V Отчет о выполненных работах по благоустройству

		Благоустройство/ придомовая терр.	
		1. Установка 2-х крышек люка	19807,17
		2. Новые сиденья для качелей (2 шт.)	9380
<b>ИТОГО:</b>			<b>29187,17</b>
<b>ОБЩЕЕ ИТОГО:</b>			<b>10224699,48</b>

**Приложение № 2**

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора  
управления мкд СПб, пр. Ленинский, д.64 корпус 1  
«Использование общего имущества»

**Поступления по Договорам с провайдерами за размещение  
оборудования с 01 января по 31 декабря 2023**

№	Наименование	Поступило платежей за 2023 год
1	ООО "Инфо-Лан"	33000
2	ООО "Гигабитный Интернет"	10000
3	ПАО "Ростелеком"	50000
4	ООО "СкайНэт"	11000
5	ООО "ПИН"	10800
6	ООО "Невалинк"	72000
7	ООО "ЭР-Телеком Холдинг"	18 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>204 800</b>
	Комиссия УК 25%	51 200
	Остаток	153 600

№	Расходы по решению Совета Дома	
1	5 мес. по 15 000,00 компенсация убытка по расходам на Охрану (до 01.07.2023 стоимость = 115000/мес. С 01.07.2023 стоимость = 130000/мес. при начислении на мкд 115000/мес. С 01.12.2023 - новый тариф)	75000
2	Покупка Снегоуборочной машины	62890
	<b>Остаток 2023</b>	<b>15 710,00</b>

**Приложение № 3**

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора  
управления мкд СПб, пр. Ленинский, д.64 корпус 1  
«Просроченная задолженность перед  
управляющей компанией»

<b>ООО "КомТехСервис"</b> <b>г Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 64 корп. 1 лит. А</b> <b>Список должников (начислено по 12.2023, оплачено до 31.12.2023)</b>				
<b>№ пом.</b>	<b>Месяцы</b>	<b>Долг</b>	<b>Пени</b>	<b>Сумма долга</b>
<b>Общее кол-во: 235</b>		<b>6806286,58</b>	<b>475786,76</b>	<b>7282073,34</b>
кв. 6	13	19120,71	2132,70	21253,41
кв. 10	6	24404,11	281,17	24685,28
кв. 14	17	66436,12	8235,68	74671,80
кв. 17	17	73665,80	9107,72	82773,52
кв. 19	7	24480,18	428,89	24909,07
кв. 33	3	14104,06	3,52	14107,58
кв. 43	10	21313,99	2075,99	23389,98
кв. 48	3	9061,31	80,98	9142,29
кв. 59	5	17049,70	37,81	17087,51
кв. 62	6	16729,45	179,50	16908,95
кв. 66	10	28105,80	3969,50	32075,30
кв. 69	11	6110,86	452,54	6563,40
кв. 75	7	22734,95	397,77	23132,72
кв. 76	3	9101,29	30,57	9131,86
кв. 82	4	9605,23	39,12	9644,35
кв. 85	11	48467,91	3344,60	51812,51
кв. 91	12	36638,28	3555,28	40193,56
кв. 94	3	12776,10	39,48	12815,58
кв. 97	12	44280,11	3092,42	47372,53
кв. 102	3	6923,33	15,15	6938,48
кв. 104	3	8725,50	1,97	8727,47
кв. 108	5	11680,07	122,91	11802,98
кв. 115	17	66263,65	8111,33	74374,98
кв. 124	5	16187,28	75,41	16262,69
кв. 126	4	15412,07	45,67	15457,74
кв. 142	6	21248,80	391,17	21639,97
кв. 170	3	14539,50	3,88	14543,38
кв. 171	4	5208,66	92,29	5300,95
кв. 179	4	9718,13	108,47	9826,60
кв. 186	10	2959,00	2813,48	5772,48
кв. 187	3	29623,56	15,80	29639,36
кв. 189	10	9648,89	521,75	10170,64
кв. 196	3	13510,77	23,63	13534,40
кв. 202	6	7044,51	134,13	7178,64
кв. 224	3	14739,79	5,79	14745,58
кв. 230	7	12408,22	296,50	12704,72
кв. 239	11	40025,58	5871,27	45896,85
кв. 241	3	15382,42	5,34	15387,76

КВ. 251	5	13597,58	63,25	13660,83
КВ. 261	5	29366,80	130,78	29497,58
КВ. 262	3	12660,33	74,68	12735,01
КВ. 264	3	13896,15	45,45	13941,60
КВ. 275	4	56257,42	73,65	56331,07
КВ. 291	10	34928,84	3163,04	38091,88
КВ. 298	3	10203,99	3,04	10207,03
КВ. 310	10	23696,45	3499,79	27196,24
КВ. 311	3	13558,43	561,61	14120,04
КВ. 312	5	20476,23	51,31	20527,54
КВ. 315	5	20654,28	42,94	20697,22
КВ. 323	6	19543,63	166,64	19710,27
КВ. 327	10	13830,63	4431,54	18262,17
КВ. 328	4	17439,36	38,70	17478,06
КВ. 337	3	6851,55	72,40	6923,95
КВ. 348	4	9646,50	4,63	9651,13
КВ. 356	7	24593,68	385,04	24978,72
КВ. 366	17	93647,52	11562,02	105209,54
КВ. 373	5	23549,07	116,65	23665,72
КВ. 377	15	62925,13	5674,30	68599,43
КВ. 378	17	123885,38	15155,86	139041,24
КВ. 388	6	19269,68	174,63	19444,31
КВ. 390	10	34370,16	2932,91	37303,07
КВ. 395	11	14394,62	83,77	14478,39
КВ. 396	3	13005,74	43,33	13049,07
КВ. 398	3	11859,70	24,41	11884,11
КВ. 402	3	25409,22	6,64	25415,86
КВ. 407	5	22774,75	113,90	22888,65
КВ. 422	8	10543,50	195,52	10739,02
КВ. 423	10	25716,40	1018,29	26734,69
КВ. 425	5	18334,51	92,59	18427,10
КВ. 434	17	120267,89	13277,04	133544,93
КВ. 435	4	26424,48	169,38	26593,86
КВ. 438	10	26891,66	875,48	27767,14
КВ. 439	3	18101,96	8,21	18110,17
КВ. 461	3	7436,21	0,00	7436,21
КВ. 471	16	74111,73	7331,54	81443,27
КВ. 472	8	45905,70	870,25	46775,95
КВ. 474	10	57205,48	10081,44	67286,92
КВ. 477	10	47316,19	1482,69	48798,88
КВ. 478	17	84054,18	10079,77	94133,95
КВ. 478	3	11362,01	0,00	11362,01
КВ. 480	17	73066,44	9642,09	82708,53
КВ. 485	4	13140,84	31,53	13172,37
КВ. 511	10	12531,27	90,81	12622,08
КВ. 512	6	13721,15	54,87	13776,02
КВ. 515	3	22914,57	6,14	22920,71
КВ. 516	3	15035,82	4,10	15039,92

КВ. 517	3	25292,53	6,74	25299,27
КВ. 519	10	13495,50	2264,53	15760,03
КВ. 524	14	53418,30	8167,42	61585,72
КВ. 525	16	96617,24	11028,19	107645,43
КВ. 545	5	27202,52	255,85	27458,37
КВ. 546	17	100354,51	12204,90	112559,41
КВ. 569	10	35431,31	1750,80	37182,11
КВ. 570	11	51069,96	7793,50	58863,46
КВ. 599	3	10345,94	35,24	10381,18
КВ. 607	5	17307,56	81,76	17389,32
КВ. 608	10	22356,04	962,77	23318,81
КВ. 610	13	66995,78	5786,41	72782,19
КВ. 611	10	18138,29	1358,28	19496,57
КВ. 619	5	18965,31	84,07	19049,38
КВ. 635	17	117138,04	14380,78	131518,82
КВ. 638	6	11540,29	138,21	11678,50
КВ. 640	17	152669,89	19497,12	172167,01
КВ. 646	17	106599,79	12948,52	119548,31
КВ. 647	4	16287,18	9,37	16296,55
КВ. 655	13	75969,09	6601,44	82570,53
КВ. 671	12	41023,90	2723,07	43746,97
КВ. 688	6	48093,53	271,43	48364,96
КВ. 692	13	42135,64	3739,61	45875,25
КВ. 701	11	64211,23	5100,99	69312,22
КВ. 706	9	22405,55	275,49	22681,04
КВ. 711	3	20588,48	203,84	20792,32
КВ. 748	3	9477,71	0,18	9477,89
КВ. 753	3	9629,94	8,47	9638,41
КВ. 766	11	25126,46	1730,97	26857,43
КВ. 768	4	13515,15	24,53	13539,68
КВ. 779	6	5625,07	66,86	5691,93
КВ. 790	10	26065,57	2390,17	28455,74
КВ. 792	3	12776,29	3,50	12779,79
КВ. 795	3	15747,99	0,00	15747,99
КВ. 797	8	14852,78	1193,01	16045,79
КВ. 809	3	9781,78	7,87	9789,65
КВ. 814	5	14959,99	66,65	15026,64
КВ. 821	3	8648,49	46,17	8694,66
КВ. 823	9	34559,71	1343,80	35903,51
КВ. 835	5	6657,42	263,54	6920,96
КВ. 836	4	24454,65	59,20	24513,85
КВ. 837	7	27880,19	2032,14	29912,33
КВ. 838	6	16402,55	121,54	16524,09
КВ. 852	3	13532,30	3,62	13535,92
КВ. 862	3	14047,03	13,21	14060,24
КВ. 864	13	12314,88	3165,33	15480,21
КВ. 867	4	12514,45	88,71	12603,16
КВ. 871	5	10105,30	195,12	10300,42

КВ. 877	17	72733,20	8995,22	81728,42
КВ. 880	6	36138,11	436,03	36574,14
КВ. 915	17	105461,52	12933,61	118395,13
КВ. 917	6	35010,32	310,79	35321,11
КВ. 931	17	128396,20	12409,89	140806,09
КВ. 932	13	101623,32	17209,18	118832,50
КВ. 935	8	27449,94	913,80	28363,74
КВ. 942	5	28827,93	1114,07	29942,00
КВ. 947	6	29650,94	1188,58	30839,52
КВ. 949	17	62470,89	7791,65	70262,54
КВ. 950	3	15191,17	0,00	15191,17
КВ. 951	3	14765,01	0,00	14765,01
КВ. 953	5	22825,68	86,21	22911,89
КВ. 953	3	12824,22	0,00	12824,22
КВ. 955	9	11123,08	717,10	11840,18
КВ. 956	3	10547,89	0,00	10547,89
КВ. 956	3	10547,89	0,00	10547,89
КВ. 957	3	19958,62	0,00	19958,62
КВ. 958	8	60691,46	979,82	61671,28
КВ. 960	4	19338,38	30,76	19369,14
КВ. 962	10	16886,80	1271,33	18158,13
КВ. 982	8	13639,02	780,99	14420,01
КВ. 984	3	4364,46	28,91	4393,37
КВ. 988	3	22704,20	482,94	23187,14
КВ. 998	3	37853,95	397,27	38251,22
КВ. 1003	10	14158,62	1330,57	15489,19
КВ. 1005	7	30013,69	2026,64	32040,33
КВ. 1007	4	18195,28	80,89	18276,17
КВ. 1011	14	87841,42	5567,91	93409,33
КВ. 1013	10	46603,26	3512,65	50115,91
КВ. 1016	10	72931,46	2039,40	74970,86
КВ. 1018	4	38622,78	79,78	38702,56
КВ. 1019	3	17553,54	4,83	17558,37
КВ. 1020	17	60689,05	7174,01	67863,06
КВ. 1021	13	55899,07	6082,70	61981,77
КВ. 1027	17	86137,39	10731,95	96869,34
КВ. 1034	3	10633,98	101,61	10735,59
КВ. 1041	6	55909,61	582,25	56491,86
КВ. 1051	4	17918,57	35,50	17954,07
КВ. 1054	8	54979,67	2344,93	57324,60
КВ. 1058	17	160217,12	20148,00	180365,12
КВ. 1063	3	12085,33	2,04	12087,37
КВ. 1063	3	11196,21	0,00	11196,21
КВ. 1067	5	8571,38	126,00	8697,38
КВ. 1073	7	10932,79	559,87	11492,66
КВ. 1077	6	39072,67	424,75	39497,42
КВ. 1078	10	22503,09	2353,53	24856,62
КВ. 1080	3	10960,39	4,48	10964,87

кв. 1081	3	9053,68	0,00	9053,68
кв. 1081	10	28275,73	5789,53	34065,26
кв. 1082	4	22798,93	15,90	22814,83
кв. 1087	3	9957,87	0,00	9957,87
кв. 1090	3	13758,28	0,00	13758,28
кв. 1090	3	13758,28	0,00	13758,28
кв. 1100	8	46337,28	1405,26	47742,54
кв. 1104	3	12912,01	0,00	12912,01
кв. 1104	3	12912,01	0,00	12912,01
кв. 1108	3	12023,51	79,72	12103,23
кв. 1123	17	75961,34	9310,59	85271,93
кв. 1126	3	17091,48	4,25	17095,73
кв. 1130	10	26574,73	1945,45	28520,18
кв. 1139	12	42099,84	3038,50	45138,34
кв. 1145	3	10643,17	26,31	10669,48
кв. 1149	6	15570,80	372,26	15943,06
кв. 1157	5	15722,96	130,61	15853,57
кв. 1161	3	7222,47	0,00	7222,47
кв. 1163	4	6600,15	114,39	6714,54
кв. 1164	17	61432,31	7432,21	68864,52
кв. 1165	7	21869,73	414,02	22283,75
кв. 1167	4	15833,03	39,43	15872,46
кв. 1169	9	36969,62	905,76	37875,38
кв. 1170	14	46917,55	7061,35	53978,90
кв. 1172	4	16559,19	13,71	16572,90
кв. 1178	3	25557,03	7,06	25564,09
пом. 4Н	3	24910,42	384,34	25294,76
пом. 8Н	6	15265,85	14,26	15280,11
пом. 123Н	9	8318,24	1704,56	10022,80
м/м. 54П	4	6132,47	0,00	6132,47
м/м. 67П	3	7119,48	82,21	7201,69
м/м. 74П	12	20323,45	1058,68	21382,13
м/м. 80П	17	30723,79	2102,49	32826,28
м/м. 84П	11	17892,79	629,52	18522,31
м/м. 87П	9	17185,37	559,39	17744,76
м/м. 98П	3	9984,78	18,66	10003,44
м/м. 105П	11	24270,78	1268,13	25538,91
м/м. 106П	6	10404,44	0,00	10404,44
м/м. 124П	3	4058,69	0,68	4059,37
м/м. 125П	6	11703,76	121,18	11824,94
м/м. 230П	3	5592,83	14,94	5607,77
м/м. 240П	16	11037,86	701,50	11739,36
м/м. 255П	4	21884,84	167,07	22051,91
м/м. 315П	6	9495,89	0,00	9495,89
м/м. 318П	5	11071,04	63,07	11134,11
м/м. 361П	10	17460,80	707,86	18168,66
м/м. 364П	3	7686,86	21,77	7708,63
м/м. 380П	4	4878,40	13,51	4891,91



м/м. 399П	16	11037,86	701,50	11739,36
м/м. 400П	16	11037,86	701,50	11739,36
м/м. 405П	6	8730,18	0,00	8730,18
м/м. 445П	16	11037,86	701,50	11739,36
м/м. 452П	17	27836,84	1904,94	29741,78

**Приложение № 4**к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора  
управления мкд СПб, пр. Ленинский, д.64 корпус 1**«Работа с просроченной задолженностью»**

	№ квартиры	Задолженность	Госпошлина	Период	Суд
1	75	42902,58	743,54	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
2	341	37217,67	658,26	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
3	115	35138,53	627,08	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 4 СПб
4	61	34658,4	619,87	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
5	327	29323,24	539,85	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
6	120	47007,95	805,12	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
7	212	34084,86	611,27	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
8	82	16014,5	320,29	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
9	366	49629,15	844,43	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
10	340	22676,4	440,14	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
11	91	20806,52	412,1	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
12	17	39255,41	688,83	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
13	32	38692,54	680,39	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 10 СПб
14	14	35377,73	630,66	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 107 СПб
15	85	11891,69	237,83	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
16	136	19608,83	392,17	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
17	310	26207,16	493,1	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
18	239	29936,59	549,05	01.08.2022 г по 31.03.2023	с/у 99 СПб
19	635	70239,55	1153,59	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
20	671	27919,68	518,79	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
21	797	25622,04	484,33	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
22	646	63900,68	1058,51	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
23	692	20068,7	401,03	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
24	1081	43241	748,61	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
25	438	10046,07	200,92	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
26	1012	70198,18	1152,97	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
27	474	66108,4	1091,62	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
28	1059	40020,2	700,3	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
29	1058	96794,86	1551,92	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
30	778	32540,02	588,1	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
31	1013	26777,62	501,66	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
32	998	49779,58	846,69	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
33	942	33321,6	599,82	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
34	589	43266,51	749	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
35	637	40953,81	714,3	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
36	524	41103,72	716,55	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
37	908	36231,46	643,47	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
38	525	55534,29	933,01	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
39	1020	35184,96	627,77	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
40	491	78758,96	1281,38	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
41	1123	45856,54	787,85	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
42	519	20222,46	403,33	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
43	711	22823,25	442,35	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
44	1164	37645,73	664,68	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
45	815	22682,15	440,23	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
46	815	22682,15	440,23	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
47	790	24023,42	460,35	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
48	429	38345,46	675,18	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
49	1021	34361,17	615,42	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
50	577	11304,72	226,09	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
51	932	103981,77	1639,82	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 60 СПб
52	949	37800,41	667	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб

53	570	60664,38	1009,96	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
54	546	60320,1	1004,8	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 61 СПб
55	988	41454,58	721,82	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
56	1159	17368,34	347,36	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
57	478	49385,1	840,77	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
58	931	61091,58	1016,37	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
59	1170	47393,98	810,91	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
60	423	9421,44	200	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
61	434	72145,47	1182,18	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
62	610	25425,34	481,38	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
63	640	31100,04	566,5	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
64	640	31100,04	566,5	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
65	640	31100,04	566,5	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
66	701	24857,86	472,87	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
67	480	23506,8	452,6	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
68	480	23506,8	452,6	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
69	915	63591,17	1053,87	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
70	75	58819,74	743,54	01.04.2023 г по 31.10.2023	с/у 99 СПб
71	1100	38742,73	681,14	01.04.2023 г по 31.10.2023	с/у 99 СПб
72	917	25932,02	488,98	01.07.2023 г по 31.10.2023	с/у 99 СПб
73	43	29642,79	544,64	01.07.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
74	646	53281,02	899,21	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
75	692	20852,03	412,78	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
76	390	44939,87	774,10	01.02.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
77	655	73815,94	1207,24	01.12.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
78	115	33150,23	597,25	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
79	935	39303,85	689,56	18.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
80	569	31511,99	572,68	01.03.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
81	880	30675,79	560,13	19.07.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
82	1041	47657,18	814,86	01.07.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
83	1059	40020,2	700,3	01.08.2022 г по 30.04.2023	с/у 99 СПб
84	1058	69897,34	1148,46	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
85	1130	20044,49	400,66	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
86	291	45677,9	785,17	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
87	1013	14341,46	286,93	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
88	19	19815,83	396,31	01.06.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
89	471	74500,85	1217,51	01.03.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
90	97	41777,02	726,65	01.01.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
91	472	39984,67	699,77	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
92	1139	40070,06	701,05	01.12.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
93	327	21289,08	419,33	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
94	524	14660,39	293,21	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
95	1077	28787,53	531,81	01.07.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
96	525	42797,51	741,96	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
97	1020	25989,27	489,84	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
98	1016	66394,03	1095,91	01.01.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
99	1011	80252,18	1303,78	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
100	836	25488,7	482,33	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 104 СПб
101	1123	32421,37	586,32	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
102	366	47292,41	809,38	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
103	1003	36293,54	644,4	01.11.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
104	17	36919,56	653,79	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
105	6	17043,93	340,88	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
106	1164	25124,86	476,87	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
107	1165	15974,49	319,49	01.06.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
108	1021	26034,96	490,52	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
109	932	30642,11	559,63	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 60 СПб
110	949	26935,73	504,36	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб
111	823	30270,89	554,06	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/у 99 СПб

112	570	39021,84	685,33	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
113	546	42856,65	742,85	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 61 СПб
114	14	33410,36	601,15	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
115	478	36993,96	654,91	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
116	1027	89032,45	1435,48	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
117	931	68789,03	1131,83	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
118	85	33279,91	599,2	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
119	423	10334,77	206,69	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
120	310	22894,56	443,42	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
121	239	40918,5	713,78	01.04.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
122	434	50219,21	853,29	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
123	610	38602,25	679,03	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
124	701	34455,31	616,83	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
125	480	16 844,30	336,88	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
126	480	16 844,30	336,88	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
127	378	127 514,56	1875,14	01.08.2022 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб
128	915	45098,85	776,48	01.05.2023 г по 30.11.2023	с/γ 99 СПб

## Приложение №5

к Отчету за 2023 г. об исполнении Договора  
управления МКД СПб, пр. Ленинский, д.64 корпус 1  
«Журнал заявок»

	Дата	№ пом.	Содержание заявки	Исполнитель
1	31.12.2023	658	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ГРУППА - ТАМБУРНАЯ ДВЕРЬ ПРОВИСЛА, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ/ЗАКРЫВАЕТСЯ , СКРЕБЕТ ПОЛ. (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ) .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2	31.12.2023	873	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
3	31.12.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
4	31.12.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
5	31.12.2023		ПУНКТ ОХРАНЫ - ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 9 , НЕ РАБОТАЮТ, САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАЛИСЬ-ЗАКРЫВАЛИСЬ И ИХ ОТКРЫЛИ. ДАТЧИКИ ОЧИЩЕНЫ, В ПЛАНШЕТЕ НАСТРОЙКИ НЕ МЕНЯЛИ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
6	31.12.2023	1133	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
7	31.12.2023		31.12.23 г. в 07-10 произведено отключение 8 парадная, 2 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 837-877), авария в кв. 792 (свищ в стояке). Плановая дата включения 05.01.24 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
8	31.12.2023	792	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ (СВИЩ В СТОЯКЕ).	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
9	30.12.2023	923	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 16 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ - КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
10	30.12.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
11	30.12.2023	524	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС № 4 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
12	30.12.2023	350	И еще, диспетчер говорит, что якобы кроме меня никто заявки на эту дверь не дает, а что вы заявки выполняете когда вся парадная , все 19 этажей вам позвонят?????	

13	30.12.2023	350	Входная дверь в третью парадную не работает! Непонятно что вы там еще принимаете к исполнению, еще прошлой зимой вы же приняли решение заменить дверь летом, но уже опять зима и дверь не заменили, и опять постоянно не зарывается.	
14	30.12.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ (ЧТО-ТО МЕШАЕТ).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
15	30.12.2023	920	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ХВС/ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
16	30.12.2023	1133	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
17	30.12.2023	524	ПАРАДНАЯ №5, 2 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, КАПАЕТ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
18	30.12.2023		В АРКЕ У КАЛИТКИ МЕЖДУ 6 И 7 ПАРАДНОЙ СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
19	29.12.2023	354	Вы когда вообще начнёте реагировать на заявки????????? Когда у меня появится кипяток в квартире????????? Почему я должен проливать воду и платить за нее не используя?!?!?! Выпустите воздух из стояка, чтоб у меня появился кипяток из крана горячей воды!!!!!!!!!! Начните уже работать!!!!!!!!!!	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
20	29.12.2023	1121	ПАРАДНАЯ №11, 13 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
21	29.12.2023	699	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
22	29.12.2023	1153	Калитка возле 11 парадной очень громко хлопает. Необходимо настроить доводчик	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
23	29.12.2023		ПАРАДНАЯ №9, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНОЙ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
24	29.12.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 5 СТОК (КУХОННЫЙ) (КВ.840-880), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 30.12.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
25	29.12.2023		КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ", ПРОТЕЧКА ПО СТОЯКУ ГВС.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
26	29.12.2023	1015	ПАРАДНАЯ №10, ПАРКИНГ, М/МЕСТО №137, УБРАТЬ МУСОР.	
27	29.12.2023	387	ПАРАДНАЯ №4,5 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
28	29.12.2023	957	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, ВОПРОС ПО ПРОЕКТУ КВАРТИРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

29	29.12.2023	303	ПАРАДНАЯ №3, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГВС, ТЕЛ. 8 9119976738.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
30	29.12.2023	1001	ПАРАДНАЯ №10, 14 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГВС И ХВС.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
31	29.12.2023	1071	ПАРАДНАЯ №11, 4 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ПРИСУТСТВУЕТ ЗАПАХ СЫРОСТИ, ВИДНЫ МОКРЫЕ ПОДТЕКИ И ПЯТНА НА СТЕНЕ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
32	29.12.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ПРОХЛАДНАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
33	29.12.2023	1148	Отсутствует гвс...	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
34	29.12.2023	1009	Ленинский 64 корп1 10 парадная на -1 этаже падает потолочная плитка	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
35	29.12.2023		29.12.23 гАкт об отключении Ленинский, 64, 11 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 1055-1108), авария в подвале. Плановая дата включения 29.12.23 г. в 18-00	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
36	28.12.2023	524	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 4 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
37	28.12.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
38	28.12.2023	33	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ЦО № 5, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
39	28.12.2023	897	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ЗАМЕНА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
40	28.12.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ С ПОЛУОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
41	28.12.2023		28.12.23 г. в 17-50 произведено отключение 8 парадная, 4 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 794-834), авария в кв. 804. Плановая дата включения 29.12.23. г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
42	28.12.2023	804	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
43	28.12.2023	305	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
44	28.12.2023		У ПАРАДНОЙ № 9 НЕ РАБОТАЮТ ВОРОТА ПАРКИНГА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА

45	27.12.2023	699	ПОВТОРНО. ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
46	27.12.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ )	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
47	27.12.2023	281	ОПЛОМБИРОВКА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА (СОСТАВИТЬ АКТ) НА 29.12.23г. НА 1 ПОЛОВИНУ ДНЯ - НЕ ЖИВЕТ, СОЗВОНИТЬСЯ И ПОДЪЕДЕТ Ч/З 15 МИН.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
48	27.12.2023	265	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 28.12.23г с 12 до 13	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
49	27.12.2023	228	Добрый день! Уже больше недели не ответили на 2 моих заявки. 1. Опломбировка счетчика ГВС. 16 этаж, 2 парадная. Доступ могу предоставить каждый день в любое время, только нужно заранее позвонить. 2. ПАРАДНАЯ № 2, ЭЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2 -ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ( НАДО ДОЛГО СЛИВАТЬ) 3. Не могу дозвониться уже 2 дня в диспетчерскую по указанным номерам. +7 (911) 904-30-97 339 58 18 Создана на основании письменного обращения №2619-12/2023 от 27.12.23	
50	27.12.2023	228	Добрый день! Уже больше недели не ответили на 2 моих заявки. 1. Опломбировка счетчика ГВС. 16 этаж, 2 парадная. Доступ могу предоставить каждый день в любое время, только нужно заранее позвонить. 2. ПАРАДНАЯ № 2, ЭЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2 -ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ( НАДО ДОЛГО СЛИВАТЬ) 3. Не могу дозвониться уже 2 дня в диспетчерскую по указанным номерам. +7 (911) 904-30-97 339 58 18	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
51	27.12.2023	229	ОПЛОМБИРОВКА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА НА 11.01.24г с 10 до 12	
52	27.12.2023	756	вопрос не решен!!! на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2613-12/2023 от 26.12.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
53	27.12.2023	1134	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 3 , ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕТ НАПОРА ГВС, ЕСТЬ ЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ - СОБСТВЕННИК НЕ ЗНАЕТ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
54	27.12.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
55	27.12.2023	1133	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА..	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур



56	26.12.2023	475	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
57	26.12.2023	929	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, В ВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
58	26.12.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
59	26.12.2023		ПАРАДНАЯ № 7, КОЛЯСОЧНАЯ, ОТОРВАЛАСЬ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
60	26.12.2023	1121	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
61	26.12.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖИ № 7 И 12, В КВАРТИРНЫХ ХОЛЛАХ СЛОМАНЫ ДОВОДЧИКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
62	26.12.2023	920	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
63	26.12.2023	307	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАМЕНА КЛАПАНА ВОЗДУХООТВОДЧИКА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
64	26.12.2023	756	Вопрос не решен! Горячей воды нет! Создана на основании письменного обращения №2583-12/2023 от 22.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
65	26.12.2023	399	4 парадная, почтовый ящик 399, заклинило поворотный механизм замка, ящик не закрыть.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
66	26.12.2023		ОХРАНА. НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ ПЛАНШЕТ НА ВЪЕЗД.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
67	26.12.2023	575	Поверка счестчиков,3 штуки	
68	25.12.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, В КОНСЪЕРЖНОЙ ТЕЧЕТ РАКОВИНА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
69	25.12.2023	488	ПАРАДНАЯ №4, 17 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
70	25.12.2023	56	ПАРАДНАЯ №1, 9 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ТЕЧЕТ УНИТАЗ, ТЕЛ. 8 9119286618.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
71	25.12.2023	538	ПАРАДНАЯ №5, 5 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ВЫВЕРНУТЬ ЭКСЦЕНТРИК ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ, ТЕЛ. 8 9500096172.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
72	25.12.2023	780	ПАРАДНАЯ №7, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ОТОПЛЕНИЯ, СОСТАВИТЬ АКТ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
73	25.12.2023	169	Новая Опломбировка счётчика холодной воды всвязи с заменой.	
74	25.12.2023	603	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ХВС,	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич

75	25.12.2023		Плохо закрываются двери на переходных балконах Парадная 1, 4, 19, 20 этажи  19этаж замена ручки	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
76	25.12.2023	174	ПАРАДНАЯ №2, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
77	24.12.2023		У КАЛИТКИ (ПАРАДНАЯ № 9, СНАРУЖИ) ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО, НЕОБХОДИМО УБРАТЬ ЛЕД.	Дворник: Абдихоликов Санжар
78	24.12.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
79	24.12.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 9, СТОЯК № 5, ЗАМЕНА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
80	23.12.2023	883	ПАРАДНАЯ № 9 - В ПАРАДНОЙ ИСПАРЕНИЯ ГВС, ПРОВЕРИТЬ ПОДВАЛ НА ПРОТЕЧКУ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
81	23.12.2023	475	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ЗАЯВКА ЕЖЕДНЕВНАЯ, ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
82	23.12.2023	716	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС / ХВС № 1 . ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК ХВС . (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) .	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
83	23.12.2023	1148	Отсутствует гвс	
84	23.12.2023	1169	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 21 , СТОЯК ЦО № 2 , ВЪЕХАЛ НОВЫЙ СОБСТВЕННИК - ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
85	23.12.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 1 , ПОМЕЩЕНИЕ КОНСЪЕРЖНОЙ - ИЗ РАКОВИНЫ ТЕЧЕТ ВОДА НА ПОЛ (ПРОВЕРИТЬ ГИБКИЙ ШЛАНГ)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
86	23.12.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , СТОЯК ГВС №№ 1 - 6 (кв. 1108 - 1179) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСЕЙ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС -АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
87	23.12.2023	1161	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 6 , ПРОПАЛА ГВС	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
88	23.12.2023	1150	Нет горячей воды в ванной и на кухне .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

89	23.12.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 5 , ПРОПАЛА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
90	23.12.2023	1009	ПЛОХО РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ ВЫЗОВА МЕЖДУ 9 И 10 ПАРАДНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
91	23.12.2023	514	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 14, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - НЕ ПРОВОДИТСЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
92	22.12.2023	443	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
93	22.12.2023	777	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
94	22.12.2023	650	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 9, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ ВЛАЖНАЯ УБОРКА.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
95	22.12.2023	467	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
96	22.12.2023	475	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
97	22.12.2023	756	вопрос не решен!!! на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2572-12/2023 от 21.12.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
98	22.12.2023	364	ПАРАДНАЯ №4, 2 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
99	22.12.2023	1154	11 парадная, 18 этаж, в тамбуре, где лифты на 18 этаже отвалилась плитка внизу напротив лифтов. Просьба прикрепить.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
100	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №9, У ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ПОСЛЕ ДОЖДЯ И У 10 ПАРАДНОЙ КОРОТИТ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН. ОБРАТИТЬСЯ К СКОРУК Т., ТЕЛ.8 9052127507.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
101	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №8, 3, 7 ЭТАЖИ, СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
102	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №8, 4, 16, 19 ЭТАЖИ УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
103	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №9, 8, 4 ЭТАЖИ, ЛАМПОЧКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
104	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №5, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА, СДЕЛАТЬ УБОРКУ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
105	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, МИНУС 1 ЭТАЖ, ПОПРАВИТЬ ПОТОЛОЧНУЮ ПЛИТКУ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

106	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №2, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА, СДЕЛАТЬ УБОРКУ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
107	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ, СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
108	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
109	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №3, 9 ЭТАЖ, УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
110	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №4, 13,17,19 ЭТАЖИ, УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
111	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №6, 4,5,10,14,18 ЭТАЖИ, УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
112	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №5, 5, 7, 10, 18 ЭТАЖИ, СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
113	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №11, 2, 3 ЭТАЖ, СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
114	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
115	21.12.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
116	21.12.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.1059-1106), АВАРИЯ В КВ.1106, ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушителя, нет доступа. ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 25.12.23г. в 18.00.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
117	21.12.2023	1106	ПАРАДНАЯ №11, 10 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ПРОТЕЧКА В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
118	21.12.2023	756	вопрос не решен!!! на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2570-12/2023 от 21.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
119	21.12.2023	756	на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2563-12/2023 от 21.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
120	21.12.2023	271	Опломбировка счетчика горячей воды	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
121	21.12.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНОЙ И НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
122	21.12.2023		21.12.23 г в 06-50 произведено отключение 8 парадная, 5 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 795-835), авария в кв. 815. Планируемая дата включения 22.12.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
123	21.12.2023	815	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ ,	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

124	20.12.2023	681	С 15.12.2023 н работает лифт Зав.№ В7НА5213 (6 подъезд)	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
125	20.12.2023	608	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
126	20.12.2023	117	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 18, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНОЕ. на 30.12.23Г с 12 до 13.	
127	20.12.2023	756	на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2549-12/2023 от 20.12.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
128	20.12.2023	268	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНОЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
129	20.12.2023	484	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНОЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
130	20.12.2023	483	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНОЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
131	20.12.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
132	20.12.2023	154	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
133	20.12.2023	756	на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2547-12/2023 от 20.12.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
134	20.12.2023	756	на кухне горячая вода менее 40 градусов Создана на основании письменного обращения №2546-12/2023 от 20.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
135	20.12.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ТЕПЛА КВАРТИРНАЯ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
136	20.12.2023	73	ПАРАДНАЯ № 1, ГРУЗОВОЙ НЕ РАБОТАЕТ. ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
137	20.12.2023		ПРОСЬБА УБРАТЬ ЛЕД У ПАРАДНОЙ № 8, ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО.	Мастер участка: Скорук Татьяна
138	20.12.2023	868	Необходимо проверить счётчик ХВС	
139	19.12.2023	966	В санузле запахи после сильные	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
140	19.12.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ СЛЕГКА ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
141	19.12.2023	427	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - КАПАЕТ С ВОЗДУХООТВОДЧИКА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
142	19.12.2023	756	в кухне Вода еле теплая Создана на основании письменного обращения №2533-12/2023 от 19.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

143	19.12.2023	1150	Во дворе не пройти , гололед и лужи по колено !!! Почистите дорогу !!!	
144	19.12.2023		МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА У 11 ПАРАДНОЙ - ВЕТРОМ ВЫРВАН ДОВОДЧИК ОДНОЙ ИЗ ДВЕРЕЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
145	19.12.2023		ЗАКРЕПИТЬ ЕЛКУ - ЕЕ ВЕТРОМ РВЕТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ (ОНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, СПРАШИВАЮТ?)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
146	19.12.2023	454	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 13 , ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС , ДЛЯ ДОСТУПА СОЗВОНИТЬСЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
147	19.12.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ПО ФАНОВОЙ ТРУБЕ . СОСТАВИТЬ АКТ О ПРОТЕЧКЕ И ЗАЛИТИИ, ЕСТЬ ФОТО. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
148	19.12.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ПО ФАНОВОЙ ТРУБЕ . СО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАЯВКИ О ПРОТЕЧКЕ ОТ 23.06.23г С ЗАЛИТИЕМ КВАРТИР ДО 15 ЭТ. МЕРЫ ПРИНЯТЫ НЕ БЫЛИ, КРОВЛЮ НЕ ПОЧИНИЛИ. ТРЕБУЕМ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КРОВЛИ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
149	19.12.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2 -ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ( НАДО ДОЛГО СЛИВАТЬ)	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
150	19.12.2023		ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , В МУСОРНОМ ХОЛЛЕ ЗАКРЫТЬ ОКНО ; ЭТАЖ № 1 - ПОДНЯТЬ ТАМБУРНУЮ ДВЕРЬ, ОНА ЗАДЕВАЕТ КОВРИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
151	19.12.2023		ВОССТАНОВИТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ В 8 И 5 ПАРАДНЫХ (ПОМЕЩЕНИЕ КОНСЪЕРЖНОЙ)	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
152	19.12.2023	411	4 ПАР, 8 ЭТ, ТЕЧЕТ ГВС В ТУАЛете ПО СТОЯКУ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
153	18.12.2023	1	10 ПАР, 20 ЭТ. НЕТ СВЕТА В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
154	18.12.2023	8	1 ПАР. 3 ЭТ. АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИПУ ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
155	18.12.2023	51	1 ПАР. 9 ЭТ. АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИПУ ГВС	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
156	18.12.2023	80	1 ПАР. 13 ЭТ. АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИПУ ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
157	18.12.2023	565	5 ПАР 10 ЭТ 4 СТОЯК. ТЕЧЬ ПО СТОЯКУ В ТУАЛете . НАМОКАНИЕ СТЕНЫ. ИЗ КВ 570	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
158	18.12.2023	228	2 ПАР . 16 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
159	18.12.2023	545	5 ПАР . 6 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
160	18.12.2023	131	2 ПАР . 2 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ. НА 10.01.24г С 10 ДО 12	

161	18.12.2023	895	9 ПАР . 6 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
162	18.12.2023	40	1 ПАР . 7 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
163	18.12.2023	42	1 ПАР . 7 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ. ОТМЕНА ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ ЖИТЕЛЯ 25.12.23Г.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
164	18.12.2023	65	1 ПАР . 11 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
165	18.12.2023	1044	10 ПАР . 21 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
166	18.12.2023	89	1 ПАР . 14 ЭТ. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС. ДОСТУП ПО ЗВОНКУ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
167	18.12.2023		Поправить потолок плитки на -1 в 10 парадной	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
168	18.12.2023		Открыт электрошкаф на этаже. у квартиры 885	
169	18.12.2023	756	В кухне горячая вода еле теплая. Создана на основании письменного обращения №2518-12/2023 от 18.12.23	
170	18.12.2023	123	Добрый день! Необходимо произвести поверку счётчиков. Как подобрать время и дату?	
171	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег,который вот вот упаде кому-нибудь на гтдову.После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной.Дальше ,наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2509-12/2023 от 17.12.23	
172	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег,который вот вот упаде кому-нибудь на гтдову.После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной.Дальше ,наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2508-12/2023 от 17.12.23	
173	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег,который вот вот упаде кому-нибудь на гтдову.После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной.Дальше ,наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2507-12/2023 от 17.12.23	
174	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег,который вот вот упаде кому-нибудь на гтдову.После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной.Дальше ,наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2506-12/2023 от 17.12.23	
175	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег,который вот вот упаде кому-нибудь на гтдову.После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной.Дальше ,наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2505-12/2023 от 17.12.23	

176	18.12.2023	408	17.12.2023 около парадной 10 каток, на козырьке подъезда снег, который вот вот упаде кому-нибудь на голову. После жесткой жалобы диспетчеру в 16 часов этого же дня убран лед около двери парадной. Дальше, наверное, подзком надо передвигаться!!! Создана на основании письменного обращения №2504-12/2023 от 17.12.23	
177	18.12.2023	271	УК отказывается вводить в эксплуатацию счетчик горячей воды и составить акт ввода. В течении двух последних недель, с 29 ноября по настоящее время, почти ежедневно, посылаю в УК заявки на опломбировку счетчика горячей воды. Опломбировку никто не делает, хотя ранее по заявке от 29 ноября приходил сантехник Владимир от УК и уверил меня, что после замены он его опломбирует. После пяти заявок на опломбировку счетчика горячей воды, на заявку от 14 декабря диспетчер мне согласовал время на опломбировку на 15 декабря до 18.00. Однако, 15 декабря никто не пришел. После моего звонка диспетчер мне объявила, что с 10.00 15 декабря опломбировку выполняет гуп тэк и дала мне их телефон. Я позвонила, в гуп тэк сказали, что наш дом пока не включен в их обслуживание и до конца декабря точно обслуживает УК. Необходимо: УК Ввести в эксплуатацию счетчик ГВ с составлением акта. Заявка в УК на опломбировку от 29.11.2023 Создана на основании письменного обращения №2492-12/2023 от 16.12.23	
178	18.12.2023	875	Заменены и опломбированы счётчики ГВС и ХВС. Когда номера новых счётчиков будут доступны для сдачи показаний?	
179	18.12.2023	875	Заменены и опломбированы счётчики ГВС и ХВС. Когда номера новых счётчиков будут доступны для сдачи показаний?	
180	18.12.2023	875	Заменены и опломбированы счётчики ГВС и ХВС. Когда номера новых счётчиков будут доступны для сдачи показаний?	
181	18.12.2023	875	Заменены и опломбированы счётчики ГВС и ХВС. Когда номера новых счётчиков будут доступны для сдачи показаний?	
182	17.12.2023	553	ПАРАДНАЯ №5, 8 ЭТАЖ, СЛОМАНА РУЧКА У ДВЕРИ ВХОДА ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
183	17.12.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 6 СТОЯК (КВ.6-62), АВАРИЯ В КВ.34, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС НА ТРОЙНИКЕ, ДО ОТСЕЧНОГО КРАНА, НЕТ ДОСТУПА. ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 18.12.23Г. В 18.00.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
184	17.12.2023	27	ПАРАДНАЯ №1, 5 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, С ПОТОЛКА ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
185	17.12.2023	20	ПАРАДНАЯ №1, 4 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9009399858.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
186	17.12.2023		СКОЛЬЗКО У ПАРАДНЫХ, ПОСЫПАТЬ (ЗАЯВКА ОТ СКОРУК Т.С.)	
187	17.12.2023	175	ПАРАДНАЯ №2, 8 ЭТАЖ, СЛОМАНА РУЧКА У ДВЕРИ ВЫХОДА ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич



188	17.12.2023		ПАРАДНАЯ № 6, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, НА ДИСПЛЕЕ ЧЕРТОЧКИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
189	16.12.2023	746	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС / ХВС № 1. ОТСЕЧНЫЕ КРАНЫ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ СТОЯКИ. (ЗАМЕНА ОТСЕЧНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ) .	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
190	16.12.2023	354	Прошу обеспечить мою квартиру горячей водой, из крана идет теплая и не соответствует норме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОГДА БУДЕТ СТАБИЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА?????????	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
191	16.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, НАД КВАРТИРОЙ 1054 СИЛЬНО БЬЕТ ЛИСТ ЖЕЛЕЗА. ЗАЯВКА ПОСТУПИЛА ИЗ СЛУЖБЫ 004.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
192	16.12.2023		ПАРАДНАЯ № 6, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
193	16.12.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
194	16.12.2023	928	ВОРОТА ПАРКИНГА У ПАРАДНОЙ № 9 НЕ РАБОТАЮТ - ОТКРЫТЫ И НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
195	15.12.2023	840	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 . ЗАСОР - В ВАННУЮ НАБИРАЕТСЯ ВОДА ИЗ СЛИВА (ПО УНИТАЗУ ЗАСОРА НЕТ, ПО КУХНЕ - ЗАСОРА НЕТ, В КВАРТИРЕ 2 ФАНОВЫХ СТОЯКА).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
196	15.12.2023	545	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 6 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ, СОЗВОНИТЬСЯ	
197	15.12.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
198	15.12.2023	757	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 17 - ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ , ДЛЯ ДОСТУПА СОЗВОНИТЬСЯ.	
199	15.12.2023	929	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ - ИЗ КРАНОВ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
200	15.12.2023	49	Просим не принимать в работу предыдущее обращение, ошибочно направлено не по той квартире Создана на основании письменного обращения №2477-12/2023 от 15.12.23	
201	15.12.2023	49	Требуем срочно устранить причину протечки крыши! Затопило всю квартиру, аварийная служба не реагирует, на заявки никто не приезжает из УК! Испорчен весь ремонт, в воде полностью потолок и стены одной из комнат, вода сачится в пол, есть риск затопить соседей снизу! Создана на основании письменного обращения №2476-12/2023 от 15.12.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
202	15.12.2023	735	7 ПАР. 8 ЭТ. 5 СТОЯК. ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
203	15.12.2023	329	3 ПАР. 14 ЭТ. ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
204	14.12.2023	785	7 ПАР, 18 ЭТ. ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

205	14.12.2023	971	НЕ РАБОТАЮТ ВОРОТА В ПАРКИНГ	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
206	14.12.2023	756	В ванной температура горячей воды 40 градусов. Температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60! Прошу прийти составить акт для перерасчета! Создана на основании письменного обращения №2463-12/2023 от 14.12.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
207	14.12.2023	854	8 ПАР, 14 ЭТ.СЛОМАН ЗАМОК В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
208	14.12.2023	182П	Добрый день! Прошу провести уборку пола в паркинге на парковочных местах и проходах/проездах возле входа в 10 парадную. Спасибо!	Уборщик: Сушев Дмитрий
209	14.12.2023	395	4 ПАР, 6 ЭТ. ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
210	14.12.2023	539	5 ПАРАДНАЯ, 5 ЭТАЖ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА ПО ЗАМЕНЕ СВЕТОДИОДОВ В КВАРТИРЕ ДОМОФОНА НЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
211	14.12.2023	756	В кухне более недели температура горячей воды менее 40 градусов! Оставлены несколько заявок в аварийно-диспетчерской службе, сантехник не приходил, не звонил, горячей воды нет! Прошу прийти составить акт для перерасчета! Создана на основании письменного обращения №2460-12/2023 от 14.12.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
212	14.12.2023	1116	11 ПАРАДНАЯ. 12 ЭТАЖ. СОСТАВИТЬ АКТ О НЕРАБОЧЕМ ЭЛ/СЧЕТЧИКЕ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
213	14.12.2023	271	3 ПАРАДНАЯ, 4 ЭТАЖ. ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС. СОЗВОНИТЬСЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
214	14.12.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
215	14.12.2023	1113	Прошу в паркинге привести в порядок машино-место 399. Утраť трубу и предоставить возможность парковки на это место в связи с его покупкой!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
216	14.12.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ, ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
217	13.12.2023	1153	ПАРАДНАЯ №11, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, В ОДНОЙ КОМНАТЕ ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
218	13.12.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
219	13.12.2023	1177	ПАРАДНАЯ №11,22 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ СТОИТ ШУМ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТ ВЕНТИЛЯЦИИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

220	13.12.2023	966	Поданные ранее две заявки не исполнены. На переходном балконе под окном отбита штукатурка, повреждена стена. Заявки приняты к рассмотрению. От 14.10 и от 02.09. Под лупой рассматриваете? Файлы не прикрепляются	Мастер участка: Скорук Татьяна
221	13.12.2023	966	Подземный паркинг не убирается уже несколько месяцев. За что начисляется в квитанции сумма?	
222	13.12.2023	1009	Паркинг, 358 место не убирается от слова совсем!	
223	13.12.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
224	13.12.2023	354	Прошу обеспечить ковриком чтоб не было скользко в зимний период. Уже несколько раз не упал, очень скользко на плитке. 3 парадная в маленьком коридоре	Мастер участка: Скорук Татьяна
225	13.12.2023	190	ПАРАДНАЯ №2, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СТОИТ НА 10-М ЭТАЖЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ, ХЛОПАЕТ ДВЕРЯМИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ 13.12.23Г. В 18.40.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
226	13.12.2023	112	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
227	13.12.2023	183	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
228	13.12.2023	488	ПАРАДНАЯ №4, 17 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
229	13.12.2023	33	ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, СОСТАВИТЬ АКТ ПО ПОКАЗАНИЯМ СЧЕТЧИКА ГВС,	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
230	13.12.2023	33	ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СЛАБО ГРЕЮТ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ,	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
231	13.12.2023	1054	Доброе утро. Я собственник квартиры 1054 по адресу Ленинский пр. 64 к.1, 10 подъезд, 22 этаж, когда сильный ветер у меня в квартире слышно как на крыше громыкает полуоторванный лист металла, я подавал заявку в диспетчерскую 7893682298054 от 23.11.2023, 7837177868208 от 27.11.2023, 7857198093271 от 08.12.2023, прошу Вас выполнить заявки в течении 3 дней с момента подачи этого обращения и сообщить о проделанной работе лично мне, в противном случае 13.12.2023 я подаю заявление в ГЖИ, Прокуратуру и Роспотребнадзор т.к. считаю если лист железа полетит с 22 этажа вниз то может пострадать собственность или здоровье граждан из-за этого надо устранить эти заявки как можно скорее и отнестись к ним ответственно. Создана на основании письменного обращения №2396-12/2023 от 09.12.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
232	13.12.2023	271	Опломбировка счетчика горячей воды. Четвертая заявка по поводу опломбировки счетчика горячей воды.	Сантехник: Иванов (Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
233	13.12.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 2 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
234	13.12.2023	513	Горячая вода не соответствует температурному нормативу. Полотенцесушитель поэтому ледяной!	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

235	13.12.2023	513	Горячая вода не соответствует температурному нормативу. Полотенцесушитель поэтому ледяной!	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
236	13.12.2023	513	Горячая вода не соответствует температурному нормативу. Полотенцесушитель поэтому ледяной!	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
237	13.12.2023	513	Горячая вода не соответствует температурному нормативу. Полотенцесушитель поэтому ледяной!	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
238	13.12.2023	1054	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, НАД КВАРТИРОЙ СИЛЬНО БЬЕТ ЛИСТ ЖЕЛЕЗА. ЗАЯВКА ПОСТУПИЛА ИЗ СЛУЖБЫ 004.	
239	13.12.2023	352	ПАРАДНАЯ №3, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
240	13.12.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ВОДА МЕНЬШЕ 40 ГРАДУСОВ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
241	13.12.2023		ПАРАДНАЯ №6, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ В ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ НА 5-М ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
242	13.12.2023	880	ПАРАДНАЯ №8, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
243	13.12.2023	370	ПОЧИСТИТЬ СТУПЕНИ НА ВЫХОДЕ МЕЖДУ 2 И 3 ПАРАДНЫМИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
244	13.12.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
245	13.12.2023		ИЗГОТОВИТЬ КРЫШКИ НА ПЕСОЧНИЦЫ (ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПЛОЩАДКИ).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
246	12.12.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
247	12.12.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - МИГАЕТ ЛАМПОЧКА. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
248	12.12.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ХОЛЛ ЗА ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ - НАРУШЕНА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
249	12.12.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖИ № 1 И 9, НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП, НАРУШЕНА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА. У ДИСПЕТЧЕРА ФОТОУЛИКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
250	12.12.2023	777	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС / ХВС № 2. ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
251	12.12.2023	38	ПАРАДНАЯ № 1 ЭТАЖ № 7, ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ЧАСТИЧНО).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
252	12.12.2023	817	ПРОХОД МЕЖДУ 2 И 3 ПАРАДНЫМИ - НЕ ВЫЧИЩЕНА ЛЕСТНИЦА, ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО, ОПАСНО ХОДИТЬ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
253	12.12.2023	929	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич

254	12.12.2023	600	Из крана с горячей водой идет холодная. Создана на основании письменного обращения №2399-12/2023 от 09.12.23	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
255	12.12.2023		ПРОВЕРКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
256	12.12.2023	131	СОСТАВИТЬ АКТ - СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС В СВЯЗИ С ИХ ЗАМЕНОЙ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
257	12.12.2023	154	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ. ОТМЕНА ЗАЯВКИ ПО ЗВОНКУ СОБСТВЕННИКА.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
258	12.12.2023		12.12.23 г. в 12-30 произведено отключение 8 парадная, 5 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 840-880), авария в перекрытии между кв. 820 и кв. 825. Плановая дата включения 15.12 23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
259	12.12.2023	676	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
260	12.12.2023		ПАРАДНАЯ № 1, АВАРИЯ ГВС, ПРОВЕРИТЬ ЛИФТЫ НА ЗАЛИТИЕ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
261	12.12.2023	820	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
262	11.12.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ВСЬ СТОЯК ХВС № 2 (кв: 792 - 877) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС, АВАРИЯ В КВ.792 / 797	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
263	11.12.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ОНА МЕНЕЕ +40 ГРАДУСОВ..	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
264	11.12.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 1 , В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
265	11.12.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 1 , "ВХОДНАЯ ГРУППА" - ОЧЕНЬ ПЛОХО ОТКРЫВАЕТСЯ ТАМБУРНАЯ ДВЕРЬ, СЛИШКОМ ТУГО .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
266	11.12.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 1 , В ТАМБУРЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОТСУТСТВУЕТ КОВРИК. ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО, ПРОСИМ ВЫДАТЬ УБОРЩИЦЕ КОВРИК ДЛЯ ТАМБУРА. ПОВТОРНО.	Мастер участка: Скорук Татьяна
267	11.12.2023	271	В третий раз обращаюсь к вам с заявкой на опломбировку счетчика горячей воды	
268	11.12.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, НА КУХНЕ ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА. ПОВТОРНО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
269	11.12.2023		ПАРКИНГ. ОБХОД. ПРОВЕРКА ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
270	11.12.2023	34	ПАРАДНАЯ № 1 , КОЛЯСОЧНАЯ - ЗАКЛИНИЛО ЗАМОК, НЕ ВЫЙТИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
271	11.12.2023	264	нужно запломбировать счетчик электроэнергии и так же у меня закончился срок проверки на счетчиках воды	
272	11.12.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

273	11.12.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЛИФТ ГРУЗОВОЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 11:10.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
274	11.12.2023	676	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В САМУЗЛЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ПОЛОТЕНОСУШИЛО ЧУТЬ ТЕПЛОЕ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
275	11.12.2023	600	2399-12/2023 от 09.12.2023  Заявка не отработана. Все выходные сидим без воды. УК работать будет или что? Создана на основании письменного обращения №2412-12/2023 от 10.12.23	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
276	11.12.2023	80	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 13 , СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
277	10.12.2023	134	2 ПАРАДНАЯ, 2 ЭТАЖ, 6 СТОЯК. ТЕЧЬ В ТУАЛТЕТЕ. СВИЩЬ НА ТРОЙНИКЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
278	10.12.2023	928	ПАРАДНАЯ 9, 17 ЭТАЖ. НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН НА ОТКРЫТИЕ ИЗ КВАРТИРЫ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ГОЛОСОВАЯ И ВИДЕО СВЯЗЬ РАБОТАЕТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
279	10.12.2023	2	1 ПАРАДНАЯ, 2 ЭТАЖ. ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	
280	10.12.2023	354	ПАРАДНАЯ 3, 18 ЭТАЖ, СТОЯК 3 Когда моя квартира будет обеспечена стабильной горячей водой? Из крана с горячей водой идет теплая, а должна идти кипяток!!!!!!!!!! За что платим деньги, когда уже начнете выполнять свои функции????? Чтоб к утру был кипяток!!!!!!	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
281	10.12.2023	309	3 ПАРАДНАЯ, 11 ЭТАЖ. ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, П /СУШИТЕЛЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
282	10.12.2023	182	Уже 3й день по ночам отключают полотенцесушитель, с 3х ночи и по утра. Сегодня в 8 утра пришлось слить воду минут 5-10 что бы пошла горячая вода. При открытии крана с горячей водой исходит звук из батарей по стояку «гул». после того как воду слили полотенцесушитель стал еле тёплый. Батареи в квартире работают но отключая полотенцесушитель становится очень холодно ночью. Прошу разобраться с данной проблемой.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
283	10.12.2023	411	Заявка: 4 ПАРАДНАЯ, 8 ЭТАЖ. ХОЛОДНЫЙ СТОЯК ГВС, ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
284	10.12.2023	277	3 ПАРАДНАЯ, 5 ЭТАЖ. ХОЛОДНЫЙ СТОЯК ГВС, ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
285	10.12.2023	314	3 ПАРАДНАЯ, 11 ЭТАЖ. ХОЛОДНЫЙ СТОЯК ГВС, ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
286	09.12.2023		ПАРАДНАЯ №4, 10 ЭТАЖ, НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ ВХОДА В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕКОШЕНА. ЗАЯВКА ПОСТУПИЛА ОТ ОХРАННИКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
287	09.12.2023	235	ПАРАДНАЯ №2, 17 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
288	09.12.2023	590	ПАРАДНАЯ №5, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич

289	09.12.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
290	09.12.2023		ПАРАДНАЯ №4, НЕ РАБОТАЕТ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ, СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
291	09.12.2023	676	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
292	09.12.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
293	08.12.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
294	08.12.2023	271	Опломбировка счетчика горячей воды	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
295	08.12.2023	1054	ПАРАДНАЯ № 10 - ШУМ И ГРОХОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА НА КРОВЛЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
296	08.12.2023	271	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
297	08.12.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
298	08.12.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
299	08.12.2023	153	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	
300	08.12.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 (кв: 883 - 907) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ. 898 - ТЕЧЬ ТРОЙНИКА НА ПОЛОТЕНОСУШИЛЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
301	08.12.2023	335	Поверка счётчиков воды проведена. Оригинал документа надо принести в бухгалтерию или УК????	
302	08.12.2023	898	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ПРОРВАЛО СТОЯК ГВС	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
303	08.12.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК ГВС № 2 , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 792, НЕТ ДОСТУПА	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
304	08.12.2023	928	ПАРКИНГ - СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У 9 ПАРАДНОЙ , ОТКРЫТЫ НА 50 СМ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ . ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)

305	08.12.2023	792	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 , ПРОТЕЧКА - ТЕЧЬ ГВС (СООБЩИЛ ГОР)	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
306	07.12.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ГРУППА, ТАМБУР - НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОТВАЛИЛАСЬ ПЛИТКА БОРДЮРА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
307	07.12.2023	636	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ - ТАМ, ГДЕ КНОПКА ОТКРЫТИЯ МАГНИТНОГО ЗАМКА (КНОПКА ВЫХОДА), ОТОРВАН САМ БЛОК МАГНИТНОГО ЗАМКА , В ПРОВОДАХ КОПАЛИСЬ, КРЫШКА ВАЛЯЕТСЯ НА ПОЛУ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
308	07.12.2023	746	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО КРАНА НА ГВС (КРАН КУПЛЕН)	
309	07.12.2023	137	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3 - ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
310	07.12.2023	901	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 8 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
311	07.12.2023	433	ПАРАДНАЯ № 10 , ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПАРАДНОЙ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ - НЕ ВЫПОЛНЕНА ПО ГРАФИКУ. НА 1 ЭТАЖАХ УБОРКА В ЛИФТАХ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ - ВЕСЬ МУСОР ОСТАЛСЯ НА МЕСТАХ . УБОРКА НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ .	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
312	07.12.2023	794	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ РАДИАТОРЫ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
313	07.12.2023	277	3 ПАРАДНАЯ, 5 ЭТАЖ. ТЕМПЕРАТУРА ГВС НИЖЕ НОРМЫ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
314	07.12.2023	314	3 ПАРАДНАЯ, 11 ЭТАЖ. ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
315	07.12.2023	433	4 ПАРАДНАЯ. 10 ЭТАЖ. ПРОИЗВЕСТИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ И НА ЛЕСТНИЦЕ. ДЕЛАТЬ УБОРКУ СОЛАСНО ГРАФИКА.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
316	07.12.2023	366	4 ПАРАДНАЯ, 1 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. ПРОТЕЧКА ИЗ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРЫ, НАМОКАНИЕ ПОТОЛКА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
317	07.12.2023	1088	Ленинский 64к1, 11 парадная, -1 этаж, выход в паркинг. Не прижимается доводчиком дверь и не может закрыться на магнит. Ответная часть магнита на двери отломана от направляющей. Необходимо восстановить крепление ответной части магнита и решить проблему с дожимом двери доводчиком.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
318	06.12.2023	699	6 ПАРАДНАЯ, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. НЕТ ДАВЛЕНИЯ ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
319	06.12.2023	791	8 ПАРАДНАЯ, 2 ЭТАЖ , 1 СТОЯК. ПРОТЕЧКА ИЗ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРЫ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович



320	06.12.2023	591	5 ПАРАДНАЯ. 16 ЭТАЖ. С ЛЕТА НЕТ ГВС НА КУХНЕ. ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
321	06.12.2023	1057	11 ПАРАДНАЯ, 2 ЭТАЖ. ИСКРИТ ЭЛ/СЧЕТЧИК В КВАРТИРЕ, ОПЛАВЛЕН КОНТАКТ АВТОМАТА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
322	06.12.2023	1153	Сильный запах канализации с раковины на кухне с лета 2023. Сегодня появилось бульканье.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
323	06.12.2023	333	3 ПАРАДНАЯ, 15 ЭТАЖ. ВОДА ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
324	06.12.2023		11 парадная 1 этаж приклеит фриз.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
325	06.12.2023	948	10 ПАРАДНАЯ, 5 ЭТАЖ. НЕ РАБОТАЕТ ЗВОНОК В КВАРТИРУ .	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
326	06.12.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
327	06.12.2023	779	7 ПАРАДНАЯ, 17 ЭТАЖ. ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНОЙ КРАН ХВС, НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ ВОДУ ДО КОНЦА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
328	06.12.2023	99	ПАРАДНАЯ 1. ЭТАЖ 16. ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
329	06.12.2023	89	ПАРАДНАЯ 1. ЭТАЖ 14. ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
330	06.12.2023	862	ПАРАДНАЯ 8, ЭТАЖ 16 ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
331	06.12.2023	111	Слушайте, это уже ни в какие рамки! Зима... Радиатор еле тёплый, 3 раза оставляла заявку диспетчеру, на 3 раз пришёл сантехник, проверил радиатор, все хорошо, сказал, надо увеличивать давление, он на это полномочий не имеет, передаст дальше, а дальше тишина! У меня годовалый ребёнок, из за ваших работников умных, которые снижают давление, чтобы трубы не допались и им меньше было работы! Болеет уже 2 раз за месяц! Каждый год одно и то же! Платежи по отоплению берете по полной программе, так и предоставляете услугу так же!!! Мне куда обращаться в Администрацию и соц защиту???? Что из ваших людей у меня страдает ребёнок! Я в декрете могу написать и на сайт Беглова и в прокуратуру, у меня время есть! Только от этого вам легче не будет явно! Решайте вопрос! Создана на основании письменного обращения №2371-12/2023 от 06.12.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
332	06.12.2023	753	ПАРАДНАЯ 7, ЭТАЖ 12. ОПЛОМБИРОВАТЬ ТЕПЛО.СЧЕТЧИК	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
333	06.12.2023	375	ПАРАДНАЯ 4, ЭТАЖ 3.ПОДГОТОВИТЬ ЭЛ / СЧЕТЧИК К ОПЛОМБИРОВКЕ, ПРОВЕРИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
334	05.12.2023	571	ПАРАДНАЯ №5, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА ГВС ПО САНУЗЛУ И АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГВС ПО КУХНЕ ПОСЛЕ ПОВЕРКИ, НА 07.12.23Г. С 10 ДО 11Ч.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

335	05.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, 13 14 ЭТАЖ, ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
336	05.12.2023	277	ПАРАДНАЯ №3, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
337	05.12.2023	740	Проблемы с полотенцесушителем	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
338	05.12.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
339	05.12.2023	188	ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ ПО ПОКАЗАНИЯМ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
340	05.12.2023	187	ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ЗАПАХ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
341	05.12.2023	258	ПАРАДНАЯ №3, 2 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ, ТЕЛ. 8 9095850028.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
342	05.12.2023	591	ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ПРОЧИСТИТЬ ФИЛЬТРЫ ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
343	05.12.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Гузанов (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Александр Андреевич
344	05.12.2023		ПАРАДНАЯ №1, ЗАМЕНА ЛИЧИНКИ ЗАМКА В ДВЕРИ МУСОРОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
345	05.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, РЕГУЛИРОВКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПАРАДНОЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
346	05.12.2023	804	ПАРАДНАЯ №8, 4 ЭТАЖ, ПЕРЕНЕСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК, БУДЕТ ДОМА 06.12.23Г. ПОСЛЕ 14.00.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
347	05.12.2023		ПАРАДНАЯ №1, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СТОИТ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ НА 13-М ЭТАЖЕ,. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ 05.12.23Г. В 10.56.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
348	05.12.2023	573	Прошу пересчитать начисления за кап ремонт, так как все было оплачено. А также обосновать разное ценообразование каждый месяц. На данный момент, у меня все оплачено за кап ремонт. Прошу пересмотреть суммы, иначе буду вынуждена подать на рассмотрение ваши счета в выше стоящие органы.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
349	05.12.2023		ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЗАМКА ПЛОХО ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОХРАНЫ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
350	05.12.2023		НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ОГОРОДИТЬ КРАСНОЙ ЛЕНТОЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ ЕЛКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
351	05.12.2023	315	Уже 3 дня из горячего крана в ванной идет еле теплая вода (не горячая). Кв. 315	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
352	05.12.2023	323	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

353	04.12.2023	799	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ЗАСОР УНИТАЗА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
354	04.12.2023	454	ПАРАДНАЯ № 4, СТОЯК ГВС № 4, ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС (АВАРИЯ В КВ. 366). СОЗДАНА ПО НАСТОЯНИЮ ЖИТЕЛЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
355	04.12.2023	594	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
356	04.12.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
357	04.12.2023	880	НЕ УБИРАЮТ СНЕГ НА ТЕРРИТОРИИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
358	04.12.2023	880	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
359	04.12.2023	306	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ЗАМЕНА ВОЗДУХООТВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
360	04.12.2023	266	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 6, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
361	04.12.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 6, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КОМНАТЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
362	04.12.2023	536	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
363	04.12.2023		04.12.23 г. в14-00 произведено отключение 4 парадная, 4 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 438-518), авария в кв. 366. Плановая дата включения 06.12.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
364	04.12.2023	366	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ПРОТЕЧКА В ВАННОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
365	04.12.2023	306	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
366	04.12.2023	1161	Просьба убрать снег на территории дома и очистить пешеходные дорожки со стороны детского сада.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
367	04.12.2023	681	С момента выпадения большого количества осадков (начиная с 27 ноября) двор не чистится от снега. 28 ноября вышло несколько человек и почистили выходы к калитке на Ленинский пр. и место перед парадными. Далее места от парадной до проезжей части чистились силами жильцов. Сам проезд для машин не вычищен, ходить до контейнеров с мусором просто опасно. Требуется заказать трактор для уборки и автомобили для вывоза снега.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
368	03.12.2023		ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ № 1, ПУНКТ ОХРАНЫ - ОХРАНА ПРОСИТ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНОЙ ЗАМОК И ЧТОБЫ ВО ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ ПОМЕЩЕНИЯ БЫЛ "БАРАШЕК" (РЕМОНТ . УСТАНОВКА . ЗАМЕНА ЗАМКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
369	03.12.2023	541	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

370	03.12.2023	416	Добрый день. Не убран снег во дворе, ступеньки на вход/выход из двора в снегу. Хожу с ребенком, несколько раз чуть не упали, хотя идём медленно, аккуратно. Опасно передвигаться. На авто стало очень сложно ездить по двору. Когда будет почищен двор? Куда ещё жаловаться?	
371	03.12.2023	4	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ВЫБИЛО СЧЕТЧИК В ХОЛЛЕ)	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
372	03.12.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ ( С УЛИЦЫ) - ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДВЕРНУЮ РУЧКУ (РЕМОНТ, УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
373	03.12.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ, ПРОВЕРИТЬ СЧИТЫВАТЕЛЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ )	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
374	03.12.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
375	03.12.2023	147	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ (ДОМОФОН НЕ РАБОТАЕТ, СОЗВОНИТЬСЯ - ХОЛЛ ОТКРОЮТ)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
376	02.12.2023	322	ПАРАДНАЯ №3, 13 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
377	02.12.2023	314	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
378	01.12.2023	855	ПАРАДНАЯ № 8 , 14 ЭТАЖ. ЗАКЛИНИЛО РУЧКУ НА ДВЕРИ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
379	01.12.2023	354	На каком основании закрыли Заявку №7829517008597 от 25.11.2023, если не решили проблему. Из крана горячей воды как шла тёплая вода так и идет. После замены спутников на стояке, стало только хуже. Если проблему не решите к понедельнику, буду жаловаться в высшие инстанции!!!!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
380	01.12.2023	458	ПАРАДНАЯ № 4, 13 ЭТАЖ. СДЕЛАТЬ ТЕРМОУСАДКУ ЭЛ/ПРОВОДА СЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
381	01.12.2023	212	ПАРАДНАЯ № 2, 13 ЭТАЖ, СТОЯК 7.ПРОТЕЧКА СВЕРХУ ПО СТОЯКУ, НАМОКАНИЕ СТЕНЫ. 8-999-528-9410	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
382	01.12.2023	33	ПАРАДНАЯ № 1,6 ЭТАЖ.СОСТАВИТЬ АКТ ПОСЛЕ ОПЛОМБИРОВКИ СЧЕТЧИКОВ ХВС И ГВС. 8-999-613-99-66	
383	01.12.2023	188	ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ. СОСТАВИТЬ АЕТ ПОСЛЕ ОПЛОМБИРОВКИ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
384	01.12.2023	828	ПАРАДНАЯ № 8, 9 ЭТАЖ. УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ ХВС И ГВС + ОПЛОМБИРОВКА ( СЧЕТЧИКИ КУПЛЕНЫ). ДАТА УСТАНОВКИ 04.12.23 С 12:00 ДО 18:00	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
385	01.12.2023	880	ПАРАДНАЯ 8, 19 ЭТАЖ. ПРОИЗВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВЛИ И ФАСАДА ВСЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

386	01.12.2023		ПРОВЕРИТЬ ДИСПЕТЧИРОВАНИЕ НА СДК "КРИСТАЛЛ" В ОТНОШЕНИИ ЛЕНИНСКИЙ ПР.64, 10В ЛИФТ-3 ОТПРАВЛЕН В РЕМОНТ, ПРОБЛЕМА СО СВЯЗЬЮ. ГЕРОЕВ,18 9 ПАРАДНАЯ СВЯЗЬ С ЛИФТАМИ ГРЩ ТАКЖЕ В РЕМОНТЕ.	Управляющий: ООО "Компас нева" Связь с лифтами, диспетчеризация уличного освещения
387	01.12.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
388	01.12.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА,	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
389	30.11.2023	166	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 7 - СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера). НА 01.12.23г С 12 ДО 13	
390	30.11.2023	357	ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - . СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У 9 ПАРАДНОЙ (ОТКРЫТЫ НА 1/4 И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ) - ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
391	30.11.2023	357	ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - . СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У 9 ПАРАДНОЙ (ОТКРЫТЫ НА 1/4 И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ) - ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
392	30.11.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, НА КУХНЕ ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
393	30.11.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
394	30.11.2023	790	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, НЕТ ВОДЫ, КРАН "СУХОЙ"	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
395	30.11.2023	14Н	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 1, ПОМЕЩЕНИЕ 14Н СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ" - СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ (АВАРИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГВС В КВ. 793 ОТ 30.11.23г). СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
396	30.11.2023	1001	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 1 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС . ОЧЕНЬ СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ , ВОДЫ ПОЧТИ НЕТ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
397	30.11.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК ГВС № 3 (кв: 793 - 833) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 793, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
398	30.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ДВЕРЬ В ПАРКИНГ - РЕМОНТ ДВЕРИ, РУЧКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
399	30.11.2023	793	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЬ СТОЯКА В КОРОБЕ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
400	30.11.2023	857	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 15 - СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера).	
401	30.11.2023	523	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА, ОТСЕЧНОЙ АРМАТУРЫ НЕТ. ( РЕМОНТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНОСУШИЛА) .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

402	30.11.2023	34	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ГВС/ХВС № 6 . В КОРОБЕ ОТ ФАНОВОЙ ТРУБЫ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ПОДОЗРЕВАЮТ ПРОТЕЧКУ ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. ЖДУТ МАСТЕРА С 9 ДО 13	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
403	30.11.2023	571	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС ПО САМУЗЛУ И АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЧЕТЧИКА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ПОСЛЕ ЕГО ПОВЕРКИ	
404	30.11.2023	196	, ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 11, УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС (КВАРТИРНАЯ)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
405	30.11.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 1 , В ТАМБУРЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ОТСУТСТВУЕТ КОВРИК. ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО, ПРОСИМ ВЫДАТЬ УБОРЩИЦЕ КОВРИК ДЛЯ ТАМБУРА	Мастер участка: Скорук Татьяна
406	30.11.2023	215П	В виду своего отсутствия прошу выдать ключ от паркинга Шариповой Наталье Владимировне 09.02.1992 г.р., паспорт 4015399594 от 15.10.2015, кп 780-047 Создана на основании письменного обращения №2313-11/2023 от 30.11.23	
407	30.11.2023	257	Проверка счетчиков воды	
408	30.11.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17 ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	
409	30.11.2023	777	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС / ХВС № 2 . ОТСЕЧНОЙ КРАН НА ГВС НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК , САМ КРАН У ЖИЛЬЦА ЕСТЬ. СОЗВОНИТЬСЯ (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
410	30.11.2023	688	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 17, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	
411	30.11.2023	875	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18 , ФАСАД ДОМА НА ЛЕНИНСКИЙ ПР. - СВЕРХУ ЗАЛИВАЕТ ПО БАЛКОНУ, С НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА ПРИХОДИТСЯ ПО УТРАМ СЛИВАТЬ ВОДУ. ПРОШУ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
412	30.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ - ЗАБИТА РАКОВИНА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
413	29.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ - УСТАНОВИТЬ ДВОЙНУЮ РОЗЕТКУ ВМЕСТО ОДИНАРНОЙ, ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ПРОВОДА И УБРАТЬ В КАБЕЛЬ-КАНАЛ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
414	29.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ - ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ПОДОКОННИК, ЧАСТИЧНАЯ ПОКРАСКА СТЕН.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
415	29.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4, В ХОЛЛЕ ПРИ ВХОДЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ - НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
416	29.11.2023	875	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС НА КУХНЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
417	29.11.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК № 5, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
418	29.11.2023	271	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4, СТОЯК № 5, ЗАМЕНА И ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

419	29.11.2023	253	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 6, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
420	29.11.2023	456	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 6, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
421	29.11.2023		29.11.23 г. в 14-50 произведено отключение 8 парадная, 5 кухонный стояк, нижняя и верхняя зоны ГВС (кв. 795-880), авария в кв. 800. Плановая дата включения 04.12.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
422	29.11.2023	795	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
423	29.11.2023	439	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 11, СОСТАВИТЬ АКТ С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЦО В КВАРТИРЕ. АКТ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГИ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
424	29.11.2023	119	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ЦО № 7, ОДНА ИЗ БАТАРЕЙ Ц.О СЛАБО ГРЕЕТ, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
425	29.11.2023	392	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 6, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
426	29.11.2023	335	Ленинский 64-1-335. 28.11.23. не было физической возможности встретить специалиста из петроэлектросбыта. Нам теперь заявку составить на вызов спеца самостоятельно???	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
427	29.11.2023	199	ПАРАДНАЯ № 2, ВТОРАЯ ДВЕРЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ МЕЖДУ ВХОДНОЙ ДВЕРЬЮ И ЛИФТОВЫМ ХОЛЛОМ - ОТВАЛИВАЕТСЯ РУЧКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
428	29.11.2023	314	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
429	29.11.2023	277	ПАРАДНАЯ №3, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
430	28.11.2023		ПАРАДНАЯ №8, 5 ЭТАЖ, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ В ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 20.57.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
431	28.11.2023	422	4 парадная, 9 этаж, отрывается ручка двери между лифтовым и квартирным холлами	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
432	28.11.2023	631	ПАРАДНАЯ №6, 6 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
433	28.11.2023	445	ПАРАДНАЯ №4, НЕ РАБОТАЕТ ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ СТОИТ НА 19-М ЭТАЖЕ И ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ СТОИТ НА -1-М ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 19.25..	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

434	28.11.2023	41	ПАРАДНАЯ №1, 7 ЭТАЖ, РАЗБОЛТАЛАСЬ РУЧКА У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
435	28.11.2023	439	ПАРАДНАЯ №4,11 ЭТАЖ, НЕ УБИРАЕТСЯ НА ЭТАЖЕ, ГРЯЗНО.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
436	28.11.2023	467	ПАРАДНАЯ № 4, 15 ЭТАЖ, СДЕЛАТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
437	28.11.2023		10 ПАРАДНАЯ. У ПАРАДНОЙ НЕ УБРАНЫ СПУСКИ ДЛЯ КОЛЯСОК. ( ГОР)	Мастер участка: Скорук Татьяна
438	28.11.2023	880	ПАРАДНАЯ № 8, НЕ УБРАН СНЕГ НА СПУСКЕ С КОЛЯСКОЙ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
439	28.11.2023	266	ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
440	28.11.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
441	28.11.2023	416	Не убран снег, с коляской не пройти.	Мастер участка: Скорук Татьяна
442	28.11.2023		КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА У ПАРАДНОЙ № 2 - ВЫРВАН ДОВОДЧИК, ДВЕРЬ ОТКРЫТА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
443	28.11.2023		ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - НЕ РАБОТАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 9 (ОТКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ) - ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
444	28.11.2023		ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - НЕ РАБОТАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 9 (ОТКРЫТЫ / ЗАКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ) - ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
445	27.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 1 , ДВЕРЬ С ТАМБУРА В ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - СНИЗУ ЗАСТРЯЛ ГВОЗДЬ, КОТОРЫЙ СКРЕБЕТ ПОЛ И МЕШАЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ДВЕРИ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ, СМАЗКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
446	27.11.2023	289	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТЖ № 7, СТОЯК ЦО № № 5, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ РАДИАТОРЫ. ПОДНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ЦО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
447	27.11.2023	1054	ПОВТОРНО ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 22 - ШУМ И ГРОХОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА НА КРОВЛЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
448	27.11.2023	351	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 30.11.23г с 9 до 12	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
449	27.11.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 . СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА ГВС (для бухгалтера).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
450	27.11.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, В КВ. 277 РАЗОБРАН КОРОБ В ОЖИДАНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ЖДЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ ИНЖЕНЕРА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович



451	27.11.2023	1086	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЕТ ТРОЙНИК НА ТРАНЗИТНОМ СТОЯКЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
452	27.11.2023	264	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
453	27.11.2023	1086	Снова подтекает труба	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
454	27.11.2023	603	23.11 была подана заявка на замену отсечного крана (красный вентиль) в связи с тем, что даже при перекрытии ГВС счетчик продолжает раюотать, т.к. кран перекрывает воду не полностью и она продолжает подтекать, при этом кран находится под давлением. По моей заявке сотрудник управляющей клмпании прибыл только 25.11, и отказался менять кран, но в исполнении заявки почему-то указали, что замена произведена. Во-первых прошу все-таки заменить кран перекрытия ГВС, а во-вторых указывать достоверную информацию о работе своих сотрудников! Создана на основании письменного обращения №2281-11/2023 от 27.11.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
455	27.11.2023	720	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5 , УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА НА ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
456	27.11.2023		КАЛИТКА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН ПАР. № 10 - РАЗОБРАН ДОВОДЧИК, СЛОМАНА ПОПОЛАМ СТЯГА	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
457	27.11.2023	129	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
458	27.11.2023	1088	Ленинский 64к1, калитка на нижнюю площадку у 11 парадной. Что-то с доводчиком. Щёлкает и сильно быстро закрывается. В догонку по ногам бьёт. Видимо, надо отрегулировать доводчик, либо заменить, если он сломался. Жители жалуются, что им прилетает по ногам.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
459	27.11.2023		ПАРАДНАЯ № 6, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
460	26.11.2023	521	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
461	26.11.2023	164	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНЫЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
462	26.11.2023	408	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ЦО № 6, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
463	25.11.2023	606	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, ВОЗЛЕ СЧЕТЧИКА И ПАКЕТНИКА ЛЕТАЮТ ИСКРЫ, СЧЕТЧИК НЕ РАБОТАЕТ, НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

464	25.11.2023	1110	ПАРАДНАЯ №11, НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ВХОД В ПАРАДНУЮ, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
465	25.11.2023	354	Заявка №7887893632865 от 18.11.2023 так и не выполнена. Прошу обеспечить квартиру горячей водой.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
466	25.11.2023	871	ОЧИСТИТЬ ПАНДУС У 10 ПАРАДНОЙ, ЛЕСТНИЦЫ У 9 ПАРАДНОЙ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
467	25.11.2023	262	ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СЛАБО ГРЕЮТ БАТАРЕИ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
468	25.11.2023		КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 5-Н, САЛОН КРАСОТЫ "КАМИЛЬФО", НЕ ГРЕЕТ ОДНА БАТАРЕЯ,	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
469	25.11.2023	699	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
470	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 883 - 907), , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС ПО САМУЗЛУ, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ № 898, ТЕЧЬ ТРОЙНИКА НА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
471	24.11.2023	898	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ПРОРВАЛО СТОЯК ГВС	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
472	24.11.2023	856	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 15, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 27.11.23г с 9 до 10	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
473	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № , ЭТАЖ № , ДВЕРЬ С ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРЬ И ДВЕРНАЯ РУЧКА / С ЗАМКОМ (РЕМОНТ ДВЕРИ, РЕМОНТ РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
474	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 19 , ДВЕРЬ С ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА / С ЗАМКОМ (РЕМОНТ РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
475	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 19 , ДВЕРЬ С ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (РЕМОНТ ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
476	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 20 , ДВЕРЬ С МУСОРНОГО ХОЛЛА НА ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - СЛОМАН ДОВОДЧИК ( ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
477	24.11.2023	905	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ №10 , СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
478	24.11.2023	871	КАЛИТКА ПАР. № 9 И КАЛИТКА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ У ПАР. № 10 - ОЧИСТЬ ОТ СНЕГА .	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
479	24.11.2023	586	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЬ НА КУХНЕ (ПОДВОДКА)	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

480	24.11.2023	1000	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 13 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
481	24.11.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
482	24.11.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
483	24.11.2023	103	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
484	24.11.2023	1159	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 19, КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
485	23.11.2023		ПАРКИНГ, ВЫХОД ИЗ ПАРАДНОЙ № 9, ГРЯЗНО У КПП.	Уборщик: Миткевич Александр Владимирович
486	23.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № -1, НАМЫТЬ ВЫХОД В ПАРКИНГ, ОЧЕНЬ ГРЯЗНО.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
487	23.11.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № -1 ПОМЫТЬ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
488	23.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ВЫХОД НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ ПОДМЕСТИ, ДВЕРЬ ПРОТЕРЕТЬ. ЭТАЖ № 2, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА, ДВЕРЬ, СТЕКЛО ОТМЫТЬ. ЭТАЖ № 2, В МУСОРНОМ ХОЛЛЕ УБРАТЬ МУСОР.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
489	23.11.2023	603	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС / ХВС № 3, ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
490	23.11.2023	186	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
491	23.11.2023	624	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
492	23.11.2023	5Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 5Н (САЛОН "КОМИЛЬФО") - НЕТ ЦО В ОДНОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
493	23.11.2023	46	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ОПЛОМБИРОВАНИЕ ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
494	23.11.2023	1054	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 22 - ШУМ И ГРОХОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА НА КРОВЛЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
495	23.11.2023	732	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

496	23.11.2023	182П	Добрый день! Прошу Вас убрать посторонние предметы и мусор из паркинга возле въездного пандуса. Материалы, необходимые для проведения ремонтных работ, прошу аккуратно сложить в ОДНОМ месте. Спасибо!	Мастер участка: Скорук Татьяна
497	23.11.2023	112	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 7, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
498	23.11.2023	195	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
499	23.11.2023	506	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 8 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
500	23.11.2023	1048	Шумит вентиляция на крыше , видимо оторван лист металла ,ветром его гоняет .В квартире барабанит очень сильно. Уже не однократно звонили в диспетчерскую по данному вопросу. Если не кому сделать ,пустите меня на крышу ,сам устрою .	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
501	23.11.2023	1145	ПАРАДНАЯ №11, 17 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ У ТРУБКИ ДОМОФОНА ВЫПАЛИ ПРОВОДА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
502	22.11.2023	1159	ПАРАДНАЯ №11, 19 ЭТАЖ, ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА ПОСЛЕ ЗАМЫКАНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
503	22.11.2023	156	ПАРАДНАЯ №2, 5 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
504	22.11.2023	227	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
505	22.11.2023	111	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
506	22.11.2023		ПАРАДНАЯ №6, В АРКЕ У КАЛИТКИ СЛОМАН ДОВОДЧИК, ТЕЛ. 8 9218732257.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
507	22.11.2023	103	ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
508	22.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, 8 ЭТАЖ, ОСВЕТИТЬ МУСОРНЫЙ ХОЛЛ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
509	22.11.2023	603	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, В ВАННОЙ ТЕЧЕТ КРАН, ТЕЛ. 8 9313832565.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
510	22.11.2023	850	ПАРАДНАЯ №8, 13 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, МИКРОСВИЩ НА ТРОЙНИКЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

511	22.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН У ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ (СО СТОРОНЫ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ), ТЕЛ. 8 9516712732.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
512	22.11.2023		ПАРАДНАЯ №7, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК ПО КУХНЕ (КВ.701-741), АВАРИЯ В КВ.701, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 24.11.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
513	22.11.2023		ПАРАДНАЯ №7, В КОНСЪЕРЖНОЙ ПО ТРУБЕ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
514	22.11.2023	13	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
515	22.11.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, НЕТ НАПОРА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
516	22.11.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
517	22.11.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, РАДИАТОРЫ ЕЛЕ ТЕПЛЫЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
518	22.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 1 , КОНСЪЕРЖНАЯ (КОЛЯСОЧНАЯ) ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ ХВС (ГВС ОТКЛЮЧЕН ПО АВАРИИ), ХОЛОДНАЯ ВОДА ТЕЧЕТ ЕЛЕ-ЕЛЕ, ВОДА НУЖНА УБОРЩИЦЕ - СЕГОДНЯ МЫТЬ ЭТУ ПАРАДНУЮ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
519	21.11.2023		ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ ГЕРОЕВ 18 ПО ПАРАДНОЙ № 11 И ПАРАДНОЙ № 12 ОТДЕЛЬНО (ТАБЛЕТКИ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, НА ШТАТНЫХ МЕСТАХ). РАЗРЕШЕНО ФЕТИСОВОЙ О.А. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "КОМПАС НЕВА".	Управляющий: ООО "Компас нева" Связь с лифтами, диспетчеризация уличного освещения
520	21.11.2023	613	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. (РЕМОНТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНОСУШИЛА) .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
521	21.11.2023		ПАРКИНГ . ОСВЕЩЕНИЕ. ОБХОД.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
522	21.11.2023	73	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 22.11.23г С 10 ДО 11	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
523	21.11.2023	807	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 5 , ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ. НА 27.11.23г С 16 ДО 17	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
524	21.11.2023	807	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 5 - УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС С ОПЛОМБИРОВКОЙ СЧЕТЧИКА ГВС. НА 27.11.23г С 16 ДО 17	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
525	21.11.2023	681	ПАРАДНАЯ № 6 . ЭТАЖ № 16 . СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

526	21.11.2023	326	Нет ГВС. 3 подъезд. Прошу включить	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
527	21.11.2023	463	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ПРОРВАЛО СТОЯК ГВС , СКОРЕЕ ВСЕГО СОРВАЛО ОТСЕЧНОЙ КРАН	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
528	21.11.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ 457	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
529	21.11.2023	457	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС/ХВС № 7 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ПРОРВАЛО СТОЯК ГВС , СКОРЕЕ ВСЕГО СОРВАЛО ОТСЕЧНОЙ КРАН	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
530	21.11.2023	603	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
531	21.11.2023	463	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 14 , ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
532	21.11.2023	463	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 14 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
533	21.11.2023	691	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
534	21.11.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ )	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
535	21.11.2023		ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - . СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА ПАРКИНГА (ОТКРЫТЫ / ЗАКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ). ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
536	21.11.2023	636	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 7 , КОНСУЛЬТАЦИЯ - НЕ РАБОТАЕТ ЧАСТЬ РОЗЕТОК, ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМА В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
537	21.11.2023	1086	Не корректно работает электросчетчик. Выдает ошибку	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
538	21.11.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 08-20.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
539	21.11.2023	913	ПАРАДНАЯ № 9, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ) . ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

540	21.11.2023		21.11.23 г. в 07-15 произведено отключение 11 парадная, 2 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 1115-1175), авария в кв. 1091 (свищ в стояке в ванной). Надо расшивать. Планируемая дата включения 24.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
541	21.11.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
542	21.11.2023	578	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
543	21.11.2023	88	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
544	21.11.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
545	20.11.2023	103	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
546	20.11.2023	8	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
547	20.11.2023	1088	Ленинский 64к1, 11 подъезд. В консьержной течёт запорная арматура сливного бачка унитаза. Необходимо заменить, чтоб вода не лилась просто так.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
548	20.11.2023		ВОРОТА ПАРКИНГА У ПАРАДНОЙ № 1 - ПОРВАН ТРОС, НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ,	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
549	20.11.2023	1080	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
550	20.11.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ЦО № 1, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ СЛИШКОМ ЖАРКО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
551	20.11.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 6, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
552	20.11.2023	304	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
553	20.11.2023	730	У ПАРАДНОЙ №1, НЕ РАБОТАЮТ ВЫЕЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
554	20.11.2023	730	ПАРАДНАЯ №7, ВЫХОД В ПАРКИНГ, ЗАКРУТИТЬ РУЧКУ У ДВЕРИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

555	19.11.2023	1177	ПАРАДНАЯ №11, 22 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
556	19.11.2023	984	ПАРАДНАЯ №10, 11 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
557	19.11.2023	1029	ПАРАДНАЯ №10, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГВС И ВОДА ЕЛЕ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
558	19.11.2023	1009	ПАРАДНАЯ №10, 15 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
559	19.11.2023	182П	Добрый вечер! Горячая вода идет еле теплая и слабого напора. Прошу Вас разобраться и восстановить нормальное водоснабжение. Спасибо!	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
560	19.11.2023	521	ПАРАДНАЯ №5, 2 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ ПО ПОКАЗАНИЯМ СЧЕТЧИКА ГВС ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
561	19.11.2023	105	ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
562	19.11.2023	103	ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
563	19.11.2023		ПАРАДНАЯ №1, ГРУЗОВОЙ ЛИФТ ПУТАЕТ ЭТАЖИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ, ТЕЛ. 8 9213742335.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
564	19.11.2023	578	ПАРАДНАЯ №5, 13 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
565	19.11.2023	912	ПАРАДНАЯ №9, 12 ЭТАЖ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ -КВАРТИРА, НА ПАНЕЛИ ДОМОФОНА ПИШЕТ "ОШИБКА", ТЕЛ. 8 9055775694.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
566	19.11.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
567	18.11.2023	354	Из крана горячей воды идет тёплая вода, а не кипяток. Прошу спустить воздух и обеспечить мою квартиру горячей водой!!!!	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
568	18.11.2023		НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКУД : ВЫЕЗДНЫЕ ВОРОТА У ПАР. № 1 НЕ ОТКРЫВАЮТ МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ ЖИТЕЛЕЙ , ОТКРЫТИЕ ДАННЫХ ВОРОТ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ОХРАНЫ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
569	18.11.2023	1078	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 6 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 20.11.23г С 20 ДО 21	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович



570	18.11.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 17 , ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 20.11.23г С 9 ДО 10 , КЛЮЧ ОТ ОТСЕЧКИ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ + ДОМОФОН РАБОТАЕТ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
571	18.11.2023	439	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ЦО № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, РАДИАТОРЫ ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
572	18.11.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ , ТЕЧЕТ ТРУБА В КОРОБЕ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
573	18.11.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15, СТОЯК Ц.О № 3, ПРОШУ УБАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ЦО - В РАДИАТОРАХ КИПЯТОК.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
574	18.11.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КОМНАТЕ, РАДИАТОР ХОЛОДНЫЙ (НА КУХНЕ ТЕПЛЫЙ)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
575	18.11.2023	201	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
576	18.11.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ЦО № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
577	18.11.2023	1088	Ленинский 64к1, 11 подъезд. 7 этаж. В холле с мусоропроводом перегорела одна лампочка и одну у лифтов 7вт (со стороны мусоропровода) заменить на более яркую, как это сделали ранее на всех этажах.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
578	18.11.2023	1088	Ленинский 64к1, 11 подъезд. Правый (широкий) лифт, если на них смотреть. Не работает табло с номерами этажей и направлением движения.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
579	18.11.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ЦО № 5, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
580	17.11.2023	612	НЕ РАБОТАЕТ ДОВОДЧИК В ГОСТЕВОЙ КАЛИТКЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
581	17.11.2023	238	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 5, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
582	17.11.2023	486	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, ОПЛОМБИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
583	17.11.2023	201	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

584	16.11.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК (КВ.791-831), АВАРИЯ В КВ. 831, СВИЩ НА СТОЯКЕ ГВС. НЕТ ДОСТУПА, ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРКА КОРОБА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 17.11.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
585	16.11.2023	147	ПАРАДНАЯ №2, 4 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
586	16.11.2023	831	ПАРАДНАЯ №8, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
587	16.11.2023	304	ПАРАДНАЯ №3, 10 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
588	16.11.2023	140	ПАРАДНАЯ №2, 3 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ, ТЕЛ. 8 9315352588.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
589	16.11.2023	676	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРПОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
590	16.11.2023	577	ПАРАДНАЯ №5, 13 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
591	16.11.2023	520	ПАРАДНАЯ №4, 21 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
592	16.11.2023	266	ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
593	16.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКРЫТЫ КЛАПАНА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
594	16.11.2023	876	Нет горячей воды два дня по стояку в ванной	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
595	15.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПУНКТ ОХРАНЫ - ТЕЧЕТ РАКОВИНА	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
596	15.11.2023	912	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 12 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА, НА ПАНЕЛИ ДОМОФОНА ПИШЕТ "ОШИБКА"	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
597	15.11.2023	263	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ) .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
598	15.11.2023	782	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

599	15.11.2023		ПАРКИНГ. ОСВЕЩЕНИЕ. ОБХОД.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
600	15.11.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, НА КУХНЕ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
601	15.11.2023	812	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
602	15.11.2023	753	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 12, СНЯТЬ ПЛОМБУ, РАСПЛОМБИРОВАТЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИК И СОСТАВИТЬ АКТ : СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В СВЯЗИ С ЕГО ПОВЕРКОЙ (для бухгалтера по требованию в УК).	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
603	15.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 10, ДВЕРЬ С МУСОРНОГО ХОЛЛА НА ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ОТОРВАН ДОВОДЧИК, ВИСИТ НА 1 КРЕПЕЖЕ (РЕМОНТ, УСТАНОВКА, ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
604	15.11.2023	159	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
605	15.11.2023	850	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 13, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА (ПОВТОРНО).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
606	14.11.2023		14.11.23 г. в 22-50 произведено отключение 8 парадная, 1 стояк, нижняя и верхняя зоны ГВС (кв. 791-876), авария в перекрытии между 816 и 821 кв. Плановая дата включения 17.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
607	14.11.2023	816	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
608	14.11.2023	826	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, МОКРЫЕ ТРУБЫ В ТУАЛТЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
609	14.11.2023	36	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ТЕЧЬ РЕДУКТОРА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
610	14.11.2023	1012	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
611	14.11.2023	149П	Устранить протечку на территории паркинга (фактическое место 149)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
612	14.11.2023	946	ШУМНАЯ ВИБРАЦИЯ ПО СТЕНЕ МЕЖДУ КОМНАТАМИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
613	14.11.2023	582	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ОПЛОМБИРОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
614	14.11.2023	760	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА УНИТАЗА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
615	14.11.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ - НЕОБХОДИМО ПОВЕСИТЬ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

616	14.11.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕТ ПАНЕЛЬНОЙ КНОПКИ ВНУТРИ КАБИНЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
617	14.11.2023	129	ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ БАЛКОН.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
618	13.11.2023	782	ПАРАДНАЯ №7, 18 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
619	13.11.2023	742	ПАРАДНАЯ №7, 10 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
620	13.11.2023	1012	ПАРАДНАЯ №10, 15 ЭТАЖ, ПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА, ТЕЛ. 8 9039073085.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
621	13.11.2023	1012	ПАРАДНАЯ №10, 15 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС . ТЕЛ.8 9039073085.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
622	13.11.2023	529	ПАРАДНАЯ №5, 3 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, НЕМНОГО КАПАЕТ НА СТЫКЕ ТРУБЫ И ЗМЕЕВИКА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
623	13.11.2023	822	ПАРАДНАЯ №8, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ. ТЕЛ. 8 9216534101.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
624	13.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, ОТОРВАНА ДВЕРЬ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
625	13.11.2023		ВОРОТА НА ПАНДУС НЕ РАБОТАЮТ, НЕТ СИГНАЛА, ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ИХ НЕ ОТКРЫТЬ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
626	13.11.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА , ОДНА ИЗ ДВЕРЕЙ ВИСИТ НА ОДНОЙ ПЕТЛЕ И НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
627	12.11.2023	850	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 5 - ДЕМОНТАЖ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНОСУШИЛА (УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РАЗРЕШЕНО УК). ПОДОЙТИ 13.11.23г К 14:00	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
628	12.11.2023	119Н	Добрый день ! Прошу Вас оперативно организовать выезд для обследования помещений на предмет отключения отопления. С самого начала отопительного сезона в помещениях отсутствует отопление. Обращение продублирую в город. Ни один из радиаторов не включен. А счета уже отправляете? Что предлагаете? Сидеть в холодном помещении? Создана на основании письменного обращения №2175-11/2023 от 12.11.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
629	12.11.2023	305	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 10 , 11.11.23г БЫЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В КВАРТИРЕ, ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КВАРТИРУ СТАЛ ИСКРИТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК И РОЗЕТКА. ЖДУТ СПЕЦИАЛИСТА 13.11.23г В 17:00 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ ЗАПЕРТ, КЛЮЧ У ДИСПЕТЧЕРА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
630	12.11.2023	363	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАМЕНА УНИТАЗА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

631	12.11.2023	361	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС / ХВС № 5 . ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК ГВС (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) СОЗВОНИТЬСЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
632	12.11.2023	850	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
633	12.11.2023		12.11.23 г. в 06-45 произведено отключение 7 парадная, 5 стояк по ванной, ХВС (кв. 705-790) и нижняя зона ГВС (кв. 705-745), заливие кв. 755 вышерасположенной квартирой. Плановая дата включения 17.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
634	12.11.2023		12.11.23 г. в 02-45 произведено отключение 7 парадная, 5 стояк по ванной, верхняя зона ГВС (кв. 750-790), заливие кв. 755 вышерасположенной квартирой. Плановая дата включения 18-00 17.11.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
635	12.11.2023	755	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ В САМУЗЛЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
636	12.11.2023	363	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
637	11.11.2023		В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЛЕНИНСКИЙ, 64 НА СДК "КРИСТАЛЛ" ТРИ БК НЕ ОТПРАВИТЬ ИЗ РЕМОНТА В РАБОТУ.	Управляющий: ООО "Компас нева" Связь с лифтами, диспетчеризация уличного освещения
638	11.11.2023	606	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
639	11.11.2023	577	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
640	11.11.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ТЕЧЬ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
641	11.11.2023		СЛОМАН ДОВОДЧИК НА ГОСТЕВОЙ КАЛИТКЕ МЕЖДУ 6 И 7 ПАРАДНЫМИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
642	11.11.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
643	11.11.2023	1106	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС / ХВС № 5. ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
644	11.11.2023	134	ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ, СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ГУЛ ИЗ ПОДВАЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
645	11.11.2023	305	ПАРАДНАЯ №3, 10 ЭТАЖ, НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ.	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
646	10.11.2023	495	ПАРАДНАЯ №4, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ ДЕРГАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 18.24.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

647	10.11.2023		ПАРАДНАЯ №1, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНОЙ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
648	10.11.2023	591	ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
649	10.11.2023	618	ПАРАДНАЯ №6, 3 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ БОЛТАЮТСЯ ПРОВОДА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
650	10.11.2023		В ПАРКИНГЕ, М/МЕСТО №372, МОРГАЕТ СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
651	10.11.2023		ПАРАДНАЯ №9, ВОРОТА В ПАРКИНГ ПОЛУОТКРЫТЫ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "САЙЛЕКС"	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
652	10.11.2023		ПАРАДНАЯ №10, ВЫМЫТЬ МИНУС ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ВХОД В ПАРКИНГ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
653	10.11.2023	771	ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
654	10.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 1 , колясочную осветить.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
655	10.11.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПУНКТ ОХРАНЫ - НЕ РАБОТАЕТ ЗУМ НА ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТАХ У 9 ПАРАДНОЙ - ВЫЗОВА НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО, ВЪЕЗЖАЮЩИХ ТОЖЕ НЕ СЛЫШНО (САМИ ВОРОТА ФУНКЦИОНИРУЮТ)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
656	10.11.2023	1154	Отсутствует горячее водоснабжение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сколько можно????????????????????????????????	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
657	09.11.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СПУСК НА УЛИЦУ - ОТКЛЕИЛАСЬ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
658	09.11.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 701 - 741) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ СТОЯКА .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
659	09.11.2023	690	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
660	09.11.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
661	09.11.2023	1148	Опять отсутствует горячая вода. Очень грустно без нее	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
662	09.11.2023	1133	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

663	09.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 1111 - 1178) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В КВ. 1070, НЕТ ДОСТУПА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
664	09.11.2023	1070	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ПРОТЕЧКА , ЗАЛИВАЮТ СОСЕДЕЙ С 3 ЭТАЖА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
665	09.11.2023	1148	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ - ПЛОХО РАБОТАЕТ ДОВОДЧИК, ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, ЕЕ НАДО ПРИТЯГИВАТЬ ВРУЧНУЮ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
666	09.11.2023	41	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 7,. СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА НА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ (для бухгалтера).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
667	09.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
668	08.11.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
669	08.11.2023	1065	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 6, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
670	08.11.2023	1037	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В ОДНОЙ КОМНАТЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
671	08.11.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
672	08.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
673	08.11.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ГУЛ ИЗ ЗОНЫ ПАРКИНГА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
674	08.11.2023	1090	В кв. 1090 08.11.23 в 08-00 час. отсутствует горячее водоснабжение. Стояк горячей воды в ванной комнате холодный.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
675	08.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
676	08.11.2023	111	СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА (ДЛЯ БУХГАЛТЕРА). ПОЗВОНИТЬ, ТЕЛ. 8 9111267568. ПОВТОРНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
677	08.11.2023	905	ПАРАДНАЯ №9, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
678	08.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, ВСЕ СТОЯКИ (КВ.1055-1107), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 09.11.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
679	08.11.2023	786	ПАРАДНАЯ №7, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ТЕЧЕТ С КРОВЛИ МЕЖДУ БАЛКОНОМ И СТЕНОЙ	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

680	08.11.2023	1145	ПАРАДНАЯ №11, 17 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
681	08.11.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
682	08.11.2023	830	ПАРАДНАЯ №8, 9 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9219296693.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
683	08.11.2023	614	ПАРАДНАЯ №6, 2 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ХВС, ТЕЛ. 8 9997843702.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
684	08.11.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.795-835), АВАРИЯ В КВ.835, ТЕЧЬ СТОЯКА. ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 09.11.23Г. В 18.00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
685	07.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, В ПОДВАЛЕ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
686	07.11.2023	1177	ПАРАДНАЯ №11, 22 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
687	07.11.2023	411	ПАРАДНАЯ №4, 8 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
688	07.11.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПРОЧИСТИТЬ ТРУБЫ В САМУЗЛЕ, СТОИТ ЗАПАХ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
689	07.11.2023	707	ПАРАДНАЯ №7, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ КРАНЫ ГВС И ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
690	07.11.2023		ПАРАДНАЯ №6, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ В ПРАВОМ ПАССАЖИРСКОМ ЛИФТЕ НА -1 ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 13.55.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
691	07.11.2023	822	ПАРАДНАЯ №8, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ В КОМНАТЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
692	07.11.2023	1000	ПАРАДНАЯ №10, НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА У НОМЕРА ПАРАДНОЙ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
693	07.11.2023	58П	Прошу произвести перерасчет начислений за паркинг по лицевому счету 7839235267899 так как система вентиляции в паркинге была запущена только с 12.07.2023. Создана на основании письменного обращения №2110-11/2023 от 04.11.23	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
694	07.11.2023	1127	Отсутствие горячей воды 14 этаж!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
695	07.11.2023	1097	ПАРАДНАЯ №11, 9 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ. ТЕЛ. 8 9119912391.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
696	07.11.2023	1125	Добрый день!  11 парадная, 13 этаж, горячей воды нет. если выкрутить кран полностью в горячую сторону будет идти еле тёплая вода.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович



697	07.11.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ, ЕЕ НАДО С УСИЛИЕМ ПРИТЯГИВАТЬ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ. РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ, СМАЗКА) .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
698	06.11.2023	222	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 15 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ ОТСЕЧКА - ДВЕРНОЙ ЗАМОК НЕ РАБОТАЕТ, ПРОСЬБА ПОСМОТРЕТЬ. СОЗВОНИТЬСЯ. (РЕМОНТ . УСТАНОВКА . ЗАМЕНА ЗАМКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
699	06.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , СТОЯК ГВС №№ 1 - 6 (кв. 1108 - 1179) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
700	06.11.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 22 , СТОЯК ГВС/ХВС № 4 , "СУХОЙ" КРАН, ОТСУТСТВУЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - НЕТ ГВС И ХВС	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
701	06.11.2023	1176	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 22 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , "СУХОЙ" КРАН, ОТСУТСТВУЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - НЕТ ГВС И ХВС	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
702	06.11.2023	1163	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 , "СУХОЙ" КРАН, ОТСУТСТВУЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - НЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
703	06.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 1- ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО И ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ВОДА ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ЗАЯВКА ПОВТОРНАЯ, ЕЖЕДНЕВНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
704	05.11.2023	1176	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22, СТОЯК ГВС № 3, КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОДАЧА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
705	05.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
706	04.11.2023		ПАРАДНАЯ №6, ЗАСТРЕВАНИЕ С Пассажиrom в правом Пассажиrском лифте на -1 этаже. передано в обслуживающую организацию "РСК" лифты 04.11.23г. в 21.09.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
707	04.11.2023	58П	Неисправны ворота в паркинг со стороны 9 парадной. (в полуоткрытом положении).	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
708	04.11.2023		ПАРАДНАЯ №9, ВОРОТА В ПАРКИНГЕ НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
709	04.11.2023		ПАРАДНАЯ №9, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 2 СТОЯК (КВ.909-933), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.ОТКЛЮЧЕНО ДО 04.11.23г. ДО 16.00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
710	04.11.2023		ПАРАДНАЯ №2, НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНОЙ, ДВЕРЬ ОТКРЫТА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
711	04.11.2023	895	ПАРАДНАЯ №9, 6 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, в КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ПАХНЕТ ПАРОМ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

712	04.11.2023	411	ПАРАДНАЯ №4, 8 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
713	04.11.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 703 - 743) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В КВ. 733, ТЕЧЬ УГОЛКА НА СТОЯКЕ ГВС ( ДОСТУП ЕСТЬ ).	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
714	03.11.2023	733	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ВОДУ НЕ ПЕРЕКРЫТЬ, ТЕЧЕТ СТОЯК ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
715	03.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 3 ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 17:12, ЗАЯВКА СФОРМИРОВАНА ПО ИТОГАМ : ЛИФТ ОСТАНОВЛЕН, ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ. ОСТАНОВЛЕН ДО ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (МЕХАНИК ПАВЕЛ ЖУКОВ)	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
716	03.11.2023	143	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ С МАЛЫМ НАПОРОМ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
717	03.11.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 1 - ПО УТРАМ ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО И В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
718	03.11.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, РЕЗКО УПАЛО ДАВЛЕНИЕ (НАПОР) И ТЕМПЕРАТУРА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
719	03.11.2023	42	Протекает сантехника	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
720	03.11.2023	111	СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ГВС ПОСЛЕ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА (для бухгалтера). ПОЗВОНИТЬ НА ТЕЛЕФОН, ДОМА МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК. НА 07.11.2023г с 10 ДО 11	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
721	03.11.2023	1028	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , С НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В КВАРТИРЕ НИКТО НЕ ЖИЛ (СОБСТВЕННИК БЫЛ В ОТЪЕЗДЕ)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
722	03.11.2023	72	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 - УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН ( ДЛЯ ЭТОГО НЕТ НИЧЕГО). СОЗВОНИТЬСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
723	03.11.2023		ПАРАДНАЯ № 5 - ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ЗАЕДАЕТ ШПИНГАЛЕТ МАЛЕНЬКОЙ СТВОРКИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
724	03.11.2023	744	УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
725	03.11.2023	226	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ЦО № 7, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО. ПОВТОРНО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
726	02.11.2023	1138	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 16, ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
727	02.11.2023	598	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

728	02.11.2023	1163	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
729	02.11.2023		Контейнерная площадка напротив 7 и 11 парадной	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
730	02.11.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 19,20 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
731	02.11.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ №18,20,19 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
732	02.11.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
733	02.11.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 7 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
734	02.11.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК"	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
735	02.11.2023	1000	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 13, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ РЯДОМ С КНОПКОЙ ЛИФТА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
736	02.11.2023	1145	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ЗАМЕНА ВОЗДУХООТВОДА (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
737	02.11.2023	822	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
738	02.11.2023	11	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС / ХВС № 4. ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
739	02.11.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
740	02.11.2023		02.11.23 г. в 12-45 произведено отключение 8 парадная, 2 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 792-832), залитие комм. помещения 15Н. Плановая дата включения 08.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
741	02.11.2023	861	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
742	02.11.2023	299	из горячего крана льется еле теплая вода,полотенцесушитель холодный,так уже неделю	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
743	02.11.2023	15Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 15Н ("БЕГГИНС КОФЕ") - КАПАЕТ С ПОТОЛКА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
744	02.11.2023	144	ПАРАДНАЯ № 2, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ). ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

745	02.11.2023	605	ПАРАДНАЯ № 5, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ). ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
746	02.11.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, В ВАННОЙ И ТУАЛТЕ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
747	02.11.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС. ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНА, 4 СТОЯК (КВ.4-123), АВАРИЯ В КВ.18, ТЕЧЬ ТРОЙНИКА, ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
748	02.11.2023	11	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА ПО СТОЯКУ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
749	02.11.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 2 СТОЯК (КВ.1056-1175), АВАРИЯ В КВ.1085, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 03.11.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
750	02.11.2023	1079	ПАРАДНАЯ №11, 6 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, КАПАЕТ СВЕРХУ ПО СТОЯКУ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
751	01.11.2023	99П	Обоснуйте пожалуйста рост цены за текущий счет за паркинг относительно аналогичного периода прошлого года. Превышение в % зашкаливает. Возможно прокуратура разберется в случае не обоснования с подтверждением всех руководящих документов.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
752	01.11.2023	524	ПАРАДНАЯ №5, 2 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, В УНИТАЗЕ ФОНТАНОМ ЛИЛАСЬ ВОДА, ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ, ТЕЛ. 8 9094750830.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
753	01.11.2023	247	ПАРАДНАЯ №2, 18 ЭТАЖ, ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
754	01.11.2023	945	ПАРАДНАЯ №10, 4 ЭТАЖ, УБРАТЬ КОРОБКИ В МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
755	01.11.2023	854	ПАРАДНАЯ №8, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
756	01.11.2023	751	ПАРАДНАЯ №7, 12 ЭТАЖ, У ДВЕРИ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
757	01.11.2023	183	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
758	01.11.2023		ПАРАДНАЯ №1, НЕ УЕХАТЬ С МИНУС ПЕРВОГО ЭТАЖА, НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ. ПЕРЕДАНО ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 14.58.	Управляющий: ООО "РСК" Лифты 1-12 пар.
759	01.11.2023	178	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, В МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ НА ТРУБАХ ОБОРВАНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

760	01.11.2023	568	ПАРАДНАЯ №5, 11 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС, ТЕЛ.8 9523833592.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
761	01.11.2023	18	ПАРАДНАЯ №1, 4 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, КАПАЕТ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
762	01.11.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
763	01.11.2023	590	ПАРАДНАЯ №5, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
764	01.11.2023		ПАРАДНАЯ №9, ВОРОТА В ПАРКИНГЕ НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
765	01.11.2023	573	Прошу принять поверку холодной воды	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
766	01.11.2023	1091	Здравствуйте! Нет отопления. Создана на основании письменного обращения №1827-10/2023 от 04.10.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
767	01.11.2023	1029	<p>Добрый день! Я подавала заявку 7852789854122 от 30.10.2023.</p> <p>На данный момент у неё стоит статус: выполнена.</p> <p>По факту занижение в требуемых местах сделано не было.</p> <p>Допускаю, что Вы неточно поняли, что именно необходимо сделать.</p> <p>Разрешите пояснить более подробно. А так же прошу внимательно ознакомится с фотографиями местности.</p> <p>Занижение бордюрного камня необходимо сделать не только на пешеходной дорожке, которая идёт ВОКРУГ 10 парадной. Занижение необходимо сделать на всем протяжении пешеходной дорожки идущей от въезда /пандуса для колясок, возле 9 парадной, ко входу в 10 парадную.</p> <p>Это непосредственно занижение бордюрного камня НА ПАНДУСЕ для колясок, занижение на дорожке ВДОЛЬ СТОЯНКИ для автомобилей.</p> <p>Спасибо!</p>	Мастер участка: Скорук Татьяна

768	01.11.2023	1029	<p>Добрый день! Я подавала заявку 7852789854122 от 30.10.2023.</p> <p>На данный момент у неё стоит статус: выполнена. По факту занижение в требуемых местах сделано не было. Допускаю, что Вы неточно поняли, что именно необходимо сделать.</p> <p>Разрешите пояснить более подробно. А так же прошу внимательно ознакомится с фотографиями местности.</p> <p>Занижение бордюрного камня необходимо сделать не только на пешеходной дорожке, которая идёт ВОКРУГ 10 парадной. Занижение необходимо сделать на всем протяжении пешеходной дорожки идущей от въезда /пандуса для колясок, возле 9 парадной, ко входу в 10 парадную.</p> <p>Это непосредственно занижение бордюрного камня НА ПАНДУСЕ для колясок, занижение на дорожке ВДОЛЬ СТОЯНКИ для автомобилей.</p> <p>Спасибо!</p>	<p>Мастер участка: Скорук Татьяна</p>
769	01.11.2023		<p>ПАРАДНАЯ № 9 - НЕИСПРАВНЫ ВОРОТА НА ВЪЕЗД, ОХРАННИК ИХ ОБЕСТОЧИЛ И ОТКРЫЛ.</p>	<p>Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)</p>
770	01.11.2023	583	<p>ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.</p>	<p>Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович</p>
771	31.10.2023	315	<p>Не горит светильник на входе в парадную.</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>
772	31.10.2023	871	<p>ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОВТОРНАЯ, ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЯВКА.</p>	<p>Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович</p>
773	31.10.2023	1086	<p>Заявка выполнена. Сантехник сделал осмотр стояка, проконсультировал. Спасибо</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
774	31.10.2023	1086	<p>Подкапывает стояк в туалете. Предыдущая заявка не выполнена. Сантехник обещал прийти в понедельник. Не пришел. Сегодня вторник</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
775	31.10.2023	268	<p>ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 - УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ ХВС И ГВС С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПЛОМБИРОВКОЙ СЧЕТЧИКА ГВС. СОЗВОНИТЬСЯ.</p>	<p>Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович</p>
776	31.10.2023	501	<p>ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 1 , ХОЛЛ С ПОЧТОВЫМИ ЯЩИКАМИ , РЯДОМ С НИМИ ДЫРА В СТЕНЕ И НАРУШЕНО ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ. (НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП).</p>	<p>Плотник: Яхонтов Николай Николаевич</p>
777	31.10.2023	299	<p>ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНОЕ</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
778	31.10.2023	370	<p>ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 2 - В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НА ДВЕРИ ЛИФТА МАТЕРНАЯ НАДПИСЬ, ПРОШУ ПРОВЕСТИ АНТИВАНДАЛЬНУ ОЧИСТКУ НАДПИСИ.</p>	<p>Мастер участка: Скорук Татьяна Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)</p>

779	31.10.2023	670	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 13 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПРЯМО У ДВЕРИ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
780	31.10.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ-ОТКРЫТИИ ЦЕПЛЯЕТ СБОКУ ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТОЙКУ. ПРОСЬБА ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ ДО СНЕГА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
781	31.10.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , -1 ЭТАЖ , НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА ЛИФТОВ (ПРИНЯТО ОТ ЯХОНТОВА Н.Н). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" 12:26. ОТВЕТ МЕХАНИКА РОМАНА АЛЕКСАНДРОВА - КОГДА ОСТАНОВЛЕН ЛИФТ ИЗ ГРУППЫ (ПАРАДНОЙ) - КНОПКА ВЫЗОВА НА -1ЭТ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ (ПОЧЕМУ ТАК - У НЕГО НЕТ ОТВЕТА)	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
782	31.10.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС / ХВС № 3 (кв. 883 - 934), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС и ХВС, ЗАМЕНА СТОЯКОВ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
783	31.10.2023	605	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
784	31.10.2023	183	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 9, СТОЯК № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ..	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
785	31.10.2023	882	РАСПЛОМБИРОВАТЬ И СОСТАВИТЬ АКТ - СНЯТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА (ДЛЯ БУХГАЛТЕРА) , В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ БАТАРЕИ ПИТАНИЯ. СОЗВОНИТЬСЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
786	31.10.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
787	31.10.2023	929	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
788	31.10.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ВСЕ ЛИФТЫ - ЗАЛИТИЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
789	31.10.2023		31.10.23 г. в 7-25 произведено отключение 1 парадная, 6 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 69-125), авария в перекрытии. Плановая дата включения 03.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
790	31.10.2023		ПАРАДНАЯ № 1, КОЛЯСОЧНАЯ, ЗАЛИТИЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
791	31.10.2023	226	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ЦО № 7, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
792	30.10.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
793	30.10.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
794	30.10.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

795	30.10.2023	948	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 5, УСТАНОВКА ДОМОФОНА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
796	30.10.2023	16Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 16Н (АПТЕКА "ЛЕКОПТТОРГ"), СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
797	30.10.2023	203	Прошу произвести перерасчет ХВС и ГВС , электричества день и электричества ночь , так как данные подавались с лишними значениями.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
798	30.10.2023	203	Прошу произвести перерасчет ХВС и ГВС , электричества день и электричества ночь , так как данные подавались с лишними значениями.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
799	30.10.2023	203	Прошу произвести перерасчет ХВС и ГВС , электричества день и электричества ночь , так как данные подавались с лишними значениями.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
800	30.10.2023	600	В ванной полотеносушитель холодный. Вода из крана с горячей водой идет холодная. Уже 3 день. Заявки которые оставляю через Деспетчер не фиксируются.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
801	30.10.2023	590	ПАРАДНАЯ №5, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
802	30.10.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, УЖЕ МЕСЯЦ НЕ ПРОВОДИТСЯ УБОРКА.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
803	30.10.2023	957	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ЦО № 5, ПОДТЕКАЕТ СТОЯК ЦО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
804	30.10.2023	850	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 13, УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
805	30.10.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
806	30.10.2023		ПАРАДНАЯ № 1, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
807	30.10.2023	31	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 6, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
808	30.10.2023	1098	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ЦО № 3, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
809	30.10.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного камня на пешеходной дорожке, идущей от входа во двор, возле 9 парадной, ко входу в 10 парадную.	Мастер участка: Скорук Татьяна
810	30.10.2023		30.10.23 г. в 09-15 произведено отключение 2 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 129-185), авария в кв. 136. Плановая дата включения 03.11.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
811	29.10.2023	129	ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО ПОТОЛКУ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович



812	29.10.2023	183	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосуШИТЕЛЬ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
813	29.10.2023	612	ПАРАДНАЯ №6, СЛОМАНА ДВЕРЬ ВЫХОДА ИЗ ПАРАДНОЙ В ПАРКИНГ, НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
814	29.10.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.66-122), АВАРИЯ В КВ.31, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 31.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
815	29.10.2023	163	ПАРАДНАЯ №2, 6 ЭТАЖ, РАСПЛАВИЛСЯ АВТОМАТ В ЭЛЕКТРОЩИТКЕ , ТЕЛ. 8 9216324240. (ОТСЕЧКА)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
816	29.10.2023	590	ПАРАДНАЯ №5, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосуШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
817	29.10.2023	1148	ПАРАДНАЯ №11, ПОСЫПАТЬ ВОЗЛЕ ПАРАДНОЙ, ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
818	29.10.2023	690	ПАРАДНАЯ №6, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
819	29.10.2023	600	Все выходные нет горячей воды. Идет холодная Отвратительная работа УК. КОГДА ВЫ УЖЕ НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ?	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
820	29.10.2023	103	ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ У ВЫХОДА ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА НА БАЛКОН.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
821	29.10.2023	103	ПАРАДНАЯ №1, 16 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
822	29.10.2023	631	ПАРАДНАЯ №6, 6 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНосуШИТЕЛЬ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
823	29.10.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 2 СТОЯК (КВ.65-128), АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ МЕЖДУ 3 И 4 ЭТАЖАМИ, МЕЖДУ КВ.9 И 16, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 31.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
824	29.10.2023	354	Не работают въездные ворота в паркинг.	Мастер участка: Скорук Татьяна
825	29.10.2023	931	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосуШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
826	29.10.2023	9	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
827	29.10.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
828	28.10.2023	690	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

829	28.10.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
830	28.10.2023		НАМЫТЬ -1 ЭТАЖ КАЖДОЙ ПАРАДНОЙ (ПОСЛЕ АВАРИЙ)	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
831	28.10.2023	913	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 12 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ ВИДЕОСВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА, КАЛИТКА-КВАРТИРА. ВИДЕО ЕСТЬ, ЗВОНКА НЕТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
832	28.10.2023	913	ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА ПАРКИНГА У ПАРАДНОЙ № 9 ( ЗАКРЫТЫ , ВАЛ КРУТИТСЯ, ТРОС ОБОРВАН.)	Мастер участка: Скорук Татьяна
833	28.10.2023	850	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА (КВАРТИРА БЕЗ РЕМОНТА) И ЕГО ОПЛОМБИРОВКА. СОЗВОНИТЬСЯ 30.10.2023г С 9 ДО 12.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
834	28.10.2023	1148	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ЧУТЬ ТЕПЛОЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
835	28.10.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 5 ПО 9 ПАРАДНУЮ, ВЕРХНЯЯ ЗОНА , В ПОДВАЛЕ АВАРИЯ РОЗЛИВА ГВС - ПРОРЫВ ЛЕЖАКА..	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
836	28.10.2023	1014	ВЫЕЗДНЫЕ ВОРОТА У ПАР.АДНОЙ № 1 , - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ОДНА ИЗ СТВОРОК ВОРОТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
837	28.10.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС , ДАВЛЕНИЕ НА 0 , "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
838	28.10.2023	918	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 14, СТОЯК № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
839	27.10.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
840	27.10.2023	1086	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПОДКАПЫВАЕТ В ТУАЛете.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
841	27.10.2023	270	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
842	27.10.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, ЗАМЕНИТЬ СТЕКЛО В ДВЕРИ МЕЖДУ ЛИФТОВЫМ И МУСОРНЫМ ХОЛЛОМ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

843	27.10.2023		ПАРАДНАЯ № 6, ПРОСЕЛА ТАМБУРНАЯ ДВЕРЬ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
844	27.10.2023	810	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ТЕЧЬ КОЛЛЕКТОРА ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
845	27.10.2023	1163	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
846	27.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
847	27.10.2023	1029	Последнее время, около полугода точно, горячая вода из крана противно пахнет, и имеет неприятный привкус. Привкус можно охарактеризовать как химический - "пластика", и застоявшейся воды. Прошу Вас разбираться и устранить причину порчи органолептических свойств воды их водопровода.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
848	27.10.2023	1029	В квартире 1029 плохой напор горячей воды и сама вода едва теплая, а не горячая.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
849	27.10.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
850	27.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, СЛАБЫЙ НАПОР.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
851	27.10.2023		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ. СДК "КРИСТАЛЛ" - НЕТ СВЯЗИ С 4 БК. СТОЯТ В РЕМОНТЕ, В РАБОТУ НЕ ВЫВЕСТИ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
852	27.10.2023	904	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 9 - НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
853	27.10.2023	958	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ЦО № 6, ПОДТЕКАЕТ ЦО.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
854	27.10.2023	1039	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 20, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
855	27.10.2023	1090	В кв. 1090 27.10.23 в 11-29 час. отсутствует горячее водоснабжение. Стояк горячей воды в ванной комнате холодный.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
856	27.10.2023	957	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ЦО № 5, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО В БОЛЬШОЙ КОМНАТЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КОМНАТЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
857	27.10.2023	901	ПАРАДНАЯ №9, ПОСЛЕ РЕМОНТА ДОМОФОНА В ПАРАДНОЙ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ДОМОФОНА В КВАРТИРЕ №901.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

858	26.10.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ПОСЛЕ 22 ЧАСОВ ПЕРЕБОИ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ, ТО ИСЧЕЗАЕТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
859	26.10.2023	1048	ПАРАДНАЯ №10, 21 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ПОСЛЕ 20 ЧАСОВ ВЕЧЕРОМ СКАЧЕТ ДАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ТО ЕСТЬ, ТО НЕТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
860	26.10.2023	1086	По стояку в туалете капает с трубы (УТОЧНЯЛА, НУЖЕН САНТЕХНИК НА 27.10.23Г., КАПАЕТ НЕМНОГО)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
861	26.10.2023	912	ПАРАДНАЯ №9, ДОМОФОН У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ ПИШЕТ "ОШИБКА", ТЕЛ. 8 9055775694.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
862	26.10.2023	810	ПАРАДНАЯ №8, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ТУАЛТЕ НЕМНОГО ПОДТЕКАЕТ У РАЗВОДКИ ГВС, ТЕЛ. 8 9219422565.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
863	26.10.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, УСТРАНИТЬ ПРОТЕЧКУ С КРОВЛИ (АКТ СОСТАВЛЯЛИ РАНЕЕ).	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
864	26.10.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4,  СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
865	26.10.2023		ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК (КВ.129-185), АВАРИЯ В КВ.136, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 27.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
866	26.10.2023	136	ПАРАДНАЯ №2, 3 ЭТАЖ,1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
867	26.10.2023	889	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЕТ ИЗ СОЕДИНЕНИЯ СЧЕТЧИКА ГВС И ТРУБЫ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
868	26.10.2023		ПАРАДНАЯ № 10, НА ФАСАДЕ МИГАЕТ ЦИФРА 10. (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
869	25.10.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22, СТОЯК ГВС/ХВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
870	25.10.2023	733	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 8 - СНАРУЖИ ФАСАДА, СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ (НА ЛЕНИНСКИЙ ПР. 64) ОБЛЕТЕЛА, ОТКОЛОЛАСЬ, ШТУКАТУРКА. ПРОШУ ПРОВЕСТИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА 8 ЭТАЖА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
871	25.10.2023		ПАРАДНАЯ №1,2,3,4,5,6,7,8,9 ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА .	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
872	25.10.2023	976	УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
873	25.10.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ У ПАССАЖИРСКОГО ПРАВОГО ЛИФТА (ВХОД-ВЫХОД)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

874	25.10.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 1 , ВХОД В ТАМБУР 1 ЭТАЖА - БОЛТАЕТСЯ ДВЕРНАЯ РУЧКА, ПОПРАВИТЬ И УКРЕПИТЬ (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
875	25.10.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС и ХВС № 3 , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС и ХВС - УСТРАНЕНИЕ АВАРИИ В КВ. 889.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
876	25.10.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2 , ЛИФТ ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ, ТЕМНО. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 9:17 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
877	25.10.2023	134	ГУЛ ИЗ ПОДВАЛА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
878	25.10.2023	140	В КВАРТИРЕ ШУМНО ОТ РАБОТАЮЩИХ В МОП ПРИБОРОВ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
879	25.10.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
880	24.10.2023	149	В КВАРТИРЕ ГУДИТ ВЕНТИЛЯЦИЯ ПАРКИНГА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
881	24.10.2023	140	НЕВЫНОСИМЫЙ ШУМ В КВАРТИРЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
882	24.10.2023	134	В КВАРТИРЕ РАЗДАЕТСЯ СИЛЬНЫЙ ГУЛ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
883	24.10.2023	319	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
884	24.10.2023	422	4 парадная, разболтан магнит на входной двери	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
885	24.10.2023		24.10.23 г. в 17-45 произведено отключение 8 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 791-831), авария в кв. 791. Плановая дата включения 27.10.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
886	24.10.2023	603	Добрый день! Прошу привести в соответствие с правилами безопасного использования лифтового оборудования отдельно стоящий лифт в 5 парадной. Помимо шумного открытия/закрытия дверей, он во время движения срывается и летит вниз, стопоры срабатывают не сразу. Прошу обратить внимание и исправить ситуацию, т.к. пользоваться этим лифтом не безопасно. Создана на основании письменного обращения №1997-10/2023 от 23.10.23	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
887	24.10.2023	135	Доброе утро. Отключите вентиляцию в паркинге. Гул стоит в квартире ужасный. Создана на основании письменного обращения №2007-10/2023 от 24.10.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
888	24.10.2023	134	ГУЛ В ПОДВАЛЕ. СОЗДАНА ПО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
889	24.10.2023	791	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

890	24.10.2023	122Н	Т. 9291553001. КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 122Н (МАГАЗИН "КРАСНОЕ И БЕЛОЕ"). ОТСУТСТВУЕТ ЦО В ПОМЕЩЕНИИ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
891	24.10.2023	27	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС / ХВС № 6, ОПЛОМБИРОВКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
892	24.10.2023	463	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 14, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
893	24.10.2023	91	прошу внести в личный кабинет сведения о новом ИПУ по ГВС. Номер ИПУ 471903522	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
894	24.10.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - БОЛТАЕТСЯ ЗАМОК НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ, СОРВАНА РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА НА ПЕРИЛА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
895	24.10.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ГУЛ ИЗ ЗОНЫ ПАРКИНГА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
896	24.10.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № -1, ВОСТАНОВЛЕНИЕ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА "АРМСТРОНГ".	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
897	23.10.2023		ПАРАДНАЯ №9, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС (САНУЗЕЛ), НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.883-907), АВАРИЯ В КВ.889, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА, ТРЕБУЕТСЯ РАЗБОРКА КОРОБА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 25.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
898	23.10.2023	796	ПАРАДНАЯ №8, 3 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ГВС ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
899	23.10.2023		ПАРАДНАЯ №9, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н(1), АПТЕКА "ЛЕКОПТОРГ", СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА,	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
900	23.10.2023	699	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
901	23.10.2023	591	ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ ПОДТЕКАЕТ СЛИВ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
902	23.10.2023	1046	ПАРАДНАЯ №10, 21 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО, ТЕЛ. 8 9213462747.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
903	23.10.2023	520	ПАРАДНАЯ №4, 21 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ СПУСКОВОЙ КЛАПАН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (КЛАПАН НАВЕРХ).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
904	23.10.2023	520	ПАРАДНАЯ №4, 21 ЭТАЖ, С КРОВЛИ НА ТЕРРАСУ ПАДАЕТ ШТУКАТУРКА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
905	23.10.2023		ПАРАДНАЯ №2, НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИП "ЛАВРЕНТЬЕВ".	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

906	23.10.2023	603	<p>Добрый день! Прошу привести в соответствие с правилами безопасного использования лифтового оборудования отдельно стоящий лифт в 5 парадной. Помимо шумного открытия/закрытия дверей, он во время движения срывается и летит вниз, стопоры срабатывают не сразу. Прошу обратить внимание и исправить ситуацию, т.к. пользоваться этим лифтом не безопасно.</p> <p>Создана на основании письменного обращения №1999-10/2023 от 23.10.23 ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.</p>	<p>Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка</p>
907	23.10.2023	937	<p>ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ.</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
908	23.10.2023	603	<p>Добрый день! Прошу привести в соответствие с правилами безопасного использования лифтового оборудования отдельно стоящий лифт в 5 парадной. Помимо шумного открытия/закрытия дверей, он во время движения срывается и летит вниз, стопоры срабатывают не сразу. Прошу обратить внимание и исправить ситуацию, т.к. пользоваться этим лифтом не безопасно.</p> <p>Создана на основании письменного обращения №2000-10/2023 от 23.10.23 ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ 23.10.23Г. В 15.05.</p>	<p>Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка</p>
909	23.10.2023	560	<p>ПАРАДНАЯ №5, В ЛЕВОМ ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ И ЗАКРЫВАЮТСЯ СО СКРЕЖЕТОМ, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ДВИЖУТСЯ.ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.</p>	<p>Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка</p>
910	23.10.2023	292	<p>ПАРАДНАЯ №3, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ.</p>	<p>Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович</p>
911	23.10.2023		<p>ПОМЕЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, НЕ РАБОТАЕТ КАМЕРА ШЛАГБАУМА НА ПЕТЕРГОФСКОМ-84, "НЕТ СИГНАЛА". ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "КОМПАС-НЕВА".</p>	<p>Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА</p>
912	23.10.2023	1131	<p>ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, .6 СТОЯК, СИЛЬНЫЙ ПЛОХОЙ ЗАПАХ ВОДЫ, ВОДА МАСЛЯНИСТАЯ.</p>	<p>Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович</p>
913	23.10.2023	17	<p>ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ЦО № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ПОДОЙТИ И ПОМОЧЬ ЗАПУСТИТЬ.</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
914	23.10.2023	1048	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
915	23.10.2023	232	<p>ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 6 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ПРОСЯТ СПЕЦИАЛИСТА ПОДОЙТИ ПО АДРЕСУ.</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
916	23.10.2023	800	<p>ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ЗАМЕНА 2-Х РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ. СОЗВОНИТЬСЯ.</p>	<p>Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович</p>
917	23.10.2023	794	<p>ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 4 , ЗАЛИТИЕ - ТЕЧЕТ СВЕРХУ.</p>	<p>Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович</p>

918	23.10.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
919	22.10.2023	292	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - В ВАННОЙ КОМНАТЕ ОБРАЗОВАЛСЯ ВОДЯНОЙ ПУЗЫРЬ ПОД НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ, НЕСМОТРЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ПРОТЕЧКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
920	22.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
921	22.10.2023	1013	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ЛЕДЯНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
922	22.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
923	22.10.2023	1019	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 1 , ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
924	22.10.2023	1088	Ленинский 64к1, 11 парадная. Дверь в лифтовой холл на 1м этаже. Плохо закреплён доводчик и сломана платформа для его крепления. В прошлый раз всё закончилось тем, что он оторвался и чудом не попал в голову. Нужно починить платформу и надёжно закрепить доводчик. Предыдущая заявка 7845357699742 от 26.09.2023	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
925	22.10.2023	544	в квартире холодно. батареи чуть теплые. прошу проверить.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
926	22.10.2023	1088	НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКУД : КАЛИТКА МЕЖДУ ПАРАДНЫМИ 2 И 3 - ОТКРЫТА, ОБОРВАНЫ ПРОВОДА У МАГНИТНОГО ЗАМКА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩЮЮ ОРГАНИЗАЦИЮ в 15:00	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
927	22.10.2023	1163	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ЦО № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ - ПОМОЧЬ ЗАПУСТИТЬ ЕГО (НЕ ЗАЕТ, ГДЕ КРАН).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
928	22.10.2023	1141	КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СМЕСИТЕЛЮ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
929	22.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , РЕЗКО ПРОПАЛА ВСЯ ВОДА - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС..	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
930	22.10.2023	489	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 7 , ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
931	22.10.2023		ВЕРХНЯЯ ПЛОЩАДКА, НЕ ГОРЯТ 2 ФОНАРЯ ВОКРУГ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ( 3 ПАРАДНАЯ). ЕСТЬ ФОТО.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович



932	22.10.2023	182	Не работает на батарее переключатель.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
933	21.10.2023	100	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
934	21.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
935	21.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
936	21.10.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
937	21.10.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ВХОДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
938	21.10.2023	513	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20 - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. АКТ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГИ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
939	21.10.2023	489	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 7 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
940	21.10.2023	1019	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
941	20.10.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 2 СТОЯК (КВ.65-128), АВАРИЯ В КВ.9, ТЕЧЬ СТОЯКА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 25.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
942	20.10.2023	9	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, В КВАРТИРЕ ПО СТОЯКУ ГВС ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9532547972.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
943	20.10.2023		ПАРАДНАЯ №3, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 2 СТОЯК (КВ.256-358), ТЕЧЬ СТОЯКА, АВАРИЯ В КВ.298, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 25.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
944	20.10.2023	292	ПАРАДНАЯ №3, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
945	20.10.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

946	20.10.2023	1148	ПАРАДНАЯ №11. Не работает домофон с "черной лестницы"	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
947	20.10.2023		Прочистить левневку 10 и 11 парадные	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
948	20.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИН "КРАСНОЕ И БЕЛОЕ", ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ. ТЕЛ. 8 9291553001.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
949	20.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, ПАССАЖИРСКИЙ (СРЕДНИЙ) ЛИФТ СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 12.14.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
950	20.10.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
951	20.10.2023	558	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
952	20.10.2023	11	ПАРАДНАЯ № 1 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ НА 1 И 3 ЭТАЖЕ ПРИ ОТКРЫТИИ-ЗАКРЫТИИ ДВЕРЕЙ СИЛЬНО "ВИЗЖИТ" (ТРЕТ ЖЕЛЕЗОМ ОБ ЖЕЛЕЗО). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 8:52	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
953	19.10.2023	809	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ХВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС (ПРИНЯТО И ПЕРЕДАНО В 14:40)	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
954	19.10.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 129 - 185) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
955	19.10.2023	956	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 1 , ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
956	19.10.2023	253	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ, ЗАЯВКА ОТ 15.10 НЕ ВЫПОЛНЕНА - ЦО ТАК И НЕ ПОЯВИЛОСЬ. ПОДОЙТИ ПОСЛЕ 19:00	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
957	19.10.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
958	19.10.2023		Ремонт входной двери. маленькая створка болтается. Установить уплотнитель на входную дверь Закрепить ручку (тамбурная дверь 1го этажа). Парадная №1	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
959	19.10.2023	1091	ДОСТУП К СТОЯКАМ ОТКРЫТ (ПО АВАРИЙНОЙ ПРОТЕЧКЕ), ЖДУТ САНТЕХНИКОВ ДО 13:00	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
960	19.10.2023	268	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 4 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЛОХО РАБОТАЕТ ЗАМОК (ОТСЕЧКА) , УСТАНОВЛЕННЫЙ ЖИЛЬЦАМИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

961	19.10.2023	456	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 13 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (РЕМОНТ , УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
962	19.10.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 701 - 741) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС АВАРИЯ В МОП (КОЛЯСОЧНАЯ).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
963	19.10.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
964	19.10.2023	967	Поменяли счетчик холодного водоснабжения.теперь 220597648.. Вышел из строя № 19-0079085. было на счетчике 75. потом до 5 все оплачивали. Сейчас на счетчике 5.Лицевой счет 70800250794. Акт№01 2303 1290 02В 3243 ВЭФ 23 марта 23 г. Китаева Л В Показатели по воде нулевые, тк пока там никто не живет с июня. Остальные счетчики ПОВЕРЕНЫ. все работают!	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
965	19.10.2023		ПАРАДНАЯ № 2, НА 1 ЭТАЖЕ В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
966	19.10.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
967	19.10.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. У СОЕДИНЕНИЯ СО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ПОДКАПЫВАЕТ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
968	18.10.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
969	18.10.2023		ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ - САМОПРОИЗВОЛЬНО СРАБАТЫВАЕТ АППЗ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
970	18.10.2023	555	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
971	18.10.2023	1053	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 22 - ТЕЧЕТ КРЫША НА БАЛКОНЕ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
972	18.10.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
973	18.10.2023		ПАРАДНАЯ № 3, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
974	18.10.2023	266	ПАРАДНАЯ № 3, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ЗАКЛИНИВАЕТ ДВЕРЬ НА 3 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
975	18.10.2023		18.10.23 г. в 20-45 произведено отключение 11 парадная, 2 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 1056-1109), авария в кв. 1091. Плановая дата включения 20.10.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
976	18.10.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
977	18.10.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

978	18.10.2023		18.10.23 г. в 16-45 произведено отключение 11 парадная, 2 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 1115-1175), залитие кв. 1061. Плановая дата включения 20.10.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
979	18.10.2023	1061	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 2. ТЕЧЕТ ПО ТРУБЕ В ТУАЛТЕТЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
980	18.10.2023	560	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
981	18.10.2023	232	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 6 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
982	18.10.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НА КРЫШЕ ЛИФТА ВОДА. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
983	18.10.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
984	18.10.2023		ПАРАДНАЯ № 6, КОЛЯСОЧНАЯ, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
985	18.10.2023	16Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 16-Н (АПТЕКА "ЛЕКОПТТОРГ"), КАПАЕТ ВОДА ПО СТОЯКУ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
986	18.10.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
987	18.10.2023		ПАРАДНАЯ №9, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.883-907), АВАРИЯ В КВ.889, ПРОРЫВ ТРУБЫ ГВС. ОТКЛЮЧЕНО ДО 20.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
988	18.10.2023	889	ПАРАДНАЯ №9, 4 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ПРОРЫВ СТОЯКА ГВС В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
989	17.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, СЛАБЫЙ НАПОР.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
990	17.10.2023	801	ПАРАДНАЯ №8, 4 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ В ВАННОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
991	17.10.2023	883	ПАРАДНАЯ №9, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
992	17.10.2023		ПАРАДНАЯ №9, НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ВЪЕЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
993	17.10.2023		ПАРАДНАЯ №5, РЕМОНТ ДОВОДЧИКА У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

994	17.10.2023	837	ПАРАДНАЯ №8, 11 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
995	17.10.2023	600	Вчера отключали на кухне воду . Утром не было горячей воды а из крана с холодной воздух ....	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
996	17.10.2023	216	ПАРАДНАЯ №2, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
997	17.10.2023	232	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
998	17.10.2023	627	ПАРАДНАЯ №6, 5 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПОДТЕКАЕТ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
999	17.10.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 21 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ЗАМЕНА СТЕКЛА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1000	17.10.2023	614	КОНСУЛЬТАЦИЯ - НЕ РАБОТАЕТ СЧЕТЧИК ХВС (БОЛЬШИЕ ПОКАЗАНИЯ) ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗАЯВКИ 17.10.23г. В 14.30.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1001	17.10.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1002	16.10.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5 - В КОРОБЕ СЫРО И ВЛАЖНО, ПОДОЗРЕНИЕ НА ПРОТЕЧКУ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1003	16.10.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ С МАЛЕНЬКИМ НАПОРОМ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1004	16.10.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , СТОЯК ГВС / ХВС № 5 (кв. 615 - 700) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС И ХВС ПО КУХНЕ / И ПО САУЗЛУ - ГВС / - АВАРИЯ В КВ. 570, НЕТ ДОСТУПА	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1005	16.10.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ ВОДУ. НУЖНА ЗАМЕНА КРАНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1006	16.10.2023	565	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1007	16.10.2023	1146	ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС . СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1008	16.10.2023	540	ПАРДНАЯ № 5 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВЕРИ НА 1 И 5 ЭТАЖАХ, С ТРУДОМ ОТКРЫВАЮТСЯ И ЗАКРЫВАЮТСЯ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 13:14 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1009	16.10.2023	272	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1010	16.10.2023	555	ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ХВС И ГВС С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПЛОМБИРОВКОЙ СЧЕТЧИКА ГВС. СОЗВОНИТСЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
1011	16.10.2023	600	До сих пор мучаемся от падающей штукатурки и ужасного запаха на этаже. Ничего не сделано. Заявка не отработана.	Мастер участка: Скорук Татьяна Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1012	16.10.2023		ПАРАДНАЯ № 11, КОНСЬЕРЖНАЯ - ЗАСОР РАКОВИНЫ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1013	15.10.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 6 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1014	15.10.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22, СТОЯК ГВС/ХВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1015	15.10.2023	655	ПАРАДНАЯ № 6, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1016	15.10.2023		15.10.23 г. в 17-30 произведено отключение 7 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 701-741), авария в кв. 726. Плановая дата включения 18.10.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1017	15.10.2023	726	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1018	15.10.2023	253	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1019	15.10.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1020	14.10.2023	315	ПАРАДНАЯ №3, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1021	14.10.2023	786	ПАРАДНАЯ №7, 19 ЭТАЖ, ПРОТЕКАЕТ КРОВЛЯ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ, ЗАЛИВАЕТ БАЛКОН.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1022	14.10.2023	621	ПАРАДНАЯ №6, 4 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1023	14.10.2023	631	ПАРАДНАЯ №6, 6 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1024	14.10.2023	489	ПАРАДНАЯ №4, 17 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1025	14.10.2023	1040	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, В ОДНОЙ КОМНАТЕ ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1026	14.10.2023	76	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС/ХВС № 6 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЕТ СТОЯК ХВС У СЧЕТЧИКА .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1027	14.10.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС, "СУХОЙ" КРАН	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1028	13.10.2023	1033	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ЦО № 3, ПРОПАЛО ОТОПЛЕНИЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ - ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1029	13.10.2023	977	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ СЛЕГКА ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1030	13.10.2023	436	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 11 , ДВЕРЬ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (РЕМОНТ , УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1031	13.10.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ПОЛОТЕНОСУШИЛО ЧУТЬ ТЕПЛОЕ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1032	13.10.2023	410	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 7 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА / С ЗАМКОМ, ЖИЛЬЦАМ НЕ ВЫЙТИ ИЗ ХОЛЛА (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1033	13.10.2023	789	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Таипов (ЛИНЕЙКА) Александр Геннадьевич
1034	13.10.2023	1086	В квартире отсутствует отопление	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1035	13.10.2023	1086	12.10 заливало по стояку в туалете. Жду сантехника.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1036	13.10.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Таипов (ЛИНЕЙКА) Александр Геннадьевич
1037	13.10.2023	600	На 17 этаже рядом со счетками странная картина. Воды нет. Но каждый день сыпется штукатурка и запах стоит 3 день. Прошу проверить.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1038	12.10.2023	943	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА КУХНЕ.	Сантехник: Таипов (ЛИНЕЙКА) Александр Геннадьевич
1039	12.10.2023		ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА И КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА У ПАРАДНОЙ № 11 - ЧАСТИЧНО ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1040	12.10.2023	959	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО НА КУХНЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1041	12.10.2023	674	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ЦО № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1042	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1043	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1044	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1045	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1046	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1047	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1048	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	
1049	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1050	12.10.2023	1029	На "нижней" детской площадке во время дождя собираются лужи под качелями, вокруг каруселей, под спусками горок. Прошу засыпать соответствующим грунтом ямы в этих местах, выровнять поверхность, чтобы там не собиралась вода после дождя.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1051	12.10.2023	1029	В паркинге, у входа в 10 парадную протекает крыша паркинга. Мокнет стена. Прошу устранить протечку.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1052	12.10.2023		12.10.23 г. в 15-00 произведено отключение 11 парадная, 3 стояк, нижняя и верхняя зоны ГВС (кв. 1057-1176), залитие кв. 1080. Плановая дата включения 18-00 16.10.23 г.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1053	12.10.2023	718	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК № 3, ЗАМЕНА РЕДУКТОРА.	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович



1054	12.10.2023	1080	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1055	12.10.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1056	12.10.2023	943	ПАРАДНАЯ №10, 4 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1057	12.10.2023	674	ПАРАДНАЯ №6, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО, ТЕЛ. 8 9817701587.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1058	11.10.2023	955	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1059	11.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ, НЕТ ОТОПЛЕНИЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1060	11.10.2023	1049	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО. ТЕЛ. 8 9679688877.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1061	11.10.2023	713	ПАРАДНАЯ №7, 4 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СВЕРХУ ПО ТРУБЕ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9819378517.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1062	11.10.2023	433	ПАРАДНАЯ №4, 10 ЭТАЖ, МЕЖДУ ЛИФТОВЫМ И МУСОРОПРОВОДНЫМ ХОЛЛОМ УБРАТЬ МУСОР, ПОДМСТИ НА 10 ЭТАЖЕ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1063	11.10.2023	789	ПАРАДНАЯ №7, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1064	11.10.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НЕТ ОТОПЛЕНИЯ В ОДНОЙ КОМНАТЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1065	11.10.2023	708	ПАРАДНАЯ №7, 3 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, НЕТ ДАВЛЕНИЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1066	11.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, НА 5 И 6 ЭТАЖАХ В КВАРТИРНЫХ ХОЛЛАХ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПЫ, НЕ ГОРЯТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1067	11.10.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

1068	11.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, 4 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ МИГАЕТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1069	11.10.2023	854	ПАРАДНАЯ №8, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1070	11.10.2023		ПАРАДНАЯ №1, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССЖИРОМ В ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ НА 6-М ЭТАЖЕ, ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ, ЕХАЛА НА ДЕВЯТЫЙ ЭТАЖ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 10.43.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1071	11.10.2023	630	ПАРАДНАЯ №6, 5 ЭТАЖ, УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ В КВАРТИРЕ, ТЕЛ. 8 9841042531.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1072	11.10.2023	630	ПАРАДНАЯ №6, 5 ЭТАЖ, УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН, ТРУБКИ НЕТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1073	11.10.2023	1145	, ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 2 - РАНЕЕ В КВАРТИРЕ ПЕРЕКРЫТО ОТОПЛЕНИЕ, СТОИТ ЗАГЛУШКА, ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА "ВОЗДУШКИ"	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1074	11.10.2023	513	Температура горячей воды не соответствует норме! Каждый раз приходится прогонять горячую воду 10-15 минут! Это не нормально! Полотенцесушитель поэтому тоже холодный!	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1075	10.10.2023	674	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ РАДИАТОРЫ (СТОЯК ТЕПЛЫЙ)	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1076	10.10.2023	943	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА ИМЕЕТСЯ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
1077	10.10.2023	485	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1078	10.10.2023	943	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ТЕЧЕТ СВЕРХУ В КОРОБЕ ПО СТОЯКАМ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1079	10.10.2023	939	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ТЕЧЕТ СВЕРХУ В КОРОБЕ ПО СТОЯКАМ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1080	10.10.2023	166	КОНСУЛЬТАЦИЯ - ПОСМОТРЕТЬ УНИТАЗ И СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1081	10.10.2023	1173	ПАРАДНАЯ № 11 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ.. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" В 20:12 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1082	10.10.2023	598	ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ)	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
1083	10.10.2023	975	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ЦО № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , РАДИАТОРЫ ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1084	10.10.2023	714	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1085	10.10.2023	552	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 . ПРОТЕЧКА ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ТЕЧЕТ ФАНОВАЯ ТРУБА В КВАРТИРЕ..	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1086	10.10.2023	984	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1087	10.10.2023	1083	КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА ПО РЕДУКТОРАМ ДАВЛЕНИЯ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1088	10.10.2023	1037	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1089	10.10.2023		ПАРАДНАЯ № 8 - В КОНСЪЕРЖНОЙ ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР. ПАРАДНАЯ № 7 - В ХОЛЛЕ С ПОЧТОВЫМИ ЯЩИКАМИ - ХОЛОДНЫЙ РАДИАТОР.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1090	10.10.2023		ПАРАДНАЯ 5 , ЭТАЖ 4 , ДВЕРЬ НА ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ЗАМЕНА СТЕКЛА , ПАРАДНАЯ 4 , ЭТАЖ 10 , ДВЕРЬ В МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ЗАМЕНА СТЕКЛА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1091	10.10.2023	438	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 11 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ИЗ ДОВОДЧИКА ВЫЛЕТЕЛИ БОЛТИКИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1092	10.10.2023	1154	Отсутствует горячая вода в квартире и по стояку уже с вечера 7.10.2023.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1093	10.10.2023	1033	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 3 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1094	10.10.2023	386	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 4 - В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ "ПИЦИТ" ПРИБОР АППЗ	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1095	10.10.2023	676	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1096	10.10.2023	1014	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1097	10.10.2023	433	РАЗДРАЖАЕТ ПИСК НА ЛЕСТНИЦЕ (РАЗРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР В ПОЖАРНОМ ДАТЧИКЕ).	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1098	10.10.2023	1033	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1099	10.10.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1100	10.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1101	10.10.2023		10.10.23 г. в 00-00 произведено отключение 10 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС по ванной (кв. 935-977), залитие кв. 943. Плановая дата включения 13.10.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1102	09.10.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 4, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ СВЕТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1103	09.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1104	09.10.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1105	09.10.2023	943	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1106	09.10.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1107	09.10.2023	232	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1108	09.10.2023	34	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1109	09.10.2023	1033	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1110	09.10.2023	789	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1111	09.10.2023	704	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 2, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1112	09.10.2023	422	4 парадная, левый грузовой лифт - в шахте вода	Мастер участка: Скорук Татьяна Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1113	09.10.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1114	09.10.2023		Ремонт двери на контейнерной площадке. Напротив 11 парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1115	09.10.2023		Замена доводчика на контейнерной площадке. Напротив 7ой парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1116	09.10.2023		Замена доводчика. В квартирном холле. Парадная 5 , этаж 4	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1117	09.10.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, ДВЕРЬ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ, ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА НА БАЛКОН - РАЗБИТЫ СТЕКЛА И СЛОМАНЫ ДОВОДЧИКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1118	09.10.2023	1091	Когда наконец дадите отопление? В квартире очень холодно. Вся точка подключена ,кроме однушек. Создана на основании письменного обращения №1874-10/2023 от 09.10.23	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1119	09.10.2023	876	На предыдущее сообщение ваш ответ вопрос решен? Создана на основании письменного обращения №1861-10/2023 от 08.10.23	

1120	09.10.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1121	09.10.2023	793	Здравствуйте, у меня 05.10.23 прорвалось труба и вся квартира затоплена из за старых труб, сантехник поменял только одну трубу, еще осталось три стояки общедомовой старый, можно эти тоже поменять на новые так как они старые и может любой день прорвется.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1122	09.10.2023	793	Здравствуйте, у меня 05.10.23 прорвалось труба и вся квартира затоплена из за старых труб, сантехник поменял только одну трубу, еще осталось три стояки общедомовой старый, можно эти тоже поменять на новые так как они старые и может любой день прорвется.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1123	09.10.2023	964	Произвести герметизацию швов панорамного остекления между 7 и 8 этажом. Затекает вода в дождливую погоду.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1124	09.10.2023	793	Здравствуйте, у меня 05.10.23 прорвалось труба и вся квартира затоплена из за старых труб, сантехник поменял только одну трубу, еще осталось три стояки общедомовой старый, можно эти тоже поменять на новые так как они старые и может любой день прорвется.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
1125	09.10.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1126	09.10.2023		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, НЕ РАБОТАЕТ МОНИТОР И БЛОК, НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ШЛАГБАУМ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
1127	09.10.2023	681	ПАРАДНАЯ 6, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1128	09.10.2023		СЛОМАНЫ ВЪЕЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У 9 ПАРАДНОЙ, НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1129	09.10.2023	1127	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 2 СТОЯК. Отсутствие отопления!! Квартира 1127 Весь дом жалуется, за отопление платить не буду, пока не появится тепла	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1130	09.10.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. Где горячая вода?	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1131	09.10.2023		ПАРАДНАЯ №10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ, ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1132	08.10.2023	433	ПАРАДНАЯ №4, 10 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ПИЩИТ БЛОК ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1133	08.10.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1134	08.10.2023	1012	ПАРАДНАЯ №10, 15 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ,	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович

1135	08.10.2023	957	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, НА БАЛКОНЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА ТЕЧЕТ ВОДА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1136	08.10.2023	957	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ОДНОЙ КОМНАТЕ НЕ ГРЕЕТ БАТАРЕЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1137	08.10.2023	935	ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ И В КОМНАТЕ ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1138	08.10.2023	943	ПАРАДНАЯ №10, 4 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ.	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1139	08.10.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО. ПОВТОРНО.	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1140	08.10.2023	676	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1141	08.10.2023	422	4 парадная, 10 этаж, квартирный холл - пищит источник питания АППЗ	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1142	08.10.2023	433	ПАРАДНАЯ №4, 10 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1143	08.10.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1144	08.10.2023	985	ПАРАДНАЯ №10, 11 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, НА КУХНЕ ОТСУТСТВУЕТ ОТОПЛЕНИЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1145	08.10.2023	354	ПАРАДНАЯ №3, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1146	08.10.2023	1145	ПАРАДНАЯ №11, 17 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ НА ТРУБЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1147	08.10.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1148	08.10.2023	422	4 парадная, 4 этаж, пищит блок пожарной защиты.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1149	08.10.2023	1133	ПАРАДНАЯ №11, 15 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ОТСУТСТВУЕТ ЦО. ПОВТОРНО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1150	08.10.2023	1133	ПАРАДНАЯ №11, 15 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1151	08.10.2023	1091	ПАРАДНАЯ №11, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1152	08.10.2023	1009	При входе из паркинга в 10 парадную течет вода, вся стена мокрая, Ленинский пр-кт 64 корпус 1	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1153	08.10.2023	608	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ С КРОВЛИ ПРОТЕКАЕТ МЕЖДУ КУХНЕЙ И ЛОДЖЕЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
1154	08.10.2023	608	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, У ВЫХОДА НА БАЛКОН ВЕТРОМ ВЫРВАЛО ДВЕРЬ, ЛЕЖИТ НА БАЛКОНЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1155	08.10.2023	236	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1156	08.10.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1157	08.10.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 1112 - 1178) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ 1059, НЕТ ДОСТУПА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1158	08.10.2023	1127	Однушка, нет горячей и холодной воды	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1159	08.10.2023	1157	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ЦО № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СТОЯК ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1160	08.10.2023	1157	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ХВС / ГВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС, ВОДЫ НЕТ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1161	07.10.2023	1118	Нет воды, никакой	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

1162	07.10.2023	1130	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ХВС / ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС, НЕТ ВОДЫ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1163	07.10.2023	1148	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ХВС / ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС, ВОДЫ НЕТ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1164	07.10.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 22 , СТОЯК ХВС / ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ХВС, ВОДЫ НЕТ СОВСЕМ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1165	07.10.2023	1140	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ХВС/ГВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС. НЕТ ВОДЫ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1166	07.10.2023	1148	В квартире нет воды. Горячей и холодной	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1167	07.10.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ХВС/ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС. НЕТ ВОДЫ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1168	07.10.2023	358	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОХУДИЛСЯ ВОДОСТОК С КРОВЛИ И В СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ, КАК СЕЙЧАС, ВОДА БЕЖИТ ПРЯМО В ПАРАДНУЮ И ЗАЛИВАЕТ ЕЕ. РАНЕЕ ПОДАВАЛА ЗАЯВКУ, ОНА НЕ ВЫПОЛНЕНА. ТРЕБУЮ РЕМОНТА ВОДОСТОКА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
1169	07.10.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2 , КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА : ВЕТРОМ ВЫРЫВАЕТ ДВЕРЬ , ЕСТЬ ЛИ ДОВОДЧИК - НЕИЗВЕСТНО (АРАББАЕВ ВЫСЛАН ЗАКРЕПИТЬ ЕЕ, ЧТОБЫ НЕ ОТОРВАЛО) ПРОВЕРИТЬ И УСТРАНИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1170	07.10.2023	935	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ЦО № 1 ,ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1171	07.10.2023	971	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ - СТОЯК ХОЛОДНЫЙ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1172	07.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 1, В КВАРТИРЕ ОТСУТСТВУЕТ ЦО, СТОЯК ХОЛОДНЫЙ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1173	07.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО. УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СТОЯК ЦО ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1174	07.10.2023	965	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1175	07.10.2023	1037	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1176	07.10.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович



1177	07.10.2023	632	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ЦО № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1178	07.10.2023	625	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ЦО № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ, ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1179	07.10.2023	614	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1180	07.10.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ЦО № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1181	07.10.2023	513	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ЦО № 7 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1182	07.10.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ЦО № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1183	07.10.2023	513	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ЦО № 7 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1184	07.10.2023	605	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ЦО № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1185	07.10.2023	666	+ 7 (911) 8177701 , ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ЦО № 6 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1186	07.10.2023	152	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ЦО № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1187	07.10.2023	1121	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ЦО № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1188	07.10.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ЦО № 5, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1189	07.10.2023	276	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , СТОЯКИ ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1190	07.10.2023	344	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	
1191	07.10.2023	614	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , СТОЯКИ ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1192	07.10.2023	144	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ЦО № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , СТОЯКИ ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

1193	07.10.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ , СТОЯКИ ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1194	07.10.2023	991	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ЦО № 3 , НА КУХНЕ НЕ ГРЕЕТ РАДИАТОР. (НЕ РАБОТАЕТ С ВЕСНЫ) ПРОСЬБА САНТЕХНИКУ ПОДОЙТИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1195	07.10.2023	884	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ, ХОЛОДНЫЕ СТОЯКИ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1196	07.10.2023	786	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19 - НЕОДНОКРАТНО ОСТВЛЯЛА ЗАЯВКУ О ПРОТЕЧКЕ КРОВЛИ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ : НА СТЫКЕ, ПО ФАСАДУ, МЕЖДУ КВАРТИРОЙ И БАЛКОНОМ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПРОВЕСТИ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ СТЫКА КРОВЛИ И БАЛКОНА. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1197	07.10.2023	315	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ЦО № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1198	07.10.2023	315	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1199	07.10.2023	951	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ЦО № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ ПОЛНОСТЬЮ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1200	07.10.2023	139	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 1, СТОЯК ЦО № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1201	07.10.2023	354	После включения воды после аварии из крана горячей воды идет холодная вода. Прошу выпустить воздух и обеспечить квартиру горячей водой	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1202	07.10.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1203	07.10.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1204	07.10.2023	238	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 5, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1205	07.10.2023	1176	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
1206	07.10.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ЦО № 5, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1207	07.10.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ). ПЕРЕДАНО ДИСПЕЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1208	06.10.2023	111	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ЦО № 6, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1209	06.10.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, ДВЕРЬ МЕЖДУ ЛИФТОВЫМ И МУСОРНЫМ ХОЛЛОМ - РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1210	06.10.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1211	06.10.2023	697	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПОДТЕКАЕТ СТОЯК Ц.О.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1212	06.10.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ЦО № 5, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1213	06.10.2023	82	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ХВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1214	06.10.2023	103	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1215	06.10.2023	287	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. .	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1216	06.10.2023	1147	ПАРАДНАЯ № 11, ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ РАБОТАЕТ СО СБОЯМИ (САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАЕТ ИЛИ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ, НЕ ВЫПОЛНЯЕТ КОМАНДУ ЭТАЖА). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1217	06.10.2023	1145	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, В ТУАЛТЕ ПО СТОЯКУ КАПАЕТ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1218	06.10.2023	336	ПАРАДНАЯ № 3, МИНУС ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ВХОД В ПАРКИНГ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Никифоров Александр
1219	06.10.2023	48	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 6 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1220	06.10.2023	304	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 1, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ, В ТАМБУРЕ ПРИ ВХОДЕ, НА 10 ЭТАЖЕ В ЛИФТОВОМ И КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ, НА ВСЕХ ЭТАЖАХ ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1221	06.10.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ЦО № 2, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1222	06.10.2023	190	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, СТОЯК № 6, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1223	06.10.2023	818	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ЦО № 3, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС, ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО КРАНА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1224	06.10.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1225	06.10.2023	804	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ЦО № 4, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1226	06.10.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ЦО № 5, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1227	06.10.2023	82	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ХВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1228	06.10.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1229	06.10.2023	965	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ЦО № 1, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1230	06.10.2023	845	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПЕРЕПАЙКА СТОЯКА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1231	06.10.2023		ПАРАДНЫЕ №№ 1-3, НЕ РАБОТАЮТ ВСЕ ЛИФТЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1232	06.10.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1233	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1840-10/2023 от 06.10.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1234	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1839-10/2023 от 06.10.23	
1235	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1838-10/2023 от 06.10.23	
1236	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1838-10/2023 от 06.10.23	
1237	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1837-10/2023 от 06.10.23	
1238	06.10.2023	876	Два года каждый дождь течет балкон. Уже невозможно! Прошу предоставить письменный ответ на все заявки оставленные по этому вопросу! Создана на основании письменного обращения №1836-10/2023 от 06.10.23	
1239	06.10.2023	945	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1240	06.10.2023	876	Почините крышу уже в конце концов! Два года ничего не происходит!	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1241	05.10.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, В САНУЗЛЕ СТОИТ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1242	05.10.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В КВАРТИРЕ ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1243	05.10.2023	162	ПАРАДНАЯ №2, В ЛЕВОМ ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ, ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. ПРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 20.05	Управляющий: ООО "РСК" Лифты 1-12 пар.
1244	05.10.2023	1025	ПАРАДНАЯ №10, 18 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1245	05.10.2023	845	ПАРАДНАЯ №8, 12 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1246	05.10.2023	566	ПАРАДНАЯ №5, 11 ЭТАЖ, В КВАРТИНОМ ХОЛЛЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ТЕЧЕТ, РАЗМЫВАЕТСЯ ПОТОЛОК И ПАДАЕТ ШТУКАТУРКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1247	05.10.2023	1039	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, В ВАННОЙ И В ТУАЛТЕ СТОИТ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ, В ВАННОЙ БУРЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1248	05.10.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.793-833), АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ, ОТКЛЮЧЕНО ДО 09.10.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1249	05.10.2023	793	ПАРАДНАЯ №8, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА. ТЕЛ. 8 9581743612.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1250	05.10.2023	871	ПАРАДНАЯ №8, 18 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1251	05.10.2023	1061	ПАРАДНАЯ №11, 3 ЭТАЖ, НА ЛОДЖИИ НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ И НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1252	05.10.2023	1061	ПАРАДНАЯ №11, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1253	04.10.2023	1000	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 13 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН , ПРИ ВЫЗОВЕ / НАБОРЕ КВАРТИРЫ ПИШЕТСЯ "ЛИНИЯ ЗАНЯТА"	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1254	04.10.2023	600	Прошу объяснить долг по моей квартире .. все плачу в срок.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
1255	04.10.2023	945	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович

1256	04.10.2023	659	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМЫТЬСЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1257	04.10.2023	354	ПАРКИНГ , ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 , ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ С ТРУБЫ, ВЫХОДЯЩЕЙ С ПОДВАЛА ЧЕРЕЗ СТЕНУ В ПАРКИНГ, МЕЖДУ 1 И 2 ПАРАДНЫМИ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1258	04.10.2023	786	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ : НА СТЫКЕ, ПО ФАСАДУ, МЕЖДУ КВАРТИРОЙ И БАЛКОНОМ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ. ПРОШУ ПРОВЕСТИ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ СТЫКА КРОВЛИ И БАЛКОНА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1259	04.10.2023	788	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 19 - СОСТАВИТЬ АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА (СЧЕТЧИКА) ГВС ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПОВЕРКИ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1260	04.10.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № -1, ОБЕСПЕЧИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1261	04.10.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ГРУЗОВОЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1262	04.10.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1263	04.10.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1264	03.10.2023	426	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ЦО № 8, ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1265	03.10.2023		03.10.23 г. в 20-30 произведено отключение 8 парадная, 5 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 795-835), авария в кв. 805. Плановая дата включения 06.10.2023 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1266	03.10.2023		ЭТАЖ № 1, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - УСТАНОВИТЬ КОРОБКУ НА ПРОВОДА (ЛЕЖИТ НА ПОЛУ).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1267	03.10.2023	795	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1268	03.10.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1269	03.10.2023	1047	ПАРАДНАЯ № 10 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1270	03.10.2023	118	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 18 - КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1271	03.10.2023	743	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 10, СТОЯК № 3, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1272	03.10.2023	845	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

1273	03.10.2023	438	ПАРАДНАЯ №4, 11 ЭТАЖ, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1274	02.10.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1275	02.10.2023	247	ПАРАДНАЯ №2, 18 ЭТАЖ, УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН, ТРУБКА ЕСТЬ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1276	02.10.2023	653	ПАРАДНАЯ №6, 10 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1277	02.10.2023	653	ПАРАДНАЯ №6, В ПАРАДНОЙ У ВХОДНОЙ ДВЕРИ НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, ПРИ НАБОРЕ ПИШЕТ НОМЕР ЗАНЯТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1278	02.10.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, В КВАРТИРЕ СТОИТ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1279	02.10.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, НА ПЕРЕХОДНОМ БАЛКОНЕ ПОД ОКНОМ, ОТБИТА ШТУКАТУРКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1280	02.10.2023	529	ПАРАДНАЯ №5, 3 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, НЕТ НАПОРА ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1281	02.10.2023	304	ПАРАДНАЯ №3, 10 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосуШИТЕЛЬ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1282	01.10.2023	424	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 6 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА , ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосуШИЛО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1283	01.10.2023	659	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК № 4 , СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС , И ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1284	01.10.2023	116	ПАРАДНАЯ № 1 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ПРИ ПОДЪЕМЕ НА 18 ЭТ НА 17 ЭТ ЛИФТ ЧТО-ТО ЗАДЕВАЕТ КАБИНОЙ, КНОПКА ВЫЗОВА 18 ЭТ ГАСНЕТ, НА ТАБЛО ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЁРТОЧКИ И ЛИФТ БЕЗ ОСТАНОВКИ СПУСКАЕТСЯ НА -1 ЭТАЖ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 14:30.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1285	01.10.2023	263	ПАРАДНАЯ № 3 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ , ПИЩИТ . ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 14:25 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1286	01.10.2023	263	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ХВС № 3 - ЗАБИЛАСЬ ОТВОДКА ОТ СТОЯКА ХВС. НУЖЕН САНТЕХНИК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1287	01.10.2023	263	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ХВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1288	01.10.2023	681	ПАРАДНАЯ № 6 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ , НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН - ПРИ НАБОРЕ КВАРТИРЫ СИСТЕМА ОПОВЕЩАЕТ "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" , ПРОБЛЕМА ВСЕЙ ПАРАДНОЙ (ПРОВЕРЯЛА С ДРУГИМИ КВАРТИРАМИ)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

1289	30.09.2023	938	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 2, НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ПЕРЕД ВХОДОМ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1290	30.09.2023	304	ПАРАДНАЯ № 3, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 12 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1291	30.09.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН (ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ "ЛИНИЯ ЗАНЯТА). ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1292	30.09.2023	841	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 12, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ МОРГАЕТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1293	30.09.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 1, МОП, СРАБОТКА АППЗ, ПЛОТНИК КРАСИТ СТЕНЫ, СИСТЕМА РЕАГИРУЕТ НА ПЫЛЬ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1294	29.09.2023	11	ПАРАДНАЯ №1, СДЕЛАТЬ УБОРКУ МЕЖДУ 2 И 3 ЭТАЖАМИ НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
1295	29.09.2023	249	ПАРАДНАЯ №2, 19 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС, ТЕЛ. 8 9219698273.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1296	29.09.2023		ПАРАДНАЯ №6, ЗАМЕНА ШПИНГАЛЕТА У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ, РЕМОНТ ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1297	29.09.2023		ПАРАДНАЯ №6, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ ЗАЕДАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК,	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1298	29.09.2023		ПАРАДНАЯ №9, МЕЖДУ 17 И 18 ЭТАЖАМИ РАЗБИТО СТЕКЛО.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1299	29.09.2023	674	ПАРАДНАЯ №6, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ПРОХЛАДНАЯ, ТЕЛ. 8 9817701587.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1300	28.09.2023	555	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ (СОБСТВЕННИК ВСЁ ПРИОБРЕЛ)	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1301	28.09.2023		ПОСТЕЛИТЬ КОВРЫ В ПАРАДНЫХ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1302	28.09.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 - С НАЧАЛОМ ОСЕННЕГО СЕЗОНА ПРОШУ ПОСТЕЛИТЬ КОВРИКИ В ПРЕДБАННИКЕ И ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ 1 ЭТАЖА	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1303	28.09.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , В ДВЕРИ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В МУСОРНЫЙ ХОЛЛ РАЗБИТО СТЕКЛО. ЗАМЕНА СТЕКЛА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1304	28.09.2023	1029	Не работает домофон в квартире 1029. При наборе от входа в парадную говорит, что линия занята.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1305	28.09.2023		ПАРАДНАЯ № 10 - ПУНКТ ОХРАНЫ, ШУМИТ ОДИН ИЗ БЛОКОВ АППЗ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ



1306	28.09.2023	555	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ОТСУТСТВУЕТ ХВС - "СУХОЙ" КРАН..	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1307	28.09.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ПОВТОРНО. ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1308	28.09.2023		демонтаж/монтаж брусчатки, асфальта (после провала), поребрика.  установка полусфер, покраска полусфер.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1309	28.09.2023		Вход в арку (2-3 пар) перед калиткой- срезать болты и выполнить штукатурно малярные работы по фасаду.(с права и с лева)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1310	28.09.2023		Покраска двери в арке 2-3 парадные	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1311	27.09.2023	555	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1312	27.09.2023		Нарушена покрытие отмостки.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Плотник: Никифоров Александр
1313	27.09.2023	883	ПАРАДНАЯ №9, ЗАМЕНИТЬ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ В ТРЕХ ЛИФТАХ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1314	26.09.2023	662	ПАРАДНАЯ №6, 12 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, В ВАННОЙ СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1315	26.09.2023	1088	ПАРАДНАЯ №11, РАСКРУТИЛСЯ ДОВОДЧИК У ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ВХОДА В ПАРАДНУЮ, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, МОЖЕТ УПАСТЬ НА ГОЛОВУ.	Плотник: Никифоров Александр
1316	26.09.2023		Замена двери в МОП. Парадная 8 20 этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1317	26.09.2023	937	ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1318	26.09.2023	937	ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1319	26.09.2023	747	Здравствуйте! Куда обратиться , если не открывается врата на общую парковку? Спасибо Создана на основании письменного обращения №1756-9/2023 от 26.09.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
1320	26.09.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, 17 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1321	26.09.2023		ПАРАДНАЯ №2, ПОМЕНИТЬ ЗАМОК В КОЛЯСОЧНОЙ, СЛОМАЛСЯ.	Плотник: Никифоров Александр

1322	25.09.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7 , -1 ЭТАЖ , МЕЖДУ ЛИФТОВЫМ ХОЛЛОМ И ПАРКИНГОМ, В ТАМБУРЕ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА . (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
1323	25.09.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1324	25.09.2023	167	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА , ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНОЕ..	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1325	25.09.2023	15Н	ПОМЕЩЕНИЕ 15Н - ОСМОТРЕТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
1326	25.09.2023	1043	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1327	25.09.2023	881	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК № 1 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС , СТРУЯ "УХОДИТ" В КАПЕЛЬКИ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1328	25.09.2023	606	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19 , ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ОСАДКОВ ТЕЧЕТ ВОДА ПО СТОЯКАМ И ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВКИ НЕ ВЫПОЛНЕНА. ПРОШУ УСТРАНИТЬ ПРОТЕЧКУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ДО ПРИХОДА ПРОЛИВНЫХ ДОЖДЕЙ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1329	25.09.2023	60	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1330	25.09.2023	522	Сломана ручка двери, 5 парадная, 2 этаж выход на балкон	Плотник: Никифоров Александр
1331	24.09.2023	60	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1332	23.09.2023	1133	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1333	23.09.2023	5	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 2, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1334	23.09.2023	64	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1335	22.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1336	22.09.2023		22.09.23 Г В 20-00 ПРОИЗВЕДЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ: 1 ПАРАДНАЯ, 5 СТОЯК, НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС (кв. 5-61), ЗАЛИТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1Н (АПТЕКА). ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 27.09 23 Г. В 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1337	22.09.2023	1Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1Н (АПТЕКА), ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1338	22.09.2023		СМАЗАТЬ ПЕТЛИ НА КАЛИТКЕ В ГОСТЕВОЙ АРКЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1339	22.09.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СМАЗАТЬ ПЕТЛИ В ЛИФТОВОМ И КВАРТИРНОМ ХОЛЛАХ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1340	22.09.2023	152	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ ЗАЛИВАЕТ ЛОДЖИЮ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1341	22.09.2023	248	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 19, НА УРОВНЕ ОКОН ПРОВИС ПРОВОД, БЬЕТ ПО СТЕКЛАМ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1342	22.09.2023	658	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 11, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ ЗАЛИВАЕТ ЛОДЖИЮ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1343	21.09.2023	1159	ПАРАДНАЯ №11, 19 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1344	21.09.2023	4	ПАРАДНАЯ №1, 2 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1345	20.09.2023	220	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 15, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДВЕРНОЙ ЗАМОК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1346	20.09.2023	574	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 4, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1347	20.09.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 2, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Никифоров Александр
1348	20.09.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ПРОВЕСТИ ТЩАТЕЛЬНУЮ УБОРКУ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1349	20.09.2023	522	Сломана дверь 2 этаж вход с лестницы	Плотник: Никифоров Александр
1350	19.09.2023		ПАРАДНАЯ №9, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.883-907), КУХОННЫЙ, АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КВ.889 И КВ.886. ОТКЛЮЧЕНО ДО 22.09.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1351	19.09.2023	886	ПАРАДНАЯ №9, 3 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, КАПАЕТ С ПОТОЛКА ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1352	19.09.2023	154	ПАРАДНАЯ №2, 5 ЭТАЖ, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ И КВАРТИРА, ТЕЛ. 8 9817185636.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1353	19.09.2023	500	ПАРАДНАЯ №4, 19 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1354	19.09.2023		КЛАВИАТУРА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СРАБАТЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ЧАС, ПИЩИТ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1355	19.09.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ ШАРОВЫЕ КРАНЫ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1356	19.09.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Никифоров Александр
1357	18.09.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1358	18.09.2023	720	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК № 5, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1359	18.09.2023	995	Заменить неисправный счетчик холодного водоснабжения.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1360	18.09.2023	410	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 8, ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА ХВС, СЛАБЫЙ НАПОР ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1361	18.09.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1362	18.09.2023	811	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА СТЕКЛА.	Плотник: Никифоров Александр
1363	18.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖИ № 16 И 17 - КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР В МУСОРНОМ ХОЛЛЕ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1364	18.09.2023	901	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ХВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1365	18.09.2023	710	ПАРАДНАЯ № 7, КОНСЬЕРЖНАЯ, ПОДТЕКАЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1366	18.09.2023	210	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 13, ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1367	18.09.2023		Замена доводчика Парадная 8 входная дверь	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1368	18.09.2023	1148	ПАРАДНАЯ №11, ПАССАЖИРСКИЙ (СРЕДНИЙ) ЛИФТ СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ , ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1369	17.09.2023	354	Сломались въездные ворота в паркинг	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1370	17.09.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1371	17.09.2023	810	ПАРАДНАЯ № 8, 5 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ МИГАЕТ ЛАМПОЧКА	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1372	16.09.2023	431	Не закрываются ворота в паркинг со стороны 9 парадной. Прошу устранить неисправность.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)

1373	16.09.2023	923	СЛОМАНЫ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА ПАРКИНГА У ПАРАДНОЙ № 9. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1374	16.09.2023	901	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ХВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1375	16.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1376	16.09.2023		16.09.23 г. в 09-45 отключено 9 парадная, 3 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 883-907), авария в кв. 889. Плановая дата включения 20.09.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1377	16.09.2023	889	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1378	15.09.2023	387	ПАРАДНАЯ №4, 5 ЭТАЖ, ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК СЧИТАЕТ ТОЛЬКО ПО ДНЕВНОМУ ТАРИФУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1379	15.09.2023	1131	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ПОДТЕКАЕТ ВОЗЛЕ СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1380	15.09.2023	566	ПАРАДНАЯ №5, 11 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ОТВАЛИВАЕТСЯ ШТУКАТУРКА, НА СТЕНАХ ВОДА, ТЕЧЕТ ПО ТРУБЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1381	15.09.2023		ПАРАДНАЯ №5, ЗАМЕНА ЗАМКА И ЛИЧИНКИ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1382	15.09.2023	923	ПАРАДНАЯ №9, НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНОЙ	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1383	15.09.2023	612	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 2 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ, ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КОЗЫРЬКА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1384	15.09.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1385	15.09.2023		ПАРАДНАЯ № 7, КОНСЪЕРЖНАЯ - ОБЕСПЕЧИТЬ УБОРЩИЦЕ ДОСТУП К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (ПРОКЛАДКА).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1386	14.09.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1387	14.09.2023	422	В арке между 2 и 3 парадной перегорел светильник, ближний к калитке	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1388	14.09.2023	898	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1389	14.09.2023	901	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 8, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1390	14.09.2023	846	ПАРАДНАЯ № 8, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1391	14.09.2023	846	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 13, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1392	14.09.2023		14.08.23 г. в 20-20 отключено 11 парадная, все стояки, верхняя зона ГВС (кв. 1055-1102, 1056-1103, 1057-1104, 1058-1105, 1059-1106, 1065-1107), авария розлива. Плановая дата включения 20.09.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1393	14.09.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС / ХВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1394	14.09.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1395	14.09.2023	1174	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1396	14.09.2023	995	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС / ХВС № 1. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1397	14.09.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1398	14.09.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1399	14.09.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 1, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ВАЛЯЕТСЯ ОПЛЕТКА ОТ ПЕРИЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1400	14.09.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1401	13.09.2023	909	ПАРАДНАЯ №9, 11 ЭТАЖ, СЛОМАНА РУЧКА, БОЛТАЕТСЯ, У ДВЕРИ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1402	13.09.2023		Установить антивандальные стенды. с 1 по 11 пар.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1403	13.09.2023	895	ПАРАДНАЯ №9, 6 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, НЕТ НАПОРА ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1404	13.09.2023	586	ПАРАДНАЯ №5, 15 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В ТУАЛТЕ ПОДТЕКАЕТ ГОФРА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1405	13.09.2023		Уличное освещение Столб (на островке,парковка) между 9 и 10 парадной	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1406	13.09.2023		Уличное освещение напротив 7 парадной	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1407	13.09.2023		Парадная 7 помещение колясочной осветить.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1408	13.09.2023	1159	ПАРАДНАЯ №11, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1409	13.09.2023		Откачать воду во всех шахтах лифта Парадная 7	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1410	13.09.2023		Расшить короб в помещении колясочной Парадная 7	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1411	13.09.2023		ПАРАДНАЯ №4, НЕ РАБОТАЕТ ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, СТОИТ НА 22-М ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК"ЛИФТЫ В 10.40.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1412	13.09.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 2 МУСОРНЫЙ ХОЛЛ РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.  Посмотреть что с коробкой дверной. Нужно укрепить дверь, либо замена коробки.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1413	12.09.2023	730	В помещении колясочной в туалете протечка труб. Не обходимо заменить чтобы избежать затопления колясочной в случае прорыва.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1414	12.09.2023		ПАРАДНАЯ №8, 11 ЭТАЖ, В МУСОРОПРОВОДНОМ ХОЛЛЕ НА ОТОПИТЕЛЬНОЙ БАТЕРЕЕ ОБОРВАНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1415	12.09.2023		ПАРАДНАЯ №8, 11 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ВОЗЛЕ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА ЗАМЕНИТЬ ПЛИТКУ, ТЕЛ. 8 9219516614	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1416	11.09.2023	318	ПАРАДНАЯ №3, 12 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1417	11.09.2023		ПАРАДНАЯ №2 , ЭТАЖ № 15 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ МУСОР В МОП Мусора тяжелый. Вынести Ахрору	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1418	11.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 7,13,22, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. (Нужное оставить)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1419	11.09.2023	304	ПАРАДНАЯ №3, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, ТАБЛО ГОРИТ НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1420	11.09.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1421	11.09.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1422	11.09.2023	1061	ПАРАДНАЯ №11, 3 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1423	11.09.2023		11.09.23 г. в 8-20 отключено:7 парадная, 1 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 701-786), авария в колясочной. Планируемая дата включения 15.09.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1424	11.09.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ТУАЛЕТ В КОНСЬЕРЖНОЙ - ШУМ ЛЬЮЩЕЙСЯ ВОДЫ, ГОРЯЧИЕ СТЕНЫ И КРЫШКА УНИТАЗА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1425	11.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ЗАКЛИНИЛО ДВЕРИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1426	10.09.2023	1091	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1427	10.09.2023		ПАРАДНАЯ № 11, СБОЙ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННИКА (ЛОПНУЛ КРАН 1/2 ДЮЙМА).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1428	10.09.2023	156	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5, СТОЯК № 7 - ШУМ И ГРОХОТ В ПАРАДНОЙ И КВАРТИРЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1429	10.09.2023	909	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 11, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Никифоров Александр
1430	10.09.2023		10.09.23 г. в 10-00 отключено: 1 парадная, 6 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 6-62), авария в кв. 20. Плановая дата включения 15.09.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1431	10.09.2023	13	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА, МОКРАЯ СТЕНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1432	09.09.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ , У ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ, ГРЯЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1433	09.09.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ, СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1434	09.09.2023	941	ПАРАДНАЯ №10, 3 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СВЕРХУ , С ПОТОЛКА, НА КУХНЕ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1435	09.09.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1436	09.09.2023	702	ПАРАДНАЯ №7, 2 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович



1437	09.09.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1438	09.09.2023	309	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ЧУТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1439	09.09.2023	804	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 4 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ , В САУЗЛЕ НА ПОТОЛКЕ ПЯТНА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1440	08.09.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 4 (кв. 132 - 188), ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ. 188.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1441	08.09.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 6 (кв. 69 - 125), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ 3 ЭТ./ 4 ЭТ , ТЕЧЬ ТРАНЗИТНОГО СТОЯКА ГВС	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1442	08.09.2023	181	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС/ХВС № 4 , ПРОТЕЧКА - СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ГВС ТЕЧЕТ ВОДА. ,	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1443	08.09.2023	13	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 6 , ПРОТЕЧКА - СВЕРХУ ПО СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1444	08.09.2023	9Н	ПОМЕЩЕНИЕ 9Н "СУШИМАГ" - ОТСУТСТВУЕТ ГВС , ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1445	08.09.2023		ВСКРЫТИЕ АВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА 6-7 ПАРАДНАЯ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1446	08.09.2023		Вычистить газоны от камней и мусора. Ленинский 64 (коммерция)	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1447	08.09.2023		Прочистить левневую канализацию. Место напротив плотника в паркинге.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1448	08.09.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , КОНСЪЕРЖНАЯ - КАПАЕТ С ТРУБЫ ПОД РАКОВИНОЙ (ЗА ДЕНЬ НАБИРАЕТСЯ ПОЛВЕДРА )	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1449	07.09.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 5, РАЗНОСИТСЯ ГУЛ В ТРУБАХ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1450	07.09.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1451	07.09.2023	2Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н (МАГАЗИН "ЗООТОВАРЫ"), КАПАЕТ В КОРОБЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1452	07.09.2023	595	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК № 5, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1453	07.09.2023	7Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 7Н - СОГЛАСОВАНИЕ САНУЗЛА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1454	07.09.2023	891	Из крана течёт вода с неприятным запахом "старых труб". Как будто она с плесенью или затхлостью. Создана на основании письменного обращения №1650-9/2023 от 06.09.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1455	07.09.2023	354	Мусор лежит уже месяц, полы моют но мусор не забрали. Прошу убрать мусор. 3 парадная этаж	Мастер участка: Скорук Татьяна
1456	06.09.2023	948	ПАРАДНАЯ №10, 5 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1457	06.09.2023		ПАРАДНАЯ №5, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.570-610), АВАРИЯ В КВ.550, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 08.09.23Г.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1458	06.09.2023	550	ПАРАДНАЯ №5, 7 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС, ТЕЛ. 8 9629979179.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1459	06.09.2023	150	ПАРАДНАЯ № 2 , КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА - ДАЛЬНЯЯ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЕПЛЕНА (БЕЗ ДОВОДЧИКА) И ВСЮ НОЧЬ ГРОМЫХАЛА ПОД ПОРЫВАМИ ВЕТРА. ПРОСЬБА ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1460	05.09.2023	206	ПАРАДНАЯ № 2 , ЛИФТЫ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЮТ, ОДИН СТОИТ НА 5 ЭТАЖЕ, ВТОРОЙ - ЧЕРТОЧКИ НА ТАБЛО. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 20:13 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1461	05.09.2023	722	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 6 , НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В КОМНАТЕ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1462	05.09.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ПРИ ДВИЖЕНИИ С 10 ЭТ. НА 1ЭТ, НА 7 ЭТАЖЕ СИЛЬНО ТРЯХНУЛО КАБИНУ, СБИВ ПАССАЖИРА С НОГ. ОСТАНОВИЛСЯ (ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЛ) И СПУСТИЛСЯ НА 1 ЭТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 14:20.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1463	05.09.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 5 ПО 9 ПАРАДНУЮ, НИЖНЯЯ ЗОНА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1464	05.09.2023	826	ПРОТЕЧКА В ВАННОЙ , ИСТОЧНИК НЕ НАЙДЕН	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1465	04.09.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - МОРГАЕТ ЛАМПА В ЛИФТЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1466	04.09.2023	870	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 17, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1467	04.09.2023	1132	Т. 89218693562. ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 15 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1468	04.09.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ВСЕ ЛИФТЫ НЕ РАБОТАЮТ, СТОЯТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1469	03.09.2023	792	ПАРАДНАЯ №8, 2 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1470	03.09.2023	223П	Добрый день! Как заменить счетчики воды? Какие наши действия?	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1471	02.09.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1472	02.09.2023	616	УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ! ПРИМИТЕ СРОЧНЫЕ МЕРЫ!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1473	01.09.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1474	01.09.2023	424	, ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 6 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1475	01.09.2023	412	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1476	01.09.2023	73	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА (собственник дома).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1477	01.09.2023	770	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 5 , КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА (НОВАЯ ХОЗЯЙКА)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1478	31.08.2023	699	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1479	31.08.2023	38	ПАРАДНАЯ №1, 7 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, В ВАННОЙ ВОЗЛЕ СЧЕТЧИКОВ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1480	30.08.2023	616	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ, "СУХОЙ" КРАН, ВОДЫ НЕТ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1481	30.08.2023	624	ПАРАДНАЯ № 6 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ И ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ) , МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ НЕ РАБОТАЮТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1482	30.08.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур

1483	30.08.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 18, КОНСУЛЬТАЦИЯ - ТЕЧЬ БАЧКА УНИТАЗА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1484	30.08.2023	720	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, НЕТ ДАВЛЕНИЯ - СТРУЯ СО СПИЧКУ. НЕ КРУТИТ СЧЕТЧИК ГВС, ПРОСЯТ САНТЕХНИКА ПОДОЙТИ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1485	30.08.2023	797	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1486	29.08.2023	668	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1487	29.08.2023	1018	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 16 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. СОЗДАНА ПО НАСТОЯТЕЛЬНОМУ ТРЕБОВАНИЮ ЖИЛЬЦА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1488	29.08.2023	729	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 7 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1489	29.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7, КОЛЯСОЧНАЯ - РЕМОНТ ДВЕРНОГО ЗАМКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1490	29.08.2023	818	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1491	29.08.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС / ХВС № 3, ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1492	29.08.2023	1096	ПАРАДНАЯ № 11, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 9 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК"	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1493	29.08.2023	1044	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1494	29.08.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, ВЛАЖНАЯ УБОРКА НЕ ПРОВОДИТСЯ (И СУХАЯ КОЕ-КАК).	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
1495	28.08.2023		Парадная №4, не делается уборка на 10-м этаже в квартирном холле, а также на первом этаже, в лифтах, очень грязно.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1496	28.08.2023	923	ПАРАДНАЯ №9, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ПОМЕНИТЬ НА КУХНЕ КРАН.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1497	28.08.2023	875	ПАРАДНАЯ №8, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1498	28.08.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1499	28.08.2023	1083	Добрый день ! Подскажите пожалуйста , планирую менять батареи отопления , на старые батареей установленны счётчики тепла от застройщика . Как мне менять , нужно вызывать УК для демонтажа со старых батарей , для установки на новые тоже нужно присутствие УК ,? Подскажите пожалуйста ? Создана на основании письменного обращения №1604-8/2023 от 27.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1500	28.08.2023	839	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1501	28.08.2023	354	КОГДА В МОЕЙ КВАРТИРЕ НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ???????? ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА ИЗ ГОРЯЧЕЙ???????? КОГДА НАУЧИТЕСЬ ВЫПУСКАТЬ ВОЗДУХ ИЗ СТОЯКА, ПОСЛЕ ЗАПУСКА???????? СРОЧНО ВЕРНИТЕ МНЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ!!!!!!!!!!!!!!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1502	27.08.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 18, КОНСУЛЬТАЦИЯ - ТЕЧЬ БАЧКА УНИТАЗА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1503	27.08.2023	424	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1504	27.08.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , СТОЯК ХВС / ГВС № 2 (кв 612 - 697) ОТКЛЮЧЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПО СТОЯКУ ХВС И ГВС, АВАРИЯ В КВ. 632	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1505	27.08.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1506	27.08.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ПОВТОРНО - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, С ВОЗДУХОМ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1507	27.08.2023	22	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 5 , СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ В КВАРТИРЕ С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИНЫ АВАРИИ ДЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1508	27.08.2023	627	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 2 , ТОПЯТ - ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1509	27.08.2023	863	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1510	27.08.2023	1030	ПАРАДНАЯ № 10, НА - 1 ЭТАЖЕ ЗВУК ЛЬЮЩЕЙСЯ ВОДЫ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1511	27.08.2023	845	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5, В ТЕЧЕНИЕ УЖЕ 10 СУТОК ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1512	26.08.2023	15	ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1513	26.08.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1514	26.08.2023		26.08.23 г. в 15-30 отключено;1 парадная, 1 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 1-127), авария в кв. 22. Плановая дата включения 29.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1515	26.08.2023	863	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1516	26.08.2023	10	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 3, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - С ПОТОЛКА ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1517	26.08.2023	2Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2Н (МАГАЗИН "ЗООТОВАРЫ"), ПРОТЕЧКА ПО КОРОБУ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1518	26.08.2023	710	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ХВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1519	26.08.2023	755	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ХВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС НА КУХНЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1520	26.08.2023	760	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ХВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС НА КУХНЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1521	26.08.2023	277	ПАРАДНАЯ №3, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1522	26.08.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.793-833), АВАРИЯ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО В КВ.798, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 29.08.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1523	26.08.2023	793	ПАРАДНАЯ №8, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ПО СТОЯКУ СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1524	25.08.2023	156	ПАРАДНАЯ №2, 5 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, В КВАРТИРЕ И В ПАРАДНОЙ СЛЫШЕН ГРОМКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ГУЛ И ГРОХОТ ИЗ МОП.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1525	25.08.2023	424	ПАРАДНАЯ №4, 9 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1526	25.08.2023	720	ПАРАДНАЯ №7, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, НА КУХНЕ ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1527	25.08.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС / ХВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1528	25.08.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1529	25.08.2023	363	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 1 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила. (РЕМОНТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНосушила) .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1530	24.08.2023	733	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1531	24.08.2023	354	ВЫ ВООБЩЕ БУДЕТЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАЯВКИ?!?!?! ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СНОВА ИДЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ ВОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗА ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ????? ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ МОЮ КВАРТИРУ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ИНАЧЕ СЛЕДУЮЩАЯ ЗАЯВКА БУДЕТ В ПРОКУРАТУРЕ!!!!!!!!!!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1532	24.08.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4 - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1533	24.08.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ СЛЕГКА ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1534	24.08.2023	733	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ОТ ДАТЧИКА ГВС ИДЕТ ВОДА (стилистика собственника).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1535	24.08.2023	840	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1536	24.08.2023	299	стояк ГВС холодный!! сравите воздух!!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1537	24.08.2023	756	Слабый напор горячей воды в ванной, течет тоненькой струйкой. Создана на основании письменного обращения №1582- 8/2023 от 24.08.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1538	24.08.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС / ХВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1539	24.08.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1540	23.08.2023	636	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1541	23.08.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

1542	23.08.2023	840	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1543	23.08.2023		Установить стопор дверь в УК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1544	23.08.2023	792	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ (АВАРИЯ ОТ 14.08.23). СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1545	23.08.2023		Установить указатель лестничной клетки. 10 парадная	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1546	23.08.2023	412	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1547	23.08.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 1 - В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1548	23.08.2023	156	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5 - В КВАРТИРЕ СЛЫШЕН РАЗДАЮЩИЙСЯ ИЗ МОП ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ШУМ И ГРОХОТ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1549	23.08.2023	299	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1550	23.08.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1551	23.08.2023	299	парадная 3,этаж 9,кв.299:полотенцесушило холодный после очередного отключения горячей воды,горячей воды из крана не дожидаться ,нужно долго спускать	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1552	23.08.2023	1071	Нет горячей воды	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1553	23.08.2023	82	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1554	22.08.2023	759	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС/ХВС № 4 . ЗАСОР В ВАННОЙ, НЕ УХОДИТ ВОДА ИЗ РАКОВИНЫ НА КУХНЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1555	22.08.2023	840	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1556	22.08.2023	299	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНОЕ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович



1557	22.08.2023	756	Слабый напор горячей воды в ванной, течет тоненькой струйкой. В кухне из крана холодной воды идет теплая вода, выше комнатной температуры. Создана на основании письменного обращения №1569-8/2023 от 22.08.23	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1558	22.08.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , ПО ГРАФИКУ УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ , УБОРКА НЕ ВЫПОЛНЕНА .	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар) Мастер участка: Скорук Татьяна
1559	21.08.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1560	21.08.2023	422	Нет горячей воды	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1561	21.08.2023	961	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 3, ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1562	21.08.2023	352	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, ПОВЕСИТЬ ЗЕРКАЛО.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1563	21.08.2023	358	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС / ХВС № 2 - ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1564	21.08.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1565	21.08.2023	961	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС № 3 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - КАПАЕТ С ПОТОЛКА .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1566	20.08.2023	386	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 4 ,ДВЕРЬ ИЗ ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ В, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК; ОТОРВАЛСЯ НАПОЛОВИНУ - В ХОЛЛ НЕ ВОЙТИ И НЕ ВЫЙТИ. (РЕМОНТ ,УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1567	20.08.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1568	20.08.2023		ОТ ОХРАННИКА ГЛАДЫША - ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 5 - В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ СТОЯТ МЕШКИ С МУСОРОМ	Мастер участка: Скорук Татьяна
1569	19.08.2023	523	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ФИЛЬТРА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1570	19.08.2023		19.08.23 г. в 11-00 отключено 6 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 611-651), авария в перекрытии. Плановая дата включения 21.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1571	19.08.2023	951	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1572	19.08.2023	697	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1573	18.08.2023	4	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 2 - ПОСТОЯННО СЛЫШЕН ЗВУК РАБОТАЮЩИХ АГРЕГАТОВ В ПОДВАЛЕ. ПОСЛЕ 2-Х СУТОК БЕЗ СНА ИЗ-ЗА ЭТОГО БОЛИТ ГОЛОВА, СИЛЬНЫЕ МИГРЕНИ. ПРОШУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ АГРЕГАТЫ НА БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ ИЛИ ОБОРУДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1574	18.08.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1575	18.08.2023	134	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1576	18.08.2023	134	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 2 , ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ЗВУК ОТ РАБОТАЮЩИХ МОТОРОВ / НАСОСОВ, ОТ ЭТОГО ЗВУКА СИЛЬНО БОЛИТ ГОЛОВА, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДОХНУТЬ И ПОСПАТЬ. СЛЫШНО НЕ ТОЛЬКО В КВАРТИРЕ, НО И В ХОЛЛАХ ПАРАДНОЙ. ПРОШУ ВАС ПРЕКРАТИТЬ ЭТО.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1577	18.08.2023	933	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 19 , ОБНАРУЖЕНА ПРОТЕЧКА КРОВЛИ, В КВАРТИРЕ МОКРЫЙ УГОЛ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ОСМОТРА КВАРТИРЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И УСТРАНЕНИЯ ПРОТЕЧКИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1578	18.08.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1579	18.08.2023	156	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 5 , ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ШУМ И ГУЛ ОТ РАБОТАЮЩИХ АГРЕГАТОВ, СЛЫШНО ПО МОПАМ ПАРАДНОЙ, А В КВАРТИРЕ ОТ ЭТОГО ЗВУКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДОХНУТЬ И ПОСПАТЬ. ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЮЩИЕ НАСОСЫ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИХ НА БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1580	18.08.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1581	18.08.2023	825	ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 М/МЕСТО № 82 - С ПОТОЛКА ТЕЧЕТ ВОДА, МЕСТО ОГОРОЖЕНО, ПРОТЕЧКА НЕ УСТРАНЕНА. НУЖНЫ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ. ЖДЕТ "ОБРАТНУЮ" СВЯЗЬ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1582	18.08.2023	825	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ХВС № 5 - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ОТСУТСТВУЕТ ХВС , ИДЕТ ТЕПЛАЯ ВОДА, САМ СТОЯК ТЕПЛЫЙ. ЖДЕТ "ОБРАТНУЮ" СВЯЗЬ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1583	18.08.2023	135	Доброе утро. Обращаюсь в очередной раз с требованием устранить гул насосов. Бессонница и головная боль итог ночи .при неустранении данной проблемы, буду обращаться в вышестоящие инстанции. Надеюсь до этого не дойдёт. Спасибо за понимание. Создана на основании письменного обращения №1546-8/2023 от 18.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

1584	18.08.2023	103	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 5 - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1585	18.08.2023	144	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 2 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1586	18.08.2023	127	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №20, СТОЯК №1 - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1587	17.08.2023	358	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1588	17.08.2023	354	Снова из крана горячей воды идет холодная!!!!!!!!!!!!!! Почему я должен через свой кран выпускать воздух из стояка????????? Когда вы научитесь делать работу до конца?!?!?!?! Прошу выпустить воздух из стояка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1589	17.08.2023		17.08.23 г. в 20-00 отключено: 1 парадная, 1 стояк , верхняя и нижняя зоны ГВС и ХВС (кв. 1-120), авария в кв. 113. Плановая дата включения 18.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1590	17.08.2023	572	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 2 - ПОДТЕКАЕТ РЕГУЛЯТОР ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1591	17.08.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС. СОЗДАНА ПО НАСТОЙЧИВОМУ ТРЕБОВАНИЮ ЖИЛЬЦА. ОБЪЯСНЕНИЙ НЕ ПРИНИМАЕТ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1592	17.08.2023		17.08.23 Г. в 14-30 отключено 8 парадная, 5 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 795-880), залитие кв. 795. Плановая дата включения 21.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1593	17.08.2023	882	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 2, СТОЯК № 2 - ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1594	17.08.2023	795	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1595	17.08.2023	718	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1596	16.08.2023	627	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1597	16.08.2023	627	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1598	16.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 15 , ВСЁ ВЫЧИСТИТЬ И НАМЫТЬ	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1599	16.08.2023		УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - ОСВЕТИТЬ ПЛОЩАДКУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1600	16.08.2023	636	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 7 , В МОПАХ, В ЧАСТИ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ - УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ , НИ СУХОЙ, НИ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПО ГРАФИКУ НЕ БЫЛО .	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
1601	16.08.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС - "СУХОЙ" КРАН	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1602	16.08.2023	1031	НЕТ воды в ванной комнате	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1603	16.08.2023		Защитить профлистом спуск в паркинг. Справа от КБ. Покрасить дверь,покрасить решетки. Заменить замок.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1604	16.08.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , СТОЯК ГВС № 2 (кв 984 - 1050) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ГВС - АВАРИЯ В КВ. 972 - ТЕЧЬ СТОЯКА ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС (ТРУБА НА 40).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1605	16.08.2023	960	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА - СНОВА ЗАЛИВАЕТ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1606	16.08.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС\ХВС № 2 , ПРОТЕЧКА - СНОВА БЕЖИТ С ПОТОЛКА .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1607	16.08.2023		16.08.23 г в 01-30 отключено: 10 парадная, 2 стояк ХВС (кв. 936 - 1050), заливие кв. 960. Плановая дата включения 16.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1608	16.08.2023	960	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1609	15.08.2023	218	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ХВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1610	15.08.2023		15.08.23 г. в 23-30 отключено: 1 парадная, 1 стояк ХВС (кв. 1-120), заливие кв. 106. Плановая дата включения 16.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1611	15.08.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1612	15.08.2023	416	КАЛИТКА У ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ (ВОЗЛЕ ПАРАДНОЙ № 9) - ЗАЕДАЕТ КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1613	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 4 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ Ц.О.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1614	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 4 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ, ОКРАС СТЕНЫ МОП .  10м2 (Нужное оставить)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1615	15.08.2023		Парадная 7 Этаж 4 Отрегулировать доводчик Ч,Л,, Квартирный холл	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1616	15.08.2023	814	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 4 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1617	15.08.2023		Парадная 7, Этаж 5 Ч.Л. отрегулировать доводчик Квартирная группа смазать петли.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1618	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 5 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ Ц.О.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1619	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 5 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ОКРАС СТЕНЫ МОП .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1620	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 6 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ Ц.О.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1621	15.08.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ № 6 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1622	15.08.2023		Парадная 7 Этаж 7 Отрегулировать доводчики, смазать петли.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1623	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 ,  МУСОРНЫЙ ХОЛЛ ПОТОЛОК Штукатурно-малярные работы с окрасом.  1 м2 (Нужное оставить)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1624	15.08.2023		Парадная 7 Этаж 8 Отрегулировать доводчик.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1625	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ,  (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1626	15.08.2023		ПАРАДНАЯ № 10 - ВТОРАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) - РАСШАТАНА, СКОРО ОТВАЛИТСЯ, РУЧКА. ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ТОЖЕ РАСШАТАНА РУЧКА. ЕЛЕ ДЕРЖИТСЯ (ПРИНЯТО ОТ ДЕЖУРНОГО ОХРАННИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1627	14.08.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , ПО ГРАФИКУ НА 14.08.23г ВЛАЖНАЯ УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ . УБОРКА НЕ ВЫПОЛНЕНА .	Мастер участка: Скорук Татьяна Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1628	14.08.2023		НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКУД КАЛИТКА ПАР. № 10, ПАНДУС, НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫХОДА ИЗ КАЛИТКИ	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

1629	14.08.2023	595	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО СТОЯКУ ГВС ПРОТЕЧКА В ТУАЛТЕТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1630	14.08.2023		14.08.23 г. в 01-30 отключено 9 парадная, 3 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 910-934), залитие кв. 925. Плановая дата включения 18.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1631	14.08.2023		14.08.23 г. в 01-30 отключено 8 парадная, 2 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 792-877), залитие кв. 797. Плановая дата включения 18.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1632	14.08.2023	925	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1633	14.08.2023	797	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1634	13.08.2023		13.08.23 г. в 23-00 произведено отключение 5 парадная, 5 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 570-610), авария в кв. 610. Планируемая дата включения 21.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1635	13.08.2023	595	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1636	13.08.2023	561	Не работает пассажирский лифт в 5 парадной. Маленький справа.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1637	12.08.2023	883	ВЕРХНЯЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА - У КАЧЕЛИ ВЫЛЕТЕЛА ГАЙКА ( НА 17), НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ. (Послала Араббаева огородить аварийной лентой качели, чтобы не пользовались ими до ремонта)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Мастер участка: Скорук Татьяна
1638	12.08.2023	861	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1639	12.08.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВКИ НЕ ВЫПОЛНЕННЫ. ПРОШУ ИНЖЕНЕРА СВЯЗАТЬСЯ СВЯЗАТЬСЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1640	12.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , КУХОННЫЙ СТОЯК ГВС № 1 (кв 701 - 741) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ КУХОННОГО СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1641	12.08.2023	875	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №18, СТОЯК №5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1642	12.08.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1643	11.08.2023	350	Не понимаю почему поставлен статус выполнено, причина не устранена, ручка клинит, не возвращается в первоначальное положение, т.е. после нажатия при открывании назад не возвращается.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1644	11.08.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1645	11.08.2023		Осветить паркинг м/м 390	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1646	11.08.2023		Закрасить граффити на фасаде в 2х местах. Фасад с стороны пр.Ленинского.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1647	11.08.2023	822	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2 - ТЕЧЕТ КРАН НА КУХНЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1648	11.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ВЫХОД ИЗ ПАРГИНГА В ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - РЕМОНТ ДВЕРИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1649	11.08.2023	30	Здравствуйте. Прошу Вас сообщить о законности установки кондиционеров на фасаде дома по адресу Ленинский проспект дом 64 к 1, которые находятся над проходом во двор рядом с магазином Вина мира. Прошу обратить внимание, что на указанных кондиционерах трубка слива конденсата выведена наружу и при работе кондиционера капает на людей, проходящих через калитку. Создана на основании письменного обращения №1523-8/2023 от 11.08.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1650	11.08.2023		ПАРАДНАЯ № , КУХОННЫЙ СТОЯК ГВС № 1 (кв 746 - 786) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ПРОРЫВ КУХОННОГО СТОЯКА ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1651	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1652	10.08.2023	1168	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 21 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ПРОТЕЧКА СТОЯКА Ц.О	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1653	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - Восстановить изоляцию труб	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1654	10.08.2023		Требуется сварочные работы. Ворота въезд на площадку.(9пар)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1655	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 7, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. Заменить все разбитые и с сколом плитки.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1656	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № все этажи , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА). (Нужное оставить)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1657	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ОКРАС СТЕНЫ МОП . Нужно покрасить стены у грузовых лифтов. Написать метраж и расход.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1658	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 10 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1659	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 11 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК Замена доводчика Смазать петли.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1660	10.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 12 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ,  ОКРАС СТЕНЫ МОП . (Нужное оставить)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1661	10.08.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ № 12 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1662	10.08.2023	304	ПАРАДНАЯ № 3 , ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 13 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 11:40 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1663	10.08.2023	59	ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМОФОН (ТРУБКА ЕСТЬ). СОЗВОНИТЬСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1664	10.08.2023	1066	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1665	10.08.2023		СЛОМАНЫ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА НА ТЕРРИТОРИЮ У 9 ПАРАДНОЙ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1666	09.08.2023	392	ПАРАДНАЯ №4, 5 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СЛОМАЛСЯ СИФОН ПОД РАКОВИНОЙ НА КУХНЕ, ТЕЛ. 8 9112002577.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1667	09.08.2023	936	ПАРАДНАЯ №10, 2 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ТЕЧЕТ ТРУБА ГВС, КОТОРАЯ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К СЧЕТЧИКУ ГВС, САНТЕХНИКУ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТЕЛ. 8 9097267078.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1668	09.08.2023	501	Прошу Вас, обеспечить доступ на кровлю 4 парадной по адресу Ленинский проспект д.64к1 для проведения работ по обследованию системы вентиляции квартиры №500 принадлежащей мне на праве собственности. Доступ прошу предоставить 11.08.2023 с 10:00 до 18:00 Создана на основании письменного обращения №1516- 8/2023 от 09.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1669	09.08.2023		Ремонт радиатора в мусорном холлы Парадная 7 , 13 этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1670	09.08.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ №13 , Квартирная группа Оторван доводчик Смазать дверные петли	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1671	09.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , Отрегулировать двери Переходной балкон, запасная лестница.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич



1672	09.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 14 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ Вырван доводчик. Дверные петли смазать.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1673	09.08.2023		Закрепить доводчик дверь в квартирный холл парадная 7 -15 эт	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1674	09.08.2023		Закрепить нащельник на потолке в лифтовом холле. Парадная 7, 15 этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1675	09.08.2023		Покраска дверей на 20 этаже 7 парадная Все двери которые исписаны граффити.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1676	09.08.2023		"спуск в подвал" 1 парадная торец. Покраска ограждения Покраска подвальной двери. Монтаж профлиста.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1677	09.08.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Отсутствует горячая вода в кухне. Время заявки 09-56.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1678	09.08.2023		Замена ручки на входной двери. Парадная 10 ВХОДНАЯ ДВЕРЬ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1679	09.08.2023		Замена замков в помещении "ВЕНТКАМЕРЫ" в паркинге	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1680	09.08.2023		ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 10 НЕИСПРАВНЫ (САМОПРОИЗВОЛЬНО ОТКРЫВАЮТСЯ И ЗАКРЫВАЮТСЯ). ПЕРЕДАНО ДИСПЕЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1681	08.08.2023	688	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1682	08.08.2023	268	ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1683	08.08.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1684	08.08.2023		08.08.23 г. в 12-30 произведено отключение 5 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 521-561), авария в кв. 531. Плановая дата включения 11.08.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1685	08.08.2023	356	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПОДКЛИНИВАЕТ ЗАМОК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1686	08.08.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1687	08.08.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1688	08.08.2023	336	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1689	08.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 17 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1690	08.08.2023		Парадная 7 ЭТАЖ 16 Отрегулировать доводчики,двери,петли.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1691	08.08.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ № 16,17 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ РЕМОНТ РАДИАТОРА МОП	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1692	08.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 16-17 , ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП. 0,5м2	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1693	08.08.2023	612	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 2, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1694	08.08.2023		Парадная 7 Этаж 17 Переходной балкон покрасить.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1695	08.08.2023		Парадная 7, Этаж 17 Отрегулировать петли,доводчики.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1696	08.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 17 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1697	08.08.2023		Парадная 7 этаж 19 Ремонт дверей, доводчики, петли Дверь в лифт холле, двери на переходном балконе.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1698	08.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 19 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ Поправить плитку.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1699	08.08.2023	612	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 2 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - НА КУХНЕ С ПОТОЛКА ТЕЧЕТ ВОДА .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1700	07.08.2023	56	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 7, ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ГВС - СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1701	07.08.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ - С УТРА ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ДНЕМ - ГОРЯЧАЯ ВОДА. ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1702	07.08.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1703	07.08.2023	741	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ХВС/ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИЗ КРАНА ИДЕТ ВОЗДУХ. .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1704	07.08.2023	681	Починить ворота паркинга на въезд у 9-ой парадной. Вторую субботу (05 августа и 29 июля) невозможно открыть ворота паркинга со стороны 9 парадной на въезд в паркинг, приходится объезжать дом и въезжать со стороны 1 парадной.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1705	07.08.2023		Откачать воду в шахте лифта. 7 парадная	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Дворник: Нормурзаев Бекзод

1706	07.08.2023		Откачать воду в шахте лифта. 1 парадная	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Дворник: Нормурзаев Бекзод
1707	07.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 19 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, УБРАТЬ дверь	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1708	07.08.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ № 20 , Переходной балкон РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1709	07.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 20 ,  УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ . УБОРКА НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ .	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1710	07.08.2023		Установить погружные насосы. Отсутствуют насосы для откачки воды в шахте лифта. Лифты отключены.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1711	07.08.2023		Отсутствует крышка на ревизии.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1712	07.08.2023		Закрывать ревизию в паркинге.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1713	07.08.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 17 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ. КЛЮЧ ОТ ОТСЕЧКИ ЕСТЬ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И С ЭТИМ ЗАМКОМ ВСЕ ХОРОШО. (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1714	07.08.2023		Ремонт входной двери. Сварочные работы. Замена шпингалетов. Замена дверные петли.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1715	07.08.2023	808	ПАРАДНАЯ № 8 , ЛИФТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 5 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" В 14:03 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1716	07.08.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС ПО ПАРАДНЫМ № 5, 6, 7, 8, 9 (кв 521 - 934), ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНА - РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1717	07.08.2023	357	Просьба в ближайшее время устранить проблему постоянного отсутствия горячей воды! Создана на основании письменного обращения №1510- 8/2023 от 06.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1718	07.08.2023		перепайка трубы ГВС в подвале парадная №2 №10	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1719	07.08.2023		9 парадная перепайка аварийного участка	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1720	07.08.2023		7 парадная свищ в подвале ,необходимо перепаять	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1721	07.08.2023	531	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ПРОТЕЧКА В КОРИДОРЕ, ИЗ КОРОБА, ТЕЧЕТ ВОДА. ,	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1722	07.08.2023		Неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия на придомовой и дворовой территории. Возле арки .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1723	07.08.2023		НЕ РАБОТАЕТ СДК "КРИСТАЛЛ" НА ЛЕНИНСКОМ-64 И ГЕРОЕВ-18, ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
1724	06.08.2023	56	ПАРАДНАЯ №1, 9 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1725	06.08.2023	620	ПАРАДНАЯ №6, 3 ЭТАЖ, В ТУАЛТЕ МИГАЕТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1726	06.08.2023	929	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА, НА БЛОКЕ ПИШЕТ "ОШИБКА".	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1727	06.08.2023	127	ПАРАДНАЯ №1, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, Не работают шаровые краны (сломался шар внутри). Прошу связаться сантехника	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1728	06.08.2023	914	ПАРАДНАЯ №9, 13 ЭТАЖ, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН В КВАРТИРЕ, НЕ ОТКРЫВАЕТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1729	06.08.2023	566	ПАРАДНАЯ №5, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ ДЕРГАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ, В ЛИФТЕ СЛЫШЕН НЕПОНЯТНЫЙ ГУЛ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1730	06.08.2023	261	ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ХВС В ВАННОЙ И В ТУАЛТЕ, ТЕЛ. 8 9217547971	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1731	06.08.2023		В ДИСПЕЧЕРСКОЙ СДК "КРИСТАЛЛ" (ПР. ГЕРОЕВ, 18, ЛЕНИНСКИЙ, 64) ЗАВИС СИНИМ ЭКРАНОМ С СООБЩЕНИЕМ ОБ ОШИБКЕ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
1732	05.08.2023	56	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 9, СТОЯК № 7, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1733	05.08.2023	627	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 5, НЕОБХОДИМО ЗАДЕЛАТЬ ДЫРУ В УЛИЧНОЙ СТЕНЕ, ВЫХОДЯЩЕЙ НА ПРОСПЕКТ, РЯДОМ С КВАРТИРОЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1734	05.08.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1735	05.08.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1736	05.08.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1737	05.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ЗАЛИТИЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1738	05.08.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1739	05.08.2023	261	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ ХВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1740	04.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 4 (кв. 704 - 744) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1741	04.08.2023	789	ПАРАДНАЯ № 7 , НА 1 ЭТАЖЕ, В ЛИФТЕ, СЛЫШЕН ШУМ ВОДЫ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1742	04.08.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ - СНОВА С КРЫШИ (ПОТОЛКА) ЛОДЖИИ ТЕЧЕТ ДОЖДЕВАЯ ВОДА, ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ И ЛОДЖИЮ. ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С ЖИЛЬЦОМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1743	04.08.2023	56	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 7 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1744	04.08.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2 - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1745	04.08.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. СНОВА ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ПО КОРОБУ, ДОЖДЕВАЯ ВОДА ТЕЧЕТ ПО СТОЯКАМ И ФАНОВОЙ ТРУБЕ. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ. ПРОШУ УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ НА КРОВЛЕ, ВПЕРЕДИ ДОЖДЛИВАЯ ОСЕНЬ!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1746	04.08.2023	486	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 4 , ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1747	04.08.2023		Сварочные работы по замене петли дверной. Эвакуационный выход из паркинга на детскую площадку напротив 7 парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1748	04.08.2023		Замена замков в подвале	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1749	04.08.2023	316	КОНСУЛЬТАЦИЯ - ПОДТЕКАЕТ УНИТАЗ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович

1750	04.08.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, ВЕРХНЯЯ ЗОНА - РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИИ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1751	04.08.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 6 СТОЯК (КВ.6-125), АВАРИЯ В КОЛЯСОЧНОЙ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 07.08.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1752	04.08.2023		ПАРАДНАЯ №1, НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ВОЗЛЕ ЛИФТОВ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1753	03.08.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1754	03.08.2023	665	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1489-8/2023 от 03.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1755	03.08.2023	605	ПАРАДНАЯ №5, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ. (ЗАЯВКА ЗАВЕДЕНА ПОВТОРНО, Т.К. ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ ЗАВЕДЕНА НА ГЕРОЕВ-18)	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1756	03.08.2023	201П	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1491-8/2023 от 03.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1757	03.08.2023	201П	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1491-8/2023 от 03.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1758	03.08.2023	661	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1485-8/2023 от 03.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1759	03.08.2023	159П	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1492-8/2023 от 03.08.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1760	03.08.2023	158П	УЖЕ ПОЛ ГОДА НЕТ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОРОТ ПАРКИНГА. НЕ ВЫЕХАТЬ. МОЖНО СТОЯТЬ 20-30 МИНУТ. В ДОМЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. 70 ЛЕТ. ВООБЩЕ НА ВСЕ НАСРАТЬ? ЧИНИТЕ! ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ НЕ БУДУ. ХВАТИТ! Создана на основании письменного обращения №1493-8/2023 от 03.08.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
1761	03.08.2023	275	В ПАРКИНГЕ, ПАРАДНАЯ №1, СЛОМАНЫ ВЪЕЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ОТКРЫТЫ, НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1762	03.08.2023	960	ПАРАДНАЯ №10, 7 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1763	03.08.2023	960	ПАРАДНАЯ №10, 7 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1764	03.08.2023	796	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС№1 - ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ГВС-ЗАЛИТИЕ 796 КВ.СО СЛОВ ЗАЯВИТЕЛЯ - СУХО. НАПРВЛЕН ВОДЧИХ А. В 3.55. 03.08.23. ВЫЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ СПЕЦИАЛЬНО ПО ЗАЯВКЕ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1765	02.08.2023	791	ПАРАДНАЯ № 8 , ОТКЛЮЧЕН СТОЯК ГВС №1 , АВАРИЯ В КВ.791	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1766	02.08.2023	261	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ ХВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1767	02.08.2023	1007	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1768	01.08.2023	741	ПАРАДНАЯ № 7, ПАССАЖИРСКИЙ - ВОДА В ЛИФТОВОМ ПРИЯМКЕ И В ПАРКИНГЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1769	01.08.2023	710	ПАРАДНАЯ № 7, НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА ЛИФТА НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1770	01.08.2023	718	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1771	01.08.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ РАСШАТАНА РУЧКА. НА ВТОРОЙ ДВЕРИ СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1772	01.08.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ ГОРИТ ИНДИКАЦИЯ КНОПКИ ВЫЗОВА НА 4 ЭТАЖЕ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1773	01.08.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1774	01.08.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ ШАХТУ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1775	01.08.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1776	31.07.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 1 - НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА ЛИФТА : ПРИ НАЖАТИИ КНОПКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ И НИ ОДИН ЛИФТ НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ . ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 21:14 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1777	31.07.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 20:53 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

1778	31.07.2023	718	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. ( РЕМОНТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНОСУШИЛА) .	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1779	31.07.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1780	31.07.2023	222	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 15 , ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМОФОН, ТРУБКА ЕСТЬ, ВИСИТ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1781	31.07.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1782	31.07.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ СЛЕГКА ТЕПЛАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1783	31.07.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 18 , УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН. СОЗВОНИТЬСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1784	31.07.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 4 (кв. 4 - 127) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ. № 25 - ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1785	31.07.2023	25	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС / ХВС № 4 . ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК . (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) . СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1786	31.07.2023		ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - СЛОМАНЫ ВЪЕЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 9 (ОТКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ) - ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "САЙЛЕКС" - ВХОДЯЩИЙ № 3465 ПО ЗАЯВКЕ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1787	31.07.2023		ПАРАДНАЯ №5, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1788	30.07.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 1 СТОЯК (КВ.1-127), АВАРИЯ В КВ.22, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 01.08.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1789	30.07.2023	314	ПАРАДНАЯ №3, 11 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1790	30.07.2023	8	ЭТАЖ 3 СТОЯК 1 - ТЕЧЬ СТОЯКА В САУЗЛЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1791	29.07.2023	1136	Вышел из строя счетчик горячей воды, из него капает вода. Нужна срочная замена	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1792	29.07.2023	1136	Вышел из строя счетчик горячей воды, из него капает вода. Нужна срочная замена	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович



1793	29.07.2023	1136	Вышел из строя счетчик горячей воды, из него капает вода. Нужна срочная замена	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1794	29.07.2023	1136	Вышел из строя счетчик горячей воды, из него капает вода. Нужна срочная замена	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1795	29.07.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1796	29.07.2023	730	СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА (ОТКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ).СОЗДАНА ПО НАСТОЯНИЮ ЖИТЕЛЯ - ЕМУ ТРЕБОВАЛСЯ НОМЕР ЗАЯВКИ. ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЛ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1797	28.07.2023	32	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1798	28.07.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1799	28.07.2023	729	ПАРАДНАЯ № 7, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩЮЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1800	28.07.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1801	28.07.2023	350	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1802	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1803	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	
1804	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	
1805	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	
1806	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1807	28.07.2023	354	После очередного отключения горячей воды, из крана горячей воды идет тёплая вода. Прошу выгнать воздух, каждый раз одно и тоже после отключения.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1808	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1809	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1810	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1811	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1812	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1813	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1814	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1815	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1816	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1817	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1818	28.07.2023	354	Сломана ручка в двери как заходить в коридор где находятся квартиры, прокручивается во всех направлениях. 3 парадная, 18этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1819	28.07.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1820	27.07.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1821	27.07.2023	1086	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 7 , НЕ РАБОТАЮТ ДОВОДЧИКИ НА ДВУХ ДВЕРЯХ - В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ И ИЗ МУСОРНОГО ХОЛЛА НА ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН . ПОСТАВИТЬ ДОВОДЧИКИ НА МЕСТО И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИХ (РЕМОНТ , УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1822	27.07.2023	314	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 6 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1823	27.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 2 (кв. 130 - 186) , , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1824	27.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ХВС № 1 (кв 192 - 248) , ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ХВС В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СТОЯКОВ ГВС В КВ. 129 / 136 .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1825	27.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 1 (кв 192 - 248) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СТОЯКОВ ГВС В КВ. 129 / 136 .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1826	26.07.2023	699	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1827	26.07.2023	429	ПАРАДНАЯ №4, 10 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, НА ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЕ ИМЕЕТСЯ НАКИПЬ, ПРОСЬБА К САНТЕХНИКУ ПОСМОТРЕТЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1828	26.07.2023	226	ПАРАДНАЯ №2, 15 ЭТАЖ, НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПРИХОЖЕЙ, ВКЛЮЧИЛСЯ И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1829	26.07.2023		ПАРАДНАЯ №5, ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТКАЧКА ВОДЫ, НУЖНО ЗАПУСТИТЬ ЛИФТ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1830	25.07.2023	178	ПРОСЬБА ЗАФИКСИРОВАТЬ ЖАЛОБУ НА ОТСУТСТВИЕ ГВС В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ. 136 КВАРТИРА ДАЕТ ДОСТУП К РЕМОНТУ. ЗАЯВИТЕЛЬ НАСТОЯЛ НА ТАКОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1831	25.07.2023	524	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1832	25.07.2023	544	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 6 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1833	25.07.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - РУЧКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ РАСШАТАНЫ (ИНФО ОТ ОХРАНЫ ЛЕН.64).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1834	25.07.2023		"спуск в подвал" 9парадная торец. Покраска ограждения Покраска подвальной двери. Монтаж профлиста.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1835	25.07.2023		ЛЕНИНСКИЙ 64/1- НЕ РАБОТАЮТ ВОРОТА ПАРКИНГА	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1836	25.07.2023	829	Добрый день, подскажите как можно заказать ещё один ключ от калиток, входных дверей? И в какую цену? Спасибо! Создана на основании письменного обращения №1420-7/2023 от 25.07.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
1837	25.07.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1838	24.07.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ШУМ ВОДЫ В ШАХТЕ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

1839	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1840	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1841	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	
1842	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	
1843	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	
1844	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	
1845	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	
1846	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1847	24.07.2023	1152	После последнего отключения ГВ отсутствует напор горячей воды. Шипит новый счётчик. Приглашаю сантехника взглянуть.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1848	24.07.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1849	24.07.2023	211	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 6, УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1850	24.07.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 3, В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1851	24.07.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ЦЕМЕНТОМ БАЛКОНА ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1852	24.07.2023	359	Уже который раз без предупреждения отключают воду!. 21.07 я пришла домой и опять Отключили и нигде не написали об этом ! Делайте ремонтные работы ночью , когда все спят ! Требую компенсацию за причинённые неудобства . Создана на основании письменного обращения №1400- 7/2023 от 21.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1853	24.07.2023	889	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1854	24.07.2023		СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА (ОТКРЫТЫ - НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ). ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
1855	24.07.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - Протечка кровли по фановой трубе в сан.узле с дальнейшим затоплением квартиры , а так же квартир этажами ниже.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1856	24.07.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - Протечка кровли по фановой трубе в сан.узле с дальнейшим затоплением квартиры , а так же квартир этажами ниже.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1857	24.07.2023	756	Здравствуйте! Сколько стоит заменить гайку на полотенцесушителе? И как вызвать сантехника для этой процедуры? Также сломан запорный шаровый кран на стояке холодной воды, необходимо заменить. Создана на основании письменного обращения №1412-7/2023 от 24.07.23	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1858	23.07.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1859	23.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 129 - 185) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС АВАРИЯ В КВАРТИРЕ №№ 129 / 136 , НЕТ ДОСТУПА .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1860	22.07.2023	62	ПАРАДНАЯ №1, 10 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1861	22.07.2023		ПАРАДНАЯ №1, НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ВЫЕЗД СО ДВОРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1862	21.07.2023	749	ВО ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ АППЗ ПО 7 ПАРАДНОЙ, ИЗ-ЗА ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ КВАРТИРЫ ИЗНУТРИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
1863	21.07.2023	589	СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИПУ ГВС, ЦО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1864	21.07.2023	589	ПОДТЕКАЕТ ФАНОВАЯ ТРУБА В САУЗЛЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1865	21.07.2023	1137	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ - 2 ШТУКИ- ОТ 11 ПАРАДНОЙ И ОТ КАЛИТОК.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга) Мастер участка: Скорук Татьяна
1866	21.07.2023	211	ТЕЧЬ СИФОНА НА КУХНЕ.	Сантехник: Фарзуллаев (Линейщик) Теймур
1867	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ (У КВ.431) НЕ РАБОТАЕТ ОСВЕЩЕНИЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1868	21.07.2023	1157	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 2- ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1869	21.07.2023		Закрепить на входной двери "якорь" Парадная 8	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1870	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ№ 1 , Черная лестница Покраска межлесечного проема.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1871	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ№ 1 , Черная лестница Покраска межлесечного проема.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1872	21.07.2023		Парадная 8 установить стопор дверной на улице. 1.Дверь в мусорную камеру ".Дверь на черную лестницу.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1873	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № 1 , Черная лестница. Перед дверью слева требуется штукатурно-малярные работы.(дверь выход на улицу)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1874	21.07.2023		Парадная 8, Этаж 2 В лифхолле закрепить распределительную коробку.(провода наружу)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1875	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № 2 РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ Дверь выход на черную лестницу(хлопает, дребежит) Дверь выход на балкон (ремонт двери) Дверь лифхолле. Покрасить дверь Дверь в квартирную группу (скрип)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1876	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 3 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДОВОДЧИК Течет	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1877	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 3 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1878	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 3 , Ремонт двери (Хлопает) Дверь выход на балкон	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1879	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ№ 3 , ОКРАС СТЕНЫ МОП . Черная лестница Закрасить лишние цифры!	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1880	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № 4 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. Замена плитки напротив 2х лифтов	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1881	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 7 , Дверь выход на черную лестницу. СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1882	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 10 , Установить ручку на двери(дверь выход на черную лестницу) установить уплотнитель двери ( дверь выход на балкон)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1883	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № 9 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1884	21.07.2023		Оторван светильник на контейнерной площадке напротив 7 парадной.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1885	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ №10 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ,  ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1886	21.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ №11 ,  МУСОРНЫЙ ХОЛЛ,  ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1887	21.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ№ 16,,15 , Черная лестница, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ОКРАС СТЕНЫ МОП . (граффити)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1888	21.07.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1889	20.07.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1890	20.07.2023	401	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 7 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1891	20.07.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ, ЗАТОПЛЕН ПОСЛЕ ПРОТЕЧКИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1892	20.07.2023	227	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1893	20.07.2023		20.07.23 г. в 15-30 произведено отключение 11 парадная, все стояки, нижняя зона ГВС (кв. 1055-1102, 1056-1103, 1057-1104, 1058-1105, 1059-1106, 1065-1107), авария в подвале (90 уголок, диаметр 110). Плановая дата включения 24.07.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1894	20.07.2023	957	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ (ПЕРЕД ГРУЗОВЫМ ЛИФТОМ) - СЛОМАНА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1895	20.07.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - МОРГАЕТ ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

1896	20.07.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1, С 15.07 ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА И ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, заявки подаются 2 раза в сутки, пора разобраться с этой ситуацией.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1897	20.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 2 (кв. 130 - 249), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ и НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС и ХВС - АВАРИЯ В КВАРТИРЕ С ЗАЛИТИЕМ НИЖЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВ № 137.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1898	20.07.2023	137	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ ПО СТОЯКАМ СВЕРХУ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1899	19.07.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС. "СУХОЙ" КРАН, С 13.07 ВОДЫ НЕТ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1900	19.07.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ-ЗАЩЕЛКОЙ (РЕМОНТ, УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ, ЗАМЕНА РУЧКИ). ДВЕРЬ ЗАПЕРТА, КЛЮЧ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЕСТЬ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1901	19.07.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, НЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1902	19.07.2023	430	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1903	19.07.2023		ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ № 5, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ОКРАС СТЕНЫ МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1904	19.07.2023	717	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЬ УГОЛКА ГВС (У СЧЕТЧИКА)	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1905	19.07.2023		Восстановить декоративную стену в арке между 2 и 3 парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1906	19.07.2023	373	ПАРАДНАЯ № 4, ЛИФТ ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 15:48.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1907	19.07.2023	600	Жалоба Вопрос решен. ВОПРОС НЕ РЕШЕН..... Почему нет возможности самим оставлять заявки на сайте ???? Что за ограничения ??? Прошу пересчитать оплату за не работающий лифт Создана на основании письменного обращения №1377-7/2023 от 18.07.23	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
1908	19.07.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - НАБИРАЕТСЯ ВОДА ПОД ВАННОЙ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1909	19.07.2023		ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №17, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. (Приклеить фриз, плитка на месте)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1910	19.07.2023	1133	ПАРАДНАЯ №11, ВЫХОД НА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ, У КАЛИТКИ ВЫРВАНО ТАБЛО, ТОРЧАТ ПРОВОДА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)



1911	18.07.2023	928	ПАРАДНАЯ №9, 17 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, НЕТ ВЫЗОВА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1912	18.07.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ (ДВЕРЬ ОТКРЫТА.)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1913	18.07.2023	154	ПАРАДНАЯ №2, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС., ПРОСИЛА ПРИДТИ САНТЕХНИКА В КВАРТИРУ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1914	18.07.2023	3	ПАРАДНАЯ №1, 2 ЭТАЖ, УСТАНОВИТЬ ДОМОФОН В КВАРТИРЕ, ТЕЛ. 8 9062522086.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1915	18.07.2023	1054	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА, МОЖНО ЛИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1916	18.07.2023	536	ПАРАДНАЯ №5, 5 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ КРАН НА СТОЯКЕ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1917	18.07.2023		В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ СДК "КРИСТАЛЛ" РАЗДАЕТСЯ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
1918	18.07.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ№ 7 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ,  ОКРАС СТЕНЫ МОП .	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1919	18.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ №20,19,18 ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1920	18.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 16 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1921	18.07.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, НЕ ГОРИТ ТАБЛО. Три дня лифт стоит. Заявка опять не отработана. Создана на основании письменного обращения №1376-7/2023 от 18.07.23	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1922	17.07.2023		Парадная 5 - не работает кнопка 12 этажа в пассажирском лифте, заявка передана в лифтовую службу. 21.30 17.07.2023- со слов механика Константина- замена кнопки приказа в левом грузовом лифте. Пассажирский стоял на первом этаже. Лифты в работе.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1923	17.07.2023		ЗАМЕНИТЬ ПЛИТКУ ПРИ ВХОДЕ В ЛИФТ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1924	17.07.2023		НЕ РАБОТАЮТ ВСЕ МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ В 11 ПАРАДНОЙ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1925	17.07.2023		ПРОВЕРИТЬ ЛИФТЫ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВО 2 ПАРАДНОЙ (ПОСЛЕ ПРОСУШКИ)	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1926	17.07.2023		Парадная 10 5 этаж Замена 2х плиток	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1927	17.07.2023		Парадная 4 5 этаж закрасить граффити на двери.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1928	17.07.2023	299	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1929	16.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1930	16.07.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 17.07.2023 В 18.40. ПЕРЕДАЛА ДЕЖ.САНТ.: ИВАНОВ И.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
1931	16.07.2023	422	4 парадная, на входной двери магнитный замок плохо работает, дверь не магнитится, открывается без ключа	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1932	16.07.2023	8Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 8Н (САЛОН "КИСТОЧКИ"), ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
1933	16.07.2023	329	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС С 10. 07.23г. ОТСУТСТВУЕТ ВОДА, "СУХОЙ" КРАН. НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГВС.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1934	15.07.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1935	15.07.2023	1097	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1936	15.07.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4 - НАПРОТИВ ПАРАДНОЙ В АСФАЛЬТЕ ВЫРЕЗАНА ЯМА, В КОТОРУЮ ПОПАДАЮТ АВТОМОБИЛИ И ПОРТЯТ КОЛЕСА. ТРЕБУЕТСЯ ЗАДЕЛАТЬ ЕЕ ИЛИ ОГОРОДИТЬ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
1937	15.07.2023	1068	УСТАНОВКА И ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1938	15.07.2023	329	ПАРАДНАЯ №3, 14 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ И НА КУХНЕ ОТСУТСТВУЕТ ГВС С 10. 07.23г.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
1939	14.07.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН В КВАРТИРЕ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1940	14.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ №20 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН Замена двери с коробкой(рассохлась) Покраска.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1941	14.07.2023		Парадная 11, 2 этаж В лифтовом холле зашить отверстие + штукатурно-малярные работы.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1942	14.07.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ № 2 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (потек)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

1943	14.07.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ №2-1 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - Черная лестница УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
1944	14.07.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ №1 ,  ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1945	14.07.2023	135	ПАРАДНАЯ №2, 2 ЭТАЖ,7 СТОЯК .Добрый вечер. Закрыли заявку, гул ы квартире. На каком основании? Проблема не решена, гул ещё сильнее. Невозможно спать))) Просьба устранить проблему срочно!!!! Создана на основании письменного обращения №1360- 7/2023 от 13.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1946	14.07.2023	277	ИЗ ГВС ИДЕТ ХВС- 3 ПАРАДНАЯ, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1947	13.07.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 С 10.07.2023 ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ДАНО РАЗЪЯСНЕНИЕ ЧТО РАБОТЫ ВЕДУТСЯ, ЗАЯВИТЕЛЬ НАСТОЯЛ НА СОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ. АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДОСТУП В КВ.154 ПРЕДОСТАВЯТ 14.07.2023 ТЕЛ.89111555478	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1948	13.07.2023	306	ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ ГУЛА В ВАННОЙ КОМНАТЕ В СТОЯКАХ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1949	13.07.2023	1089	НЕ РАБОТАЕТ ВИДЕОДОМОФОН, ПЕРЕДАНО В ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "ИП ЛАВРЕНТЬЕВ М"..	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
1950	13.07.2023	627	ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ ГВС И ХВС ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ РАБОТ (НА ЧАС)	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1951	13.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК 8, ГВС / ХВС №2 - ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ГВС / ХВС В СВЯЗИ С АВРИЕЙ В КВ.792 (ЗАЯВКА ОТ 12.07.2023)	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1952	13.07.2023		ПАРАДНАЯ №7 , СТОЯК ГВС №5 - ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА (ВЕРХНЯЯ ЗОНА) ПО ПРИЧИНЕ ЗАЛИТИЯ В САУЗЛЕ ПОМЕЩЕНИЯ 12Н- МАГАЗИН "УЛЫБКА РАДУГИ".В ВЫШЕСТОЯЩИЕ КВАРТИРЫ 705 И 715 ДОСТУП ПРЕДОСТАВИЛИ, СО СЛОВ САНТЕХНИКА СЕМЕНОВ Р.- ТЕЧЬ СТОЯКА В КВ 705- ДОСТУП ПРЕДОСТАВЯТ 14.07.2023 С 9 ДО 18.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1953	13.07.2023	12Н	ТЕЧЬ СТОЯКА В САУЗЛЕ, ПЕРЕКРЫТО ГВС, 5 СОЯК, НИЖНЯЯ ЗОНА (КВ.705, 710,715,720,725, 730,735, 740, 745) 13.07.2023 ОСМОТРЕНО САНТЕХНИКОМ СТЕПАНОВ Р.- ВЫЯВЛЕН СВИЩ В КВ.705 Т.89210960600. ДОСТУП ПРЕДОСТАВЯТ 14.07.2023 С 9.00- 18.00	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1954	13.07.2023	12Н	ТЕЧЬ СТОЯКА В САУЗЛЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1955	13.07.2023		13.07.23 г. в 07-00 отключено: 1 парадная, 6 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 6-62), авария в подвале. Плановая дата включения 17.07.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

1956	13.07.2023	248	ИЗ ПОДВАЛА В РАЙОНЕ ПАРАДНОЙ № 1 ДОНОСИТСЯ ГРОМКИЙ ШУМ ВОДЫ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1957	13.07.2023	875	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1958	12.07.2023	883	В ПАРАДНОЙ № 9 В КОЛЯСОЧНОЙ В ТУАЛете НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ВЫТЯЖКУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1959	12.07.2023		12.07.23 г. в 17-25 отключено: 9 парадная, 1 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 881-932), авария в колясочной. Планируемая дата включения 17.07.23 г. в 18-00.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1960	12.07.2023	883	НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ КЛУБЫ ПАРА, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРОРЫВ ГВС В КОЛЯСОЧНОЙ.	Сантехник: Понкратьев ( СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1961	12.07.2023		12.07.23 г. в 15-50 отключено: 8 парадная, 2 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 792-877), авария в кв. 792. Плановая дата включения 17.07.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1962	12.07.2023	792	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1963	12.07.2023	798	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС № 3, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1964	12.07.2023	600	Почему нет возможности самим оставлять заявки на сайте ????. Что за ограничения ??? Прошу пересчитать оплату за не работающий лифт ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, НЕ ГОРИТ ТАБЛО. Создана на основании письменного обращения №1350-7/2023 от 11.07.23	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1965	12.07.2023	614	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 2. ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1966	11.07.2023	825	ПАРКИНГ - ТЕЧЕТ И ЗАЛИВАЕТ ВОДА, ПОТОП ЕЖЕДНЕВНЫЙ. УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЛИВНЕВКОЙ (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ). ПОВТОРНО. ДО УСТРАНЕНИЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1967	11.07.2023	825	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ИДЕТ ЕЛЕ ТЕПЛАЯ, ТОНЕНЬКОЙ СТРУЙКОЙ (ДАВЛЕНИЕ НА МИНИМУМЕ) ВОДА ; ПО СТОЯКУ ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА С ОГРОМНЫМ НАПОРОМ. ПРОШУ ВЫРОВНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1968	11.07.2023	4	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 2 - ТРЕТЬИ СУТКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ГУЛ ОТ РАБОТАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ (НАСОСЫ В ПОДВАЛЕ), СПАТЬ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО. ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

1969	11.07.2023		ПАРАДНАЯ №3 , ЭТАЖ № , УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ Запасная лестница. Отмыть перила. ЛИПИКИЕ!!!!	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
1970	11.07.2023		Ремонт поребрика напротив 4 парадной	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1971	11.07.2023	8Н	ПАРАДНАЯ № 5 , САЛОН "КИСТОЧКИ", КОНСУЛЬТАЦИЯ - ИСКРИТ АВТОМАТ В ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1972	11.07.2023	710	ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1973	11.07.2023	156	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 5 - УЖЕ 2 ДНЯ СИЛЬНЫЙ ГУЛ В КВАРТИРЕ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1974	11.07.2023		ПАРАДНАЯ № 10, В ПОМЕЩЕНИИ ОХРАНЫ НЕ РАБОТАЮТ 4 КАМЕРЫ - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ	Мастер участка: Скорук Татьяна
1975	11.07.2023	957	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ НА 13.07.23г с 10 до 11.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1976	11.07.2023	2Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2Н "КОПИЦЕНТР" - В ПОМЕЩЕНИИ СТОИТ СИЛЬНЫЙ ГУЛ (ПО СТЕНАМ)	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1977	11.07.2023	135	Добрый день. Появился шум в квартире. Гудит постоянно прибор у соседей. Просьба помочь выяснить, невозможно понять откуда. Спасибо. Создана на основании письменного обращения №1348- 7/2023 от 10.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1978	10.07.2023	230	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, НЕТ НАПОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1979	10.07.2023	228	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1980	10.07.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1981	10.07.2023		КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, МАГАЗИН "ВКУСВИЛЛ", СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
1982	10.07.2023		ПАРАДНАЯ №3, ВЫХОД В ПАРКИНГ, РЕМОНТ ЗАМКА И ДВЕРНОЙ РУЧКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
1983	10.07.2023	3	ПАРАДНАЯ №1, 2 ЭТАЖ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ В ВАННОЙ, КОРИДОРЕ И НА КУХНЕ ПОСЛЕ ОКЛЕЙКИ ОБОЕВ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

1984	10.07.2023	600	аявка №7895266152759 от 06.07.2023 Статус: принята к исполнению ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, НЕ ГОРИТ ТАБЛО. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 21.55.  До сих пор не работает лифт. За что мы платим ??? Создана на основании письменного обращения №1344-7/2023 от 08.07.23	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
1985	10.07.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ Создана на основании письменного обращения №1343-7/2023 от 08.07.23	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1986	10.07.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ Создана на основании письменного обращения №1343-7/2023 от 08.07.23	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
1987	10.07.2023		ПОВРЕЖДЕНО ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ "КРИСТАЛЛ" В ПОДВАЛЕ- 1 ПАРАДНАЯ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
1988	09.07.2023	1009	НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ (В КВАРТИРЕ ПО 2 СТОЯКА)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1989	09.07.2023	720	ТЕЧЬ ИПУ ГВС. ПРОИЗОШЛО ЗАЛИТИЕ ДО "МАГАЗИНА УЛЫБКА РАДУГИ". РАНЕЕ БЫЛО ПОДАНО 2 ЗАЯВКИ (СО СЛОВ ЗАЯВИТЕЛЯ)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1990	09.07.2023	354	Снова из крана горячей воды идет холодная вода. Разберитесь уже с проблемой, выдавити воздух уже!!!!!! Утром было все хорошо, сейчас вечером снова холодная!!!!!!	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1991	09.07.2023		ОТКЛЮЧЕН 2 СТОЯК ГВС ПО КВ.364- 516.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1992	09.07.2023	329	ИЗ ГВС ИДЕТ ХВС ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 14.07.2023 В 9.00 ИЗ ГВС ОТСУТСТВУЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ЛЮБОЕ).	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1993	09.07.2023	516	ОТСУТСТВУЕТ ГВС	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1994	09.07.2023	5Н	ТЕЧЬ СТОЯКА	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
1995	09.07.2023		09.07.23 г. в 8-10 отключено: 9 парадная, 3 кухонный стояк, нижняя зона ГВС (кв. 883-907), авария в кв. 889. Плановая дата включения 17.07.23 г. в 18-00.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
1996	09.07.2023	147	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

1997	09.07.2023	889	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
1998	09.07.2023		09.07.23 г. в 5-00 отключено 2 парадная, 5 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 133-252), авария в кв. 154. Плановая дата включения 18-00 17.07.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
1999	08.07.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2000	08.07.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2001	07.07.2023	275	ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - У ВХОДА В ПАРАДНУЮ № 3 БЕГАЮТ КРЫСЫ, В СВЯЗИ С ЭТИМ НАДО ЧТО-НИБУДЬ ПРЕДПРИНЯТЬ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
2002	07.07.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
2003	07.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 19 , ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА СНЯТА ОПЛЕТКА НА ПЕРИЛАХ (ЛЕЖИТ РЯДОМ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2004	07.07.2023	360	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Вочис (Суточник-Аварийщик) Андрей Константинович
2005	07.07.2023		Вскрыть дверь "Венткамера №4", установить замок.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2006	07.07.2023		В паркинге на выпуске ливневой канализации напротив 7 парадной течь необходимо произвести герметизацию шва и герметизацию где проходит кабель для обогрева ливневой канализации	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2007	07.07.2023		Необходимо разобрать стену в арке между парадной 3 и 2 до потолка для замены стояков ГВС	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2008	07.07.2023		ПАРАДНАЯ №5 , ЭТАЖ №7 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК +замена ручки.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2009	07.07.2023	354	Лежит мусор уже больше 2недель, прошу убрать . 3 парадная 18этаж	Мастер участка: Скорук Татьяна Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
2010	07.07.2023	561	Прошу отрегулировать работу доводчика (хлопает дверь), 5 парадная, 10 этаж, дверь в общий коридор.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2011	07.07.2023	354	ПАРАДНАЯ №3, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. Прошу выпустить воздух из стояка, из крана горячий воды идёт холодная. Мин 5надо пропускать, потом начинает идти горячая	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2012	06.07.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, НЕ ГОРИТ ТАБЛО. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 21.55.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2013	06.07.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НЕ ГОРЯТ ЛАМПОЧКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2014	06.07.2023	360	ПАРАДНАЯ №3, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ТЕЛ. 8 9112197146.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2015	06.07.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2016	06.07.2023		Парадная 9, Установить стопор у дверей. 1Входная дверь 2. Дверь мусороприемник 3.Выход из паркинга 4 Выход по черной лестнице.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2017	06.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 1 , Дверь выход с черной лестницы. Отрегулировать или замена доводчика.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2018	06.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ №4 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ Осветить	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2019	06.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ №7 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2020	06.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ №13,11,9 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - (РЕМОНТ РАДИАТОРА МОП) Закрепить теплоизоляцию.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2021	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ №13 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2022	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ №15 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2023	06.07.2023		Парадная 9 Укрепить стекла в дверях Этажи 15,12,9,7,3,13 Порван уплотнитель (дверь по черной лестнице) 12 этаж	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2024	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 ЭТАЖ № 18(черная лестница) , Этаж №20 (переходной балкон) Этаж №13 (лифт холле) Этаж №8 (переходной балкон) Выполнить штукатурно-малярные работы.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2025	06.07.2023		парадная 9, 19 этаж Черная лестница. Установить оплетку на перелах.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2026	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ № 20 МУСОРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА / С ЗАМКОВ (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОВ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2027	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ №20 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН (дверь по черной лестнице) РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2028	06.07.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ №20 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН. Ремонт двери(отсутствует петля,укрепить дверь)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич



2029	06.07.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № Все этажи ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - МУСОР В МОП	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2030	06.07.2023		ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ, ОТСУТСТВУЕТ СВЯЗЬ С ВОДИТЕЛЯМИ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2031	06.07.2023	793	ПАРАДНАЯ №8, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2032	06.07.2023	111	Из крана ГВС идет ХВС, 1 парадная, 17 этаж.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2033	06.07.2023	825	Из ХВС идет ледяная вода с сильным напором , из ГВС идет кипяток 8 пар 8 этаж	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2034	06.07.2023	1	Их ГВС идет кипяток, из ХВС очень сильный напор	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2035	05.07.2023	902	Прорвало трубу ГВС на полотенцесушителе. Самостоятельно не перекрыть.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2036	05.07.2023	274	КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА, ПРЕДОСТАВЯТ ДОСТУП ТОЛЬКО 7 ИЮЛЯ С 9.00-11.00- БИЛЕТЫ В АЭРОПОРТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2037	05.07.2023	269	ЗАЯВИТЕЛЬ НАСТОЯЛ НА СОЗДАНИИ ЗАЯВКИ- УКАЗАТЬ ПРИЧИНУ ЗАМЕНЫ СТОЯКОВ В ЕГО КВАРТИРЕ.	
2038	05.07.2023	1	Из ХВС идет ледяная вода с сильным напором , из ГВС идет кипяток 8 пар 8 этаж	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2039	05.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 19 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ. Доводчик течет.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2040	05.07.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 19 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2041	05.07.2023		Парадная 1 - не работает / грузовой лифт, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2042	05.07.2023	62	ГВС холодная вода, 6 стояк	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2043	05.07.2023	1	Течь на стыке трубы с батареей в большой комнате	
2044	05.07.2023	234	По графику не произведена уборка на 19 этаже и черной лестнице во 2 парадной	
2045	04.07.2023	811	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2046	04.07.2023		04.07.23 г. в 18-30 отключено: 1 парадная, 7 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 7-126), авария в колясочной. Планируемая дата включения 07.07.23 г.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович

2047	04.07.2023	188	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2048	04.07.2023	13	ПАРАДНАЯ № 1, КОЛЯСОЧНАЯ - ПРОТЕЧКА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2049	04.07.2023	272	ПАРАДНАЯ № 3 , ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - БЬЕТ ТОКОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2050	04.07.2023	637	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 7, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2051	04.07.2023	756	Хватит тянуть время! Когда будет составлен акт? нет горячей воды по обоим стоякам! Создана на основании письменного обращения №1316-7/2023 от 04.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2052	04.07.2023		Ремонт бордюра напротив 10й парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2053	04.07.2023	1066	ПАРАДНАЯ №11, ЭТАЖ № 4, СТОЯК №1. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2054	04.07.2023	140	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ. 04.07.23 Г. ПО ГРАФИКУ ВЛАЖНАЯ УБОРКА - НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2055	04.07.2023	674	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2056	04.07.2023	6Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 6Н (МАГАЗИН "НОРМАН") - НЕТ ГВС В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2057	04.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 5 Запасная лестница РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2058	04.07.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ №6 Запасная лестница РАЗБИТО СТЕКЛО МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2059	04.07.2023	423	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2060	04.07.2023	756	Когда будет составлен акт? нет горячей воды по обоим стоякам! Создана на основании письменного обращения №1313-7/2023 от 04.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2061	04.07.2023	1029	СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 9 (ЗАКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ). ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
2062	04.07.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ПУНКТ ОХРАНЫ - ПРОПАДАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА БОЛЬШОМ МОНИТОРЕ	Мастер участка: Скорук Татьяна

2063	04.07.2023	566	НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКУД ГОСТЕВАЯ КАЛИТКА ПАР. № 6-7 , НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫХОДА, ЗАПАДАЕТ	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2064	04.07.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1, - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ В КВАРТИРЕ (ВОДА ИДЕТ ХОЛОДНАЯ). СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2065	03.07.2023	119П	События: Январь 2022 года повреждения ливневой системы у 7-мой парадной (крыша паркинга) Июль 2022 года начало ремонта Июля 2023 года повреждения не устранены. во время дождя вода минуя систему слива попадает в паркинг. Задача Выполнить ремонт в течении лета 2023 года т.е срок до 31 Августа.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2066	03.07.2023	655	ПАРАДНАЯ № 6 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НА 5 ЭТАЖЕ КАБИНУ ЛИФТА ДЕРГАЕТ, ЗА ЧТО-ТО ЦЕПЛЯЕТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 22:02.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2067	03.07.2023	6Н	К ВНИМАНИЮ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - "СУХОЙ" КРАН, 3 НЕДЕЛИ НЕТ ВОДЫ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2068	03.07.2023	756	УЖЕ ЕСТЬ ЗАЯВКА На основании обращения сформирована квартирная заявка №7894916185148 от 30.06.23 КОГДА АКТ БУДЕТ? Создана на основании письменного обращения №1305-7/2023 от 03.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2069	03.07.2023	606	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19 , ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ И НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ НЕГО ТЕЧЕТ ВОДА ПО СТОЯКАМ И ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2070	03.07.2023	561	Не можете обеспечить нормальную эксплуатацию общедомового имущества то хотя бы наведите порядок. Уже неделю никто не реагирует на заявку.	Мастер участка: Скорук Татьяна Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2071	03.07.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , КУХОННЫЙ СТОЯК ГВС № 1 (кв 791 - 831) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В КВ № 796.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2072	03.07.2023	796	ПАРАДНАЯ №8, 3 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2073	03.07.2023	606	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ПО СТОЯКАМ ТЕЧЕТ ВОДА	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2074	03.07.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ №11,13 РАЗБИТО СТЕКЛО МОП. Запасная лестница.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2075	03.07.2023	756	Когда будет составлен акт? Создана на основании письменного обращения №1302-7/2023 от 03.07.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2076	03.07.2023		ПАРКИНГ. ОСВЕЩЕНИЕ. ОБХОД.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2077	03.07.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-23.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2078	02.07.2023	610	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, НА КУХНЕ ГВС И ХВС БЫВАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ, ПО ОДНОЙ МИНУТЕ, ПОТОМ ПРЕКРАЩАЕТСЯ	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2079	02.07.2023	659	ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, НЕТ НАПОРА ГВС И ХВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2080	02.07.2023	559	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9217643669. ПРОТЕЧКА В КВАРТИРЕ, УСТРАНИЛИ СВОИМИ СИЛАМИ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2081	02.07.2023	230	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2082	02.07.2023	608	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, ПОСЛЕ ДОЖДЯ С КРЫШИ В КВАРТИРУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2083	02.07.2023		ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.133-189), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 04.07.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2084	02.07.2023		ПАРАДНАЯ №2, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗН, МАГАЗИН "ВОТОНЯ", В СТОЯКЕ СЛЫШЕН ШУМ ВОДЫ, ТЕЛ. 8 9062264467.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2085	02.07.2023	659	ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, 4 СТОЯК .Из крана ГВС течет еле теплая вода Напор ГВС и ХВС очень маленький 659 квартира, дома буду после 12.00 Звоните перед приходом, чтобы я ТОЧНО БЫЛА ДОМА 89213182901	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2086	02.07.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-44.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2087	02.07.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2088	01.07.2023	782	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2089	01.07.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2090	01.07.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2091	01.07.2023	905	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2092	01.07.2023	230	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2093	01.07.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ1 СТОЯК .Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-50.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2094	01.07.2023	659	ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, 4 СТОЯК .Из крана ГВС течет еле теплая вода Напор ГВС и ХВС очень маленький	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2095	30.06.2023	905	ПАРАДНАЯ №9, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2096	30.06.2023		ПАРАДНАЯ №8, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.840-880), ТЕЧЬ ТРАНЗИТНОГО СТОЯКА ГВС В ПЕРЕКРЫТИИ МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМ ПОМЕЩЕНИЕМ 14Н (СТОМАТОЛОГИЯ) И КВ.795. ОТКЛЮЧЕНО ДО 03.07.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2097	30.06.2023	893	ПАРАДНАЯ №9, 6 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, СЛАБЫЙ НАПОР, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, ТЕЛ. 8 9646110033.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2098	30.06.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2099	30.06.2023	67	ПАРАДНАЯ №1, 11 ЭТАЖ, ПОМЕНИТЬ ЛИЧИНКУ У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В КВАРТИРУ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2100	30.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2101	30.06.2023	760	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2102	30.06.2023	756	И что дальше? В диспетчерской таких заявок уже выше крыши! Создана на основании письменного обращения №1290-6/2023 от 30.06.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2103	30.06.2023	756	Какой акт? Как его составить? Горячей воды на кухне нет до сих пор! Заявки сантехнику оставляются ежедневно! Создана на основании письменного обращения №1288-6/2023 от 30.06.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2104	30.06.2023		Ремонт качелей. На верхней площадке.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2105	30.06.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО СТОЯКУ ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА (по кухне - ГВС горячая).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2106	30.06.2023	826	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ОТСУТСТВУЕТ ВОДА, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2107	30.06.2023	594	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС / ХВС № 4 . ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА ГВС . ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК ГВС . (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА) .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
2108	29.06.2023	984	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 2 , ВОДА, ГВС и ХВС, ПАХНЕТ "КИСЛЯТИНОЙ"	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2109	29.06.2023	749	ПАРАДНАЯ № 7 , ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ПРИ СПУСКЕ С ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ (С 11ЭТ) НА 5 ЭТАЖЕ КАБИНА ЛИФТА СТУЧИТ УДАРЯЕТСЯ ОБО ЧТО-ТО, ЗАМИРАЕТ И СПУСКАЕТСЯ НА -1ЭТ, ИГНОРИРУЯ КОМАНДУ 1 ЭТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 21:53.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2110	29.06.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2111	29.06.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1, ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕТ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2112	29.06.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3 , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ Установить доводчик	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2113	29.06.2023	594	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС / ХВС № 4 . ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА И ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК , ЕГО ЗАКЛИНИЛО.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2114	29.06.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 (кв 840 - 880) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - ТЕЧЬ ТРАНЗИТНОГО СТОЯКА ГВС В ПЕРЕКРЫТИИ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЕМ 14Н (СТОМАТОЛОГИЯ) И КВ. 795.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2115	29.06.2023	658	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ. ПРОСЬБА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОДАЧИ ГВС	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2116	29.06.2023	1049	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 22 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ НЕГО, ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ОСАДКАМИ. ПРОСЬБА УСТРАНИТЬ ПРОТЕЧКУ КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2117	29.06.2023	14Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14Н СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ" - ЗАЛИТИЕ, СВЕРХУ ТЕЧЕТ ВОДА	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2118	29.06.2023	608	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 19 - КВАРТИРУ ЗАЛИВАЕТ, ЭТАЖ ПОСЛЕДНИЙ (ДОЖДЯ НЕТ, ЧТОБЫ ДУМАТЬ НА КРОВЛЮ). НАДО РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2119	29.06.2023	540	ПАРАДНАЯ №5, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ - ПРОВЕРИТЬ, ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2120	29.06.2023		ПАРАДНАЯ №2 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - ХЛОПАЕТ ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

2121	29.06.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2122	29.06.2023		ПАРАДНАЯ № 8, КОЛЯСОЧНАЯ, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2123	28.06.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1, НА КУХНЕ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2124	28.06.2023	608	ПАРАДНАЯ № 5 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ КРОВЛИ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2125	28.06.2023	235	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС/ХВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2126	28.06.2023	811	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС НА КУХНЕ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2127	28.06.2023		ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № - 1, ПРОТЕЧКА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2128	28.06.2023	659	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 11, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2129	28.06.2023	1091	Нечаянно поставила одну звездочку. Ставлю 5 звезд Создана на основании письменного обращения №1268-6/2023 от 28.06.23	
2130	28.06.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2131	28.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2132	28.06.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, ЛИФТОВОЙ И КВАРТИРНЫЕ ХОЛЛЫ - УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2133	28.06.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ №1 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2134	28.06.2023	227	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2135	28.06.2023		ПАРАДНАЯ № 2, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2136	28.06.2023	670	Отсутствует холодная и горячая вода более суток Создана на основании письменного обращения №1264-6/2023 от 27.06.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2137	28.06.2023	167	ПАРАДНАЯ №2, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДОВОДЧИК, СИЛЬНО ХЛОПАЕТ ДВЕРЬ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2138	27.06.2023	674	ПАРАДНАЯ №6, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГВС ВОДА ЕЛЕ ТЕЧЕТ, ТЕЛ. 8 9817701587.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2139	27.06.2023	659	ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. 659 квартира Из крана ГВС течет холодная вода Напора НЕТ ни в кране ГВС, ни в кране ХВС Просто 2 тонкие струйки холодной воды вместо нормального водоснабжения. И так уже неделю. Не могу помыться!!!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2140	27.06.2023		В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ НА ЛЕНИНСКОМ-64, НА МОНИТОРЕ ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ ШЛАГБАУМА НА ПЕТЕРГОФСКОМ-84, ТЕМНЫЙ ЭКРАН. ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ, НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, ВЫЗОВА НЕТ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
2141	27.06.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2142	27.06.2023	535	ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2143	27.06.2023	771	ПАРАДНАЯ №7, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НЕТ НАПОРА ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2144	27.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2145	27.06.2023	540	ПАРАДНАЯ №5, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2146	27.06.2023	560	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2147	27.06.2023	1033	ПАРАДНАЯ №10, 19 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2148	27.06.2023	558	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2149	27.06.2023	661	ПАРАДНАЯ №6, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Когда появится горячая вода на кухне в 661 квартире? Соседи, что внизу, что наверху тоже жалуются. Уважаемая Управляющая компания, может начнем работать по аварийным ситуациям? Когда воду дадите? Может надо уже перестать платить Вам? Смысла нету. Паркинг тонет, ворота не работают периодически, воды нет. Что еще преподнесете в скорости? В туалет будет нельзя сходить? Создана на основании письменного обращения №1255-6/2023 от 26.06.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович



2150	27.06.2023	695	Отсутствует водоснабжение в квартире. Давление горячей и холодной воды- 0.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2151	27.06.2023	206	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ №13 - КОНСУЛЬТАЦИЯ (Нужное оставить)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2152	27.06.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ЛЕДЯНАЯ ВОДА, СТОЯК ГВС ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2153	27.06.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2154	27.06.2023		ПАРАДНАЯ № 3 , СТОЯК ГВС № 4 (кв 312 - 360) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2155	27.06.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - "СУХОЙ" КРАН, ВОДЫ НЕТ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2156	27.06.2023	254	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 7 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - "СУХОЙ" КРАН, ВОДЫ НЕТ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2157	26.06.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 4 , ПОВТОРНО. КОТОРЫЙ ДЕНЬ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ЗАЯВКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2158	26.06.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ. ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ - С КРЫШИ (ПОТОЛКА) ЛОДЖИИ ТЕЧЕТ ДОЖДЕВАЯ ВОДА, ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ И ПРОТЕКАЕТ, ЗАЛИВАЯ НА 18 ЭТАЖЕ КВАРТИРУ № 871. ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА ЕСТЬ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ КВАРТИРЫ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ КРОВЛИ. СОЗВОНИТЬСЯ	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2159	26.06.2023	631	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2160	26.06.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - "СУХОЙ" КРАН (ПЕРЕКРЫТ СТОЯК, ЯКОБЫ ПЕРЕКРЫТ ВЧЕРА 25.06 СУТОЧНИКОМ, ВОЗМОЖНО ПО ОШИБКЕ ИЛИ ПО НЕЗНАНИЮ).	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2161	26.06.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ПОВТОРНО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2162	26.06.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ, НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ.. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" В 20:47.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2163	26.06.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА ЛОДЖИИ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2164	26.06.2023	315	26.06.2023 в 20:30 часов не работает грузовой лифт в 3 парадной. (ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ, НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТ) ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" в 21:14	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2165	26.06.2023	811	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 6 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ВОДЫ НЕТ , "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2166	26.06.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК № 6, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2167	26.06.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2168	26.06.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2169	26.06.2023	647	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 2 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2170	26.06.2023	652	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 2 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА С ВОЗДУХОМ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2171	26.06.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2172	26.06.2023		ПАРКИНГ . ОСВЕЩЕНИЕ. ОБХОД.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2173	26.06.2023		ПАРАДНАЯ № 11 . ПОДВАЛ. ОСВЕЩЕНИЕ. ОБХОД.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2174	26.06.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ПО ФАНОВОЙ ТРУБЕ . 23.06 БЫЛА ПРОТЕЧКА С ЗАЛИТИЕМ КВАРТИР ДО 15 ЭТ. ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТЬ МЕРЫ И СОСТАВИТЬ АКТ О ПРОТЕЧКЕ И ЗАЛИТИИ, ЕСТЬ ФОТО. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2175	26.06.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ КВАРТИРУ ПО ФАНОВОЙ ТРУБЕ . 23.06 БЫЛА ПРОТЕЧКА С ЗАЛИТИЕМ КВАРТИР (ЕСТЬ ЗАЯВКА). ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТЬ МЕРЫ И СОСТАВИТЬ АКТ О ПРОТЕЧКЕ И ЗАЛИТИИ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2176	26.06.2023	422	В паркинге в районе 10 парадной прорыв воды из труб под потолком паркинга.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2177	26.06.2023	845	В ПАРКИНГЕ ИЗ-ПОД ЗАГЛУШЕК ТЕЧЕТ ВОДА И ЛИВНЕВКА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОТОКОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2178	26.06.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 12, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ТЕЧЕТ ДОВОДЧИК, ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 1 , ТАМБУР - ТЕЧЕТ ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2179	26.06.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ ГВС и ХВС № 5 (кв 615 - 700) , ЗАСОР ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ЗАЛИТИЕМ КВ. 615	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2180	26.06.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 . ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 25.06 - ХОЛОДНЫЙ СТОЯК ГВС, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2181	26.06.2023	876	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2182	26.06.2023	876	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2183	26.06.2023	876	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ : НА СТЫКЕ, ПО ФАСАДУ, МЕЖДУ КВАРТИРОЙ И БАЛКОНОМ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ТЕЧЕТ ВОДА И ЗАЛИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ И ПРОТЕЧКЕ, ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА ЕСТЬ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2184	26.06.2023	615	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 . ПОДНИМАЮТСЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ МАССЫ В УНИТАЗЕ И ВАННОЙ. ЗАСОР, ПРОТЕЧКА ОБЩЕДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2185	26.06.2023	560	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 , ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 24.06 ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ. ПРОСЬБА РАЗВОЗДУШИТЬ СТОЯКИ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2186	26.06.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2187	26.06.2023	286	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2188	26.06.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ХОЛОДНЫЙ СТОЯК, ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2189	26.06.2023	656	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС, "СУХОЙ" КРАН ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ, ВОДЫ НЕТ С 24.06.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2190	26.06.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ЛЕДЯНАЯ ВОДА, СТОЯК ГВС ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2191	26.06.2023	535	ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2192	26.06.2023	238	ПАРАДНАЯ №2, 17 ЭТАЖ, МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ НЕ ОТКРЫВАЕТ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2193	25.06.2023	1009	ПАРАДНАЯ №10, 15 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, НЕСТАБИЛЬНЫЙ НАПОР ВОДЫ, ТО ХОЛОДНАЯ, ТО ГОРЯЧАЯ, НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВОДУ ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2194	25.06.2023	228	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС (ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ).	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2195	25.06.2023		ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК (КВ.192-248), АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4Н, МАГАЗИН "ДЕКАНТО". ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 30.06.23Г. В 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2196	25.06.2023	741	ПАРАДНАЯ №7, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2197	25.06.2023	539	ПАРАДНАЯ №5, 5 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ТЕЛ. 8 9648889077.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2198	25.06.2023		ПАРАДНАЯ №2, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 4Н, МАГАЗИН "ДЕКАНТО", ТЕЧЕТ ТРУБА ГВС, ТЕЛ. 8 9213133118.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2199	25.06.2023	560	ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ , НЕИЗВЕСТНО ГДЕ СТОИТ, НА ТАБЛО ПРОЧЕРК. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2200	25.06.2023	560	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2201	25.06.2023	796	ПАРАДНАЯ №8, 3 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2202	25.06.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2203	25.06.2023	883	ПАРАДНАЯ №9, - 1 ЭТАЖ, МОКРАЯ СТЕНА В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ, СТОИТ ЛУЖА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2204	25.06.2023	654	ПАРАДНАЯ №6, 10 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

2205	25.06.2023		25.06.23 г. в 8-30 произведено отключение Ленинский, 64, 1 парадная, 1 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 64-120), авария в кв. 64. Плановая дата включения 18-00 30.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2206	25.06.2023	36	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2207	24.06.2023	656	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2208	24.06.2023		ПАРАДНАЯ № 3, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2209	24.06.2023		24.06.23 г. в 20-30 отключено: 2 парадная, 3 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 131-187), заливие кв. 138. Планируемая дата включения 30.06.23 г. в 18-00.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2210	24.06.2023	138	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2211	24.06.2023	785	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2212	24.06.2023	1168	СЛОМАНА КАЛИТКА У ПАРАДНОЙ № 11. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2213	24.06.2023	105	ПАРАДНАЯ № 1, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ КАТАЕТ ПАССАЖИРОВ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КОМАНДЫ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2214	24.06.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2215	24.06.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2216	24.06.2023	960	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2217	24.06.2023	984	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2218	24.06.2023	981	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2219	24.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2220	24.06.2023	1035	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

2221	24.06.2023	211	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2222	24.06.2023	309	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2223	24.06.2023	111	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2224	24.06.2023	182	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2225	24.06.2023	501	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 3 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила. ( РЕМОУТ ) .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
2226	24.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПРЕД. ЗАЯВКА ОТ 22,06,2023,	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2227	24.06.2023	73	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2228	24.06.2023	374	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2229	24.06.2023	354	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2230	24.06.2023	62	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2231	24.06.2023	152	ВЫЗОВ ПО ПОВОДУ ОСМОТРА СТОЯКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2232	24.06.2023	1048	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА - 3 ДНЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2233	24.06.2023	984	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2234	24.06.2023	103	ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2235	24.06.2023	540	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

2236	24.06.2023	590	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА - КУХНЯ И ВАННАЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2237	24.06.2023	286	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2238	23.06.2023	1031	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. - 2 ДНЯ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2239	23.06.2023	711	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2240	23.06.2023	604	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2241	23.06.2023	1053	Повторная заявка на №7856524091334 от 17.05.23. Причины протечек с кровли так и не устранены, после очередных дождей, на лоджии вновь вода. Необходимо устранить причины протечек в кратчайшие сроки, чтобы исключить порчи нашего имущества и имущества собственников квартир ниже этажами. P. S. При долгом не устранении причин протечек, будем вынуждены обратиться в Роспотребнадзор.	
2242	23.06.2023	535	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2243	23.06.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 12-20.	
2244	23.06.2023	1031	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2245	23.06.2023	1048	Когда дадите ГВС?Из Корана течет холодная вода . Создана на основании письменного обращения №1236-6/2023 от 23.06.23	
2246	23.06.2023	1048	Когда дадите воду , срок был до 21.06. Создана на основании письменного обращения №1235-6/2023 от 23.06.23	
2247	23.06.2023	295	Добрый день! Дополнительная информация к моей предыдущей заявке №7881345085147 от 22.06.2023: дата проведения работ изменена с 29.06.2023 на 26.06.2023 (понедельник). В день проведения работ я дополнительно вам позвоню и оповещу о начале работ.	
2248	23.06.2023	561	Устранить протечку и выполнить косметический ремонт в 5 парадной на 10 этаже в общем коридоре.	
2249	23.06.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2250	23.06.2023	73	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 3 , ПОВТОРНО. ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ПРОСЬБА ОТВОЗДУШИТЬ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2251	23.06.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 08-27.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2252	23.06.2023	984	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 2 , С ОТКОНЧАНИЯ ИСПЫТАНИЙ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ПОВТОРНО.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2253	23.06.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 ОТСУТСТВУЕТ ГВС	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2254	23.06.2023	786	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ : НА СТЫКЕ, ПО ФАСАДУ, МЕЖДУ КВАРТИРОЙ И БАЛКОНОМ, ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ ЗАЛИВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ. СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ И ПРОТЕЧКЕ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2255	23.06.2023	357	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 19 - ПРОТЕЧКА КРОВЛИ - ЗАЛИТИЕ КВАРТИРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАЛИТИЕМ НИЖЕРАСПОЛОЖЕННЫХ КВАРТИР (до 15 этажа включительно)	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2256	23.06.2023	351	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ПО КОРОБУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2257	23.06.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ПО КОРОБУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2258	22.06.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2259	22.06.2023	979	, ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2260	22.06.2023	1033	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2261	22.06.2023	1001	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2262	22.06.2023	1022	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович



2263	22.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ПОВТОРНО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2264	22.06.2023	699	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2265	22.06.2023	525	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ПОВТОРНО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2266	22.06.2023	354	Из крана горячей воды идёт чуть теплая вода, каждый раз после отключения горячей воды происходит одно и тоже. Оставляю уже не первую заявку, прошу принять меры	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2267	22.06.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2268	22.06.2023	68	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2269	22.06.2023	961	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2270	22.06.2023	73	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПРОСЬБА ОТВОЗДУШИТЬ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2271	22.06.2023	561	. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 16-44.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2272	22.06.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 16-42.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2273	22.06.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2274	22.06.2023	647	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2275	22.06.2023	975	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ЖДУТ ОТВОЗДУШКУ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2276	22.06.2023	286	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2277	22.06.2023	991	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2278	22.06.2023	600	В ванной и на кухне из крана с горячей водой идет холодная вода. Полотеносушитель тоже холодный. На заявки пишите вопрос решен, а решения нет. Создана на основании письменного обращения №1229-6/2023 от 21.06.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2279	22.06.2023	544	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 6, СТОЯК № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2280	22.06.2023	911	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ПРОТЕЧКА В КОРОБЕ (ПАРИТ И КАПАЕТ)	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2281	22.06.2023	981	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2282	22.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2283	22.06.2023	295	Добрый день! Извещаю вас, что 29.06.2023 (четверг) в квартире будут производиться работы по устройству натяжного потолка. В связи с этим возможны ложные срабатывания пожарных извещателей. Прошу принять к сведению и сообщить о получении извещения.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
2284	22.06.2023	103	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 5 , НЕТ ГВС - ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА (ГОВОРИТ, ЧТО ГВС ПОДКЛЮЧЕНА К ОБРАТНОМУ ТРУБОПРОВОДУ (ОБРАТКЕ)-С/ТЕХНИКУ НАДО ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КРАН В ПОДВАЛЕ -дословно, по требованию жильца).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2285	22.06.2023	583	Парадная 5, этаж 14, нет горячей воды, идет холодная.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2286	22.06.2023	984	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 2 , УЖЕ 4 СУТОК ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2287	22.06.2023	592	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2288	22.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2289	22.06.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.....КОГДА УЖЕ БУДЕТ ВОДА ГОРЯЧАЯ?	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2290	22.06.2023	140	ПАРАДНАЯ №2, 3 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2291	21.06.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 23-44.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2292	21.06.2023	45	ПАРАДНАЯ №1, 8 ЭТАЖ, ОТОРВАН ДОВОДЧИК У ДВЕРИ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2293	21.06.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 23-42. Предыдущую заявку по этому стояку никто не выполнял. И не надо делать вид, что заявка выполнена. Составьте акт и подпишем обеими сторонами.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2294	21.06.2023	1048	10я парадная ГВС не соответствует норме ,идёт холодная вода ГДЕ НОМЕР КВАРТИРЫ?	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2295	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже в 10й парадной обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2296	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже в 10й парадной обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2297	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже в 10й парадной обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2298	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже в 10й парадной обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2299	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2300	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2301	21.06.2023	1048	В ходе на 21 этаже обрушилась декоративная штукатурка,а также много трещин	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2302	21.06.2023	535	ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

2303	21.06.2023	641	ПАРАДНАЯ №6, 8 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ПО СТОЯКУ КАПАЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2304	21.06.2023	641	ПАРАДНАЯ №6, 8 ЭТАЖ, ВЫМЫТЬ В НИШЕ НАПРОТИВ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА, ГРЯЗНО , НАБРОСАН МУСОР.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2305	21.06.2023	262	ПАРАДНАЯ №3, 3 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА, ТЕЛ. 8 9522488883.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2306	21.06.2023		ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, СТОИТ, НА ТАБЛО ПРОЧЕРК. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2307	21.06.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ТЕЧЕТ ТОНКАЯ СТРУЙКА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2308	21.06.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ №19 , ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - РЕМОНТ ОРГАЛИТОВОЙ ДВЕРИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2309	21.06.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 19 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2310	21.06.2023		Покраска фасада (граффити)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2311	21.06.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № ВСЕ , ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА, ПЕРЕХОДНЫЕ БАЛКОНЫ МУСОР В МОП	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2312	21.06.2023		Покраска скамеек. 40 шт	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2313	21.06.2023	855	ПАРАДНАЯ №8, 14 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2314	21.06.2023		ПАРАДНАЯ №2, В КОЛЯСОЧНОЙ ЗАБИТА РАКОВИНА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2315	21.06.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7 , ПАССАЖИРСКИЙ , С -1 ЭТАЖА НЕ БЕРЕТ БОЛЬШЕ 180 КГ (ПЕРЕГРУЗКА), НА ДРУГИХ ЭТАЖАХ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ . 22 Мая была создана Заявка №7825602616238 - текущий статус ВЫПОЛНЕНА. Фактически заявка не выполнены никаих действий сделано не было. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2316	20.06.2023		20.06.23 г. в 22-30 отключено: 6 парадная, 1 стояк (санузел), нижняя зона ГВС (кв. 611-651), залитие кв. 616. Плановая дата включения 18:00 23.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2317	20.06.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2318	20.06.2023	286	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 2, КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

2319	20.06.2023	616	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2320	20.06.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № все этажи , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН,	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2321	20.06.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ №22 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ,	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2322	20.06.2023	148	ПЕРЕНЕСТИ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, УСТАНОВИТЬ РАКОВИНУ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2323	20.06.2023	790	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА .	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2324	20.06.2023	485	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2325	20.06.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА....КОГДА УЖЕ БУДЕТ ВОДА ГОРЯЧАЯ?	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2326	20.06.2023	182	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2327	20.06.2023	354	Из крана горячей воды идет холодная, когда выпустите воздух из стояка?	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2328	20.06.2023	636	ТЕЧЬ ПО СТОЯКУ СВЕРХУ. КАПАЕТ С КОМПЕНСАТОРА	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2329	19.06.2023	286	ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС. ОСМОТР	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2330	19.06.2023	847	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2331	19.06.2023	756	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2332	19.06.2023	721	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2333	19.06.2023	575	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2334	19.06.2023	539	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

2335	19.06.2023	694	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2336	19.06.2023	309	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2337	19.06.2023	228	ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2338	19.06.2023	374	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2339	19.06.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ. На основании чего вы написали что заявка выполнена, когда причины не устранены?	
2340	19.06.2023	794	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 4 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2341	19.06.2023	872	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2342	19.06.2023	3	ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ПРОТЕЧКИ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2343	19.06.2023	14Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14Н (СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ"), ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.ХВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2344	19.06.2023	566	ПАРАДНАЯ №5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ НА НИЖНИХ ЭТАЖАХ, НЕ ВЫПОЛНЯЕТ КОМАНДЫ, ПУТАЕТ ЭТАЖИ, ТЕЛ.8 9520979619.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2345	19.06.2023	33	ПАРАДНАЯ №1, 6 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ У ДОМОФОНА У ТРУБКИ НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА, ТЕЛ. 8 9996139966.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2346	19.06.2023	617	ПАРАДНАЯ №6, 3 ЭТАЖ, ВСЕ ЗВОНКИ ИЗ ГОСТЕВОЙ КАЛИТКИ ПРОХОДЯТ В КВАРТИРУ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2347	18.06.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2348	18.06.2023	315	ПАРАДНАЯ № 3, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. 18.06.2023 в 21:00 из крана с горячей водой идет холодная вода.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2349	18.06.2023	422	ПАРАДНАЯ №4, 9 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. Низкая температура горячей воды. Из крана горячей воды течет холодная.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2350	18.06.2023	1029	ПАРАДНАЯ №10, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. Плохой напор горячей воды. Прошу разобраться и устранить неисправность. А так же незамедлительно проверить нет ли протечки в подвале.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2351	18.06.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5 , 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 14-03.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2352	18.06.2023	1074	ПАРАДНАЯ №11, 5 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2353	18.06.2023	525	ПАРАДНАЯ №5, 2 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель, тел.8 9117321157.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2354	18.06.2023	535	ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2355	18.06.2023	470	ПАРАДНАЯ №4, 15 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА, НЕТ НАПОРА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2356	18.06.2023		НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ СКУД - ГОСТЕВАЯ КАЛИТКА ПАР. № 6-7 НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА КОНСЪЕРЖА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2357	18.06.2023	525	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2358	17.06.2023	234	ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНОЙ № 1 , ОБОРВАЛСЯ ТРОС (ВОРОТА ПУСТИЛИ ВРУЧНУЮ)	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
2359	17.06.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , СТОЯК ГВС № 1 (кв 656 - 696) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ 611 - ТЕЧЬ ТРАНЗИТНОГО СТОЯКА ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2360	17.06.2023	611	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2361	17.06.2023	1029	Проведите, пожалуйста, уборку двух грузовых лифтов и холла 1 этажа в 10 парадной. А так же выясните, пожалуйста, по камерам видеонаблюдения в какую квартиру нслили сухосмеси, и предупредите хозяина о необходимости своевременной уборки за собой мусора.	Мастер участка: Скорук Татьяна

2362	17.06.2023	741	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ- НАДО ДОЛГО, ОЧЕНЬ ДОЛГО СЛИВАТЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2363	17.06.2023	690	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 17 , КВ 690 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА ; ПРИ ВЫЗОВЕ С ПАНЕЛИ - ЗВОНКА В КВАРТИРЕ НЕТ, НА ПАНЕЛИ ПИШЕТСЯ "ОШИБКА".	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2364	17.06.2023	956	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖИ № 1 ПО 6 , ГРЯЗЬ И МУСОР НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ - ВАЛЯЮТСЯ БАНКИ,БИТОЕ СТЕКЛО, БЫТОВОЙ МУСОР. ПРИСЛАТЬ УБОРЩИЦУ ДЛЯ УБОРКИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2365	17.06.2023	1039	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 20 - НА ЭТАЖЕ ВЕДЕТСЯ РЕМОНТ, В ХОЛЛАХ ГРЯЗНО, ПОЛ В ПОБЕЛКЕ. ПРОШУ ПРИСЛАТЬ УБОРЩИЦУ ДЛЯ УБОРКИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2366	17.06.2023	1039	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ГВС № 3 , ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ГВС И ХВС - ПО ВАННОЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ НАПОР ВОДЫ, НЕВОЗМОЖНО ПРИНЯТЬ ДУШ - ИДЕТ ТО КИПЯТОК, ТО ХОЛОДНАЯ. СОЗВОНИТЬСЯ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2367	17.06.2023	9Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 9Н , "СУШИМАГ" - ОТСУТСТВУЕТ ГВС, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2368	17.06.2023	539	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2369	17.06.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 10-40.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2370	17.06.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА .	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2371	17.06.2023	560	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2372	17.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, С 14.06.23г ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2373	17.06.2023	1068	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2374	16.06.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2375	16.06.2023		16.06.23 г. в 20-40 отключено: 1 парадная, 3 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 66-122), авария в кв. 17. Плановая дата включения 18:00 23.06.23 г.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович



2376	16.06.2023	14Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14Н (СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ"), ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2377	16.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2378	16.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2379	16.06.2023	2Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2Н (МАГАЗИН "ЗООТОВАРЫ"), ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2380	16.06.2023	9Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 9Н ("СУШИМАГ") - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2381	16.06.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2382	16.06.2023	332	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
2383	16.06.2023	690	ПАРАДНАЯ № 6, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 17 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2384	16.06.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2385	16.06.2023		16.06.23 г. в 12-40 отключено: 2 парадная, 4 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 132-251), авария в магазине "ВотОня". Плановая дата включения 18:00 19.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2386	16.06.2023		16.06.23 г. в 8-30 отключено: 5-9 парадные, все стояки, нижняя зона ГВС (кв. 521-565, 611- 655, 701-745, 791-835, 881-907), авария в подвале. Планируемая дата включения 19.06.23 г. в 18-00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2387	15.06.2023	1	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГВС - 8 ПАРАДНАЯ 2СТОЯК 792 КВАРТИРА. 11 ПАРАДНАЯ 3 СТОЯК 1057 КВАРТИРА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2388	15.06.2023	1	ПАРАДНАЯ № 2, СТОЯК ГВС № 5 - ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2389	15.06.2023	1	НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА ВО ДВОР	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2390	15.06.2023	1	Парадная 3 - не работает грузовой лифт, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2391	15.06.2023	374	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2392	15.06.2023	1	ОТСУТСТВУЕТ ГВС . 1 ЭТАЖ СТОМАТОЛОГИЯ " СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ "	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2393	15.06.2023		Окрас фасада. у магазина "Де Канто"	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2394	15.06.2023		Сварочные работы. Ограждение у 2ой парадной.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2395	15.06.2023		ПАРАДНАЯ №8 , ЭТАЖ № 1 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ,  Вход пассажирский лифт.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2396	15.06.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ №1 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ,	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2397	15.06.2023	3Н	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 1 , ПРОТЕЧКА - ЗАЛИТИЕ ТОРГОВОГО ЗАЛА	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2398	15.06.2023	656	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 11 , ТЕЧЕТ КРАН	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2399	15.06.2023	270	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 4 , СТОЯКИ ГВС ХОЛОДНЫЕ, ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ, ИЗ КРАНОВ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2400	14.06.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ СО СЛАБЫМ НАПОРОМ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2401	14.06.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 1 (кв 701 - 786) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2402	14.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПРОСЬБА ОТВОЗДУШИТЬ СТОЯК	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2403	14.06.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4 - НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ВЫТЯЖКУ ПО ВАННОЙ, КУХНЕ, САНУЗЛУ. В КВАРТИРЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЗАПАХ ДЫМА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2404	14.06.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 5 ПО 9 ПАРАДНУЮ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНА, - УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ ПО ГВС В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2405	13.06.2023	741	ПАРАДНАЯ №7, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

2406	13.06.2023	354	ПАРАДНАЯ №3, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК. После последнего отключения горячей воды, опять надо прогонять горячую воду, чтоб пошел кипяток. Прошу разобраться с этой проблемой. И это происходит, что после ночи включаешь, что днем....результат один. Заявка подана 8 июня, еще одна подана 10июня результат один. Прошу срочно разобраться в ситуации!!!!!!!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2407	13.06.2023	594	ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ТЕЛ. 8 9818926724.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2408	13.06.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 10 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2409	13.06.2023	909	ПАРАДНАЯ №9, 11 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2410	13.06.2023	847	ПАРАДНАЯ №8, 13 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2411	13.06.2023	575	ПАРАДНАЯ №5, 12 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ХВС В ВАННОЙ И В ТУАЛете	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2412	13.06.2023		ПАРАДНАЯ №1, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ ПУТАЕТ ЭТАЖИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 10.56.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2413	13.06.2023	1091	Просьба поставить таблички „ Выгул собак запрещен" „Ходить по газонам запрещено" Много посторонних из соседних домов , а также из нашего жк топчут газоны и выгуливают собак на нижней детской площадке. Скоро погибнут все ели и туи, высаженные еще от застройщика. Ленинский 64. Создана на основании письменного обращения №1179-6/2023 от 09.06.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
2414	12.06.2023	804	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2415	12.06.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2416	12.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2417	12.06.2023	811	ПАРАДНАЯ № 8, ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ГРУЗОВЫЕ - НЕ РАБОТАЮТ, СТОЯТ НА 1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: Скорук Татьяна
2418	11.06.2023	905	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2419	11.06.2023	546	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС № 1 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила. ( РЕМОНТ ПОЛОТЕНосушила) .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2420	11.06.2023	735	. ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ №8 , СТОЯК ХВС №5- ОТСУТСТВУЕТ ГВС .ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2421	11.06.2023	1	ПАРАДНАЯ №5 , ЭТАЖ №7 , СТОЯК ГВС №1 -ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. (РЕМОНТ) .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2422	11.06.2023	1	ПАРАДНАЯ №5 , ЭТАЖ №7 , СТОЯК ГВС №1 -ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. (РЕМОНТ) .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2423	11.06.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 08-13.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2424	10.06.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 21-13. За целый день никто палец о палец не ударил.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2425	10.06.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ХВС № 5 . В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОТСУТСТВУЕТ ХВС ПО САУЗЛУ - СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА "НА ХОЛОСТОМ ХОДУ" 3-Й ЧАС И НЕТ НИКАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМЫТЬСЯ, НУЖНЫ ОБЪЯСНЕНИЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2426	10.06.2023	905	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2427	10.06.2023	847	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2428	10.06.2023	1177	: ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК № 4 - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ОТСУТСТВУЕТ ВОДА, "СУХОЙ" КРАН (ВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИЛ 10.06. в 5:50)	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2429	10.06.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 1 - ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ, ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2430	10.06.2023	592	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2431	10.06.2023	705	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС № 5 , НОЧЬЮ БЫЛО КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2432	10.06.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ЗАЯВКА ОТ 08.06.23г НЕ ВЫПОЛНЕНА - ГВС ОТСУТСТВУЕТ, ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА..	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2433	10.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 19 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , МИГАЕТ (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2434	10.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ПОСЛЕ НОЧНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПРОСЬБА ОТВОЗДУШИТЬ СТОЯК	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2435	10.06.2023	793	ПАРАДНАЯ №8, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ТЕЧЕТ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2436	10.06.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, 11 ПАРАДНАЯ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 3 СТОЯК (КВ.1057-1176), АВАРИЯ В КВ. 1057. ОТКЛЮЧЕНО ДО 14.06.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2437	10.06.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 05-15.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2438	10.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе от детской площадки к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2439	10.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе от входа во двор к 10 парадной.	Мастер участка: Скорук Татьяна
2440	10.06.2023	1057	ПАРАДНАЯ №11, 2 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, В КВАРТИРЕ ИЗ СОЕДИНЕНИЯ СТОЯКА ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2441	10.06.2023		ПАРАДНАЯ №6, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК (КВ.656-696), АВАРИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ МЕЖДУ КВ.636 И КВ.641, ЛОПНУЛА ТРУБА ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 14.06.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2442	10.06.2023	674	ПАРАДНАЯ №6, 14 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ТЕЧЕТ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, ТЕЛ. 8 9817701587.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2443	09.06.2023	575	ПАРАДНАЯ №5, 12 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2444	09.06.2023	1152	ПАРАДНАЯ №11, НЕ РАБОТАЕТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ, СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2445	09.06.2023	347	ПАРАДНАЯ №3, 17 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2446	09.06.2023	636	ПАРАДНАЯ №6, 7 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2447	09.06.2023	376	ПАРАДНАЯ №4, В ПРАВОМ ПАССАЖИРСКОМ ЛИФТЕ ВЫПАЛА КНОПКА ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2448	09.06.2023	187	ПАРАДНАЯ №2, 10 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ ДОВОДЧИК У ДВЕРИ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

2449	09.06.2023	570	ПАРАДНАЯ №5, 11 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ НЕТ НАПОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ГОРЯЧАЯ ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2450	09.06.2023	206	ПАРАДНАЯ №2, В ПРАВОМ ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ ТУСКЛО ГОРИТ СВЕТ, НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2451	09.06.2023	504	ПАРАДНАЯ №4, 19 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, 8 9819386129.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2452	09.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС И ХОЛОДНОМ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЕ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2453	09.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2454	09.06.2023	591	ПАРАДНАЯ №5, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2455	09.06.2023		ПАРАДНАЯ №1, ЛИФТЫ НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 11.57.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2456	09.06.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2457	09.06.2023		ПАРАДНАЯ № 5, ПРАВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2458	08.06.2023		08.06.23 г. в 23-00 отключено: 2 парадная, 1 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 129-185), авария в кв. 129. Плановая дата включения 18:00 13.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2459	08.06.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ВСЕ ЛИФТЫ ОСТАНОВИТЬ НА ПРОСУШКУ, КРОМЕ ОДНОГО, НАИБОЛЕЕ СУХОГО (ПОСЛЕ АВАРИИ).	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2460	08.06.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ВЫЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2461	08.06.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2462	08.06.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2463	08.06.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5, ВМЕСТО ХВС В ВАННОЙ И ТУАЛТЕТЕ ТЕЧЕТ КИПЯТОК.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2464	08.06.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович

2465	08.06.2023		08.06.23 г. в 21-30 отключено: 3 парадная, 2 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 256-358), авария в кв. 304 - свищ в стояке. Плановая дата включения 18:00 13.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2466	08.06.2023	304	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ (СВИЩ В СТОЯКЕ).	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2467	08.06.2023	354	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2468	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе от мусорной площадки к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2469	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе от мусорной площадки к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2470	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2471	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2472	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2473	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2474	08.06.2023	1029	Сделайте, пожалуйста, занижение бордюрного ограждения на проходе к 10 парадной	Мастер участка: Скорук Татьяна
2475	08.06.2023		ПАРАДНАЯ №1 , ЭТАЖ № 16 , штукатурно-малярного (жалоба на портале)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2476	08.06.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2477	08.06.2023	561	Прошу направить сантехника для составления акта по приборам учета ГВС после поверки для предоставления в ЕИРЦ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2478	08.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2479	08.06.2023		ПАРАДНАЯ №7 , ЭТАЖ № 1 , Входная дверь	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2480	08.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2481	07.06.2023	901	Нет холодной воды на кухне	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2482	07.06.2023	213	Из крана ГВС течет холодная вода	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2483	07.06.2023	1	из горячего крана идет холодная вода. 4 дня.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2484	07.06.2023	930	Из крана горячей воды идет холодная вода.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2485	07.06.2023		Установить стопора 1,2,3,10 парадные	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2486	07.06.2023	1029	Добрый день! Повесьте, пожалуйста, на информационном стенде в холле 1 этажа в 10 парадной график уборки МОПов. Спасибо!	Мастер участка: Скорук Татьяна
2487	06.06.2023		ПАРАДНАЯ № № 1, 2, 3, 6, 10, -1 ЭТАЖИ .- ОЧЕНЬ ГРЯЗНО, ВЫМЫТЬ СРОЧНО.	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2488	06.06.2023	170	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 7, ПРОРВАЛО ТРУБУ В КОРОБЕ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2489	06.06.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.... почему не берут трубки инженеры. Почему нет результата по заявкам.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2490	06.06.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2491	06.06.2023	1031	В ванной из крана горячей воды течет холодная вода! УЖЕ 6-й ДЕНЬ!!!!	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2492	06.06.2023	566	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2493	06.06.2023		МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА (7 ПАР) - РЕМОНТ ДОВОДЧИКА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2494	06.06.2023		ПОМЕЩЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ - ЗАМЕНА ЛИНОЛЕУМА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2495	06.06.2023		установить стопор. 1,2,3 парадные.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2496	06.06.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫШЕ УРОВНЯ ЭТАЖА; ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 16:03.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2497	06.06.2023		Установить стопор. 4,5,6,7,8 парадные.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич



2498	06.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 18 , НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН (БЛОК НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ ПИШЕТ "ЛИНИЯ ЗАНЯТА)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2499	06.06.2023	82	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 13 , НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, НА ВЫЗОВ С ТРУБКИ НЕ ОТКРЫТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2500	06.06.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 10 , НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, ВСЕ ВЫЗОВЫ ИДУТ В КВАРТИРУ (БЛОК НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ ПИШЕТ "ЛИНИЯ ЗАНЯТА)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2501	06.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2502	05.06.2023	585	ПАРАДНАЯ №5, 14 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2503	05.06.2023	286	ПАРАДНАЯ №3, 7 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ В ПОЛНАКАЛА СВЕТИТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2504	05.06.2023		ПАРАДНАЯ №7, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.750-790), АВАРИЯ В КВ.705, ЛОПНУЛ СТОЯК ГВС. ОТКЛЮЧЕНО ДО 07 .06.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2505	05.06.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. В ванной из крана с горячей водой идет холодная вода. Полотеносушитель тоже ХОЛОДНЫЙ	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2506	05.06.2023		ПАРАДНАЯ №7, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №12Н, МАГАЗИН "УЛЫБКА РАДУГИ", В ТУАЛТЕ СВЕРХУ КАПАЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9522778358.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2507	05.06.2023	485	ПАРАДНАЯ №4, 17 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2508	05.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2509	05.06.2023	1025	ПАРАДНАЯ №10, 18 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2510	05.06.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2511	05.06.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА..	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2512	05.06.2023	1037	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2513	05.06.2023	670	Отсутствует холодная и горяч. вода Создана на основании письменного обращения №1153-6/2023 от 04.06.23	
2514	05.06.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. В ванной из крана с горячей водой идет холодная вода. Полотеносушитель тоже холодный.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2515	05.06.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, правый лифт пассажирский. Не работает уже 3 день.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2516	04.06.2023		04.06.23 г, в 21-30 отключено: 7 парадная, 2 стояк, верхняя и нижняя зоны ГВС (кв. 702-787), авария в коммерческом помещении 12Н (магазин "Улыбка радуги"). Плановая дата включения 18:00 05.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2517	04.06.2023	12Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 12Н (МАГАЗИН "УЛЫБКА РАДУГИ"), ПРОТЕЧКА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2518	04.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2519	04.06.2023	898	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС / ХВС № 3. ПОДТЕКАЕТ ИЗ-ПОД СЧЕТЧИКА ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2520	04.06.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ ВАЛЯЮТСЯ ОСКОЛКИ БУТЫЛОК, НЕКАЧЕСТВЕННО ПРОВОДИТСЯ УБОРКА, ОТОРВАНЫ РЕЗИНКИ С ПЕРИЛ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2521	04.06.2023	186П	Нет ни холодной ни горячей воды, с 16 часов. Вода нужна хотя бы холодная.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2522	04.06.2023	670	Отсутствует вода холодная и горячая	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2523	04.06.2023	655	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2524	04.06.2023	847	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2525	04.06.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ГРУЗОВЫЕ, ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЮТ, НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2526	04.06.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2527	04.06.2023	681	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 16, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2528	04.06.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4- ОТСУТСТВУЕТ ХВС И ГВС.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

2529	03.06.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , СТОЯК ГВС ПО ВАННОЙ - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2530	03.06.2023		ПАРАДНАЯ № 3 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 255 - 303) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ - ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА СТОЯКА ГВС .	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2531	03.06.2023	180	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ. МЕНЯЛ САМ. ЕСТЬ ФОТО) СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2532	03.06.2023	273	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 1 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2533	03.06.2023	575	Очень плохой напор холодной воды в ванне и туалете. Это повторная заявка!!!!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2534	03.06.2023	267	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 1 , ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ГВС - ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2535	03.06.2023	261	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС № 1 , ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2536	03.06.2023	285	Уже неделю отсутствует горячая вода в стоянке санузла (3 подъезд). КОГДА ВКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ?	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2537	03.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 1, ПО СТОЯКУ ГВС В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2538	03.06.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 6 (кв. 6 - 125) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ, НЕТ ДОСТУПА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2539	03.06.2023	514	ПАРАДНАЯ № 4 , ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ - НА 20 ЭТАЖЕ ПРИ ПОГРУЗКЕ "ЗАЕДАЮТ" ДВЕРИ , САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" 10:21.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2540	03.06.2023	847	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2541	03.06.2023	439	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2542	03.06.2023	13	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 6 ПРОДОЛЖАЕТ КАПАТЬ С ПОТОЛКА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2543	03.06.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2544	03.06.2023	13	ПАРАДНАЯ №1, 3 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, КАПАЕТ С ПОТОЛКА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2545	02.06.2023	931	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2546	02.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2547	02.06.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2548	02.06.2023	455	ПАРАДНАЯ №4, 13 ЭТАЖ, НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, СЛОМАНА РУЧКА, СЛОМАН ДОВОДЧИК, ТЕЛ. 8 9140536145.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2549	02.06.2023	279	ПАРАДНАЯ №3, 6 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2550	02.06.2023	422	4 парадная, 9 этаж, квартирный холл - отбита бордюрная плитка в правом крыле холла	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2551	02.06.2023	422	4 парадная, левый грузовой лифт - не горит один светильник. Передано в обслуживающую организацию "РСК" лифты.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2552	02.06.2023	735	ПАРАДНАЯ №7, 8 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2553	02.06.2023	756	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2554	02.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК. СОСТАВИТЬ АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ ГВС И ХОЛОДНОМ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЕ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2555	02.06.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ , ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2556	02.06.2023		ПАРАДНАЯ №1 , ЭТАЖ № 16 ,  ОКРАС СТЕНЫ МОП . запасная лестница	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2557	02.06.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2558	02.06.2023	288	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС / ХВС № 4. ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2559	02.06.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. На кухне из крана с горячей водой идет холодная . С момента отключения (включения)31 .05.23 вода идет холодная	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2560	01.06.2023	896	ПАРАДНАЯ № 9, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НА 6 ЭТАЖЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ЗА ЧТО-ТО ЦЕПЛЯЕТСЯ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2561	01.06.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, в ВАННОЙ ГВС ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2562	01.06.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2563	01.06.2023	261	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС ПО ВСЕМ СТОЯКАМ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2564	01.06.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ШЛА ХОЛОДНАЯ, ТЕПЕРЬ ТЕПЛАЯ (ТЕМПЕРАТУРА 37 ГРАДУСОВ).	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2565	01.06.2023	741	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2566	01.06.2023	971	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2567	01.06.2023	1029	Парадная № 10. В холле минус первого этажа много дней не вымыт пол. В переходе из лифтового холла в паркинг. Прошу Вас мыть пол один раз в день, как это и положено по нормативам. Спасибо!	Уборщик: Догарова (1,2,3,6,10 пар) Бахтинесо
2568	01.06.2023	255	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2569	01.06.2023	578	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС / ХВС № 3. ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2570	01.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2571	01.06.2023	931	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2572	01.06.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович

2573	01.06.2023		01.06.23 г. в 18-30 отключено: 1 парадная, 7 стояк, верхняя зона ГВС (кв. 70-126), авария в колясочной. Плановая дата включения 18:00 05.06.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2574	01.06.2023	1029	В квартире 1029 нет горячей воды.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2575	01.06.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 3 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2576	01.06.2023	273	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2577	01.06.2023	267	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2578	01.06.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2579	01.06.2023	297	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2580	01.06.2023	285	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2581	01.06.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2582	01.06.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2583	01.06.2023	1048	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 21, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2584	01.06.2023	956	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2585	01.06.2023	120	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 1 - УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ХВС И ГВС, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2586	01.06.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из крана ГВС в ванной течет холодная вода.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2587	01.06.2023		ПАРАДНАЯ №9 , ЭТАЖ № 1 , дверь в паркинг	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

2588	01.06.2023	1031	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2589	01.06.2023	288	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС / ХВС № 4. ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2590	01.06.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2591	01.06.2023	636	ПАРАДНАЯ № 6, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ ВЫПОЛНЯЕТ КОМАНДЫ, НА 1 ЭТАЖЕ ГРОХОЧЕТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2592	01.06.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2593	01.06.2023	591	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2594	01.06.2023	11	ПАРАДНАЯ № 1 , ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ) , БЛОК НА ДВЕРИ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2595	01.06.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2596	01.06.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 5 - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНОЕ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2597	01.06.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ПО КУХННОМУ СТОЯКУ ГВС ИДЕТ ЛЕДЯНАЯ (на 31.05.23 в 21:34)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2598	01.06.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 1 - ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2599	01.06.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 883 - 907) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ № 883 - ТЕЧЬ УГОЛКА НА СТОЯКЕ ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2600	01.06.2023	56	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 7 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС . МЫЛА ПОСУДУ И ВОДА РЕЗКО ПРОПАЛА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2601	01.06.2023	883	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2602	01.06.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10 , -1 ЭТАЖ , ПОВТОРНО - ИЗ ПОДВАЛА ШУМ ВОДОПАДА , ЗА НОЧЬ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАЯВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович

2603	31.05.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10 , -1 ЭТАЖ , ИЗ ПОДВАЛА ШУМ ВОДОПАДА .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2604	31.05.2023		ПРОВЕРИТЬ В ГРЩ ПИТАНИЕ НА ЛИФТЫ 5 ПАРАДНОЙ (КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОПАДАНИЕ ПИТАНИЯ) МЕХАНИК КАПУЦУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2605	31.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 3 - 122) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2606	31.05.2023	931	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 3 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2607	31.05.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ПО СТЕНЕ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2608	31.05.2023	2Н	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 1 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 2Н МАГАЗИН "ЗООМАГАЗИН" , ЗАЛИТИЕ - ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2609	31.05.2023	735	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ЕЕ НЕТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2610	31.05.2023	1161	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС № 6 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2611	31.05.2023	625	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС , ПРИ ТОМ, ЧТО ГВС ЗАПУЩЕН - "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2612	31.05.2023	937	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 2 , КВАРТИРА № 937 - ЗАМЕНА ЗАМКА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА . СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧЕЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2613	31.05.2023	454	ПАРАДНАЯ 4, 13 ЭТАЖ,4 СТОЯК. температура ГВС не соответствует норме. В начале мая приходили и замеряли температуру горячей воды и она не соответствовала норме. Прошу провести перерасчет за горячую воду. Также привести в соответствие температуру на ГВС. Создана на основании письменного обращения №1130-5/2023 от 31.05.23	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2614	31.05.2023	454	ПАРАДНАЯ 4, 13 ЭТАЖ,4 СТОЯК. температура ГВС не соответствует норме. В начале мая приходили и замеряли температуру горячей воды и она не соответствовала норме. Прошу провести перерасчет за горячую воду. Также привести в соответствие температуру на ГВС. Создана на основании письменного обращения №1130-5/2023 от 31.05.23	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
2615	31.05.2023	62	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 6 - ВИСИТ КАПЛЯ НА ОТСЕЧНОМ КРАНЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛА (НА НЕМ ЕСТЬ ЭТИ КРАНЫ). СОБСТВЕННИК НАДЕЕТСЯ НА ЗАМЕНУ ЭТИХ ОТСЕЧНЫХ КРАНОВ СОЗВОНИТЬСЯ (дословно)	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2616	31.05.2023	796	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ПРОТЕЧКА .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович



2617	31.05.2023	156	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 7 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила. ( РЕМОНТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНосушила) .	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2618	31.05.2023	454	ПАРАДНАЯ № 4, 13 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, Горячей воды нет. Температура ГВС не соответствует норме. Вместо горячей воды идет холодная.	Сантехник: Иванов ( Суточник -Аварийщик) Игорь Павлович
2619	30.05.2023	56	ПАРАДНАЯ №1, 9 ЭТАЖ, 7 СТОЯК, ПОДТЕКАЕТ ПОЛОТЕНосушитель, ТЕЛ. 8 9212834879.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2620	30.05.2023	556	ПАРАДНАЯ №5, 9 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НЕ ПРЕКРывАЕТСЯ КРАН ГВС, ЗАМЕНИТЬ, ТЕЛ. 8 9217517580.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2621	30.05.2023	364	ПАРАДНАЯ №4, 2 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ПОТЕК ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2622	30.05.2023		ПАРАДНАЯ №11, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ В ЛИФТЕ НА -1 ЭТАЖЕ, НЕ ОТКРывАЮТСЯ ДВЕРИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2623	30.05.2023	578	ПАРАДНАЯ №5, 13 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯК, ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНОЙ КРАН ГВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2624	30.05.2023	560	ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, ГДЕ СТОИТ НЕПОНЫТНО, НА ТАБЛО НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ГОРИТ ПРОЧЕРК, ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2625	30.05.2023	680	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, УХУДШИЛАСЬ ПОДАЧА ГВС, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2626	30.05.2023	1088	Отвалилась плитка в холле почтовых ящиков. Ленинский 64к1, подъезд 11	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2627	29.05.2023		осветить -1 этажи все парадные	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2628	29.05.2023		29.05.23 г. в 17-00 отключено: 1 парадная, 1 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 1-57) и ХВС (кв. 1-120), авария в кв.113. Плановая дата включения 18:00 30.05.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2629	29.05.2023	817	Жалоба об отсутствии горячей воды в приложении Создана на основании письменного обращения №1114-5/2023 от 29.05.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2630	29.05.2023	423	УСТАНОВКА КАРНИЗА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2631	29.05.2023	817	Отсутствие горячей воды в течении 11 дней!	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2632	29.05.2023	315	Из горячего крана слабый напор и вода прохладная.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2633	28.05.2023	315	Из горячего крана слабый напор и вода не горячая идет	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2634	28.05.2023	211	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК № 6 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС - ВОДА ТЕЧЕТ СЛАБОЙ СТРУЙКОЙ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2635	28.05.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ГВС ИДЕТ ТЕПЛАЯ, ГОРЯЧЕЙ НЕ ДОЖДАТЬСЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2636	28.05.2023	785	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 5 , ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ПРОБЛЕМА ПОСТОЯННАЯ , ЕЖЕДНЕВНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2637	28.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , -1 ЭТАЖ , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ВОСТАНОВЛЕНИЕ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА "АРМСТРОНГ" ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ (АВАРИЯ В КОЛЯСОЧНОЙ)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2638	28.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 6 (кв. 197 - 253) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ УГОЛКА НА СТОЯКЕ ГВС (возле старого крана).	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2639	28.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 6 (кв. 6 - 62) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КОЛЯСОЧНОЙ, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2640	28.05.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, НИЖНЯЯ ЗОНА , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС НИЖНЕЙ ЗОНЫ..	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2641	28.05.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , АВАРИЯ В КОЛЯСОЧНОЙ - ЗАЛИТИЕ -1 ЭТАЖА (ПОДВАЛА)	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2642	28.05.2023	88	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС - . ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2643	28.05.2023	430	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС - . ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2644	28.05.2023	422	4 парадная, в левом грузовом лифте с потолка течет вода!	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2645	28.05.2023	80	ПАРАДНАЯ № 1 , ИЗ КАБИНЫ ЛИФТА (1 ЭТАЖ) СЛЫШНО ШУМ ВОДЫ В ПОДВАЛЕ. ПОДОЗРЕНИЕ НА ПРОТЕЧКУ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2646	28.05.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК № 7 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС . ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ - ВОДА ТЕЧЕТ ТОНЕНЬКОЙ СТРУЙКОЙ	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

2647	28.05.2023	106	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2648	28.05.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, 1 СТОЯК (КВ.64-127), АВАРИЯ В КВ.127, ТЕЧЬ СТОЯКА, НЕТ ДОСТУПА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 29.05.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2649	28.05.2023	106	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2650	27.05.2023	326	Сломан замок, в 3 подъезде на 13 этаже, на электрощитке телекоммуникаций.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2651	27.05.2023	182	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО НЕ ИДЕТ ГОРЯЧАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2652	27.05.2023		ПАРАДНАЯ №10, ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ, НЕ РАБОТАЕТ ВИДЕОФОН, НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2653	27.05.2023	351	ПАРАДНАЯ №3, 18 ЭТАЖ, В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ВАЛЯЮТСЯ КОРОБКИ, ПАЧКИ ОТ СИГАРЕТ, НЕ УБИРАЕТСЯ МУСОР.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2654	27.05.2023	760	ПАРАДНАЯ №7, 13 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, НЕТ ДАВЛЕНИЯ В КРАНАХ ГВС, ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2655	26.05.2023	558	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО, ПУТАЕТ КОМАНДЫ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2656	26.05.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7, ВСЕ ЭТАЖИ, НЕ ГОРЯТ ЛАМПЫ В ЛИФТОВЫХ И КВАРТИРНЫХ ХОЛЛАХ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2657	26.05.2023	747	Здравствуйте! Убедительная просьба заменить перегоревшую лампу в холле квартир	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2658	26.05.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № все этажи ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2659	26.05.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4, НЕ УБИРАЕТСЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ВОЗЛЕ ПАРАДНОЙ ДВЕ НЕДЕЛИ ЛЕЖИТ КУЧА МУСОРА.	Дворник: Бобомородов Ганишер
2660	26.05.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 - НЕ ПРОВОДИЛАСЬ УБОРКА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ И В ЛИФТАХ.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2661	26.05.2023		В ПАРАДНОЙ № 4 НЕТ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2662	26.05.2023	182	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ - ГВС НУЖНО ДОЛГО СЛИВАТЬ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2663	26.05.2023		ПАРАДНАЯ № 9 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 883 - 907) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 16Н БУЛОЧНАЯ "ВОЛЬЧЕКА" - ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС (нет доступа).	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2664	26.05.2023	16Н	ПАРАДНАЯ № 9 , КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 16Н БУЛОЧНАЯ "ВОЛЬЧЕКА" - ПРОРВАЛО ТРУБУ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2665	26.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 6 (кв. 6 - 62) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ 13 - ТЕЧЬ ТРОЙНИКА НА СТОЯКЕ ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2666	26.05.2023	13	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 6 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ПРОРВАЛО СТОЯК ГВС, СВИЩ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2667	25.05.2023	315	3 парадная не работает домофон. Обесточен.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2668	25.05.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ПУНКТ ОХРАНЫ - ВЫЗОВ С ГОСТЕВОЙ КАЛИТКИ ПРОХОДИТ, НО С ПУНКТА ОХРАНЫ НА ВЫЗОВ КАЛИТКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2669	25.05.2023	275	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 - НАРУШЕНА СВЯЗЬ , ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВЫЗОВЫ С ГОСТЕВОЙ КАЛИТКИ ИДУТ В КВ. 275, ДОМОФОН ЗВОНИТ НЕПЕРЕСТАВАЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2670	25.05.2023		ПАРАДНАЯ №2, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ , НАПРАВО, ОТВАЛИЛАСЬ БОРДЮРНАЯ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2671	25.05.2023	454	ПАРАДНАЯ 4, 13 ЭТАЖ,4 СТОЯК. температура ГВС не соответствует норме. В начале мая приходили и замеряли температуру горячей воды и она не соответствовала норме. Прошу провести перерасчет за горячую воду. Также привести в соответствие температуру на ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2672	24.05.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, правый лифт пассажирский. Не работал 3 дня. Сегодня подавала заявку.( но что то я ее не вижу ) Лифт включили. Сейчас в 22.39 опять не работает. Его просто включают и проверяют? ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2673	24.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ ГВС В ПОЛОТЕНосушителе.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2674	24.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2675	24.05.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2676	24.05.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, 22 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК, СНЯТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

2677	24.05.2023	558	ПАРАДНАЯ №5, В КОЛЯСОЧНОЙ ЗАБИТА РВКОВИНА, НЕ УХОДИТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9117321157.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2678	24.05.2023	211	ПАРАДНАЯ №2, 13 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2679	24.05.2023	386	ПАРАДНАЯ №4, 4 ЭТАЖ, ВОЗЛЕ ЛИФТА ОТВАЛИЛАСЬ ПЛИТКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2680	24.05.2023	386	ПАРАДНАЯ №4, СИЛЬНО ХЛОПАЕТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ, РАСКРУТИЛСЯ ЯКОРЬ ОТ ЗАМКА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2681	24.05.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ РЕЗКО ТОРМОЗИТ НА 15 ЭТАЖЕ ПОТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ДВИЖЕНИЕ, ЕХАЛА ВНИЗ С 17 ЭТАЖА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 14.29.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2682	24.05.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, НЕ РАБОТАЕТ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ, ТАБЛО ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕРТОЧКИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 14.29.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2683	24.05.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ № 7 , , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ,	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2684	24.05.2023		ПАРАДНАЯ №11, СДЕЛАТЬ ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2685	24.05.2023		ПАРАДНАЯ №1, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 2 СТОЯК (КВ.2-58), АВАРИЯ В КВ.37, НЕТ ДОСТУПА, ТРЕБУЕТСЯ РАСШИВКА КОРОБА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 26.05.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2686	24.05.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 10-00.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2687	24.05.2023	37	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2688	24.05.2023	956	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2689	23.05.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2690	23.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18 - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2691	23.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2692	23.05.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2693	23.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 10-03.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2694	22.05.2023	694	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 4 , ИЗ КРАНОВ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2695	22.05.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7 , ПАССАЖИРСКИЙ , С -1 ЭТАЖА НЕ БЕРЕТ БОЛЬШЕ 180 КГ (ПЕРЕГРУЗКА), НА ДРУГИХ ЭТАЖАХ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ , ПРОВЕРЯЛИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 19:13.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2696	22.05.2023	730	ПАРАДНАЯ № 7 , ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ, НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 19:13.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2697	22.05.2023	539	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2698	22.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2699	22.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 17-24.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2700	22.05.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2701	22.05.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 13 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (РЕМОНТ , УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2702	22.05.2023	695	ПАРАДНАЯ № 6 , ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ - НЕ РАБОТАЕТ, НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ СОВСЕМ (НИ НА КАКОЙ ЭТАЖ). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" 10:01.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2703	22.05.2023	695	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 5 , ПОСТОЯННО В УТРЕННИЕ ЧАСЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ВОДА - НЕТ НИ ГВС, НИ ХВС. ДАВЛЕНИЕ - 0.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2704	22.05.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2705	22.05.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 08-10.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2706	21.05.2023	780	ПАРАДНАЯ №7, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС. СЛАБЫЙ НАПОР ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2707	21.05.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2708	21.05.2023	871	ПАРАДНАЯ №8, 18 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Слабый напор горячей и холодной воды.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2709	21.05.2023	693	ПАРАДНАЯ №6, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2710	21.05.2023	787	ПАРАДНАЯ №7, 19 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2711	21.05.2023	933	ПАРАДНАЯ №9, 19 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ТЕЛ. 8 9214272524.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2712	21.05.2023	782	ПАРАДНАЯ №7, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ГОРЯЧАЯ ВОДА ТЕЧЕТ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ, НЕТ НАПОРА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2713	21.05.2023	879	ПАРАДНАЯ №8, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ЕЛЕ-ЕЛЕ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2714	21.05.2023	1088	ленинский 64к1, 11 подъезд, 7 этаж, лифтовой холл. сломан нащельник у лифтов справа. необходимо восстановить пока не потерялся.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2715	20.05.2023	1029	На нижней детской площадке нет одного крепления в доске на комплексе горок	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2716	20.05.2023	263	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 3. ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	
2717	20.05.2023	883	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 2 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ГВС В КВАРТИРЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2718	20.05.2023	871	Ленинский 64, 8 парадная левый грузовой лифт перегорела одна лампочка	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2719	20.05.2023		20.05.23 г. в 13-15 отключено: 8 парадная, 2 стояк, нижняя зона (кв. 792-832), авария в кв. 792, свищ на тройнике. Требуется расшивка короба. Плановая дата включения 18:00 23.05.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2720	20.05.2023	792	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2721	19.05.2023	810	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ГВС/ХВС № 5 - КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОДТЕКАЕТ ФИЛЬТР ГВС..	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2722	19.05.2023	257	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА - ЗАЛИВАЕТ СВЕРХУ, И ПО СТОЯКАМ ТОЖЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2723	19.05.2023	871	Отсутствует вода и горячая и холодная по двум стоякам.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2724	19.05.2023	1169	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2725	19.05.2023	1169	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ. СОЗВОНИТЬСЯ	
2726	19.05.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 5 , ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА .	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2727	19.05.2023	936	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ. СОЗВОНИТЬСЯ	
2728	19.05.2023		ОБХОД. ЗАМЕНА ЛАМП НА 1 ЭТАЖАХ С 1 ПО 9 ПАРАДНУЮ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2729	19.05.2023	386	ПАРАДНАЯ № 4 - ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, БОЛТАЕТСЯ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (БЛОК СВЕРХУ НАД ДВЕРЬЮ), ГРЕМИТ ПРИ КАЖДОМ ВХОДЕ-ВЫХОДЕ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2730	19.05.2023	386	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ № 4 - В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ( У ГРУЗОВОГО ЛИФТА) ОТВАЛИЛИСЬ ШТУКАТУРКА	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2731	19.05.2023	789	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС ., ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ . ГВС НЕТ СОВСЕМ. О НАЛИЧИИ ФИЛЬТРОВ НИЧЕГО СКАЗАТЬ НЕ МОЖЕТ, ОБ СПУСКНЫХ КРАНАХ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2732	19.05.2023	755	7 парадная, 12 этаж - полы не моют уже месяца 2, когда помоют полы песка куча	Мастер участка: Скорук Татьяна Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2733	19.05.2023	ЗН	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗН МАГАЗИН "ВОТОНЯ" - ЗАЛИТИЕ , СВЕРХУ ТЕЧЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2734	19.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 4 (кв. 132 - 251), СТОЯК № 5 (кв. 133 - 252), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ, ЗАЛИТИЕ ЗН МАГАЗИН "ВОТОНЯ"	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2735	19.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-58.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2736	18.05.2023	1088	11 парадная, дом 64к1, дверь в паркинг на -1 этаже. сломан магнитный замок. необходимо починить.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2737	18.05.2023	610	ПАРАДНАЯ №5, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2738	18.05.2023	879	ПАРАДНАЯ №8, 19 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, СЛАБЫЙ НАПОР ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2739	18.05.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович



2740	18.05.2023	315	ПАРАДНАЯ №3, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. 18.05.2022 в 22:54 в квартире нет горячей воды. Из горячего крана течет холодная.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2741	18.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, СЛАБЫЙ НАПОР ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2742	18.05.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС, НЕТ НАПОРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2743	18.05.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2744	18.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2745	18.05.2023	871	ПАРАДНАЯ №8, 18 ЭТАЖ, 1 СТОЯК .Слабый напор горячей воды.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2746	18.05.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2747	18.05.2023	1027	ПАРАДНАЯ №10, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ТЕЧЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2748	18.05.2023		ЗАМЕНИТЬ ЗАМОК В ПОМЕЩЕНИИ ИТП ПАРКИНГА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2749	18.05.2023		ПАРАДНАЯ №11, ЗАМЕНИТЬ ЗАМОК ВХОД В ПОДВАЛ С УЛИЦЫ, РЕШЕТКИ, ПОГНУТЫ ДУШКИ, НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2750	18.05.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК. В ванной и на кухне из крана с горячей водой идет холодная вода. Полотеносушитель тоже холодный. Утром оставляла заявку. Но не вижу ее .... Не зарегистрировали ?? Создана на основании письменного обращения №1044-5/2023 от 17.05.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2751	18.05.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2752	18.05.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2753	18.05.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2754	18.05.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 4, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2755	18.05.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 - в ванной ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА . прлртеносушитель холодный.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2756	17.05.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2757	17.05.2023	933	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ХВС/ГВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2758	17.05.2023	786	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2759	17.05.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС/ХВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2760	17.05.2023	257	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2761	17.05.2023	485	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2762	17.05.2023	861	В КОМНАТЕ ПО НИЗУ СТЕНЫ ПЛЕСЕНЬ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2763	17.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2764	17.05.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2765	17.05.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2766	17.05.2023	1053	Здравствуйте! В квартире 1053 на лоджии, при наличии осадков, постоянно наблюдаются протечки с кровли. Комиссионно с представителем ООО "КТС" был составлен акт осмотра от 05.04.2023г, в котором были зафиксированы протечки. На данный момент причина протечек так и не устранена. Прошу принять меры по устранению данной проблемы в кратчайшие сроки, дабы избежать порчи нашего имущества и имущества квартир находящихся этажами ниже. Так же сообщаю что был ещё раз визит представителя ООО "КТС" 06.05.2023г с осмотром мест протечек на лоджии и выходом на кровлю.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович

2767	17.05.2023	582	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2768	17.05.2023	600	Диспетчер перебивает. Разговаривает грубо и на повышенных тонах. Не слушает . Прошу принять меры.	Мастер участка: Скорук Татьяна
2769	17.05.2023	702	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ХВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2770	17.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 16-05.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2771	17.05.2023		ОБХОД ПОДВАЛА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2772	17.05.2023	680	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2773	17.05.2023	790	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2774	17.05.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Литов (ЛИНЕЙКА) Александр Валентинович
2775	17.05.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2776	17.05.2023		17.05.23 г. в 14-30 отключено: 1 парадная, 5 и 6 стояки, нижняя зона (кв. 5-61, 6-62), авария в аптеке "Лекофарм". Плановая дата включения 18:00 19.05.23 г.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2777	17.05.2023	1Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1Н (АПТЕКА "ЛЕКОФАРМ"), ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2778	17.05.2023	137	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2779	17.05.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2780	17.05.2023	315	Более месяца в арке между 2 и 3 парадной по адресу Ленинский проспект 64 корп. 1 разобрана стена для доступа к трубам. Там постоянно идет пар и поступает вода. Прошу устранить разлитие воды на указанном участке. Создана на основании письменного обращения №1033-5/2023 от 16.05.23	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2781	17.05.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 - СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ 16.05 ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2782	17.05.2023	201	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС / ХВС № 3 - ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ГВС (ЗАМЕНА ПОЛОТЕНосушила) , СОГЛАСОВАНО С УК .	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2783	17.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-00. Это что за издевательство?	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2784	16.05.2023	485	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ОКОЛО +35 ГРАДУСОВ, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ГОРЯЧЕЙ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2785	16.05.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 4 , УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ - УБОРКА НЕ ВЫПОЛНЕНА ПО ГРАФИКУ, ЛИФТЫ НЕ УБИРАЮТСЯ, В КАБИНАХ ОЧЕНЬ ГРЯЗНО .	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2786	16.05.2023	387	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 5 , НЕ РАБОТАЕТ ВИДЕОДОМОФОН - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ /ГОСТЕВАЯ КАЛИТКА - КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2787	16.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 5 - 61), ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВАРТИРЕ № 5, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС (ЗАЛИТИЕ "ЛЕКОФАРМ").	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2788	16.05.2023	1039	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК № 3 , НЕСТАБИЛЬНЫЙ НАПОР ХВС И ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ , ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2789	16.05.2023	1039	ЗАКРЫТЬ ЯМЫ (ОТКРЫТЫЕ ЛИВНЕВКИ) ПО ВСЕМУ ДВОРУ, КОНКРЕТНО - У ПАРАДНОЙ № 10 .	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Мастер участка: Скорук Татьяна
2790	16.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2791	16.05.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, НИЖНЯЯ ЗОНА - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2792	16.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 17-21.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2793	16.05.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 795 - 835) ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 795 -ТЕЧЬ ВРЕЗКИ СТОЯКА ГВС, ТРУБА НА 40.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2794	16.05.2023	1Н	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 1 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 1Н АПТЕКА "ЛЕКОФАРМ", ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ СВЕРХУ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2795	16.05.2023	1147	ПАРАДНАЯ № 11, ЛИФТ ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ЗАМУСОРЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С ОБОДРАННЫМИ ПАНЕЛЯМИ , СТРОИТЕЛЯМИ, ПРОИЗВОДЯЩИМИ РЕМОНТ В КВ 1098. ЗАСТАВИТЬ УБРАТЬ И РЕШИТЬ, КТО ОТВЕТИТ ЗА ПАНЕЛИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
2796	16.05.2023	306	Гул в стояке, в ванне . Заявку подавали и через диспетчера на прошлой неделе.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович

2797	16.05.2023	1088	22 этаж, лифтовой холл, 11 подъезд, лен64к1. надо восстановить повоеждения.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2798	16.05.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 5 ПО 9 ПАРАДНУЮ, НИЖНЯЯ ЗОНА, АВАРИЯ В КВ № 795 - ТЕЧЬ ВРЕЗКИ СТОЯКА ГВС, ТРУБА НА 40.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2799	16.05.2023	645	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2800	16.05.2023	795	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ , СВИЩ НА ГВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2801	16.05.2023	702	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 2 , СТОЯК № 2 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС - ВОДЫ НЕТ .	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2802	16.05.2023	14Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14Н СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ" - ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 1 , ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ СВЕРХУ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2803	15.05.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2804	15.05.2023	235	ПАРАДНАЯ №2, 17 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ТЕЛ. 8 9110276260.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2805	15.05.2023	979	ПАРАДНАЯ №10, 10 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС, ТЕЛ.8 9218843949.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2806	15.05.2023	373	ПАРАДНАЯ №4, 3 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2807	15.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГВС, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2808	15.05.2023	201	ПАРАДНАЯ №2, 12 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯК ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2809	15.05.2023	272	ПАРАДНАЯ №3, 4 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2810	15.05.2023	178	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, С 8 МАЯ ОТСУТСТВУЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2811	15.05.2023	656	ПАРАДНАЯ №6, 11 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НА КУХНЕ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2812	15.05.2023	1161	ПАРАДНАЯ №11, 19 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

2813	15.05.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 19-24.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2814	15.05.2023	892	ПАРАДНАЯ № 9, 5 ЭТАЖ, НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ИЗ КАЛИТКИ В КВАРТИРУ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2815	15.05.2023	1029	На двери в переходе из лифтового холла минус первого этажа в паркинг в 10 парадной сломан доводчик. Наладьте, пожалуйста!	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2816	15.05.2023	1029	Из-за двери ИТП под 10 парадной (в переходе из лифтового холла в паркинг на минус первом этаже) слышно, как течет вода на пол.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2817	15.05.2023		ПАРАДНАЯ №10, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС И ХВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 6 СТОЯК (КВ.942-1054), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 16.05.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2818	15.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 6 СТОЯК. ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2819	15.05.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2820	15.05.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 08-53.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2821	15.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18 - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2822	15.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2823	15.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2824	15.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2825	15.05.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС НА КУХНЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2826	14.05.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2827	14.05.2023	201	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС / ХВС № 3. КОРРОЗИЯ В ТРУБЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2828	14.05.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 1, ХОЛЛ У ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ - СЛОМАНО ОКНО.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2829	14.05.2023	780	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 17, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2830	14.05.2023	1161	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2831	14.05.2023	702	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 2, СТОЯК № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2832	14.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 18-51.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2833	14.05.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2834	14.05.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, НА -1 ЭТАЖЕ ЛЬЕТСЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2835	14.05.2023	433	НА 1 ЭТАЖЕ В ПАРАДНОЙ ОТСУТСТВУЕТ КОВРИК. ПРОШУ ВЕРНУТЬ НА МЕСТО.	Мастер участка: Скорук Татьяна
2836	14.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2837	14.05.2023		14.05.23 г. в 12-00 отключено: 1 парадная, 1 стояк, нижняя зона (кв. 1-57), авария в кв. 15. Плановая дата включения 18:00 15.05.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2838	14.05.2023	15	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2839	14.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 10-41.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2840	14.05.2023	354	Уже дольше месяца в арке между 2 и 3 парадной вскрыты трубы из которых систематически идет пар и льется горячая вода. Просим устранить в кратчайшие сроки и прекратить розлив воды.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2841	13.05.2023	315	Уже дольше месяца в арке между 2 и 3 парадной вскрыты трубы из которых систематически идет пар и льется горячая вода. Просим устранить в кратчайшие сроки и прекратить розлив воды.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2842	13.05.2023	1030	ПАРАДНАЯ № 10, -1 ЭТАЖ, ВХОД В ПАРКИНГ (В ТАМБУРЕ) СЛЫШЕН ШУМ ЛЬЮЩЕЙСЯ ВОДЫ	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2843	13.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 20-40.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2844	13.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПОДАННЫЕ РАНЕЕ ЗАЯВКИ СЧИТАЮ НЕВЫПОЛНЕННЫМИ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2845	13.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 18 - СОСТАВИТЬ АКТ ОСМОТРА С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2846	13.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ , ПОДАННАЯ ЗАЯВКА ОТ 12.05 НЕ ВЫПОЛНЕНА..	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2847	13.05.2023	1130	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ , ПОДАННАЯ ЗАЯВКА ОТ 12.05 НЕ ВЫПОЛНЕНА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2848	13.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ №11, 18 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС. (НА 14:15 - ПРОБЛЕМА НЕ УСТРАНЕНА)	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2849	12.05.2023	532	ПАРАДНАЯ №5, 4 ЭТАЖ, ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА, ТЕЛ. 8 9627798870.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2850	12.05.2023	1131	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2851	12.05.2023	1130	ПАРАДНАЯ №11, 14 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2852	12.05.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, 1 ЭТАЖ, ПОПРАВИТЬ БОКОВУЮ СТВОРКУ У ВТОРОЙ ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2853	12.05.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, В ПРАВОМ ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ ПО СТЕНКЕ ТЕЧЕТ МАЗУТ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 13.01.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2854	12.05.2023	1029	ПАРАДНАЯ №10, В ПЕРЕХОДЕ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В ПАРКИНГ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич



2855	12.05.2023	349	<p>Добрый день 11 мая в 21.50. У будки с мусорными контейнерами стоит человек южной национальности подозрительной наружности и переговаривался с кем то внутри. Внутри помещения с контейнерами двое людей, аналогичной наружности рылись в контейнерах с мусором, разрывая пакеты и разбрасывая содержимое в поисках наживы.</p> <p>Прошу попросить охранника быть более внимательным и предупреждать появление явно нежелательных лиц внутри двора.</p> <p>Внешний вид мужчин был однозначен.</p> <p>Создана на основании письменного обращения №1012-5/2023 от 12.05.23</p>	<p>Мастер участка: Скорук Татьяна</p>
2856	12.05.2023		<p>ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 2 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ,</p>	<p>Плотник: Яхонтов Николай Николаевич</p>
2857	12.05.2023	370	<p>ПАРАДНАЯ № 4, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - СЛОМАН ДОВОДЧИК.</p>	<p>Плотник: Яхонтов Николай Николаевич</p>
2858	12.05.2023	1154	<p>ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
2859	11.05.2023	535	<p>ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
2860	11.05.2023		<p>В РАЙОНЕ 2 ПАРАДНОЙ В ПАРКИНГЕ НЕ ГОРИТ СВЕТ (ПОДАНО МИТКЕВИЧЕМ).</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>
2861	11.05.2023	532	<p>ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4. ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>
2862	11.05.2023		<p>ПАРАДНАЯ № 5, ЗАБИТЫ УНИТАЗ И РАКОВИНА. (ПОДАНА ДЕМИНОЙ).</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
2863	11.05.2023		<p>ПАРАДНАЯ № 8, В ИНВЕНТАРНОЙ ПРОТЕКАЕТ КРАН (ПОДАНО ДЕМИНОЙ).</p>	<p>Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович</p>
2864	11.05.2023	1125	<p>ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
2865	11.05.2023	1103	<p>ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 2, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ ,</p>	<p>Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич</p>
2866	11.05.2023	78	<p>ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 13, СТОЯК № 1, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
2867	11.05.2023	306	<p>ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №10, СТОЯК №4 - СИЛЬНЫЙ ГУЛ В СТОЯКЕ ГВС.</p>	<p>Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович</p>
2868	11.05.2023	213	<p>ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 1 , ПО ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ОТСУТСТВУЕТ ГВС - ПРОВЕРИТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ В ПОДВАЛЕ.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>

2869	11.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-14	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2870	11.05.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 1 - 127) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ. 15- ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2871	11.05.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 10 , УБОРКА НЕ ВЫПОЛНЕНА ПО ГРАФИКУ, УБРАТЬ СРОЧНО .	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
2872	11.05.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4 - ВЕРНУТЬ ВСЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЩИТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА НИХ (ТЕЛЕФОНЫ, ЧАСЫ ПРИЕМА В УК, ГРАФИК УБОКИ И ПР.)	Мастер участка: Скорук Татьяна
2873	11.05.2023	8	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ - ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА В ВАННОЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2874	11.05.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5 - КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ОТСУТСТВУЕТ ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ - "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2875	10.05.2023	1148	Нет горячей воды	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2876	10.05.2023	424	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 1 ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ - НА ПОЛУ РАЗЛИТА ЗЕЛЕНКА (ИЛИ МАРГАНЦОВКА)	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар) Мастер участка: Скорук Татьяна
2877	10.05.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ..	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2878	10.05.2023	861	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 16 . ПО ПЕРИМЕТРУ ФАСАДНОЙ СТЕНЫ КВАРТИРЫ , ВНИЗУ - ЗА ПЛИНТУСОМ, ВДОЛЬ НЕГО (ПОД БАТАРЕЕЙ) РАСТЕТ ПЛЕСЕНЬ. ПРОШУ ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ ЗАПЛЕСНЕВЕНИЯ, ОСМОТРЕТЬ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ. СОСТАВИТЬ АКТ ОБ ОСМОТРЕ. ДЛЯ ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЯ ЗАРАНЕЕ СОЗВОНИТЬСЯ С СОБСТВЕННИКОМ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Радионов Антон Александрович
2879	10.05.2023	254	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ЦО № 7 , УБАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ЦО , В КВАРТИРЕ ОЧЕНЬ ЖАРКО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2880	10.05.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № -1, ПРОТЕЧКА В ПОДВАЛЕ, СЛЫШЕН ШУМ "ВОДОПАДА"	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2881	10.05.2023		ПАРАДНАЯ №2, НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ У ВХОДА В ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ (ПОЖАРНАЯ), ПОСЛЕ РЕМОНТА СТАЛА ЕЩЕ ХУЖЕ, ИСПОРТИЛИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2882	09.05.2023		ПАРАДНАЯ №11, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ ЗОНА, ВСЕ СТОЯКИ (КВ.1108-1179), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА. ОТКЛЮЧЕНО ДО 10.05.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2883	09.05.2023	1161	ПАРАДНАЯ №11, 19 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2884	09.05.2023	1030	ПАРАДНАЯ №10, -1 ЭТАЖ, ВХОД В ПАРКИНГ, ЛЬЕТСЯ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2885	09.05.2023	1133	ПАРАДНАЯ №11, 15 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2886	09.05.2023	1168	ПАРАДНАЯ №11, 21 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2887	09.05.2023	1178	ПАРАДНАЯ №11, 22 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2888	09.05.2023	1113	ПАРАДНАЯ №11, У ВХОДНОЙ ДВЕРИ В ПАРАДНУЮ НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, ТЕЛ. 8 9817106917.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
2889	09.05.2023		В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ РАЗДАЕТСЯ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО В СДК "КРИСТАЛЛ".	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
2890	09.05.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ САНПИНУ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2891	08.05.2023	349	В АРКЕ МЕЖДУ 2 И 3 ПАРАДНЫМИ, ИЗ ОТВЕРСТИЯ (РАЗОБРАННОЕ ПО АВАРИИ) ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2892	08.05.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ ПО САНПИНУ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2893	08.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 1 (кв. 129 - 185) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2894	08.05.2023	424	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС № 6 , УПАЛ НАПОР ГВС , ГВС ИДЕТ ТОНЕНЬКОЙ СТРУЙКОЙ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2895	08.05.2023	586	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 1 , ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ ГВС , ИДЕТ ТОНЕНЬКАЯ СТРУЙКА (ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ).	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2896	08.05.2023	188	СОБСТВЕННИК , ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 10 , СТОЯК ГВС № 4 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС, УПАЛО ДАВЛЕНИЕ - ВОДА ПОДАЕТСЯ ТОНКОЙ СТРУЕЙ, ПОЧТИ КАПЕЛЬНО.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

2897	07.05.2023	467	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2898	07.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2, НЕ ПРОВОДИТСЯ УБОРКА НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2899	07.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2900	07.05.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2901	07.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ЗАЯВКА ПОВТОРНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2902	07.05.2023		ПАРАДНАЯ № 7, СТОЯК ГВС № 1 (кв. 701 - 741), ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 706 - СВИЩ НА СТОЯКЕ ГВС (ТРУБА НА 40).	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2903	06.05.2023	706	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ СТОЯК В КОРОБЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2904	06.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2, СТОЯК ГВС № 6 (кв. 134 - 190), ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 148 - СВИЩ НА ТРОЙНИКЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2905	06.05.2023	141	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 6, ЗАЛИТИЕ - ТЕЧЕТ СВЕРХУ ПО СТОЯКАМ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2906	06.05.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2907	06.05.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО СТОЯКУ В ВАННОЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ ПО САНПИНУ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2908	06.05.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ЦО № 1, СРОЧНО ОТКЛЮЧИТЬ Ц.О : В КВАРТИРАХ ЖАРКО, ОТКРЫТЫЕ ОКНА "ГРЕЮТ УЛИЦУ" (ПРИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ +5 Ц.О ОТКЛЮЧАЮТ)	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2909	06.05.2023	710	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 3, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА 1 ЛАМПОЧКА, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛИ 2 ЛАМПОЧКИ (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2910	05.05.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА СЛОМАНА (РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2911	05.05.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН), НЕТ НАПОРА И ДАВЛЕНИЕ ГВС НИЖЕ НОРМЫ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович

2912	05.05.2023		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ. НЕ РАБОТАЕТ СДК "КРИСТАЛЛ" НА ДОБЛЕСТИ, 7, НЕИСПРАВЕН МОНИТОР (ЧЕРНЫЙ ЭКРАН, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ). ПЕРЕДАНО Н.А. БУТИНОЙ.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
2913	05.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило. ИЗ КРАНОВ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2914	05.05.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2915	05.05.2023	1053	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 22, СТОЯК № 5, ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2916	05.05.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2917	05.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 11-40.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2918	05.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, ОТКРЫТА ПОЛОВИНКА ДВЕРИ, НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2919	05.05.2023		ПАРКИНГ. ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2920	05.05.2023		05Ю05.23Г. В 00.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №4 (КВ. 132-188), АВАРИЯ В КВ.№132, СВИЩ СТОЯКА ГВС В КОРОБЕ ПОД ПОТОЛКОМ. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 05.05.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2921	05.05.2023	132	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №2, СТОЯК №4 - В ТУАЛТЕТЕ ПО СТЕНЕ ТЕЧЁТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2922	04.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель, ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2923	04.05.2023	535	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №4, СТОЯК №5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2924	04.05.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2925	04.05.2023	217	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №14, СТОЯК №5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2926	04.05.2023	238	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ 317, СТОЯК №5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2927	04.05.2023	224	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №15, СТОЯК №5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2928	04.05.2023	1131	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2929	04.05.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 09-35.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2930	04.05.2023	196	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2931	03.05.2023	238	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2932	03.05.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2933	03.05.2023	509	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК № 3. ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2934	03.05.2023	509	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 3, ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2935	03.05.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ, - 1 ЭТАЖ - ВОДА В ПРИЯМКЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2936	03.05.2023	245	С 30.04 полностью отсутствует горячая вода. Диспетчер по телефону сказала, что никакие работы по восстановлению на данный момент не ведутся. Уже 3-й день вода из крана ледяная! Просьба разобраться!	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
2937	03.05.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2938	03.05.2023	ЗН	8 (906) 2264467 , КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н (МАГАЗИН "ВОТОНЯ") ПРОТЕЧКА ПО СТОЯКУ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2939	02.05.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ВСЕ СТОЯКИ ГВС (кв. 935 - 988) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСЕЙ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС (ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕН, НА 50)	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2940	02.05.2023		ПАРАДНАЯ № 10 - ШУМ ВОДЫ ИЗ-ЗА ДВЕРИ, ВЕДУЩЕЙ В ПОДВАЛ (ЖИТЕЛИ)	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

2941	02.05.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4 - ПРОШУ УПРАВДОМА РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ ПО КВ. 947 (ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ) ЛИФТЫ И ХОЛЛЫ ГРЯЗНЫЕ, В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ. ЕСЛИ РЕШИТЬ ВОПРОС С КВ 947 НЕ УДАСТСЯ - УПРАВДОМУ ОБЯЗАТЬ УБОРЩИЦУ ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДИТЬ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ НА 4 ЭТ. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВКИ СЧИТАЮ НЕ ВЫПОЛНЕННЫМИ.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза Мастер участка: Скорук Татьяна
2942	02.05.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПОВТОРНО.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2943	02.05.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ДАВЛЕНИЕ СЛАБОЕ, НЕТ НАПОРА. ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2944	02.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 3 (кв.131 - 187) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4Н МАГАЗИН "ДЕКАНТО"- ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2945	02.05.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 3 (кв.131 - 187) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4Н МАГАЗИН "ДЕКАНТО"- ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2946	02.05.2023	212	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13- КОНСУЛЬТАЦИЯ . УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2947	02.05.2023	4Н	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 1 , СТОЯК ГВС/ХВС №№ 2 / 3 , ПРОТЕЧКА В САУЗЛЕ - ВСЕ В ПАРУ, ПРОРВАЛО ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2948	02.05.2023	272	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ЦО № 6 , УБАВИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ЦО - В КВАРТИРЕ ОЧЕНЬ ЖАРКО.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2949	02.05.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ПОВТОРНО. ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ С ПЯТНИЦЫ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2950	02.05.2023	287	ПАРАДНАЯ №3, 7 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГВС.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2951	02.05.2023	287	ПАРАДНАЯ №3, 7 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ИЗ-ПОД СЧЕТЧИКА ГВС ТЕЧЕТ ВОДА (ПЕРЕКРЫЛ).	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2952	01.05.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2953	01.05.2023		ПАРАДНАЯ №6, 12 ЭТАЖ, ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ В ПРАВОМ ПАССАЖИРСКОМ ЛИФТЕ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2954	01.05.2023		ПАРАДНАЯ №5, В ЛЕВОМ ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ ЗАСТРЕВАНИЕ ПАССАЖИРА.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2955	01.05.2023	106	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

2956	01.05.2023	238	ПАРАДНАЯ №2, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2957	01.05.2023		01.05.23г. В 02.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №4 (КВ. 132-188), АВАРИЯ В КВ. №132, ПОД МУФТОЙ ЛОПНУЛ СТОЯК ГВС (ПОД КРОНШТЕЙНОМ). ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 02.05.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2958	01.05.2023	132	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №2, СТОЯК ГВС/ХВС №4 - В КОРОБЕ ШУМИТ ВОДА И ПОДНИМАЕТСЯ ПАР.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2959	30.04.2023	918	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №14, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ТЁПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2960	30.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШМЛО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2961	30.04.2023	71	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №12, СТОЯК №1 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА!	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2962	30.04.2023	354	Вторую неделю стоит коробка, прошу убрать мусор 3 парадная 18 этаж	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2963	30.04.2023	771	ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ. В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2964	30.04.2023	234	ПАРКИНГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - 2-3 ПАРАДНАЯ, ВЕСЬ ПОЛ ЗАЛИТ, ЛИВНЁВКИ НЕ РАБОТАЮТ, К МАШИНОМЕСТАМ НЕ ПОДОЙТИ, СКОПИЛАСЬ ВОДА.	Уборщик: Сушев Дмитрий
2965	30.04.2023	373	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №3, СТОЯК №3 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2966	30.04.2023	696	ПАРКИНГ; ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - ПРОИЗВЕСТИ ПОВТОРНУЮ УБОРКУ ОКОЛО М/МЕСТ №69;70.	Уборщик: Сушев Дмитрий
2967	30.04.2023		30.04.23г. В 09.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №5 (КВ. 133-189), АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ ЗН ( МАГАЗИН "ВОТОНЯ"), В ПЕРЕКРЫТИИ ЛОПНУЛ СТОЯК ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 01.05.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2968	30.04.2023	430	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №10, СТОЯК №4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
2969	30.04.2023		ПАРАДНАЯ № 1, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ВОДА В ПРИЯМКЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
2970	30.04.2023	433	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, СТОЯК № 7, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2971	30.04.2023	ЗН	ТЕЛ. 7 (812) 4163440 КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ З-Н (МАГАЗИН "ВОТОНЯ"), ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич



2972	30.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-12.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2973	29.04.2023	315	В арке между 2 и 3 парадной, где вскрыты был вскрыт фасад для ремонта труб течет вода и идет пар. Необходимо обследовать и произвести ремонтные работы.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2974	29.04.2023	655	В АРКЕ МЕЖДУ 2 И 3 ПАРАДНОЙ НА ТРУБЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СВИЩ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2975	29.04.2023	201	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС / ХВС № 3. ГРОМКО ГУДЯТ ТРУБЫ ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
2976	29.04.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2977	29.04.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило, из КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2978	29.04.2023	979	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 10, СТОЯК № 3, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС и ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2979	29.04.2023	756	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2980	29.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 11-50.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2981	28.04.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖИ № 1, 2, 4 ПО ГРАФИКУ УБОРКА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. ТРЕБУЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ УБОРЩИЦУ ДЛЯ УБОРКИ ЗА СТРОИТЕЛЯМИ (КВ 947)	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
2982	28.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2983	28.04.2023	535	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО ОБОИМ СТОЯКАМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ; ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило в ВАННОЙ	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2984	28.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 14-01.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2985	28.04.2023	326	Парадная 3. Нет ГВС с 11:00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2986	28.04.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ОТКЛЮЧЕН СТОЯК ХВС № 5 (кв. 367 - 519), АВАРИЯ В КВ № 518	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович

2987	28.04.2023	1169	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
2988	28.04.2023	1169	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
2989	28.04.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , СТОЯК ХВС № 3 (кв. 365 - 517 ) , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2990	28.04.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, ВЕРХНЯЯ ЗОНА - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
2991	28.04.2023	213	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 1 , ВХОДНАЯ ГРУППА - ДВЕРЬ ИЗ ТАМБУРА В Л/ХОЛЛ - У ВТОРОЙ (МАЛЕНЬКОЙ) ПОЛОВИНКИ ДВЕРИ ВЫДРАНЫ ЗАМКИ-ЗАЩЕЛКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2992	27.04.2023	720	ПАРАДНАЯ №7, 5 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СИЛЬНЫЙ ГУЛ В РАКОВИНЕ НА КУХНЕ И В СТОЯКЕ ГВС. ПОВТОРНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2993	27.04.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 19-35.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2994	27.04.2023	514	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 8 СТОЯК. Стук в системе отопления, потек вентиль, перекрывающий отопление и батарея на кухне	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
2995	27.04.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, ЗАМЕНИТЬ ЗАМОК В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ, УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
2996	27.04.2023		ПАРАДНАЯ №4, ВОЗЛЕ ПАРАДНОЙ УБРАТЬ ГОРУ МУСОРА.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
2997	27.04.2023	518	ПАРАДНАЯ №4, 21 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯКИ ГВС И ХВС НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2998	27.04.2023	1	ПАРАДНАЯ №4, 21 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯКИ ГВС И ХВС НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
2999	27.04.2023	179	ПАРАДНАЯ №2, 9 ЭТАЖ, ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3000	26.04.2023	506	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №19, СТОЯК №8 ПО СТОЯКУ ОТОПЛЕНИЯ СТУК И ВИБРАЦИЯ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3001	26.04.2023	51	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №9 - КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА, КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК ПЕРЕСТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИЛОВАТТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ДОГОВОРИТЬСЯ О ВРЕМЕНИ ВИЗИТА ПО ТЕЛЕФОНУ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3002	26.04.2023	946	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №4-ОБЯЗАТЬ СОБСТВЕННИКА №947 (ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ) УЗБИРАТЬ МОП НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР В МЕШКАХ СТОИТ В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ЗАСЫПАН ШТУКАТУРКОЙ И КУСКАМИ ЦЕМЕНТА. ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАЯВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.	Мастер участка: Скорук Татьяна

3003	26.04.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №20, СТОЯК №4 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3004	26.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3005	26.04.2023		26.04.23Г. В 18.00 ОТКЛЮЧЕНА ВЕРХНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №11, СТОЯКИ С 1 ПО 6 (КВ. 1132-1203), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ЛОПНУЛА ТРУБА РОЗЛИВА ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 27.04.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3006	26.04.2023	466	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №14, СТОЯК №8 - ПО СТОЯКУ ОТОПЛЕНИЯ СТУК И ВИБРАЦИЯ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3007	26.04.2023		ПАРАДНАЯ №7, ЭТАЖ №12 - СРАБОТКА АППЗ "ВНИМАНИЕ" - 4 РАЗА, ПОЖАРА НЕТ, ПРОИЗВЕДЁН СБРОС ТРЕВОГ, ИНФОРМАЦИЯ НА ПРИБОРЕ - "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ, СБРОС ПРИБОРА КЛАПАН".	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
3008	26.04.2023	514	От системы отопления раздается сильный стук и вибрация	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3009	26.04.2023	458	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №13, СТОЯК №8 - В САМУЗЛЕ СЛЫШЕН ЗВУК КАПАЮЩЕЙ ВОДЫ НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК..	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3010	26.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ №15 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ СЛОМАН ДВЕРНОЙ ЗАМОК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3011	26.04.2023	631	26.04.23Г. В 14.00 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №6, СТОЯК №1 (КВ. 611-651), АВАРИЯ В КВ. №631, СВИЩ В СТОЯКЕ ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 27.04.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3012	26.04.2023	631	ПАРАДНАЯ №6, ЭТАЖ №6, СТОЯК №1 - ДЫРКА В КУХОННОМ СТОЯКЕ ГВС, ТЕЧЁТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3013	26.04.2023		ПАРАДНАЯ № 8, КОЛЯСОЧНАЯ, В ТРУБАХ СЛЫШЕН ЗВУК ЛЬЮЩЕЙСЯ ВОДЫ. НЕТ ГВС И ХВС. (ПОДАНА ДЕМИНОЙ Ж.).	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3014	26.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 00-27.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3015	25.04.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3016	25.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - КАТАЕТ ЛЮДЕЙ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КОМАНДЫ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3017	25.04.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ПРОТЕЧКА В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3018	25.04.2023		ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - ВОССТАНОВИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НАД М/М № 103.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

3019	25.04.2023		В ДИСПЕЧЕРСКОЙ РАЗДАЕТСЯ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК НЕПОЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. КАК ПРИЧИНУ АППЗ ДОРМИДОНТОВ ОТРИЦАЕТ.	Управляющий: ООО "Компас нева" Связь с лифтами, диспетчеризация уличного освещения
3020	25.04.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3021	25.04.2023	184	ПАРАДНАЯ № 4, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - В ШАХТЕ ЛИФТА (В ПРИЯМКАХ) БУЛЬКАЕТ ВОДА. ПЕРЕДАНО В АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3022	25.04.2023	513	Когда вы уже выключите отопление?! В квартире +26, при выключенных батареях и открытых окнах. Хватит издеваться над людьми ради лишних платежей за отопление. На улице до +20 уже и так тепло! Создана на основании письменного обращения №902-4/2023 от 25.04.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3023	25.04.2023	560	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА - 1 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3024	25.04.2023	796	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ПРОТЕЧКОЙ СТОЯКА ГВС В КВ. 796 И ЗАЛИТИЕМ НИЖЕРАСПОЛОЖЕННЫХ КВАРТИР (ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ 25.04.23г). ЕСТЬ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА. СОЗВОНИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3025	25.04.2023		ПАРАДНАЯ № 8, СТОЯК ГВС № 1 (кв.791 - 831), ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 796 - ТЕЧЬ СТОЯКА ПОДАЧИ ГВС (ТРУБА НА *40).	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3026	25.04.2023	796	ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС/ХВС № 1, ПРОТЕЧКА - ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ГВС	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3027	25.04.2023	697	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА - ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ГВС	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3028	24.04.2023	544	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3029	24.04.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 22, СТОЯК ХВС № 4 - ПО ВЕЧЕРАМ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ОТСУТСТВУЕТ ХВС, "СУХОЙ" КРАН НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ. ПО ВЫХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННО УХУДШАЕТСЯ. ТРЕБУЮ НАЛАДИТЬ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3030	24.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 21-08.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3031	24.04.2023	946	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4 - ОБЯЗАТЬ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ № 947 ПРОИЗВОДИТЬ УБОРКУ МОП В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ В КВАРТИРЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР В МЕШКАХ СТОИТ КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ ЗАСЫПАН ШТУКАТУРКОЙ И КУСКАМИ ЦЕМЕНТА. ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАЯВКА НЕ ВЫПОЛНЕНА.	Мастер участка: Скорук Татьяна

3032	24.04.2023	158П	Пускай руководство выходит с тряпкой и вытирают срach в паркинге около 6 парадной. Паркинг тонет.... плесень, запах, потоп. Нет ни одного человека. Создана на основании письменного обращения №898-4/2023 от 24.04.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3033	24.04.2023	159П	Пускай руководство выходит с тряпкой и вытирают срach в паркинге около 6 парадной. Паркинг тонет.... плесень, запах, потоп. Нет ни одного человека. Создана на основании письменного обращения №897-4/2023 от 24.04.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
3034	24.04.2023	201П	Пускай руководство выходит с тряпкой и вытирают срach в паркинге около 6 парадной. Паркинг тонет.... плесень, запах, потоп. Нет ни одного человека. Создана на основании письменного обращения №896-4/2023 от 24.04.23	Уборщик: Сушев Дмитрий
3035	24.04.2023	202П	Пускай руководство выходит с тряпкой и вытирают срach в паркинге около 6 парадной. Паркинг тонет.... плесень, запах, потоп. Нет ни одного человека. Создана на основании письменного обращения №895-4/2023 от 24.04.23	Начальник участка: Гловацкий Максим Валерьевич
3036	24.04.2023	961	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 7 - КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЧЕТЧИКА ХВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3037	24.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СОСТАВИТЬ АКТ С ПРОВЕРКОЙ / ЗАМЕРОМ / ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. ЗАЯВКА НА АКТИРОВАНИЕ ОТ 20.04.23г НЕ ВЫПОЛНЕНА. ПОВТОРНО. ЗАЯВКА СОЗДАНА ПО ТРЕБОВАНИЮ СОБСТВЕННИКА. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3038	24.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ. ПОВТОРНО. СОЗДАНО ПО ТРЕБОВАНИЮ СОБСТВЕННИКА.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3039	24.04.2023	1089	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 7 - НЕ РАБОТАЕТ ВИДЕОДОМОФОН; НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ - НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3040	24.04.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ХВС № 3 . ОТСУТСТВУЕТ ХВС - ИЗ КРАНА ИДЕТ КИПЯТОК , ОБОЖГЛАСЬ. (В КВАРТИРЕ УСТАНОВЛЕН ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ)	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3041	24.04.2023	287	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС № 3 , ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ - НЕТ ДАВЛЕНИЯ, ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА В СТОЯКЕ. ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ПОЗВОНИТЬ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3042	24.04.2023	681	Напротив выхода в паркинг из 6 подъезда огромная лужа. Залиты места 68,69 и 70. К машинам не подойти. Просьба убрать воду, выяснить откуда скопилось такое количество воды (дождей последнюю неделю не было) и устранить течь.	Уборщик: Сушев Дмитрий
3043	24.04.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 8 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3044	24.04.2023	45	ПАРАДНАЯ № 1 , ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ ДОСТАТОЧНО ОСВЕЩЕНИЯ, ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" 10:44.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3045	24.04.2023		ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - УБРАТЬ ГРЯЗНЫЕ , С ПЕСКОМ И ПР., М/М № 61, 100, 101, 102, 103	Уборщик: Сушев Дмитрий

3046	24.04.2023		ПАРАДНАЯ №8, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ СИЛЬНО ДЕРГАЕТСЯ И ТРЯСЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3047	23.04.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 23-56.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3048	23.04.2023	873	ПАРАДНАЯ №8, 18 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС В ВАННОЙ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3049	23.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, СОСТАВИТЬ АКТ С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОДАЧИ ГВС В КВАРТИРЕ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3050	23.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3051	23.04.2023	111	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3052	23.04.2023	761	ПАРАДНАЯ №7, 14 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, НЕ РАБОТАЕТ ШАРОВЫЙ КРАН НА СТОЯКЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3053	23.04.2023	1091	ПАРАДНАЯ №11, 8 ЭТАЖ, В КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ЛАМПОЧКИ И ОСТАЛЬНЫЕ ПОЯРЧЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3054	23.04.2023	555	ПАРАДНАЯ №5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СИЛЬНО ДЕРГАЕТСЯ И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЕЗ ВЫЗОВА НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ, ЗАТЕМ ЕДЕТ ДАЛЬШЕ. ПЕРЕДАНО ВОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИФТЫ "РСК" В 15.41.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3055	23.04.2023		ПАРАДНАЯ №2, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СИЛЬНО ТРЯСЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИФТЫ "РСК" В 14.58.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3056	23.04.2023		ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 3 СТОЯК (КВ.131-187), АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4-Н, МАГАЗИН "ДЕКАНТО", ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС. ОТКЛЮЧЕНО ДО 24.04.23Г.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3057	23.04.2023		ПАРАДНАЯ №2, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н, МАГАЗИН "ДЕКАНТО", СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9213133118.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3058	23.04.2023		В ПАРКИНГЕ, НАПРОТИВ 6 ПАРАДНОЙ, УБРАТЬ ЛУЖУ, ПЕСОК И ГРЯЗЬ, ТЕЛ. 8 9112264140.	Уборщик: Сушев Дмитрий
3059	23.04.2023	570	ПАРАДНАЯ №5, 11 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович

3060	23.04.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3061	23.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-53.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3062	23.04.2023		ДИСПЕТЧЕРСКАЯ, НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ СДК "КРИСТАЛЛ" ПО ПР.ГЕРОЕВ Д.18 - ОТСУТСТВУЕТ ПИТАНИЕ НА БК №4.2, ПАРАДНАЯ №9, ОТСУТСТВУЕТ СВЯЗЬ С ЛИФТАМИ.	Управляющий: ООО "Компас нева" Связь с лифтами, диспетчеризация уличного освещения
3063	22.04.2023	1031	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №19, СТОЯК №1 - В ВАННОЙ ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА, ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ ГВС, ВОДА ТО ВСЯ ГОРЯЧАЯ, ТО ВСЯ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3064	22.04.2023	384	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №4, СТОЯК №6 - ПО СТОЯКУ ТЕЧЁТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3065	22.04.2023	263	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №3, СТОЯК №3 - СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ 13.01.23Г. И 20.04.23Г.. ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА ЕСТЬ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3066	22.04.2023	720	ПАРАДНАЯ №7, ЭТАЖ №5, СТОЯК №5 - СИЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ГУЛ В РАКОВИНЕ НА КУХНЕ И В СТОЯКЕ ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3067	22.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-38.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3068	21.04.2023	728	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 7. ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ).	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3069	21.04.2023	157	ПАРАДНАЯ № 2, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ, ПРОСЬБА ОСТАНОВИТЬ ДО 24.04.23 Г. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3070	21.04.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 16, ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН - ВЫНЕСТИ МУСОР (БЕЛЫЙ ПУФИК).	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3071	21.04.2023	529	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3072	21.04.2023	1090	Т. 89816823948, ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3073	21.04.2023	335	ПАРАДНАЯ № 3, НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ - КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3074	21.04.2023	561	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ИЗДАЕТ СКРЕЖЕТ И ШУМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3075	21.04.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович

3076	21.04.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ПОМЕЩЕНИЕ КОЛЯСОЧНОЙ / КОНСЪЕРЖНОЙ - ТЕЧЕТ РАКОВИНА (уборщица Демина Ж)	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3077	20.04.2023	1025	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 1 , ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ХВС ИДЕТ ГРЯЗНАЯ, РЫЖЕГО ЦВЕТА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3078	20.04.2023	555	КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО СЧЕТЧИКУ ГВС	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3079	20.04.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3080	20.04.2023	893	ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - ТЕЧЬ ЛИВНЕВКИ В ПАРКИНГЕ - ТЕЧЕТ НА М/М № 66, НА АВТОМОБИЛЬ	Мастер участка: Скорук Татьяна Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3081	20.04.2023	11	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 3 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС. ДАВЛЕНИЕ ХВС НИЖЕ НОРМЫ	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3082	20.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СОСТАВИТЬ АКТ С ПРОВЕРКОЙ / ЗАМЕРОМ / ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3083	20.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3084	20.04.2023	927	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3085	20.04.2023	311	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 11 , СОСТАВИТЬ АКТ В СВЯЗИ С ЗАЛИТИЕМ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Начальник участка: Гловацкий Максим Валерьевич
3086	20.04.2023		ПАРАДНАЯ № 3 , СТОЯК ГВС № 3 (кв. 311 - 359) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В КВАРТИРЕ .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3087	20.04.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 3 - ПРОТЕЧКА .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3088	20.04.2023	323	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3089	20.04.2023	299	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 9 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич



3090	20.04.2023	293	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3091	20.04.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 3 - УБРАТЬ БЫТОВОЙ МУСОР (ПЕНОПЛАСТ) В МУСОРНОМ ХОЛЛЕ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3092	20.04.2023		Провалилась тротуарная плитка .(в 2-х местах, выход на улицу 10парадной).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3093	20.04.2023	560	ПАРАДНАЯ № 5 , ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 1 ЭТАЖЕ, ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, НА ТАБЛО 1. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 11:40.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3094	20.04.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3095	20.04.2023	509	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ НА 14:00 21.04.23г.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3096	20.04.2023	294	ПАРАДНАЯ №3, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, НА КУХНЕ В РАКОВИНЕ ГРЯЗНАЯ ВОДА УХОДИТ В ВАННУЮ, ТАМ ПОДНИМАЕТСЯ И СТОИТ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3097	19.04.2023		ПАРАДНАЯ №5, ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СТОИТ НА 9-М ЭТАЖЕ С ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ, НЕ РАБОТАЕТ. ТЕЛ. 8 9117321157. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3098	19.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, 18 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, СОСТАВИТЬ АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3099	19.04.2023	955	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, В КВАРТИРЕ ПРИСУТСТВУЕТ ЗАПАХ ЖЖЕНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3100	19.04.2023	62	ПАРАДНАЯ №1, 10 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДОЛГО ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3101	19.04.2023		Замена песка в песочнице. На верхней площадке.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3102	19.04.2023		Замена песка в песочнице.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3103	19.04.2023		Отсутствует люк на газоне на нижней площадке.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3104	19.04.2023		отсутствие металлического люка на газоне.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3105	19.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 1 выход из паркинга.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3106	19.04.2023	957	ПАРАДНАЯ №10, 6 ЭТАЖ, НЕТ СВЕТА НА КУХНЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3107	19.04.2023	544	ПАРАДНАЯ №5, 6 ЭТАЖ, ЗАМЕНИТЬ ЛАМПЫ В ЛИФТОВОМ И КВАРТИРНОМ ХОЛЛЕ НА 6-М ЭТАЖЕ, ПЛОХО СВЕТАТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

3108	19.04.2023	544	ПАРАДНАЯ №5, 6 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3109	19.04.2023		Отключились мониторы СДК "КРИСТАЛЛ" - Доблести, 7 и "С-300" и шлагбаум.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
3110	18.04.2023	433	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №10, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕГОРЕВШУЮ ЛАМПУ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ. ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3111	18.04.2023	946	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №3 - ОБЯЗАТЬ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ №947 ПРОИЗВОДИТЬ УБОРКУ МОП В СВЯЗИ С РЕМОНТОМ В КВАРТИРЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
3112	18.04.2023	1053	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №22, СТОЯК ГВС №5 -ОТКЛЮЧИТЬ СТОЯК ГВС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ОТКАЗ ОТ ЗАЯВКИ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3113	18.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3114	18.04.2023	927	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №17, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3115	18.04.2023	985	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №11 - МЕСЯЦ НА ЭТАЖЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ НИКАКАЯ УБОРКА.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
3116	18.04.2023	433	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №10, КХ - ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3117	17.04.2023		17.04.23 г. В 23-45 произведено отключение 1 парадная, 4 стояк, нижняя зона (кв. 4-60), авария в кв. 4. Плановая дата включения 21.04.23 г. в 18-00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3118	17.04.2023	4	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 4, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3119	17.04.2023	133	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3120	17.04.2023	955	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6. ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3121	17.04.2023		ПАРАДНАЯ №11, ЭТАЖ № все, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3122	17.04.2023	1088	Сильно скрипят петли Въездных ворот. Надо всё это дело смазать хорошенько. Заодно и на въезде тоже в качестве профилактики.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3123	17.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович

3124	17.04.2023	829	Добрый день! Прошу уточнить, почему перестал работать ключ для ворот на въезд авто во двор. Спасибо! Создана на основании письменного обращения №846-4/2023 от 16.04.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
3125	17.04.2023	11	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 4. КОНСУЛЬТАЦИЯ САНТЕХНИКА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3126	17.04.2023	529	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 3, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3127	17.04.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ПОДВАЛ, УБРАТЬ МУСОР (НЕ ТРОГАТЬ ТРУБЫ И ИЗОЛЯЦИЮ НА ТРУБЫ).	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3128	17.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ С ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 8:34.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3129	17.04.2023	1161	ПАРАДНАЯ № 11, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - В КАБИНЕ ЛИФТА ВЫРВАНА КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (ВИСИТ). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" в 8:13.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3130	16.04.2023	927	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3131	16.04.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3132	16.04.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ - НЕ РАБОТАЕТ МАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3133	16.04.2023		ПАРАДНАЯ № 11, СТОЯК ГВС № 5 (кв.1112 - 1178), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3134	16.04.2023	955	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 6, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА НА КУХНЕ, ТЕЧЕТ СВЕРХУ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3135	16.04.2023	514	ПАРАДНАЯ №4, МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ НЕ ОТКРЫВАЕТ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В ПАРАДНУЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3136	16.04.2023	514	ПАРАДНАЯ №4, В ЛЕВОМ ПАССАЖИРСКОМ ЛИФТЕ НА 20 -М ЭТАЖЕ ЗАЕДАЕТ ДВЕРЬ, ЛИФТ ПЛОХО ДВИЖЕТСЯ..	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3137	15.04.2023	439	ПАРАДНАЯ №4, МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ НЕ ОТКРЫВАЕТ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3138	15.04.2023		ПАРАДНАЯ №2, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ЗОНЫ, 4СТОЯК (КВ.132-2510, 5 СТОЯК (КВ.133-252), ЗАЛИТИЕ МАГАЗИНА "ВОТОНЯ", НЕТ ДОСТУПА. ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 17.04.23Г. В 18.00.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович
3139	15.04.2023		ПАРАДНАЯ №2, КОМЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н, МАГАЗИН "ВОТОНЯ", СВЕРХУ ПО ПОТОЛКУ КАПАЕТ ВОДА, ТЕЛ.8 9111984299.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович

3140	15.04.2023	475	ПАРАДНАЯ №4, 16 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3141	15.04.2023	930	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3142	14.04.2023	256	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №2, СТОЯК №2 - СОСТАВИТЬ АКТ О ЗАЛИТИИ, ЛОПНУЛ ТРОЙНИК НА СТОЯКЕ ГВС.	Начальник участка: Гловацкий Максим Валерьевич
3143	14.04.2023	183	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №9, СТОЯК №6 -ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3144	14.04.2023		14.04.23г. В 21.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №3, СТОЯК №2 (КВ.256-304), АВАРИЯ В КВ.№256, ТРЕЩИНА ТРОЙНИКА НА СТОЯКЕ ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 17.04.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3145	14.04.2023	551	Парадная №5 - левый грузовой лифт во время движения резко останавливается, потом продолжает движение, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3146	14.04.2023	6Н	ПАРАДНАЯ №3, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 6Н (МАГАЗИН "НОРМАН") - КАПАЕТ ПО СТОЯКУ ГВС С ПОТОЛКА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3147	14.04.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ТЕЧЁТ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3148	14.04.2023	183	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №9, СТОЯК №6 - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3149	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № все , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, Замена лампочек на ярче	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3150	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № все , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, замена лампочек на ярче	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3151	14.04.2023	373	Парадная №4 - ЛЕВЫЙ грузовой лифт, В КАБИНЕ С ПОТОЛКА КАПАЕТ ВОДА, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3152	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № все , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, замена лампочек на ярче	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3153	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № все этажи КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ (только там где квартиры) заменить лампочки на ярче.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3154	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № все этажи , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ, Замена лампочек на ярче	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3155	14.04.2023	306	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №10, СТОЯК №4 - СИЛЬНЫЙ ГУЛ В СТОЯКЕ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3156	14.04.2023	230П	Перепрограммировать брелок и выдать еще один Создана на основании письменного обращения №838-4/2023 от 14.04.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна

3157	14.04.2023	1047	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3158	14.04.2023		Провалилась тротуарная плитка возле арки с стороны коммерции.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3159	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № все этажи , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ Ц.О.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3160	14.04.2023	1	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № все , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3161	14.04.2023		14.04.23г. В10.50 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №3, СТОЯК №5 (КВ.259-307), АВАРИЯ В АРКЕ. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ ГВС 17.04.23г. В 18.00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3162	14.04.2023	364	14 апреля нет горячей воды. просьба пояснить причину. Создана на основании письменного обращения №835-4/2023 от 14.04.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3163	14.04.2023	57	Здравствуйте!  Я планирую установить сплит-систему кондиционирования воздуха и хочу узнать что для этого требуется с точки зрения согласования с Управляющей компанией. Предполагается установка наружного блока на фасаде здания со стороны двора, между окном комнаты и балконом на кухне.  Заранее благодарю. Создана на основании письменного обращения №834-4/2023 от 13.04.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
3164	14.04.2023		ПАРАДНАЯ №9 - НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, ВХОДНАЯ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3165	14.04.2023		Демонтировать щетки для обуви все парадные кроме №9.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3166	14.04.2023		ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 7 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3167	14.04.2023	1009	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 15, СТОЯК № 3, НЕСТАБИЛЬНЫЙ НАПОР ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3168	14.04.2023	306	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3169	14.04.2023	307	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3170	14.04.2023	188	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3171	14.04.2023	411	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич

3172	14.04.2023	430	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3173	14.04.2023	399	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 6, СТОЯК № 5, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3174	14.04.2023	385	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 7 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3175	14.04.2023	406	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 7, СТОЯК ХВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3176	14.04.2023	297	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 9, СТОЯК ГВС № 1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3177	13.04.2023	782	ПАРАДНАЯ № 7, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3178	13.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ХВС № 2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3179	13.04.2023		13.04.23 г. в 21-45 произведено отключение Ленинский, 64, 9 парадная, 1 и 2 стояки, верхняя зона (кв. 924-964, 925-965), авария в подвале. Плановая дата включения 18-00 17.04.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3180	13.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СТОЯК № 2, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС, ГВС ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3181	13.04.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ГВС ИДЕТ ГРЯЗНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3182	13.04.2023		В РАЙОНЕ ПАРАДНОЙ № 9 НА ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТАХ СОРВАНА ТАБЛИЧКА "ВЫЕЗД ЗАПРЕЩЕН".	Мастер участка: Скорук Татьяна Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3183	13.04.2023	6Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 6Н (МАГАЗИН "НОРМАН") - НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ В 10-00 СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ ЭЛЕКТРИКА ИЗ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3184	13.04.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3185	13.04.2023		13.04.23 г. в 13-45 произведено отключение 11 парадная, 5 стояк, верхняя зона (кв. 1118-1178), авария в подвале. Плановая дата включения 18-00 17.04.23 г.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3186	13.04.2023	309	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 11, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич

3187	13.04.2023		13.04.23 г. в 12-00 произведено отключение 1 парадная, 5 стояк, нижняя зона (кв. 5-61), авария в подвале. Плановая дата включения 18-00 17.04.23 г.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3188	13.04.2023	1	Течь в КПП№1 у плотника.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3189	13.04.2023	1	Открыть поливочные краны.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3190	13.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3191	13.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА -1 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3192	13.04.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 14, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - У КВ. 213 УБОРКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
3193	12.04.2023	600	Когда закончится это безобразие ? Из крана горячей воды идет холодная . ( ванная комната) Полотеносушитель холодный. На кухне вода теплая.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3194	12.04.2023	315	12.04.2023, 22:15 нет горячей воды. Из горячего крана идет холодная.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3195	12.04.2023		ПАРАДНАЯ № 2 , СТОЯК ГВС № 3 (кв.131 - 187) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В КВ. 145 , ТЕЧЬ ТРОЙНИКА 40*20*40 НА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3196	12.04.2023	145	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА - ТЕЧЬ В КОРОБЕ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3197	12.04.2023	697	ПАРАДНАЯ № 6 , ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - ГРЯЗНО, ВСЯ В ОСКОЛКАХ СТЕКЛА И БЫТОВОМ МУСОРЕ . ЛЕСТНИЦА НУЖДАЕТСЯ В СРОЧНОЙ УБОРКЕ.	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза Мастер участка: Скорук Татьяна
3198	12.04.2023	364	Добрый день! Когда будет устранена авария от 10 апреля и будет поступать горячая вода? Уточните причины неустранения аварии 11 апреля? Создана на основании письменного обращения №825-4/2023 от 12.04.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович

3199	12.04.2023	333	По какой причине была закрыта Заявка №7852667115362 от 24.03.2023? Вопрос не решен, сантехник говорит, что необходимых кранов нет.  Направьте мне на почту акт о проделанных работах. Создана на основании письменного обращения №822-4/2023 от 12.04.23	
3200	12.04.2023	741	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 10 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3201	12.04.2023	116	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 18 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ГОСТЕВАЯ КАЛИТКА-КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3202	12.04.2023	779	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 17 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА И ГОСТЕВАЯ КАЛИТКА-КВАРТИРА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3203	12.04.2023	1140	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 3 , СЛАБЫЙ НАПОР ГВС В ВАННОЙ. ЕСТЬ ФИЛЬТР. СОЗВОНИТЬСЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3204	12.04.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1. ОТСЕЧНЫЕ КРАНЫ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ СТОЯК . КРАНЫ СОБСТВЕННИК ПРИОБРЕЛ И ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ. СОЗВОНИТЬСЯ (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3205	12.04.2023	418	ПАРАДНАЯ №4, 8 ЭТАЖ, ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3206	11.04.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 17-39.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3207	11.04.2023		Установить дополнительную розетку в УК.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3208	11.04.2023	681	На мою заявку №7884605089986 от 10.04.2023 вчера был получен ответ "Что все ключи работают". Моя заявка создана не по причине неработающих ключей, а по причине срабатывания открытия ворот паркинга на выезд у первого подъезда только когда вплотную подъезжаешь к воротам. Ранее ключ срабатывал до подъема. Просьба перепрограммировать систему, чтобы ключ на открытие ворот срабатывал до подъема, как и ранее.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3209	11.04.2023	1039	ПАРАДНАЯ №10, 20 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА КУХНЕ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3210	11.04.2023	119П	Восстановление дистанции работы брелков в паркинге с минимальной дистанции 10 метров от ворот. На текущий момент ворота принимают сигнал на открытие ворот при выезде из паркинга у 1-ой парадной на подъеме пандуса - в метровом состоянии от ворот. Остановка под уклоном - это создание аварийной ситуации в паркинге.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3211	11.04.2023	514	ПАРАДНАЯ №3, ВЫХОД НА КРЫШУ, ВЫЛОМАНЫ ЗАМКИ , БЕГАЮТ ДЕТИ.	Мастер участка: Скорук Татьяна



3212	11.04.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №17, СТОЯК №5 - НАКУХНЕ ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3213	11.04.2023		11.04.23г. в 01.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, ВСЕ СТОЯКИ (КВ.1-63; 129-191; 255-308; 363-434), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ЛОПНУЛ РОЗЛИВ ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 11.04.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3214	11.04.2023	45	ПАРАДНАЯ №1, ПОДВАЛ - ЗАЛИТИЕ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3215	10.04.2023	844	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №12, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ЕДКИЙ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.	Мастер участка: Скорук Татьяна
3216	10.04.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3217	10.04.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 20-50.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3218	10.04.2023		ПАРАДНАЯ №11 , ЭТАЖ № 1 , консьержка. Заменить замок	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3219	10.04.2023	214П	Ворота паркинга срабатывают только при подъезде вплотную. Необходимо настроить расстояние срабатывания. Открывать ворота, стоя на наклоне небезопасно. Создана на основании письменного обращения №812-4/2023 от 10.04.23	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3220	10.04.2023	590	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №15, СТОЯК №5 - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3221	10.04.2023	234	КАЛИТКА ОКОЛО ПАРАДНОЙ №1 - ПРИКЛЕИТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ (1ШТ.).	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3222	10.04.2023	907	ПАРАДНАЯ №9, ЭТАЖ №10, СТОЯК №3 - Необходимо осуществить ремонт стояка горячей воды общедомового имущества в кв. 907	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3223	10.04.2023	681	При выезде с паркинга у первого подъезда перестал срабатывать ключ открытия ворот. Необходимо заехать вплотную к воротам и только так ключ срабатывает. Просьба вернуть работу открывания ворот к прежнему варианту, ранее открытие ворот можно было запустить метров за пять до подъема.	
3224	10.04.2023	681	6 подъезд, минус первый этаж - лифт-холл очень грязный, также холл между паркингом и лифт-холлом также очень грязный. Просьба помыть	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
3225	10.04.2023	214П	Ворота паркинга (и у 1 парадной, и у 9) срабатывают только при подъезде вплотную. Необходимо настроить расстояние срабатывания. Открывать ворота, стоя на наклоне небезопасно. Заявка №1771.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3226	10.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. Все выходные без горячей воды	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович

3227	09.04.2023		ПАРАДНАЯ № 4, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРАМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3228	09.04.2023		09.04.23 г. в 18-00 произведено отключение 9 парадная, 3 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 883-907), авария в кв. 907. ПЛАНОВАЯ ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ 18-00 10.04.23 Г.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3229	09.04.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3230	09.04.2023	907	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 10, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3231	09.04.2023	901	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС/ХВС № 3, ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3232	09.04.2023	1132	ТЕЛ. 89112153557, ПАРАДНАЯ № 11 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО ДИСПЕТЧЕРУ В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3233	09.04.2023		СЛОМАН ПУЛЬТ НАБОРА КВАРТИР В ПОМЕЩЕНИИ ОХРАНЫ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3234	08.04.2023	544	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 6, СТОЯК № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3235	08.04.2023	655	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 1, ПОМЕЩЕНИЕ КОЛЯСОЧНОЙ / КОНСЪЕРЖНОЙ - ДАВНО СЛОМАНА ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ В САУЗЕЛ, НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3236	08.04.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА И ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3237	08.04.2023	877	С КРОВЛИ ПРОВИС ПРОВОД ДО УРОВНЯ 19 ЭТАЖА, ИДУЩИЙ С КРОВЛИ НАД 8 ПАРАДНОЙ В СТОРОНУ ЛЕНИНСКИЙ ПР. Д. 55 КОРП 1. ПРОВЕРИТЬ, КОМУ ПРЕНАДЛЕЖИТ КАБЕЛЬ И УВЕДОМИТЬ КОМПАНИЮ-СОБСТВЕННИКА О ПРОВИСАНИИ (ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА ОТ ГУЖА 08.04 в 12:12)	Начальник участка: Гловацкий Максим Валерьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3238	08.04.2023	354	Не работают въездные ворота. Заклеен датчик бумагой.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3239	08.04.2023		ПАРАДНАЯ №9, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ СТОИТ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3240	07.04.2023	41	ПАРАДНАЯ №1, 7 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, КАПАЕТ ВОЗЛЕ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3241	07.04.2023	431	Не закрывается дверь на магнитный замок, вход в паркинг из 4 парадной.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

3242	07.04.2023		ПАРАДНАЯ №6, В ЛЕВОМ ПАССАЖИРСКОМ ЛИФТЕ НА 6 -М ЭТАЖЕ ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ В 14.13.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3243	07.04.2023		НА ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТАХ (9-10ПАР) НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА, НЕТ СВЯЗИ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3244	07.04.2023	185П	Для перепрошивки брелока паркинга подойдет Андреева Марина Николаевна Создана на основании письменного обращения №796-4/2023 от 07.04.23	
3245	07.04.2023	695	ПАРАДНАЯ №6, ЭТАЖ -1 - ПРОТЕЧКА ОКОЛО ВХОДА В ПАРКИНГ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3246	06.04.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ИСКРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3247	06.04.2023		ЗАКАЗЧИК МАСТЕР УЧАСТКА СКОРУК Т.С. - ПАРАДНАЯ №6 - ОБСЛЕДОВАТЬ ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ЛИФТОВЫХ КАБИНАХ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3248	06.04.2023		ЗАКАЗЧИК: МАСТЕР УЧАСТКА СКОРУК Т.С. - ОБСЛЕДОВАТЬ ПОДВАЛ ПАРАДНОЙ №4 НА ПРЕДМЕТ АВАРИИ, Т.К. В ЛИФТОВЫХ ПРИЯМКАХ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3249	06.04.2023		ЗАКАЗЧИК МАСТЕР УЧАСТКА СКОРУК Т.С.ПАРАДНАЯ №4, ПОДВАЛ - ОТКАЧАТЬ ВОДУ ИЗ ЛИФТОВЫХ ПРИЯМКОВ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3250	06.04.2023	1118	Отвалилась плитка в 11 подъезде на 12 этаже при выходе на балкон. Надо бы приклеить.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3251	06.04.2023		Парадная №4, левый пассажирский лифт, застревание с пассажирами на 7 этаже, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3252	06.04.2023		ЛЕНИНСКИЙ ПР.64, ДИСПЕТЧЕРСКАЯ - НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ СДК "КРИСТАЛЛ".	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
3253	06.04.2023	ЗН	ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №4, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗН (МАГАЗИН "ВОТОНЯ") - В ЗАЛЕ С ПОТОЛКА КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3254	06.04.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ ГВС, ВЕЧЕРОМ ЦВЕТ ГВС МОЛОЧНЫЙ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3255	06.04.2023		ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №1, КОЛЯСОЧНАЯ - ТЕЧЁТ БАТАРЕЯ ЦО.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3256	06.04.2023		ПАРАДНАЯ №7 - РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3257	06.04.2023	1053	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 22, СТОЯК № 5. ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКА ГВС КВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

3258	05.04.2023		05.04.23 г. в 22-30 произведено отключение 2 парадная, 5 стояк, нижняя зона (кв. 133-189), авария в кв.133.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3259	05.04.2023	133	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 2, СТОЯК ГВС/ХВС № 5, ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3260	05.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9, ЭТАЖ № 18, СОСТАВИТЬ АКТ С ПРОВЕРКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГВС В КВАРТИРЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ МАСТЕРОМ УЧАСТКА, ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3261	05.04.2023		ПАРАДНАЯ № 3, КОЛЯСОЧНАЯ, ПОДТЕКАЕТ БАТАРЕЯ ЦО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3262	05.04.2023	540	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 5, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3263	05.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - РАСШАТАЛАСЬ ДВЕРНАЯ РУЧКА.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3264	05.04.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ГРУЗОВОЙ ЛИФТ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАССАЖИРОМ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3265	05.04.2023	1077	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 5, СТОЯК № 6, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3266	05.04.2023	1152	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 18, ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА ГВС.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3267	05.04.2023	1088	В консьержной 11 подъезда по Ленинскому 64к1 плохо уходит вода в раковине. И не работает кнопка слива бачка унитаза. Необходимо устранить обе проблемы, чтоб уборщица могла пользоваться всем этим без проблем.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3268	05.04.2023	1088	После ремонта труб, в консьержной 11 подъезда по Ленинскому 64к1, разломана вся стена, которая закрывала эти трубы. Необходимо восстановить и покрасить стену.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3269	05.04.2023	13	ПАРАДНАЯ № 1, ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА ВЫЗОВА НА 3 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3270	05.04.2023	1140	Слабый напор в ванной комнате	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3271	05.04.2023	159П	Вплоть до обеспечения нормальной работы паркинга: 1. быстрое устранение ВЕЧНЫХ протечек, что невозможно не обходя добраться до машины в обычной обуви, с крыши паркинга. На 27.03.2023 течь у 202 места до сих пор не устранена. На письма не реагируете. 2. нормальная работа ворот паркинга, а не стоять вечно моля о помощи кого-то или самому что-то пытаться открыть  не считаю себя обязанным платить ЖКУ по парко-месту. Создана на основании письменного обращения №726-3/2023 от 29.03.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3272	05.04.2023	1154	ПАРАДНАЯ № 11, ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ- НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 11 ЭТАЖЕ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

3273	05.04.2023	158П	<p>Вплоть до обеспечения нормальной работы паркинга:</p> <p>1. быстрое устранение ВЕЧНЫХ протечек, что невозможно не обходя добраться до машины в обычной обуви, с крыши паркинга. На 27.03.2023 течь у 202 места до сих пор не устранена. На письма не реагируете.</p> <p>2. нормальная работа ворот паркинга, а не стоять вечно моля о помощи кого-то или самому что-то пытаться открыть</p> <p>не считаю себя обязанным платить ЖКУ по парко-месту. Создана на основании письменного обращения №727-3/2023 от 29.03.23</p>	<p>Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович</p>
3274	05.04.2023	676	<p>ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НА КУХНЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.</p>	<p>Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович</p>
3275	05.04.2023		<p>НА ВЫЕЗДНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТАХ У ПАРАДНОЙ № 1 БОЛТАЕТСЯ РЕЗИНКА. ЗАЯВКА № 1700.</p>	<p>Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)</p>
3276	05.04.2023	201	<p>ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 3, ОЧЕНЬ ГРОМКО ГУДЯТ ТРУБЫ.</p>	<p>Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович</p>
3277	05.04.2023	244	<p>ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.</p>	<p>Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович</p>
3278	05.04.2023	966	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 2 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНосушило.</p>	<p>Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович</p>
3279	05.04.2023	947	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4. ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>
3280	05.04.2023	942	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 3. ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>
3281	05.04.2023	947	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 4, СТОЯК №5. ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.</p>	<p>Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович</p>
3282	05.04.2023	942	<p>ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 3, СТОЯК № 5. ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ.</p>	<p>Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич</p>
3283	05.04.2023	333	<p>Добрый день. Уже неделю висит заявка 7852667115362 Как скоро ее возьмут в работу? Создана на основании письменного обращения №755-3/2023 от 31.03.23</p>	<p>Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович</p>
3284	05.04.2023	538	<p>ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 5, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.</p>	<p>Электрик: Ельмеев Борис Борисович</p>

3285	05.04.2023	72П	Уважаемые УК, добрый день. Я, Ананян Рубен Вачикович, собственник квартиры 678 и паркинг места 72П по адресу Ленинский проспект 64 корпус 1 литер А, 6 подъезд. Прошу вас предоставить доступ и перепрошить ключ для доступа к паркингу, к месту 72П для арендатора Зверева Эдуарда Альбертовича, проживающего по адресу Ленинский проспект 64 корпус 1 литер А квартира 653. Данным сообщением подтверждаю право на доступ в паркинг для данного лица. С Уважением, Ананян Р.В. Создана на основании письменного обращения №781-4/2023 от 04.04.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3286	05.04.2023		ПАРАДНАЯ № 5 , СТОЯК ГВС № 3 (кв.523 - 563 , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В КВ 538 - ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО КРАНА НА ГВС .	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3287	05.04.2023	538	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ГВС/ХВС № 3 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ - ЛОПНУЛ ОТСЕЧНОЙ КРАН НА ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3288	05.04.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , СТОЯК ГВС № 1 (кв.746 - 786) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС ПО САМУЗЛУ, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3289	05.04.2023	786	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3290	05.04.2023	875	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3291	05.04.2023	693	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 3 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН. ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС . ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НИЖЕ НОРМЫ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3292	05.04.2023	870	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС, "СУХОЙ" КРАН. ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС . ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НИЖЕ НОРМЫ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3293	05.04.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 1 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС , "СУХОЙ" КРАН. ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС . ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3294	05.04.2023	930	ПАРАДНАЯ № 9 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 2 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС И ХВС , "СУХОЙ" КРАН. ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС . ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3295	04.04.2023	349	С 29 числа в 3 парадной 5 стояк нет горячей воды. В трубах европейские чипы вмонтированы что их не могу сделать до сих пор? Прошу ликвидировать аварию 5.04 и включить людям горячую воду!	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3296	04.04.2023	170	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 7 , СТОЯК ГВС/ХВС № 7 , ПРОТЕЧКА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ, ТЕЧЬ В САМУЗЛЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

3297	04.04.2023	696	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК № 1 , ОТСУТСТВУЕТ ГВС - "СУХОЙ" КРАН, НЕТ НАПОРА И ДАВЛЕНИЕ ГВС НИЖЕ НОРМЫ. ПРОБЛЕМА ПОСТОЯННАЯ, ЕЖЕВЕЧЕРНЯЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3298	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 3 , СТОЯК ГВС № 5 (кв.313 - 361) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3299	04.04.2023	349	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , В 18:40 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС, ОТСЕЧНОЙ КРАН ОТКРЫТ (БЫЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ, ГВС ЗАПУЩЕНА 04.04. В 15:40).	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3300	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 6 - УБРАТЬ В КОЛЯСОЧНОЙ, ТАМ ОЧЕНЬ ГРЯЗНО!	Уборщик: Хайдарова (1,2,3,6,10 пар) Феруза
3301	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ИТП - ТЕЧЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА НА СИСТЕМЕ ГВС ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ (ВОЗЛЕ ТЕПЛООБМЕННИКА)	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3302	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , РОЗЛИВ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС - ТЕЧЬ УГОЛКА *90	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3303	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК № 5 - ВЕРХНЯЯ ЗОНА ГВС ПО САМУЗЛУ, ТЕЧЬ ТРУБЫ 90*40 (ДО КРАНА)	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3304	04.04.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , СТОЯК ГВС № 1 ПО САМУЗЛУ (кв. 611 - 651) , ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС - АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ТРОЙНИКА 20*40*20.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3305	04.04.2023		ОТКЛЮЧЕНО Ц.О ПО ПАРАДНЫМ с 1 по 4 , ВСЕ СТОЯКИ (кв. 1 - 520) , АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ РОЗЛИВА ГВС. ОТКЛЮЧЕНО ГВС - ДА. ОТКЛЮЧЕНО ЦО - ДА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3306	04.04.2023		ПАРАДНЫЕ с 1 по 4 , ВСЕ СТОЯКИ ГВС (кв. 1 - 520) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3307	04.04.2023	442	ПАРАДНАЯ № 4 , ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ, СТОИТ НА 11 ЭТАЖЕ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ, ОСТАНОВИЛСЯ НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА (около 20 см). ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК" В 10:03 .	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3308	04.04.2023	463	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 14 , СТОЯК ГВС № 5 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИЛА. СРОЧНО.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3309	04.04.2023	443	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ЦО № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3310	04.04.2023	443	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3311	04.04.2023	144	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 4 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ (СТОЯК ГВС ХОЛОДНЫЙ).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

3312	03.04.2023	677	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 2 СТОЯК. Нужен сантехник в районе 20:00. Капает со стыка присоединения счётчика горячей воды.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3313	03.04.2023		Погас монитор, не работает СДК "Кристалл" на Доблести-7 и электронный журнал, нет изображения шлагбаума.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
3314	03.04.2023	1088	ПАРАДНАЯ №11, -1 ЭТАЖ, ВЫХОД ИЗ ПАРКИНГА НА УЛИЦУ, НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3315	03.04.2023	421	ПАРАДНАЯ №4, 9 ЭТАЖ, 3 СТОЯК, ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3316	03.04.2023	87П	Прошу перепрограммировать ключ от парковочного места 87. Создана на основании письменного обращения №773-4/2023 от 03.04.23	
3317	03.04.2023	210	Добрый день! Прошу перепрограммировать ключи от паркинга, которые принесет мой муж вместе с документом о праве собственности на мое имя Одинцова Мария Андреевна. Перепрограммирование ключей для возможности доступа в паркинг не несет рисков ни для УК ни для одного из супругов! Создана на основании письменного обращения №771-4/2023 от 03.04.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3318	03.04.2023	228	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, В КОМНАТЕ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ БАТАРЕЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3319	03.04.2023	84П	Добрый день! Ольга Александровна, проживаю в Сосновом бору и не могу попасть к Вам на перепрошивку пульта на въезд в Паркинг. Направляю своего представителя Хоронко Юлию Сергеевну с документами по паркингу. Создана на основании письменного обращения №762-4/2023 от 02.04.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3320	03.04.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3321	03.04.2023	96	ПАРАДНАЯ !, ЭТАЖ №15, СТОЯК №5 - ЧУТЬ ТЁПЛЫЕ БАТАРЕИ ЦО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3322	02.04.2023	871	ВЫЕЗД ОКОЛО ПАРАДНОЙ №1 НЕОБХОДИМО ПОСЫПАТЬ СОЛЬЮ, ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3323	02.04.2023	878	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №19, СТОЯК №3 - НЕСТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС, ПЕРИОДИЧЕСКИ ГВС ПРОПАДАЕТ СОВСЕМ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3324	02.04.2023	875	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №18, СТОЯК №5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович



3325	02.04.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3326	02.04.2023	199	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №12, КХ - ОКОЛО КВ.№200 ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3327	02.04.2023	879	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №19, СТОЯК №4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3328	02.04.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, ЭТАЖ №19, ДВЕРЬ НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3329	02.04.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, ЭТАЖ №19, СТОЯК №1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3330	02.04.2023	586	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №15, СТОЯК №1 - ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ЗАЛИТИЕ, ПОТЁК СМЕСИТЕЛЬ..	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3331	02.04.2023	1161	По вечерам (около 21 часа) очень слабый напор холодной воды.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3332	02.04.2023	966	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №2 - ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ, НЕСТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС И ХВС, ВЕЧЕРОМ ГВС МОЛОЧНОГО ЦВЕТА. ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3333	02.04.2023	45	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №1, ДВЕРЬ ИЗ ТАМБУРА В ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПЛОХО ЗАКРЫВАЕТСЯ И СКРИПИТ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3334	02.04.2023	106	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №17, СТОЯК №1 - ПРОРЫВ ТРУБЫ ГВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3335	02.04.2023	544	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №6, СТОЯК №4 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3336	02.04.2023	946	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №4, СТОЯК №4 - НЕСТАБИЛЬНАЯ ПОДАЧА ГВС И ХВС, НЕОБХОДИМО НОРМАЛИЗОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ГВС И ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3337	02.04.2023	1009	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №15, СТОЯК №3 - НЕСТАБИЛЬНАЯ ПОДАЧА ГВС И ХВС, НУЖНО НОРМАЛИЗОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ГВС И ХВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3338	02.04.2023	1088	Привести в порядок и восстановить утеплитель на трубах на - 1 этаже 11 подъезда на Ленинском 64к1.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3339	02.04.2023	848	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №13, СТОЯК №3 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3340	02.04.2023	967	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №3 - В КОРОБЕ СВЕРХУ ПО СТОЯКУ ТЕЧЁТ ВОДА.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

3341	02.04.2023	263	В ГОСТЕВОЙ АРКЕ МЕЖДУ 6 И 7 ПАРАДНОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИ СКАПЛИВАЕТСЯ ОГРОМНАЯ ЛУЖА.	Мастер участка: Скорук Татьяна
3342	01.04.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ. ВЕСЬ ДЕНЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3343	01.04.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3344	01.04.2023	509	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ЦО № 3, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3345	01.04.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3346	01.04.2023	373	ПАРАДНАЯ № 4, ЛЕВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ - НЕ РАБОТАЕТ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3347	01.04.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 5, СТОЯК ЦО № 5, ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО - РАДИАТОРЫ СОВСЕМ НЕ ГРЕЮТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3348	01.04.2023	170	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 7, СТОЯК № 7, ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС - НАДО ПРОЧИСТИТЬ ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ. ЗАЯВКА ОТ 10.03 НЕ ВЫПОЛНЕНА. СОЗВОНИТЬСЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3349	31.03.2023	327	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО САУЗЛУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3350	31.03.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО САУЗЛУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС В ВАННОЙ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3351	31.03.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ. - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ. - НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО РАНЕЕ ОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ БЫЛИ УКАЗАНЫ КАК ВЫПОЛНЕННЫ, ЕСЛИ ДО СИХ ПОР ВОДА ХОЛОДНАЯ, И ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ? - ПРОСТО 2 НЕДЕЛЯ ИДЕТ, А ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШЕНЫ.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3352	31.03.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3353	31.03.2023		ПАРАДНАЯ № 7, ПОМЕЩЕНИЕ КОЛЯСОЧНОЙ (САУЗЕЛ) - ЗАПАДАЕТ КНОПКА СЛИВА БАЧКА УНИТАЗА	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3354	31.03.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНАЯ. ПОВТОРНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3355	31.03.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ. ПОВТОРНО	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

3356	31.03.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАН ДОВОДЧИК (РЕМОНТ , УСТАНОВКА , ЗАМЕНА ДОВОДЧИКА)	Дворник: Бобомородов Ганишер
3357	31.03.2023	234	ПАРАДНАЯ № 2 - ПЛАНОВАЯ, ВЛАЖНА ПОЭТАЖНАЯ УБОРКА 30.03 В ПАРАДНОЙ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ . ВЕСЬ МУСОР ОСТАЛСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ. В ЛИФТАХ УБОРКИ НЕТ - СОР ПО УГЛАМ, ГРЯЗНЫЕ ЗЕРКАЛА, ЗАЛЯПАННЫЕ И ЗАМЫЗГАННЫЕ СТЕНЫ, В ПОРОЖКАХ ДВЕРЕЙ КАБИНЫ МУСОР. ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Мастер участка: Скорук Татьяна
3358	31.03.2023		ПАРАДНАЯ № 10 , ПОДВАЛ - ТЕЧЬ ТРОЙНИКА ГВС	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3359	31.03.2023	326	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 6 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС .	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3360	31.03.2023	966	ПАРАДНАЯ № 10 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС И ПОЛОТЕНосушило ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3361	31.03.2023	238	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ЦО № 5 , РАДИАТОРЫ ХОЛОДНЫЕ. ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ ЦО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ. НОРМЕ, В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3362	31.03.2023	318	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 12 , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА , НЕ РАБОТАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ. (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3363	31.03.2023	366П	Добрый день! Проживаю по адресу Ленинский проспект 64, корпус 1, кв. 1136. Прошу перепрограммировать ключ от паркинга (место № 366). Документы на паркинг в наличии. Создана на основании письменного обращения №747-3/2023 от 31.03.23	
3364	31.03.2023	366П	Добрый день! Проживаю по адресу Ленинский проспект 64, корпус 1, кв. 1136. Прошу перепрограммировать ключ от паркинга (место № 366). Документы на паркинг в наличии.	
3365	31.03.2023	277	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ЦО № 5 , ОТСУТСТВУЕТ ЦО В КВАРТИРЕ . В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3366	31.03.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3367	30.03.2023		ПАРАДНАЯ №3, ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС, НИЖНЯЯ ЗОНА, 5 СТОЯК (КВ.259-307), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ. ОТКЛЮЧЕНО ДО 31.03.23Г. ДО 18.00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3368	30.03.2023	604	ПАРАДНАЯ №5, 18 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНосушитель.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3369	30.03.2023	452П	Я, Пелех Елена Дмитриевна, собственник парковочного места 452П в паркинге Ленинский, 64/1, уполномочиваю Никифорова Алексея Александровича подойти с пультом в Управляющую компанию для перепрограммирования пульта и настройки доступа в паркинг. Создана на основании письменного обращения №735-3/2023 от 30.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна

3370	30.03.2023	443	ПАРАДНАЯ №4, 12 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3371	30.03.2023		ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ№ 8-7 , Черная лестница ОКРАС СТЕНЫ МОП .	Дворник: Бобомородов Ганишер
3372	30.03.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 5, 15 ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ , КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , МУСОРНЫЙ ХОЛЛ - НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ	Дворник: Бобомородов Ганишер
3373	30.03.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, ЭТАЖ №8, СТОЯК №4 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНосушитель ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3374	30.03.2023		29.03.23Г. В 23.30 ОТКЛЮЧЕНА ВЕРХНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №3, СТОЯК №5 (КВ.313-361), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 18.00 30.03.23Г..	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3375	29.03.2023	1148	АРКА МЕЖДУ 2-3 ПАРАДНОЙ - БОЛЬШАЯ ЛУЖА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ВОДА ПОСТУПАЕТ ИЗ СТЕНЫ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3376	29.03.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №20, СТОЯК №4 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3377	29.03.2023	127	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №20, СТОЯК №1 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3378	29.03.2023	1136	Добрый день! Проживаю по адресу Ленинский проспект 64, корпус 1, кв. 1136. Прошу перепрограммировать ключ от паркинга (место № 366). Документы на паркинг в наличии.	
3379	29.03.2023	67П	Просьба выдать(перепрограммировать) карту для заезда в паркинг: Сафонова Ксения Аркадьевна паспорт: 4018 149209 выдан МВД России по спб и лен обл. 05.09.18 Создана на основании письменного обращения №696-3/2023 от 28.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3380	29.03.2023	366П	Добрый день! У меня возникла проблема с ключом от паркинга по адресу Ленинский 64 корпус 1. Ворота паркинга не открываются. Подскажите мои дальнейшие действия по решению проблемы. Создана на основании письменного обращения №717-3/2023 от 29.03.23	
3381	29.03.2023	11	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №3, СТОЯК №4 - КАПАЕТ ПО СТОЯКУ ГВС.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3382	29.03.2023	228	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №16, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНосушитель ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3383	29.03.2023	81	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №13, СТОЯК №4 - НА СТОЯКЕ ГВС ОТВАЛИЛСЯ ОТСЕЧНОЙ КРАН, ТЕЧЁТ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3384	29.03.2023	55	ГОСТЕВАЯ АРКА 6-7 ПАРАДНАЯ СО СТОРОНЫ ДВОРА - С КРЫШИ УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА.	Мастер участка: Скорук Татьяна

3385	29.03.2023	443	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №12, СТОЯК №1 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3386	29.03.2023		29.03.23г. В 11.00 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №2 (КВ.130-186), АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4Н (МАГАЗИН "ДЕКАНТО"), ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС, НЕТ ДОСТУПА К СТОЯКАМ. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 30.03.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3387	29.03.2023	137	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №3, СТОЯК №2 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС (СУХОЙ КРАН).	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3388	29.03.2023	857	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №15, СТОЯК №2 - КАПАЕТ СОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕИ ЦО СО СТОЯКОМ, ВО ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГВС ПОДТЕКАЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3389	29.03.2023	144	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 4, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3390	29.03.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3391	29.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-59.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3392	29.03.2023	653	ПАРКИНГ ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64, СЛОМАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА У ПАРАДНЫХ № 1 И № 9 (ЗАКРЫТЫ И НЕ РЕАГИРУЮТ НА ПУЛЬТ).	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3393	29.03.2023		ПОЧИНИТЬ УБОРЩИЦЕ ДЕМИНОЙ Ж. ШВАБРУ И МЕТЛУ (СТОЯТ У КПП-1).	Дворник: Бобомородов Ганишер
3394	28.03.2023	1090	ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 8, КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3395	28.03.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 20, СТОЯК ГВС № 4, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3396	28.03.2023		ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № -1 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ НАРУШЕН ШТУКАТУРНЫЙ СЛОЙ С ОКРАСОМ МОП.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3397	28.03.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3398	28.03.2023	968	ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 8, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3399	28.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-27.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3400	27.03.2023	234	ПАРКИНГ : ЛЕНИНСКИЙ ПР., 64 - ВЕСЬ ПОЛ ЗАЛИТ, ЛИВНЕВКИ НЕ РАБОТАЮТ, К М/М № 184 НЕ ПОДОЙТИ - СКОПИЛАСЬ ВОДА.	Уборщик: Сушев Дмитрий

3401	27.03.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС . ВОДЫ НЕТ, В КРАНЕ БУЛЬКАЕТ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3402	27.03.2023	475	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПОВТОРНО	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3403	27.03.2023	151	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 5 , СТОЯК ХВС № 2 - С СУББОТЫ ОТСУТСТВУЕТ ГВС . "СУХОЙ" КРАН .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3404	27.03.2023	1	замена доводчика на калитке по 9 парадной.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3405	27.03.2023	1045	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ, .	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3406	27.03.2023		ПАРАДНАЯ №4 , ЭТАЖ №8 КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ , НАРУШЕНО НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3407	27.03.2023	1045	ОПЛОМБИРОВКА ГВС КВАРТИРНАЯ	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3408	27.03.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 - ТЕЧЬ ПОЛОТЕНосушила. ( РЕМОТ / ЗАМЕНА / УСТАНОВКА ПОЛОТЕНосушила) .	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3409	27.03.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 2 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3410	27.03.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 660 - 700) , ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС , АВАРИЯ В КВ. 685	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3411	27.03.2023	685	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ПРОТЕЧКА - ТЕЧЕТ В КОРОБЕ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3412	27.03.2023	696	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, У ВЫХОДА ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА НА ЧЕРНУЮ ЛЕСТНИЦУ СЛОМАНА ДВЕРЬ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3413	27.03.2023		ГРЩ, МЕЖДУ 2 И 3 ПАРАДНОЙ В ПАРКИНГ ТЕЧЕТ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3414	27.03.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №17, СТОЯК №5 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3415	27.03.2023	680	ПАРАДНАЯ №6, 15 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, СВЕРХУ КАПАЕТ ПО СТОЯКУ ВОДА.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК- АВАРИЙЩИК) Владимир МИхайлович

3416	26.03.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, 17 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3417	26.03.2023	716	ПАРАДНАЯ №7, 5 ЭТАЖ, 1 СТОЯК, ТЕЧЕТ СЧЕТЧИК ГВС, ОСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3418	26.03.2023	585	ПАРАДНАЯ №5, 14 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3419	26.03.2023	968	ПАРАДНАЯ №10, 8 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3420	26.03.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3421	26.03.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №17, СТОЯК №5 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА. Прошу составить акт отсутствия горячей воды и сделать перерасчет оплаты .	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3422	26.03.2023		ПАРАДНАЯ №8, КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14-Н, СТОМАТОЛОГИЯ, ПО СТОЯКУ КАПАЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9119469517.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3423	26.03.2023		ПАРАДНАЯ №9, В ПАРКИНГЕ НЕ РАБОТАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА. ТЕЛ. 8 9218969628.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3424	26.03.2023		26.03.23г. в 08.30 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №1, СТОЯК №1 (КВ.1-57), АВАРИЯ В КВ.№15, ЛОПНУЛ ТРОЙНК НА СТОЯКЕ ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 27.03.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3425	26.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 08-13.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3426	26.03.2023	15	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №4, СТОЯК №1 - ТЕЧЁТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3427	25.03.2023		25.03.23г. в 14.00 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №2, СТОЯК №4 (КВ.130-186), АВАРИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 4Н (МАГАЗИН "ДЕКАНТО"), ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС, НЕТ ДОСТУПА К СТОЯКАМ.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3428	25.03.2023	582	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №14, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3429	25.03.2023	4Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 4Н (МАГАЗИН "ДЕКАНТО"), ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич

3430	25.03.2023	600	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №17, СТОЯК №5 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3431	25.03.2023	544	ПАРАДНАЯ №5, ЭТАЖ №6, СТОЯК №4 - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ХОЛОДНОЕ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3432	25.03.2023	111	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №17, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - ПРОИЗВЕСТИ УБОРКУ ПОСЛЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3433	25.03.2023	825	В ПАРКИНГЕ НЕ РАБОТАЮТ ВОРОТА НА ВЪЕЗД.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3434	24.03.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - РАЗБОЛТАЛАСЬ ДВЕРНАЯ РУЧКА (МОЖНО УТОЧНИТЬ У ОХРАНЫ).	Дворник: Бобомородов Ганишер
3435	24.03.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЭТАЖ № 20, МОП, ЗАМЕНИТЬ АВАРИЙНУЮ РАМКУ "ВЫХОД" (РАЗБИТА).	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
3436	24.03.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНА ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3437	24.03.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3438	24.03.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3439	24.03.2023	600	Оставляла заявку об отсутствии горячей воды. Прошлые выходные сидели без воды и опять ОТСУТСТВУЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА в кране.ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. Уже примите меры.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3440	24.03.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3441	24.03.2023		ПАРАДНАЯ № 8, ЭТАЖ № 15, ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА - НЕОБХОДИМО ВЫНЕСИ НА ПОМОЙКУ СТЕКЛО.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3442	24.03.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3443	24.03.2023		ПАРАДНАЯ № 2, ВХОДНАЯ ГРУППА, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА (БОЛТАЕТСЯ С ОБЕИХ СТОРОН).	Дворник: Бобомородов Ганишер
3444	24.03.2023	333	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 15, СТОЯК ГВС № 1. ОТСЕЧНОЙ КРАН НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ СТОЯК (ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ШАРОВОГО КРАНА).	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3445	24.03.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович



3446	24.03.2023	782	ПАРАДНАЯ № 7 , ЭТАЖ № 18 - НЕ ПРОХОДИТ СИГНАЛ, НЕТ СВЯЗИ ПАРАДНАЯ-КВАРТИРА. ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3447	24.03.2023	600	Из крана горячей воды идеи холодная . ( ванная комната) Полотеносушитель холодный. На кухне вода чуть тополя. Уже второй день.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3448	24.03.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 - УБРАТЬ МУСОР ПОД КОВРАМИ НА 1 ЭТАЖЕ , ВЫМЫТЬ ПОД НИМИ	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
3449	23.03.2023		ПАРАДНАЯ № 8 , СТОЯК ГВС № 5 (кв. 840 - 880), ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ГВС, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3450	23.03.2023	14Н	КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 14Н СТОМАТОЛОГИЯ "СЧАСТЛИВЫЕ ЗУБЫ" - ВСЕ В ПАРУ, СРАБОТАЛ "АКВА-СТОП" . АВАРИЯ ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3451	23.03.2023	510	ПАРАДНАЯ № 4 , ЭТАЖ № 20 , СТОЯК ГВС № 4 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ. ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЯВКИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3452	23.03.2023	575	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 12 , СТОЯК ГВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО САНУЗЛУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3453	23.03.2023		ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 1 , КОНСЪЕРЖНАЯ - СЛОМАНА ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ В САУЗЕЛ (ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ. РЕМОНТ. РЕГУЛИРОВКА. СМАЗКА).	Дворник: Бобомородов Ганишер
3454	23.03.2023	540	ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В КВАРТИРЕ (ПОЛНОСТЬЮ) .	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3455	23.03.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В ВАННОЙ И НА КУХНЕ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3456	23.03.2023		Парадная 10 Грязные стены кабины лифтов	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3457	23.03.2023		ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС ВЕРХНЯЯ ЗОНА С 1 ПО 4 ПАРАДНУЮ, ВСЕ СТОЯКИ, АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ - ТЕЧЬ РОЗЛИВА ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3458	23.03.2023	228	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК № 2 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС И ХВС , ДАВЛЕНИЕ ГВС И ХВС НИЖЕ НОРМЫ , ВОДА ЧУТЬ ТЕЧЕТ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3459	23.03.2023	923	ЗАМЕНА СИФОНА	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3460	23.03.2023	600	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, В ВАННОЙ И НА КУХНЕ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3461	23.03.2023		В ПАРКИНГЕ АВАРИЯ, В КПП №1 ПОЛ ЗАЛИТ ВОДОЙ (принято от дворника Араббаева)	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

3462	23.03.2023	939	ПАРАДНАЯ №10, 3 ЭТАЖ, НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3463	22.03.2023	1000	ПАРАДНАЯ №10, НА 1 ЭТАЖЕ ОТСУТСТВУЕТ ВЛАЖНАЯ УБОРКА.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3464	22.03.2023		Посыпать детскую площадку песком, очень скользко.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3465	22.03.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, 20 ЭТАЖ, 4 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3466	22.03.2023	395	не работает(сломался) счётчик холодной воды ,установить могу сам ,надо опломбировать или есть другие предложения	
3467	22.03.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК.Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 13-43. Надо вернуть горячую воду потребителю согласно Правилам предоставления коммунальных услуг. Информация будет доведена до Госжилинспекции и Роспотребнадзора.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3468	22.03.2023		ПАРАДНАЯ №5, В КОЛЯСОЧНОЙ ПОД РАКОВИНОЙ ТЕЧЕТ ВОДА, ТЕЛ. 8 9213384606.	Сантехник: Понкратьев (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Владимир Михайлович
3469	22.03.2023	1077	ПАРАДНАЯ №11, 5 ЭТАЖ, 6 СТОЯК, НЕТ НАПОРА ГВС, ТЕЛ. 8 9215862811.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3470	22.03.2023		ПАРАДНАЯ №8 - НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3471	22.03.2023	909	ПАРАДНАЯ №9 - ДОМОФОН НЕ РАБОТАЕТ ДВЕРЬ ОТКРЫТА.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3472	21.03.2023	422	4 парадная, левый пассажирский лифт - плохо открывается и закрывается дверь, с шумом и заедает при движении	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3473	21.03.2023	422	4 парадная левый от входа грузовой лифт при движении сильно раскачивается и трясется	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3474	21.03.2023	422	4 парадная, правый от входа пассажирский лифт не работает (находится без движения несколько недель), на вызов не приезжает	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3475	21.03.2023	234	ПАРАДНАЯ №2, ПРАВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ, ЭТАЖ -1 - В ШАХТЕ ЛИФТА ВОДА. ПЕРЕДАНО В ОСБЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ "РСК" ЛИФТЫ 22.03.23г. в 15.45.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3476	21.03.2023	247	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №18, СТОЯК №7 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3477	21.03.2023	341	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ 16 - СЛОМАН ЗАМОК ДВЕРИ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ - НЕВОЗМОЖНО ОТКРЫТЬ.	Дворник: Бобомородов Ганишер

3478	21.03.2023	782	.ПАРАДНАЯ №7 - НЕ РАБОТАЕТ ДОМОФОН, ТАБЛО НЕ СВЕТИТСЯ, ПЕРЕДАНО В ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3479	21.03.2023		23.03.23г. В 18.20 ОТКЛЮЧЕНА НИЖНЯЯ ЗОНА ГВС, ПАРАДНАЯ №10, ВСЕ СТОЯКИ (КВ.935-988), АВАРИЯ В ПОДВАЛЕ, ЛОПНУЛ РОЗЛИВ ГВС. ГВС ОТКЛЮЧЕНО ДО 22.03.23г. ДО 18.00.	Сантехник: Хибатулин (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Рамазан Расульевич
3480	21.03.2023	648	ПАРАДНАЯ №6, ЭТАЖ №9, СТОЯК №3 - СОСАВИТЬ АКТ О КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЯХ СЧЁТЧИКА ГВС ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3481	21.03.2023	96	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №15, СТОЯК №5 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЁПЛАЯ ВОДА , ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ НАПОР ГВС. .	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3482	21.03.2023	475	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №16, СТОЯК №1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНЦЕУШИЛО.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3483	21.03.2023	106	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №17, СТОЯК №1 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА, ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3484	21.03.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №20, СТОЯК №4 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3485	21.03.2023	984	ОПЛОМБИРОВКА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА КВАРТИРНАЯ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3486	21.03.2023	226П	Я, Грицай Анастасия Борисовна, паспорт №2509 213764 сдаю парковочное место №226П по адресу СПб, Ленинский пр-кт 64.к.1 Литер А Элеменкину Сергею Васильевичу паспорт № 4019 417104 выдан ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лен. обл., место регистрации г. Санкт-Петербург Ш. Петергофское д.7 к.1 кв. 354  Прошу выдать (перепрограммировать) ему новый ключ от ворот. Создана на основании письменного обращения №653-3/2023 от 21.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3487	21.03.2023	16	ПАРАДНАЯ №1, ЭТАЖ №4, СТОЯК №2 - В КОРОБЕ ЗАЛИТИЕ ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРОЙ .	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3488	21.03.2023	232	ПАРАДНАЯ № 2, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 6, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3489	21.03.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6, ЭТАЖ № 19, СТОЯК ГВС № 5, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3490	20.03.2023	604	ПАРАДНАЯ № 5, ЭТАЖ № 18, СТОЯК ГВС № 4 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО, ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3491	20.03.2023	322	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 13, СТОЯК ГВС № 2, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович

3492	20.03.2023	475	ПАРАДНАЯ № 4, ЭТАЖ № 16, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3493	20.03.2023	504	СОСТАВИТЬ АКТ - СНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА В СВЯЗИ С ЕГО ЗАМЕНОЙ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3494	20.03.2023		Парадная № 7, открыта дверь мусороприемника.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3495	20.03.2023	656	ПАРАДНАЯ № 6, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - НЕ РАБОТАЕТ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КОМАНДЫ, КАТАЕТ ПАССАЖИРОВ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3496	20.03.2023		ПАРАДНАЯ № 10, ЛЕВЫЙ ГРУЗОВОЙ - ЗАСТРЕВАНИЕ С ПАСАЖИРАМИ. ЗАЯВКА ПЕРЕДАНА В ЛИФТОВУЮ СЛУЖБУ "РСК".	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3497	20.03.2023	315	17.03.2023 с 7:00 утра нет горячей воды. Создана на основании письменного обращения №618-3/2023 от 17.03.23	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3498	20.03.2023		ПАРАДНАЯ № 11, ЭТАЖ № 1, ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ, ОКРАСКА ВСЕХ УГОЛКОВ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3499	20.03.2023	329	ПАРАДНАЯ № 3, ЭТАЖ № 14, СТОЯК ГВС № 3, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3500	20.03.2023	600	В ванной из крана с горячей водой идут холодная вода. Полотеносушитель тоже холодный. Создана на основании письменного обращения №630-3/2023 от 19.03.23	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3501	20.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 14-10. Надо вернуть горячую воду потребителю согласно Правилам предоставления коммунальных услуг.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3502	20.03.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 17, СТОЯК ГВС № 1, ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович
3503	20.03.2023		ПАРАДНАЯ № 11, КОНСЬЕРЖНАЯ - ВЫНЕСТИ ПЛИТКИ И РУЛОН СЕТКИ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3504	20.03.2023	71	ПАРАДНАЯ № 1, ЭТАЖ № 12, СТОЯК ГВС № 1 - ХОЛОДНОЕ ПОЛОТЕНОСУШИЛО. ИЗ КРАНОВ ГВС ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3505	20.03.2023		Парадная № 10, свищ в трубе в паркинге.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3506	20.03.2023	232	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 16 , СТОЯК ГВС № 6 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3507	19.03.2023	171	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 8 , СТОЯК № 1 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ХВС И ГВС , ВОДА ИДЕТ СЛАБОЙ СТРУЕЙ. ЖДУТ САНТЕХНИКА ПО АДРЕСУ	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3508	19.03.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 12 , ЭТАЖ № 22 , СТОЯК № 4 , ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС . ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ , ГВС ИДЕТ ЧУТЬ-ЧУТЬ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

3509	19.03.2023	1177	ПАРАДНАЯ № 11 , ЭТАЖ № 22 , СТОЯК ХВС № 4 - ПО ВЫХОДНЫМ ОТСУТСТВУЕТ ХВС , "СУХОЙ" КРАН , ЭТО ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ САНПИНА. ТРЕБУЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3510	19.03.2023	871	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК № 1 , ПО ОБОИМ СТОЯКАМ ОТСУТСТВУЕТ НАПОР ГВС , ДАВЛЕНИЕ ГВС НИЖЕ НОРМЫ , ВОДА ЧУТЬ ТЕЧЕТ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3511	19.03.2023	339	ПАРАДНАЯ № 3 , ЭТАЖ № 16 , ДВЕРЬ ИЗ ЛИФТОВОГО ХОЛЛА В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ - СЛОМАНА ДВЕРНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ (РЕМОНТ , УСТАНОВКА РУЧКИ С ЗАМКОМ , ЗАМЕНА РУЧКИ)	Дворник: Бобомородов Ганишер
3512	19.03.2023	873	ПАРАДНАЯ № 8 , ЭТАЖ № 18 , СТОЯК ГВС № 3 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3513	19.03.2023	600	Нет горячей воды с утра. В ванной. Полотеносушитель тоже холодный.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3514	19.03.2023	570	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 11 , СТОЯК ГВС № 5 , ПО ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ СТОЯКА ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3515	19.03.2023	354	Заявка №7810424450384 от 04.03.2023 После последнего отключения горячей воды, опять надо прогонять горячую воду, чтоб пошел кипяток. Прошу разобраться с этой проблемой. И это происходит, что после ночи включаешь, что днем....результат один.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3516	19.03.2023	206	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13 , ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ - НЕ РАБОТАЕТ АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК , КОТОРЫЙ ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН, НЕ ПОД ДАТЧИКОМ. (ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ. РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3517	19.03.2023	206	ПАРАДНАЯ № 2 , ЭТАЖ № 13 , СТОЯК ГВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3518	19.03.2023	106	ПАРАДНАЯ № 1 , ЭТАЖ № 17 , СТОЯК ГВС/ХВС № 1 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3519	19.03.2023	700	ПАРАДНАЯ № 6 , ЭТАЖ № 19 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 , ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ, ГВС ИДЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3520	19.03.2023	590	ПАРАДНАЯ № 5 , ЭТАЖ № 15 , СТОЯК ГВС/ХВС № 5 - ТЕМПЕРАТУРА ГВС НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ , ГВС И ПОЛОТЕНОСУШИЛО ХОЛОДНЫЕ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3521	19.03.2023	513	Температура ГВС значительно ниже нормы!! Зий день посуду банально не помыть!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3522	19.03.2023	513	Температура ГВС значительно ниже нормы!! Зий день посуду банально не помыть!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3523	18.03.2023	561	ПАРАДНАЯ №5, 10 ЭТАЖ, 1 СТОЯК. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 21-29. Надо вернуть горячую воду потребителю согласно Правилам предоставления коммунальных услуг.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3524	18.03.2023	147	ПАРАДНАЯ №2, НЕ ДЕЛАЕТСЯ УБОРКА НА ЧЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ, ПЛОХО УБИРАЕТСЯ ПОДЪЕЗД, РАЗВОДЫ НА ПОЛУ, ДВЕРИ НЕ МОЮТСЯ.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3525	18.03.2023	111	ПАРАДНАЯ №1, 17 ЭТАЖ, ОТКЛЕЕНА ПЛИТКА В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ НА 17 ЭТАЖЕ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3526	18.03.2023	228	ПАРАДНАЯ №2, 16 ЭТАЖ, 2 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ, СЛАБЫЙ НАПОР, ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3527	18.03.2023	700	ПАРАДНАЯ №6, 19 ЭТАЖ, 5 СТОЯК, ИЗ КРАНОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3528	18.03.2023	508	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №20, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3529	18.03.2023	352	ПАРАДНАЯ №3, ЭТАЖ №18, СТОЯК №2 - ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА. ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3530	17.03.2023	140	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №3, СТОЯК №5 ОТСУТСТВУЕТ ГВС, СУХОЙ КРАН.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3531	17.03.2023	406	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №7, СТОЯК №4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3532	17.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 17-31.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3533	17.03.2023	510	ПАРАДНАЯ №4, ЭТАЖ №20, СТОЯК №4 - ОТСУТСТВУЕТ ГВС.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3534	17.03.2023	3Н	ПАРАДНАЯ №2 - КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 3Н, МАГАЗИН "ВОТОНЯ" - В ЗАЛЕ С ПОТОЛКА КАПАЕТ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3535	17.03.2023	243	ПАРАДНАЯ №2, ЭТАЖ №18 - СЛОМАНЫ РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ ИЗ ЛИФТОВОГО В КВАРТИРНЫЙ ХОЛЛ.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3536	17.03.2023	871	ПАРАДНАЯ №8, ЭТАЖ №18, СТОЯК №1 - ПО КУХОННОМУ СТОЯКУ ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3537	17.03.2023	1045	Парадная № 10, квартира № 1045. Замена замка почтового ящика.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3538	17.03.2023		Парадная № 5, консьержная - подтекает раковина.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3539	17.03.2023		17.03.23 г. в 0-45 произведено отключение 1-4 парадные, верхняя зона ГВС (кв. 64-128, 192-254, 309-362, 435-520), авария в подвале.	Сантехник: Семенов (ЛИНЕЙКА) Роман Владимирович

3540	16.03.2023		16.03.23 г. в 20-00 произведено отключение 2 парадная, 4 и 5 стояки ГВС, верхняя и нижняя зона (кв. 132-251, 133-252), авария в коммерческом помещении 3Н (магазин "ВотОня"). Плановая дата включения 17.03.23 г. в 18-00.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3541	16.03.2023	183	Парадная № 2, этаж № 9, стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3542	16.03.2023	3Н	Коммерческое помещение 3Н (магазин "ВотОня"). Протечка внутриквартирная.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3543	16.03.2023	555	Парадная № 5, пассажирский лифт, нет освещения. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3544	16.03.2023	586	Парадная № 5, этаж № 15, стояк № 1, отсутствует напор ГВС в ванной.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3545	16.03.2023		16.03.23 г. в 11-30 произведено отключение 1-5 парадная, нижняя зона ГВС (кв. 1-63, 129-191, 255-308, 363-434, 521-565), авария в подвале. Планируемая дата включения 18-00 17.03.23 г.	Сантехник: Крюков (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Сергей Сергеевич
3546	16.03.2023		Между 2 и 3 парадной вода из подвала заливает ГРЦ № 1, поступает в паркинг.	Сантехник: Григорьев (ЛИНЕЙКА) Павел Борисович
3547	16.03.2023	232	Парадная № 2 , Этаж № 16 , стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3548	15.03.2023	509	Парадная № 4 , Этаж № 20 , Стояк ГВС/ХВС № 3 , Залитие - сверху течет вода. .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3549	15.03.2023	1110	Завалена снегом дорожка, в следствии таяния которого образовался потоп, пройти по территории невозможно.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Мастер участка: Скорук Татьяна
3550	15.03.2023	450П	Здравствуйте, в пятницу подойдет Петровская Ольга Викторовна, для перепрошивки пульта. Создана на основании письменного обращения №606-3/2023 от 15.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3551	15.03.2023	871	Парадная № 8 , Этаж № 15 , между переходным балконом и черной лестницей замена стекла МОП.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3552	15.03.2023	871	Парадная № 8 , Этаж № 18 , стояк № 1 - температура ГВС по кухонному стояку не соответствует норме , ГВС на кухне идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3553	15.03.2023		Парадная № 8 , Стояк ГВС № 2 (кв 792 - 832) , отключение нижней зоны ГВС, авария в квартире № 792, нет доступа.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3554	15.03.2023	792	Парадная № 8 , Этаж № 2 , Стояк ГВС/ХВС № 2 , Залитие , течет в коробе .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3555	15.03.2023	586	Парадная № 5 , Этаж № 15 , Стояк № 1 , Отсутствует напор ГВС . Давление ниже нормы тоненькая струйка ГВС (фильтров нет)	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3556	15.03.2023	315	14.03.2023 в 21:00 идет грязная холодная вода из горячего крана. Создана на основании письменного обращения №601-3/2023 от 14.03.23	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3557	15.03.2023		Парадные № 10 и № 11 . Освещение. Обход.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3558	14.03.2023	1161	Убрать снег с пешеходные тропинок которые вы засыпали трактором! Детям в школу не пройти!!!	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3559	14.03.2023	930	Парадная №9, 18 этаж, на этаже не горит кнопка вызова и правый грузовой лифт на первом этаже резко закрывает двери и задевает.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3560	14.03.2023	1161	Что же это происходит??? Вместо того чтобы расчищать пешеходные дорожки, вы их снова заваливаете!  Доколе это будет продолжаться? Требую в кратчайшие сроки расчистить пешеходные дорожки у трансформаторной будки!	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3561	14.03.2023	176П	Добрый день. Прошу перепрошить ключ от паркинга. Подойдет арендатор Арутюнян Лилит Артасесовна. Спасибо. Хорошего вам дня 😊 Создана на основании письменного обращения №598-3/2023 от 14.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3562	14.03.2023		В связи с проведением работ по промывке теплообменников на системе ГВС отключены верхняя и нижняя зоны ГВС парадные с 1 по 9, все стояки (кв.1-934). Плановая дата включения 14.03.23г. в 21.00.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3563	14.03.2023	99П	Я, Колодзей Михаил Николаевич, поручил Кушниковой Кристине перепрограммировать ключ от парковочного места 99 от ворот паркинга по адресу: ленинский пр-т, 64, корп.1 Создана на основании письменного обращения №587-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3564	14.03.2023	475	Парадная №4, 16 этаж, 1 стояк, из кранов горячей воды течет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3565	14.03.2023	1061	Парадная №11, 3 этаж, 2 стояк, подтекает возле счетчика горячей воды.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3566	14.03.2023	777	Парадная №7, 17 этаж, 2 стояк, слабый напор ГВС, тел. 8 9602780005.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3567	14.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 09-50.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3568	14.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 09-49.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



3569	13.03.2023	782	Парадная №7, этаж №18, стояк №2 - температура и напор ГВС не соответствует норме. ГВС идёт чуть тёплое, тоненькой струйкой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3570	13.03.2023		Парадная №2, входная дверь - не работает домофон, дверь не открывается. Заявка передана в обслуживающую организацию по СМС в 20.45.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3571	13.03.2023	690	Парадная №6, правый грузовой лифт - дверь кабины при открытии и закрытии за что-то цепляется. заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3572	13.03.2023	71П	Я собственник Создана на основании письменного обращения №579-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3573	13.03.2023	651	Я собственник Создана на основании письменного обращения №576-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3574	13.03.2023	1148	Парадная №11, этаж №17 - ЛХ - заменить 1 лампу; КХ - заменить 1 лампу.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3575	13.03.2023	1110	Систематически не убирается снег на тротуаре в кармане у 11-й парадной. Создана на основании письменного обращения №549-3/2023 от 10.03.23	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3576	13.03.2023	80П	Я являюсь собственником, прошу перепрограммировать брелок на своё имя, так как забыла документы Создана на основании письменного обращения №571-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3577	13.03.2023	570	Хочу оставить заявление на получение перепрограммирования пульта в паркинг третьим лицом Номер парковочного номера по ДДУ 91 Создана на основании письменного обращения №570-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3578	13.03.2023		Парадная №7, этаж №1, ЧЛ - сломана ручка двери.	Дворник: Бобомородов Ганишер
3579	13.03.2023	186	Неисправность системы СКУД Калитка пар. № 6-7 - не работает магнитный замок. Передано в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3580	13.03.2023	582	Парадная №5, этаж №14, стояк №2 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идёт холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3581	13.03.2023	475	Парадная №4, этаж №16, КХ - не горит лампочка около квартир №475; 476.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3582	13.03.2023	1110	Не убран снег на тротуаре в кармане у 11-й парадной.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3583	13.03.2023		13.03.23г. в 10.45 отключены верхняя и нижняя зоны ХВС, парадная №1, стояк №4 (кв.4-123), авария в кв.№4. ХВС отключено до 13.03.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3584	13.03.2023	125П	Здравствуй, сдаю свое место Грибовой Александре. Ленинский пр 64к1. Прошу перепрограммировать ей пульт. Создана на основании письменного обращения №565-3/2023 от 13.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3585	13.03.2023	11	Парадная №1, этаж №3, ЛХ - перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

3586	13.03.2023	508	Парадная № 4, этаж № 20, стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3587	13.03.2023	354	Не работает грузовой лифт рядом с пассажирским в 3 парадной. Стоит на первом этаже и ни куда не ездит.	Управляющий: ООО "РСК" Лифты 1-12 пар.
3588	13.03.2023		Парадная № 4, этаж № 10, квартирный холл, отремонтировать доводчик (вкрутить винтик).	Дворник: Бобомородов Ганишер
3589	13.03.2023		13.03.23 г. в 7-00 произведено отключение: 1 парадная, 4 стояк, нижняя зона ГВС (кв. 4-60), авария в кв. 4. Плановая дата включения 13.03.23 г. в 18-00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3590	13.03.2023	4	Парадная № 1, этаж № 2, стояк ГВС/ХВС № 4, протечка внутриквартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3591	12.03.2023	513	Крайне низкая температура горячей воды. Нереально помыть даже посуду!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3592	12.03.2023	513	Ремонт грузового лифта в парадной #4. Правого если заходить в парадную с улицы. Сегодня довёз меня до моего этажа, двери не открыл, пропали цифры с табло, через какое-то время спустился в паркинг и выпустил меня.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3593	12.03.2023	785	Парадная № 7, этаж № 18, стояк № 5, отсутствует напор ГВС, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3594	12.03.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 5 - отсутствует ГВС по обоим стоякам.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3595	12.03.2023	940	Парадная № 10, этаж № 3 - консультация электрика.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3596	12.03.2023	467	Парадная № 4, этаж № 15, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3597	12.03.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3598	12.03.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 18-14.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3599	12.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 18-12.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3600	12.03.2023	1098	Парадная № 11, этаж № 9 - растрескалась стена между кухней и гостиной, требуется герметизация наружной стены.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3601	12.03.2023		Калитка для колясок возле выездных ворот - очень слабо держит магнит.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

3602	12.03.2023	590	Парадная № 5, этаж № 15, стояк ГВС/ХВС № 5, протечка внутриквартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3603	11.03.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3604	11.03.2023	604	Парадная № 5, Этаж № 18, стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3605	11.03.2023	45	Парадная № 1, Этаж № 1, Правый Грузовой стоит, не работает, на тбло черточки. Заявка передана в лифтовую службу РСК в 14:51.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3606	11.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 13-54.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3607	11.03.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет комнатной температуры	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3608	11.03.2023		Парадная № 10, Стояк ГВС № 3 по санузлу (кв. 937 - 1051), отключение верхней и нижней зоны ГВС, авария в квартире № 973.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3609	11.03.2023		Парадная № 9, Стояк ГВС № 2 (кв. 882 - 906), отключение нижней зоны ГВС, авария в подвале.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3610	11.03.2023	895	парадная № 9 - в холлах 1 этажа запах сырости (слегка парит), проверить подвал на аварию (протечку ГВС).	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3611	11.03.2023	967	Парадная № 10, Этаж № 8, Стояк ГВС/ХВС № 3, Залитие - в коробе по стояку течет вода сверху.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3612	10.03.2023	170	Парадная №2, 7 этаж, 7 стояк, в ванной слабый напор ГВС и ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3613	10.03.2023	1154	Парадная №11, 18 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, чуть теплый полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3614	10.03.2023		Парадная №11, правый грузовой лифт стоит на первом этаже, не работает. Заявка передана в обслуживающую организацию лифты "РСК" 10.03.23г. в 16.12.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3615	10.03.2023	475	Парадная №4, 16 этаж, 1 стояк, из кранов горячей воды течет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3616	09.03.2023	928	Паркинг Ленинский пр., 64, парадная №9 - сломаны автоматические ворота (закрыты и не реагируют на пульт) - Передано СМС в обслуживающую организацию.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3617	09.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 21-13.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3618	09.03.2023		09.03.23г. в 18,30 произведено отключение нижней зоны ГВС, парадная №2, стояк №4 (кв.132-188), авария в кв.146, течь уголка стояка ГВС. ГВС отключено до 10.03.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3619	09.03.2023	146	Парадная №2, этаж №4, стояк №4 - протечка около отсечного крана ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3620	09.03.2023	815	Парадная №8, этаж №6 - квартира обесточена.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3621	09.03.2023		09.03.23г. с 15.30 до 20.00 в связи с проведением работ по промывке теплообменников на системе ГВС отключены верхняя и нижняя зоны ГВС, парадные 10 и 11, все стояки (кв.№935-1054; 1055-1179). Плановая дата включения ГВС 09.03.23г. в 20.00.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3622	09.03.2023	687	Парадная №6, этаж №17, стояк №2 - Холодное полотенцесушило, из крана ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3623	09.03.2023		Калитка, парадная №9 - не работает магнитный замок.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3624	09.03.2023	508	Парадная №4, этаж №20, стояк №2 - из кранов ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3625	09.03.2023	1043	Опломбировка ГВС квартирная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3626	09.03.2023	422	Согласно п.5 Правил содержания общего имущества, утвержденных ПП 491 от 13.08.2006, стояки до первого отсечного крана и сам первый отсечной кран, являются общедомовым имуществом, обслуживание общедомового имущества является ответственностью УК. Поясните, пжл, в таком случае, в чью ответственность входит установка отсечных кранов на отводах от стояка гвс к полотенцесушителю? В случае, если квартира сдавалась с чистовой отделкой и уже установленным полотенцесушителем, без отсечных кранов на ответвлениях к нему, в таком случае аналогичный вопрос: в чьей ответственности находится установка таких отсечных кранов. А в случае отсутствия отсечных кранов на отводах к полотенцесушителю, является установленный полотенцесушитель индивидуальным или общедомовым имуществом? Создана на основании письменного обращения №524-3/2023 от 07.03.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович

3627	09.03.2023	422	<p>Согласно п.5 Правил содержания общего имущества, утвержденных ПП 491 от 13.08.2006, стояки до первого отсечного крана и сам первый отсечной кран, являются общедомовым имуществом, обслуживание общедомового имущества является ответственностью УК.</p> <p>Поясните, пжл, в таком случае, в чью ответственность входит установка отсечных кранов на отводах от стояка гвс к полотенцесушителю?</p> <p>В случае, если квартира сдавалась с чистовой отделкой и уже установленным полотенцесушителем, без отсечных кранов на ответвлениях к нему, в таком случае аналогичный вопрос: в чьей ответственности находится установка таких отсечных кранов. А в случае отсутствия отсечных кранов на отводах к полотенцесушителю, является установленный полотенцесушитель индивидуальным или общедомовым имуществом?</p> <p>Создана на основании письменного обращения №524-3/2023 от 07.03.23</p>	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3628	09.03.2023	245	Парадная №2, этаж №18, стояк №5 - очень слабый напор ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3629	09.03.2023	1150	Парадная № 11, возле парадной очень скользко, прошу принять меры.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3630	08.03.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3631	07.03.2023	4Н	Течет радиатор	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3632	07.03.2023	154	Парадная № 2 , Этаж № 5 - Не проходит сигнал, нет связи парадная-квартира, с гостевой калитки тоже нет связи. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию в 15:08.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3633	07.03.2023	490	Парадная № 4 , этаж № 17 , стояк ГВС/ХВС № 8 . Очень сильный запах канализации по санузлу (Засор или протечка общедомовой канализации). Созвониться для доступа в помещение	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3634	07.03.2023	124	Парадная № 1 , Этаж № 19 - Не проходит сигнал, нет связи парадная-квартира., не работает видеодомофон Передано диспетчеру в обслуживающую организацию в 11:09.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3635	07.03.2023	591	Консультация.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3636	07.03.2023		Парадная № 11 , Этаж 3 1 - тамбур, оторвана бордюрная плитка (лежит на полу)	Дворник: Бобомородов Ганишер
3637	07.03.2023		Паркинг. Освещение. Обход	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3638	07.03.2023	508	Парадная №4, 20 этаж, 2 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, нет напора.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3639	07.03.2023		Вышел из строя пульт управления въездных автоматических ворот, не поступает сигнал на пульт (у охраны). Отмена (позвонил охранник).	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3640	06.03.2023		Парадная №8, верхняя зона, 5 стояк (кв.840-880), отключение ГВС, авария в подвале. Отключено до 06.03.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3641	06.03.2023	804	Парадная №8, 4 этаж, 4 стояк, нет отопления в комнате.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3642	06.03.2023	854	Парадная №8, 14 этаж, 4 стояк, в квартире холодные батареи отопления.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3643	06.03.2023		Парадная №2, не работает магнитный замок у входной двери в парадную и с черной лестницы.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3644	06.03.2023		Парадная №6, правый грузовой лифт не работает, стоит на первом этаже. Заявка из лифта.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3645	06.03.2023	30	Парадная №1, 6 этаж, в квартире не работает домофон, не слышно что говорят, слышны посторонние звуки, тел. 8 9118311183.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3646	06.03.2023	1029	Парадная №10, правый грузовой лифт стоит на первом этаже, не работает (двери открываются и сразу закрываются). Передано в обслуживающую организацию "РСК" лифты в 10.50.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3647	06.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 10-36.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3648	06.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 10-35.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3649	06.03.2023	284	Парадная №3, этаж №6, стояк №6 - капает полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3650	05.03.2023	694	Парадная №6, этаж №18, стояк №4 - каждый вечер с 20:00 до 22:00 в квартире пропадает ГВС, "сухой" кран.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3651	05.03.2023	782	Парадная №7, этаж №18, стояк №2 - температура ГВС не соответствует норме, очень резкие перепады в подаче ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3652	05.03.2023		Парадная №11 (Точка 2) Сработка АППЗ - о сработавшей пожарной сигнализации сообщила жительница парадной в 18:12 также она сообщила, что звуковой сигнал длился менее 1-й минуты. В диспетчерской оповещающий звуковой сигнал отсутствовал, индикация на блоке С2000-БКИ не менялась. На осмотр объекта был направлен сантехник Кудряшев М.В., который ничего подозрительного не обнаружил. Сотруднику ВДПО оставлена заявка.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ

3653	05.03.2023		Парадная №10 (Точка 1) Сработка АППЗ - о сработавшей сигнализации сообщила жительница парадной в 17.53 также она сообщила, что звуковой сигнал длился менее 1-й минуты, сигнализация по 10-й парадной должна срабатывать на приборах в помещении охраны, охранник сообщил, что на приборах показания без изменений, а во время срабатывания АППЗ он находился на улице и не слышал звукового сигнала. На осмотр объекта был направлен сантехник Кудряшев М.В., обнаруживший, что пожара нет, на 11-м и 14-м этажах запах гари. Остановлен левый грузовой "пожарный" лифт, требующий перезагрузки. Сотруднику ВДПО оставлена заявка.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
3654	05.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 13-17.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3655	05.03.2023	540	Парадная №5, этаж №5, стояк №5 - на кухне из крана ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3656	05.03.2023	535	Парадная №5, этаж №4, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода, холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3657	05.03.2023	508	Парадная № 4, этаж № 20 , стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3658	04.03.2023	354	Каждый раз если какое-то время не пользуешься горячей водой, когда включаешь ее нужно пропускать мин 5-10 чтоб пошла горячая вода. Прошу разобраться с этой проблемой. Устал оплачивать воду, которой не пользуюсь. И это происходит, что после ночи включаешь, что днем....результат один.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3659	04.03.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3660	04.03.2023		04.03.23 г. в 18-00 произведено отключение 8 парадная, 4 стояк, верхняя зона (кв. 839-879), авария в подвале. Планируемая дата включения 18-00 06.03.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3661	04.03.2023	985	Парадная № 10, этаж № 11, стояк № 3 - отсутствует ГВС (аварийное отключение, создана по настоянию жильца).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3662	04.03.2023		Парадная № 10, необходимо проверить приямки после заливки.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3663	04.03.2023	1009	На -1 этаже 10 парадной на ленинском 64 корп 1 в проходе от лифтов в паркинг, образовалась сырость плесень и отваливается штукатурка, необходимо просушить подвальное помещение, убрать плесень и восстановить штукатурку	Мастер участка: Скорук Татьяна
3664	04.03.2023	1029	Паркинг, не проводится уборка м/м № 182.	Уборщик: Миткевич Александр Владимирович
3665	04.03.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 5 - на кухне температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3666	04.03.2023	315	Просьба привести в порядок входную дверь в третью парадную. Дверь провисла и гребет по плитке, застревает в открытом состоянии. Не возвращается для закрытия. Видимо петли ушатаны. люфт большой. и из-за этого она провисла. можно снять её и либо втулки поставить, либо шайбы. ну либо переварить и покрасить петли.	Плотник: Никифоров Александр
3667	04.03.2023	315	Просьба привести в порядок входную дверь в третью парадную. Дверь провисла и гребет по плитке, застревает в открытом состоянии. Не возвращается для закрытия. Видимо петли ушатаны. люфт большой. и из-за этого она провисла. можно снять её и либо втулки поставить, либо шайбы. ну либо переварить и покрасить петли.	Плотник: Никифоров Александр
3668	04.03.2023	315	Просьба привести в порядок входную дверь в третью парадную. Дверь провисла и гребет по плитке, застревает в открытом состоянии. Не возвращается для закрытия. Видимо петли ушатаны. люфт большой. и из-за этого она провисла. можно снять её и либо втулки поставить, либо шайбы. ну либо переварить и покрасить петли.	Плотник: Никифоров Александр
3669	04.03.2023		04.03.23 г. в 11-30 произведено отключение 10 парадная, 1-6 стояки, верхняя зона (кв. 983-1049, 984-1050, 985-1051, 986-1052, 987-1053, 988-1054), авария в подвале, Плановая дата включения 06.03.23 г. в 18-00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3670	04.03.2023	1001	Парадная № 10, этаж № 14, стояк № 1, отсутствует напор ГВС, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3671	04.03.2023	967	Парадная № 10, этаж № 8, стояк ГВС/ХВС № 3, протечка внутриквартирная, течь из-под счетчика ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3672	04.03.2023		Парадная № 10, этаж № 1, черная лестница - течь по стене.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3673	04.03.2023	979	Парадная № 10, Этаж № 10, Составить АКТ в связи с заливом вышерасположенной квартирой. Фото- и видеосъемка есть. Созвониться для составления акта и доступа в помещение. Выполняется мастером участка, главным инженером.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3674	04.03.2023	979	Парадная № 10, Этаж № 10, Стояк ГВС/ХВС № 3, Залитие вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3675	03.03.2023	655	Парадная № 6. В холлах грязно, под ковриками мусор - уборка давно не проводилась; если и убирают, то очень плохо.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3676	03.03.2023	610	Парадная № 5, Этаж № 19, Стояк ГВС/ХВС № 5. Протечка, в санузле течет труба.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3677	03.03.2023		Парадная № 7, Стояк ЦО по МОПу, отключение верхней и нижней зоны ЦО по мусорному холлу (с 1 по 19 эт), течь стояка ЦО в мусорном холле этажа № 5.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3678	03.03.2023	871	Парадная № 8, Этаж № 18, стояк № 1 - температура ГВС по кухонному стояку не соответствует норме, ГВС на кухне идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



3679	03.03.2023	730	Парадная № 7 . Этаж № 2 , Мусорный холл - течет радиатор	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3680	03.03.2023	504	Парадная № 4 , Этаж № 19 , Стояк № 6 , Давление ГВС ниже нормы . Отсутствует напор ГВС .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3681	03.03.2023	764	Парадная № 7 , Этаж № 14 , стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3682	03.03.2023	315	Необходимо произвести поверку приборов учета. Прошу с ориентировать, какой порядок. ( диспетчер о том, что ООО "КТС" не производит поверку ПУ собственнику разъяснила, так же дана консультация по опломбировке ПУ в случае их замены)	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3683	03.03.2023	535	Парадная № 5 , Этаж № 4 - Уборка по графику не проводилась в течение 3х недель. Уборка не выполнена по графику.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
3684	03.03.2023	51П	Прошу перепрограммировать брелок Создана на основании письменного обращения №474-3/2023 от 03.03.23	
3685	03.03.2023	575	Добрый день! Я, собственник 575 квартиры по адресу Ленинский проспект д.64.к.1, Пашина Татьяна Петровна доверяю подойти в управляющую компанию для перепрограммирования ключа от паркинга Гнедой Марии Михайловне. Создана на основании письменного обращения №466-3/2023 от 03.03.23	
3686	03.03.2023	1086	Проблема в том, что через разные периоды времени в санузле из крана с холодной водой идет почти кипяток. По видимому у кого то из соседей неправильно установлена сантехника. Прошу принять какие то меры. Создана на основании письменного обращения №467-3/2023 от 03.03.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3687	03.03.2023	1161	Очистили только один проход, а должны быть очищены все пешеходные дорожки. За всю зиму ни разу не чистили. Прикладываю летний снимок со спутника, чтобы освежить в памяти КГБшники находятся дорожки.	Мастер участка: Скорук Татьяна Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3688	03.03.2023	1029	Парадная №10, 18 этаж, 5 стояк, в ванной и на кухне из кранов горячей воды долго идет холодная, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3689	02.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 22-09.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3690	02.03.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3691	02.03.2023	700	Парадная №6, 19 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3692	02.03.2023	508	Парадная №4, 20 этаж, 2 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3693	02.03.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 19-17. Заявка подана повторно. Со вчерашнего дня никто не принимает меры.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3694	02.03.2023	1161	Очистить тропинки у трансформаторной будки и в сторону школы, плохо проходить.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3695	02.03.2023	354	Не закрывается входная дверь в парадную 3. Цепляет об плитку. Прошу устранить	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3696	02.03.2023	540	Парадная №5, 5 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3697	02.03.2023	543	Нет ответа на обращения Создана на основании письменного обращения №447-3/2023 от 02.03.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3698	02.03.2023	543	Нет ответа на обращения Создана на основании письменного обращения №447-3/2023 от 02.03.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3699	02.03.2023	543	Добрый день. Прошу предоставить письмо с законным обоснованием блокировки моего ключа для въезда во двор , начиная с 5.01.2023, никакого оповещения о блокировке я не получила ни по одному из каналов связи : почта, телефон, sms ,whatsapp. Более того, ознакомившись с законодательством, пришла к выводу , что блокировка не законна по следующим причинам : - закон не предусматривает возможность блокировки доступа собственника на придомовую территорию на основании решения общего собрания как санкцию за нарушение установленного собранием порядка пользования земельным участком; - решение о запрете въезжать на придомовую территорию противоречит закону, поскольку нарушает права собственников помещения на беспрепятственный доступ к общему имуществу, а также лишает их возможности парковки своего транспортного средства в любое время суток на любом свободном месте на придомовой территории. Создана на основании письменного обращения №16-1/2023 от 08.01.23	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3700	02.03.2023	223П	Добрый день! Я, Секачева Елена Владимировна, собственник парковочного места 223 направляю к Вам на перепрограммирование пульта моего представителя - Тряпицына Алексея Викторовича. Создана на основании письменного обращения №454-3/2023 от 02.03.23	Начальник участка: Фетисова Ольга Александровна
3701	02.03.2023	199	Парадная №2, 1 этаж, у второй двери входа в парадную (стеклянная дверь) в лифтовом холле болтается ручка.	Плотник: Никифоров Александр
3702	02.03.2023	1025	Парадная №10, 18 этаж, 1 стояк, в ванной в кране горячей воды происходят резкие перепады воды, то холодная, то кипяток.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3703	02.03.2023	1044	Парадная №10, 21 этаж, 2 стояк, происходят резкие перепады давления холодной и горячей воды.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3704	02.03.2023	135	Во 2й парадной, на 2 этаже перегорела лампа в коридоре. Просьба заменить лампочку. Спасибо Создана на основании письменного обращения №394-2/2023 от 27.02.23	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3705	01.03.2023	535	Парадная №5, этаж №4, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3706	01.03.2023		Парадная №8 , входная группа Сломан доводчик	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3707	01.03.2023	890	Я,Сергеев Александр Юрьевич, паспортные данные 4017 888770 ,владелец паркингов 177;178;179, прошу предоставить ключи для паркинга 177П Ермакову Алексею Борисовичу,его паспортные данные 4017 928499;а также ключи для паркинга 178П Мулласову Кириллу Владимировичу,паспортные данные 4005 235786 и Козловой Ксении Михайловне (паспортные данные 4002 482485) для 179 паркинга, в связи с тем,что лично не могу присутствовать для получения ключей. Создана на основании письменного обращения №373-2/2023 от 22.02.23	Мастер участка: Скорук Татьяна
3708	01.03.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 16-09.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3709	01.03.2023	1009	Не стабильный напор гвс и хвс, на кухне и в ванной, не возможно отрегулировать воду по температуре и напору, ленинский 64 корп1 кв 1009	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3710	01.03.2023	232	Парадная № 2, этаж № 16, стояк ГВС № 6 - холодное полотеносушило. Из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3711	01.03.2023	183	Парадная № 2, этаж № 9, стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3712	28.02.2023	604	Парадная № 5, этаж № 18, стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3713	28.02.2023		Паркинг: Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота у парадной № 1 (закрыты и не реагируют на пульт). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3714	28.02.2023	232	Парадная № 2, этаж № 16, стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3715	28.02.2023	1009	Не стабильный напор холодной и горячей воды, на кухне и в ванной! Ленинский 64 корп 1 кв 1009,	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3716	28.02.2023	234	Выездные ворота у парадной № 1 не работают. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3717	28.02.2023	234	Парадная № 2, этаж № -1, лифтовой холл, срочно требуется уборка.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)

3718	28.02.2023		28.02.23 г. в 13-30 отключено: 7 парадная, 1 стояк, нижняя зона (кв. 701-741), авария в кв. 701. Плановая дата включения 18:00 28.02.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3719	28.02.2023	801	Парадная № 8, этаж № 4, стояк № 1 - течь инсталляции.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3720	28.02.2023	701	Парадная № 7, этаж № 2, стояк ГВС/ХВС № 1. Протечка внутриквартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3721	28.02.2023	248	Парадная № 2, этаж № 19, стояк № 1 - установить воздухоотвод на горячую воду.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3722	28.02.2023	248	Парадная № 2, этаж № 19, стояк № 1. Опломбировка ГВС квартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3723	28.02.2023	232	Парадная № 2, Этаж № 16, стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3724	28.02.2023	45	Неисправность системы СКУД Калитка пар. № 1, вырван магнитный замок (блок)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3725	28.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 00-01.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3726	27.02.2023	604	Парадная № 5, Этаж № 18, стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3727	27.02.2023	279	Консультация по замене ПУ ГВС. Созвониться.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3728	27.02.2023	559	Парадная № 5, Этаж № 9, стояк № 4 - Отсутствует ХВС, "сухой" кран	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3729	27.02.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 18-43.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3730	27.02.2023	1161	В лифтором холле на 19 этаже, восстановите, наконец-то, штукатурку и окраску на стене. Уже больше 3-х месяцев прошло!	Мастер участка: Скорук Татьяна Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3731	27.02.2023	234	Парадная № 2, -1 этаж, вода в лифтовой шахте правого грузового лифта.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3732	27.02.2023		Парадная № 4, Этаж № 12, Квартирный холл, - перегорела лампочка (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

3733	27.02.2023		Парадная №6 , Этаж №12 Лифтовой холл, Квартирный холл, Мусорный холл - Сломан доводчик	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3734	27.02.2023	428	Консультация по замене счетчика ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3735	27.02.2023	1039	Парадная № 10 , Этаж № 20 , стояк № 3 - по кухонному стояку слабый напор ХВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3736	27.02.2023	1039	Парадная № 10 , Этаж № 20 , стояк № 3 - нестабильный напор ГВС и ХВС по ванной, отрегулировать подачу ГВС и ХВС (стабилизаторов и фильтров очистки воды не установлено). .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3737	27.02.2023	475	Парадная №4, 16 этаж, 1 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3738	27.02.2023	329	Парадная №3, 14 этаж, 3 стояк, в ванной потекла труба ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3739	27.02.2023	780	Парадная №7, 17 этаж, 5 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3740	26.02.2023	871	Парадная №8, 18 этаж, 1 стояк, слабый напор ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3741	26.02.2023	700	Парадная №6, 19 этаж, 5 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3742	26.02.2023	1041	Парадная №10, 20 этаж, 5 стояк, резкие перепады ГВС, часто и резко меняется давление.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3743	26.02.2023	883	Парадная №9, 2 этаж, 3 стояк, завоздушена система ГВС, требуется промывка теплообменников. Повторно.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3744	26.02.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 13- 23.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3745	26.02.2023	1009	Парадная №10, 15 этаж, 3 стояк .Не стабильный напор горячей и холодной воды по двум стоякам, ванная и кухня, не отрегулировать напор и температуру воды, ленинский 64 корп 1 кв 1009	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3746	26.02.2023	561	Парадная №5 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 12-12.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3747	25.02.2023		Парадная №4, грузовой лифт - застревание с пассажирами на -1 этаже., заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

3748	25.02.2023	1161	Парадная №11, этаж №19 - две недели никакая уборка не производилась.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
3749	25.02.2023	1158	Парадная №11, этаж №19 - с 13.02.23г. не производилось никакой уборки.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
3750	25.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 12-00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3751	25.02.2023		25.02.23г. в 09.40. произведено отключение верхней зоны ГВС, парадная №2, стояк №6 (кв.197-253), авария в кв.№134, течь стояка ГВС, нет доступа к стояку. ГВС отключено до 27.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3752	25.02.2023	475	Парадная №4, этаж №16, стояк №1 - из крана ГВС идет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3753	25.02.2023	3Н	Коммерческое помещение 3Н (магазин "ВотОня"), протечка внутриквартирная.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3754	24.02.2023	1088	Заявка №7888508405783 от 20.02.2023 не выполнена, но закрыта. Что происходит? Квартира №1088.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3755	24.02.2023		24.02.23 г. в 18-40 отключено: 2 парадная, 5 стояк, верхняя зона (кв. 196-252), авария в магазине "ВотОня" (коммерческое помещение 3Н). Плановая дата включения 18:00 27.02.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3756	24.02.2023	3Н	Коммерческое помещение 3Н (магазин "ВотОня"). Протечка внутриквартирная.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3757	24.02.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16 , стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3758	24.02.2023	522	Парадная № 5, этаж № 2, стояк ГВС / ХВС № 2. Течь отсечного крана на стояке ГВС.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3759	24.02.2023	1148	Парадная № 11, дверь на черную лестницу. Не работает домофон. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3760	23.02.2023	1154	Парадная № 11 , Правый Грузовой - не работает, на табло черточки. Заявка передана в лифтовую службу РСК в 20:27.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3761	23.02.2023	350	Парадная № 3 , Левый Грузовой - при спуске с 17 этажа на 1 кабину лифта трясет нещадно . Заявка передана в лифтовую службу РСК в 18:43.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3762	22.02.2023	422	6 парадная, дверь в помещение колясочной, утоплен и не защёлкивается язычок замка	Плотник: Никифоров Александр

3763	22.02.2023		Парадная №3, отключение ГВС, стояк № 1 (кухонный) кв.309-357, верхняя зона, авария в подвале.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир
3764	22.02.2023	234	Парадная №2, -1 этаж, поправить доводчик.	Плотник: Никифоров Александр
3765	21.02.2023	1015	Парадная №10 - правый грузовой лифт, лампа, которую поставили сильно мигает, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3766	21.02.2023	1015	Парадная №10 - правый грузовой лифт - сильно пахнет горелой проводкой, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3767	21.02.2023		Парадная №8 , Этаж №1 Лифтовой холл - замена половой плитки около лифта.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3768	21.02.2023	45	Парадная № 1, этаж № 1, в холле при входе перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3769	20.02.2023		20.02.23 в 23-10 произведено отключение 1 парадная, 7 стояк, верхняя зона (кв. 70-126), авария в подвале. Плановая дата включения 18-00 21.02.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3770	20.02.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3771	20.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 21-01.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3772	20.02.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 21-00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3773	20.02.2023	186	Парадная № 2, этаж № 10 - консультация электрика.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3774	20.02.2023	559	Парадная № 5, этаж № 9. Отсутствует электроснабжение в квартире (полностью).	Электрик: Тихонов Владимир Иванович
3775	20.02.2023	1009	В холле 1 этажа сломана батарея, ленинский 64 корп1 10 парадная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3776	20.02.2023		Паркинг Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота (закрыты и не реагируют на пульт). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию. Номер заявки 940.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3777	20.02.2023		Парадная № 4 , Этаж № все этажи , Лифтовой холл, Квартирный холл, Мусорный холл, Переходной балкон, Черная лестница - перегорела лампочка , не работают светильники.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3778	20.02.2023		4 парадная закрепить распределительную коробку - 18 эт закрепить светильник - 10 эт	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3779	20.02.2023	1088	Отвалилась розетка 220 в холле почтовых ящиков под потолком у окна в 11 подъезде Ленинский 64к1.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3780	20.02.2023		Парадная №11 , Этаж № -1 Лифтовой холл	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич

3781	20.02.2023		Парадная № 4, этаж № 17, черная лестница - вынести банки с краской на помойку.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3782	20.02.2023		Парадная №6 , Этаж №12 Лифтовой холл , Квартирный холл , Мусорный холл - Сломан доводчик	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3783	20.02.2023		18.02.23 г. в 20-30произведено отключение ГВС , парадная № 2, нижняя зона, стояк № 7 (кв. 135-191), авария в кв. 135. Плановая дата включения 20.02.23 г. в 18-00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3784	20.02.2023	1088	Выездные ворота пар. № 1 , Не работает система на открытие ключом - лампочка загорается, ворота не открываются; открытие ворот производит пункт охраны по звонку. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию "Сайлекс" в 8:23 , № 908.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3785	20.02.2023		Парадная № 5 , Этаж № 2 , Квартирный холл - перегорела лампочка (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3786	19.02.2023	694	Парадная № 6 , Этаж № 18 , стояк № 4 - Каждый вечер отсутствует ГВС , "сухой" кран.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3787	19.02.2023	700	Парадная № 6 , Этаж № 19 , стояк № 5 - Отсутствует ГВС по обоим стоякам, "сухой" кран.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3788	19.02.2023	782	Парадная № 7 , Этаж № 18 , Стояк № 2 , Температура и напор ГВС не соответствуют норме, ГВС идет чуть теплая тоненькой струйкой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3789	19.02.2023	931	Парадная № 9 , Этаж № 18 , стояк № 3 - Отсутствует ГВС по кухонному стояку, "сухой" кран.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3790	19.02.2023	1009	Парадная № 10 , Этаж № 15 , Стояк ГВС/ХВС № 3 , Нестабильная подача ГВС и ХВС, мыться невозможно - обжегся. Нужно нормализовать давление (напор) ХВС и ГВС .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3791	19.02.2023		КПП №1 - не работает унитаз, не смывает (не работает насос и моторчик) Заявка подана дворником Араббаевым.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3792	19.02.2023	493	Парадная № 4 , Этаж № 18 - Консультация. Коротит. Обесточивает квартиру.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3793	19.02.2023	883	Парадная № 9 , Этаж № 2 , Стояк № 3 - По утрам падает давление ГВС. Система ГВС завоздушена. Требуется промывка теплообменника.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3794	19.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 12-50.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



3795	19.02.2023		Парадная № 5 , Стояк ГВС № 3 (кв. 523 - 563) , отключение нижней зоны ГВС , авария в квартире № 523.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3796	18.02.2023	1088	Вы в своем уме? Не сделано ничего! На ваших же фотках тот же грибок. Все стены цветут! Не поленился и ещё раз сходил. Грибка стало ещё больше. Хватит всё замазывать. Сдирайте пол стены до бетона, обрабатывайте и восстанавливайте "шубу" в цвет. Даже них двери уже сгнил. Потом новую за 40 т.р. поставим? Что это за качество работ?	Мастер участка: Скорук Татьяна
3797	18.02.2023		Парадная №2, отключение ГВС, нижняя зона, 7 стояк (кв.135-191), авария в кв. 135, нет доступа. Отключено до 20.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3798	18.02.2023	135	Парадная №2, 2 этаж, 7 стояк, в ванной на полу вода.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3799	18.02.2023	1146	Здравствуйте,11 парадная ,17 этаж....уборка на нашем этаже не проводится,уже больше месяца полы в ужасном состоянии,видно что не сухая ,не влажная уборка не проводилась,хотя по графику сегодня должна была быть влажная,и за что тогда мы платим деньги?это первый вопрос ,а второй у нас с лета ещё разбита плитка на осколки ,сразу с выходы грузового лифта,напольная,ранее осенью звонили в УК,просили заменить Благодарим за ответ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3800	18.02.2023	634	Парадная №6, 6 этаж,4 стояк. Проблема с канализацией. При сливе в раковину, происходит выход канализационных вод в ванну.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3801	18.02.2023	990	Парадная №10, 12 этаж, в квартире не работает домофон.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3802	18.02.2023	1110	Парадная №11. Не срабатывает открывание двери с домофоном на входе на лестницу. (Вход в парадную с черной лестницы)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3803	18.02.2023	700	Парадная №6, 19 этаж, 5 стояк, в ванной отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3804	17.02.2023	1146	11 парадная,17 этаж....при выходе с грузового лифта разбита плитка напольная,каждый раз на нее наступая она ещё больше крошится.,от лица нашего этажа ,просим её заменить	Мастер участка: Скорук Татьяна
3805	17.02.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 15-51.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3806	17.02.2023		Парадная №4 , Этаж №22-2 , Лифтовой холл, Квартирный холл, Мусорный холл, Черная лестница !!!!!!ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ на КАЖДОМ этаже!!!!!!	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3807	17.02.2023	896	Парадная №9 - левый грузовой лифт во время движения вверх, в районе 5-го этажа за что-то задевает, останавливается, потом движение продолжается. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

3808	17.02.2023	957	Парадная №10, этаж №6, стояк №5 - отключение стояка ГВС, замена полотеносушила (согласовано с УК).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3809	17.02.2023	561	Нет освещения с 3 по 1 этаж на лестнице в 5 парадной. Ленинский 64, корп.1.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3810	17.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 10-18.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3811	17.02.2023		17.02.23г. в 09.00 произведено отключение нижней зоны ГВС, парадная №2, стояк №1 (кв129-185), авария в кв.№143, лопнул стояк ГВС. ГВС отключено до 17.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3812	17.02.2023	143	Парадная № 2, этаж № 4, стояк ГВС/ХВС № 1, протечка внутриквартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3813	16.02.2023	1177	Парадная № 11, этаж № 22, стояк № 4, отсутствует ГВС и ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3814	16.02.2023	780	Парадная № 7, этаж № 17, стояк № 5, отсутствует напор ГВС, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3815	16.02.2023		Заменить замок на решетках (сломан, уточнить у инженера).	Плотник: Никифоров Александр
3816	16.02.2023		Парадная №5 , Этаж № 18,16,13,10,9,7,6,4,2 Лифтовой холл, Квартирный холл, Мусорный холл, Переходной балкон, Черная лестница - перегорела лампочка	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3817	16.02.2023	795	Парадная № 8, этаж № 2, составить АКТ в связи с заливом вышерасположенной квартирой. Выполняется мастером участка, главным инженером.	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович Мастер участка: Скорук Татьяна
3818	16.02.2023		Парадные №№ 1, 6, 7, 11 - заменить обувные щетки. В парадной № 1 перенести ближе к домофону.	Плотник: Никифоров Александр
3819	16.02.2023	670	На кухонном стояке вместо горячей воды идет холодная вода уже длительное время .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3820	16.02.2023	795	Парадная № 8, этаж № 2, Стояк ГВС/ХВС № 5, залив вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3821	16.02.2023		Парадная № 8, этаж № 8, квартирный холл, перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3822	16.02.2023		Парадная № 8, этаж № 10, квартирный холл, перегорели две лампочки.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3823	15.02.2023		Не горит фонарь по середине между входом в 10 парадную и мусорной площадкой у 7 парадной	Электрик: Ельмеев Борис Борисович

3824	15.02.2023	700	Парадная № 6 , этаж № 19, стояк № 5 - По вечерам давление и температура подачи ГВС не соответствует норме, ГВС идет чуть теплая тоненькой струйкой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3825	15.02.2023		Паркинг : Ленинский пр., 64 - нет освещения м/м № 172 - м/м 165 недостаточно освещения (Замена ламп , Ремонт светильника)	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3826	15.02.2023	604	Парадная № 5, этаж № 18, стояк ГВС № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная и холодное полотеносушило. .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3827	15.02.2023		Парадная №6 , Этаж №17,16,11,6,3,2 , Лифтовой холл , Квартирный холл , Мусорный холл - Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3828	15.02.2023		Парадная №6 , Этаж № 18 , ремонт плитки	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3829	15.02.2023		Парадная №6 , Этаж №19,18,17,16,14,13,12,11,9,8,7,6 , Лифтовой холл, Квартирный холл, Мусорный холл, Переходной балкон, Черная лестница - перегорела лампочка , не работают светильники.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3830	15.02.2023		7 парадная 9,7 эт необходима стяжка по черной лестнице. Примыкание ступенек стене.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3831	15.02.2023		Парадная №7 , Этаж № 5,4,2 , Лифтовой холл , Квартирный холл , Мусорный холл Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3832	15.02.2023		Парадная № 7 , Этаж № 18,17,16,14,12,6 Лифтовой холл, Квартирный холл, Черная лестница - перегорела лампочка , не работают светильники.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3833	15.02.2023		7 парадная Приклеить бордюор в МОПах 19,8 этажи	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Плотник: Никифоров Александр
3834	15.02.2023		8 парадная требуется бетонная стяжка на черной лестнице. на этажах 9,8,7,6,5,4,2,3	Дворник: Бобомородов Ганишер
3835	15.02.2023		Парадная № 7 , Этаж № 2 , Квартирный холл, слева перегорела лампочка. (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3836	15.02.2023	1039	Парадная № 10 , Этаж № 20 , стояк № 3 - нестабильный напор ГВС и ХВС по ванной, отрегулировать подачу ГВС и ХВС (стабилизаторов и фильтров очистки воды не установлено).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3837	15.02.2023	837	Парадная № 8 , Этаж № 11 - Не проходит сигнал, нет связи парадная-квартира. Передано в обслуживающую организацию в 10:08.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3838	14.02.2023	870	Парадная №8, все звонки из гостевой калитки попадают сразу в квартиру.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3839	14.02.2023	700	Парадная №6, 19 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет холодная, слабый напор.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3840	14.02.2023	648	Парадная №6, 9 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая, нет давления.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3841	14.02.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3842	14.02.2023	604	Парадная №5, 18 этаж, 4 стояк, из кранов горячей воды течет холодная, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3843	14.02.2023	186	Парадная №2, 10 этаж, провести провод от распределительной коробки для вытяжки и подсветки.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3844	14.02.2023		Парадная № 8, Этаж №19,13,3, Лифтовой холл, Переходном балконе Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3845	14.02.2023		Парадная № 9, Этаж № 13, Лифтовой холл, Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП. Этаж № 8, Переходной балкон	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
3846	14.02.2023		9 парадная 15 эт заменить стекло в двери на переходном балконе 4 эт закрепить деревянную "планку" на двери по чер.лестнице	Плотник: Никифоров Александр
3847	14.02.2023		Парадная № 7, Этаж №18,17,16,14,12,6, Лифтовой холл, Квартирный холл, Черная лестница - перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3848	14.02.2023		Восстановить изоляцию труб в МОПе. 8 парадная 2 этаж	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3849	14.02.2023		8 парадная 8этаже по черной лестнице осветить. 5 этаж осветить в лифтовом холле 4 этаж осветить в лифтовом холле	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3850	14.02.2023		8 парадная 11 этаж на переходном балконе закрепить светильник.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3851	14.02.2023		9 парадная 2 этаж чер.лест. закрепить распределительную коробку.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3852	14.02.2023		Заменить светильник на черной лестнице. 9 парадная 19 этаж	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3853	14.02.2023	45	Парадная №1, этаж №8 дверь из лифтового холла в мусорный холл - сломаны ручка и доводчик.	Плотник: Никифоров Александр
3854	13.02.2023	847	Парадная №8, этаж №13, стояк №2 - из крана ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3855	13.02.2023	1009	Парадная №10 - не закрывается дверь в лифтовой холл, в двери из тамбура сломан замок.	Плотник: Никифоров Александр
3856	13.02.2023	415	Гостевая калитка (6-7 парадная) не держит магнит замка.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)

3857	13.02.2023	1154	Парадная № 11, этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3858	12.02.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 5 - вечерами отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3859	12.02.2023	610	Парадная № 5, этаж № 19, стояк № 5 - отсутствует ГВС в ванной.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3860	12.02.2023	604	Парадная № 5, этаж № 18, стояк ГВС № 4 - холодное полотеносушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3861	12.02.2023	467	Парадная № 4, входная дверь, не проходит сигнал, нет связи парадная - квартира. Передано на автоответчик в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3862	12.02.2023	778	Парадная № 7, этаж № 17, стояк № 3 - во второй половине дня отсутствует ГВС и ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3863	12.02.2023	696	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 1 - во второй половине дня отсутствует ГВС и ХВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3864	12.02.2023	1017	При входе в парадную № 11 необходимо срочно заменить скользкий коврик.	Мастер участка: Скорук Татьяна
3865	12.02.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная). Время заявки 17-57.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3866	12.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 17-55.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3867	12.02.2023	292	Парадная № 3, этаж № 8, не проводится ни сухая, ни влажная уборка квартирного холла.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3868	11.02.2023	913	Паркинг : Ленинский пр., 64 - Сломаны въездные автоматические ворота у 9 парадной (открыты и не реагируют на пульт) Паркинг открыт. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию "Сайлекс" в 8:30 за № 780 .	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3869	11.02.2023	354	После отключения горячей воды, когда ее включают постоянно идет сначала холодная вода из горячей. Прошу устранить неполадки и выгонять воздух. Каждый раз одно и тоже!!!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3870	11.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 19-38.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3871	11.02.2023	1000	Парадная № 10 - козырек над входом в парадную не почищен от снега, снежный ком может обрушиться.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар) Мастер участка: Скорук Татьяна

3872	11.02.2023	199	Парадная № 2, этаж № 12 - в квартирном холле "пищит" прибор РИП 12 РС.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
3873	11.02.2023	147	Парадная № 2, этаж № 4 - в квартирном холле "пищит" в электрощите прибор АППЗ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
3874	11.02.2023	1009	Парадная № 10 , Этаж № 1 , "Входная группа" - у обеих дверей сломаны замки (с ручками), у первой со стеклом замок выломан, болтается; у второй (к лифтовому холлу), западает "язычок" и заклинивается замок- дверь может быть выломана.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Плотник: Никифоров Александр
3875	11.02.2023	1177	Парадная № 11, этаж № 22, стояк № 4 - отсутствует ГВС и ХВС, проблема регулярная, вода отсутствует по 5 часов, что нарушает нормы СанПиНа. Настоятельно требуют решить проблему с водоснабжением.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3876	10.02.2023		Отремонтировать дверь выхода из паркинга (Ленинский,64, напротив 4,5 парадной), черное окно, за мусорной площадкой, возле детской площадки, сломана от сильного ветра.	Плотник: Никифоров Александр
3877	10.02.2023	1009	Выход из паркинга, черное окно, за мусорной площадкой, возле детской площадки, сломана дверь от сильного ветра, болтается, может упасть. Араббаев А. закрепил.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3878	10.02.2023	254	Парадная №2, 19 этаж, 7 стояк, слабый напор ГВС, вода еле течет. Повторно.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3879	10.02.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 18-23.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3880	10.02.2023		Парадная №9, 20 этаж, вынести стекла с балкона. Заявка подана уборщицей Деминой Ж.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3881	10.02.2023	163	Парадная №2, 6 этаж, 7 стояк, в сливном бачке течет вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3882	10.02.2023	1009	Парадная №10 . Ленинский 64 корпус1 на черной лестнице мусор (на всех этажах).	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3883	10.02.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из кранов ГВС идет холодная вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3884	10.02.2023		Парадная № 9 , Этаж №13 , Лифтовой холл , Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП. ( в углу у потолка)	Плотник: Никифоров Александр
3885	10.02.2023	416	Парадная 4. Не работает большой лифт, справа от входа. Двери открывает, но не уезжает. Заявка передана в организацию лифты "РСК" в 11.41.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3886	10.02.2023	497	Парадная №4, 18 этаж, не работает магнитный замок у двери выхода из лифтового холла в квартирный, дверь открыта. Отмена.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3887	10.02.2023	656	Парадная №6, 11 этаж, 1 стояк, на кухне из крана горячей воды течет чуть теплая вода. Повторно.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3888	10.02.2023	254	Парадная №2, 19 этаж, 7 стояк, слабый напор ГВС, вода еле течет.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3889	09.02.2023	656	Парадная №6, стояк №1, этаж №11 - на кухне из крана ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3890	09.02.2023		Паркинг : Ленинский пр., 64 - Сломаны въездные ( парадная №9) автоматические ворота (закрыты и не реагируют на пульт) - Передано диспетчеру в обслуживающую организацию. Заявка №741.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3891	09.02.2023	966	Парадная №10, этаж №8, ЛХ - между лифтами отбита бордюрная плитка 1 шт..	Плотник: Никифоров Александр
3892	09.02.2023	966	Парадная №10, этаж №8, ЛХ - мигает лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3893	09.02.2023		09.02.23г. в 10.30 произведено отключение верхней зоны ГВС, парадная №3, стояк №4 (кв.195-251), авария в коммерческом помещении 5Н (салон Комильфо), течь стояка ГВС, нет доступа к стояку ГВС. ГВС отключено до 09.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3894	09.02.2023	5Н	Коммерческое помещение 5Н (салон Комильфо) протечка ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
3895	09.02.2023	561	емпература горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 08-53.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3896	08.02.2023	581	Отсутствует электроснабжение в квартире (полностью).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3897	08.02.2023	254	Парадная № 2, этаж № 19, стояк № 7 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3898	08.02.2023	771	Парадная № 7, этаж № 16, стояк ГВС № 1 - холодное полотеносушило, в ванной из крана ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3899	08.02.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3900	08.02.2023		08.02.23 в 10-30 отключено: 11 парадная, 5 стояк, верхняя и нижняя зоны (кв. 1059-1178), ГВС, ХВС и ЦО. Плановая дата включения 18:00 08.02.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3901	08.02.2023	795	Парадная № 8, этаж № 2, стояк ГВС/ХВС № 5, затитие вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3902	08.02.2023		Парадная №5, отремонтировать щетки для ног, лежат на улице возле парадной и вернуть обратно. Заявка от уборщицы Деминой Ж.	Плотник: Никифоров Александр
3903	07.02.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3904	07.02.2023	931	Парадная №9, 18 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды течет холодная, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3905	07.02.2023		Парадная №6, отключение ГВС, нижняя зона, 4 стояк (кв.614-654), авария в подвале. Отключено до 07.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3906	07.02.2023		Парадная №1 , Этаж № 20, ремонт двери выход на балкон	Плотник: Никифоров Александр
3907	07.02.2023		Парадная №1 , Этаж № 21 , ЧЛ, ремонт нащельника	Плотник: Никифоров Александр
3908	07.02.2023		Парадная № 1 , Этаж № ТЭ , замена ручки в двери в мусороприемную камеру	Плотник: Никифоров Александр
3909	07.02.2023	964	Парадная №10, 7 этаж, 6 стояк, опломбировка счетчика ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3910	07.02.2023		Парадная №10, помещение службы охраны, не работают две розетки.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3911	06.02.2023		Парадная № 7,4 , Этаж № -1 , Лифтовой холл, замена ручки	Плотник: Никифоров Александр
3912	06.02.2023	535	Парадная № 5 , Этаж № 4 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме , снова ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3913	06.02.2023	350	Опломбировка ГВС квартирная, повторная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3914	06.02.2023		Помещение охраны. Отсутствует освещение.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3915	06.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-35.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3916	05.02.2023	521	Парадная №5, этаж №2, стояк №1 - в ванной из крана ГВС идет чуть теплая вода, очень слабый напор ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3917	05.02.2023	621	Парадная №6, этаж №4 - заменить 2 лампы в ЛХ.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3918	04.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 22-18.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3919	04.02.2023	928	Паркинг: Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота у парадной № 9 (открыты и не реагируют на пульт). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию. Номер заявки 642.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3920	04.02.2023		04.02.23 г. в 11-00 отключено: 2 парадная, 7 стояк, верхняя и нижняя зоны (кв. 135-254), авария в коммерческом помещении 3Н (магазин "ВотОня"), затопление вышерасположенной квартирой. Плановая дата включения 18:00 06.02.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



3921	04.02.2023	3Н	Коммерческое помещение 3Н (магазин "ВотОня"), залитие вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3922	03.02.2023	1140	Слабый напор горячей воды в ванной	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3923	03.02.2023	631	Парадная № 6 , Этаж № 6 , Квартирный холл - перегорела лампочка (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3924	03.02.2023	535	Парадная № 5 , Этаж № 4 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3925	03.02.2023	540	Парадная № 5, этаж № 5, стояк № 5 - температура ГВС по кухонному стояку не соответствует норме, ГВС на кухне идет чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3926	03.02.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк .Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 07-44.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3927	03.02.2023		Парадная №1, отключение ГВС, верхняя и нижняя зоны, 1 стояк (кв.1-127), залитие вышерасположенной квартирой. Отключено до 03.02.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3928	03.02.2023	8	Парадная №1, 3 этаж, 1 стояк, сверху по стояку капает вода.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
3929	02.02.2023	1048	Отключить радио и Антену. Отмена заявки, будет звонить сам.	
3930	02.02.2023	1118	В 11 подъезде крайний левый лифт испортился. Зафиксировала дочь в 17.30 и я в 20.22. Поездка с 1 этажа, нажали на 12, рванул на 1, затормозил на 3 сек и благополучно доехал до 12, а затем передумал и спустился на -1, опять приоткрыл дверь и решил всё -таки довести до 12го. Прошу починить.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3931	02.02.2023	730	Парадная №7, правый грузовой лифт при подъеме сильно вибрирует.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3932	02.02.2023		Парадная №1, у калитки сломана ступенька, болтается камень, тел. 8 9052127507.	Плотник: Никифоров Александр
3933	02.02.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 16-28	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3934	02.02.2023	995	Парадная №10, 13 этаж, по утрам и вечерам в квартире периодически выключается свет на некоторое время, потом опять включается.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3935	02.02.2023	1029	Паркинг : Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота около парадной №1 (закрыты и не реагируют на пульт) - Передано диспетчеру в обслуживающую организацию, № заявки 593.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3936	02.02.2023	1154	Парадная №11, этаж №18, стояк №5 - из крана ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3937	02.02.2023		Диспетчерская. Неисправность АДС "Кристалл", БС-2, БК 2.11 нет связи, сигнал переведён "в ремонт", "в работу" не запускается. После перезагрузки изменений нет. Передано в обслуживающую организацию на автоответчик.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
3938	01.02.2023	961	Опломбировка ХВС квартирная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3939	01.02.2023		01.02.23г. в 22.00 произведено отключение нижней зоны ГВС, парадная №8, стояк №1 (кв.791-831), авария в подвале, лопнул стояк ГВС. ГВС отключено с 22.00 до 23.00 01.02.23г..	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3940	01.02.2023	961	Парадная №10, этаж №7, стояк №3 - в туалете по стояку ХВС капает вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3941	01.02.2023	700	Парадная №6, этаж №19, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3942	01.02.2023	521	Парадная №5, этаж №2, стояк №1 - очень слабый напор ГВС в ванной.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3943	01.02.2023		01.02.2023 г. в 19.30 произведено отключение нижней зоны ГВС, парадная №8, стояк №2, (кв. 792-832), авария в кв.№792, течь стояка ГВС, нет доступа к стояку ГВС. ГВС отключено до 18.00 до 02.02.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3944	01.02.2023	15Н	Коммерческое помещение 15Н, салон красоты "Make me Q", парадная №8, стояк №2 - по стояку с потолка течёт вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3945	01.02.2023	1009	Парадная №10.. На первом этаже лежит грязный коврик! Привидите его в плядок, вычистить, помыть!!!	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3946	01.02.2023	871	Около парадной №10, вход для ММГ - не срабатывает кнопка и считыватель.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3947	01.02.2023	600	Сегодня проверяли лифт в 5 парадной, но лифт грузовой так и не работает. Уже давно.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3948	01.02.2023	604	Парадная №5, этаж №18, стояк №4 - из крана ГВС идёт холодная вода, полотеносушитель холодный.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3949	01.02.2023	904	Парадная №9, этаж №9, стояк №3 - очень слабый напор ХВС и ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3950	01.02.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 06-11	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3951	31.01.2023	1148	Парадная № 11, этаж № 17, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3952	31.01.2023	700	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 5 - температура ГВС в ванной не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3953	31.01.2023	943	Парадная № 10, этаж № 4, квартирный холл - перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3954	31.01.2023		На детской площадке в песочнице скопились экскременты животных. Просьба убрать.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3955	31.01.2023	1000	Сломана кнопка выхода на калитке пандуса у пар. № 9 (заклинило). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3956	31.01.2023	1154	Парадная № 11, этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3957	31.01.2023	561	Лифт, который был неисправен и который проверили похоже все таки имеет проблемы. Парадная № 5, левый грузовой. На первом этаже на табло не горят цифры, отображающие номер этажа. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3958	31.01.2023		31.01.23 г. в 7-30 произведено отключение 2 парадная, 4 стояк, верхняя зона (кв. 195-251), авария в подвале. Плановая дата включения 18:00 31.01.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3959	30.01.2023	111	Парадная № 1, этаж № 17, не осуществляется уборка на этаже (ни сухая, ни влажная).	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3960	30.01.2023	1013	Парадная № 10, этаж № 16, стояк № 1 - подтекает унитаз.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3961	30.01.2023	238	Парадная № 2, этаж № 17, стояк ГВС № 5 - холодное полотеносушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3962	30.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель. Время заявки 19-20.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3963	30.01.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4, стояк ГВС № 5 - холодное полотеносушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3964	30.01.2023	1110	Парадная № 11, этаж № 11, пассажирский лифт стоит, не работает. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3965	30.01.2023	989	Парадная № 10, этаж № 12, стояк ГВС/ХВС № 1. Засор канализации.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3966	30.01.2023	1154	Парадная № 11, этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3967	30.01.2023		30.01.23 в 13-30 отключено: 2 парадная, 4 стояк, нижняя зона (кв. 132-188), залитие кв. 132 вышерасположенной квартирой. Плановая дата включения 18:00 31.01.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3968	30.01.2023	132	Парадная № 2, этаж № 2, стояк ГВС/ХВС № 4, заливте вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3969	30.01.2023		Парадная №10 , Этаж №1 , Лифтовой холл, Установить лампы ярче	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3970	30.01.2023		Парадная № все , Этаж № -1 , Лифтовой холл , тамбур Нарушен штукатурный слой с окрасом МОП. Очистить , восстановить. Обработать средством от плесени ( оно у САши который убирает паркинг)	Дворник: Бобомородов Ганишер
3971	30.01.2023	580	Парадная № 5, левый грузовой - катает пассажиров до минус 1 этажа без остановок. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3972	30.01.2023	1154	Сегодня утром стояк с горячей водой был холодный. Соответственно вместо горячей воды шла холодная. И такое уже не первый раз. Прошу настроить циркуляцию воды. Уже полтора года проблемы с водой. Когда это закончится? Когда уже наконец-то можно помыться, как белые люди? Живем в 21м веке!!!!!!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3973	30.01.2023	354	Не работает магнитный замок на калитке в арке между 3 и 2 парадной. Прошу починить	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
3974	29.01.2023	1173	Парадная № 11, этаж № 21, стояк № 6. По вечерам пропадает ХВС, ее нет - "сухой" кран, неоднократно при принятии душа дети обваривались горячей водой, т.к резко пропала ХВС. Настоятельно просим проверить давление на подачу ХВС в вечернее время и устранить возможные неполадки. При игнорировании исполнения заявки считаю возможным обращаться в инстанции.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3975	29.01.2023	561	Опасно функционирует лифт (левый от входа) в пятой парадной. Самопроизвольный останов при подъеме на этаж и с последующий опусканием до -1 этажа.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
3976	29.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3977	29.01.2023	234	Паркинг . Ленинский пр., 64 - Залито м/м № 184 (последствия аварии в подвале 2 парадной).	Уборщик: Сушев Дмитрий
3978	29.01.2023	1065	Парадная № 11 , Этаж № 3 , стояк № 6 - ГВС не соответствует нормам санпина - по утрам идет с сильным запахом (сладким), это вредно и опасно для здоровья.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3979	29.01.2023	354	Парадная № 3 , Этаж № 18 , стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет еле теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3980	29.01.2023		Парадная № 3 , Стояк ХВС № 6 (кв. 260 - 362) , отключение верхней и нижней зоны ХВС , авария в кв 320 , ведутся ремонтные работы на аварийном стояке ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3981	29.01.2023		Парадная № 2 , Стояк ГВС № 5 (кв. 133- 189) , , отключение нижней зоны ГВС , авария в подвале - течь стояка ГВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3982	29.01.2023		Парадная № 3 , Стояк ГВС № 6 (кв. 314 - 362), отключение верхней зоны ГВС , авария в кв 320 , течь стояка ГВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3983	29.01.2023	314	Парадная № 3 , Этаж № 11 , Стояк ГВС/ХВС № 6 , Залитие вышерасположенной квартирой - течет в коробе сверху по стоякам.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3984	28.01.2023	1088	-1 этаж, 11 подъезд, ленинский 64. тамбуры от лифтов в паркинг. всё цветёт грибком. содрать всё до бетона, обработать медным купорозом (или любым другим средством против грибка) и восстановить покрытие. не нужно просто малявать краской поверх грибка. это бесполезно.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич Плотник: Никифоров Александр
3985	28.01.2023	1088	После промежуточных работ по обивке потолка от отваливающейся шубы, пол подмели, но не вымыли. Белая пыль. Нужно вымыть полы в квартирном холле 7 этажа 11 подъезда по ленинскому 64. Ну и продолжать работы.	Уборщик: Демина Жанна Николаевна (4, 5, 7, 8, 9, 11 пар)
3986	28.01.2023	966	Парадная №10, 8 этаж, в лифтовом холле отбилась напольная плитка.	Плотник: Никифоров Александр
3987	28.01.2023	966	Парадная №10, 8 этаж, в квартирном холле перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3988	28.01.2023	871	Парадная №8, 18 этаж, 1 стояк, в ванной отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3989	28.01.2023	697	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3990	27.01.2023	351	Парадная № 3, этаж № 18, в лифтовом холле лежит огромная пачка картона. Просьба убрать.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
3991	27.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3992	27.01.2023	1154	Парадная № 11, уличное освещение, не работает светильник.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
3993	27.01.2023	845	Паркинг : Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота у парадной № 9 (открыты наполовину и не реагируют на пульт). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию "Сайлекс", номер заявки 475.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
3994	27.01.2023	1068	Парадная № 11, этаж № 4, осмотреть стену в большой комнате (треснул бетон, сквозная дыра).	Главный инженер Юг: Евсеев Юрий Викторович
3995	27.01.2023	1176	Парадная № 11, этаж № 22, стояк ЦО № 3, отсутствует ЦО в квартире.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3996	27.01.2023	1048	Парадная № 10, этаж № 21, стояк № 6. Опломбировка ГВС квартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3997	27.01.2023	1039	Парадная № 10, этаж № 20, стояк № 3, отсутствует напор ХВС на кухне.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
3998	26.01.2023	699	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 4 - - давление и температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет чуть теплая, давление 0,5 бар.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

3999	26.01.2023	1161	Парадная № 11 , Этаж № 19 , стояк № 5 - Отсутствует ГВС - "сухой" кран, ХВС - низкое давление, маленький напор.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4000	26.01.2023	1154	Парадная № 11 , Этаж № 18 , стояк № 5 - Отсутствует ХВС и ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4001	26.01.2023	1148	Парадная № 11 , Этаж № 17 , стояк № 5 - Отсутствует ХВС и ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4002	26.01.2023	510	Парадная № 4 , Этаж № 20 , стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4003	26.01.2023	874	Парадная № 8 , Этаж № 18 , стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет комнатной температуры.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4004	26.01.2023	883	Паркинг : Ленинский пр., 64 - Сломаны автоматические ворота у парадной № 9 (открыты наполовину и не реагируют на пульт) - Передано диспетчеру в обслуживающую организацию "Сайлекс" в 8:40.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4005	26.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4006	26.01.2023	354	Парадная № 3 , Этаж № 18 , стояк № 4 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4007	26.01.2023	676	Парадная № 6 , Этаж № 15 , стояк № 1 - температура ГВС по санузлу не соответствует норме , ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4008	26.01.2023		Парадная № 2 , Этаж № -1 , Лифтовой холл Отклеилась бордюрная плитка 2 шт	Плотник: Никифоров Александр
4009	26.01.2023	29	Опломбировка электросчетчика квартирная	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4010	26.01.2023	1177	Парадная №11, 22 этаж, 4 стояк, в квартире отсутствует отопление.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4011	26.01.2023	670	Парадная №6, 13 этаж, 5 стояк, подтекает полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4012	26.01.2023	621	Парадная №6, 4 этаж, 1 стояк, капает из-под крышки счетчика ХВС, заменить регулятор давления (куплен).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4013	26.01.2023	1047	Парадная №10, 21 этаж, 5 стояк, опломбировка счетчика ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4014	26.01.2023	861	Парадная №8, 16 этаж, 1 стояк, сверху по стояку течет вода.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович

4015	26.01.2023	914	Парадная №9, 13 этаж, 1 стояк, подтекает труба ГВС в ванной, на 26.01.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4016	25.01.2023	1115	Парадная №10, в среднем пассажирском лифте перегорела лампочка.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4017	25.01.2023	620	Парадная №6, 3 этаж, на кухне обесточены электроприборы (чайник, холодильник, микроволновка).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4018	25.01.2023	614	Парадная №6, 2 этаж, 4 стояк, течет полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4019	25.01.2023	514	Парадная №4, 20 этаж, не работает электросчетчик.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4020	25.01.2023	1009	Перед 10 парадной разрыт люк, повреждения асфальта с июля месяца, не пройти и не проехать с детскими коляскам	
4021	25.01.2023	1009	Парадная №10. На 8 этаже в лифтовом холле отвалилась плитка	Плотник: Никифоров Александр
4022	25.01.2023	1009	Парадная №10. В холле 1 этажа грязный и вонючий коврик лежит, приведите его в порядок	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
4023	25.01.2023	1009	Вокруг десятой парадной на газонах мусор бытовой	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
4024	25.01.2023	621	Парадная №6, 4 этаж, 1 стояк. Протекает счетчик холодного водоснабжения, течь из под пластиковой крышки корпуса, необходима инспекция и замена. Необходима замена регулятора давления ГВС, регулятор приобретен.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4025	25.01.2023	1009	На -1 этаже в лифтовом холле повреждения потолка ПАрадная 10	Плотник: Никифоров Александр
4026	25.01.2023	1009	В 10 парадной на 15 этаже в мусорном холле испорчена батарея	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4027	25.01.2023	1009	В 10 парадной в холле 1 этажа в углу фасадного остекления протечка	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4028	25.01.2023	1009	Ленинский 64 корпус парадная 1 в маленьком лифте не горит свет	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4029	25.01.2023	422	Не горит светильник над входом в 4 парадную	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4030	25.01.2023	1086	Остыли радиаторы, вода еле теплая Создана на основании письменного обращения №163-1/2023 от 25.01.23	
4031	25.01.2023	966	Парадная №10, засыпать яму перед парадной.	Мастер участка: Скорук Татьяна
4032	25.01.2023	966	Парадная №10, 8 этаж, давно не убирается в квартирном холле.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
4033	25.01.2023	966	Парадная №10, 8 этаж, 2 стояк, на кухне и в комнате холодные батареи.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4034	25.01.2023	1033	Парадная №10, 19 этаж, 3 стояк, быстро остывают батареи.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4035	25.01.2023	1086	7 этаж, 3 стояк. Остыли радиаторы, вода еле теплая 11ая парадная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4036	25.01.2023	1088	Парадная №11, 7 этаж, 5 стояк, бурление в батареях, резко остывают.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4037	25.01.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4038	25.01.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4039	25.01.2023	422	Не работают считыватели магнитных ключей в арке между 2 и 3 пар, и на выход в паркинг с -1 этажа 3 парадной	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4040	25.01.2023	1177	Парадная №11, 22 этаж, 4 стояк, сильное бурление воды в батареях.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4041	25.01.2023		Парадная №5, Этаж № -1, Эвак. выход замена лампочки, восстановить светильник отсутствует	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4042	25.01.2023	756	Парадная №7, 13 этаж, 1 стояк, сильно греют батареи, очень жарко в квартире.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4043	25.01.2023	297	В калитке между 2 и 3 парадной не срабатывает магнитный замок.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4044	25.01.2023		Парадная №3, вход в подъезд, выход из -1 этажа в паркинг, не работает магнитный замок, тел. 8 9673415422.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4045	25.01.2023		Парадная №2, отключение ГВС, нижняя зона, 5 стояк (кв.133-189), авария в подвале. Отключено до 25.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4046	25.01.2023		Парадная №2, отключение ГВС, верхняя зона, 1 стояк (кв.192-248), авария в подвале. Отключено до 25.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4047	25.01.2023	424	Парадная № 4, под левым пассажирским лифтом шум воды.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4048	25.01.2023	422	Слабый напор и низкая температура горячей воды	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4049	24.01.2023		Обесточить елку и гирлянду на парадной № 11.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович



4050	24.01.2023		К 10-00 подготовить насос и шланг для откачивания воды из лифтового приемка в парадной № 1 (пассажирский лифт).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4051	24.01.2023		24.01.23 в 18-50 произведено отключение 2 парадная, 3 стояк, верхняя зона (кв. 194-250), авария в подвале. Плановая дата подключения 18-00 25.01.23 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4052	24.01.2023	45	Парадная № 1, этаж № 1, пассажирский, не работает. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4053	24.01.2023	389	Тел. 8 (909) 5906797. Парадная № 4, этаж № 5, стояк № 3 - консультация сантехника.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4054	24.01.2023	817	Парадная № 8, этаж № 7, стояк ГВС/ХВС № 2. Засор канализации в квартире.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4055	24.01.2023	676	Парадная № 6, этаж № 15, стояк ГВС № 1 - холодное полотеносушило, в ванной из крана ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4056	24.01.2023	991	Парадная № 10, этаж № 12, стояк № 3 - консультация сантехника.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4057	24.01.2023	573	Не работает квартирный звонок	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4058	24.01.2023	573	Починить кран в ванной	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4059	24.01.2023	676	Парадная № 6, этаж № 15, стояк ГВС № 1 - холодное полотеносушило. В ванной из крана ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4060	24.01.2023		Спуск в подвал 11 пар со стороны Героев . Убрать граффити с дверей	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
4061	24.01.2023		Парадная № 10, помещение офиса УК - перегорели 2 лампочки.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4062	23.01.2023	730	Парадная № 7 , Левый , Грузовой , не работает, табло с двумя полосками. Заявка передана в лифтовую службу РСК 20:35.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4063	23.01.2023	891	Парадная 9 этаж 5 квартирный коридор. Заменить перегоревшую лампочку.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4064	23.01.2023	676	Парадная № 6 , Этаж № 15 , стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4065	23.01.2023	508	Парадная № 4 , Этаж № 20 , стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме и нет напора.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4066	23.01.2023	938	Парадная № 10 , квартира № 938 - предоставить выписку из журнала по заявке от 21.01.2023 г за №7877664909553 ,	

4067	23.01.2023	938	Парадная № 10 , Этаж № 2, Составить АКТ в связи с залитием вышерасположенной квартирой ( заявка о залитии от 21.01.23). Фото- и видеосъемка есть. Созвониться.	Главный инженер Юг: Хазов Михаил Евгеньевич
4068	23.01.2023		Парадная № 8 , Стояк ХВС № 3 (кв 793 - 878) , отключение верхней и нижней зоны ХВС в связи со сварочными работами на аварийном стояке ГВС № 2 (авария в подвале)	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4069	23.01.2023	591	Парадная № 5, Квартира № 591 . Замена замка почтового ящика. Созвониться.	Плотник: Никифоров Александр
4070	23.01.2023	315	Прошу сообщить установленные сроки реагирования УК по заявкам жителей дома. Какой минимальный/максимальный срок. Создана на основании письменного обращения №132-1/2023 от 23.01.23	Главный инженер Юг: Хазов Михаил Евгеньевич
4071	23.01.2023	323	Не удается подать текущие показания счётчиков. Возникает ошибка: Сдан слишком большой расход. Возможна ошибка. Пожалуйста, обратитесь в управляющую организацию для сдачи показаний в этом месяце.	Бухгалтер по квартплате: Яхонтова Людмила Борисовна
4072	23.01.2023	336	Паркинг : Ленинский пр., 64 - не вымыто и не убрана грязь м/м № 186	Уборщик: Сушев Дмитрий
4073	23.01.2023	676	Парадная № 6 , Этаж № 15 , стояк № 1 , Заявка ежедневная - температура ГВС не соответствует норме , ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4074	23.01.2023	213	Парадная № 2 , Этаж № 1 , колясочная - перегорела лампочка , горит всего одна. (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4075	23.01.2023	213	Парадная № 2 , Этаж № 6 , Переходной балкон, справа - перегорела лампочка (Замена ламп освещения. Ремонт светильника).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4076	23.01.2023	565	Парадная № 5 , Этаж № 10 , Не проходит сигнал, нет связи гостевая калитка-квартира и парадная-квартира. Передано в обслуживающую организацию в 9:10.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4077	23.01.2023	315	Сломана дверь в парадную, не закрывается с ноября 2022. Прошу незамедлительно произвести ремонт.	
4078	22.01.2023	690	Парадная №6, 17 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет холодная, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4079	22.01.2023	696	Парадная №6, 19 этаж, 1 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4080	22.01.2023	946	Парадная №10, 4 этаж, 4 стояк, сорвана заводская пломба на пластиковом корпусе, нет крышки (после устранения аварии).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4081	22.01.2023	676	Парадная №6, , 15 этаж, 1 стояк, в кранах горячей воды в течении дня меняется температура воды, то горячая идет, то холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4082	22.01.2023	178	Парадная №2, 9 этаж, неправильно работает система дымоудаления, нет возможности выйти из квартиры во время срабатывания пожарной сигнализации.	Мастер участка: "ВДПО" АПЗ

4083	22.01.2023	668	Парадная № 6, этаж № 13, стояк № 3 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4084	22.01.2023		Парадная № 2, этаж № 20, МОП, сработка АППЗ.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
4085	22.01.2023		22.01.23 г. в 0-40 произведено отключение верхняя и нижняя зоны ГВС и ХВС, парадная № 10, стояк № 5 (кв. 942-1053), заливка кв. 938. Плановая дата включения 18:00 23.01.23г	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4086	21.01.2023	938	Парадная № 10, этаж № 1-2, стояк ГВС/ХВС № 4, заливка вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4087	21.01.2023	875	Парадная № 8, этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4088	21.01.2023	122Н	Магазин "Вайлдберриз", отсутствует электроснабжение (полностью).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4089	21.01.2023	690	Парадная № 6, этаж № 17, стояк ГВС № 5 - холодное полотеносушило, на кухне из крана ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4090	21.01.2023	45	Парадная № 1, этаж № 18, мусорный холл - мусор в МОП.	Дворник: Араббаев Ахрор (2, 3, 6 пар)
4091	21.01.2023	45	Парадная № 1, входная дверь - оторван магнит (блок). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4092	21.01.2023	1177	Парадная № 11, этаж № 22, стояк № 4 - отсутствует ГВС и ХВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4093	21.01.2023	930	Парадная № 9, этаж № 18, стояк ГВС № 2 - холодное полотеносушило. Из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4094	21.01.2023		Парадная № 11, этаж № -1, пассажирский, застревание с пассажиром. Заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4095	21.01.2023		21.01.2023 г. в 11-30 произведено отключение верхняя и нижняя зоны ГВС, парадная № 8, стояк № 3 (кв. 793-878), авария в подвале. Плановая дата включения 18:00 23.01.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4096	21.01.2023	699	Парадная № 6, этаж № 19, стояк № 4 - отсутствует вода, "сухие краны".	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4097	21.01.2023	880	Парадная № 8, этаж № 19, стояк № 5 - по обоим стоякам отсутствует ГВС и ХВС, "сухой" кран.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4098	21.01.2023	875	Парадная № 8, этаж № 18, стояк № 5 - по обоим стоякам идет холодная вода.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич

4099	21.01.2023	600	Нет горячей и холодной воды. На звонки не отвечают.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4100	20.01.2023		Парадная № 8 , Стояк ГВС № 2 (кв. 792 - 877) , отключение верхней и нижней зоны ГВС, авария в кв 827 ( 832 )	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4101	20.01.2023	812	Парадная № 8 , Этаж № 6 , Стояк ГВС/ХВС № 2 , Протечка - течет вода в коробе, залитие вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4102	20.01.2023	450	Установка и опломбировка электросчетчика квартирная	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4103	20.01.2023	582	Парадная № 5 , Этаж № 14 , стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4104	20.01.2023		Паркинг Произвести очистку колонн, осыпается штукатурка восстановить штукатурный слой	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4105	20.01.2023		Парадная 10 Этаж -1 Лифтовой холл, поправить потолочные плитки Амстронг	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4106	20.01.2023	473	Парадная № 4 , Этаж № 15 , стояк ГВС / ХВС № 7 . Отсечные краны не перекрывает стояки ГВС и ХВС . (Замена отсечного крана ) Созвониться с жильцами	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4107	20.01.2023		Коммерческое помещение 11 пар. Разобрать короб ( кирпич. кладка), для доступа сантехников к ОДИ	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4108	20.01.2023		Парадная № 9 , Стояк ГВС № 9 (кв. 881 - 907) , отключение нижней зоны ГВС , авария в подвале.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4109	20.01.2023		Парадная № 8 , Стояк ГВС № 5 (кв. 795 - 835), , отключение нижней зоны ГВС , авария в подвале.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4110	20.01.2023	1068	Парадная №11, 4 этаж, 3 стояк, отсутствует ГВС третьи сутки.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4111	20.01.2023	1133	Парадная №11, 15 этаж, 2 стояк, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4112	20.01.2023	696	Парадная №6, 19 этаж, 1 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4113	20.01.2023	668	Парадная №6, 13 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4114	20.01.2023	699	Парадная №6, 19 этаж, 4 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4115	20.01.2023	875	Парадная №8, 18 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4116	19.01.2023	1088	Сломалась щётка для чистки обуви от песка и снега у 11 подъезда по Ленинскому б4к1	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4117	19.01.2023	785	Парадная №7, 18 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4118	19.01.2023	1086	Стояк № 3, 7 этаж. С 17го января отсутствует горячая вода на кухне. Заявка была оставлена. Обещали сегодня устранить проблему. Горячей воды нет. парадная 11, кв 1086 Сегодня уже 19 января	Главный инженер Юг: Хазов Михаил Евгеньевич
4119	19.01.2023	604	Парадная №5, 18 этаж, 4 стояк, из кранов горячей воды течет холодная вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Хазов Михаил Евгеньевич
4120	19.01.2023	1143	Парадная №11, 16 этаж, в квартире нет света.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4121	19.01.2023	475	Парадная №4, домофон звонит в квартиру не переставая.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4122	19.01.2023	473	Парадная №4, 15 этаж, вызовы из калитки в другие квартиры поступают в нашу квартиру.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4123	19.01.2023		Парадная №10 , Этаж № 7 , Черная Лестница Сломана дверная ручка (Ремонт , Установка ручки с замком , Замена ручки) (Нужное оставить)	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4124	19.01.2023		Парадная №10 , Этаж № 22, 3, 2, Лифтовой холл Квартирный холл Отвалилась бордюрная плитка	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4125	19.01.2023		Парадная №2, отключение ГВС, верхняя зона, 5 стояк (кв.196-252), авария в подвале. Плановая дата включения 19.01.23г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4126	18.01.2023	877	Парадная № 8, этаж № 19, из пластмассового ящика на лестнице раздаются звуки.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4127	18.01.2023	475	Парадная № 4, этаж № 16, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4128	18.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4129	18.01.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4130	18.01.2023	1070	Парадная № 11, этаж № 4, стояк ГВС/ХВС № 5. Протечка внутриквартирная.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4131	18.01.2023	304	Парадная № 3, этаж № 10, правый квартирный холл, перегорела лампочка.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4132	18.01.2023	234	Паркинг Ленинский пр., 64 - не проводится уборка м/м.	Уборщик: Сушев Дмитрий
4133	18.01.2023		Парадная № 1, Этаж № 11, Лифтовой холл Отвалилась бордюрная плитка	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4134	18.01.2023		Парадная № 2, Этаж №19, Черная лестница, разбито стекло армир.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4135	17.01.2023	1161	Парадная № 11, Этаж № 19, стояк № 6 - давление ГВС не соответствует норме, ГВС практически нет.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4136	17.01.2023	1086	Сбой программы в перевозке. Лифт грузовой слева. Был вызван с первого этажа на седьмой, доехал до седьмого, не открылся и поехал на -1. Время после 17ч.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4137	17.01.2023	1039	Парадная № 10, Этаж № 20, Квартирный холл, перегорела (мигает) лампочка, открыт этажный электрощит	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4138	17.01.2023	1039	Парадная № 10 - закрыть вырытую яму перед парадной. Заявка №7892840579585 от 07.12.2022 г не выполнена (создано повторно по требованию жильца)	Мастер участка: Скорук Татьяна
4139	17.01.2023		Парадная № 11, по кухонным стоякам ГВС (кв. 1055 - 1107), - авария в кв.1057, течь стояка (уголка) ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4140	17.01.2023	535	Парадная № 5, Этаж № 4, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4141	17.01.2023		Парадная № 10, полностью все стояки ГВС, отключение верхней зоны ГВС (кв. 983 - 1054) - авария в подвале, течь розлива ГВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4142	17.01.2023	1057	Парадная № 11, Этаж № 2, Стояк ГВС/ХВС № 3, Протечка внутриквартирная, течь стояка в коробе	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4143	17.01.2023		Парадная № 11, Этаж № 7, Квартирный холл Нарушен штукатурный слой на потолке СРОЧНО ВОССТАНОВИТЬ	Плотник: Никифоров Александр
4144	17.01.2023		Парадная 11, 12 Произвести осмотр штукатурного слоя, произвести восстановление отбитых углов, восстановить напольную плитку.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4145	17.01.2023		Провести воду для уборочной машины в паркинге!!!!	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4146	17.01.2023	1154	Парадная № 11, Этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4147	17.01.2023	785	Парадная №7, 18 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4148	17.01.2023	699	Парадная №6, 19 этаж, 4 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4149	16.01.2023	1133	Парадная №11, 15 этаж, 2 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, чуть теплый полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4150	16.01.2023	561	Парадная №5 , 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4151	16.01.2023	785	Парадная №7, 18 этаж, 5 стояк. Добрый вечер! Из крана вместо горячей воды течёт еле тёплая на обоих стояках (кухня и ванная)! Заявку в диспетчерскую службу подавала! Когда решится вопрос?	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4152	16.01.2023	78	Парадные с 1 по 3 , на улице днем горит свет.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4153	16.01.2023	1	Въездные ворота в паркинг, не работает фотоэлемент, зависает, видит постоянно препятствие	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4154	16.01.2023	1133	Парадная №11, 15 этаж, 2 стояк, отсутствует ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4155	16.01.2023	12	Парадная №1, 3 этаж, 5 стояк, опломбировка счетчика ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4156	16.01.2023	825	Парадная №8, левый грузовой лифт сильно гремит при движении.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4157	16.01.2023	883	Паркинг: Ленинский пр., 64 , у КПП-2, с левой стороны мокрая стена.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4158	15.01.2023	1065	Парадная №11, этаж №3, стояк №6 - при включении горячей воды очень сильно растёт давление на тонометре.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4159	15.01.2023	696	Парадная №6, этаж №19, стояк №1 - отсутствует ГВС, напор ХВС очень слабый.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4160	15.01.2023	903	Парадная №9, этаж №9, стояк №2 - Температура ГВС не соответствует норме, очень слабый напор.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4161	15.01.2023	700	Парадная №6, этаж №19, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4162	15.01.2023	668	Парадная №6, этаж №13, стояк №3 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4163	15.01.2023	693	Парадная №6, этаж №18, стояк №3 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4164	15.01.2023		Ленинский пр. 64, диспетчерская - погасла индикация на приборах С2000-БКН на пр. Героев 18 с 3 по 10 парадную + паркинг. Индикация восстановлена в ручном режиме .Необходимо выяснить причину произошедшего.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
4165	15.01.2023		Парадная №11, подвал..  Сработка АППЗ - в диспетчерской сигнала не было, информация поступила от жителей, в подвале прорвало трубу розлива ГВС, много пара. Правый грузовой и пассажирский лифты стоят на 1-м этаже, чтобы их пустить механик отключил "пожарку"., её необходимо включить обратно.	Мастер участка: "ВДПО" АППЗ
4166	15.01.2023		15.01.23г. в 19.00 произведено отключение верхней и нижней зоны ГВС, парадная №2, стояк №3 (кв. 131-250), авария в магазине "Деканто", коммерческом помещении 4Н, течь стояка ГВС. ГВС отключено до 16.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4167	15.01.2023		Коммерческое помещение 4Н, магазин "Деканто" - в туалете прорвало трубу ГВС. т.89213133118.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4168	15.01.2023		15.01.23г. в 11.40 произведено отключение верхней зоны ГВС, парадная №11, стояки с 1 по 6 (кв.1114-1174; 1115-1175; 1116-1176; 1117-1177; 1118-1178; 1119-1179), авария в подвале, лопнула труба розлива ГВС. ГВС отключено до 16.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4169	15.01.2023	696	Паркинг, Ленинский пр.64 - не производится уборка м/м 70, 116 и всего сектора перед парадной №6.	Уборщик: Сушев Дмитрий
4170	15.01.2023	1177	Парадная №11, этаж №22, стояк №4 - Нет ХВС и ГВС.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4171	15.01.2023	1159	Парадная №11, этаж №19, стояк №4 - очень слабый напор ГВС, идёт ржавая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4172	15.01.2023	1161	Парадная №11, этаж №19, стояк №6 - нет давления ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4173	15.01.2023	535	Парадная №5, этаж №4, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода, полотеносушило холодное.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4174	15.01.2023		Диспетчерская. Неисправность АДС "Кристалл", нет связи с БК 4.2.	Мастер участка: Компас-Нева (АДС Кристалл) Аварийка ВОРОТА ПАРКИНГА МЕХАНИКА
4175	15.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4176	14.01.2023		14.01.23 г. в 19-20 произведено отключение верхняя и нижняя зоны ГВС, парадная № 1, стояк № 6 (кв. 6-125).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



4177	14.01.2023	48	Парадная № 1, этаж № 8, стояк ГВС/ХВС № 6, заливте вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4178	14.01.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4, стояк ГВС № 5 - холодное полотеносушило. Из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4179	14.01.2023	234	Парадная № 2, -1 этаж, входная дверь в паркинг - не работает магнитный замок. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4180	14.01.2023	540	Паркинг Ленинский пр., 64 - сломаны автоматические ворота у парадной № 1 (открыты и не реагируют на пульт). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4181	14.01.2023	540	Парадная № 5, этаж № 5, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4182	14.01.2023	1154	Парадная № 11, этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4183	13.01.2023	1154	Парадная № 11, Этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС снова идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4184	13.01.2023	221	Парадная № 2, Входная дверь - Не работает магнитный замок (дверь в парадную не открывается)	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4185	13.01.2023	1159	Парадная № 11, Этаж № 19, Стояк ГВС/ХВС № 4, Заливте вышерасположенной квартирой - в ванной по стояку капает вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4186	13.01.2023	1154	Парадная № 11, Этаж № 18, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4187	13.01.2023	1148	Парадная № 11, Этаж № 17, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4188	13.01.2023		СРОЧНО ПРОВЕСТИ ВОДУ ДЛЯ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В ПАРКИНГЕ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ до 9:00 16.01.2023г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4189	13.01.2023	535	Парадная № 5, Этаж № 4, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4190	13.01.2023	263	Парадная № 3, Этаж № 3, Составить АКТ в связи с заливте вышерасположенной квартирой. Фото- и видеосъемка есть. Созвониться	Главный инженер Юг: Степанов Владимир Владимирович
4191	13.01.2023	263	Парадная № 3, Этаж № 3, Стояк ГВС/ХВС № 3, Заливте вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4192	13.01.2023	545	Парадная № 5 , Этаж № 6 , стояк № 5 - температура ГВС по санузлу не соответствует норме , ГВС и полотеносушило холодные.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4193	13.01.2023	275	Парадная № 3 , Этаж № 5 , стояк ГВС / ХВС № 3 . Течь отсечного крана (Замена отсечного крана)	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4194	13.01.2023	269	Парадная № 3 , Этаж № 4 , Стояк ГВС/ХВС № 3 , Залитие - течет сверху.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4195	13.01.2023	883	Парадная №9, в левом грузовом лифте не горит лампочка (повторно).	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4196	13.01.2023	883	Парадная №9, у двери входа на черную лестницу доводчик не доводит дверь.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4197	13.01.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4198	13.01.2023	1087	Парадная №1, из-под двери во двор течет вода.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4199	12.01.2023	699	Парадная №6, 19 этаж, 4 стояк, из крана горячей воды течет чуть теплая, нет давления.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4200	12.01.2023	608	Парадная №5, 19 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4201	12.01.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из крана горячей воды течет чуть теплая, холодный полотеносушитель .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4202	12.01.2023	15	Парадная №1, 4 этаж, в квартирном холле, около кв.15, заменить лампочку, плохо светит.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4203	12.01.2023	1118	Не работает домофон на чёрной лестнице 11 подъезда. Разговаривать можно, но дверь не открывается, сигнал сбрасывается, как только нажимаешь кнопку на домофона. Проблема не только у меня, жалуются и другие соседи. Проблема с 5.01.23	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4204	12.01.2023	197	Парадная №2, 11 этаж, 6 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, чуть теплый полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4205	11.01.2023	785	Парадная №7, этаж №18, стояк №5 - из кранов ГВС идёт тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4206	11.01.2023	578	Парадная №5, этаж №13, стояк №5 - из кранов ГВС идёт холодная вода, слабый напор.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4207	11.01.2023	843	Парадная №8, этаж №12, стояк №3 - из крана ГВС идёт холодная вода, полотеносушитель холодный.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4208	11.01.2023	535	Парадная №5, этаж №4, стояк №5 - из крана ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4209	11.01.2023	402	Парадная №4 , этаж №6 - нет связи квартиры с парадной и гостевой калиткой.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4210	11.01.2023	604	Парадная №5, этаж №18 - сломана ручка двери из ЛХ в КХ.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4211	11.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4212	11.01.2023	213	Парадная №2 - не работает домофон.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4213	11.01.2023	543	Парадная №5, этаж №6, стояк №3 - течёт полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4214	11.01.2023	1099	Парадная № 11, этаж № 9, стояк № 4. Опломбировка счетчика ГВС квартирная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4215	10.01.2023	560	Парадная № 5, этаж № 9, стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4216	10.01.2023	604	Парадная № 5, этаж № 18, стояк ГВС № 4 - холодное полотеносушило, из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4217	10.01.2023	118	Парадная № 1, этаж № 18, замена (или ремонт) дверной ручки в квартире. Платно, удобно с утра.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4218	10.01.2023	545	тел. 89990294171 Парадная № 5, этаж № 6, стояк № 5, температура ГВС не соответствует норме.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4219	10.01.2023	1090	Парадная № 11, этаж № 8, стояк № 1, консультация сантехника.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4220	10.01.2023	676	Парадная № 6, этаж № 15, стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4221	10.01.2023	45	Парадная № 1, входная дверь - отломан магнитный замок (дверь в парадную не закрывается). Передано диспетчеру в обслуживающую организацию.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4222	10.01.2023	1140	Слабый напор горячей воды в ванной Создана на основании письменного обращения №32-1/2023 от 09.01.23	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4223	10.01.2023	968	Парадная № 10, этаж № 8 - образовалась щель между рамами.	Мастер участка: Игумнов Кирилл Владимирович

4224	10.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4225	09.01.2023	218	Парадная № 2 , Этаж № 14 , стояк № 6 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4226	09.01.2023		Парадная № , Стояк ГВС № 1 (кв. 129 - 185), отключение нижней зоны ГВС - авария в кв 150 ,течь стояка ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4227	09.01.2023	475	Парадная № 4 , Этаж № 16 , стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС комнатной температуры.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4228	09.01.2023	150	Парадная № 2 , Этаж № 5 , Стояк ГВС/ХВС № 1 , Протечка внутриквартирная	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4229	09.01.2023	1132	Установка ПУ и опломбировка ГВС квартирная	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4230	09.01.2023	545	Парадная № 5 , Этаж № 6 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4231	09.01.2023	535	Парадная № 5 , Этаж №4 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4232	09.01.2023	8Н	Парадная № 5 студия "Кисточки" - отсутствует ГВС, "сухой" кран	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4233	09.01.2023	1009	Парадная № 10 - вход на черную лестницу, с правой стороны отломан отлив.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4234	09.01.2023		Парадная № 2 , Стояк ГВС № 4 (кв. 195 - 251) , отключение верхней зоны ГВС - авария в коммерческом помещении ЗН магазин "ВотОня" ,течь стояка ГВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4235	09.01.2023	ЗН	коммерческое помещение ЗН магазин "ВотОня" - в коробе, по стоякам течет сверху вода	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4236	09.01.2023		Парадная № 8 , Стояк ГВС № 3 (кв. 793 - 833) , отключение нижней зоны ГВС , авария в кв 793, течь ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4237	09.01.2023	1113	Парадная № 11 , Этаж № 11 , Стояк ГВС/ХВС № 6 , Залитие вышерасположенной квартирой - течет сверху по стоякам	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4238	09.01.2023	793	Парадная №8, 2 этаж, 3 стояк, течет по стояку в квартире.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4239	09.01.2023		Парадная №10, в помещении охраны, на первом этаже, не греют батареи.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4240	08.01.2023	930	Парадная №9, 18 этаж, 2 стояк, слабый напор ГВС, вода чуть теплая.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4241	08.01.2023	561	Парадная №5, 10 этаж, 1 стояк. Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4242	08.01.2023	578	Парадная №5, 13 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, тел. 8 9062405044.	Сантехник: Кудряшев (ЛИНЕЙКА-МОНТАЖНИК) Максим Владимирович
4243	08.01.2023	573	Парадная №5, 12 этаж, 3 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4244	08.01.2023		Парадная №8, отключение ГВС, нижняя зона, 2 стояк (кв.792-832), авария в кв.792, нет доступа. Отключено до 09.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4245	08.01.2023		Коммерческое помещение 15-Н, "Студия Красоты", сверху по стояку течет вода, тел. 8 9817092557.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4246	08.01.2023	244	Парадная №2, 18 этаж, 4 стояк, не работает счетчик ГВС.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4247	08.01.2023	1099	Парадная №11, 9 этаж, 4 стояк, опломбировка счетчика ГВС .	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4248	08.01.2023		Парадная №1, правый грузовой лифт зависает во время движения, не выполняет команды, ездит беспорядочно вверх и вниз.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4249	08.01.2023	699	Парадная №6, 19 этаж, 4 стояк, из крана горячей воды течет чуть теплая вода, нет напора.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4250	08.01.2023	676	Парадная №6, 15 этаж, 1 стояк, на кухне из крана горячей воды течет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4251	08.01.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из кранов ГВС течет холодная вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4252	08.01.2023		Паркинг Ленинский пр., 64 - Сломаны въездные автоматические ворота около парадной №9 (закрыты и не реагируют на пульт) - Передано СМС в обслуживающую организацию.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4253	07.01.2023	40	Парадная №1, этаж №7 - квартира обесточена.	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4254	07.01.2023		Парадная №3 - не работает пассажирский лифт, заявка передана в лифтовую службу.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка

4255	07.01.2023	234	Паркинг : Ленинский пр., 64 - Сломаны автоматические выездные (1-я парадная) ворота (открыты не реагируют на пульт) - Передано диспетчеру в обслуживающую организацию №50.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4256	07.01.2023	604	Парадная №5, этаж №18, стояк №4 - из кранов ГВС идёт чуть тёплая вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4257	07.01.2023	234	Парадная №2, этаж № -1, входная дверь в паркинг - очень тяжело открывается магнитный замок.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4258	07.01.2023	583	Парадная №5, этаж №14, стояк №3 - из крана ГВС идёт чуть тёплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4259	07.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4260	07.01.2023	535	Парадная №5, этаж №4, стояк №5 - из крана ГВС идёт холодная вода, холодный полотеносушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4261	07.01.2023		07.01.23 в 1-20 произведено отключение верхняя зона ГВС, парадная № 6, стояк ГВС № 5 (кв. 660-700, авария в кв. 685. Отключено до 18-00 до 07.01.23.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4262	07.01.2023	680	Тел. 89118400704. Парадная № 6, этаж № 15, стояк ГВС/ХВС № 5, заливает вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4263	06.01.2023	719	Парадная № 7, этаж № 5. Отсутствует электроснабжение в квартире (полностью).	Электрик: Ельмеев Борис Борисович
4264	06.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4265	06.01.2023	15Н	Коммерческое помещение 15Н (студия красоты "Make me Q"), заливает вышерасположенной квартирой.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4266	06.01.2023		Парадная № 1, стояк ГВС № 2, нижняя зона ГВС (кв. 2-58), отключение - авария в кв. 9.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4267	06.01.2023	9	Тел. 89516737422. Парадная № 1, этаж № 3, стояк ГВС/ХВС № 2, протечка внутриквартирная.	Сантехник: Шиков (СУТОЧНИК-АВАРИЙЩИК) Олег Валерьевич
4268	06.01.2023	735	Парадная № 7, этаж № 9, стояк № 2 - температура ГВС на кухне не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4269	06.01.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4, стояк ГВС № 5 - холодное полотеносушило. Из кранов ГВС течет холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4270	05.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4271	05.01.2023	608	Парадная № 5 , Этаж № 19 , стояк № 3 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4272	05.01.2023	583	Парадная № 5 , Этаж № 14 , стояк № 3 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет комнатной температуры.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4273	05.01.2023		Парадная № 10 - с домофона никакая из квартир не вызывается, проверено жителями и охраной.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4274	05.01.2023	535	Парадная № 5, этаж № 4, стояк № 5 - Температура подачи ЦО слишком высокая, радиаторы раскалены, в квартире жарко ( о терморегуляторах ничего не говорит)	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Степанов Владимир Владимирович
4275	05.01.2023	1081	Парадная № 11 , Этаж № 6 , Стояк ЦО № 4 - холодный радиатор, нужно развоздушить.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4276	05.01.2023	106	Парадная № 1 , Этаж № 17 , стояк № 1 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4277	05.01.2023		Парадная № 7 - откачать залитые прямки	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич Главный инженер Юг: Степанов Владимир Владимирович
4278	05.01.2023	730	Во исполнении заявки 7809905427775 от 05.01.2023 касающейся прямой опасности жителям 7-мой парадной, в связи с отказом диспетчера останавливать лифт без согласования с дежурным по дому. Была неоднократная попытка связать с дежурный по дому Степановым Владимиром Владимировичем моб. +7 921 941 4589 - по указанному телефону дежурный не снимает трубку. Проблема не решена. Люди используют неисправный лифт подвергая себя опасности, а также подвергая повреждению общее дорогостоящее оборудование - лифт.	Мастер участка: ООО"РСК" Лифты Аварийка
4279	05.01.2023	730	Ленинский 64, 7 парадная 730 кв. При попытки вызова с домофона (внизу парадная) домофон выдает ошибку - сигнал не проходит, открыть дверь используя квартирный домофон не возможно. Аналогичная ситуация с работой домофона подтверждена в кв. 782	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4280	05.01.2023	730	Ленинский 64, 7 парадная, 7 мой этаж. В лифтовом холе отклеилась плитка. Необходимо переклеить и восстановить пол.	Плотник: Яхонтов Николай Николаевич
4281	05.01.2023	730	В шахте грузового лифта (зав. номер В7NA5217) находится вода. Также в самой кабине с потока течет вода. Лифт не остановлен на просушку - перевозит людей. Срочно остановить лифт для безопасности людей, и осуществить просушку для сохранения дорогостоящего оборудования. 7 парадная Ленинский 64.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

4282	05.01.2023	535	Парадная № 5 , Этаж №4 , стояк № 5 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4283	05.01.2023		Парадная № 7 , Стояк ГВС № 5 (кв. 705 - 745) , отключение нижней зоны ГВС по кухонному стояку - авария в подвале	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4284	05.01.2023	781	Парадная № 7, -1 этаж , в лифте слышен звук текущей воды.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4285	05.01.2023	782	кв 782 Парадная № 7 , Входная дверь и Этаж № 18 - Не проходит сигнал, нет связи парадная-квартира. Передано в обслуживающую организацию в 12:47.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4286	05.01.2023	1000	Парадная № 10 , Входная дверь и Этаж № 13 - Не проходит сигнал, нет связи парадная-квартира. Передано в обслуживающую организацию в 12:26.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4287	05.01.2023		Отключение ГВС, верхняя зона, пар.№1 (кв.64-128), пар. №2 (кв.192-254), пар.№3 (кв.309-362), пар.№ 4 (кв.435-520), авария в подвале. Отключено до 05.01.23г. до 18.00.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4288	05.01.2023		Парадная №10, на первом этаже стоит левый грузовой лифт с открытыми дверями.	Управляющий: ООО "РСК" Лифты 1-12 пар.
4289	04.01.2023	535	Парадная №5, 4 этаж, 5 стояк, из кранов горячей воды течет чуть теплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4290	04.01.2023	693	Парадная №6, 18 этаж, 3 стояк, в ванной из крана горячей воды течет чуть теплая вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4291	04.01.2023		Парадная №10, не работает домофон.	Мастер участка: "ИП Лаврентьев Михаил" (СКУД весь, кроме ворот паркинга)
4292	03.01.2023	597	Парадная №5, этаж №17, стояк №2 - из кранов ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4293	03.01.2023	561	Температура горячей воды в ванной не соответствует СанПину (холодная). Холодный полотенцесушитель.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4294	03.01.2023	931	Парадная №9, этаж №18, стояк №3 - в ванной из крана ГВС идёт холодная вода.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4295	03.01.2023		Паркинг : Ленинский пр., 64 - въездные автоматические ворота открываются и закрываются с необычно большой скоростью и шумом. Передано диспетчеру в обслуживающую организацию №9.	Мастер участка: Сайлекс (ворота паркинг АВТОМАТИКА, ПУЛЬТЫ)
4296	02.01.2023		Парадная № 11. Отключена нижняя зона ГВС, стояк № 1 (кухонный), (кв. 1055-1108). Отключено до 18-00 до 03.01.2023 г.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич



4297	02.01.2023	597	Парадная № 5, этаж № 17, стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме, ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4298	02.01.2023		Парадные с № 5 по № 9 . Отключена верхняя зона ГВС (5п кв 566 - 610 ; 6п кв 656 - 700 ; 7п кв 746 - 790 ; 8п кв 836 - 880 ; 9п кв 908 - 934) - авария в подвале, течь розлива ГВС	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4299	02.01.2023		Парадная № 11 , консьержная - помещение в пару, течет в коробе (где выломано)	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4300	01.01.2023	561	Температура горячей воды в кухне не соответствует СанПину (холодная).	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич
4301	01.01.2023	582	Парадная № 5 , Этаж № 14 , стояк № 2 - температура ГВС не соответствует норме , ГВС идет холодная.	Сантехник: Стаховец (ЛИНЕЙКА) Владимир Григорьевич

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: adca0a35-6003-4253-8243-07ebf6f35d5b

ОТПРАВЛЕНО **ООО "КТС"**, Майоров Артём Геннадьевич, УПРАВЛЯЮЩИЙ -  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

**16.02.24** 11:57 (MSK)

Сертификат 013E8AE50060B0A2A749BCBAFD7C651A3