



ООО «КомТехСервис»

k-t-s.ru / info@k-t-s.ru

197341 Санкт-Петербург, Коломяжский, 27,
пом.51-Н, офис 17 (12 этаж)

**Отчет
о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2022 год**

Адрес:	Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.32 к.1
Площадь (жилая):	34 056,1 кв.м.
Начислено (жилищные услуги):	10 573 441,48руб.
Получено:(жилищные услуги):	9 449 112,58руб.
В том числе просроченная (2+ мес.):	1 300 666,39 руб. (Приложение №2)

1. За отчетный период Управляющей компанией были выполнены следующие работы:

Услуга	Начислено по тарифу	Оплачено	Выполнение
Содержание и ремонт АППЗ	163 452,00	154 892,93	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт лифтов	1 602 733,38	1 402 444,08	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства	76722,60	73892,79	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание общего имущества дома	3 334 420,98	3 117 742,58	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью, а также Приложением №3
Содержание придомовой территории	833 693,33	800 275,04	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью и необходимостью
Текущий ремонт общего имущества	2 385 629,81	2 154 140,86	Выполнено согласно Приложению №1
Управление многоквартирным домом	1 925 796,32	1 689 907,95	Выполнено в полном объеме
Эксплуатация приборов учета тепла и горячего водоснабжения дома	20293,23	15036,99	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета тепла и холодного водоснабжения дома	22477,03	20033,47	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета тепла и электроэнергии дома	26223,20	20745,89	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены

Приложение № 1

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора
управления мкд СПб,
пр. Комендантский, д.32, к.1
Расшифровка выполненных работ по строке
«Текущий ремонт»

Отчет по текущему ремонту общего**имущества на 2022 году управляющей компанией ООО КомТехСервис"****S = 34056.1 кв.м.****Начисления по ТР : 2 385 629, 84 руб.**

№	Работы	Вид работ	Месяц	Сумма, руб.
1	Общестроительные	Ремонт 3 парадной, основная лестница	октябрь	1 061 443.00 ₽
2	Общестроительные	Ремонт м/п швов (180м.п.)	ноябрь	126 625.00 ₽
3	Общестроительные	Ремонт фасада (8 м2)	декабрь	22 784.00 ₽
4	Общестроительные	Ремонт отмостки (19 м2)	июль	33 088.00 ₽
5	Общестроительные	Ремонт пешеходной дорожки 1-2 пар.	сентябрь	6 725.00 ₽
6	Общестроительные	Замена входной двери , 3 пар.	сентябрь	49 750.00 ₽
7	Общестроительные	Ремонт бетонных ступеней на входе в пар. 1-7 пар.	сентябрь	172 610.00 ₽
8	Общестроительные	Гидроизоляция швов в машинном помещении лифта и кв. 312, 4 пар.	октябрь	19 477.00 ₽
9	Сантехнические	Замена участка лежака ХВС от водомерного узла тех.эт. (25 м.п.)	октябрь	101 366.40 ₽
10	Сантехнические	Замена пожарного гидранта, сварка.1, 3 пар. – (155 м.п)	март, ноябрь, сентябрь	651 070.00 ₽
11	Сантехнические	Замена трубопровода ХВС (176 м.п.)	в теч.года	599 259.00 ₽
12	Сантехнические	Замена термометров (30 шт.), манометров (56 шт.) в ИТП	сентябрь	115 672.00 ₽
13	Ремонт лифтов	Замена ограничителя скорости в лифтах №025159, 025156, 025155, 025154, 025153, 025152, 025150, 025149, 025148, 388089, 388104 38810, 388107, 388109, 388117, 388120, 388121 388126	апрель	77 171.00 ₽
14	Ремонт лифтов	Замена канатоведущего шкифа в лифтах №025159 №388089	июнь	42 251.00 ₽
15	Ремонт оборудования	Замена оборудования системы диспетчеризации	март	207 470.00 ₽
16	Для ремонт м/п швов	Услуги автовышки АВР	декабрь	11 700.00 ₽
17	Сантехнические	Замена трубопровода канализации, 2 пар., подвал (33.92 м.п.)	декабрь	129 574.00 ₽
18	Сантехнические	Замена муфтовой арматуры, кранов (14 шт.)	июль, июнь	30 170.00 ₽
19	Общестроительные	Замена стеклопакета двери, 2 пар.	сентябрь	6 480.00 ₽
20	Общестроительные	Замена доводчика на переходном балконе, 5 пар.	февраль	1 653.00 ₽
21	Общестроительные	Ремонт крышки мусоропровода, 6 пар	май	2 933.00 ₽
22	Общестроительные	Ремонт пола 1 пар, 7 пар (1 кв.м.)	март	1 095.00 ₽

23	Сантехнические	Замена радиатора в кв.245 (1 шт.)	октябрь	18 669.00 ₽
ИТОГО				3 489 035

Приложение № 2

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора
управления мкд СПб, пр. Комендантский, д.32, к.1
**«Просроченная задолженность перед
управляющей компанией»**

№ кв.	Задолженность	Кол-во месяцев (2+)
2	7546,25	5
16	23482,62	9
19	33852,53	4
21	14285,30	8
32	3422,19	3
33	16724,01	6
46	27353,10	6
53	16906,76	6
55	26454,99	7
57	23284,81	10
69	6535,10	3
70	6585,60	3
72	7657,46	4
73	37431,10	9
74	9393,97	2
79	13330,25	3
83	13566,34	6
88	47681,42	10
92	30751,15	10
102	11946,08	6
110	5054,36	3
124	9009,99	5
126	13455,08	7
127	34657,35	10
147	3692,52	2
150	5543,27	3
155	15049,77	1
161	4533,05	4
171	6821,32	5
176	18612,38	9
180	10211,17	5
182	38934,01	8
194	9056,90	3
195	10725,67	4
199	40914,12	10
200	3967,59	3

204	4377,21	1
206	21455,05	8
208	17752,91	5
211	33297,20	10
234	30008,70	10
238	13142,14	6
246	4803,20	2
247	3279,03	1
254	6844,12	2
257	8508,51	3
260	5702,08	4
261	12454,81	4
271	32864,27	9
274	15916,88	8
275	4290,75	1
280	14866,46	6
296	7410,70	3
297	9510,49	2
303	12965,95	3
304	20015,99	9
307	39352,48	9
308	10176,47	5
310	9111,59	6
319	19939,07	10
320	7313,92	3
324	20595,03	9
325	5136,71	2
329	5833,64	4
335	6440,54	2
340	10456,77	4
342	12286,79	3
360	3953,74	2
364	13199,11	8
382	11266,91	5
385	4755,81	2
392	5097,07	3
393	5043,92	2
396	13268,51	5
403	17614,00	8
406	7721,03	2
411	8438,57	4
426	5881,80	2
431	3466,79	2
432	3041,89	3
448	3017,70	2

469	4480,70	2
489	10596,76	4
491	6823,66	3
497	13349,62	6
504	31026,04	8
533	3950,55	2
534	56511,69	10
537	23517,74	7
546	10103,74	4
Итого	1300666,39	

Приложение №3

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора управления
МКД СПб, пр. Комендантский, д.32 к.1

«Журнал заявок»

Журнал заявок ООО "КомТехСервис"					
Дата	№ пом.	Содержание заявки	Выполненные работы	Дата исполнения	Исполнитель
30.12.2022	305	4 пар. со 2эт. по 16 эт. на ч \ лестнице нет освещения.		19.01.2023	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.12.2022		Парадная 4. Отключение стояка ХВС, кухня с 10 по 16 этаж; ГВС с 1 по 16 этаж (протечка в кв. 285). Доступ в кв.290 и 295 возможен с 09:00 __ до 11:00.		11.01.2023	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.12.2022	285	Парадная 4. Этаж 10. Кухня. Протечка по фановому стояку с верхнего этажа.	отключение ГВС	13.01.2023	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.12.2022	24	Парадная 1. Этаж 5. Квартирный холл. Не горит светильник.		30.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.12.2022		Парадная 5. Отключение ХВС, верхн. зона (замена отвода ХВС, кухня в кв. 379).		30.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.12.2022	157	Этаж 16. Кухня. Протечка с тех.этажа.		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.12.2022	147	Подтекает соединение с пол./сушителем.	проложен уплотнитель	09.01.2023	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.12.2022		Парадная 2. Отключение ГХВС (замена стояка ХВС в кв. 152)	хгвс включены замена стояка в кв. 152 проведена	09.01.2023	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.12.2022	129	2 пар. 1 эт. вход в пар. Сорван светильник. Повтор от 26/12		30.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

28.12.2022	479	7 пар.1 эт. вторая входн. дверь. Тугая пружина , громко хлопает.	пружина отрегулирована	09.01.2023	Плотник: Туракулов Абдор
28.12.2022	128	Установка обрат. клапана на гиг. душ		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.12.2022	123	Сильный запах из подвала		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.12.2022		Отключ. ГВС и ЦО ввиду провед. работ на теплосети ГУП ТЭК с 9.00 ч. 28/12. по 00.30 ч. 29/12		29.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.12.2022	143	Из ХВС идет ГВС		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.12.2022	138	Из ХВС идет ГВС		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.12.2022	442	Замена смесителя в ванной	замена проведена	28.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.12.2022	427	Замена фильтра и разводки ХВС в ванной		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.12.2022	379	Замена отвода ХВС на кухне		30.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.12.2022		В 4 пар. на 9 эт. в лифт. холле установка батареи.		30.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.12.2022	492	мокрый потолок на кухне \ над мойкой\ соседи выше. сухо.\		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.12.2022	103	нет освещения в тамбуре 1 эт. \ отсутствует плафон\		30.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.12.2022	1	1 пар. 1.т. сильный запах канализации в парадн. и на 1 эт. из подвала.		27.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.12.2022	129	Парадная 2. Этаж 1. Вход. Сорван наличник дверей.		26.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
26.12.2022	129	Парадная 2. Этаж 1. Вход. Сорван светильник.		29.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.12.2022	247	Парадная 4. Этаж 3. Лифтовой холл. Не горят 2 светильника.		27.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

25.12.2022	427	Ванна. Слабый напор ХВС.		30.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.12.2022	103	Холодные батареи в 2 комн. и на кухне. Холодные стояки.		27.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.12.2022	367	Не работает розетка на кухне. ИНВАЛИД. Откроет сиделка. Тел. соц. работника 89117538525 Желательно 11-13		27.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
24.12.2022		15.20 1-2 пар. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦО.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.12.2022	2	Запах канализ. и влажно в парадной.		27.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.12.2022		Отключение отопления в 1 пар., подвал. для замены батареи.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.12.2022	5	Отключ. отопления в 1 пар., комната.		27.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.12.2022	5	Потекла батарея в комн.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.12.2022	123	холодная батарея в маленьк. комнате.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.12.2022		7 пар забит мус.\ провод.	мусоропровод прочищен	26.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
22.12.2022	103	холодная батарея в маленьк. комнате.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	212	нет отопления в одной из комнат. ОТМЕНА заявки		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	143	низкая температура гвс \ холодная\ в комнате рядом с ванной холодная батарея .стояк холодный.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	281	просьба посодействовать в установке отсутствующего радиатора отопления\ снятого год назад.\ в лифт.холле 9 эт.		26.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

22.12.2022	264	оценка с\техн. состояния стояка хвс \ ванная. с\ узел.\		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	123	холодные батареи во всей квартире.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	89	холодная батарея в одной комнате\ 3 -х комн. кв\		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	203	холодная батарея в одной из комнат после запуска ц.о.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	143	нет гвс \ванная. с\ узел\ и отопления в кв.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	360	нет отопления в кв.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	68	нет отопления в кв.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	89	нет отопления		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	41	нет отопления в кв. после отключен.		26.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	185	холодная батарея в комнате \ кухня горяч.\		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	396	нет отопления в кв. после отключ.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	543	нет отопления в кв. после отключ.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	465	песле откл. нет отопления в кв.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.12.2022	214	после откл. ц.о. не греет батарб в одной из комнат \ средняя.\		27.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	212	Нет ЦО в квартире после подключения.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	276	Замена радиатора отопления.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.12.2022	161	Замена радиатора отопления.		27.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

21.12.2022	161	Протечка радиатора отопления.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.12.2022	429	Парадная 6. Замена отсекающего крана.	отсекающие краны установлены	22.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.12.2022	449	Парадная 6. Замена отсекающего крана.	отсекающие краны установлены	22.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.12.2022	312	4 пар. 16 эт. Не работает 1 пакетник в эл. щитке. ПОВТОР.		22.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.12.2022	416	Не уходит вода в раковине на кухне.	раковина прочищена	22.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.12.2022	399	Перенос и установка в/сч.	водосчетчики установлены и опломбированы	22.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.12.2022	98	Удаление 1 секции аварийного радиатора. Установка заглушек.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.12.2022	446	Замена мотора в бачке унитаза.		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.12.2022		4 пар. ОТКЛЮЧЕНО ГВС. Замена п/с.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.12.2022		В связи с работами ГУПТЭК будет ОТКЛЮЧЕНО ЦО И ГВС 21/12 с 9.00 - 00.30 22/12		26.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.12.2022	446	Устан. крана питьевой воды	установка проведена	21.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.12.2022	296	Осмотр на замену пол / суш. и установка 4 водосчетч.		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.12.2022		Отключ. стояка ГВС по кварт. № 209, 3 пар., ванна.		27.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.12.2022	209	Замена стоякового крана ГВС		26.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.12.2022	312	Не работает один пакетник в эл. щитке.		22.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

19.12.2022		В связи с работами ГУП ТЭК будет отключ. отопление и ГВС с 9.00 ч. 20 / 12 по 0.30 ч. 21 / 12	перенос на 21.12.22 г.	20.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Сантехник: Стреж Сергей Николаевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.12.2022	521	консультация с \ техн. не работает кнопка сливного бачка.	выполнено	20.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.12.2022	124	низкая температура гвс \ после откл. от 16.12	температура восстановлена	21.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.12.2022	214	3 пар.12 эт. засор. мус. \ провода.	мусоропровод прочищен	22.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
17.12.2022	530	Кухня. Холодная вода из ГВС (после аварии по ГУП ТЭК).	ГВС восстановлено	20.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.12.2022	129	Ванна. Холодная вода из ГВС (после аварии по ГУП ТЭК).		23.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.12.2022	376	5 пар. 13 эт. Кв. холл. Нет освещения. Повтор от 13/12.		16.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.12.2022		13.00 -15.30 Авария дефект трубы ГВС на Авиаконструкторов ГУП ТЭК. 15.30- 2.00 17/12		19.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.12.2022	389	Нет ГВС на кухне.	авария ГУП ТЭК	19.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.12.2022	77	Нет воды в кв.	авария ГУП ТЭК	19.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.12.2022	429	Консультация с/т.		20.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.12.2022		3 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		16.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.12.2022	449	Замена и опломбир. водосчетч.	установка и опломбировка проведена	20.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.12.2022	278	Холодно в лифт. холле в 4 пар. на 9 эт.		16.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

15.12.2022	552	Замена и опломбир. водосчетч.	замена и опломбировка проведена	16.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.12.2022	209	Установка 4 - х водосчетч.	водосчетчики установлены	16.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.12.2022		6 пар. отключение стояка хвс \ зона с \уз. прочистка отвода в кв. 437	прочистка отвода ХВС подключено	15.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
14.12.2022	25	1 пар. забит мус. \ првод на 6 эт.	мусоропровод пробит	16.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
14.12.2022	432	чистка стояка хвс в с\узле.		19.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
14.12.2022	313	слабый напор хвс во всей кварт.\ в вечернее время хвс нет совсем.\ более 2 лет.\	требуется замена левого гидранта план на 2023 г.	19.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.12.2022	482	в кв. холле. перегорели 2 лампы. \ отсечка. \		16.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.12.2022	316	Парадная 4. Пасс.лифт. Не работает. Передано в лифт. службу (сложный ремонт, срок до 14/12).	лифт исправен	15.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.12.2022		Парадная 2. Отключение ХВС (верх.зона) + ГВС. Замена стояка в кв.152.	замена проведена ХВС гвс включена	14.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.12.2022	533	Парадная 7. Этаж 12. Забит мус./провод.	мусоропровод пробит	14.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
13.12.2022		Парадная 5. Отключение ЦО - замена рад.отопления в кв 338 (комната).	стояк ц.о включен	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.12.2022		Парадная 3. Отключение ХВС. Замена отвода в кв.179.	отвод заменен	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.12.2022	165	Парадная 3. Этаж 2. Холодный рад./отопления у мус.провода. Отсутствует второй рад./отопления в лифтовом холле.	температура соблюдена	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.12.2022	376	Парадная 5. Этаж 13. Квартирный холл. Не горит светильник.		16.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.12.2022	376	Парадная 5. Этаж 13. Оторваны дверные наличники между лифтовым холлом и мус.проводом.	наличники установлены	16.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна

13.12.2022	376	Парадная 5. Входная дверь. Этаж 1. Отрегулировать доводчик.	доводчик отрегулирован	16.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
13.12.2022	437	Прочистка фильтра ХВС.	фильтр прочищен	15.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.12.2022	338	Замена радиатора отопления.	замена проведена	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.12.2022	152	Свищ на стояке (ванна, с/у.)	замена стояка	14.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.12.2022	542	05. 55 Развалилась фановая труба. Требуется доступ к трубам.	течь прекратилась	20.01.2023	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.12.2022		4 пар. 2-16 эт. (кроме 7 эт.) Нет освещения.		12.01.2023	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
12.12.2022		4 пар. пасс. и груз. лифт. Не работают. Заявка в лифт. сл.	лифт работает в штатном режиме	13.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.12.2022	130	2 пар. 11 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. Звонить в кв. 129. Звонок и дmf не работают.		15.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
12.12.2022	103	Холодная батарея в комнате (после отключения). Холодный стояк.	была завоздушенность	14.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.12.2022		12.05 1 пар. ОТКЛЮЧЕНО ЦО. Замена радиатора в комнате.	ц.о. включено	14.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.12.2022	212	Двери на перех. балкон. Проверить по этажно, не работают пружины и доводчики. Постоянно сильно хлопают. Жалоба будет передана в Администрацию. Жилец звонил ,гл. инженеру, меры не приняты. Заявка повтор.	пружины и доводчик установлены	14.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.12.2022	533	В 7 пар. на 12 этаже забит мус/ провод.	мусоропровод пробит	14.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
11.12.2022	537	Мокрая стена возле стояков на кухне.		20.01.2023	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.12.2022	338	Подтекает радиатор отопления.	замена проведена	16.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

09.12.2022		Парадная 6. Отключение ГВС (замена кранов).	замена кранов проведена	15.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.12.2022	300	Парадная 4. Этаж 13. Лифтовой холл. Не горит светильник.		14.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
09.12.2022		Кухня. Замена отвода по стояку в кв.179.	выполнено	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
09.12.2022	272	Замена и опломбировка 4 - х в/счетчиков.		12.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.12.2022	54	1 пар. 11 эт. Забит мусоропровод.	мусоропровод прочищен	09.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
08.12.2022	474	6 пар. 16 эт. лифт. холл. Не горит лампа.		14.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.12.2022	474	Из ГВС течет ХВС (ванной) по стояку.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.12.2022	179	Отсутствует ХВС на кухне. ПОВТОР заявки от 05/12	требуется замена стояка	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.12.2022	63	Отключить стояк отопления. Замена радиатора. Согласовано.	замена проведена	14.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.12.2022	446	Сорвало кран (фильтр) на кухне.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.12.2022		6 пар. Отключено ХВС (нижняя зона) кухня. Замена стояка.	хвс включено	09.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.12.2022		В 3 подвале засор канализ.	засор прочищен	08.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.12.2022	436	Запах канализ. в сан / узле.	подтекал манжет выполнено	08.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.12.2022	197	установка и опломбир. 4 сч.\ воды.		08.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
07.12.2022	530	в с\ узле спотолка капает вода.	отошел гибкий шланг	07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

06.12.2022	320	просьба заменить подвальное окно \ старое не закрывается очень холодный пол в кв. 1 .эт.\	окна в подвале закрыты	14.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
06.12.2022	522	течь стояка хвс на кухне \ после отключ.\	течь устранена	07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	158	консультация с\ техника. проблема с канализац..в унитазе поднимаются экскрименты.	выполнено	08.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	434	низкая температура гвс \ холодная.\ холодный п \сушитель и стояк в ванной.после отключения. \		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022		7пар. отключение стояка хвс зона кухни. \ для замены в кв.544 и 537.\	сток ХВС запущен	07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	544	замена стояка хвс на кухне.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	444	вновь холодный п \ сушитель\ стал горяч. затем остыл. повторное обращение.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	552	подтекает в ванной у в \ счетчиков. дмф. работает.	замена счетчиков	08.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.12.2022	259	опломбировка сч.\ воды \ сост. акта \	замена и опломбировка проведена	08.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.12.2022	383	в кв. холле не горят 2 лампы \длинные\ отсечка.		07.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.12.2022	459	Из ГВС идет холодная вода. Холодный п/сушитель.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.12.2022	179	Парадная 3. Этаж 5. Консультация.		07.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.12.2022	179	Парадная 3. Этаж 5. Консультация.		08.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.12.2022	542	Повторно. Из ХВС идет горячая вода.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.12.2022	444	Холодный пол./сушитель; низкая темп. ГВС.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

05.12.2022	542	Из ХВС идет горячая вода.		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.12.2022	381	Парадная 5. Этаж 14. Квартирный холл. Не горят две лампы. Отсечка, дмф.		07.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.12.2022		2 пар. подвал. Замена канализации. Залитие.	частичная замена канализации	05.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.12.2022	6	Опломбировка в/сч.		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.12.2022	335	5 пар. 1-4 эт. ч/л. Убрать граффити.	планируется косметический ремонт в 2023 г .	14.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
04.12.2022	117	Ремонт тройника в кухне.	полный ремонт фановой трубы частичная замена фанины	05.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.12.2022	436	Капает унитаз в тройнике.		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.12.2022	476	Нет потолочного освещения в кухне, сан/узле, коридоре. Отсечка, связь через дмф.		06.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.12.2022	464	Недостаточн. температура ГВС		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.12.2022	459	Из ГВС идет холодная вода в ванной.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.12.2022	112	Составл. акта о протечке. Предвар. позвонить.		06.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.12.2022		2пар. отключение стояков гвс и хвс.\ нижняя и верхняя зоны.\ зона кухни. течь по стояку в кв. 107.\ нужен доступ в кв.112. 117.	хвс и гвс включены проблемы решены замена фановой трубы в кв.117	05.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.12.2022	107	течь по стояку в кухне.	была замена фановой трубы в кв.117	05.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

02.12.2022	330	холодный радиатор отопления у мус. \провода. с начала отопительного сезона. отсутствует радиатор в лифт. холле. с прошлого года. неоднократные обращения. \ 5пар. 3 эт.	у мусоропровода стояк отключен с 2015 г.находится у дверей (которые жильцы не закрывают) на переходной балкон	06.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.12.2022	360	замена и опломбировка с \ воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	09.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
02.12.2022	335	1 эт. дверь тамбура выход к п \ ящ. граффити.	дверь покрашена	14.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
01.12.2022	459	Ванна. Холодная вода из ГВС.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.11.2022	543	Холодные батареи (завоздушина). Стояки горячие. ОТМЕНА.		02.12.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
30.11.2022	458	6 пар. ч/л. Нет освещения. Просьба, решить вопрос гл. инженеру.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.11.2022	445	6 пар ч/л.. Нет освещения. Решить вопрос гл. инженеру.		01.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022	447	6 пар. ч/л. Нет освещения до 6 эт.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022	434	1-8 эт. ч/л. Нет освещения.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022	543	Нет отопления в кв. Холодные батареи. Холодные стояки.		02.12.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
30.11.2022	473	6 пар. 1-16 эт. ч/л. Не горит свет.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022	400	6 пар.Между 1 и 2 эт. ч/л. Нет освещения, нет плафона.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022		6 пар. 2 эт.Просьба, убрать воду после прорыва батареи у мусорпр. на 11 эт. Передано от кв. 400		02.12.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна

30.11.2022		В 6 ч. 40 мин. Отключено отопление в 6 и 7 пар..		02.12.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
30.11.2022	508	Холодн. батар. в кухне, зале и мал. комнате.		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.11.2022	330	Вернуть 2 батар. в лифт холл	температурный режим в лифтовом холле соблюден t 18 гр.	06.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.11.2022		В 6 пар. отключены лифт. службой оба лифта		01.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.11.2022	465	Из ГВС идет холодн. вода. на кухне.		01.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.11.2022		В 6 пар. на 11 эт. прорвало батарею у мус / провода.		02.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.11.2022	404	Нет света на черн. лестн. в 6 пар на всей лестнице.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.11.2022	470	В 6 пар. льет по ступеням вода.		01.12.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
29.11.2022	545	Капает под раковиной в ванной		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.11.2022	165	Холодная батарея возле мус/провода ; Нет 2 радиатора в лифт холле		02.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.11.2022	82	Сильный запах канализ. из подвала.	замена части канализации	05.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.11.2022	18	не горит лампа над. эл. щитком. в 1 пар. на 4 эт. Отсечка, обращ. в 18 и 17 кварт.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.11.2022		Отключ. ГХВС в 6 пар. кухня. по кварт. № 425 ГВС весь стояк, ХВС нижняя зона		02.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.11.2022	396	низкая температура гвс \ с 25.11.22.\		02.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.11.2022	425	низкая температура гвс. и замена фильтра.		02.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

28.11.2022	400	низкая температура гвс \ долгий пролив- чуть теплая. \ повтор. от.25.11.22.		02.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.11.2022	17	перегорела лампа в кварт. холле. \ дневн. света. длинная. \ отсечка. звонок работает.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
28.11.2022	442	установка защитного реле.		01.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
28.11.2022	104	не горят лампы на ч \ лестнице между 7-8эт. 8-9 эт.		15.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
27.11.2022	447	Замена и опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	06.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.11.2022	330	Площадка мусоропровода. Холодный радиатор отопления.	Отключен 10 лет назад	02.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.11.2022	442	Парадная 6. Этаж 10. Установка защитного реле.		27.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.11.2022	339	Течет труба, где в/сч.	труба прочищена	28.11.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
26.11.2022	400	на кухне из ГВС идет холодная вода		07.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.11.2022		Отключение стояка ХВС в 5 пар.с 1 по 9 эт., кухня	стояк ХВС включен	28.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.11.2022	349	Замена стояка ХВС на кухне		02.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.11.2022	437	Слабый напор ХВС в сан/узле.		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.11.2022	546	низкая температура радиатора отопления в комнате .		01.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.11.2022	287	Парадная 4. Этаж 11. Квартирный холл. Опять не горит светильник.		25.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
23.11.2022		Парадная 1. Отключение стояка ХВС. Кухня. Нижн.зона. Циркуляция ГВС.	нижняя зона водоснабжения подключена	24.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.11.2022	2	Протечка по фановой трубе (стояковый засор) между 2 и 1 этажом.	протечка и засор устранены	24.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

23.11.2022	257	Холодный рад./отопления в большой комнате.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	28.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.11.2022	499	Парадная 7. Этаж 6. Забит мус./провод.	мусоропровод прочищен	24.11.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
23.11.2022	425	Чистка в/фильтров.	чистка фильтров проведена	25.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.11.2022	425	Парадная 6. Этаж 7. Квартирный холл. Сняты потолочные плафоны светильников (стоят на полу). Лифтовой холл, не горит светильник.		24.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
23.11.2022	260	Парадная 4. Этаж 5. Квартирный холл. Между кв. 260 // 261. Не горит светильник.		24.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
23.11.2022	306	4 пар. ч/л. 2 эт. После уборки (голый лед). Просьба, посыпать или убрать.	ступени обработаны	23.11.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
23.11.2022	306	4 пар. ч/л между 1 и 2 эт. Нет света (спускаются жильцы).		23.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
22.11.2022	58	1 пар.12 эт. Забит мусоропровод.	мусоропровод прочищен	23.11.2022	Дворник: Умаров Икром
22.11.2022		1 пар. кв.2. Требуется доступ. Передано в ГУЖА.	доступ обеспечили 23.11.22 будет замена стока ХВС кухня	23.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.11.2022	335	Поменять пружину на доводчик на второй входной двери двери в 5 пар.	доводчик установлен	23.11.2022	Плотник: Туракулов Аброр
22.11.2022	335	В кварт. холле 5 пар. на 4 эт. не горят две лампы.		24.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.11.2022	311	В квартирном холле в 4 пар. на 15 эт. вырвана лампа		23.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.11.2022	287	После замены лампа опять перегорела		23.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.11.2022	257	Нет Ц.О. в большой комнате		28.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.11.2022	469	Замена счетч. ХВС	счетчики установлены и опломбированы	24.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.11.2022		Отключ. стояка ХВС по кварт. № 427 в 6 пар. на кухне		12.12.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

20.11.2022	479	7 пар.1эт. закрепить вторую входную дверь пар. \ болтается.\	дверь надежно закреплена	23.11.2022	Плотник: Туракулов Абдор
20.11.2022	13	перегорела лампа в кварт. холле. \ отсечка. дмф. работает.\		21.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.11.2022	6	Замена стояка ХВС.	замена стояка проведена	24.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.11.2022	6	Составить акт о протечке стояка ХВС.	акт протечки на кухне - составлен	21.11.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.11.2022		Парадная 1. Отключение стояка ХВС, кухня. Нижняя зона (1-9). Циркуляция ГВС.	отключение ХВС из-за аварии в кв.6	21.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.11.2022	6	Кухня. Протечка стояка ХВС.	требуется доступ в кв.2, для замены стояка ХВС	21.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.11.2022	245	4 пар. 2 эт. Не горит свет. Лампа висит на проводе.		21.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.11.2022	287	4 пар. 11 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. Есть звонок.		21.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.11.2022	306	Нет света в лифт. холле в 4 пар. на 2 этаже. и в кварт. коридоре.		20.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.11.2022		Отключ. стояка ГВС в 5 пар. с 1 по 16 эт., ванная.	гвс включено	18.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.11.2022	3	Не горят 2 фасадных фонаря со стороны улицы.		27.12.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.11.2022	379	Замена пол / сушителя.	замена п/сушителя проведена	21.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.11.2022		ремонт поручней на пандусе для инвалидов в пятой парадной	поручни установлены	18.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич Плотник: Умаров Икром
16.11.2022	400	после ремонта входной группы ступени при входе в пар. установлены с нарушением. не соблюден угол наклона. очень скользко и опасно. \ повторная. от.12.10.\	Заказаны резиновые коврики	01.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.11.2022	152	замена фановой трубы в сан.\ узле.	фанина заменена	17.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

15.11.2022	220	Парадная 3. Этаж 13. Квартирный холл. Не горит лампа. Отсечка, дмф +		17.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.11.2022	493	Парадная 7. Этаж 4. Квартирный холл. Не горит лампа (напротив лифта??). Отсечка, дмф работает.		17.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.11.2022	349	Требуется замена стояка на кухне. Материал заказан.		02.12.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.11.2022	59	Замена кварт. разводки.	замена проведена	11.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
10.11.2022		Отключение отопления по 430 кварт, большая комната, 2 стояка.	ц.О. включено проведена замена радиаторов	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.11.2022	430	Замена 2-х радиаторов в комнате.	проведена замена двух радиаторов	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.11.2022	316	Не горит лампа в лифт. холле в 4 пар. на 1 эт.		11.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
10.11.2022		Засор канализации в подвале 2 пар.	канализация в парадной №2 прочищена	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.11.2022	469	Замена и опломбир. водосчетч. ГВС	замена и опломбировка счетчиков проведена	14.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.11.2022		Отключ. стояка ХВС во 2 пар., верхняя зона, санузел.	замена кранов в кв.146 включено	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.11.2022	442	Подключ. теплого пола		13.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
10.11.2022	514	Не горят лампы в лифт. холлах на 1 и 9 этажах в 7 пар.		11.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
10.11.2022	82	Засор канализации	канализация прочищена	10.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.11.2022	147	2 пар. 1 эт. Провести дезинфекцию от тараканов.	дезинсекция запланирована на конец ноября	11.11.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
09.11.2022	94	Опломбировка в/сч.	пломба восстановлена	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.11.2022	191	консультация с \ техника по замене стояка \ кухня.\	консультация проведена	11.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

08.11.2022	143	2 пар. 13 эт.заменить люминисцент. лампы в кварт. холле. \ отсечка.\ Повтор.		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.11.2022	276	при входе на черн. \ лестницу на 1 эт. отсутствует светильник \ темно\		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.11.2022	212	3 пар. 11эт.после косметич. ремонта в пар.неисправен дверн.звонок. не закрыв.дверцы распред эл. щитка. убедительная просьба восстановить. \повторное обращение.\ Разобраться гл. инженера.	Дверной звонок относится к личной собственности владельца квартиры	07.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
08.11.2022	146	замена кранов.	замена отсекающих кранов проведена	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.11.2022	257	Холодный рад./отопления (большая комната)	отопление восстановлено	11.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.11.2022	442	Консультация электрика (подключение тепл.пола и установка эл.розеток)		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.11.2022	315	Парадная 4. Нет ХВС.	Хвс восстановлено	09.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	392	Парадная 5. Нет ХВС.	ХВС восстановлено	09.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	146	Парадная 2. Нет ХВС.	ХВС восстановлено	09.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	530	Парадная 7. Нет ХВС.	ХВС восстановлено	08.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	543	Нет ХВС, повторная заявка (ранее 06/11).	ХВС восстановлено	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	137	Холодная вода из крана ГВС.	ГВС восстановлено	09.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.11.2022	143	2 пар. 13 эт. Замена люмин. лампы. ОТСЕЧКА. ПОВТОР. 10-13		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

06.11.2022	543	Нет ХВС. После работ с гидрантом. Разобраться гл. инженера. Дома не будет.		08.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.11.2022	124	2 пар. 10 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА открыта.		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
06.11.2022	257	Чуть теплые батареи в 2 комнатах.	температура в норме	07.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.11.2022	330	Не плотно закрыв. двери на черн. лестницу на 2 и 4 эт. в 5 пар.	двери отремонтированы	09.11.2022	Плотник: Туракулов Аброр
05.11.2022	146	Сломан отсек. кран ХВС	отсекающий кран восстановлен	11.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.11.2022	543	холодные батареи .кухня и 2 комнаты.	было отключение ц.о	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.11.2022	508	Парадная 7. Этаж 7. Холодные радиаторы отопления.	было отключение ц.о	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.11.2022		Парадная 7. Отключение ЦО (слив холодной воды и запуск ЦО).	слив и запуск ц.щ выполнен	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.11.2022	513	Холодные рад./отопления.	Ц.О. включено	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.11.2022	212	Парадная 3. Этаж 11. Неисправен квартирный эл.звонок (после косм.ремонта) и не закрываются дверцы распр. эл.щитка.	ремонт за подрядной организацией	11.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.11.2022		Парадная 6 - 7. Отключение ЦО (замена рад./отопл. в кв. 469)	замена радиатора отопления	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.11.2022		Парадная 1 / 6 / 7. Сезонное отключение кранов ХВС (поливочники).		08.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.11.2022	493	7 пар. 4 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		10.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
02.11.2022	276	Замена радиатора	замена радиатора отопления	07.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
02.11.2022		Отключ стояка . отопления в 4 пар., кварт.№ 276, большая комната.	течь радиатора отопления	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

02.11.2022	271	Течет с потолка в большой комн.	протечка из квартиры 276 течет радиатор отопления произведена замена	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.11.2022	447	Консульт. сантехника по счетч ГВС	требуется замена водосчетчиков	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.11.2022	143	Моргает лампа в отсечке. 2 пар. 13 эт.		04.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
31.10.2022	463	не горит лампа в кв. холле. над щитком. перегорает очень часто.\ отсечка.\		02.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
31.10.2022	179	Консультация с/техника.	консультация проведена	07.11.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.10.2022	306	Парадная 4. Черная лестница. Не горят светильники (с 14 эт. вниз, всего 4 в норме).		02.11.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.10.2022	447	Консультация с/техника (счетчик ГВС).	рекомендована замена счетчика	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.10.2022		7 пар. Пожарные гидранты. Технические работы (сварка).	стояки установлены	31.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.10.2022		7 пар. Пожарные гидранты. Технические работы (сварка.)	работы проведены	31.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.10.2022		2 пар. 12.15 Отключено гвс (вкл. циркуляция).		02.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.10.2022	147	Заливает по стояку (кухня).	авария в квартире 152 устранена	09.11.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
29.10.2022		В 1 пар. Остановлен груз. лифт (после застревания сломана дверь). Заявка 004		31.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.10.2022	469	Замена радиатора	замена радиатора отопления	07.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.10.2022	227	не работают шпингалеты на двери квартирнго холла. дверь постоянно открыта . просьба отремонтировать холодно.	дверь плотно закрыта	28.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
27.10.2022	552	закрепить бачок унитаза.	закреплен	01.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

27.10.2022	395	не горит лампа \ дневного света \ в квартирном холле.		29.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.10.2022	416	Парадная 6. Этаж 5. Неисправна эл.розетка в комнате и эл. пакетник в щитке.	пакетник и розетка исправлены	28.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.10.2022		Парадная 4. Отключение ГХВС, нижняя зона (работы по заявке кв.266)	ГХВС включены	28.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.10.2022		Парадная 7. Замена пожарного гидранта.	выполнена	01.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.10.2022	437	Парадная 6. Этаж 9. Комната. Неисправен эл.выключатель.	выключатель отремонтирован	28.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.10.2022	330	2 эт. ч/л. На двери пленку, заменить на стекло или фанеру.	дверь отремонтирована	31.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
25.10.2022	11	Опломбировка в/сч.	работа выполнена	31.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.10.2022	266	Замена 2 радиаторов и 4 стояк. кранов.	работы проведены	28.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.10.2022	291	4 пар. 11 эт 1). Кв. холл., при входе оторван порожек. 2) Дверь у мусоропр. оторван наличник. 3) Над груз. лифтом висит доска (наличник).	работы выполнены	27.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
25.10.2022	425	Очистка фильтров на кухне.		02.11.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.10.2022	552	Подтекает гофра от унитаза.	выполненоподтекал бачок	31.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.10.2022		4 пар. груз. лифт. Не работает лифт (стоит между 1 и 2 эт). Заявка в лифт. сл.	лифт работает в штатном режиме	28.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.10.2022	516	Засор раков. на кухне.		28.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.10.2022	158	Опломбировка в\счетч.	опломбировка проведена	26.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.10.2022		В 5 пар. отключ. стояка ХВС по кухне, нижн. зона, кварт. 347		28.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

24.10.2022	247	Опломбир. водосчетч.	опломбировка проведена	28.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.10.2022	179	слабый напор хвс на кухне.	пролита завоздушенность	27.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.10.2022		3 пар. прорыв канализации в подвале.	прорыв устранен	24.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.10.2022		4 пар. 1 эт. лифт.холл. Оторван наличник у лифта, торчат гвозди.	выполнено	24.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
21.10.2022	102	Прочистить сливв душевой кабинке.	дверь не открыли	27.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.10.2022	200	Замена замка на п/я. После 15.00	замок заменен	25.10.2022	Плотник: Умаров Икром
20.10.2022	149	опломбировка водосч. и составление акта	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	24.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.10.2022	401	Холодная батар. в средней комн.		24.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.10.2022	349	Нет ХВС на кухне	пролито	24.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.10.2022	395	Не горит лампа в отсечке		23.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.10.2022	370	Перегорела лампа в кварт. коридоре возле кварт 370. Отсечка, обрац. в 370 кварт.		23.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.10.2022	105	Подкапыв. смеситель в ванной. Звонка нет, обр. через дмф, строго до 13 часов.		24.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.10.2022	136	составление акта о залитии.		20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.10.2022	131	Составить акт о залитии. Предварительно позвонить.		20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.10.2022	245	Замена радиатора.		20.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

18.10.2022	102	Запах канализации из отверстия в душ. кабинке. предварительно позвонить.		24.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.10.2022	131	Протечка в кухне с верхнего этажа.		20.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.10.2022	495	Парадная 7. Этаж 5. Не горит светильник у мус./провода и около двери в кварт. холл. Отсечка.		20.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.10.2022	196	Плохой напор ХВС.			Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.10.2022	457	Консультация с/техника.	консультация проведена	19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.10.2022	53	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка проведена	19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.10.2022	531	Консультация с/техника (уст-ка п/м машины).	п/м машина установлена	19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.10.2022	140	Консультация с/техника (замена смесителя в кухне).	замена смесителя проведена	19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.10.2022	201	Плохой напор ХВС на кухне			Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.10.2022	124	Парадная 2. Этаж 10. Забит мусоропровод.	мусоропровод очищен	17.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
14.10.2022		Парадная 7. Замена лампы освещения над входной дверью.	лампа заменена	17.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.10.2022		Фасад здания между 6 и 7 парадной. Замена лампы освещения.	лампы освещения установлены	17.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.10.2022		Парадная 6. ГРЩ. Замена фотореле.	фотореле заменено	17.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.10.2022	306	4 пар. 1-2 эт. черн. лест. Не горит свет.		17.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.10.2022	542	Слабый напор ХВС на кухне.		19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.10.2022		15.25 5 пар. Отключено ХВС с/у.		20.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

13.10.2022	185	3 пар. 6 эт. кв. холл и лифт. холл. Провести влажную уборку.	уборка проведена	17.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
13.10.2022	84	Холодная батарея в мал. комнате.	перекрыт кран	19.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.10.2022	400	При входе в 6 пар 3 и 4 ступ кривые, . собирается вода - ремонт	Заявка передана исполнителю	20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.10.2022	400	не горят фасадные фонари у 6 и 7 пар.		17.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
12.10.2022	108	Замена (?) фильтра ХВС на кухне.	замена фильтра проведена	13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.10.2022	373	Замена отвода ХВС в ванной	замена отвода	13.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.10.2022	317	холодный радиатор отопления в комнате. \ стояк теплый \	выполнено	13.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.10.2022	84	холодный радиатор отопл. в комнате. \ стояк тоже холодный\	перекрыт кран	13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.10.2022	220	3пар. 13 эт.не горит лампа влифт. холле. и не горит лампа в кв. холле \ длинная.\	лампы меняются во время косметич. ремонта	19.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.10.2022	77	1пар. 16эт. оторвана крышка мус.\ провода. \металл.\	в крышка в рабочем состоянии	17.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
10.10.2022	166	Парадная 3. Этаж 2. Лифтовой холл, дверь к мусоропроводу. Установить пружину.	пружина установлена	09.11.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
10.10.2022	166	Парадная 3. Этаж 2. Неисправна крышка м/провода. При перепаде давления воздуха, крышка открывается и мусор с верхних этажей вылетает из мусоропровода.		13.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
10.10.2022	104	Холодная батарея в мален. комнате.Предварительно позвонить.		13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.10.2022	200	Замена фильтров тонкой очистки.	замена проведена	13.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

09.10.2022	185	3 пар. 6 эт. Провести уборку после ремонта, на лест. площ.	уборка проведена	11.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
09.10.2022	104	Холодный п/с. Из гвс течет хвс. Предварительно позвонить.	пропущена вода п/с в штатном режиме	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.10.2022		Отключение стояка ХВС во 2 пар., нижняя зона, кухня, по кварт. 107	ХВС подключено	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.10.2022	107	Мокрая стена на кухне	протечка из-за кв.112 подтекал гибкий шланг (кухня)	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.10.2022	89	Холодная батарея в мал. комнате	закрыт кран	13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.10.2022	158	низкая температура гвс. после отключения.	завоздушенность пролито	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.10.2022	138	низкое давление.слабый напор гвс после отключения.\ ржавая вода.\	пропущена вода все в норме	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.10.2022	89	холодный радиатор и стояк в маленьк. комнате \ повтор от 06.10 \	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.10.2022	127	нет воды после отключения ванная с\узел .п сушитель холодный.	выполнено	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.10.2022	98	течет на соединении п \ сушитель была замена 3 месяца назад.	выполнено	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.10.2022		1 и 2 пар. отключение хвс.\верхн. зона и циркуляция гвс\	ХВС включено	11.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.10.2022	264	4 пар. 1эт. на входе на ч \ лестницу нет освещения отсутствует светильник.	светильник установлен	11.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.10.2022	200	замена ванной и квартирной разводки.		13.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.10.2022	351	Не работает домофон.		13.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
06.10.2022	89	Холодный радиатор (стояк) отопления.		13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

06.10.2022	536	Консультация с/т.		07.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.10.2022	503	Замена смесителя в ванной.	замена смесителя	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.10.2022		6 пар. груз. и пасс. лифт. Не работают.	лифт работает в штатном режиме	11.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.10.2022	432	Проблема с напором ХВС. Замена стояка? Разобраться гл. инженеру. Предварительно позвонить.	Будет проведена замена стояка	19.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.10.2022	45	1) Сорвана 2 дверь с петель, на перех. балкон. 2) Дверь у мусороп. отсутствует наличник.	дверь ,наличник приведены в порядок	13.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
05.10.2022	514	Мигает лампа в кварт. коридоре в 7 пар. на 9 эт.		06.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.10.2022	61	Сочится ХВС на соединении со стояком. Отсечка, связь через дмф	установлен хомут на соединении	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.10.2022	245	Консульт. сантнхника		06.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.10.2022	296	Залив в кухне через перекрытие		05.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.10.2022	493	Нет света над дверью в коридоре, лифтовом холле и у мус / пров.		06.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.10.2022	117	Составление акта по факту. Отсечка, связь через дмф.	была проведена проверка сторонней организацией документы утрачены	11.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.10.2022	458	Провести уборку на черн. лестнице в 6 пар.	уборка проведена	06.10.2022	Дворник: Азимова Хамида
04.10.2022	458	Покраска стены возле батареи в лифт. холле в 6 пар. на 13 эт..	стена покрашена	06.10.2022	Плотник: Туракулов Аброр
04.10.2022	432	слабый напор хвс по квартире. консультация с \ техн.		10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.10.2022	100	замена сифона под раковиной.		10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

04.10.2022	549	7 пар. 16 эт. у м \провода оторвали лампу \ длинная \ висит на проводе.		06.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.10.2022	214	холодная батарея и стояк в одной из комнат.	температурный режим восстановлен	05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
03.10.2022	310	замена радиатора		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
03.10.2022	203	холодная батарея и стояк в маленьк. комнате.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
03.10.2022	409	Зэт. на двери к мус. \ проводу оторвана ручка\	дверь отремонтирована	11.10.2022	Плотник: Туракулов Абдор
03.10.2022	407	не горят лампы 6 п. 3 эт. в кв. холле. и в лифт холле. \отсечка предв. звонить.\		06.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.10.2022	163	холодный радиатор и стояк в мал. комнате.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
03.10.2022	148	Кухня. Замена фановой трубы.		13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.10.2022	535	Из ХВС течет кипяток в ванной и с/у.	выполнено	10.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.10.2022	330	Холодная батарея в комн.		13.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.10.2022	335	Холодные батареи в 2 комн.	температура нормализована	06.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.10.2022	533	7 пар. 12 эт. Оторван и утрачен наличник у лифта.	наличник установлен	11.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
01.10.2022	533	1) 7 пар. 1 эт. при входе в тамбур. Не горит свет. 2) 7 пар. 12 эт. при входе в кв. холл. Мигает лампа.		03.10.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.10.2022	533	7 пар. вход. дверь. Не работает магнит.	доводчик отрегулирован	11.10.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
30.09.2022	375	Холодн. батареи в больш. комнате.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

30.09.2022		В 10.00 отключено отопление в 6 пар., комнате и кухне. по 432 кварт.	ц.о. включено	06.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.09.2022	432	замена радиаторов отопления \ кухня. комната. \	замена радиатора отопления	30.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.09.2022	186	холодные бат. в кв.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.09.2022	214	холодные батареи в кв.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.09.2022	330	холодные батареи \ 2 \ со стороны двора.	авария на теплостанции	30.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.09.2022	330	Замена арматуры сливного бачка. Замена квартирной разводки.	выполнено	30.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.09.2022	516	Консультация с/техника (неисправность смывного бачка)	смывной бачок исправлен	05.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.09.2022	241	Парадная 4. Запах канализации из подвала.		05.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.09.2022	330	Парадная 5. Запах канализации из подвала.		06.10.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.09.2022	330	Провал асфальта под домом со двора, между 2 и 3 секц.		05.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.09.2022	9	Подтекает батарея на соедин. (комната). Желательно 17.30- 18.00		28.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.09.2022	327	1)Нет подачи хвс в ванной. 2) Подтекает на соед. стояк в с/у. ОТСЕЧКА. Звонок работает.		29.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.09.2022	391	5 пар. 16 эт. лифт.холл. Перегорела лампа.		28.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.09.2022	391	5 пар. 16 эт. Забит мус./провод.	мусоропровод прочищен	29.09.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
26.09.2022	311	перегорела лампа в кв. холле. \ отсечка\ дмф не работ. предвор. звонить.		28.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

26.09.2022	330	не поступает вода в бачок унитаза. консулт. с \ техника.	бачок работает	27.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.09.2022	200	нет хвс на кухне \ ремонт\ консулт. с\ техника.	консультация проведена	27.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.09.2022	148	Кухня. Подтекание воды. Источник неизвестен.		27.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.09.2022	432	Консулт. по замене радиаторов в кухне и комнате. Не живут, позвонить за 30 мин..		27.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.09.2022	315	Холодн. батарея и стояк на кухне.	была завоздушенность	27.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.09.2022	238	холодный стояк в маленькой комнате.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.09.2022	439	Подтекание из под ванны.	вина собственников	23.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.09.2022	244	Парадная 4. Этаж 1. Вход на черную лестницу с улицы. Не горит свет.		23.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.09.2022	186	Холодные радиаторы (стояки) отопления.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.09.2022	198	Мал.комната. Холодный радиатор (стояк) отопления.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.09.2022	237	Парадная 3. Этаж 16. Бол.комната. Холодный радиатор (стояк) отопления.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.09.2022	41	Парадная 1. Этаж 6. Квартирный холл. Отсечка. Не горит свет.	свет восстановлен	23.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.09.2022	218	Нет отопления в мал.комнате.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.09.2022	89	Замена отсек. крана ГВС на кухне.		27.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.09.2022	335	Нет отопления в двух комнатах	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022	306	Не горит свет при входе на черную лестницу. в 4 пар		22.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

20.09.2022	192	Холодн. батарея в больш. комнате	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022	389	Холодная батар. в комнате.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022	257	Холодная батарея в больш. комн.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022		В 13.25 отключение отопления в 1 пар., кухня	включено	20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.09.2022	202	Холодн. батар. в большой комн.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022	434	Холодн. батар. в маленькой комнате	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.09.2022	330	Холодн. батар. в 2-х комнатах. Отсечка, через дмф	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.09.2022	276	Плохо горит лампа над эл. щитком в 4 пар. на 8 эт. Отсечка, обрац в 276 кварт.		23.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.09.2022	2	холодн. батарея в комнате.	стояк пролит	20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.09.2022	163	холодная батар. в комнате	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.09.2022	103	холодные батареи в угловых комнатах.		21.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.09.2022	389	в комнате вертикальный стояк холодный.		21.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.09.2022	75	слабый напор и перепады давления \ хвс\ длительный период.		20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.09.2022	70	замена радиатора отопления.	замена радиатора отопления	20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.09.2022	347	холодные батар.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

19.09.2022	335	холодн. батареи.	выполнено	23.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.09.2022	36	холодн батар. \ были теплые.\	завоздушенность - пролито	23.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.09.2022	9	Запах от мусоропровода.	обработано хлорным раствором	19.09.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
19.09.2022	9	Парадная 1. Этаж 9. Неисправна дверь с мусорке.	дверь укреплена	19.09.2022	Плотник: Умаров Икром
18.09.2022	70	Консультация с/техника (замена радиатора отопления).	замена радиатора отопления	20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.09.2022	477	Парадная 1. Неисправное окно в подвале.	окно закрыто	19.09.2022	Плотник: Умаров Икром
17.09.2022	475	подтекает батарея в комнате. под батар. влажный пол конденсат.	проведена консультация	20.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.09.2022	390	5пар. 15эт. в лифт. холле отсутствует светильник \ вырван. висят провода \	светильник установлен	19.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.09.2022	177	Не горит лампа возле квартиры на 4 эт. в 3 пар.	лампа установлена	19.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.09.2022	425	Моргает лампа в лифт. холле на 7 эт. в 6 пар.	выполнено	19.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.09.2022	330	Парадная 5. Этаж 6. Черная лестница. Неисправна дверь, плохо закрывается.	дверь отремонтирована	19.09.2022	Плотник: Умаров Икром
16.09.2022	64	Парадная 1. Этаж 13. Забит мусоропровод.	мусоропровод прочищен	16.09.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
15.09.2022	266	замена радиаторов отопления \ 2 шт.\	установка радиаторов отопления	16.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.09.2022	50	консультация электрика. \ дмф. работ. \ прдворительно позвонить\.		17.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.09.2022		4 пар. отключение стояков ХВС и ГВС. \ замена канализац. трубы в кв. 266\	ХВС и ГВС подключено	16.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.09.2022	266	Трещина на фановой трубе.	замена	16.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

12.09.2022	335	В 5 пар. на 1 эт. у тамбурной двери сломан доводчик (или пружина).	установлена пружина	15.09.2022	Плотник: Туракулов Абдор
12.09.2022	154	Ндостат температура ГВС		13.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.09.2022	185	Обрыв проводов звонка. Отсечка, дмф не работает, связь по телеф.		17.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.09.2022	330	Парадная 5. Этаж 2. Черная лестица. Неисправна дверь, плохо закрывается.	установлена пружина (дверь закрывается)	15.09.2022	Плотник: Умаров Икром
09.09.2022		2 пар.откл. стояка отопления. \ замена радиаторов кв 180.\ и 1 пар.	замена радиаторов отопления	12.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.09.2022	185	ремонт дверного звонка. обрыв провода на площадке. \ отсечка связь по телеф.\		14.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
09.09.2022	287	Замена 2-х радиаторов	замена радиаторов отопления	12.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
09.09.2022	383	Замена радиатора	замена радиатора отопления	12.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
09.09.2022	257	Нет ГВС на кухне.	замена смесителя	21.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.09.2022	149	Нет ГВС		13.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.09.2022	70	Слабый напор ХВС		12.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.09.2022	129	Нет ГВС на кухне.		13.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.09.2022		Отключ. стояка ХВС во 2 пар., кухня, уварт 107. ГВС включ. циркуляция.	водоснабжение восстановлено	12.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.09.2022		14.55 04/09 2 пар. Отключео хвс (кухня), гвс циркуляция (нижняя зона). Требуется доступ в кв. 84 Заявка 07/09 18.25 оформлена ГУП ТЭК. Диспетчер.	водоснабжение восстановлено	12.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.09.2022	118	2 пар. 8 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		12.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

07.09.2022	330	5 пар. 1-16 эт. Вечером отключается свет на черной лестнице. Продолжительное время.	Использовано: Лампа е27 1шт	14.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.09.2022	422	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.09.2022	525	Парадная 7. Этаж 11. Площадка у мусоропровода. Вынесен деревянный шкаф.	шкаф вынесен на помойку	12.09.2022	Дворник: Эргашев Саид
06.09.2022	525	Парадная 7. Этаж 11. Не горит свет у мус./ провода.		12.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
06.09.2022	240	Замена 2-х радиаторов отопления.	замена радиаторов отопления	08.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.09.2022	70	Консультация с/техника. Периодически пропадает ХВС.	консультация проведена	16.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.09.2022		2 пар.отключение стояка ГВС нижняя зона \ кухня\		07.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.09.2022	17	1пар. 4 эт. выход на ч\ лестн. сломана дверь \ петля \ дверь не закрывается холодно.	дверь отремонтирована	07.09.2022	Плотник: Туракулов Аброр
05.09.2022		инф. от ГУП ТЭК.откл. ГВС \ авария на Королева 43. дифект трубы. окончание работ 06.09. в 12.25. ориентировочно.\		07.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.09.2022	490	консультация с \ техн. по замене стояков.		13.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.09.2022	310	свищ на радиаторе отопления в комнате. дмф. не работ. предвор. позвонить.	Поверхностная коррозия, причин для замены нет	27.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.09.2022		В 4 пар. плохо работает груз. лифт.		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.09.2022	316	Не горит лампа возле мус / пров. в 4 пар на 16 этаже	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	06.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.09.2022		Отключение стояка ХВС во 2 пар., кухня, нижняя зона.		06.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.09.2022	89	Течет стояк ХВС на кухне.		06.09.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

03.09.2022	127	Консультация электрика.		06.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.09.2022	264	Не работ. дверной звонок		04.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.09.2022	375	Замена и опломбировка 2 в/сч. Отсечка. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	06.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
01.09.2022	10	Течь под ванной.	требуется замена трубы	01.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.08.2022	240	Консультация с/техника.	консультация проведена	01.09.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.08.2022	312	Консультация с/техника. Ванна. Перепады ХВС.	консультация проведена	31.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.08.2022	344	Замена 3-х радиаторов.	радиаторы отопления заменены	31.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.08.2022	317	Засор канализации в ванной	засор канализации прочищен	31.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.08.2022	277	Нет света в кварт. коридоре. Отсечка, обращ в любую квартиру.		30.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.08.2022	268	Нет света в лифт. холле в 4 пар. на 7 этаже, 2 лампы.		30.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.08.2022		Отключение стояка ХВС в 6 пар., сан / узел, кварт 400 - 405 для замены.	хвс включено	30.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.08.2022	335	Просьба, помыть кв. холл.	холл у мусоропровода отчищен	29.08.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
28.08.2022	335	5 пар. 4 эт. Сломана дверь в кв. холл.	дверь восстановлена	29.08.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
28.08.2022	390	Опломбировка в/сч.	опломбировка проведена	31.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.08.2022	115	2 пар. 8 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТЧЕЧКА. Просьба, до 12.00.		29.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.08.2022		Отключение стояка ГВС в 3 пар, ванная.	стояк хвс запущен	29.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

26.08.2022	185	Течет пол / сушитель.	п/с заменен	29.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.08.2022	122	Слабый напор ХВС на кухне. Неоднократно.	забит стояк в кв.107- будет замена (счет № K-204 от17.08.22	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.08.2022	282	Замена фановой канализации, чугунного тройника, унитаза, кв. разводки.	замена проведена	29.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.08.2022	462	Течет труба под ванной.	замена трубы	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.08.2022	277	4 пар. 9 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. Звонить по тел.или дмф.		29.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.08.2022	266	Трещина в фановой трубе в с/у. Консультация с/т.		30.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.08.2022	163	2 пар. 3 эт. кв. холл. Не горит свет - 2 лампы.		29.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
24.08.2022	136	опломбировка сч \ воды.	опломбировка проведена	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.08.2022		1 пар. отключение стояка хвс \верхн. зона.\ \замена фрагмента стояка хвс в кв. 76.\	хвс включено	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.08.2022		3 пар. не работает грузовой лифт . передано в лифтовую службу.	грузовой лифт работает в штатном режиме	29.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.08.2022		Парадная 1 - 2. Отключение стояка отопления (замена радиаторов отопления кв. 56)	замена радиаторов	24.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.08.2022	136	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка проведена	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.08.2022	76	Слабый напор ХВС.	стояк частично заменен (напор восстановлен)	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.08.2022	180	Залив. в кухне по фанов. трубе. Заявка от 004. Из кварт. 185 - течет квартирная фановая канализация перед мойкой на кухне.	замена квартирной канализации	24.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.08.2022	185	Разъединились трубы под раковиной в кухне.	замена части трубы	29.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

22.08.2022	282	Не работ. розетки в кухне и комнате.		23.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
22.08.2022	41	Замена части трубы стояка. Дом 36, корп.2	замена части стояка	29.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.08.2022		В 1 пар. запущен пожарн. гидрант в 20ч. 55 мин.	стояк пожарного гидранта запущен	24.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.08.2022		Коломяжский 27 (новый офис) Замена лампочек и светильников в комнатах офиса и санузле	замена лампочек и светильников в новом офисе	24.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
19.08.2022		Коломяжский 27 (новый офис) не работает запорный замок в санузле	замена замка в санузле нового офиса	24.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
19.08.2022		Отключение стояка ХВС в 6 пар., сан/узел.	ХВС включено	24.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.08.2022	438	Консультация с/т.		22.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.08.2022	39	Консультация с/т. Желательно с 16.00		19.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.08.2022	56	Консультация с/т. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.	консультация проведена	22.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.08.2022	122	2 пар. 9 эт. Нет напора ХВС. Первая заявка апрель-май 2022. Просьба, разобраться гл. инженера.	будет проведена замена стока (засор) в кв. 107	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.08.2022	425	6 пар. 7 эт. Пож. гидрант. Образовалась огромная грыжа (со слов жильца).	стояк гидранта отключен	29.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.08.2022		10.00 6 пар. Отключение стояка ХВС (с/у), ГВС циркуляция.	замена стояков кв 438	19.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.08.2022	79	опломбировка сч. \ воды.	опломбировка в/с	19.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.08.2022	436	консультация с \ техника по замене труб в ванной.	замена чугунного тройника	19.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

16.08.2022	282	установка радиаторов \ 2 шт. \ снятых на время ремонта.	радиаторы отопления установлены	18.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.08.2022	277	4 пар. 9эт.в кв. холле не горят 2 лампы. отсечка.звонок работ.		29.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.08.2022	103	не закрывается входная дверь в парадную.	дверь в рабочем состоянии	18.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.08.2022	99	на входн. двери в пар. сломан доводчик \ дверь не закрывается . \ так же сломана ступень входа в пар.	доводчик исправен, ступенька в процессе ремонта всей входной лестницы	18.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.08.2022	3	1 пар. со стороны двора не горит лампа наружного освещения. не однократные обращения в течении года.	фонарь на фасаде дома работает в штатном режиме	07.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.08.2022	13	1 пар. гл. вход. Разбиты ступеньки и разного уровня. Просьба, привести в надлежащий вид (падают жильцы).	ступеньки входной лестницы в стадии ремонта	18.08.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
15.08.2022	13	1 пар. 3 эт. кв. холл. Не горит свет. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		19.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.08.2022	159	Замена 3 радиаторов.	замена радиаторов отопления	18.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.08.2022	107	Течь под раковиной в кухне.		17.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.08.2022		1 пар. обесточена парадная . замыкание при проведении сварочных работ.		15.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.08.2022	147	2 пар. сломан доводчик на входной двери в парадн. при входе в пар. сломана ступень	доводчик исправен ступень в стадии ремонта	18.08.2022	Плотник: Туракулов Аброр
12.08.2022	94	Консультация с/техника.		15.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.08.2022		Парадная 1. Отключение ХВС - 10:30_ , нижняя зона + ГВС циркуляция (замена стояка в кв.29).	ХВС иГВС включено	18.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.08.2022	68	Парадная 1. Этаж 14. Из ГВС идет холодная вода; п/сушитель холодный.	пролито (завоздушенность)	15.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

11.08.2022	89	Замена стояка ХВС на кухне.	замена стояка	17.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.08.2022	481	Вырвана лампа в лифт. холле в 7 пар., на 2 этаже.	Замена светильника	16.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.08.2022	425	Из ГВС идет холодн. вода.	завоздушенность	17.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.08.2022	275	Не срабатывает магнит входн. двери в 4 пар.	подана заявка в Ростелеком - выполнено	16.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.08.2022	37	Течь радиатора в комнате.	подтяжка соединения	12.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.08.2022	9	Замена смесителя в кухне.	смеситель заменен	12.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
10.08.2022	89	Замена разводки. 10.00	замена разводки	15.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.08.2022		14.55 6 пар. Отключено ГВС (кран в подвале).		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.08.2022		14.40 Отключено ГВС и ХВС (кухня).		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.08.2022		1 пар 10.50. Отключено ГВС и ХВС нижняя зона.		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.08.2022	552	7 пар. 16 эт. Течет вода где пож./гидрант (с тех./эт.?)		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.08.2022	244	2 эт. черн. лест. нет ручки, не выйти на балкон.	ручка установлена	12.08.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
09.08.2022	11	Отключение стояков ГХВС (самостоятельная замена сантех. оборудования)		12.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.08.2022		Парадная 1. Этажи с 1 по 16. Осмотр стояка ГВС по кварт. № 4 - 9 - 14 79.		16.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

09.08.2022	64	Из ГВС идет ХВС (повтор, см. 07/08)	пропущена вода - завоздушенность	30.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.08.2022	66	Консультация с/техника.		12.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.08.2022	29	Консультация с/техника (неисправны отсек.краны; слив в ванной) Связь через дмф.		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.08.2022	416	консультация эл-ка не работают разетки.		11.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.08.2022	416	на месте сварки подтекает стояк хвс .отсекающий кран не работает. повторная заявка с\техн. не было. 08.08	Отсутствие доступа в квартиру	17.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.08.2022	89	консультация с \техн. по замене разводки \ после протечки\		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.08.2022	438	слабый напор ХВС длительное время . консуьлт. с \ техн.		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.08.2022	400	2 эт. перегорела лампа \ обычная \ у мусоропровода.		09.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.08.2022	400	на 2 эт. в лифт.холле подтекает батарея.		09.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.08.2022	416	1) На месте сварки подтекает хвс. 2) Отсек. кран хвс не работает.		16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.08.2022	64	Из ГВС течет ХВС.		09.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.08.2022		Парадная 2. Отключение стояка ХВС (протечка в кв.84 из кв. 89) с 06:50 до 07:45.	хвс включено	08.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.08.2022	84	004. Парадная 2. Этаж 2. Кухня. Протечка с верхнего этажа (кв.89 - ванна, лопнул гибкий шланг ХВС).	протечка устранена	08.08.2022	Сантехник: Смирнов Андрей Сергеевич
06.08.2022		Осмотр оборудования эл.щитка на возможность включения электроснабжения квартир 394 и 395 после заливки.		08.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

06.08.2022		Парадная 5. Этаж 16. Электроснабжение. Отключение квартир 394 и 395 на просушку оборудования (последствие ливня).		08.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
06.08.2022	394	Парадная 5. Этаж 16. Электроснабжение, квартирный холл. КЗ в эл.щитке, в результате залития (последствие ливня) с тех.этажа.		08.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.08.2022	154	из крана хвс течт гвс.		09.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.08.2022		1пар.отключение стояка ГВС. кв 9 замена стоякового крана.	стояковый кран заменен	08.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.08.2022	103	холодный п \ сушитель. низкая температ. гвс. 3-й день.		09.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.08.2022	9	замена подтекающего стоякового крана \ кухня\	кран заменен	08.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.08.2022	170	замена 2 -х радиаторов отопл.	замена радиаторов отопления - 2 шт	11.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.08.2022	279	Демонтаж и монтаж бачка унитаза.		09.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.08.2022	412	Замена арматуры бачка унитаза.	замена арматуры выполнена	16.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.08.2022	103	Из ГВС течет ХВС.		15.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.08.2022	31	Опломбировка в/сч. Желательно 9-10	опломбировка в/сч проведена	11.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.08.2022	158	Из ГВС течет ХВС, после отключения. ДМФ работает.	пролито - завоздушенность	15.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.08.2022	344	5 пар. 6 эт. кв. холл. Не горит свет. Отсечка открыта.		08.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.08.2022		В пар.где ремонт. Не зайти в пар,. не срабатывает магнит.	выполнено	16.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

04.08.2022	33	Установка и опломб. в/сч. ДМФ работает.	установка и опломбировка в/с проведена	11.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.08.2022	233	Замена 2 радиаторов.	замена радиаторов	08.08.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.08.2022	103	Нет ГВС.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022	156	Ванна. Подтекание воды (отсечка, связь через дмф.).		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022	528	Консультация с/техника. Кухня. Осмотр стояхов ГХВС.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022	137	Консультация с/техника. При включении ХВС гудят трубы . Отсечка, связь через дмф.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022	40	Кухня. Подтекает соединение смесителя с трубой ХВС. Предварительно позвонить.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022		Парадная 6. Отключение стояка отопления_ 10:00 (кв.412 - замена радиатора отопления).		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022		Парадная 2. Отключение стояка ГВС_10:00 (кв. 94 - самостоятельная замена стояка).		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.08.2022	458	на кухне течет раковина.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.08.2022	287	течет п\сушитель	подтянута заглушка на п/с	03.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.08.2022	470	течь после дождя с тех. этажа \ вент. короб\ в квартирный холл возле пож. щитка.		07.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.08.2022	94	2 пар. Отключить стояк ГВС (ванна). ДМФ работает.		05.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.08.2022		10.20 7 пар. по кв. 538 ОТКЛЮЧЕНО ХВС и ГВС ПОЛНОСТЬЮ. ЖИЛЬЦЫ БЕЗ ХВС и ГВС.	Замена стояка ХВС	02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.08.2022	538	Течет ХВС по стояку.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

31.07.2022	533	течь по стояку \ кухня \		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.07.2022	360	Парадная 5. Этаж 9. Квартирный холл. Не горит свет.		02.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.07.2022		2 пар. Между кв. 113 и 118 лопнула фановая труба. Информация передана в ГУЖА. Срок - до 01/08__18:00. О исполнении сообщить по тел. 576-46-29.		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.07.2022	108	Составить акт о протечке. Предварительно позвонить.		01.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.07.2022	108	Протечка на кухне. Предположительно фановая труба. Просьба, откл. ГВС.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.07.2022	123	Нет ХВС на кухне.. Отсечка, через дмф.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.07.2022	103	Недостат температ. ГВС. Отсечка, через дмф.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.07.2022		Отключение стояка ХВС во 2 пар., нижняя зона. Нужен доступ 113 кварт. Информация передана в ГУЖА. Срок - до 01/08__18:00. О исполнении сообщить по тел. 576-46-29.		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.07.2022	108	Капает с потолка в сан/узле.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.07.2022	502	сочится вода из пожарного щитка .большая лужа		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.07.2022	508	не горит лампа \ дневн. света \ у м\ провода..		02.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
27.07.2022		1 пар. грузовой лифт перегорели лампы в кабине. передано в лифт. службу.		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.07.2022		1 пар. продолжение работ по замене стояка пожарн. гидранта \ левая сторона\, возможно понижение давления ХВС.	демонтаж стояков пожарного гидранта произведен	11.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

27.07.2022	279	замена разводки в ванной.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.07.2022	508	Парадная 7. Этаж 7. Лифтовой холл. Нет света, не горят 2 лампы.		27.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.07.2022	538	Кухня. Замена стояка ХВС, подключение отсек.крана.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.07.2022	165	Парадная 3. Этаж 2. Консультация электрика (проверить на сторонние подключения к эл.счетчику) О результатах сообщить жильцу по телефону.		02.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.07.2022		Парадная 3 - 4 - 5. Водоканал. Ремонт водомерного узла. Отключение нижн./верх. зоны.		26.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.07.2022		Замена стояка пож. гидранта в 1 пар., левая половина.Возможно понижение давления ХВС (продолжение)	демонтаж пож. гидранта проведен	11.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022	538	Составить акт. Предварительно позвонить.		26.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.07.2022	538	Обесточена кв. после залития. 11.00		26.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.07.2022	538	Течет стояк.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022		7 пар. кв. 538 Отключено ХВС и ГВС.		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022	533	Заливают сверху с/у. Заявка 004.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022		ТЕЛЕФОНОГРАММА. 26/07 С 9.30-16.00 Будут проводить ремонт водомерного узла. 5 пар. нижняя зона, слева верхняя зона. ГУЖА. Диспетчер Нестерова.		26.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.07.2022	513	Течет вода с 13 эт. Мокрая уличная стена.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022	492	Установка и опломб. в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

25.07.2022	442	1) Засор раковины. 2) Установка стир. машины.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022	511	7 пар. 8 эт. коридор. Не горит свет. ОТСЕЧКА. Звонить в любую кв.		27.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.07.2022		7 пар 14.05. Отключен стояк ХВС, ГВС циркуляция.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.07.2022		26/07 5 пар. 10-15 Предоставить доступ Водоканалу, замена фильтров и патрубков. 447-94-19 Водоканал.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.07.2022	335	5 пар. 4 эт. Просьба, помыть с хлоркой у мус./провода.		27.07.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
25.07.2022	235	Замена крана стир. машины.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.07.2022	279	Консульт. сантехника по замене разводки. Отсечка, дмф и звонок не работ. Желательно позвонить за 20 мин.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.07.2022		Замена стояка пож. гидранта в 1 пар., левая сторона с понижением давления ХВС.	демонтаж пож. гидранта проведен	11.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.07.2022	146	Во 2 пар на 14 эт. забит мусоропровод	мусоропровод прочищен	29.07.2022	Дворник: Эргашев Саид
23.07.2022	1	слабый напор хвс и гвс. ОТМЕНА,		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.07.2022	213	Не горит свет в отсечке. Звонок не работает, обращ в кварт. 213 по телефону или в дмф..		26.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.07.2022	349	Нет ХВС на кухне.		22.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.07.2022	224	Установить новую розетку к эл. плите.		26.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.07.2022	313	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.07.2022		Парадная 4. Отключение ГВС с 11:30_12:20 (подтекает п/сушитель кв. 287).	включено	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

18.07.2022	287	Подтекает п/сушитель.	выполнено	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.07.2022	515	Течет фановая труба при сливе с/у.	консультация на замену тройника	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.07.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		18.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.07.2022	543	Подтекает стояк ХВС с/у.		26.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.07.2022		2 пар. Отключен стояк ГВС по с/у. 10.05	с/у хвс сварка трубы в кв 146 хвс включена	18.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.07.2022	375	Из ГВС идет холод. вода.		22.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.07.2022	425	Сломан верхний наличник у двери к мус / проводу в 6 пар. на 7 этаже	наличник восстановлен	19.07.2022	Плотник: Туракулов Аброр
16.07.2022	375	низкая температура ГВС. с15 \ 07.		22.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.07.2022		4 пар. отключение стояков ГВС и ХВС \ верхн. зона. \ \ кв.284 замена п \суш.\	стояки ГВС и ХВС включены	19.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.07.2022	124	нет гвс \ очень слабый напор\ в ванной . в кухне норма.		22.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.07.2022	284	замена п\ сушителя		22.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.07.2022	287	Подтекает п/сушитель.		15.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.07.2022	317	Консультация с/техника.		15.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.07.2022		Отключение ГВС по линии ГУП ТЭК (Коломяжская котельная).	ГВС восстановлено	19.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.07.2022	151	Кухня. Засор раковины в кухне.		15.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

13.07.2022		Засор канализ. в подвале. левая и правая половина, 1 пар.		15.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.07.2022	438	Замена стояка ХВС		19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.07.2022	118	Замена и опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	15.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.07.2022	438	Нет напора ХВС в кв. ДМФ работает.		14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.07.2022	213	в кв. холле не горит лампа \ дневн. света \		26.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.07.2022	475	течь из под унитаза.		14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.07.2022	212	Парадная 3. Этаж 11. Забит мусоропровод.	Чистка мусоропровода	11.07.2022	Дворник: Умаров Икром
08.07.2022	44	Установка водяного клапана.		14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.07.2022	276	Замена унитаза и водосчетч.		14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.07.2022	9	Из ХВС бежит ГВС.	Установлен обратный клапан	14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.07.2022	533	7 пар. 12эт в кв.холле открыт кабель канал крышка на полу провода висят. \ повторное обращение от 04\07.		08.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.07.2022	212	3 пар. 11 эт. забит мусоропровод	Чистка мусоропровода	11.07.2022	Дворник: Умаров Икром
07.07.2022	495	перегорела лампа в квартирн. холле.\ перегорает часто просьба проверить.\ отсечка звонить в 497 кв.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1шт,	08.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.07.2022	39	Замена части трубы ХВС.	замена части трубы	08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.07.2022	39	Парадная 1. Этаж 8. Из кранов ХВС идет ГВС.	передавливание по кв .44	08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

06.07.2022	284	Консультация с/техника.		14.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.07.2022	548	Нет ГВС, ванна.	требуется ремонт смесителя	08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.07.2022	138	2 пар. черн. лест.1-16 эт. Грязно, провести уборку.	уборка черной лестницы проведена	08.07.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
05.07.2022		6 пар. груз. лифт. Не работает.		05.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.07.2022	39	1)Подтекает соедин. рядом с отсек. краном в с/у. 2) В бачок унитаза поступает ГВС. ДМФ работает.	выполнено	08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.07.2022	533	7 пар. 12 эт. в квартирном холле открыт кабель канал.		08.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.07.2022		3 пар. не работает грузовой лифт. \ передано в лифтовую службу.		03.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.07.2022	224	Консультация электрика.		08.07.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.07.2022	287	Замена 2 радиаторов.		08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.06.2022		Отключ. стояка ХВС в 3 пар. ванная		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.06.2022	176	Подтекает отсек. кран ХВС		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.06.2022		Отключение стояка ГВС в 6 пар., ванная	стояк ГВС включен	08.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.06.2022	398	Замена пол / сушителя.	замена полотенцесушителя	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.06.2022		Замена канализ. трубы (участка) в подвале 1 и 2 пар.	канализационная труба восстановлена	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.06.2022	439	Замена фан. трубы и обвязки в ванной.	замена проведена	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

30.06.2022		4 и 5 пар. замена двух задвижек в теплоцентре.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.06.2022	176	замена 2 смесителей.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.06.2022	165	замена и опломбировка счетчика хвс.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.06.2022		1 пар. отключение стояка ХВС зона с\узла. \ кв 69 и 74 \	стояк ХВС включен	08.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.06.2022	335	между 1 и 2 пар. на пешеходной дорожке большо провал почвы \ опасно\.	яма засыпана	08.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.06.2022		2 пар. отключение стояка ГВС. \ ТЕЧЬ П\ СУШИТЕЛЯ\	ГВС включено	19.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.06.2022		Подготовка теплоцентра к сдаче в 3, 4, 5 пар.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.06.2022	235	Замена унитаза и фан. канализ.		08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.06.2022	64	Не работают оба лифта.		28.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.06.2022		4 пар. Не работает лифт. Проблема с кнопкой вызова. Заявка в лифт. сл.		30.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.06.2022	439	Засор раковины. Установить слив перелив. ДМФ работает. Желательно 9-11		29.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.06.2022		Парадная 3. Засор канализации по стояку квартиры 163.	Прочистка канализации	08.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.06.2022	528	Парадная 7. Этаж 11. Кухня, греется эл.розетка. Связь по тел.; дмф не работает.		08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.06.2022	146	Подтекает стояк ГВС в санузле.		08.07.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.06.2022		Замена 2 радиаторов (комнаты).		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

23.06.2022	213	Замена 2 в/сч. ГВС.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.06.2022	105	Подкапывают шланги на кухне (смеситель). ДМФ работает.		28.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.06.2022	105	Замена смесителя (кухня).		28.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.06.2022		Отключение стояка ГВС в 4 пар, ванна.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.06.2022	303	Протечка в пол / сушителе.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.06.2022	298	Замена пол / сушителя.		01.07.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.06.2022	371	Замена фановой кварт. канализ и замена обвязки в ванной.	замена фановой трубы и обвязки проведена	23.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.06.2022	64	Переустан. унитаза, устан. коллектора ХВС, замена части кварт. разводки	установка унитаза проведена	23.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.06.2022	376	На 1 эт., возле почт. ящиков не света.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	26.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
22.06.2022		Нет света в 6 пар., подвал, водомерный узел.	Замена ламп E27 20Вт. 4 шт.	26.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.06.2022	362	5 пар. 10 эт. не горит лампа \ дневн. света \ в лифтовом холле.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 2 шт	26.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.06.2022	93	течь по стояку в с \ узле.		22.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.06.2022	1	установить петлю на входную дверь у мусоропровода	петля на двери установлена	22.06.2022	Плотник: Умаров Икром
20.06.2022	105	Консультация с/техника. Кухня, смеситель.		22.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.06.2022	376	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

20.06.2022	187	Замена 3-х радиаторов отопления	радиаторы в квартире заменены	22.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.06.2022		Парадная 3 - 4 -5. Подготовка теплоцентра.	подготовка проведена манометры установлены	23.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.06.2022		Парадная 1. Отключение ХВС_10:10 - 12:40 (верх.зона). Замена стояка кв-р 64 - 69. ГВС циркуляция.		20.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.06.2022	371	Подтекает под ванной,фановая труба. ДМФ работает. Отсечка открыта.	замена фановой трубы	22.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.06.2022	103	2 пар. 5 эт. кв. холл. Не горит свет. Отсечка. ДМФ работает.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	26.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.06.2022	158	низкая температура ГВС с 16.06.	завоздушенность слита вода	20.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.06.2022	104	ПОВТОРНО. Низкая темп. ГВС. Холодный п/сушитель.	слита(завоздушенность)	20.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.06.2022	104	Низкая темп. ГВС; холодный п/сушитель.	завоздушенность(слита вода)	20.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.06.2022		Парадная 3. Отключение ХВС_13:50 - 14:40 (нижняя зона 1-9). Квартира 196. Кухня. Прочистка отвода.	СТОЯК ЗАПУЩЕН	17.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.06.2022	539	Парадная 7. Выход в колясочную (около п/я). Сломался замок.	замок восстановлен	20.06.2022	Плотник: Умаров Икром
16.06.2022		Парадная 2. Этаж 1 - 16. Отключение ГВС_12:26 - 14:40, все стояки (5). Замена п/сушителя кв.98	стояк запущен	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022		6 пар. Отключен стояк отопления. 15.45	установлена перемычка на радиатор в кв.471	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022	551	Слабый напор ГВС (ванна). ДМФ работает.	забита внутриквартирная разводка	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022	22	Не дожидаться ГВС. После замены труб.		28.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022	98	Отключить стояк ГВС (ванна).Замена п/с самостоятельно. ДМФ работает.	стояк запущен	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

15.06.2022	471	Замена радиатора и перемычек.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022		1 пар.Отключен стояк ХВС (верхняя зона) с/у. 10.10	стояк подключен	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022	57	Требуется замена стояка ХВС, сан /узел (кварт. 62, заявка от 5. 05.)	замена стояка проведена	15.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.06.2022	454	Замена унитаза.	рекомендовано купить новый унитаз	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
14.06.2022	252	Опломбировка водосчетч. Отсечка, через дмф	опломбировка проведена	16.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.06.2022	298	Течет пол/сушитель.	установлен хомут рекомендована замена п/с	16.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.06.2022	548	Слабый напор ГВС в ванной, отсечка, через дмф	завоздушенность ГВС в норме	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
14.06.2022	282	в кв. холле не горит лампа \ дневного света\.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8- 4 шт	15.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
12.06.2022		Заявка в ГУПТЭК 14.30. Проверить открыты ли задвижки. Заявка передана диспетчеру Смирновой.		14.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.06.2022		по Коменд. 32/2 Не открыли задвижку. 17.20 задвижка открыта. Диспетчер Смирнова. ГУПТЭК.	задвижка открыта	15.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.06.2022	84	Нет ГВС идет ХВС. Холодный п/с.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.06.2022	335	Нет ГВС идет ХВС.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.06.2022	91	Нет ГВС идет ХВС, Холодный п/с.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.06.2022	104	Нет ГВС идет ХВС. Холодный п/с.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.06.2022	165	Нет ГВС идет ХВС.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

12.06.2022	131	Нет ГВС идет ХВС.		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.06.2022	17	Парадная 1. Этаж 4. Сделать влажную уборку в подъезде.		15.06.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
11.06.2022	89	Засор унитаза.	засор унитаза ликвидирован	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.06.2022		В связи с дефектом обратного трубопровода ГВС с 14ч 40мин, 10 июня отключ.обратный трубопровод ГВС. Работает ГУП ТЭК	работа ГУПТЕК выполнена	16.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.06.2022	543	низкая температура ГВС. холодный п \ сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	10.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.06.2022	98	подкапывает п\ сушитель.	рекмендована замена п/с	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.06.2022	435	Периодически падает напор ХВС. Заявка согласована жильцом с гл.инженером.	замена стояков в кв.396,400,405	30.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.06.2022	435	Парадная 6. Этаж 9. Квартирный холл. Не горит длинная лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
08.06.2022	277	Кухня. Разводка воды.	разводка по кв. проведена	10.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.06.2022	64	Установка коллектора и разводка ХВС		16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.06.2022		Отключение стояка ХВС в 4 пар., веохняя зона, кухня.	ХВС подключена	08.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
07.06.2022	287	Замена стояка ХВС на кухне	замена стояка проведена	08.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
07.06.2022	123	Не горят 2 лампы в отсечке. Обращ. по телеф. в 123 кварт.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 2 шт	26.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.06.2022	227	Выбило свет в 1/2 квартиры	Эл. восстановлено	09.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.06.2022	191	Замена и опломбир. водосчетч. Отсечка	замена и опломбировка проведена	10.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

07.06.2022	390	Перегор. лампа над щитком в кварт. коридоре 5 пар., 15 эт. Отсечка, обр в 390 кварт.	Использовано: Лампа е27 1шт	09.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.06.2022		Отключ. ГВС. ГУП ТЭК пров. гидравл. испытания	подключение ГВС по штатной схеме	09.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.06.2022		Отключение стояка ГВС во 2 пар., санузел, кварт. 136	стояк подключен	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.06.2022	136	Протечка сверху по стояку	протечка из кв.141 (течь в резьбовом соединении стояка)	10.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.06.2022	471	Требуется замена радиатора(комната).	перемычка установлена	08.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.06.2022	17	Замена смесителя в ванной.	смеситель заменен	08.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.06.2022		13.30 4 пар. Отключен сток ГВС полностью, ХВС нижняя зона (кухня).	стояки подключены	17.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.06.2022	64	Консульт. сантехника по замене стояка ХВС в сан/узле	Замена стояка	08.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.06.2022	262	Слабый напор ХВС в сан/узле.	замена отвода на ХВС в сан узле	06.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
02.06.2022	387	обесточена кв. \ перед отключ. мигал свет. в щитке его счетч. и счетч.соседа не горят.\ будет дома после 9.30 отъехал на работу.		03.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.06.2022	17	нет хвс \после замены стояка\ консультация сан\ техника по замене фильтра на кухне.	ХВС присутствует	03.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.06.2022	123	2пар. 9эт. на двери от черн. лестницы к мусоропроводу оторваны наличники.	наличники установлены	03.06.2022	Плотник: Туракулов Абдор
01.06.2022	123	перегорели 2 лампы дневного света в кварт. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	03.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.06.2022	187	замена батарей отопления \2 шт.\ . замена смесителя в ванной.	замена радиатора	06.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
31.05.2022	369	Нет ХВС в ванной.	ХВС в норме	06.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

31.05.2022	471	Течет радиатор в комнате.	установлена перемычка	16.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
31.05.2022	282	Замена 2 - х батарей в квартире	проведена замена 2-х радиаторов	02.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.05.2022	187	1) Замена 4 в/сч. 2) Замена гофра унитаза.	замена гофры и водосчетчиков проведена	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.05.2022	237	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	опломбировка проведена	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.05.2022	282	Подтекает батарея в комнате возле крана.	замена батарей	02.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.05.2022		Парадная 3. Отключение ХВС (нижняя зона) и ГВС (с 1-16 эт.) - замена стояка кв.187 (с 13:55 до 16:55)	ХВС и ГВС подключены	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.05.2022		Парадная 1. Этажи 4-5-6-7. Замена стояка (кв. 17; 22; 27; 32)	замена стояков в кв. 32 ,27 ,22 .17	01.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.05.2022	262	Замена отвода ХВС в с/у.	замена отвода хвс в с/у проведена	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.05.2022	293	Замена 4 в/сч.	замена водосчетчиков проведена	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.05.2022		7 пар. подвал. Замена кранов.	замена кранов проведена	30.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.05.2022		2 пар. груз. лифт. Не работает.	лифт работает в штатном режиме	30.05.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
25.05.2022	458	Протечка с батар. в лифт холле в 6 пар. на 13 этаже.	подтянул гайки	26.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.05.2022	187	Замена стояка ХВС в сан/узле.	замена стояка проведена	30.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.05.2022	278	Замена квартирн. разводки ХВС	разводка проведена	27.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.05.2022	502	Замена лампы возле квартиры 502 в 7 пар. на 6 эт. Отсечка, обращ. в 502 кварт.	выполнено (повтор)	08.06.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

25.05.2022	442	Замена ламп в лифт холле и кварт. коридоре. Отсечка, обрац в 442 кварт. 6 пар., 10 этаж.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 2 шт	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.05.2022	76	Консульт. электрика по люстре в кварт.	консультация проведена	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.05.2022	317	опломбировка счетчика воды \случайно повредили\ консультация сан\техн. слабый напор воды на кухне.	опломбирована проведена фильтр прочищен	27.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.05.2022	264	нет освещения в кв. холле. \повтор. от 23.05.\ отсечка звонок работает.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
24.05.2022	344	подтекание 2 радиаторов отопления.\ после отключения.\ ОТМЕНА ЗАЯВКИ.	заявка отменена	26.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.05.2022		6 пар. отключение стояка отопления \ сан.техн.работы проводит собствен.\	работы в квартире закончены отопление отключено	27.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.05.2022		засор канализации в подвале между 1 и 2 пар. \ прочистка.\	засор прочищен	26.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.05.2022	344	Подтекание 2-х радиаторов (после откл. ЦО).	рекомендовано замена радиаторов в августе	27.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.05.2022	264	Парадная 4. Этаж 6. Квартирный холл. Нет освещения.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
23.05.2022		Отключение отопления	отопление отключено по распоряжению управляющего	23.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.05.2022		1-7 пар. Промывка системы отопления.	система отопления промыта	24.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.05.2022	80	Запах канализации в кв. из подвала. Дома не будет.	канализация в подвале прочищена	24.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.05.2022	64	Забит мус \ провод. 1 пар., 13 этаж	мусоропровод прочищен	23.05.2022	Дворник: Умаров Икром
20.05.2022		6 пар. отключение ГВС \ замена стояка в кв. 465\	стояк ГВС заменен	24.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

20.05.2022	470	течь радиатора на соединении \ комната\	течь на радиаторе устранена	27.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.05.2022	278	Плохой напор ХВС.	замена квартирной разводки	23.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.05.2022	455	Подтекание 2-х радиаторов отопления.	протяжка американок	23.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.05.2022	187	Подтекание стояка ХВС.	выполнено	26.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.05.2022		7 пар. Отключен стояк ХВС (верхняя зона).	стояк подключен	26.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.05.2022	306	4 пар. 14 эт. Не горит свет у мусоропровода. Повтор.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1шт	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.05.2022	478	7 пар. вход. дверь. Оторвана ручка.	ручка на двери восстановлена	19.05.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
18.05.2022	373	Слабый напор ХВС ванна, с/у. ДМФ работает.	проблема в квартирной разводке решают	27.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.05.2022	466	Консультация с/т. ДМФ работает.	консультация проведена	30.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.05.2022	525	Сломана ручка входн. двери в 7 пар.	ручка на двери восстановлена	19.05.2022	Плотник: Туракулов Аброр
17.05.2022	245	Замена 2 ламп : в лифт холле и на этаже.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8- 2 шт	18.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.05.2022		В 5 пар., в подвале засор канализации	засор канализации ликвидирован	19.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.05.2022	306	Сломана коробка сверху, двери к мус / пров. 4 пар., 14 этаж.	дверь восстановлена наличник восстановлен	19.05.2022	Плотник: Туракулов Аброр
17.05.2022	306	Нет света у мус / пров. 4 пар., 14 этаж	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	26.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.05.2022	122	слабый напор хвс. в течении длительного времени. \предварительно позвонить в кв не живут.\		02.08.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.05.2022	419	консультация сантехника. \ на кухне отсутствует ГВС и ХВС в течении 3 месяцев. в кранах сухо.\ ОТМЕНА ЗАЯВКИ. \	заявка отменена	19.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

15.05.2022	490	Консультация электрика. Выбивает автоматы. ДМФ работает.		18.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.05.2022	457	замена и опломбировка счетчика г в с.	замена и опломбировка в/сч проведена	19.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.05.2022	425	отремонтировать крышку лючка мусоропровода на эт.	люк мусороприемника отремонтирован и покрашен	01.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.05.2022	262	слабый напор хвс в квартире. \длительный период.\	рекомендована замена стояка	19.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.05.2022	264	консультация сантехника по замене стояка хвс.	аврийных участков в момент осмотра на стояке нет	09.06.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
12.05.2022	417	опломбировка счетчиков воды.	опломбировка проведена	19.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.05.2022	15	Ц / отопление. Перетоп в квартире.	температура в квартире соответствует норме ,подаваемого тепла от ГУПТЭК	13.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.05.2022		Парадная б. Холл 1 этажа , нет освещения. У почтовых ящиков разбит плафон освещения.	Замена лампы Е 27 12 ВТ- 1шт. Замена плафона (ШАР) - 1 шт	18.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.05.2022	465	Подкапывает труба ГВС в с/у. 9-12	стояк ГВС ЗАМЕНЕН	24.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.05.2022	45	Не работает бачок унитаза, в/сч. крутится. ДМФ работает. Желательно 9-11	ремонт бачка	12.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.05.2022		1 пар. 22.25 Отключ. стояка ХГВС., нижняя зона, кухня.	стояки ХГВС подключены	01.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.05.2022	27	Мокрый потолок на кухне.	стояки ХВС заменены	01.06.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.05.2022	442	Холодн. батарея на кухне.	радиатор в норме	12.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.05.2022		Парадная 3 - 4 - 5. Подвал, лопнула резьба. Отключение (1-9 этаж) ХВС, 09:30. Цуркуляция ГВС.	проведена замена	11.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

08.05.2022	185	Нет ХВС.	подключение проведено	11.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.05.2022	201	Нет ХВС.	подключение ХВС проведено	11.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.05.2022	45	1 пар. 10 эт. Забит мусоропровод.	мусоропровод прочищен	11.05.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
05.05.2022	137	Гудят трубы ХВС в ванной при включении.. Отсечка, связь через дмф.	ремонт кранбуксы	12.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.05.2022	425	Не горит лампа у мус/ пров. и возле эл. щитка. 6 пар., 7 этаж. Отсечка, обращ. в 425 кварт.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8-2 шт	18.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.05.2022	425	Сломана крышка у мус/провода в 6 пар. на 7 этаже.	крышка мусоропровода восстановлена	13.05.2022	Плотник: Туракулов Аббор
05.05.2022	62	Течь на стояке ХВС в сан/узле.. Дмф не работает.	замена стояка проведена	12.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.05.2022	85	Не работают оба лифта.. Дана завка в Нева - Трейд.	лифты работают в штатном режиме	11.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.05.2022	106	Капает сверху по стояку в с/у.	пролито ведро воды в кв.111	04.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.05.2022	287	Замена батареи в комнате.	замена батареи в комнате	05.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
01.05.2022	164	Пропал свет в квартире, запах гари от эл. щитка	выключен пакетник	03.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.05.2022	163	Пропал свет в квартире, запах гари от эл. щитка.	включен автомат	05.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.04.2022	138	2 пар. черная лестница между 9 и 10 эт. на стенах граффити в виде свастики. прсьба удалить.	граффити на черной лестнице закрашено	05.05.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
30.04.2022		1 пар.помещение приемной УК отключение стояка хвс. \ зона кухни\ для замены стояка. 2пар. хвс нижняя зона.		04.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.04.2022	289	нет электр. в кварт.	включен пакетник	05.05.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

29.04.2022		Замена пожарного гидранта (левая сторона).		04.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.04.2022	59	1 пар. 12 эт. Забит мусоропровод.	мусоропровод прочищен	03.05.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
29.04.2022		7 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт работает в штатном режиме	05.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.04.2022	80	Чуть теплые батареи в кв. Стояк теплый. Дома не будет.		04.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.04.2022	58	Консультация с/т.		04.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.04.2022		6 пар. подвал. Замена крана ХВС.	кран заменен	03.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.04.2022	33	1 пар. Течет сверху по стояку (кухня).	отказ от заявки (через сантехника)	29.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.04.2022		5 пар. Замена пож. гидрантов (левая сторона).		29.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.04.2022		5 пар. Замена пож. гидрантов.		29.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.04.2022		5 пар. Замена пож. гидрантов.		29.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
28.04.2022	227	Отремонтировать подъемник в 3 пар для инвалидов.	подъемник в рабочем состоянии	11.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.04.2022	477	Отремонтировать окно а подвал.	вставлена фрамуга	03.05.2022	Плотник: Туракулов Аброр
26.04.2022	499	из крана хвс идет кипяток \прблема не решена более года.\		24.10.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.04.2022	473	подтекает сливной бачок на соединении с унитазом. \ через домофон\	выполнено	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.04.2022	425	замена и опломбировка счетчика воды \ 1 шт. \	замена и опломбировка проведена	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.04.2022	109	установка розетки		29.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

26.04.2022	425	обесточена квартира.		27.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.04.2022	136	консультация сантехника. \ плохо уходит вода в унитазе.	Прочистка участка канализации 1п.м	04.05.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.04.2022		9.45 3 пар. Отключен стояк ГВС (ванна).		04.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.04.2022		7 пар. пасс. и груз. лифт не работают. Заявка в лифт.сл.	лифты работают в штатном режиме	05.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.04.2022	138	Опломбировка в/сч. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.	опломбировка проведена	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.04.2022	366	5 пар. 11 эт. Где гидрант, нет вентиля и образовалась дыра.	полная замена стояка гидранта гидрант запущен	11.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.04.2022	287	4 пар. 11 эт. Проверка эл. щит. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.Обращатся в кв.		27.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.04.2022	329	5 пар. Нет отопления.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.04.2022	328	5 пар. Нет отопления.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.04.2022	327	5 пар. Нет отопления в комнате.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.04.2022	109	Консультация электр. Искрит выключатель. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		27.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.04.2022	273	4 пар. Нет отопления в кв.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.04.2022	1	Замена смесителя. ДМФ работает.	замена смесителя проведена	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.04.2022	227	Парадная 3. Этаж 14. Отключение стояка для самостоятельной замены пол./сушителя.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.04.2022		Парадная 7. Этаж 1-9 (нижняя зона). Отключение ХВС. Этаж 1 - 16 ГВС, циркуляция. Требуется доступ в кв.496. Передано в ГУЖА		04.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

24.04.2022	517	Нет отопления в кухне и одной комнате.		26.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.04.2022	347	Нет отопления в квартире.		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.04.2022	491	Протечка по стояку в туалете.	замена стояка	26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.04.2022	315	Подкапыв. батарея в кухне на соединении со стояком.	подтянута резьба	11.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.04.2022	508	Холодн. батар. в кварт.	Ц,О, работает в штатном режиме	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.04.2022	495	Холодн. батар. в квартире.	Ц,О, работает в штатном режиме	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.04.2022	330	нет отопления в квартире		04.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.04.2022	335	холодные батареи в квартире \ стояки холодные \	радиаторы отопления подключены	05.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.04.2022	218	подтекает батарея на соединении со стояком		26.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.04.2022	361	не горят 2 лампы в кв. холле. \ дневн. свет. \ \ этажн. отсечка . предв. звонить. \	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	26.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.04.2022		Парадная 4. Кухня. Отключение стояка ГВС_ 22:00 (авар. стояк кв 268, требуется расшить декор.короб).	стояк хвс подключен	05.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	268	Кухня. Подтекание соединения стояка ГВС	подтекание устранено	22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	301	Подтекание соединения стояка. Устранено.		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	352	Центральное отопление. Перетоп в квартире.		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	196	Плохой напор ХВС.		05.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

21.04.2022	360	Нет ГВС (нет давления со стороны ГУП ТЭК).		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	441	Нет ГВС (нет давления со стороны ГУП ТЭК).		22.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.04.2022	537	Нет ГВС (нет давления со стороны ГУП ТЭК).		22.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.04.2022	301	Нет ГВС (нет давления со стороны ГУП ТЭК).		22.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.04.2022	58	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка проведена	28.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.04.2022		Парадная 3_14:20_ Отключение ХВС (Стояк, замена крана, кв. 173).	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	04.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	184	Протечка в кухне.	внутриквартирная протечка закрыт вентиль на горячую воду	22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022		Парадная 3 - 4 - 5. ГВС запущено, 10:25		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.04.2022	458	нет света возле квартир. Отсечка, обращ в кварт. № 458,	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	26.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
20.04.2022		Понижены городские параметры для центральн. отопления, по линии ГУП ТЭК.. Циркуляции нет.		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.04.2022		Отключ отопления в кварт № 221, 3 пар., комната. Работают не наши сантехники.		22.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
20.04.2022		отключение ГВС на сутки по всему Коменд. уч. работает ГУП ТЭК		22.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.04.2022	138	замена арматуры сливн.бачка	замена арматуры сливного бачка	22.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.04.2022	140	ремонт смесителя	смеситель отремонтирован	22.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.04.2022	335	5 пар. 1 эт.выбито стекло тамбурной двери \ стоит рядом \	дверь в исправном состоянии. отремонтировано	20.04.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина

					Борисовна
19.04.2022	98	консультация электрика. не работают розетки. \ через домофон . отсечка\		26.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
19.04.2022	313	акт о пломбировке сч. воды.	пломбировка проведена	20.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.04.2022	508	в лифт. холле 7 пар. 7эт. не горит лампа дневного света.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.04.2022	508	7 пар. 7эт. в квартирном холле перегорели все лампы. \ отсечка на этаже.\	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	26.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
18.04.2022	221	подкапывает батарея в комнате.	радиатор отопления заменен	13.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.04.2022	313	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка выполнена	19.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.04.2022	371	Кухня. Замена стояка ХВС.	проведена замена стояка хвс кухня	05.05.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.04.2022	552	7 пар. 1эт. не горит лампа у лифта	Использовано: Лампа е27 1шт	22.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.04.2022	458	Парадная б. Этаж 13. Квартирный холл. Перегорела эл.лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	22.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.04.2022	224	Замена 2-х радиаторов отопления.	радиаторы отопления заменены	14.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
12.04.2022	50	Ремонт фановой трубы под ванной.	ремонт фановой трубы проведен	13.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.04.2022	45	Течет сверху в с/у.	протечка из кв.50	13.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.04.2022	534	Осмотр стояка с/у.	замена стояка	14.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.04.2022	529	Осмотр стояка с/у.	стояк заменен	14.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.04.2022	463	Просьба, убрать территорию.	территория убрана	13.04.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна

12.04.2022	316	4 пар. 16 эт. Кв. холл. Трещина потолок и стена (справа). Отсечка. Требуется осмотр гл. инженера. Жильцу предварительно позвонить.	Будут установлены маячки	13.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.04.2022		5 пар. (кв. 347) Подвал замена узла отопления.	замена узла отопления	13.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
12.04.2022		4 пар. подвал. Прочистка канализац. лежаков. Профилактика.	прочистка лежаков в подвале проведена	13.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.04.2022	138	Устан. и опломбировка водосчетч. Связь через дмф.	установка и опломбировка проведены	13.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.04.2022		Отключение эл. энергии 12/04 с 13.00 ч. - 17.00 ч. Лифты при отключении не работают. Работы прводит Россеть.	эл.энергия подключена в 17-00	13.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.04.2022	312	Не горит лампа при входе в кварт. коридор. 4 пар., 16 этаж. Отсечка, обр в 312 кв.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	13.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
11.04.2022		3 пар. подвал \ засор канализации.\	канализация прочищена	11.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.04.2022	529	Консультация с/т. Подкапывает соедин. на стояке ХВС в с/у. ДМФ работает.	работа проведена	13.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.04.2022	1	Консультация с/т. Замена буксы. ДМФ работает.	консультация	13.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.04.2022	484	Консульт сантехника по протечке	стыковка фановой трубы	11.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.04.2022	475	Течь по стояку ХВС в кухне.	Восстановление соединения кан.трубы	08.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.04.2022	380	Не работает магнит дмф на входн двери.		11.04.2022	Плотник: Туракулов Абдор
07.04.2022		Отключение стояков в 3 пар., сан/узел, кварт. 215, 220. ХВС - верхн. зона, ГВС - весь стояк.	Замена стояка ХВС с\у 5 м\п	08.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
07.04.2022	287	Устан. смесителя в ванной и тропич. душа.	смеситель и душ установлены	11.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

07.04.2022	371	Опломбировка водосчетч.	опломбировка проведена	19.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.04.2022	176	консультация сантехника.	Замена счетчиков 4 шт. , 4 пломбы, проволока	08.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.04.2022	215	засор канализации в кварт. \ прочистка \	Прочистка канализации	08.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.04.2022	220	замена стояка хвс.	Выполнено 5 м\п труба	08.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
06.04.2022		установка счетчиков воды в приемной УК.	счетчики установлены и опломбированы	07.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.04.2022		ремонт унитаза в приемной УК.		07.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.04.2022		установка и опломбировка счетчиков воды в офисе У К и ГРЩ	Пломбы 4 шт., проволока.	07.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.04.2022		1 пар. отключение стояков хвс и гвс . верхн. и нижн. зоны. \ работы в офисе у к \	Замена и опломбировка счетчиков 2 шт.(пломбы , проволока) замена отсечных кранов 2 шт.	07.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
06.04.2022		Парадная 2. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	лифт работает	07.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.04.2022	115	Консультация электрика.	Выполнено	07.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.04.2022	224	Парадная 3. Этаж 14. Консультация электрика.		07.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
05.04.2022	329	Неисправна входная дверь в квартиру.	проведена консультация петля на двери починке не подлежит	07.04.2022	Плотник: Умаров Икром
05.04.2022	371	Опломбировка в/счетчика.	стояк заменен	06.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
05.04.2022	1	Консультация с/техника.		06.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.04.2022		3 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС нижняя зона (кухня).		05.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.04.2022	80	2 пар. 1 эт. Сильный запах канализации.	фановая труба прочищена	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

03.04.2022	418	Течь возле отсек. крана на кухне. ХВС		04.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.04.2022		Парадная 4. Отключение 13:15 - ХВС (верхн.з.) + ГВС (полностью). Замена стояка ХВС в с/у. Квартира 292.	По счету	04.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
01.04.2022	330	Парадная 5. Этаж 3. Консультация электрика (через дмф). ОТМЕНА.		05.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.04.2022	472	Парадная 6. Этаж 16. Квартирный холл. Не горит лампа.	Замена лампы	05.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
31.03.2022		3 пар. Мастерская, замена стояка ХВС мастерская-подвал.	канализация прочищена	06.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
31.03.2022	292	Замена стояка ХВС в с/у.	стояк заменен	06.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
31.03.2022	425	Отсутствие ХВС и ГВС.	Замена стояка канализации 2 м\п	07.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.03.2022		6 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС (верхняя и нижняя зона). 14.20	Замена стояка канализации 2 м\п	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
31.03.2022	410	Капает с потолка на кухне. ДМФ работает.	в связи с аварией в кв.420	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
31.03.2022		7 пар. Колясочная, свищ на стояке ХВС.	поставлена ремобойма	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
30.03.2022	335	Запах канализац на 1 этаже.	замена участка канализации	05.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.03.2022	335	Сломан доводчик на тамбурн. двери на 1 этаже.	Установлена пружина	31.03.2022	Плотник: Туракулов Аброр
30.03.2022	372	Слабый напор ХВС в кухне. ОТМЕНА		31.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.03.2022	198	Замена 4 водосчетчиков.	пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
30.03.2022	198	Замена смесителя.	замена проведена	05.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.03.2022	287	опломбировка счетчиков воды.	Пломбы, проволока.	05.04.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

29.03.2022	436	запах канализации на кухне	ремонт фановой трубы	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.03.2022	381	Течь стояка ХВС.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.03.2022		Парадная 5. Подвал. Замена части канализации.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
29.03.2022	137	Опломбировка в/счетчиков. (Предварит. позвонить)		30.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
29.03.2022	103	Парадная 2. Этаж 5. Квартирный холл. Отсечка. Перегорела лампа дневного света.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
28.03.2022	122	Слабый напор ХВС (позвонить, предварительно за 1 час).		30.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.03.2022	58	Удаление чугу. тройника.		30.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.03.2022		1 пар. помыть в лифте(надписи.)		31.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
27.03.2022	64	1 пар. 13 эт. Кв. холл не горит свет. ДМФ работает. ОТСЕЧКА.	Замена автомата	31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
26.03.2022	164	Замена счетч. и сгонов ХВС на кухне.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.03.2022	160	Нет ХВС на кухне после ремонта		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.03.2022	386	Холодная батар. в комнате. Связь через дмф.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.03.2022	224	консультация сантехника. подтекает батарея в комнате.\ перекрыли\		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.03.2022		3 пар. отключение стояка хвс . нижняя зона \кухня\.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
25.03.2022	347	свищ на стояке гвс в сан. узле		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

25.03.2022		1 пар. отключение стояков гвс и хвс \верхн. зона\ для замены стояка в кв. 53.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.03.2022	53	Контроль выполненных работ (самостоятельная замена стояка ХВС в квартире).		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.03.2022	53	Отключение стояка ХВС (самостоятельная замена стояка).		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.03.2022	374	Требуется замена рубильника, в эл.щит. Отсечка открыта. 5 пар. 12 эт.	замена рубильника в электрощитке проведена	25.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
24.03.2022	374	Обесточена кв. 5 пар. 12 эт.	авария устранена	25.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.03.2022	164	Замена стояка ХВС на кухне.		30.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.03.2022	25	Произвести уборку около мусоропров. и на черн. лестнице.	уборка проведена	25.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
23.03.2022	526	Составить акт о протечке. 89213383155 представитель.	Составлен	24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022	220	Консультация с/т. Осмотр стояка ХВС в с/у. ДМФ работает.	замена стояка 5 м\п	25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.03.2022	215	Консультация с/т. Осмотр стояка ХВС в с/у. ДМФ работает.	Замена стояка ХВС 5 м\п	25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.03.2022		3 пар. груз. лифт. ЗАСТРЕВАНИЕ. Заявка в лифт. сл.		25.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022	178	3 пар. Нет хвс. Жильцы написали жалобу в Администрацию. Разобраться.		24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022	178	3 пар. входн. дверь сломан доводчик и магнит. Дверь не закрывается.		24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		4 пар. Отключен стояк ГВС и ХВС.	в кв.287 меняли полотенцесушитель	25.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

23.03.2022	449	6 пар. 11 эт У мусоропр. не горит свет.	Замена лампы	31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
23.03.2022	96	Замена и опломб. в/сч. ДМФ работает.	замена и опломбировка проведена	25.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.03.2022	58	Замена отсек. крана.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.03.2022	137	Замена и опломбировка в/счетчика.		24.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.03.2022	335	Сломан доводчик входной тамбурной двери в 5 пар.		29.03.2022	Плотник: Умаров Икром
22.03.2022		отключение стояка ХВС в 6 пар, кухня, верхн. зона., кварт № 453		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.03.2022	62	Капает с трубы ХВС в сан/узле. Звонка нет, связь через дмф.	замена стояка проведена	05.04.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.03.2022	287	Замена пол/сушителя и стояка ГВС в ванной.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.03.2022	529	Установка смесит. в ванной.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.03.2022	1	Кварт. 258. Консульт. сантехника по поводу запаха в саузле. Просьба позвонить за 15 мин. 89992390412	дана консультация требуется замена прокладок	25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.03.2022	516	Засор раковины в кухне.	засор прочищен	25.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.03.2022		1 пар. отключение стояковгвс и хвс зона кухни и ванной \ кв.58 замена отсечных кранов . установка счетчиков воды.	стояки хвс и гвс включены	22.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.03.2022	529	замена смесителя в ванной	работа проведена	25.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.03.2022	453	замена отсекающ. крана хвс \ подвод\ в кухне.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
21.03.2022	279	установка и опломбировка счетчиков воды. консультация сантехника. звонок не работ.\ стучать\	проведена консультация по установке водосчетчиков	25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

19.03.2022	58	Консультация с/т. Проверка стояка на кухне. ДМФ не работает, связь тел.		28.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
19.03.2022		кв. 258 Консультация с\т , неприятный запах в с/у. Желательно 16-18	дверь не открыли требуется повторная заявка	23.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.03.2022		Отключ. стояка ГВС в 2 пар. кухня, с 1 по 16 этаж.	замена стоякового крана	21.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
19.03.2022	105	Течь отсек. крана ГВС на кухне.	замена отсекающего крана на кухне	22.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.03.2022	1	Консульт. сантехника по резкому запаху в сан/узле. ОТМЕНА.	отмена заявки	21.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.03.2022	391	Нет отопления в комн. Повесить объявлен.	объявления развешены	21.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
18.03.2022	244	Вкрутить лампы на лестнице между 1 и 2 ; 2 и 3 этажах в 4 пар.	Е 27	31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.03.2022	462	замена и опломбировка счетчиков воды.	установка и опломбировка проведена	21.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
16.03.2022	335	Парадная 5. Черная лестница. С 2-го этажа и выше, нет освещения.	Е 27	31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.03.2022	335	Парадная 5. Пасс. + Груз. лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	лифты работают в штатном режиме	21.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.03.2022	300	Консультация с/техника. Установка смесителя в кухне.	заявка снята	22.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.03.2022	165	Слабый напор ХВС	замена части квартирной разводки	17.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.03.2022	260	Засор канализ., ремонт унитаза, замена смесит.	работы проведены	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.03.2022	480	Течет стояк ХВС на кухне	подтянут кран	16.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
15.03.2022		В 3 пар. сломан грузовой лифт. Застревание. Дана заявка в Нева- Трейд.		15.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.03.2022	37	1 пар. 8 эт. кв. холл не горит свет.?		31.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

14.03.2022		3 пар. подвал , замена узла гвс по кв. 237.		16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022	291	Замена 2 радиаторов.	ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНА	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022		Между 3 и 4 пар. замена уч. канализации в подвале.	замена участка канализации проведена	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022	123	Замена лампочек в кв.		16.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.03.2022	58	1 пар. 12 эт. Забит мусоропровод.	Выполнено	14.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
14.03.2022	178	нет хвс. 4 дня.	Ремонт фановой трубы в кв 173 (собственник)	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022		4 пар. замена стоякового крана в подвале.	стояковый кран заменен	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022		4 пар. замена части стояка канализации в подвале.	замена части стояка канализации	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
14.03.2022	371	осмотр кв. сантехн. \ свищ \ сан. узел.	выписан счет на замену стояка ХВС - кухня счет №К-69 от 15 .03.22 г.	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.03.2022	341	опломбировка счетчиков воды.	опломбировка в/сч произведена	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
13.03.2022	15	1пар. 4 эт.отсутствует указатель номера этажа. \ после текущего ремонта\.	номер этажа установлен	22.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
13.03.2022	442	замена гибких подводов под раковиной на кухне.		14.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.03.2022		5 пар отключение стояка хвс. замена стояков. крана в кв.371 \ сан.узел\		14.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
13.03.2022		отключение стояка гвс \ зона кухня\ с 1 по 16 эт. 4 пар.		16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
12.03.2022	371	Консультация с/техника). Свищ стояка (требуется доступ).	замена стояка проведена	16.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

12.03.2022	366	Протечка с верхнего этажа (кв.371) - туалет/ кухня.		14.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.03.2022		Проводятся работы 3 пар. 1-16 эт. пожарн. гидранты. Возможен слабый напор воды.	Капитальный ремонт гидрантов выполнен.	14.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.03.2022		Проводятся работы 3 пар. 1-16 эт. пожарн. гидранты. Возможен слабый напор воды.	Выполнено.	14.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.03.2022		Работы по замене пожарн. гидранта 1-16 эт. 3 пар.	Выполнено.	14.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.03.2022	292	Свищ на стояке ХВС с/у.	стояк заменен	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.03.2022		1 пар. Отключен стояк отопления. 10.15		14.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.03.2022	542	Опломбировка в/сч. ДМФ не работает. Звонок.	опломбировка проведена	16.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.03.2022		3 пар.Отключен стояк ХВС, ГВС циркуляция (нижняя зона) 10.15	замена пожарного гидранта -правая сторона	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
11.03.2022	58	Замена отсек. крана на радиаторе.		14.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
10.03.2022		Снижение давления воды из-за демонтажа пож. гидранта в 3 пар., верхняя зона.	демонтаж пожарного гидранта	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
10.03.2022		Отключение стояков ГХВС 3 пар, сан/узел, весь стояк.	замена пожарного гидранта- правая сторона	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
10.03.2022	192	замена стояка ГВС (ванная), замена пол/скшителя.	замена стояка и п/с- проведена	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
10.03.2022		4 пар. засор канализации в подвале.	засор прочищен	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
09.03.2022		5 пар. отключение стояка гвс.		25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
09.03.2022	273	Консультация с/техника .		25.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

09.03.2022	475	Парадная 7. Вход в подвал. Не закрыта дверь (стучит).	дверь в подвал закрыта	16.03.2022	Плотник: Умаров Икром
08.03.2022	173	Консультация с/техника (Неисправна фановая труба. Протечка в квартиры 163 и 168 от 08/03/22). Предварительно созвониться.	ремонт фановой трубы произведен силами кв.173	17.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
08.03.2022	168	Протечка с верхнего этажа по стояку в кухне.	Необходим ремонт фановой трубы в кв.173, нет доступа. Стояк отключен.	11.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.03.2022	442	Консультация с/техника (установка смесителя).		11.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
05.03.2022	25	мигает лампа \ длинная \ в квартирн. холле.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1шт	10.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.03.2022	260	1. Консультация с/техника. 2. Не работает отсекающий кран ГВС. Отсечка, связь через дмф; звонок работает.	замена отсекающего крана на кухне	22.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.03.2022	451	Парадная 6. Этаж 12. Квартирный холл. Нет освещения. Отсечка. Связь через дмф; звонок работает.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1шт	10.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.03.2022	264	Парадная 4. Этаж 6. Квартирный холл. Эл.лампа гудит и мигает.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1шт	10.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
04.03.2022		Парадная 3 - 4. Подвал. Профилактическая прочистка кан./труб.	профилактика проведена	05.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.03.2022	291	Замена радиатора.		16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
04.03.2022	146	Помыть возле квартир. 2 пар, 14 этаж	парадная №2 убрана 14 этаж вымыт дважды	04.03.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
04.03.2022	431	Ремонт отвода ГВС в сан/узле.	ремонт произведен	05.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.03.2022	431	Течь по стояку ГВС в сан/узле.		11.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.03.2022	163	Течь по стояку ХВС в кухне.	протечка произошла по вине выше расположенной квартиры	03.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

02.03.2022		Отключ. стояка ХВС в 6 пар., вехняя зона, кухня.	стояк в рабочем состоянии	03.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.03.2022	458	свищ на стояке ХВС в кухне.	УСТАНОВЛЕНО ГЕБО С КРАНОМ	03.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.03.2022	512	Неи ХВС на кухне.	отключение хвс, в виду ремонта в кв. 507	03.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.03.2022		В 3 пар. стоит груз лифт (постоянно ломается.) Дана заявка в Нева Трейд.	лифт в рабочем состоянии	03.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.03.2022	507	замена стояка хвс.консульт. сантехн.	консультация проведена	16.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.03.2022	463	консультация сантехника. подтекает смеситель в ванной.		11.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.03.2022		4 пар. подвал. засор канализации.	Восстановлено	02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
01.03.2022	386	Парадная 5. Этаж 15. Комната. Нет отопления. Через дмф. (звонок не работает).	Выполнено	02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
01.03.2022	317	Составление акта о протечке канализации от 27/02.	акт составлен	03.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.03.2022	501	Протечка с верхнего этажа в с/у.	протечка с верхнего этажа	04.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
28.02.2022	10	Консультация с/техника.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.02.2022	492	Опломбировка в/сч. - 2 шт. ДМФ работает.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
27.02.2022	317	Замена части лежака канализации.	работа проведена	03.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.02.2022		5 пар. Отключен стояк отопления кухня и мал. комната.	Включено	28.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
27.02.2022		5 пар. 1 эт. залит водой.	прочистка фановой трубы	03.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

27.02.2022		Телефонограмма. Диаметр 70 ГВС подземка, ликвидация аварии. ГВС без циркуляции. Низкая t ГВС до окончания работ. 11.10-19.30 Передала диспетчер Нестерова.	: 6 и 7 пар. Отключена циркуляция ГВС (обратка) до окончания работ. Работы проводит ГУПТЭК.	28.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022	157	2 пар. 16 эт. кв. холл мигает лампа, требуется замена.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
27.02.2022		6 и 7 пар. Отключена циркуляция ГВС (обратка) до окончания работ. Работы проводит ГУПТЭК.	работы выполнены циркуляция запущена.	01.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022		10.00 Между 6 и 7 пар. (газон во дворе) бежит ГВС. Передано в ГУЖА и ГУП ТЭК.	: 6 и 7 пар. Отключена циркуляция ГВС (обратка) до окончания работ. Работы проводит ГУПТЭК.	28.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022	423	Бежит ГВС газон во дворе.	: 6 и 7 пар. Отключена циркуляция ГВС (обратка) до окончания работ. Работы проводит ГУПТЭК.	28.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022	507	Замена отвода на стояке ХВС в кухне.		16.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.02.2022		Отключ. стояка ХВС по 7 пар., нижняя зона, кухня.	Выполнено	02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022	507	Сорвало отсек. кран ХВС в кухне	Выполнено	01.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022		Отключение стояков ГХВС в 7 пар, кухня. ХВС - верхн. зона, ГВС - весь стояк.		02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022	521	Течь по стене на кухне	Требуется доступ в ка 536	28.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022	526	Течь по стене в кухне		16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
26.02.2022		Отключение стояков отопления в 1 пар. , в комнате и кухне.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
26.02.2022	58	Замена отсек. кранов на радиаторах в кухне и комнате.	работа проведена	28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

25.02.2022		1 пар. 10.20 отключение стояков хвс и гвс .		28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
25.02.2022	495	7 пар. 5 эт. не горят лампы дневн. света у мусор. првода. в лифт. холле. в кв. холле 1 мигает 1 не горит. отсечка.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
25.02.2022		1 пар. 10.20 отключение стояков хвс. гвс. \замена полотен.сушителя \		25.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.02.2022	105	Слабый напор ХВС. Проверка фильтра.	фильтры прочищены	28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.02.2022	8	Замена радиатора отопления.	радиатор отопления заменен	25.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
24.02.2022		Парадная 2. 11-20. Отключение стояка ХВС (замена отсек.крана в кв.105).	Материал собственника кв.	28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
24.02.2022	53	Отключение стояка ГВС (самостоятельно меняют п/сушитель). Желательно точно в 10-00.		25.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.02.2022	492	Замена отвода ХВС от стояка на кухне.	работа проведена	25.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.02.2022		Отключение стояка ХВС по 7 пар., кухня, нижняя зона, кв. 492	Выполнена.	28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.02.2022	492	Прорвало трубу ХВС на кухне.		02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.02.2022	492	Опломбировка в/счетчиков ОТМЕНА		28.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.02.2022	105	Замена отсек. крана ХВС	замена проведена	03.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
23.02.2022	328	Подтекает ГВС из смесителя на кухне. Нет звонка, через дмф	замена смесителя	01.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
23.02.2022		Отключение стояка отопления в 1 пар, кухня.		02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

23.02.2022	8	Течет батарея в кухне	замена радиатора, за щет собственностиеа.	16.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
22.02.2022	533	Мигает лампа дн. света в кварт. холле	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
22.02.2022	58	Консульт. сантехника по устан. отсек. кранов на радиаторы.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.02.2022	77	Нет ГВС в кухне и ванной.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
22.02.2022	389	Нет ГВС в ванной и на кухне.	Выполнено	02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.02.2022	363	опломбировка счетчиков воды.		28.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.02.2022	245	свищ на радиаторе в комнате.		02.03.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
21.02.2022	273	4пар. 8 эт. не горит лампа в кв. холле.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.02.2022	355	Парадная 5. Этаж 8. Квартирный холл, нет света. (связь через дмф. любая квартира)	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
21.02.2022	398	Консультация с/техника. Кухня. Следы протечки по стояку с верхнего этажа (плохо слышит; звонок в квартиру "световой", работает).		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
20.02.2022	492	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка проведена	24.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.02.2022	478	Замена сифона (ванна).	Материал собственника.	02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
18.02.2022	160	Консультация с/т по замене стояка. Готовы предоставить доступ. 9-10.30 Отсечка. Связь по телефону.	Консультация проведена.	22.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
18.02.2022	273	4 пар. 8 эт. кв. холл (при входе) не горит свет. ДМФ работает. Отсечка.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич

18.02.2022	170	Замена 4 в/сч., замена смесителя, ремонт унитаза.	работы выполнены	21.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.02.2022	53	Отключить стояк гвс для замены полотенцесушителя	Отключение стояка ГВС в вечернее время не проводится.	24.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
17.02.2022	227	3пар. 14 эт.у мусоропровода старый матрас . Неприятный запах, просьба убрать.	матрас вынесен	24.02.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
17.02.2022	227	Отсутствует пружина на двери к мусоропроводу, дверь сильно хлопает. 3 пар. 14 эт.	пружина установлена	21.02.2022	Плотник: Туракулов Абдор
17.02.2022	533	Слабый напор гвс и хвс в течении месяца. Консультация сантехника. Предворит. звонить. Заявку отменил.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.02.2022	533	мигает лампа дневн. света в квартирном холле.	Замена лампы LED 1200 мм, T8-1 шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.02.2022	511	не горит лампа в квартирном холле. длинная.	Замена лампы LED 1200 мм, T8-1 шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.02.2022	527	7пар. 11 эт. не горит лампа в квартирном холле. длинная. отсечка звон. работает.	Замена лампы LED 1200 мм, T8-1 шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.02.2022	527	Консультация сантехника по неработающему счетчику хвс. Отсечка, звон. работает.		02.03.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
17.02.2022	355	Парадная 5. Этаж 8. Квартирный холл, нет света. Лифтовой холл, поврежден светильник. (отсечка, связь через дмф.)	Замена лампы LED 1200 мм, T8-1 шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
17.02.2022	179	Подтекает соединение с в/счетчиком ГВС.	замена водосчетчика	18.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
16.02.2022	105	2 пар. уличн. фонарь перед входом в пар. не горит лампа.	E 27 1шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.02.2022	257	4 пар. 5 эт. пож. гидрант в плохом состоянии...	Включено в план текущего ремонта 2022г.	15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.02.2022	257	4 пар. 5 эт. кв. холл не горит свет.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1шт	18.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.02.2022	264	Консультация с/т. С/У, на стояке хвс появилась ржа. Стояк хвс в плохом состоянии. ДМФ работает.	стояк в рабочем состоянии	17.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич

15.02.2022		Засор канализации в подвале 4 пар.	засор устранен	16.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.02.2022	189	Замена и опломбировка 4 водосчетчиков	замена и опломбировка водосчетчиков	17.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
15.02.2022		Пропал ввод от трансформаторной подстанции. Вызвана аварийная Ленэнерго.	Произведено переключение на резервный ввод в ГРЩ 5-й парадной	15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.02.2022	392	Пропал свет в квартире и на лестнице в 5 пар.	Авария на кабельно-трансформаторной подстанции	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.02.2022	377	Пропал свет в квартире и на лестнице в 5 пар.	Авария на кабельно-трансформаторной подстанции	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
15.02.2022	335	Пропал свет в кварт. и на лестнице, в 5 пар.	Авария на кабельно-трансформаторной подстанции	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
14.02.2022		Механически сломаны двери кабины лифта, 3 парадная.	кабина лифта восстановлена лифт работает в штатном режиме	16.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.02.2022	306	не горит лампа в лифтовом холле.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1 шт	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
13.02.2022	173	замена отсекающего крана и замена унитаза.	работы будут проведены за счет собственника	17.02.2022	Сантехник: Стреж Сергей Николаевич
12.02.2022		Парадная 2 // 11-25 до 14-45 // Отключение стояка отопления.	стояк отопления включен замена радиатора отопления в кв.105	16.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
12.02.2022	105	Консультация с/техника по замене радиатора отопления (кухня).	замена радиатора отопления	14.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
11.02.2022		1-7 пар. не работает в лифтах обратная связь. Заявку передать связистам.	Связь восстановлена.	15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.02.2022		В 3 пар. застрял человек. Дана заявка в Нева-трейд.		15.02.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна
10.02.2022	158	Не горят уличные фонари над парадной и черной лестницей	Замена ламп E 27 (12вт)- 2шт	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
10.02.2022	136	Во 2 пар. на 12 этаже запах гари. Замена лампы.	Замена лампы LED 1200 мм, T8- 1шт	15.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
09.02.2022		3 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		15.02.2022	Управляющий: Апраксина Екатерина Борисовна

09.02.2022	53	подкапывает полотенцесушитель	рекомендовано заменить п/с	11.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
09.02.2022	173	замена отсекающего крана в санузле.	было рекомендовано заменить унитаза	11.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.02.2022	94	08/02/2022. Доступ к стояку после заливки, предоставлен. 15-30 - отключение ГХВС.	ГХВС в рабочем состоянии	09.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
08.02.2022	37	Парадная 1. Этаж 8. Квартирный холл, нет света.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	03.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
07.02.2022	458	Прорвало сток от стир. машины. ДМФ работает.	подсоединение выполнено	09.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.02.2022		1 пар. Отключен стояк гвс. 13.30	Стояк ГВС в рабочем состоянии	08.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.02.2022	41	Замена крана гвс (ванна).	кран ГВС в ванной заменен	08.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
07.02.2022	97	Подтекает около в/сч. Отключили гвс.	поставлена новая прокладководосчетчик в рабочем состоянии - не течет	08.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.02.2022	97	Подтекание соединений с в/счетчиками.	замена прокладки	04.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
04.02.2022	172	Опломбировка в/счетчиков.	опломбировка в/сч проведена	08.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
03.02.2022	386	5 пар. 15 эт. кв. холл не горит свет. Отсечка. Обращаться в кв. 387. ДМФ и звонок работает.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	04.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.02.2022	147	2 пар. сильный запах гари 1 эт. и в лифте.	не подтвердилась	04.02.2022	Дворник: Умаров Икром
03.02.2022	484	7 пар. 3 эт. кв. холл не горит свет, длинная лампа.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 1 шт	04.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.02.2022	237	3 пар. 16 эт. лифт. холл не горит свет - 2 лампы.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8 2 шт	04.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
03.02.2022		В 3 пар. не работает пасс. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт в рабочем состоянии	04.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.02.2022	543	Запах гари на лестнице. ГУЖА заявку закрыла.	заявка закрыта	03.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

02.02.2022		В 7 пар. не работает груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт в рабочем состоянии	04.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.02.2022	97	Капает от водосчетчиков.	установка новой прокладки	04.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.02.2022	296	Нет света в кварт. коридоре. Отсечка на 5 квартир.4 пар., 12 этаж		05.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
02.02.2022	445	Замена и опломбировка водосчетч. Отсечка, через дмф.	замена и опломбировка проведена	04.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
02.02.2022	511	Забит мус/провод в 7 пар., на 8 этаже.	мусоропровод прочищен	03.02.2022	Дворник: Эргашев Саид
02.02.2022	295	Нет света возле квартиры. Отсечка, обр. в кв. 295. 4 пар., 12 этаж.	Замена лампы LED 1200 мм, T8-1 шт	03.02.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
01.02.2022		2 пар. откл.хвс зона санузла.зап.циркуляция гвс.расшивка для доступа в кв 94 после заливки 29.01.2022.	ХВС в рабочем состоянии	04.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич
01.02.2022	104	Парадная 2. Ванна. Нет ХВС.	хвс в норме	03.02.2022	Сантехник: Македонский Алексей Сергеевич

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 8e0f504e-e11d-46bb-bf9d-2dec0b7a01d4

Отправлено ООО "КТС", Майоров Дмитрий Геннадьевич, Управляющий - индивидуальный предприниматель
01.03.2023 14:35 (MSK), Сертификат 012CBBC00069AF6FAB40A84FF0F54284EC