



ООО «КомТехСервис»

k-t-s.ru / info@k-t-s.ru

197341 Санкт-Петербург, Коломяжский, 27,
пом.51-Н, офис 17 (12 этаж)

Отчет
о выполнении договора управления многоквартирным домом за 2022 год

Адрес:	Санкт-Петербург, ул. Парашютная д.58
Площадь (жилая):	45 501,7 кв.м.
Начислено (жилищные услуги):	руб. 14025882.39
Получено:(жилищные услуги):	руб. 10878459,82
Задолженность жителей:	руб. 8811097,01
В том числе просроченная (2+ мес.):	руб. (Приложение №2)

1. За отчетный период Управляющей компанией были выполнены следующие работы:

Услуга	Начислено по тарифу	Оплачено	Выполнение
Содержание и ремонт АППЗ	200126,96	155757,94	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт лифтов	2974281,19	2290961,18	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства	170111,04	132398,22	Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Содержание общего имущества дома	4086230,30	3176103,06	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью, а также Приложением №3
Содержание придомовой территории	1113441,42	860790,63	Выполнено в соответствии с установленной законом периодичностью и необходимостью
Текущий ремонт общего имущества	3186118,66	2477844,83	Выполнено согласно Приложению №1
Управление многоквартирным домом	1960350,02	1523693,26	Выполнено в полном объеме
Эксплуатация приборов учета тепла и горячего водоснабжения дома	270174,52	210271,86	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета тепла и холодного водоснабжения дома	30015,92	23367,48	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены
Эксплуатация приборов учета тепла и электроэнергии дома	35032,36	27271,36	Выполнено в полном объеме, приборы учета исправны, поверены

Приложение № 1

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора
управления мкд СПб, ул.Парашютная, д.58
Расшифровка выполненных работ по строке
«Текущий ремонт»

S=45501.7 кв.м.

Начисления ТР :3 187394,1 руб. (11 мес.)

№	Раздел	Вид работ	Дата	Сумма, руб.
1	Общестроительные работы		28.02.2022	5118
		1. Замена петель 5 пар. (2 шт.), замена доводчиков 2, 6 пар. (2 шт.), замена пружины (1 шт.)		5118
2	Сантехнические работы		28.02.2022	764.00
		1. Замена отсечного крана в кв.374 (1 шт.)		764.00
3	Электротехнические работы		28.02.2022	222.00
		1. Замена выключателя 8 пар., подвал (1 шт.)		222.00
	Итого февраль			6104.00
1	Общестроительные работы		31.03.2022	7515
		1. Замена плитки напольной 2 пар., 15 эт. (1 шт.); 2. Замена ручек 2 пар. (2 шт.); 3. Установка наличника 12 пар., 4 эт. (1 шт.); 4. Замена доводчиков 2, 6, 12 пар. (4 шт.)		7515
2	Электротехнические работы		31.03.2022	7380.4
		1. Замена и перетяжка провода, 10 пар. (1 шт.); 2. Замена выключателя, 10 пар. (1 шт.); 3. Установка автомата в ГРЩ 5, 10 пар. (2 шт.)		7380.4
	Итого март			14895.40
1	Общестроительные работы		30.04.2022	17037.72

		1. Замена доводчиков 8 пар., 5эт., 2 пар., 3 пар. 7 пар. (6 шт.); 2. Замена ручки 6 пар., (1 шт.); 3. Замена петель 8 пар. 5эт., 2 пар., 3 пар., 7 пар. (4 шт.); 4. Замена плитки в МОП (2 шт.)		12970.66
2	Сантехнические работы		30.04.2022	
		1. Замена полотенцесушителя в кв. 674		10251.5
3	Электротехнические работы		30.04.2022	
		1. Замена автомата 5 пар., подвал, 7 пар. ГРЩ (2 шт.), Замена светильников в 9 пар. (3 шт.)		4067.06
Итого апрель				27289.22
1	Сантехнические работы		31.05.2022	2293.70
		Замена кранов в кв. 1021, 888, 512 (3 шт.)		2294
2	Электротехнические работы		31.05.2022	21028
		1. Замена светильника у 3 пар. (1 шт.) 2. Замена автомата 16 А у кв. №332 (1 шт.)		21028
3	Общестроительные работы		31.05.2022	92206
		1. Замена доводчиков 1 пар. (3 шт.)		4559
4	Кровля	2. Ремонт и изготовление фасонного элемента, на кровле		62647
		3. Крепеж молнии защиты на кровле		25000
5	Ремонт балконов		31.05.2022	2288519
		1. Ремонт балконов: штукатурка по сетке (91 м2), восстановление кладки кирпичной (2,6 м3), окраска с подготовкой поверхностей (91 м2), устройство гидроизоляции (200 м2), устройство ливневок (13 м.п.), устройство капельников (141 м.п.), ремонт герметизации м/ швов (1103 м.п.), ремонт м/п швов с пеной (141 м.п.) устройство козырька		2288519

	Итого май			2404047.19
1	Общестроительные работы		30.06.2022	407762.61
		1.Замена ручки 10 пар.,8 эт.(1 шт.)		402.94
		2. Заделка межсекционного шва (184 м.п.)		216722
		3. Установка заградительных огней на кровле (6 шт.)		21882
		4. Ремонт откосов дверных 10, 11, 12 пар., (8,4 м2)		5369.94
		5. Шпатлевка балконов простая 1-12 пар., (324 м2)		82632
		6.Установка плитки анти скользящей 9-12 пар.(13,5 м2)		57612
		7. Устройство нового пандуса и плитки №1 пар. (4, 68 м2)		23142
2	Сантехнические работы		30.06.2022	11390
		1.Замена кранов, фильтров в кв.. 1021, 888, 512, 177 (9 шт.); 2. Замена п/суш кв. 613 (1 шт.)		10987.01
	Итого июнь			419152.56
1	Сантехнические работы		31.07.2022	196184.93
		1.Замена кранов шаровых (4 шт.), манометров (85 шт.), термометров (85 шт.) подготовка домов к отопительному периоду;		194786.52
		2.Замена трубопровода ГВС, тех. эт., кв.364 (1 м.п.)		1398.41
	Итого июль			196184.93
1	Общестроительные работы		31.08.2022	592292.32
		1.Ремонт герметизации м/п швов (746 м.п.)		591233.87
		2.Замена плитки напольной 10 пар. (2 шт.),17 эт.(2 шт.), м/к, у кв.675 (2 шт.)		1058.45
2	Электротехнические работы			882.38
		1.Замена светильника 2 пар., 6 эт., ч/л (1 шт.)		882.38

	Итого август			593174.70
1	Сантехнические работы			168663.95
		1.Замена кранов на тех. эт. (170 шт.)		141738.38
		2.Замена манометров, термометров (22 шт.)		26925.57
2	Общестроительные работы			34199.30
		1.Ремонт асфальтового покрытия (15 м2)		32115.91
		2.Замена ручки 5 пар., 3 эт.(1 шт.), доводчика 3 пар.7 эт.ч/л.(1 шт.)		2083.39
3	Электротехнические работы			1481.79
		1.Замена автомата в ГРЩ (1 шт.); 2.Замена светильника светодиодного (1 шт.)		1481.79
	Итого сентябрь			204345.04
1	Общестроительные работы			48190.10
		1.Примыкание лифтовой шахты, гидроизоляция кв.1033 (22 м.п.)		48190.10
	Итого Октябрь			48190.10
1	Общестроительные работы			16406.18
		1. Ремонт м/п швов кв. 804 (18 м.п.)		12665.21
		2.Замена плитки 10 пар., 18 эт.(1 шт.), 11 пар., 16 эт.(1 шт.),10 пар. 1 эт. (3 шт.) 3.Замена доводчика 4 пар.(1 шт.) 4.Ремонт выбоин в полу 12 пар.,13, 16 эт.		3740.97
2	Электротехнические работы			3498.71
		1.Замена светильников 4 пар., подвал (1 шт.), у кв.92 (1 шт.),10 пар., подвал (1 шт.)6 пар., подвал (1 шт.), у кв.30 (1 шт.)		3498.71
	Итого ноябрь			19904.89

1	Общестроительные работы		5886.60
		1.Замена плитки напольной 9 пар., ч/л. (2 шт.) 2.Замена доводчиков 9 пар.,ч/л., 3 пар., 8 пар., вх/дв.(3 шт.)	5886.60
	Итого декабрь		5886.60
	АВР		255066.99
		1. Ремонт дверных проемов:8 пар., тех этаж.,2, 4 пар., в/дв. Монтаж, сварка, октябрь	72421.77
		2. Замена рубильников, восстановление освещения (2 шт.), ноябрь	3731.22
	Лифты		98365
		1. Плата управления вентилятором кабины, 10 пар, пассажир.	4549
		2.Вкладыш FST=14 мм(20 шт.),16 мм (20 шт.), вкладыш противовеса 6 мм (60 шт.), полукольцо резиновое (60 шт.)	19296.00
		4.Плата блока управления привода дверей MIDI SUPRA	74520.00
	Спецтехнологии		44700.00
		1. Ремонтно-восстановительные работы системы АППЗ	10400.00
		2. ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой	6700.00
		3..Модернизация системы АППЗ	27600.00
	АППЗ		35849.00
	Сайлекс		25450.00
		1.VIZIT EXIT 300 M кнопка выхода	4270.00
		2.БУД-430М блок управления и питания домофона; VIZIT EXIT 300M кнопка выхода; БУД-430S блок управления и питания домофона; БВД-432FCB блок вызова с БУД 420M и БУД 420P	18380.00

		3.VIZIT EXIT 500 кнопка выхода	850.00
		4.БК-100М координатный коммутатор	900.00
		5. БК-100 М координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов	1050.00
	СКУД		10399.00
		1.Установка видеокамеры TR-D81121R2 и аккумулятора 6В 4,5 А SF 6045	10399.00
	Итого 2022 г.		4193838.62

Приложение № 2

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора
управления мкд СПб, ул.Парашютная, д.58
**«Просроченная задолженность перед
управляющей компанией»**

№ кв.	Месяцы	Долг больше 2 месяцев
Общее кол-во: 191		4264718,44
кв. 2	8	16504,02
кв. 3	3	2904,09
кв. 9	10	23148,80
кв. 13	11	31081,21
кв. 15	4	6920,42
кв. 16	11	31221,29
кв. 24	8	31590,04
кв. 27	8	16586,89
кв. 28	7	8078,62
кв. 42	6	4941,68
кв. 45	4	5227,68
кв. 47	7	9172,16
кв. 52	6	9475,32
кв. 59	4	8751,04
кв. 60	4	13950,26
кв. 61	11	39009,63
кв. 66	5	7742,79
кв. 68	10	21256,31
кв. 74	7	16398,21
кв. 88	6	8258,13
кв. 98	8	8967,85
кв. 102	7	8094,63
кв. 110	9	7114,26
кв. 125	8	12843,14
кв. 126	9	13433,84
кв. 128	10	12083,51

кв. 130	11	40323,71
кв. 139	10	18574,79
кв. 143	10	16112,37
кв. 150	11	24603,28
кв. 154	7	6497,14
кв. 158	9	4641,46
кв. 161	11	18287,43
кв. 178	3	4252,30
кв. 179	2	6644,36
кв. 184	7	1170,43
кв. 192	8	2944,36
кв. 196	11	34768,52
кв. 197	11	52205,10
кв. 198	7	3625,62
кв. 202	7	1475,74
кв. 206	2	5501,46
кв. 208	7	17545,98
кв. 210	10	19580,05
кв. 242	5	4350,55
кв. 245	7	8222,97
кв. 255	11	31011,18
кв. 258	11	31011,18
кв. 259	4	6032,72
кв. 262	7	20073,28
кв. 268	11	23235,63
кв. 276	11	32485,33
кв. 286	9	9228,31
кв. 287	2	6487,73
кв. 300	11	35666,86
кв. 301	10	12558,08
кв. 312	11	55907,61
кв. 314	2	12706,95
кв. 325	8	4855,47
кв. 326	8	557,80
кв. 329	11	17855,02
кв. 333	11	28247,37
кв. 334	8	24467,42
кв. 345	11	31829,87
кв. 346	10	10507,60
кв. 348	8	20669,02
кв. 351	4	1905,39
кв. 360	11	32039,37
кв. 365	7	29855,54
кв. 375	4	11943,13
кв. 377	5	8904,56

кв. 385	5	11803,18
кв. 386	11	60053,82
кв. 392	11	70140,62
кв. 393	7	34453,42
кв. 400	11	21623,96
кв. 405	7	4949,57
кв. 406	11	40008,62
кв. 414	11	24740,77
кв. 419	6	16574,53
кв. 420	10	23000,00
кв. 433	11	68584,92
кв. 445	2	11779,84
кв. 447	11	65795,01
кв. 450	7	13339,57
кв. 455	6	15373,72
кв. 459	7	10530,16
кв. 464	7	8040,99
кв. 466	11	41654,35
кв. 467	7	2489,27
кв. 476	10	120847,10
кв. 479	10	32405,44
кв. 486	8	7709,44
кв. 495	3	10675,53
кв. 498	11	40708,21
кв. 499	8	5481,04
кв. 500	2	15947,56
кв. 503	4	9553,13
кв. 504	11	95862,35
кв. 510	11	30305,82
кв. 512	2	8552,50
кв. 527	8	16628,97
кв. 531	11	69683,52
кв. 566	9	30537,15
кв. 570	2	7389,79
кв. 571	11	56633,00
кв. 574	8	10030,79
кв. 623	11	40708,21
кв. 633	9	7522,11
кв. 636	7	6053,38
кв. 637	7	12480,33
кв. 638	9	36426,49
кв. 640	9	8885,32
кв. 644	11	37199,47
кв. 648	9	22732,23
кв. 653	5	6604,44

кв. 655	9	35711,41
кв. 657	9	9214,64
кв. 660	11	30349,66
кв. 661	10	17336,30
кв. 663	11	41584,06
кв. 665	2	11123,26
кв. 668	10	12722,37
кв. 671	3	11650,59
кв. 672	8	6700,06
кв. 673	7	16707,12
кв. 682	9	10000,00
кв. 684	7	4298,78
кв. 711	7	22207,07
кв. 714	7	51006,58
кв. 737	9	27645,75
кв. 738	3	9038,70
кв. 741	7	20463,54
кв. 744	10	33637,49
кв. 750	11	67895,17
кв. 752	3	18282,15
кв. 753	8	9873,84
кв. 755	8	18373,04
кв. 756	7	32782,14
кв. 758	7	7569,72
кв. 761	7	18898,55
кв. 769	11	48852,55
кв. 773	7	10068,68
кв. 780	7	7086,59
кв. 783	4	11674,94
кв. 784	11	71528,33
кв. 788	8	4535,07
кв. 802	7	13906,64
кв. 803	5	7676,01
кв. 806	11	54494,62
кв. 809	8	33935,39
кв. 818	11	28134,58
кв. 820	3	15110,30
кв. 828	11	53930,16
кв. 833	11	41594,09
кв. 845	8	24877,27
кв. 846	3	5957,20
кв. 850	2	6316,35
кв. 861	10	26337,77
кв. 863	2	6678,79
кв. 864	7	8248,22

кв. 870	7	16063,88
кв. 873	8	4556,82
кв. 879	10	13653,64
кв. 883	11	57058,42
кв. 884	6	29224,80
кв. 886	7	20703,28
кв. 891	7	21858,20
кв. 895	7	3670,45
кв. 920	7	8542,45
кв. 930	2	12454,89
кв. 937	5	18,51
кв. 939	2	9961,84
кв. 945	9	5380,30
кв. 947	8	11844,17
кв. 961	9	48549,88
кв. 962	11	95789,73
кв. 965	11	50608,51
кв. 973	10	5957,95
кв. 984	9	7957,14
кв. 985	9	45823,02
кв. 989	11	61373,47
кв. 990	3	15128,63
кв. 997	11	61291,45
кв. 1010	3	12491,38
кв. 1011	11	44250,48
кв. 1012	11	45033,41
кв. 1014	3	17353,19
кв. 1018	2	4,72
кв. 1019	7	17142,45
кв. 1033	11	36330,34

Приложение №3

к Отчету за 2022 г. об исполнении Договора
управления мкд СПб, ул.Парашютная,д.58
«Журнал заявок»

Журнал заявок ООО "КомТехСервис"					
Дата	№ пом.	Содержание заявки	Выполненные работы	Дата исполнения	Исполнитель
31.12.2022		В 7 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт службу		31.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.12.2022	129	Обесточены плита и розетки на кухне		11.01.2023	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
31.12.2022	858	Нет ГВС		09.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.12.2022	1029	Холодный пол / сушитель		12.01.2023	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.12.2022	93	низкая температура гвс и холодный п \ сушитель.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	93	нет гвс . п \сушитель холодный.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	576	нет гвс и холодн. п сушитель.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	948	нет гвс.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	808	нет гвс.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	730	холодная батар. и стояк на кухне с начала недели.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022	518	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.12.2022		Парадная 6. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		30.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.12.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		30.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

30.12.2022		Парадная 10. Этаж 3. Черная лестница. Не горит светильник.		11.01.2023	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.12.2022		Парадная 8. Этаж 8. Черная лестница. Подтекает рад./отопления.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.12.2022		Парадная 11. Пасс. / Груз.лифт. Не работают (ложное срабатывание ПС). Передано в лифт.службу.		29.01.2023	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.12.2022	889	Парадная 11. Этаж 2. В подвале гудят насосы.		12.01.2023	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.12.2022	536	Консультация с/техника.		09.01.2023	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.12.2022	1002	Опломбировка в/счетчиков.		11.01.2023	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.12.2022		7 пар. ГРЩ. Перегорела лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	30.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.12.2022	545	Слабый напор хвс.		30.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.12.2022		4 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		28.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.12.2022		11 пар. 8 эт. ч/л. Мигает лампа.		30.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.12.2022	518	Консультация с/т.		30.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.12.2022	808	9 пар. 1 эт. лифт.холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	29.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.12.2022	129	Консульт. сантехника (смеситель в ванной.)		30.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.12.2022	718	Льется вода из фильтра ГВС		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.12.2022	982	Капает возле водосчетч. ХВС		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

27.12.2022		Не горит лампа в кварт. холле в 10 пар. на 4 эт.	Использовано: Лампа е27 1шт	29.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.12.2022	929	Плохой напор ХВС		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.12.2022	32	Замена и опломбировка водосчетч.		30.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.12.2022		3 пар. пассажирский лифт. повернута камера в\ наблюдения. заявка в Аирнет.		27.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.12.2022		7пар. 12 эт. холодный радиатор в лифт. холле.		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022		12 пар. ч\ лестница 8 эт. подтекает радиатор отопл.		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022	408	не горит свет в комнате и в ванной.		29.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
26.12.2022	14	опломбировка счетч.\ воды.		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022		6 пар. 1эт. оторван порог пластиковой двери тамбура.	порог отремонтирован	26.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.12.2022		10 пар. отключение стояка хвс. \ замена отсекающ. крана в кв 838.\		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022	705	Здравствуйте, Парашютная 58, 8 парадная сломан доводчик на входной двери.	ПОСТАВЛЕН НОВЫЙ ДОВОДЧИК	26.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.12.2022	718	замена радиатора\ кухня.\		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022		11 пар. отключ. стояка отопления \ течь радиатора кв 902 \		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.12.2022		Парадная 1. Отключение ГВС (замена п/суш. в кв 11.)		27.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.12.2022	536	Консультация с/техника.		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

26.12.2022		Парадная 8. Этаж 2. Черная лестница. Не горит светильник.		29.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.12.2022	255	Подтекает отсекающий кран ГВС.		29.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.12.2022	838	Замена отсекающего крана ХВС.		29.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.12.2022	100	Консультация с/техника.		27.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.12.2022	902	Подтекает радиатор отопления.		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.12.2022	525	Консультация электрика.		27.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.12.2022		6 пар. 1 эт. пом. убор. Не срабатывает выключатель (проверить).		27.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.12.2022		9 пар. 8 эт. ч/л. Не горит свет.		27.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.12.2022		Корпус 2 Пропало в/наблюд. Заявка в Аирнет.		24.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
24.12.2022	659	8 пар. вход. дверь. Сломан или снят доводчик.	произведена замена доводчика	26.12.2022	Плотник: Хусайнов Мансур Шоидович
24.12.2022	706	Консультация с/т.		27.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.12.2022	611	Подкапыв. редуктор ХВС		27.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.12.2022		В 3 пар. на 9 эт. оставлен крупногабар. мусор.	мусор вынесен на помойку	26.12.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.12.2022	255	Замена отсек. крана ХВС		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.12.2022		Отключ. стояка ХВС по 3 пар, нижняя зона, кварт № 255		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

24.12.2022	255	Сорвало отсек. кран ХВС		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.12.2022		В 1 пар. в мусоросборн. камере оставлен крупногабаритный мусор.	мусор выброшен	26.12.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
23.12.2022	1015	В 12 пар. на 15 эт. заделать щель в дверях от мус / пров. на балкон	щель заделана	27.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.12.2022	1015	В 12 пар. на 1 эт. сломан доводчик пластик. двери.	доводчик отрегулирован	27.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.12.2022	1015	В 12 пар. на 15 эт. сломаны ручки у дверей в кварт. холл и к мус / проводу.	заменены ручки в кв холле и лиф холле	27.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.12.2022		5 пар. ч \ лестница. 19 эт. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	26.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.12.2022		5 пар. 19 эт. ч \ лестница. оставлен мусор . \ бомжи. \ матрас и т. п.	мусор убран, бомжи удалены	23.12.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
23.12.2022	11	замена п\сушителя.		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.12.2022	132	течь в сан .\ узле из под унитаза. \ вода перекрыта.		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.12.2022		6 пар. ч \ лестн. 13 эт. подтекает радиатор.		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.12.2022		2 пар 10эт. ч\ лестн. подкапывает радиатор.		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.12.2022	513	слабый напор хвс.		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.12.2022		5 пар. не работает пассажирский лифт. заявка в лифт. службу.		22.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.12.2022		5 пар. ч \ лестн. 11 эт. не горит светильн.		26.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.12.2022		9 пар. тех.\ эт.не горит свет в предбаннике.		27.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

21.12.2022		Парадная 2. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		21.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.12.2022		Парадная 5. Этаж 18. Черная лестница. Проверить рад./отопления.		27.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.12.2022	643	Холодный рад./отопления.		27.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.12.2022		Парадная 2. Лифтовой холл. Замена напольной плитки.	произведена замена расколотой плитки	26.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.12.2022		Парадная 2. Составление акта о порче общедомового имущества.		22.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.12.2022		Парадная 2. Этаж 1. Лифтовой и квартирный холл. Протечка с верхнего этажа.		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.12.2022	786	Замена редуктора.		23.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.12.2022	748	Замена редуктора.		23.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.12.2022		12 пар ГРЩ. Не работает выключатель.		23.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.12.2022		8 пар. 1 эт. пом. убор. Перегорела лампа.		22.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.12.2022	11	Консультация с/т. Замена п/с.		26.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.12.2022		8 пар. 10 эт. ч/л. Проверить радиатор (лужа).		22.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.12.2022	710	Консультация с/т.		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.12.2022	249	1/4 батареи чуть теплая.		26.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.12.2022		3 пар. диспетчер. Сильно гудит системный блок. Вызвали мастера из обслуживающей организации.	отремонтировали системный блок	26.12.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

20.12.2022	308	Обесточена кв.		22.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.12.2022		В 3 пар. стоит пассаж. лифт.		20.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.12.2022		В 3 пар. на 1 эт. подкапыв. радиатор.		22.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.12.2022		Пропало в / наблюдение 3 корп.		20.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.12.2022		В 4 пар. на 7 эт. черной лестницы нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	22.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.12.2022	975	слабый напор ХВС		22.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.12.2022	589	Замена фильтра ХВС		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.12.2022	240	Здравствуйте , сломался домофон. Когда кто-то звонит сигнал идет,но при поднятии трубки слышно только шум и не открывается дверь при нажатии кнопки.	был вызван сайлекс, домофон отремонтирован	20.12.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.12.2022	731	слабый напор хгвс в кв. проверить пломбы на сч\ воды. консультация.		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.12.2022		3 пар. главный вход не идет запись кам. в\ наблюдения. заявка в аирнет. \		18.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.12.2022	719	Не работает батарея на кухне		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.12.2022		7 пар. 9 эт. ч \ лестница.не горит светильник . нет плафона.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.12.2022		1 пар. пассажирский лифт не работает. заявка в лифт. службу.		18.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.12.2022	697	холодный п \ сушитель.		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

18.12.2022		4 пар. 11 эт. ч\ лестница. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.12.2022	213	консультация с\ техн.		26.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.12.2022	283	слабый напор хвс \ в течении месяца.\		23.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.12.2022	112	Холодный пол./сушитель.		20.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.12.2022	564	Кухня. Слабый напор ГВС.		20.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.12.2022		Парадная 8_2 ИТП_ Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.12.2022		9 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		16.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.12.2022		10 пар. 10 эт. ч/л. Не горит свет.		20.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.12.2022	297	Консультация с/т.		20.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.12.2022	8	Слабый напор гвс.		20.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.12.2022		В 6 пар. на 15 эт. черной лестницы сломан плафон.		19.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.12.2022	899	Слабый напор ГВС		20.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.12.2022	921	Не горит лампа в кварт. холле. 11 пар. 10 эт.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.12.2022		В 9 пар. стоит груз. лифт Дана заявка в лифт. службу.		15.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.12.2022	802	Слабый напор ГВС		19.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

15.12.2022	289	Холодн. батарея на кухне, стояк горячий		19.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.12.2022	412	Холодн. батарея в кухне, стояк горячий		19.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.12.2022		9 пар. 15 эт. ч \ лестн. подтекает радиатор.		16.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.12.2022	227	составление акта о протечке \ из 238 кв.\	Собственник кв. в указанное время отсутствует.	29.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.12.2022	238	в кухне под раковиной оторвалась п/проп труба\ не видел\ воду перекрыл.		16.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022		2 пар. не работает грузовой лифт. заявка в лифт. службу.		14.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.12.2022	777	слабый напор хвс.		16.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022	634	не работает дверной звонок.		22.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.12.2022	356	консультация эл-ка. замена разеток.\ кухня.\		16.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.12.2022	754	опломбировка сч. \ воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	16.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022		11 пар.не работает грузовой лифт. заявка в лифт. службу.		14.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.12.2022	269	опломбировка сч. воды.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022		4 пар. отключение стояка отопления \ зона кухни \ замена отсечн. крана в кв. 397.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022	41	консультация плотника \ полки на кухне \		15.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.12.2022	740	Консультация электрика. Потрескивание в эл.щитке.		15.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

14.12.2022		Парадная 11. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		14.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.12.2022		Парадная 7. Этаж 5. Черная лестница. Подтекает соединение рад./отопления.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.12.2022		Парадная 2. Этаж 2. Черная лестница. Не горит свет.		15.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.12.2022	11	Этаж 2. Дверь на переходной балкон не закрывается. Установить пружину.	дверь отрегулирована. закрывается	15.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
13.12.2022	636	Кухня. Холодный рад./отопления.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.12.2022	269	Проверка стояков водоснабжения.		16.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.12.2022	418	1/2 радиатора разная t в комнате и на кухне.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.12.2022		3 пар. пом. уб. Сломался выключатель.		15.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.12.2022	889	Сильный гул из подвала. ПОВТОР от 09/12 Разобраться гл. инженеру.		22.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.12.2022	900	Стоит гул из подвала. ПОВТОР от 09/12 Разбраться гл. инженера.		22.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.12.2022	804	9 пар. вход. дверь. Отрегулировать доводчик.	доводчик отрегулирован, дверь закрывается	14.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.12.2022		9 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		12.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.12.2022	999	Консультация с/т.		15.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.12.2022		4 пар. 9 эт. ч/л. Не горит лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	15.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.12.2022	263	Подкапывает сверху (из кв. 269 ?) в ванной.		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

12.12.2022	654	Сломана дверь на черн. лестницу с балкона.? пар., 19 эт.	дверь отремонтирована, доводчик отрегулирован	14.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.12.2022	746	Перепады давления ГВС		13.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.12.2022	804	Хлопает и плохо закрыв. дверь на черн. лестницу (балкон) на 18 эт в 9 пар.	дверь и доводчик отрегулированы	13.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.12.2022		Не горит лампа в кварт. холле в 11 пар. на 5 эт.		13.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.12.2022	694	Подкапыв. возле водосчетч. ГВС		13.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.12.2022	397	Подкапывает отсек. кран радиатора в комн. (Замена)		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.12.2022	268	консультация эл - ка \ мигают лампы . натяжн. потолок.\		13.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.12.2022	331	слабый напор хвс.		13.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.12.2022	536	холодный п \ сушитель.		13.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.12.2022		2 пар. пассажирск. лифт не работает. передано в лифт . службу.		10.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.12.2022	889	Повтор заявок от 28/11; 01/12. Периодический сильный гул в подвале.		16.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.12.2022	900	Периодический гул со стороны подвала.		27.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.12.2022	913	Периодический шум в радиаторе отопления.		22.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

09.12.2022		Парадная 3. Входная, пластиковая дверь. Замена доводчика.	поставлен новый доводчик	12.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.12.2022	1027	Плохо греют радиаторы отопления.		15.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.12.2022		2 пар. ГРЩ. Не работает выключатель.		09.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.12.2022	308	Течет сверху.		09.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.12.2022		9 пар. 19 эт. ч/л. не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	12.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.12.2022	411	Обесточена кв.		09.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.12.2022	93	Замена и опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	12.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.12.2022	445	Консультация с/т.		13.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.12.2022		10 пар. 19 эт. Проверить радиатор, подкапывает.		13.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.12.2022	324	Просьба уточнить отсутствие по трубе горячей воды, как следствие не нагревается батарея, обнаружено 06.12 Создана на основании письменного обращения №1451-12/2022 от 06.12.22		15.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.12.2022	971	Капает возле счетч. ГВС		12.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.12.2022		В 9 пар. на тех. этаже нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.12.2022	225	Подкапыв. пол / сушитель.		12.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.12.2022	580	Холодн. пол / сушитель.		12.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

07.12.2022	879	Составить акт о протечке из 883 кв. Предварительно позвонить.		13.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.12.2022		регулировка доводчика входн. двери во 2 пар.	доводчик отрегулирован	08.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.12.2022	93	Консульт. по замене водосчетч.		09.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.12.2022		7пар. не работает грузовой лифт. заявка в лифт. службу.		07.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.12.2022		2пар. ч \ лестн. 11 эт. подтекает радиатор		08.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.12.2022		бпар. ч \лестница 18 эт.не тгорит лампа.		09.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.12.2022		9 пар. 7 эт. ч \ лестн. подтекает радиатор.		08.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.12.2022		2пар.13 эт. ч \лестница не горит светильник.		08.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.12.2022	288	холодная батарея \ студия.\ после отключения.		08.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.12.2022	299	холодная батарея пасле отключения.		08.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.12.2022	408	не горит люстра в комнате.		08.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.12.2022		2 пар.не работает пассажирский лифт. заявка в лифт. службу.		06.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.12.2022	879	мокрый потолок в с\узле. и стена лифт. холла.		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.12.2022		3 пар. отключение стояка отопления \ кв. 282 замена отсек. крана радиатора отопл.\		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.12.2022	282	Замена отсек. крана рад./отопления (кран куплен собственником).		07.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

05.12.2022	155	Консультация с/техника.		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.12.2022		Парадная 7. Этаж 14. Черная лестница. Не горит светильник.		07.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.12.2022	639	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	07.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.12.2022	804	Парадная 9. Входной, первый тамбур. Восстановить плитку на дверных откосах.	плитка на откосах восстановлена	06.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.12.2022		9 пар. 19 эт.ч/л. Не горит свет.		07.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.12.2022	418	Чуть теплая батарея на кухне.		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.12.2022	144	Консульт. сантехника.		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.12.2022	282	Подтекает кран радиатора в комн.		07.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.12.2022		В 1 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		03.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.12.2022		10 пар.не работает грузовой лифт. заявка в лифт . службу.		02.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.12.2022	11	консультация с \ техника по замене п \ сушителя. предварительно позвонить.		06.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.12.2022		3 пар. 1 эт. оторван доводчик на пластиковой двери тамбура.	доводчик поставлен на место	06.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.12.2022		1 пар. не работает грузовой лифт. заявка в лифт. службу.		02.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.12.2022	261	консультация эл-ка по замене розетки на эл. плиту.		07.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.12.2022	632	Парадная 7. Этаж 13. Повреждение внутриквартирной разводки в/снабжения. Залитие (ванна) в кв. 628, этаж 12.		06.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

01.12.2022	650	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	05.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.12.2022	89	Консультация с/техника.		05.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.12.2022	889	Повтор заявки от 28/11. Сильный гул в подвале. Неисправен один из насосов отопления в подвале. Система переключена (01/12) на второй.		06.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.12.2022	954	Плохой напор ХВС.		05.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.12.2022	933	Неравномерный прогрев рад./отопления. Кухня; комната.		05.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.12.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		01.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.12.2022	415	Ванна. Консультация с/техника (раковина, неисправен слив).		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.12.2022		1 пар.мусоросб. камера. Жилец вынес тяжелые мешки (строительный мусор?)	мусор вывезен	05.12.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.11.2022		7 пар. 8 эт. лифт. холл. Холодная батарея, нет заглушки.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.11.2022		1 ИТП. Свищ ХВС (пожарка).		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.11.2022	313	Замена редуктора.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.11.2022	307	Составить акт о протечке. Предварительно позвонить.		02.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.11.2022		11 пар. и 12 пар. вход в пар. Установка противоскользящих ковриков.	противоскользящие коврики установлены	01.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
30.11.2022		2 пар. Офис. Сломан замок и ручка на вход. двери.	произведена замена сломанной ручки	02.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

30.11.2022		9 и 10 пар. вход в пар. Установка противоскользящих ковриков.	коврики установлены	01.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
30.11.2022		1 пар. вход в пар. Установка противоскользящих ковриков.	противоскользящий коврик установлен	01.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
30.11.2022	628	Мокрая стена в ванной (со стороны кухни). Установлено (01/12) повреждение внутриквартирной разводки воды в кв. 632, этаж 13.		02.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.11.2022	212	Консультация с/т. Подтекает сифон на кухне. Звонок не раб. ДМФ раб.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.11.2022	313	Потек редуктор давления		02.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.11.2022	307	Льется вода по стояку в кухне.		01.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.11.2022		В 9 пар. на 8 эт. в лифт. холле не горит одна лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	02.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.11.2022	247	Слабый напор ХВС		01.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.11.2022	819	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	01.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.11.2022	533	Отрегулируй. доводчик 2 - й входной двери в 6 пар.		01.12.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.11.2022	933	Неравномерн. прогрев радиаторов в кухне и комн.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.11.2022	938	Замена прокладки		01.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.11.2022	935	Опломбир. водосчетч.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.11.2022	931	Течь в лифт. холле в 11 пар. на 13 эт.		02.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

28.11.2022		10 пар. отключение гвс. течь п \сушителя кв. 825 \		30.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.11.2022	889	сильный гул в подвале.		29.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.11.2022	825	течет п \ сушитель		30.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.11.2022	953	Кухня. Холодный радиатор отопления (стояк горячий).		30.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.11.2022		Парадная 9. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		27.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.11.2022		Пропало видеонаблюдение. Корпус 1. Передано в Аир-Нет.		27.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.11.2022	837	Выбивает автоматы в кв. и на лест. площ.		01.12.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
26.11.2022		6 пар. 18 эт. ч/л. Проверить радиатор, подкапывает.		29.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.11.2022		Во 2 пар. на 10 эт. черн. лестницы нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	29.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.11.2022	408	Слабый напор ХВС		02.12.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.11.2022	720	Холодн. батарея в комн.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	28.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.11.2022		2 пар. 12 эт. регулировка доводчика.	доводчик отрегулирован	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022		2 пар. 10 эт. оторвана обшивка стояков отопления	стояки зашиты	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022		2 пар. 14 эт. оторвана обшивка стояков отопления.	стояки зашиты	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022		2 пар. 18 эт. регулировка доводчика	доводчик отрегулирован	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

25.11.2022		2 пар. 16 эт. оторвана обшивка стояков отопления	стояки зашиты	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022		2 пар. 17 эт. оторвана обшивка стояков отопления	стояки зашиты	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022		" пар. 19 эт. оторвана обшивка стояков отопления	стояки зашиты	28.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.11.2022	828	Плохо работ. ДМФ Вызван Сайлекс.	произвели перезапуск оборудования, домофоны все работают	28.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
25.11.2022	1010	Холодн. батареи в комн. и на кухне		01.12.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022	1030	холодные батареи \ кухня комната\	спущен воздух в радиаторах, горячие	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022	879	нет хвс	ХВС есть	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022	638	Холодная батарея на кухне, не помог слив воды, и спуск воздуха через клапан		30.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022	1004	Нужно опломбировать счетчики \ дмф. не работ.\	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	28.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022		Парадная 12. Отключение ЦО (замена отс. кранов на рад./отопления в кв. 970 - кухня и мал.комната)	ГВС запущено	24.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.11.2022	30	Квартирный холл. Не горит светильник.	произведена замена перегоревшей лампочки	24.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.11.2022		Парадная 1. Этаж 14. Черная лестница. Граффити на стенах.	граффити удалены	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022		Парадная 1. Этаж 15. Черная лестница. Граффити на стенах.	граффити удалены	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022		Парадная 1. Этаж 16. Черная лестница. Граффити на стенах.	граффити удалены	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022		Парадная 1. Этаж 4. Черная лестница. Стояк отопления. Оторвана обшивка гипроком .	гипрок установлен на место	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

23.11.2022		Парадная 1. Этаж 5. Черная лестница. Стояк отопления. Оторвана обшивка гипроком .	гипрок установлен на место	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022		Парадная 1. Этаж 6. Черная лестница. Стояк отопления. Оторвана обшивка гипроком .	гипрок установлен на место	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022	11	Парадная 1. Входная металлическая дверь. Плотно не прилегает, дует.	дверь отрегулирована	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022	11	Парадная 1. Входная пластиковая дверь. Сильно хлопает.	произведена замена доводчика	24.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022	838	Дверь в квартирный холл (отсечка). Отсутствует дверная ручка.	ручка на дверь установлена	25.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.11.2022		Парадная 10. Этаж 3. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.11.2022	719	В одной из комнат (кухня), слабо работает батарея.		30.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.11.2022		Парадная 4. Предбанник тех.этажа. Не горит светильник.	произведена замена перегоревшей лампы	25.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.11.2022	118	Опломбировка счетчика ГВС.	сделана опломбировка нового счетчика ГВС	25.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.11.2022	408	Из ХВС идет горячая вода.	требуется замена редуктор, вышел из строя	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.11.2022	118	Консультация с/т (в/сч гвс крутится в обратную сторону).	дана консультация, требуется замена счетчика ГВС	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.11.2022		2 пар. 11 эт. ч/л. Нет плафона.	разбит плафон. установлен новый	23.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.11.2022	524	Слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления, напор норм	23.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.11.2022		3 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
22.11.2022		11 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

22.11.2022		3 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
22.11.2022		5 пар. предб. т/эт. Не горит свет, нет плафона.	произведена замена перегоревшей лампы и установка плафона	23.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.11.2022	970	Замена отсек. кранов на кухне и в комнате.	произведена замена кранов	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.11.2022		9 пар. вых. на кровлю. Сварка.	выход на кровлю - дверь заварена	23.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.11.2022		10 пар. выход на кровлю. Установить личинку на дверь.	поставлена личинка	23.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.11.2022	697	Холодная батарея на кухне.	спущен воздух в системе, радиатор горячий	23.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.11.2022		9 пар. выход на кровлю. Вскрыли дверь.	на двери выломан замок, требуется сварка	23.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.11.2022	949	Прохладная батарея на кухне. Примерно 5% теплая (верхняя часть батареи), остальная часть 95% батареи прохладная. Желательно 9.00	спустили воздух в системе неоднократно, радиатор нагрелся	25.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.11.2022		В 7 подвале нет света.	произведена замена перегоревшей лампы	22.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.11.2022		Пропало в / наблюдение, весь 1 корп. Дана заявка в Аир Нет.	видео восстановлено	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
22.11.2022		черн. лестница в 4 пар. на 15 эт сорван плафон.	произведена замена лампы и восстановление плафона	22.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.11.2022		Мутное изображение камеры видеонаблюдения в 13 проезде. Дана заявка в Аир Нет	камера восстановлена	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.11.2022		Подтекает батарея в консьержной 7 пар.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание прекратилось	22.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.11.2022		В 1 пар. опять стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.	лифт запущен	21.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.11.2022		В 9 пар. на 2 эт. черной лестницы отрегулирован доводчик	доводчик отрегулирован, свист прекратился	22.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.11.2022		В 1 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.	лифт запущен	22.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.11.2022	970	Подтек. отсек. кран на батар. в кухне	требуется замена кранов, купят, сделают заявку	22.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.11.2022		Ремонт доводч. пластик. двери во 2 пар.	произведен ремонт двери, поставлены болты	21.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.11.2022		В 6 пар. ремонт доводч. входной двери.	произведена замена доводчика	21.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.11.2022		7пар. пассажирский лифт не работает. передано в лифт службу.	лифт запущен	21.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.11.2022		Парадная 6. Мусоросборная камера. Подтекает радиатор отопления.	радиатор отключен, тк нужна саврка	21.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.11.2022		Парадная 9. Помещение уборщиц. Подтекает отсекающий кран.	подтянули гайку, намотали лен, поменяли прокладку, течь устранена	21.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.11.2022		Парадная 6. Этаж 15. Квартирный холл. Не горит светильник.	произведена замена перегоревшей лампочки	21.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.11.2022	241	Обесточена квартира 1/2 (Неисправность розетки эл.плиты).	заплавилась 1 колодка и сделана самостоятельно разводка, нужна замена колодки на 380	21.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.11.2022		4 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл. Остановлен до 21/11. Требуется замена масленок.	лифт запущен	21.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
18.11.2022		12 пар. 5 эт. ч/л. Не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	21.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.11.2022	478	1) Холодная батарея на кухне. Стояк горячий. 2) Из ГВС течет ржавая вода в ванной. Подойти гл. инженера вместе с с/т.		01.12.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

18.11.2022	566	Консультация электрика.	дана консультация, требуется замена патрона	21.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.11.2022	670	8 пар.4 эт. Дверь ч/л на перех. балкон не открывается.	отрегулирована собачка , дверь работает	21.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.11.2022		3 пар. диспетчер. Не работает телефон аварийной службы. Авария на линии Аир-нет.	телефон работает, авария устранена	18.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
18.11.2022		5 пар. паркинг. Оторвало крышу.	крышу прикрутили	21.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.11.2022		В 23 ч. 20мин. пропало видеонаблюд. и тел. связь из за аварии на линии в Аир - нет.	видео восстановлено	18.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.11.2022		Не горит лампа в 5 пар, на 9 эт. черной лестницы.	произведена замена перегоревшей лампы	18.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.11.2022		В 1 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт запущен	18.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.11.2022		В 12 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт службу.	лифт запущен	17.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.11.2022	89	Потек смеситель на кухне.	сломан смеситель, требуется его замена	21.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.11.2022	411	Плохой напор ГХВС и плохой слив.	засор, устранено,напор нормальный	18.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.11.2022	100	забита канализ. в ванной и холодн. батареи в квартире.(стояк теплый).	спущен воздух в радиаторе, горячий и прочистили канализацию	18.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.11.2022		В 4 подвале не горят 2 лампы	произведена замена 2 перегоревших ламп	18.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.11.2022		1пар. мусоросб.\камера капает кран.	произведена замена крана, трещина	18.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.11.2022	297	подтекает п \ сушитель \ на соединении \	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	18.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.11.2022	871	консультация эл-ка. \ розетки.\	дана консультация по переносу розеток	18.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

16.11.2022		9 пар. 1эт. замена светильника в кварт. холле.	произведена замена светильника дво 40вт	18.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.11.2022		Парадная 12. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	лифт запущен	16.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
16.11.2022		Парадная 5. Мусоросборная камера. Подтекает радиатор отопления.	подтянули гайку и намотали лен, течь прекратилась	17.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.11.2022		Парадная 2. Входная дверь. Оторвана распределительная коробка пожарной сигнализации	коробка поставлена на место	17.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.11.2022		Парадная 12. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	лифт запущен	15.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
15.11.2022		Парадная 11. Этаж 1. Консьержная. Неисправен эл.выключатель.	выключатель отремонтирован	17.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.11.2022		Корпус 1. Пропало в/наблюдение. Передано в Аир-Нет.	восстановлено	17.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
15.11.2022		Подвал 10. Неисправен светильник.	светильник восстановлен	18.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.11.2022		Парадная 9. Этаж 1. Закрепить металлические перила.	перила прикручены	17.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.11.2022		Парадная 11. Входная пластиковая дверь. Отрегулировать доводчик, сильно хлопает.	доводчик и дверь отрегулированы	17.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.11.2022		Парадная 6. Входная пластиковая дверь. Отрегулировать доводчик, сильно хлопает.	доводчик и дверь отрегулированы	17.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.11.2022		2 пар. помещ. убор. Не работает выключатель.	розетка отремонтирована	15.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.11.2022	650	Замена редуктора.	произведена замена редуктора собственников, потек	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.11.2022	718	Консультация с/т. Желательно 17.30 Предварительно позвонить.	дана консультация по замене радиатора	15.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

14.11.2022		3 пар. ГРЩ. Автомат. система гудит.	зажали контакты АВР, гул прекратился	15.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.11.2022	465	Чуть теплая батарея на кухне.	температура радиатора соответствует температурному режиму	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.11.2022		8 пар. ОТКЛЮЧЕНО ГВС.	ГВС запущено	14.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.11.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	14.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.11.2022	340	Замена смесителя в ванной (вырвало)	произведена замена вырванного смесителя собственника	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.11.2022		4 пар. Вынесли старую мебель из кв. к мусоросб. камере.	мебель вывезена на помойку	15.11.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.11.2022		2 пар. пласт. дверь. Оторван доводчик.	ДОВОДЧИК ПОСТАВЛЕН НА МЕСТО	15.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.11.2022	533	Плохо открывается плстиковая входная дверь а 6 пар.	отрегулированы петли, дверь закрывается	15.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.11.2022	415	Слабый напор ХВС	отрегулирован редуктор давления	15.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.11.2022		Капает кран в помещении уборщицы в 7 пар.	подтянули и намотали лен, течь прекратилась	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.11.2022	650	Течь от счетчика ГВС	произведена замена крана собственника	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.11.2022	714	Сорвало 2 отсек. крана на пол / сушителе.	установлены новые краны, переходники, тройники	14.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.11.2022	73	низкая температура гвс.	отрегулирован редуктор давления	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.11.2022	536	холодный п\ сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.11.2022	272	консультация эл-ка \ замена разетки\	дана консультация по замене розеток	15.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

12.11.2022	351	течь из под ванны.	течь из за плохо промазанных краев на ванне, рекомендовано обработать силиконом	15.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.11.2022		Парадная 10. Тех.этаж. Не горит светильник.	произведена замена перегоревшей лампочки	15.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.11.2022		Парадная 3. Этаж 3. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.	намотали лен, затянули гайку, течь устранена	15.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.11.2022	411	Консультация электрика (Неисправна эл.плита).	залили плиту водой, оставлена на просушку	15.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.11.2022		В 11 пар. встали оба лифта на 1 эт. после сработки пож. сигнализ. Дана заявка в лифт. службу.	лифты запущены	11.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.11.2022		5 - 12 пар. Установка системы для закрытия задвижек. Пожарн. сигнализ. „ Спец-Технологии"	система задвижек установлена	14.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.11.2022		В 11 пар. на 18 эт. не горит лампа в кварт. холле.	произведена замена перегоревшей лампочки	11.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.11.2022	999	Подкапыв. редуктор ГВС	намотали лен и затянули гайку, течь прекратилась	11.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.11.2022	801	подъезде №9 по Парашютной д.58, уже вторую неделю не работает домофон Создана на основании письменного обращения №1139-11/2022 от 09.11.22	домофон отремонтирован	11.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.11.2022		На черн. лестнице в 11 пар. на 3 этаже отрегулировать доводчик	доводчик приведен в рабочее состояние	11.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
10.11.2022	1012	холодн. батарея на кухне	спущен воздух в радиаторе, горячий	11.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.11.2022	164	Холодн. батар. в квартире	спущен воздух в радиаторе, соответствует температурному режиму	11.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.11.2022	4	Опломбировка водосчетч.	опломбирован счетчик ГВС	14.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.11.2022		1-4 пар. Установка системы для закрытия задвижек. Пожар. сигнал. Спец-Технологии.	система для закрытия задвижек установлена	11.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

10.11.2022		1 пар. 6 эт. Оставлен мусор.	мусор вынесен	11.11.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.11.2022		4 пар. пом. уб. Подтекает кран.	намотали лен и подтянули гайку, течь прекратилась	11.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.11.2022		2 пар. ГРЩ не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампы	11.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.11.2022		11 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	09.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
09.11.2022	465	Холодная батарея на кухне.	спущен воздух в радиаторе, горячий	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.11.2022	989	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	11.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.11.2022	69	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	11.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.11.2022		3 пар. Не работает дмф. Заявка в Сайлекс.	домофон приведен в рабочее состояние	11.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
09.11.2022	261	Слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления	11.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.11.2022		2 пар. вход. дверь и пласт. дверь. Отрегулировать доводчики.	доводчики на 2 дверях отрегулированы	11.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.11.2022	950	холодная батар. \ кухня \.	спущен воздух в радиаторе, горячий	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.11.2022	11	отрегулировать доводчик на входной двери .\ хлопает дверь.\	доводчик отрегулирован	11.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.11.2022	634	холодный п \ сушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.11.2022	98	слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.11.2022	957	холодн.батарея.	радиатор соответствует температурному режиму	10.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

08.11.2022		не работает камера в \ наблюдения . проезд 13. заявка в Аирнет.	видеонаблюдение восстановлено	17.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.11.2022	492	радиаторы отопл. в кварт. верх горяч. низ холодный.	радиатор работает нормально	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.11.2022	313	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления	10.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.11.2022	761	Опломбировка в/счетчиков.	в/счетчики опломбированы	10.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.11.2022	727	Опломбировка в/счетчиков	в/счетчики опломбированы	10.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.11.2022		Парадная 11. Мусоросборная камера. Подтекает радиатор отопления.	намотали лен, подтянули гайку, течь остановлена	10.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.11.2022	401	Холодный радиатор отопления.	спущен воздух в радиаторе, радиатор горячий	10.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.11.2022		Парадная 8. Отключение ГВС, верхняя зона.		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.11.2022	706	Протечка с верхнего этажа из кв. 710 (потек редуктор давления).		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.11.2022		4 пар. 18эт. и 19 эт. Не закрывается дерев. дверь.	двери сделаны, закрываются	08.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
06.11.2022	888	Консультация электрика.	дана консультация по замене эл счетчика	10.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.11.2022		11 пар. Отключено ХВС, ГВС циркуляция.		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.11.2022	940	Вырвало кран хвс на кухне.		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.11.2022	704	Подкапывает фильтр.		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.11.2022	639	Мерцает лампа в общей предлифтовой зоне 15 этажа, 7 парадной. Просьба решить проблему!	произведена замена лампы	10.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

06.11.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		06.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.11.2022	1007	Слабый напор воды.		08.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.11.2022		Перегорела лампа в диспетч., в 3 пар.	произведена замена лампы	10.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.11.2022	11	1 пар. Отрегулировать доводчик входной двери (сильно хлопает)	доводчик отрегулирован	08.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.11.2022	591	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.11.2022		В 1 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		05.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.11.2022	323	Слабый напор ХВС		08.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.11.2022		В 12 пар. стоит груз. лифт Дана заявка в лифт службу.		05.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.11.2022	866	консультация эл- ка.		09.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.11.2022	231	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.11.2022		12 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу.		04.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.11.2022		9 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу.		04.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.11.2022	346	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.11.2022		Парадная 5. Этаж 3. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.11.2022	191	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

03.11.2022		Парадная 8. Этаж 10. Не горит светильник.		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.11.2022	838	Прошу ответственным лицам ,усилить контроль проведения влажной уборки в 10 подъезде .Последнее время работы по мытью полов выполняются некачественно ,плитка постоянно грязная,плохо вымытая .Ощущение,что просто размазана грязь без применения моющих средств. Создана на основании письменного обращения №1035-11/2022 от 03.11.22	Уборка производится согласно графику(находится на 1 этаже на стенде около лифта) 2 раза в месяц, 10 парадная - уборка будет производиться 04.11.22	03.11.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
03.11.2022	838	Прошу заменить расколотые напольные плитки на 1 этаже лифтового холла, 10 парадная.	произведена замена плитки	09.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.11.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		03.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.11.2022		3 пар. 15 эт. Граффити.	ГРАФФИТИ СТЕРТЫ	03.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.11.2022		12 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		03.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.11.2022	917	Консультация с/т.		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.11.2022		10 пар. 8 эт. ч/л. Оставлен мусор.	мусор убран	03.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.11.2022		4 пар. подвал. Не работает выключатель и розетка.		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.11.2022	431	Холодная батарея на кухне. Стояк теплый.		07.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.11.2022		4 пар. Отключено ГВС (нижняя зона).		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

02.11.2022		5 пар. входн. дверь. Отвалилась петля.	приварена петля	03.11.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.11.2022	376	Замена п/с.		07.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.11.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт.сл.		02.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатолевич
02.11.2022		Во 2 пар. на 9 эт. черной лестницы нет лампы.		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.11.2022	280	Консульт. сантехника		03.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.11.2022		В 1 пар. на 16 эт. граффити.	граффити удалены	03.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
01.11.2022		Отошла плитка в лифт. холле в 6 пар. на 14 эт.	плитка прикреплена на место	03.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
01.11.2022		В 4 пар на 3 эт. оставлен крупный мусор возле мус / провода.	мусор вывезен	03.11.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.11.2022	332	Подкапыв пол/ сушитель.		07.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.11.2022	639	Запах канализации в парадной на первом этаже, возле грузового лифта. Не постоянно.		08.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.11.2022	761	Опломбировка в / счетч и консультация. Предварит. позвонить.		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.11.2022	96	Слабый напор ГВС и ХВС		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.11.2022		Во 2 пар. на 3 эт. нет света в кварт. холле. кв 129		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.11.2022		11 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу.		01.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатолевич

31.10.2022	478	холодный радиатор отопления в кухне. многолетняя проблема.		07.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.10.2022		1 пар. ч \ лестница 5 эт. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	03.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
31.10.2022		10 пар. ч \ лестница. оторван гипрок с обшивки стояков.	гипрок поставлен на место	01.11.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.10.2022	696	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.10.2022	842	не горит лампа в кв. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	03.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
31.10.2022	566	консультация с \ техн. по замене катриджей фильтра.\ предворит. позвонить.\		03.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.10.2022		5пар. грузовой лифт . подростки свернули камер в \ наблюдения. заявка в Аирнет.		01.11.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.10.2022		Парадная 9. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		31.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.10.2022		Парадная 12. Помещение уборщиц. Не горит светильник.		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
31.10.2022		Парадная 7. Помещение уборщиц. Подтекает отсекающий кран.		03.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.10.2022	414	Консультация с/техника.		03.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.10.2022		Парадная 3. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		30.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.10.2022		Парадная 9. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		30.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.10.2022		Парадная 3. Вынесли строительный мусор.	мусор убран	31.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
29.10.2022		2 пар. помещ. уборщиц. Подкапывает кран.		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

29.10.2022		3 пар. 7 эт. ч/л. Перегорела лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.10.2022	817	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.10.2022		8-9 пар. Свернули п/сферы.	полусферы поставлены на место	31.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович Плотник: Хусаинов Мансур Шоилович
28.10.2022		В 9 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		28.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.10.2022	72	Слабый напор ГВС		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.10.2022	698	Холодн. пол / сушитель		07.11.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.10.2022	123	Опломбировка в / счетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.10.2022		7пар. в мусоросборн. камере подтекает кран		31.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.10.2022	100	холодный п \ сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.10.2022		11 пар. ч \ лестница 13 эт. подтекает радиатор.		07.11.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.10.2022		12 пар. тех. этаж. не горят 2 светильн. на 1 отсутствует плафон.		07.11.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.10.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		27.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.10.2022	715	Слабый напор ГВС.		28.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.10.2022	577	Холодный пол./сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	28.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

26.10.2022	168	Холодный рад./отопления.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	28.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.10.2022		Парадная 7. Этаж 3. Черная лестница. Подтекает рад./отопления.		28.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.10.2022		Парадная 11. Отключение ГХВС, верхняя зона (протечка в кв. 931).		28.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.10.2022		Подвал 1. Двор. Граффити.	граффити стерты	27.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.10.2022		Парадная 4. Проезд во двор. Торец дома. Граффити.	граффити стерты	27.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.10.2022	92	Консультация электрика.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022		11 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		26.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.10.2022	931	Заливают сверху с/у.		28.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.10.2022	706	Чуть теплые батареи.		28.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.10.2022		2 пар. 1 эт. кв. холл. Не горит свет.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022		6 пар. подвал. Нет плафона.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022		8 пар. подвал. Нет света.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022	649	7 пар. 17 эт. лифт.холл. Мигает лампа.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022	649	7 пар. 17 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.10.2022		В 12 подвале подкапыв. кран ГВС		26.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

25.10.2022	952	Консульт. сантехника		26.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.10.2022		Уборка газонов от листьев у входа в пар. и на черн. лестницу с 7 по 12 пар.	газоны очищены от листьев	26.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.10.2022	474	Холодн. батарея в комн.		28.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.10.2022	92	Консульт. электрика		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.10.2022		в 1 подвале нет света и установить 2 плафона.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.10.2022		В 3 подвале нет света.		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.10.2022		В 4 подвале при входе оторван светильник		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.10.2022		Отключ. стояков ХГВС в 3 пар. верхняя зона Ю по 304 кварт.		26.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.10.2022		уборка газонов у вх. в пар. и ч \ лестниц. с1 по 6 пар	листья убраны	25.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
23.10.2022		10 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт службу.		23.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.10.2022	304	консультация с \ техника .слабый напор хвс в течении долгого времени.		26.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.10.2022		Парадная 1. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифтовую службу.		22.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.10.2022		Парадная 5. Помещение уборщиц. Подтекает отсекающий кран.		26.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.10.2022		Парадная 11. Помещение уборщиц. Не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	26.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.10.2022		2 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт.сл.		21.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

21.10.2022	565	Проверка пломбы в/сч.		26.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.10.2022	510	Течет батарея на кухне		26.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.10.2022		В 4 пар на 16 эт. оторван гипрок у стояка отопления	гипрок поставлен на место	21.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.10.2022		В 6 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу		20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.10.2022	340	Холодн. пол / сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	26.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.10.2022	704	Подкапыв. возле счетчика ГВС		26.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.10.2022		В пдвале 11 пар разбит плафон и нет лампы		28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.10.2022		В 1 пар. на 16 эт. в кварт. холле не горит лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	26.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.10.2022		В 1 пар на 15 эт. в лифт. холле не горит лампа	Использовано: Лампа е27 1шт	28.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.10.2022		7пар. не работает пассажирский лифт. лифт. служба заявку не приняла . ждут заявки от жильцов.		20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.10.2022		4 пар. подкапывает кран в мусоросборн. камере.		21.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.10.2022		1пар.9 эт. ч \ лестница.подкапывает радиатор.		21.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.10.2022		4 пар. грузовой лифт не работает. передано в лифт. службу.		19.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.10.2022		1 пар. 10 эт.не горит светильник в лифт.холле.		26.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.10.2022		1 пар. 17 эт.не горит лампа в кв. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	26.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

19.10.2022		1 пар. 3 эт. крупногабаритный мусор у мус. \ провода.	мусор вывезен	21.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
19.10.2022		1 пар. 19 эт. не горит лампа в кв. холе.	Использовано: Лампа е27 1шт	20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.10.2022		4 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		19.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.10.2022	401	Консультация электрика.		20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.10.2022		9 пар. помещ. уборщ. Мигает свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.10.2022	544	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.10.2022		Парадная 8. Этаж 9. Черная лестница. Переходной балкон. Отрегулировать дверной доводчик.	доводчик отрегулирован	18.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.10.2022	459	Низкая темп. ГВС.		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.10.2022		Парадная 3. Этаж 9. Черная лестница. Не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.10.2022	753	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.10.2022	429	Студия. Холодный рад./отопления.		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.10.2022	706	Консультация с/техника.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.10.2022	49	Студия. Холодный рад./отопления.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.10.2022	430	Студия. Холодный рад./отопления (стояк).	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.10.2022	507	Нет ХВС		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

16.10.2022	470	Низкая темпер. ГВС		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.10.2022		В 10 пар стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		19.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.10.2022	428	холодн. батар. на кухне	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.10.2022		В 1 пар. на 18 эт. нет света у мус / пров.	Использовано: Лампа е27 1шт	20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.10.2022	878	Слабый напор ХВС		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.10.2022	797	Подкапыв. смеситель на кухне.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.10.2022		В 7 пар. стоит пассаж. лифт Дана заявка в лифт службу.		20.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.10.2022		в 12 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу		15.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.10.2022	557	Консульт. сантехника.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.10.2022		Парадная 7 - 12. Уборка мал. переход. балконов.	уборка произведена	17.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.10.2022		Парадная 4. Этаж 6. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.10.2022	88	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.10.2022		Парадная 4. Отключение ЦО (замена крана рад./от. в кв.384)		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.10.2022		Парадная 1. Закрепить почтовые ящики.	почтовые ящики прикреплены	17.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.10.2022		Парадная 4. Закрепить почтовые ящики.	почтовые ящики приведены в надлежащее состояние	17.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

14.10.2022		Парадная 7. Закрепить почтовые ящики.	почтовые ящики закреплены	17.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.10.2022		Парадная 4. Этаж 1. Лифтовой холл. Граффити на стене.	граффити покрашены	17.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.10.2022		Между парадной 12 и подвалом 12. Залитие дыр в асфальтовом покрытии.	провалы заделаны	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.10.2022		1-6 пар. Уборка мален. перех. балконов.	произведена уборка маленьких переходных балконов от мусора на 2 этажах	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.10.2022		6.30 3 пар. диспетчер. Пропало в/наблюд. Отключился монитор.	видеонаблюдение восстановлено, монитор подключен	14.10.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.10.2022	933	Холодная батарея на кухне.		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.10.2022	49	Подтекает п/с.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.10.2022	310	Заявка №7879596541055 от 09.10.2022 Статус: выполнена. Заявка не выполнена. Прошу связаться с жильцом. Не топят батареи в квартире. Прошу связываться по номеру телефона +7 953 157-99-82 +7 999 523-78-70		18.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.10.2022	544	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.10.2022		3 пар. Вынесли крупногаб. мусор.	мусор вывезен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
13.10.2022	234	3 пар. 1 эт. Ремонт п/я.	п/ящик отремонтирован	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
13.10.2022		9-12 пар. Обход пар.	обход сделан	14.10.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

13.10.2022	234	Ремонт двери в кв.	дверь отремонтирована	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
13.10.2022		3 пар. пасс. и груз. лифт. Встали лифты после сработки пожар. сигнализации.		13.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.10.2022	474	Холодная батарея на кухне.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.10.2022	414	Слабый напор хвс.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.10.2022	384	Замена шаров. крана на радиаторе. ОТСЕЧКА.		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.10.2022		Обход парадных с 5 по 8 пар.	обход парадных сделан	13.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
12.10.2022	706	Слабый напор ГВС		20.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.10.2022		В 5 пар. возле мус / пров. на 19 эт. оставлен мусор	мусор вынесен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022		В 5 пар. возле мус / пров. на 10 эт. оставлен мусор	мусор убран	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022		В 5 пар. возле мус / пров. на 9 эт. оставлен мусор.	мусор вынесен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022		В 4 пар. на 16 эт. сломан доводчик на черн. лестн.	доводчик отремонтирован	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.10.2022		в 4 пар. на 16 эт оставлен мусор.	мусор вынесен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022		В 4 пар. на 18 эт. граффити на балкон. двери.	граффити удалены	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.10.2022		В 3 пар на 6 эт. . возле мус / пров. оставлен мусор	мусор убран	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

12.10.2022		В 3 пар. на 19 эт возле мус / пров. оставлен мусор.	мусор вынесен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022		во 2 пар. на 16 эт. черн. лестн. оставлен мусор	мусор вынесен	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022	104	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.10.2022		В 1 пар. на чкрн. лестн. на 19 эт. сломан доводчик	доводчик отремонтирован	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.10.2022		В 1 пар. на черн. лестнице на 11 эт. оставлен мусор.	мусор убран	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.10.2022	127	Замена смесителя на кухне		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.10.2022	389	Течет стояк ХВС в ванной		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.10.2022		2 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		12.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.10.2022	447	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.10.2022		11 пар. помещение уборщиц капает кран.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.10.2022		2 пар. отрегулировать доводчик.	произведена регулировка доводчика	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.10.2022		7 пар.19 эт. мусор у м \ провода мебель.	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.10.2022		6 пар. 9 эт. у м \ провода строительн. мусор. остатки после ремонта крупн. габаритн.	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.10.2022		7 пар.у мусоропровода строительный мусор. на 17 эт.	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.10.2022		4 пар 8 эт. крупн. габар. мусор у м \ провода.\ двери . дверн.коробки.\	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

11.10.2022		7 пар.10 .эт. строительный мусор у м \ провода.	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.10.2022	1010	консультация с\техника. слабый напор хвс в кв.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.10.2022		7 пар. 12эт. не горит лампа в лифт. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.10.2022		10пар. 18 эт.укрепление плитки в кварт. и лифтовом холле.	произведена переукладка плитки	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.10.2022		11 пар. 18эт. укрепление плитки в кварт. и лифтовом холле.	произведена переукладка плитки	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.10.2022	89	запах канализации из сливного отверстия душевой кабины.		20.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.10.2022		12 пар.отключение стояков хвс и гвс.\кв. 978.замена кранов.\		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.10.2022		Парадная 3. Этаж 9. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.10.2022	38	Слабый напор ГХВС.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.10.2022		Парадная 9. Этаж 19. Черная лестница. Выставлена раскладушка.	вынесена на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.10.2022		Парадная 10. Этаж 8. Лифтовой холл. Выставлены стеклопакеты.		20.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.10.2022		Парадная 10. Этаж 18. Лифтовой холл. Выставлены стеклопакеты.	стеклопакеты вынесены	11.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.10.2022		Парадная 11. Этаж 16. Закрепить плитку.	произведена переукладка плитки	14.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
10.10.2022		Парадная 12. Этаж 10. Убрать мусор у мусоропровода.	мусор вывезен на помойку	14.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.10.2022		Парадная 12. Этаж 13. Не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

10.10.2022		Парадная 12. Этаж 16. Не горит светильник.		13.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.10.2022	56	Консультация с/техника.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.10.2022	173	Студия. Холодный р/отопления (стояк горячий).	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.10.2022		Парадная 1 - 4. Обход.	обход завершен	11.10.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.10.2022	978	Консультация с/техника.		13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.10.2022		Парадная 8. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		10.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.10.2022		Парадная 1. Отключение ХВС (нижняя зона). Аварийный п/сушитель кв.14.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.10.2022		Парадная 12. Отключение ГХВС (нижняя зона). Замена отсек.крана ХВС в кв. 979.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.10.2022		12 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт.сл.		10.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.10.2022	310	Не топят батареи в квартире.Прошу связываться по номеру телефона+7 953 157-99-82+7 999 523-78-70 Желательно к 12.00		13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.10.2022		1 пар. 15 эт. черн. лест. Разбит плафон.		20.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.10.2022	1012	Холодный п/с.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.10.2022	979	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.10.2022		в лифт. холле 10 пар., на 2 эт. холодная батарея		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

08.10.2022	683	Консульт. сантехника.		13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.10.2022	979	Отключить стояк ХВС (замена крана самост.)		13.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.10.2022		отключение стояка ГВС в 1 пар., нижняя зона по кварт 14		10.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.10.2022	14	течет стояк ГВС		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.10.2022		2 пар. ч \ лестница подкапывает радиатор.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.10.2022		8 пар. не работает грузовой лифт. заявка в лифт. службу.		07.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.10.2022		11 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт службу		07.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.10.2022		Парадная 2. Мусоросборная камера. Подтекает радиатор отопления.		10.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.10.2022		Парадная 1. Отключение ГВС_ 21:40. (нижняя зона). Аварийный п/сушитель кв. 14.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.10.2022	14	Подтекает соединение с п/сушителем.		10.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.10.2022	566	Отсутствует электроснабжение в квартире.		13.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.10.2022	735	Заявка 004. Отсутствует электроснабжение в квартире.		13.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.10.2022	332	Консультация сантехника.		11.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.10.2022		8 пар. помещ. уборщ. Перегорела лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	07.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.10.2022		2 пар. помещ. уборщ. Подтекает кран хвс.		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

06.10.2022		9-12 пар. Пробивка водостоков.	на переходных балконах 2 этажей пробили вооотведение	07.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.10.2022	639	Замена шаров. крана.		07.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.10.2022	845	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	07.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.10.2022		9 пар. 4 эт. желез. дверь кв. холл. Петля, требуется сварка.	произведена сварка петли на входной двери	06.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.10.2022		В 10 пар. на 8 эт при входе . не горит лампа	Использовано: Лампа е27 1шт	06.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.10.2022	731	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	06.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.10.2022	402	Здравствуйте! Срочно! Снова протечка на старом месте (где заделали шов после прошлой заявки) Создана на основании письменного обращения №728-10/2022 от 04.10.22	Необходима заделка швов на 3 этажа выше (торцевая стена), из-за отсутствия денег на следующий год.	26.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.10.2022	309	Нет ХВС в кварт.		07.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.10.2022	980	нет напора ГВС		06.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.10.2022	788	Нет отопления в кухне и мал. комнате.		07.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.10.2022		В 12 пар. не звкрыв. входная дверь.	дверь отремонтирована	05.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.10.2022	26	Опломбир. водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	07.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.10.2022		Пробивка водостока с 5 по 8 пар.	на переходных балконах 2 этажей, произведена пробивка	06.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.10.2022	451	Парашютная 58. Ветром срывает крышу у пристройки-входа в подземный паркинг оок 5 парадной.	крыша прикручена на дюбель гвозди	04.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

03.10.2022		2 пар.12 эт.подкапывает радиатор на ч \ лестнице.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022		2 пар. не р.аботает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		03.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.10.2022		2 пар. тех.\эт. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	05.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.10.2022		1 пар. замена кранов отопления на тех.\эт.		05.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022		пробивка водостока с 1 по 4 пар.	на переходных балконах воотведение прочищено, вода уходит	04.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.10.2022		4 пар. приварить петлю на входной двери.	петля приварена	06.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.10.2022		2 пар. замена кранов отопления на тех. \эт.	петля приварена	04.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022		3 пар.отключение стояка гвс.\ течь п \ сушит. кв.232.\		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022	639	консульт. с \ техника .		05.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.10.2022	894	течь радиатора на соединении в комн. \		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022		Парадная 4. Входная пластиковая дверь. Неисправен доводчик.	доводчик отрегулирован	04.10.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.10.2022	232	Подтекает пол./сушитель.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.10.2022		Парадная 3. Этаж 3. Черная лестница. Не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	05.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.10.2022		Парадная 1. Этаж 1. Помещение уборщиц. Подтекает отсекающий кран.		04.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

02.10.2022		Парадная 12. Этаж 10. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.10.2022		8 пар. 18 эт. черн. лест. Подкапывает радиатор.		04.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.10.2022	984	Консультация электрика.		04.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.10.2022	1023	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	04.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.10.2022	576	6 пар. вход. дверь. Не работает магнит, проверить.	магнит отремонтирован	03.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.09.2022	915	Холодный пол / сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	04.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.09.2022	470	Слабый напор ГВС		04.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.09.2022	412	Холодн. батар. во всей кварт. Стояки холодн.		04.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.09.2022		приварка железного листа к выходу на тех / этаж в 8 пар. (спилили перила)		03.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.09.2022		В 7 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		30.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.09.2022		3 пар. откл. стояк отопления\ течь по стояку кв. 280. стояк зашит.\		13.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.09.2022		мытье мус. сборных камер и баков.с 9 по 12 пар	камеры и баки намыты	03.10.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.09.2022	280	течь по стояку\ зашит. звук капающей воды.\		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

30.09.2022		7 пар. подкапывает кран в мусоросборной камере.		03.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.09.2022		пар. 58.- кор.-69. отключение ГВС. и Ц. О. \инф.от ГУП-ТЭК. АВАРИЯ В КОТЕЛЬНОЙ \		05.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.09.2022		2 пар. 9 эт. на ч \ лестнице подкапывает радиатор отопления.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.09.2022		11 пар. 17 эт. на ч \ лестнице не горит лампа.		05.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.09.2022	583	перепады давлен. хвс. \ отрегулировать напор.\		03.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.09.2022	699	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.09.2022		Парадная 5. Неисправен грузовой лифт. Передано в лифт.службу.		29.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.09.2022		Парадная 5 - 8. Мытье мусоросборных камер и баков.	м/сб камеры помыты	30.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
29.09.2022		Парадная 3. Этаж 16. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		03.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.09.2022	482	Кухня. Холодный радиатор отопления.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.09.2022		Парадная 6. Этаж 1. Помещение уборщиц. Подтекает отсекающий кран.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.09.2022	317	Консультация с/техника.		05.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.09.2022	886	Слабый напор ГХВС.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.09.2022	954	Хол. батарея в спальне, стояк теплый.		05.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.09.2022		Мытье мусоросборн. камер и баков с 1 по 4 пар.		29.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

28.09.2022	661	Отрегулировать доводчик второй входн. двери в пар.	доводчик отрегулирован	30.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.09.2022	869	Слабый напор ХВС		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.09.2022	685	Капает пол / сушитель на сединен.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.09.2022		В 3 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		27.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.09.2022	171	Подтек. батарея в комн.		05.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.09.2022		Перезапуск лифтов в 3 пар. после сработки пож. сигнализации		27.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.09.2022		В 6 пар., в 3 ГРЩ замена автомата УЗО		29.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.09.2022		В 5 пар. на тех / этаже нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	05.10.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.09.2022		Отключ. отопления в 5 пар. для замены кранов на тех / эт.		05.10.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.09.2022		В 6 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу		27.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.09.2022		Отключ. отопления в 6 пар. для замены кранов на тех /этаже.		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.09.2022		1 пар. вход в пар. Работы по устранению ямы.	ямы приведены в порядок	30.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.09.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		26.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.09.2022		10 пар. вход. дверь. Приварить петлю.	петля приварена	28.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

26.09.2022		2 пар. вход. дверь. Приварить петлю.	петля приварена	28.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.09.2022	620	Замена редуктора.		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.09.2022	788	холодные батареи . \ кухня . маленьк. комната.\		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.09.2022		6 пар. 14 эт. черн. лестница. подкапывает радиатор отопления.		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.09.2022		2 пар. 8эт. ч \ лестн. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	29.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.09.2022		Парадная 11. Этаж 1. Квартирный холл. Не горит светильник.	Использовано: Лампа e27 1шт	29.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.09.2022		Парадная 3. Этаж 1. Помещение уборщиц. Подтекает отсек. кран.		29.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.09.2022		Парадная 7. Отключение стояка ЦО. Замена кранов на тех.этаже.		29.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.09.2022		В 6 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу		24.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.09.2022	826	Консульт. сантехника		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.09.2022	808	Нет света в кварт. коридоре в 9 пар. на 19 эт.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	29.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.09.2022	272	Слабый напор ГВС		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.09.2022		1пар. 17эт. ч \ лестн. подкапывает радиатор.		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.09.2022	638	не горит лампа в кв. холле.	Использовано: Лампа e27 1шт	29.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

22.09.2022		2 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		22.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.09.2022	958	11 пар отключение стояков ГВС -ХВС. \ подтекание отсекающ. кранов. замена в кв. 958.\		23.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.09.2022	317	течь из под унитаза.		29.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.09.2022		Парадная 11. Этаж 6. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		23.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.09.2022		Парадная 11. Мусоросборная камера. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	23.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.09.2022	407	Подтекает соединение с радиатором отопления.		23.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		Парадная 4. Отключение ГХВС, верхняя зона (замена кранов кв. 426)		23.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.09.2022	904	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	27.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.09.2022	975	Консультация с/техника.		27.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		Парадная 3. Тех.этаж. Замена кранов отопления.		27.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		Парадная 2. Тех.этаж. Замена кранов отопления.		27.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		В 10 пар. на 2 эт. черной лестницы сломан гипрок		23.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.09.2022		В 9 пар. на черн. лестнице на 4 эт. сломан гипрок	гипрок восстановлен	26.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.09.2022		В 9 пар. на 2 эт черн. лестницы . сломан гипрок.	гипрок восстановлен	26.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

21.09.2022	224	Сорвало сифон под раковиной в кухне.		27.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.09.2022	426	Нет ХВС		27.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		Замена кранов отоплен. на тех /этаже в 3 и 4 пар.		23.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.09.2022		Обход парадных с 9 по 12		22.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.09.2022	900	Шум в подвале (насосы?)		23.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.09.2022	880	слабый напор ХВС		23.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.09.2022		отключение отопления в 8 пар.для замены кранов.		22.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.09.2022		В 12 пар. опять стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу		20.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.09.2022		4 проезд свернули полусферу.	полусфера поставлена на место	26.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.09.2022		4пар. 9эт. ч \ лестн. не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	23.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.09.2022		с 5 по 8 пар.обход.		21.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
19.09.2022		12 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу.		20.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.09.2022	294	запах канализ. в ванной \ раковина. душ.\		23.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.09.2022		3 пар. грщ-2 замена автомата на освещение тех. \ этажа.		21.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.09.2022	253	на кухне подтекает отсекающ. кран радиатора \ на соединении \		21.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

19.09.2022		Парадная 6. Пасс. лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		19.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.09.2022		Парадная 1 - 4. Обход.		23.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
19.09.2022		Парадная 1. Этаж 11. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		21.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.09.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		18.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.09.2022		Парадная 2. Пасс. лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		18.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.09.2022		Парадная 12. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		18.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.09.2022		Парадная 10. Мусоросборная камера. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	19.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.09.2022		5 пар. тех. \ эт. замена кранов отопления.		19.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.09.2022		6 пар. тех \ эт. замена кранов отопления.		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.09.2022		8 пар. 13 эт. на ч\ лестнице подкапыв. радиатор.		21.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.09.2022		7пар. 14эт. на ч \ лестнице не горит свет.		21.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.09.2022	123	мокрая стена на кухне.		21.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.09.2022	808	Убрать после протечки в 9 пар. на 19 эт.		21.09.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
17.09.2022	145	Протечка ГВС в ванной		21.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.09.2022	139	Течь по стене в ванной		21.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

16.09.2022		Между 8 и 9 пар. сдвинута полусфера.	полусфера поставлена на место	26.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
16.09.2022		Отключение стояков ХГВС в 7 пар. нижняя зона.		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.09.2022		В 1 пар. стоит груз. лифт. Дана зачка в лифт. службу.		16.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.09.2022	664	Здравствуйте, сделали поверку счетчиков хвс и гвс, фото прилагаю. Можете пожалуйста учесть это в Кабинет-жителя.рф, что поверка сделана, чтобы красные надписи убрались ?	Все вопросы к бухгалтеру	21.09.2022	
16.09.2022	616	течет с вентиляции в ванной		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.09.2022		В 1 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу		16.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.09.2022		Парадная 5. Этаж 3. Черная лестница. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	19.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.09.2022		Парадная 7. Тех.этаж. Замена кранов отопления.		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.09.2022		Парадная 8. Тех.этаж. Замена кранов отопления.		19.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.09.2022	911	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	19.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.09.2022	92	Не горит лампочка в тамбуре.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.09.2022	
15.09.2022	418	Низкая температура ГВС.		21.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.09.2022		Парадная 9. Отключение ГВС, верхняя зона (аварийный п/сушитель кв.735).		16.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.09.2022	735	Сильное подтекание п/сушителя.		16.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.09.2022	808	Парадная 9. Этаж. 19. Лифтовой холл. Подтекает радиатор отопления.		16.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

15.09.2022	39	Консультация с/техника.		21.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.09.2022		Парадная 9. Подвал. Течет кран.		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.09.2022		10 пар. т\эт. замена кранов отопления.		16.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.09.2022		9 пар. т\эт. замена кранов отопления.		16.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.09.2022	551	низкая температура гвс.		16.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.09.2022	292	холодный п\сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	16.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.09.2022		бпар. нет света в мусоросб. \ камере.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	16.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.09.2022	701	Просим начать периодическое протапливание, как сделали в большинстве домов нашего района. В период похолодания - квартира выстужена, сейчас обещают ежедневные дожди - будет сырость. В квартире ледяные полы, белье не сохнет, дети простужены. Создана на основании письменного обращения №548-9/2022 от 14.09.22		20.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.09.2022	842	опломбировка сч. воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.09.2022		2 пар. 16эт. мусор у мус.\провода.		16.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.09.2022		1 пар. 19 эт. граффити на эт.		21.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.09.2022		11 пар. тех./эт. Замена кранов отопления.		15.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

14.09.2022		12 пар. тех./эт. Замена краов отопления.		16.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.09.2022		6 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		14.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.09.2022	118	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	15.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.09.2022		3 пар. диспетчер. Перегорела лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	15.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.09.2022	41	Холодный п/с.		15.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.09.2022	384	Слабый напор ХВС и ГВС. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		15.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.09.2022	114	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	15.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.09.2022	741	опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	16.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.09.2022		3 пар. 9эт. лифт. холл. Уборка, кровь на эт. после драки.	произведена уборка	13.09.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
12.09.2022	128	недостаточ. температура ГВС		19.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.09.2022		В 7 пар. на 12 эт. черн. лестницы не горит лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	19.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.09.2022		в 5 пар. на 8 эт. оставлен мусор.	мусор убран	13.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.09.2022	9	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	15.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.09.2022	26	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	19.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.09.2022	504	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

11.09.2022	917	Низкая температура ГВС.		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.09.2022		Парадная 5. Пасс.лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.09.2022		3 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		11.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.09.2022		10 пар. 19 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.09.2022		4 пар. пасс. лифт. Свернули камеру в/наблюд. Заявка в Аир-нет.		13.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.09.2022		14.50 2 пар. Отключено ХВС.		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.09.2022		12.15 2 пар.Отключено ГВС.		14.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.09.2022	117	Лопнул отсек. кран в кв.		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.09.2022		4 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		10.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.09.2022		6 пар. 9 эт. на ч \ лестнице не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	14.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.09.2022		1 пар не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу. К-69		09.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.09.2022		нет света в мусоросборн камере.в 1 пар.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.09.2022		В 6 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		09.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
08.09.2022	224	Подтекает смесит. в ванной		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.09.2022	792	Консульт. сантехника		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

08.09.2022	601	Течет гофр от унитаза.		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.09.2022	695	Ремонт или замена батареи отопления. Создана на основании письменного обращения №516-9/2022 от 07.09.22		13.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.09.2022		Установка доводчиков на вторые пластик. двери с 7 по 12 пар.	доводчики установлены	09.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.09.2022		Между 8 и 9 пар.во дворе провал грунта.	провал засыпан старым асфальтом, сверху щебень, песок и крошка	09.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.09.2022		Не работ. домофоны входн. двери и черн. лестницы в 4 пар.	домофон сделан, отключение в подвале	09.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.09.2022		12 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		08.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.09.2022		6 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт.сл.		07.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.09.2022		3 пар. 14 эт. черн. лест. Мигает лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	09.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.09.2022	848	10 пар. 11 эт. лифт. холл. Не горит свет.		13.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.09.2022		Проезд 10 Пропало в/набл. (нет сигнала). Заявка в Аир-нет.		07.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.09.2022	993	опломб. в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.09.2022	781	Подкапывает радиатор (комната). ОТСЕЧКА. ДМФ не работает. Связь по тел. Желательно 9-11		14.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.09.2022	352	При открытии крана (ванна , кухня) стоит гул на всю кв. В душе установлен терморегулятор.		06.10.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.09.2022		1-6 пар. Установка доводчиков на вторые (пластиковые) двери.	доводчики установлены	08.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
06.09.2022	499	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

06.09.2022		Парадная 1. Пасс. лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.09.2022	794	Слабый напор ХВС.		08.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.09.2022	171	Консультация с/техника (неисправен счетчик ГВС).		08.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.09.2022	695	Консультация сантехника		09.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.09.2022	817	подтекает п \ сушиитель на соединении		08.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.09.2022	404	холодный п \ сушиитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.09.2022	462	не работают розетки в кухне \ 2 \		08.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.09.2022	782	слабый напор ХВС		08.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.09.2022	935	консульт. с \ техн. по замене отсекающего крана.\ ванная\		07.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.09.2022	347	составление акта после протечки.		08.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.09.2022		с 1 по 12 пар. 2 эт. переходные балконы. прочистка ливневых отверстий для стока воды.	все ливневки на переходных балконах вычищены и пробиты	06.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.09.2022		11 пар отключение стояков ГВС и ХВС \ замена отсекающих кранов кв. 901 \	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	06.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.09.2022	280	Подтекает унитаз		06.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.09.2022	503	Добрый день. Парашютная 58-503. Протекает стена на кухне под подоконником.		06.10.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.09.2022		В 6 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		04.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

04.09.2022		11 пар. 11 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	06.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.09.2022		9 пар. После сработки пожарной сигнализации, встали лифты. Заявка в лифт. сл.		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.09.2022	357	Выбивает автоматы.		09.09.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.09.2022	1000	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	06.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.09.2022		Парадная 11. Пасс.лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		02.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.09.2022		Парадная 12. Этаж 2. Вынесли крупногабаритный строительный мусор (двери).	крупногабаритный и строительный мусор вынесен	06.09.2022	Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.09.2022		Парадная 11. Этажи 14_12_8. Убрать мусор.	мусор вынесен	06.09.2022	Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.09.2022		Парадная 9. Этажи 12 и 5. Убрать мусор.	мусор вынесен	06.09.2022	Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.09.2022	901	Замена отсекающих кранов.		07.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.09.2022		Парадная 9. Этаж 2. Переходной балкон. Пробить ливневое отверстие для стока воды.	ливневка пробита, вода уходит	02.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.09.2022	72	Холодн. пол / сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	06.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.09.2022	10	Холодн. пол /сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	07.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.09.2022		Поэтажный обход с 9 по 12 пар.	обход сделан	02.09.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
01.09.2022		В 8 пар. на 6 эт. оставлен мусор.	МУСОР ВЫНЕСЕН	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.09.2022		В 7 пар. на11 эт. оставлен мусор	мусор вынесен	02.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

01.09.2022		В 6 пар. на 9 эт. оставлен мусор	мусор вынесен	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.09.2022		В 6 пар. на 16 эт. брошено кресло	кресло выброшено на помойку	02.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.09.2022		В 6 пар. на 17 эт. оставлен мусор.	мусор вынесен	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.09.2022		В 5 пар. на 3 эт. сломана ручка у двери.	установлена новая ручка	02.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
01.09.2022	656	Запах у ГВС. Дмф нет, связь по телеф.		07.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.09.2022		5-8 пар. Поэтажный обход.	обход сделан	01.09.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
31.08.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		31.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.08.2022	812	Низкая t гвс.		01.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.08.2022		4 пар. 18 эт. Не работает доводчик. Сломана ручка, дверь на перех. балкон.	произведена замена ручки и отрегулирован доводчик	01.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.08.2022		3 пар. 6 эт. Мусор.	мусор вынесен	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
31.08.2022		3 пар. 7 эт. Не работает доводчик.	отрегулирован доводчик	01.09.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.08.2022		2 пар. 16 эт. Мусор.	мусор вынесен	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
31.08.2022		1 пар. 11 и 15 эт. Мусор.	мусор вынесен	01.09.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
31.08.2022	896	11 пар. 4 эт. кв. холл. Мигает лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	02.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
31.08.2022	735	Замена гибкой подводки и укрепление входа в фановую трубу. После протечки.		01.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

31.08.2022	919	Слабый напор гвс.		02.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.08.2022	977	Подтекает бачок унитаза. Нет давления ХВС в кв. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.		02.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.08.2022		1-4 пар. Поэтажный обход.	поэтажный обход сделан	31.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
30.08.2022	169	Слабый напор ХВС.		01.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.08.2022		Парадная 7. Грузовой лифт. Застревание. Передано в лифт.службу.		30.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.08.2022	125	Подтекает соединение с в/счетчиком.		06.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.08.2022	808	Парадная 9. Этаж 19. Кухня. Протечка по потолку		01.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.08.2022		Парадная 12. Этаж 9. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		02.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.08.2022		Парадная 3. Черная лестницаю Сильный неприятный запах.	на ч/л ничего не найдено, проветрили, запах пропал	31.08.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
30.08.2022		Парадная 3. Отключение ГВС, нижняя зона (замена отсекающего крана кв. 241).		06.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.08.2022		В 11 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		30.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.08.2022	35	Не работ. розетки на кухне		06.09.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
30.08.2022		Отключ. стоякоа ГХВС в 9 пар, нижняя зона, кварт 735		06.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.08.2022	735	Течь ХВС в ванной. Заявка от 004.		02.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.08.2022	93	Недостаточн температура ГВС		06.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

29.08.2022		в 13ч 07мин. произошел скачек напряжения в сети.		31.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.08.2022	576	недостаточ температура ГВС и хол пол/ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	02.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.08.2022		Уменьшение давления и снижение темпер ГВС . с 25.08 до 15.09 в связи с новостройками ; переподключила ГУП ТЭК.		30.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.08.2022	887	Консульт. сантехника		01.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.08.2022		Из-за скачка напряжения встали насосы с 1 по 4 пар.		30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.08.2022	606	Льется вода из светильника в коридоре		06.09.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.08.2022	414	Нт ГВС и холодн. пол/ сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	01.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.08.2022	241	Течет пол/ сушитель возле отсек. крана.		02.09.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.08.2022		на черной лестнице в 11 пар между 2 и 3 эт сломан доводчик	доводчики отрегулированы	30.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.08.2022	3	торчат провода из эл. щитка в 1 пар. на 1 этаже.		30.08.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
29.08.2022		Заделка отмостки в 12 подвале.		30.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.08.2022		Заделка порога у лифта на 1 эт. в 11 пар. (жалоба)		30.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.08.2022		5 пар. входн. дверь. Сломан доводчик.	доводчик сделан	29.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.08.2022	933	Слабый напор хвс.		31.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

28.08.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		28.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.08.2022		Парадная 2. Этаж 14. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		31.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.08.2022	128	Холодный пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	31.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.08.2022	280	Слабый напор ХВС		31.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.08.2022	965	Подтекает унитаз.		31.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.08.2022		8 пар. 15 эт. черн. лест. Мигает лампа.		29.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.08.2022	86	Слабый напор воды.		31.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.08.2022	9	Не открыть отсек. кран гвс (долго отсутст.)		29.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.08.2022		10 пар.1 эт. кв. холл. Нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	29.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.08.2022	158	Консультация с/т. Желательно к 12.00		30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.08.2022		Замена плитки в мусоросб. камерах.	произведена замена плитки расколотой с 1 по 12 пар	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.08.2022		5-12 пар. и детск. площ. Ремонт и покраска скамеек.	сломанные доски заменены и покрашены	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.08.2022		8 пар. 1эт. помещение уборщиц подтекает кран.		29.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.08.2022	907	акт о пртечке	акт составлен	29.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
24.08.2022	907	протечка из кварт. выше эт.\ 911\		26.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

24.08.2022	665	консультация с \техника .слабый напор хвс. \ длительн. время.\		30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.08.2022		10 пар. мусоросборная камера не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	30.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.08.2022		2 пар. ч \ лестн. 11 эт. отсутствует плафон светильника . не горит лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт., плафона	30.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.08.2022	867	подкапывает радиатор на соединении.		26.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.08.2022		12 пар. 11 эт . ч\ лестница оторван гипрок на обшивке труб.	стояк зашит	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.08.2022		11пар. черная лестница 3 и 5 эт.оторван гипрок на обшивке труб.	стояки зашиты	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.08.2022		10 пар. черн. лестн. 7 эт.оторван гипрок на обшивке труб.	стояк зашит	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.08.2022		8 пар. 13 эт.замена расколотой плитки на этаже	произведена замена расколотой плитки	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.08.2022	338	Слабый напор ГВС.		30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.08.2022	207	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.08.2022	872	Парадная 10. Этаж 17. Квартирный холл. Заменить фрагмент напольной плитки.	плитка заменена	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.08.2022	872	Парадная 10. Этаж 17. Квартирный холл. Нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	30.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.08.2022	367	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	30.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.08.2022		Парадная 9. Этаж 1. Холл. Замена разбитой настенной плитки.	произведена замена плитки	25.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.08.2022	611	Парадная 7. Этаж 8. Квартирный холл. Нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	26.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

23.08.2022	139	Душевая кабина. Срыв металлопластиковой трубы ХВС.		26.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.08.2022	269	Повторно прошу устранить попадание влаги (дождь, снег) через межплиточные швы лоджии. Места протечек уже трижды показаны непосредственному исполнителю работ (Владимир) начиная с 2000 года.	швы заделаны	29.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.08.2022		Парадная 10. Двор. Установка новой трубы и крана для полива.		30.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.08.2022	291	Не работ. розетки в квартире.		26.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.08.2022	611	Не работ. розетки на кухне		30.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.08.2022		В 9 пар. ремонт мус/провода после протечки	мусоропровод приведен в порядок	26.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.08.2022		В 6 пар. стоит пассаж. лифт .Дана заявка в лифт. службу.		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.08.2022	921	Замена смесителя.		29.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.08.2022		мытьё мус. камер и баков с 9 по 12 пар.	камеры и баки намыты	23.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
22.08.2022	3	Не работают розетки после отключ.		30.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.08.2022		В диспетчерской с 00ч 01 мин. НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН!, НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ, НЕ РАБОТАЕТ ЖУРНАЛ ЗАЯВОК,!		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.08.2022		4 пар. 15 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	23.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.08.2022	160	Капает около в/сч. Пломбы нет. Кран гвс в кв. перекрыт. 9-12		29.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.08.2022	112	Низкая t ГВС. Предварительно позвонить.		29.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.08.2022	39	Консультация с/т.		23.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.08.2022		3 пар. диспетчер. 00.01 ОТКЛЮЧЕН ИНТЕРНЕТ. НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ, ПРОПАЛО В/ НАБЛЮДЕНИЕ, НЕ РАБОТАЕТ ЖУРНАЛ ЗАЯВОК,		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.08.2022		11.20 1-4 пар. ОБЕСТОЧЕН ДОМ (скачок напряжения).		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.08.2022		11.20 1-4 пар. НЕТ ГВС. ВСТАЛИ НАСОСЫ (скачок напряжения).		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.08.2022		7 пар. пассажирский лифт. не работает \ застревание \ передано в лифтовую службу.		20.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.08.2022	352	обесточена кв. \ скачок напряжения.\		22.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.08.2022		6 пар остановлен пассажирский лифт до оплаты счета		06.09.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.08.2022	295	Нет ГВС. \ скачок напряжения\		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.08.2022	414	нет гвс. отключ. насос. \ скачок папряжения.\		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.08.2022	410	обесточена кварт.		22.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.08.2022	411	обесточена кв.		29.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.08.2022	295	не работают розетки в кв.		29.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

20.08.2022		1 .2 . 3. 4 .пар 11.20. ВСТАЛИ ВСЕ ЛИФТЫ. \ скачок напряжения.\		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.08.2022		3 пар.помещ. диспетчерской. \СКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ/ 1-2 сек. работа журнала заявок в\ наблюдения. пожарн. сигнализации восстановилась. через 2 мин. повторн. скачок. 1-2 сек .		22.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.08.2022		В 8 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу		19.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.08.2022		Мытье мусоросборн. камер и баков с 5 по 8 пар.	м/сбор камеры и баки намыты	19.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
19.08.2022	39	Не закрывается ГВС на кухне.		30.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.08.2022		3 пар. диспетчер . 00.01 ОТКЛЮЧЕН ИНТЕРНЕТ, НЕ РАБОТАЕТ ЖУРНАЛ ЗАЯВОК, НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ. Заявка в Аир-нет.		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.08.2022	28	Консультация с/т.		22.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.08.2022	746	Замена редуктора. Желательно 15-17		23.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.08.2022	235	Перепады давления воды.		22.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.08.2022		12 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка влифт. сл.		19.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.08.2022	643	7 пар. 16 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	22.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.08.2022	971	Нет давления гвс.		22.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.08.2022		1-4 пар. Мытье мусоросб. камер и баков.	м/сбор камеры и баки намыты	18.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

18.08.2022		3 пар. диспетчер. Перебои с интернетом, не работает периодически телефон аварийной службы, не работает журнал заявок(период.) Заявка в Аир-нет.		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.08.2022		1 пар. пом. убор. Замена замка.		19.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.08.2022	597	слабый напор хвс		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.08.2022		1 пар.ч \ лестн.8 эт. подкапывает радиатор.		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.08.2022	706	низкая температура гвс \ долгий пролив\		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.08.2022		3 пар. установка нового цилиндра в двери выхода на кровлю.	установлен новый цилиндр	18.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.08.2022	235	консультация эл-ка. часто перегорают лампы. дмф. не работ.		19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.08.2022	303	замена и опломбировка сч.воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.08.2022	117	протечка в кварт .ввиду незаделки примыкания края ванны к стене\ залив кв. 110- 111\		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.08.2022	589	слабый напор хвс		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.08.2022	957	холодный п \сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.08.2022	592	консультация эл-ка .не работает дверной звонок.		19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.08.2022		1пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		16.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.08.2022	599	течет радиатор отопления в комн.		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

16.08.2022	542	6 пар. 9 эт. кв. холл. Мигает лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.08.2022		3 пар. 9 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.08.2022		11 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		15.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.08.2022	800	Консультация с/т.		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.08.2022	995	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.08.2022	746	Слабый напор хвс. Консультация с/т.		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.08.2022	563	Слабый напор воды.		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.08.2022		6 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		15.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.08.2022		8 пар. 2 эт. и 5 эт. Мусор у мус./провода.	мусор вынесен	16.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.08.2022		8 пар. 1 эт. черн. лест. Нет плафона, не горит свет.	Установка плафона	19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.08.2022		7 пар. 13 эт. Мусор лифт. холл и мус./провода.	мусор вынесен	16.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.08.2022		7 пар. 19,16,14,11,10,9 эт. Мусор у мус./провода.	мусор вынесен	16.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.08.2022		7 пар. 18 эт. черн. лест. Обвалился откос.	откос зачищен и восстановлен	16.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.08.2022		2 пар. 18 эт. лифт. холл. Отвалилась табличка эт.	табличка поставлена на место	16.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.08.2022	408	Слабый напор ХВС		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

14.08.2022		В 5 пар на 10 эт. черной лестницы нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.08.2022	214	Мокро под ванной. Течь?		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.08.2022	229	Опломбировка водосчетч. ГВС		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.08.2022		1пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.		14.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.08.2022	187	низкая температура ГВС. перепады давления		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.08.2022	808	Не горит лампа в кв. холле. 9 пар, 19 эт.		19.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.08.2022	400	слабый напор ХВС.		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.08.2022		Заблокирован Интернет (-1235 руб). Не работает дисп.телефон и журнал заявок. Передано в АирНет		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
12.08.2022	328	Подтекает соединение с п/сушителем.		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.08.2022	51	Слабый напор ГВС.		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.08.2022	921	Консультация с/техника. Санузел. Подтекание под раковиной.		16.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.08.2022	107	Проверка фильтра (запах и ржавчина) ГВС.		19.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.08.2022	879	Протечка (подтекание) с верхнего этажа (коридор + квартирный холл) из кв. 883 (самозалив).		19.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.08.2022		В подвале с 5 по 8 пар. нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	16.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.08.2022	971	Недостаточн. температура ГВС		16.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

11.08.2022	846	Не работ. дмф в квартире. Вызов „Сайлекс“.	все восстановлено	12.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
11.08.2022	152	Подкапыв. на соединении с пол / сушит.		16.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.08.2022	883	Капает возле отсек. крана ГВС.		16.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.08.2022	224	Сломан сифон раковины		16.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.08.2022		В 6 пар., возле мусоропровода на 17, 16, 13, 8, 5 эт. оставлен мусор.	мусор вынесен	12.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.08.2022		В 5 пар., на черн. лестнице, на 7 эт. оставлен мусор	МУСОП ВЫНЕСЕН	12.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.08.2022		В 5 пар., на черн. лестнице, на 10 эт обвалился откос	ОТКОС СДЕЛАН И ВОССТАНОВЛЕН	12.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.08.2022		В 5 пар., на черн. лестнице, нв 11 эт. грязное окно	окно отмыто	18.08.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
11.08.2022		В 5 пар., на черн. лестнице, на 18 и 15 эт. нарис. граффити.	граффити удалены	11.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.08.2022		В 1 пар., на 14 эт. в лифт. холле нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	16.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.08.2022		Уборка скошенной травы. во дворе с 6 по 12 пар.(двор)	трава убрана	12.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.08.2022		Покос травы во дворе с 6 по 12 пар.	трава скошена	12.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.08.2022	933	Плохой напор ГВС.		15.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.08.2022	224	Подтекает возле счетч ГВС		15.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022		9 пар. 10 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	15.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

10.08.2022	816	Подтекает под ванной.		15.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022		18.00 Отключен стояк ГВС (ванна).		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022	444	Консультация с/т.		15.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.08.2022		10 пар. груз. лифт. ЗАСТРЕВАНИЕ. Заявка в лифт. сл.		10.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.08.2022	179	Слабый напор хвс.		16.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022		13.15 Зависает или пропадает в/ наблюдение Не работает телефон аварийной службы. (нет сигнала). Заявка в Аир-нет.		22.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.08.2022		1-12 пар. у пар. Покос и уборка травы.	трава скошена и убрана	12.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.08.2022		1-6 пар.двор. Покос и уборка травы.	трава скошена	11.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.08.2022		2 пар. 18 эт. лифт. холл. Замена 2 плиток (откололись).	положена новая плитка	11.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
10.08.2022	922	Консультация с/техника.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022	224	Консультация с/техника.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.08.2022	598	Подтекает радиатор отопления.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.08.2022	811	Слабый напор ХВС.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.08.2022	381	Подтекает соединение с п/сушителем. (Предварительно позвонить за 1 час)		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

09.08.2022	107	Запах и ржавчина в ГВС.		16.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.08.2022		Парадная 2. Этаж 19. Черная лестница. Светильник. Снят плафон. Нет лампы освещения.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.08.2022		Парадная 1. Этаж 9. Лифтовой холл. Замазать проем вокруг двери лифтовой шахты.		11.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.08.2022		Парадная 1. Этаж 12. Мусор у мус./провода.		11.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
09.08.2022		Парадная 1. Этаж 13 - 14. Черная лестница. Светильник. Снят плафон.		11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.08.2022		Парадная 1. Этаж 19. Черная лестница. Дверь. Отрегулировать доводчик.		11.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.08.2022	167	Ванна. Слабый напор ХВС.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.08.2022	702	консультация эл-ка. не работают розетки \ кухня\.		11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.08.2022	710	слабый напор хвс.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.08.2022	698	перепады давления гвс		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.08.2022	1025	Доброго дня. Какие мне необходимо произвести действия для установки кондиционера ? Адрес Парашютная, д. 58, кв. 1025. Как получить справку- разрешение для его установки? Создана на основании письменного обращения №441-8/2022 от 08.08.22	Разрешение на установку кондиционера ООО "КТС" не дает. Он устанавливается на стену дома, что является общедомовым имуществом.	09.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
08.08.2022	879	осмотр кв. на предмет протечек из кв. выше \ваннвя . прихожая.		16.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

08.08.2022	442	консульт. с \ техника. сломан кран на кухне.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.08.2022		12 пар.отключение стояков ГВСи ХВС \ верхняя зона. \ замена крана.		10.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.08.2022		с 1 по 4 пар. уборка скошенной травы \ парковка \		11.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.08.2022		с1 по 4 пар. покос травы \ парковка \		11.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.08.2022	1004	опломбировка счетч. воды.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.08.2022	124	протечка в ванной \ силикон. герметик \.		11.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.08.2022		10 пар. Срабатывает пож. сигнализация. Удаленно решить проблему не удалось. Заявка в Компас- Нева.		11.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
08.08.2022		1-4 пар. Из подвала идет шум.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.08.2022	585	Обесточена кв.		11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.08.2022	829	Перепады давления гвс.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.08.2022	501	Перепады давления гвс.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.08.2022		1 пар. 19 эт. черн. лест. Перегорела лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.08.2022	821	Подтекает труба под раковиной (ванна).		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.08.2022		Парадная 12. Этаж 14. Пожарный гидрант. Подтекание соединения.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.08.2022	1012	Парадная 12.Этаж 14. Квартирный холл. Протечка воды из пожарного щита.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

06.08.2022	97	Слабый напор ХВС.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.08.2022		Парадная 4. Этаж 16. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.08.2022		2 пар. ч \ лестн. 6 эт.не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.08.2022	1004	Заменяли счетчики, нужно их опломбировать	заявка принята на 09,08,22	08.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.08.2022		4 пар. на 9 эт. ч\ лестница подкапывает радиатор.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.08.2022		8 пар. впомещении уборщиц подкапывает кран.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.08.2022	411	не горит люстра.		09.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.08.2022		3.30 5-12 пар. Постоянный сигнал, сработка пожарной сигнализации. Дистанционно проблему решить не удалось. Заявка в Компас- Нева.		11.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.08.2022		10 пар. 1 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа e27 1шт	11.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.08.2022		12 пар. 1 эт. помещ. уборщ. Подтекает кран.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.08.2022	73	Подкапывает на соединении с п/с.		11.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.08.2022	138	Консультация с/т.		11.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.08.2022	333	Слабый напор хвс.		09.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

04.08.2022	157	добрый день, уже звонил вам и общался по поводу счетчиков воды, счета выставляются по среднему, оказалось дело в проверке счетчиков, которую я уже давно сделал, но не предоставил документов. Вот документы прикрепляю. Большое спасибо.	Акт о проверке передан бухгалтеру и бюджет занесен в квитанцию	05.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
04.08.2022	168	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	09.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.08.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		03.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.08.2022		Парадная 6. Этаж 11. Черная лестница. Подтекание радиатора отопления.		09.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.08.2022		Парадная 11. Этаж 4. Черная лестница. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	05.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.08.2022	128	Слабый напор ГВС.		09.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.08.2022	900	Парадная 11. Этаж 5. Лифтовой холл. Мигает лампа.	Использовано: Лампа e27 1шт	09.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.08.2022		Парадная 6. Пассажирский лифт. В/наблюдение. Нет сигнала. Передано в АирНет.		03.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.08.2022		Детская площадка. Замотать сломанную горку.	горка обмотана сигнальной лентой	03.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.08.2022		3 пар.на входной двери сломан магнит.	магнит отрегулирован	03.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.08.2022		1 пар. не работает пассажир. лифт. передано в лифт. службу		03.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.08.2022		11 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.08.2022	169	холодный п \ сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	05.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

02.08.2022	524	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	05.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.08.2022	827	консультация с \ техника по установке кранов на радиаторы отопления.		05.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.08.2022	72	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.08.2022		1 пар.затирка уложенной плитки.	произведена работа по затирке плитке	03.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.08.2022		7 пар.вход с улицы на черн. \ лестн. замена 1 плитки.	ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ПЛИТКИ	03.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.08.2022		9 пар. 17 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	03.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.08.2022	999	Слабый напор воды.		03.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.08.2022		7 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.08.2022	22	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	05.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.08.2022	686	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	05.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.08.2022		1-12 пар. Вывоз крупногаб. мусора. Заказ пухто.	мусор вывезен	02.08.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.08.2022		1 пар. Укладка плитки.	плитка уложена	02.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.07.2022		4 пар. 8.эт. на ч\ лестн.подкапывает радиатор.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.07.2022		2 пар. 7 эт.не горит светильник.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

31.07.2022		3 пар. не работает пассаж.лифт. передано в лифт. службу.		31.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.07.2022		2 пар не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		31.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.07.2022		Парадная 11. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		31.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.07.2022	128	Подтекает отсекающий кран ХВС.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.07.2022	780	Парадная 9. Этаж 12. Квартирный холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.07.2022		Парадная 10. Этаж 4. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.07.2022		3 пар. мусоросб. камера. Вынесли крупногаб. мусор (мебель).	мусор убран	01.08.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.07.2022	837	Обесточена кв.		02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.07.2022		5 пар. 10 эт. черн. лест. Подкапывает радиатор.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.07.2022	656	Слабый напор хвс.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.07.2022	9	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.07.2022		1 пар. пандус. Укладка плитки.	плитка положена	02.08.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.07.2022	675	8 пар. 5 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.07.2022		9-12 пар.пандус. Затирка плитки.	произведена затирка швов на вновь положенной плитке	29.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.07.2022	144	Подтекает п/с.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

29.07.2022		12 пар. Отключено ГВС (верхняя зона).		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.07.2022	126	Подключ. света. в МОПе	Использовано: Лампа е27 1шт	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.07.2022		Во 2 пар. подтекает кран в мусоросборн. камере.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.07.2022		Во 2 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		28.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.07.2022	326	Течь ГВС в ванной		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.07.2022	372	Течет сифон на кухне.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.07.2022	982	Капает пол / сушитель на соединении со стояком.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.07.2022	777	Капает от счетч. ГВС.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.07.2022	52	Не работ. розетки в кварт.		02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.07.2022	126	Отключен свет в МОПе		02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.07.2022		В 7 пар. стоит груз. лифт .Дана заявка в лифт. службу.		28.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.07.2022		В 5 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		28.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.07.2022	119	в ванной мокрое пятно на потолке\ подтекание из кв. 125.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.07.2022	52	составление акта о протечке		28.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.07.2022	52	протечка из кв. выше.\ кухня .ванная.\		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

27.07.2022	120	проверка эл-ва после заливки		02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.07.2022	383	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.07.2022	169	Стояк ХВС. Фильтр очистки. Подтекание.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.07.2022		Парадная 2. Отключение ГХВС (нижняя зона).		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.07.2022	120	Ванна. Протечка с верхнего этажа.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.07.2022		Парадная 1. Отключение ГХВС (нижняя зона).		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.07.2022	46	Кухня. Ванна. Протечка с верхнего этажа.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.07.2022		Парадная 3. Этаж 4. Черная лестница. Подтекает батарея.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.07.2022		Парадная 4. Тех.этаж. Течет кран.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.07.2022	790	Слабый напор ХВС.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.07.2022		Парадная 7. Мусоросборная камера. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	27.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
26.07.2022	675	Парадная 8. Этаж 5. Квартирный холл. Пол. Заменить две керамической плитки.	плитка заменена	29.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.07.2022		Парадная 10. Укладка плитки на крыльцо.	плитка уложена	29.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.07.2022	822	Консультация с/техника; опломбировка в/счетчиков.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.07.2022		В 9 пар. удаление старой плитки; подготовка крыльца к укладке плитки; укладка плитки.	крыльцо очищено , плитка положена	29.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

25.07.2022	93	Холодный п/с. Из ГВС идет ХВС.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.07.2022		12 пар. мусор. сборн. камера . Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.07.2022		12 пар. крыльцо. Укладка плитки.	плитка уложена	25.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.07.2022		11 пар. крыльцо. Укладка плитки.	плитка уложена	26.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.07.2022	899	Консультация с/т. ДМФ работает.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.07.2022	81	Замена и опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.07.2022		1-12 пар. 10-17 Отключено ГВС. Подготовка к отопительному сезону. Передано в ГУЖА.		02.08.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.07.2022		Во 2 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		25.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.07.2022		Вынесен крупногабар. мусор со 2 пар. , оставлен возле 1 пар.	мусор убран	26.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
25.07.2022		В 7 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		25.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
24.07.2022	591	Слабый напор ХВС.		02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.07.2022	554	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	02.08.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.07.2022		В 6 пар. на 10 эт. черной лнстницы не горит лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	02.08.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.07.2022	415	Подтекает унитаз в с / у.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.07.2022	410	течь в ванной\ залив из кв. выше\		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

24.07.2022	378	слабый напор ХВС \ длительное время.\		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.07.2022		5 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтов. службу.		24.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
24.07.2022		3 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт .службу.		24.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.07.2022		4 пар. 8 эт. ч \ лестн. не горит светильник.	Использовано: Лампа е27 1шт	27.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.07.2022	555	слабый напор хвс.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.07.2022		не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу.		24.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.07.2022	607	низкая температура гвс. \ долгий прлив\	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.07.2022		7 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		23.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.07.2022	367	залив из кв. выше в кухне над окном течь.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.07.2022	706	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.07.2022		Парадная 8. Этаж 13. Черная лестница. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	27.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.07.2022	615	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.07.2022		Парадная 11. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		22.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.07.2022		Парадная 3. Мусоросборная камера. Убрать крупногабаритный мусор.	мусор убран	22.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
22.07.2022		10 пар. 1) Удаление старой плитки. 2) Подготовка крыльца к укладке новой плитки.	произведен демонтаж старой плитки и подготовлено к укладке новой	25.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

22.07.2022		11 пар.1) Удаление старой плитки. 2) Подготовка крыльца к укладке новой плитки.	произведен демонтаж старой плитки , крыльцо подготовлено	22.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.07.2022	488	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.07.2022	918	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.07.2022		2 пар. 15 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	27.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.07.2022	657	Подкапывает около в/сч.		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.07.2022		12 пар. 1) Удаление старой плитки. 2) Подготовка крыльца к укладке новой плитки.	произведен демонтаж старой плитки и подготовка	21.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.07.2022		1,2,3 ИТП .Подготовка к сдаче (уборка и мытье).	к сдаче все готово	22.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.07.2022		1 ИТП Покраска решетки.	решетка покрашена	21.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.07.2022	22	ХВС слабый напор воды (тонкая струйка). ДМФ работает.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.07.2022	925	Слабый напор ХВС.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.07.2022	838	Из ХВС течет ГВС.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.07.2022		Отключение стояков ХГВС в 4 пар, нижняя зона и верхн. зона кв. 351		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.07.2022	351	Капает возле счетчиков		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.07.2022		В 10 пар, на тех / этаже нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	27.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.07.2022	530	Слабый напор ХВС (опять).		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

20.07.2022	467	Подтекает редуктор давления ГВС.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.07.2022		В 9 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт службу.		21.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.07.2022	23	Составление акта о протечке		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.07.2022	145	Плохой напор ХВС в квартире.		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.07.2022		11пар.мус.\ камера\ пирегорела лампа	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.07.2022	539	холодный п \ сушитель \	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.07.2022	597	низкая температура гвс\ долгий пролив \		27.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.07.2022	247	подкапыв. отсек. кран хвс.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.07.2022	690	в кварт. холле сильно мигает лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.07.2022	23	нужен осмотр кв. на предмет протечек. \возможно тек радиатор.\ отсутствовала долгое время. вернулась 18 \ 07 \		20.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.07.2022	819	Подтекание крана радиатора отопления (комната во двор). Заявка согласована жильцом с Гл.инженером. Проживающие в отпуске.		02.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
18.07.2022	169	Стояк ХВС. Фильтр очистки. Подтекание.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.07.2022	650	Подтекает отсекающий кран ГВС	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.07.2022	532	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

18.07.2022	429	Слабый напор ХВС.		20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.07.2022		Парадная 7. Этаж 7. Черная лестница. Нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.07.2022	897	Плохой напор ХВС. (Дмф не работает. Связь по телефону).		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.07.2022		Парадная 2. Отключение ГХВС (нижняя зона). Лифтовой холл. Протечка с верхнего этажа.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.07.2022		2 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		17.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.07.2022	329	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.07.2022		4 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		17.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.07.2022		1 пар. 11 эт. черн. лест. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.07.2022	638	После отключения горячей воды в доме, 3й день полотенцесушитель пребывает холодном состоянии.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.07.2022	332	Опломбировка в/сч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.07.2022	550	6 пар. 11 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа e27 1шт	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.07.2022	364	. Расшили, доступ готовы предоставить.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.07.2022	262	Замена п/с.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.07.2022		11 пар. груз. лифт. Отмыть от крови.	лифт отмыт	18.07.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
17.07.2022		9 пар. сдвинули п/сферы.	п/сферы поставлены на место	19.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

17.07.2022		3 пар. входн. дверь. Проверить доводчик и магнит.	доводчик отрегулирован	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.07.2022		В 3 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		17.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.07.2022	694	Подкапывает возле водосчетч. ГВС.		20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.07.2022	595	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.07.2022		Отключение стояка ГВС в 4 пар., верхняя зона.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.07.2022	359	Течет по фановой трубе.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.07.2022		12 пар. отключение стояка ГВС. \течь п \ сушителя кв. 1028\		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.07.2022	1028	течет п \ сушитель.		20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.07.2022	583	подкапывает фильтр гвс в с\у		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.07.2022		3 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		16.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.07.2022		1пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.07.2022	960	залив из кварт выше 963 кв.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.07.2022		3 пар. 17 эт. поставить дверь в МОПе \ тех. помещение. \ взамен сломаной.	дверь поставлена	20.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.07.2022		12 пар. \ кровля. \ ремонт шахты дымоудаления. обмазка ЦПС.	шахта обмазана	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.07.2022	470	слабый напор ГВС и низкая температура ГВС. холодн. п\ сушитель. \ после отключ.\		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

15.07.2022	620	слабый напор и низкая темпер. ГВС \ после откл.\ п \ сушиитель горячий.		20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.07.2022		с 1 по 4 пар. уборка скошенной травы \ двор. \	трава убрана	15.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.07.2022		с 1 по 4 пар. уборка скошенной травы \ парковка \	трава убрана	15.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.07.2022		с 1 по 4 пар. покос травы \ двор.\	трава скошена	15.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.07.2022		с 1 по 4 пар.покос травы \ парковка\.	трава скошена	15.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.07.2022	171	подтекает п \ сушиитель на соединении.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.07.2022	252	Протечка с верхнего этажа.		27.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.07.2022	93	Холодный п/сушиитель. Нет ГВС.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.07.2022		Парадная 3. Этаж 12. Лифтовой холл, нет света (2 лампы). Квартирный холл, нет света (1 лампа).	Использовано: Лампа е27 1шт	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.07.2022	428	Подтекание по стояку с тех.этажа. Составление акта о протечке. Предварительно позвонить.	составлен акт	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.07.2022	909	Подтекает отсекающий кран ХВС.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.07.2022		Парадная 1 - 12. Отключение ГВС по линии ГУП ТЭК (Коломяжская котельная).		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.07.2022	838	Нет горячей воды в 10-й парадной,8 этаж		15.07.2022	
14.07.2022	1012	Нет ГВС.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.07.2022		Парадная 8. Этаж 7. Черная лестница. Подтекает радиатор отопления.		20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

14.07.2022	383	Слабый напор ХВС, ванна. Отсечка, через дмф.		20.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 8 - 7. Черная лестница. Граффити на радиаторе отопления и на торце лестничного марша.	граффити удалены	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 8 - 7. Черная лестница. Оторван гипрок.	гипрок прикручен	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 5 - 4. Черная лестница. Оторван гипрок.	гипрок прикручен	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Черная лестница. Оторваны отливы (все этажи).	все отливы приведены в порядок	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 9 - 10. Черная лестница. Сорвана оплетка лестничных перил.	оплетка поставлена на место	18.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 12. Черная лестница. Грязное стекло.	стекло отмыто	18.07.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 13. Черная лестница. Грязное стекло.	стекло отмыто	18.07.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 11. Мусоропровод. Убрать мусор.	мусор убран	14.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 16. Переходной балкон. Мусоропровод. Убрать мусор.	мусор вынесен	14.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 17. Вырван пожарный шланг.	пожарный шланг поставлен на место	15.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.07.2022		Парадная 3. Этаж 3. Квартирный холл. Нет света	Использовано: Лампа е27 1шт	20.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.07.2022		Парадная 7 - 12. Парковка / Двор. Уборка травы.	трава убрана	14.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.07.2022		Парадная 7 - 12. Парковка / Двор. Покос травы.	трава скошена	14.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.07.2022		Парадная 19 - 1. Дезинсекция тараканов.	произведена дезинфекция от тараканов 3 парадная с 19 по 1 этажи	14.07.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

14.07.2022	580	Подтек. отсекающий кран. ХВС.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	74	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	215	замена фильтра ГВС.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	165	Составление акта о протечке.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.07.2022	343	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	169	Течет стояк ГВС		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	35	Составл. акта о протечке.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.07.2022	428	Составл. акта о протечке. Желат. предварительно позвонить.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.07.2022	17	Составление акта.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.07.2022	29	Составление акта.	акт о протечке составлен	14.07.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.07.2022	153	Замена автомата УЗО в квартире.		15.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.07.2022		Отключ. стояка ГВС в 3 пар., ванная, кварт № 262.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022		Нет света на тех/этаже. Замена автомата УЗО в ГРЩ № 2 .	Замена автомата	15.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.07.2022		Уборка скошен. травы с 1 по 6 пар., двор.	трава скошена	13.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
13.07.2022		Покос травы с 1 по 6 пар., двор.	трава скошена	13.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

13.07.2022		Замена светильника в лифт. холле 9 пар.	Замена лампы LED 1200 мм, Т8	15.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.07.2022	72	Замена содинения с пол / сушителем.		15.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.07.2022	972	Течь по стояку ГВС		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	351	Течь по стояку ГВС в ванной. Отсечка, обращ по тел. 8996 767 18 96.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	177	Замена крана пол/сушителя.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022		4 пар. Отключено ГВС, по стояку кв. 428 и 429 -2 стояка.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	159	Течет сверху.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	153	Течет сверху.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022		2 пар. Отключено ГВС, по стояку кв. 165		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	428	Течет ХВС с тех./эт.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	176	Составить акт. Предварительно позвонить.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.07.2022	165	Течет сверху.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	124	Заливают сверху.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022		2 пар. Отключено ГВС, стояк кв. 136.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	136	Заливает ГВС, вырвало трубу п/с.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

13.07.2022		1 пар. Отключено ГВС, стояк кв 17		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	17	Заливает сверху.	в кв 35 сорвало смеситель	14.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022		1 пар. Отключено ГВС, стояк кв. 72		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022		4 пар. Отключено ГВС, стояк кв. 380		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	380	Течет п/с.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	72	Течет п/с.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.07.2022	262	Подтекает п/с. ДМФ работает.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.07.2022	932	Нет ГВС.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.07.2022	808	Нет ГВС.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.07.2022	786	Нет ГВС.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.07.2022	804	Нет ГВС в кв.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.07.2022	114	Консультация с/т.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.07.2022	802	Подкапывает под ванной.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.07.2022	972	Замкнула в розетке, не выкл. свет. ДМФ не работает.		15.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.07.2022		1-4 пар.17.00 Встали насосы.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

12.07.2022	48	Слабый напор ХВС.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.07.2022		5 пар. Чистка люков.	сливные люки прочищены	14.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.07.2022		Между 2 и 3 пар. Чистка люков.		14.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.07.2022		1-6 пар. Покос и уборка травы у пар.	трава скошена и убрана	12.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.07.2022		1-12 пар. перех. балконы 2 этажи. Пробивка сливных отверстий.	пробивка сделана	12.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.07.2022		7 пар. 8 эт. Жильцы вынесли строительный мусор.	мусор вынесен	12.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.07.2022	119	Здравствуйте, уберите, пожалуйста, или идентифицируйте собственника, который оставил телевизор и стиральную машину в холле, где мусорокамера на втором этаже, вторая парадная.	убрано	14.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
12.07.2022		6 пар. не работает кнопка домофона на вход. \ выход в парадн. и черн. лестница.	КНОПКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	12.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.07.2022		1 пар. 11 эт. на черной лестн. подкапывает радиатор.		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.07.2022		7 пар. черн. лестница на 8 эт. разбит плафон.	Замена плафона	14.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.07.2022	9	слабый напор ХВС		15.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.07.2022	159	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.07.2022	69	подтекает сливной бачок унит.		15.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

11.07.2022		1 пар. заливте цементной стяжки пандуса.		13.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Электрик: Назаров Сергей Николаевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.07.2022	767	Парадная 9. Этаж 9. Квартирный холл. Нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	13.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.07.2022	989	Неисправен отсекающий кран ГВС.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.07.2022	88	Слабый напор ХВС.		13.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.07.2022	491	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.07.2022		В 7 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		09.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.07.2022	591	Консульт. саетехника.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.07.2022	562	Холодн. пол / сушитель и ГВС.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.07.2022		Не горит свет в помещ. уборщицы в 3 пар.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.07.2022	617	Плохо бежит ХВС в сан / узле.		13.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.07.2022	836	Плохой напор ХВС в квартире.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.07.2022	247	Капает бачек унитаза.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.07.2022		3 пар диспетчерская УК. заблокирован доступ в Интернет. не работ. журнал заявок. телефон. заявка в АирНет.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

07.07.2022	5	резкие перепады давления гвс.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.07.2022	710	подтекает п \ сушиитель на соединении.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.07.2022		1 пар. изготовление опалубки для пандуса.	опалубка сделана и готова для заливки пандуса	07.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.07.2022	611	холодный п\сушиитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.07.2022	706	Консультация электрика. не работает дверной звонок.		08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.07.2022	698	слабый напор ХВС.		13.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.07.2022		11пар. ИТП 3 . перегорела лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.07.2022		8пар. ИТП 2. \ не работает насос.		08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.07.2022	5	Подтекает отсекающий кран ХВС.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.07.2022	323	Слабый напор ХВС.		13.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.07.2022		Парадная 2 - 3. Заделка ям асфальтом.	асфальт положен	06.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

06.07.2022		Парадная 9 - 12. Заделка ям асфальтом.	асфальт уложен	06.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич Дворник: Максудов Алиджон Максудович Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
06.07.2022		3 ИТП. Подготовка к промывке системы.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.07.2022		Парадная 1 - 12. Промывка системы теплоснабжения.	ПРОМЫВКА ПРОИЗВЕДЕНА	07.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.07.2022	482	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.07.2022	268	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.07.2022		5 пар. 14 эт. черн. лест. Требуется замена плафона.	Замена плафона	13.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.07.2022		00.00 3 пар. диспетчер.Отключен интернет, телефон, журнал заявок. Заявка в Аирнет.		13.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.07.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		06.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.07.2022	510	Замена радиатора. ДМФ работает.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.07.2022	965	Консультация с/т.		13.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.07.2022		18.00 3 пар. диспетчер. Не работает журнал заявок.		15.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

05.07.2022	1	Подкапывает п/с на соединии.		13.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.07.2022	225	Слабый напор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.07.2022		2 ИТП. Подготовка к промывке системы.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.07.2022		Подготовка ИТП №1 к промывке системы.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.07.2022	331	Плохо бежит ХВС в сан/узле.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.07.2022	114	Течет смеситель в ванной.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.07.2022		Полив пешех. зоны и газонов с 1 по 12 пар.	пешеходные зоны и газоны пролиты водой	04.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
04.07.2022	396	На откосы, стекло и шов попадает вода от кондиционера, установленного на 19 этаже. Вода попадает на торец лоджии, также беспокоит стук капель. Прошу воздействовать на собственника квартиры (это собственники 3-комнатной квартиры видимо). Создана на основании письменного обращения №370-7/2022 от 03.07.22		11.08.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.07.2022		9 пар. 1эт. в лифт. холле перегорел светильник \ замена\.	Замена лампы LED 1200 мм, T8	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.07.2022		7 пар. 16 эт. не горит лампа у мус\ провода.	Использовано: Лампа e27 1шт	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.07.2022	952	консультация с\ техника. в ванной звук капающей воды \ обнаружить не могут\		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

03.07.2022	597	слабый напор ХВС		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.07.2022	536	холодный п\ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.07.2022		полив пешеходной зоны и газонов \ травы \	пролиты пешеходные зоны и газоны	03.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
02.07.2022		Парадная 5 - 8 (2-й корпус). Нет сигнала по камерам в/наблюдения. Передано в "АирНет".		03.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.07.2022	73	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.07.2022	272	Слабый напор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.07.2022	979	Подтекает редуктор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.07.2022	138	Консультация с/техника (неисправен сливной бачок унитаза). Предварительно, за 30 мин., позвонить.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.07.2022		Парадная 1-12. Полив пешеходной зоны и газонов (травы).	пролиты водой пешеходные зоны и газоны	02.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.07.2022		9 пар.14 эт. черн. лест. Проверить плафон.		08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.07.2022	168	Слабый напор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.07.2022	115	Слабый напор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.07.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		01.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.07.2022		1-12 пар. Полив пешех. зоны и газонов у пар.	произведена проливка водой пешеходной зоны и газонов	01.07.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.07.2022		В 9 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		01.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

30.06.2022		В 8 пар. на 2 этаже черной лестн. не горит свет.	Использовано:Лампа е27 1шт	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.06.2022	393	Слабый напор ХВС		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.06.2022	72	Подтек. редуктор ХВС		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.06.2022	214	Слабый напор ГВС.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.06.2022	29	Холодн. пол / сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.06.2022		Уборка переход. балконов 2 эт. с 1 по 4 пар.	уборка 2 этажей на переходном балконе выполнена	30.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.06.2022		В 12 пар. не работает выход с черн. лестницы.	произведена замена кнопки Сайлексом	30.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
30.06.2022		Замена автомата УЗО на уличное освещен.. 7 пар, ГРЩ.	Замена автомата	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.06.2022		Полив пешеходн. зоны и газонов у парадных.	пролита пеш зона и газоны	30.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.06.2022		Мытье мусорн. баков с 7 по 12 пар.	баки намыты и продезинфицированы	30.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
29.06.2022	653	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.06.2022		7 пар. не работает пассажирский лифт. \ перелано в лифт. службу.		29.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.06.2022		4 пар. мус. камера . нет света.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.06.2022	19	перегорела лампа в кварт. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	08.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.06.2022		полив газонов у парадных	пролиты пеш зоны и газоны	29.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

29.06.2022		мойка мус.баков \с 1 по 6 пар. \	баки намыты и продезинфицированы	29.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
29.06.2022		6 пар. отключение стояков ГВС и ХВС \ замена отсекающ. крана в кв 572.\	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.06.2022		Парадная 7. Груз.лифт .Не работает. Передано в лифт.службу.		29.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.06.2022		Парадная 1. Груз.лифт .Не работает. Передано в лифт.службу.		28.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.06.2022		Парадная 3. Пасс.лифт .Не работает. Передано в лифт.службу.		28.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.06.2022	777	Слабый напор ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.06.2022	668	Подтекает отсек.кран ХВС.		08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.06.2022	568	Холодный п/сушитель.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.06.2022	434	Парадная 5. Этаж 1. Кухня. Выбивает эл.автомат.		30.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.06.2022		Парадная 8. Нижняя зона. Отключение ГХВС. Замена отсек.кранов в кв. 672.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.06.2022	402	Течь редуктора на кухне		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.06.2022	19	Кухня. Выбивает эл.автомат.		30.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.06.2022		Детская площадка. Уборка травы.	трава собрана и убрана	28.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
28.06.2022		Детская площадка. Покос травы.	трава скошена	28.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
28.06.2022	672	Замена отсек. кранов ГХВС	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

28.06.2022		В 6 пар., на 1 эт. черн. лестницы не горят две лампы.	Использовано: Лампа е27 1шт	01.07.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.06.2022		Нет света в подвале 12 пар.	Использовано: Лампа е27 1шт	30.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.06.2022		В 9 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		28.07.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.06.2022		Грунтовка и шпаклевка перех. балкона на 1 эт. в 12 пар.(козырек)	козырек переходного балкона зашпаклеван	01.07.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.06.2022	280	Холодн. пол / сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	08.07.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.06.2022	691	Подкапывает возле водосчетч. ХВС		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.06.2022	1	В 8 пар. стоит пасс. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		27.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.06.2022		Уборка скошен. травы во дворе и возле парадн. с 9 по 12 пар.	Трава убрана	27.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
27.06.2022		Покос травы во дворе и у парадн. с 9 по 12 пар.	Трава скошена	27.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
27.06.2022	572	Замена отсекающ. крана. ДМФ нет. Связь по тел.		08.07.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.06.2022	110	Слабый напор ХВС. ДМФ работает.		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.06.2022		2 пар. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона. 1 эт.(козырёк)		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.06.2022		1 пар. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона. 1 эт.(козырёк)		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.06.2022		3 пар. груз. лифт. Не работает. 2 раз. Заявка в лифт. сл.		27.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.06.2022		6 пар. помещ. уборщиц. Не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	28.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

26.06.2022		3 пар. груз. Не работает. Заявка в лифт. сл.		26.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.06.2022	526	слабый напор хвс.		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.06.2022		3 пар. черная лестница. на 18 эт.подкапывает радиатор.		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.06.2022		8 пар. черная лестница 7эт. не горит лампа.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	30.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.06.2022		Парадная 7. Отключение ГВС_12:00		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.06.2022		Уборка травы во дворе и у парадных 5 - 6.	Трава убрана	24.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.06.2022		Покос травы во дворе и у парадных 5 - 6.	Трава скошена	24.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.06.2022		Парадная 10. Отключение ГХВС_10:00		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.06.2022	613	Замена п/с.		30.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.06.2022		12 пар. черн. лест. Не работает кнопка на выход. Заявка в Сайлекс.		28.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
24.06.2022		4 пар. 1 эт. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона.(козырёк)		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.06.2022		3 пар.1 эт. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона .(козырёк)		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.06.2022		3 пар. 18 эт. перех. балкон. Уборка .	Переходной балкон от гари убран и помыт	24.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
23.06.2022		9-10 пар.кровля. Установка патронов. Ремонт светильн. загород.		28.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.06.2022		1-4 пар. двор. Уборка травы.	Трава убрана	23.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

23.06.2022		1-4 пар. двор. Покос травы.	Трава скошена	23.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
23.06.2022		3 пар. 18 эт. черн. лест. Поджог на перех. балконе.17.10	произведена уборка после поджога	23.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
23.06.2022	837	Консультация с/т. ДМФ работает.		28.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.06.2022	25	Не работает эл/плита. Розетка?		28.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.06.2022	808	Составить акт. Предварительно позвонить.	акт составлен	01.07.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.06.2022	137	Опломбировка в/сч. ДМФ не работает. Связь по тел.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.06.2022		Установка патронов, ремонт светильниковзагородит.	Установка патронов под светильник	23.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.06.2022		Грунтовка и шпаклевка переходн. балконов на 1 эт. в 5 и 6 пар.(козырёк)		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.06.2022		В 5 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу		22.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.06.2022		Уборка скош. травы на парковке с 1 по 4 пар.		23.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
22.06.2022		Покос травы на парковке с 1 по 4 пар.	Трава скошена	22.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
22.06.2022		Заделка межсекц. шва между 2 и 3 пар.	заделка завершена	01.07.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
22.06.2022		3 пар. 1эт.\ кв. холл.\ гудит клапан\, пож.сигнализ.\ дымоудал.\ передано в Компас Нева.		28.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.06.2022		7 пар. тех. этаж. не горит лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	23.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.06.2022	510	подтекает вводной кран в с\ узле.		23.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.06.2022	412	консультация с\ техника. слабый напор ГВС и ХВС . температурные перепады длительное время.		28.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.06.2022		2 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифт. службу.		21.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
21.06.2022	613	консультация с\ техн. по замене п \ сушителя.		23.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.06.2022	705	Подтекание редуктора давления ГВС (предварительно позвонить).		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.06.2022	211	Засор фановой трубы (подкапывает)		21.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.06.2022		Парадная 2 - 3. Подготовка к заделке межсекционного шва.	Подготовка закончена	22.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.06.2022	597	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	28.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.06.2022	530	Слабый напор ХВС.		28.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.06.2022	353	Парадная 4. Этаж 4. Квартирный холл, неисправно освещение.	Использовано: Лампа е27 1шт	23.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.06.2022	34	Подтекает редуктор.		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.06.2022		Парадная 9. Грунтовка и шпаклевка переходного балкона (козырек).		30.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.06.2022	253	Консультация с/техника.		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.06.2022		Парадная 10. Грунтовка и шпаклевка переходного балкона (козырек).	переходной балкон(козырек) зачищен и покрашен	20.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.06.2022		Парадная 2 - 3. Подготовка к заделке межсекционного шва.	Подготовка завершена	22.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
20.06.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		20.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

20.06.2022	948	Установка крышки на эл. сч. после ПЭС.		23.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.06.2022		1 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		20.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.06.2022	702	Слабый напор хвс.		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.06.2022		2 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		19.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.06.2022		10 пар. Сломали решетку на тех/эт.	решетку обварили со всех сторон	20.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.06.2022	814	10 пар. Не работает дмф.	домофон сделан	20.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.06.2022		Перегорела лампа в помещении уборщицы в 5 пар.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	21.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.06.2022	559	Слабый напор ГВС		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.06.2022	621	Плохо набир. вода в бачек унитаза		23.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.06.2022	538	Холодн. пол/сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.06.2022		Во 2 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		18.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.06.2022		12 пар. 9 и 18 эт. не горят лампы на черн. лестнице.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	23.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.06.2022	446	слабый напор гвс.		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.06.2022	109	консультация с \ техника. подтекает бачок унитаза.		23.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.06.2022		4 пар.развернута камера в \ наблюдения. заявка в \АирНет\		17.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

17.06.2022		9 пар. мытье окон.мус.\провода. ч \ лестницы.	окна, ч/лест и помещения мусоропровода отмыты и продезинфицированы	20.06.2022	Уборщик: Марахимова Шахида Жамолодиновна Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
17.06.2022	814	Снова не работает звонок у домофона,но дверь парадной открыть можно Создана на основании письменного обращения №313-6/2022 от 16.06.22	заявка была переадресована в "сайлекс"	17.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.06.2022		Парадная 4. Мусоросборная камера, нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	20.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.06.2022		Парадная 10. Мытье окон; мус./провода; черной лестницы.	окна, ч/лест, помещения м/провода намыты и продезинфицированы	15.06.2022	Уборщик: Марахимова Шахида Жамолодиновна
17.06.2022		Парадная 8. Мытье окон; мус./провода; черной лестницы.	окна, ч/лест, помещения м/провода намыты и продезинфицированы	17.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
16.06.2022	167	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.06.2022	566	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.06.2022		Парадная 7. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		16.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.06.2022		6 пар. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона (козырек).	нижняя часть переходного балкона (козырек) загрунтована и зашпаклевана	16.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
16.06.2022		5 пар. Грунтовка и шпаклевка перех. балкона (козырек).	нижняя часть переходного балкона(козырек) прогрунтован и зашпаклеван	16.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
16.06.2022		11 пар. Мытье окон, мус. провод, черн. лестниц.	окна, черн лестницы, помещения мусоропровода намыты и продезинфицированы	16.06.2022	Уборщик: Марахимова Шахида Жамолодиновна
16.06.2022		7 пар. Мытье окон, мус.провод, черн. лестниц.	окна, черн лестницы, помещения мусоропровода намыты и продезинфицированы	16.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
16.06.2022	1010	Консультация электрика.		21.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

15.06.2022	933	Холодный п/с.		21.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.06.2022		3 пар. 16 эт. черн. лест. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.06.2022	937	Слабый напор ХВС.		20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.06.2022	253	Консультация с/т. ДМФ работает.		20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.06.2022		1 подвал приямок. Убрать мусор. Жалоба.	приямок вычищен от мусора	16.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.06.2022		3 пар. 15 эт. Вынести крупногабар. мусор, у мусоропровода.	мусор вынесен	16.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.06.2022		В 12 пар. мытье окон, мус/пров., черн. лестницы.	окна, черн лестница, помещения мус провода намыты	15.06.2022	Уборщик: Марахимова Шахида Жамолодиновна
15.06.2022		В 6 пар. мытье окон, мус/провод., черн. лестницы	окна, черн лестницы, помещения м/провода намыты	15.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
14.06.2022	41	Розетка на кухне неисправна. Заявка поступила от 004.		16.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.06.2022	723	Опломбировка водосчетч. Не живут, желат. предварит. позвонить.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.06.2022		Грунтовка и шпаклевка переходн. балкона 1 этажа в 11 пар.	переходной балкон (верхняя часть над парадной) загрунтована и зашпаклевана	14.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.06.2022	653	Отбита плитка на полу в лифт. холле в 7 пар. на 18 этаже.	все восстановлено	15.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.06.2022	164	Сломан бачок унитаза		16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.06.2022		Зашивка межсекционных швов 6 - 7 пар.	швы пропенены и зашиты железом	17.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.06.2022		Зашивка межсекционных швов в 8 - 9 пар.	межсекционный шов зашит железом полностью	15.06.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

14.06.2022		10 пар. 7 эт. ч \ лестница подкапывает батарея.		16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.06.2022		8 пар. помещение уборщиц не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	16.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.06.2022		5 пар . мытье окон. м \провод. черн. лестницы.	окна, помещение м/провода, черн лестница намыта и продезинфицирована	13.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
13.06.2022	539	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	16.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.06.2022		1 пар. 10 эт. черн. лест. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	16.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.06.2022		9 пар. 3 эт. Подкапывает радиатор.		16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.06.2022	368	Недостаточн. темпиратура ГВС		20.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.06.2022		Отключение стояка ГВС ПО 540 кварт, 6 пар, нижняя зона.		14.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.06.2022	540	Замена прокладок.ГВС		16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.06.2022	123	Заливают 1 этаж		20.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.06.2022		Отключение стояка ГХВС в 3 пар. , нижняя зона., кварт 270.		20.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.06.2022	270	Потекли отсекающие краны ГХВС в квартире.		16.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.06.2022		Нет ХВС в мусоросборн. камере, в 3 пар.		14.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.06.2022		с 9по 12 пар. мытье мусоросборных камер.	мусоросборные камеры намыты и продезинфицированы	10.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
10.06.2022		с9 по 12 пар.мытье мусорных бачков.	бачки мусорные намыты и продезинфицированы	10.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

10.06.2022		4 пар. мытье окон. мус. \ провода. черной лестницы.	окна, помещения мусоропровода, черн лестницы намыты и продезинфицированы	10.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
10.06.2022		в диспетчерской и офисе УК не работает телефон.		14.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.06.2022	409	холодный п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	14.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.06.2022	125	холодный п \ сушитель. \ после откл. \	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	14.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.06.2022		12пар. сломан выключатель в подвале	Замена выключателя	16.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.06.2022		1 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифт. службу		09.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.06.2022		12 пар. замена патрона загородительного светильника на кровле.	Замена патрона	16.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.06.2022	540	подтекает п \ сушитель. \ замена прокладок \	Замена прокладок	14.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.06.2022		Парадная 9. Шпаклевка откосов.	откосы зашпаклеваны	10.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.06.2022		Парадная 10. Шпаклевка откосов.	откосы зашпаклеваны	09.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
09.06.2022		Парадная 5 - 8. Мытье мусоросборных камер.	мусорные баки намыты и продезинфицированы	15.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
09.06.2022		Парадная 5 - 8. Мытье мусорных баков.	баки мусорные намыты и продезинфицированы	09.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.06.2022	311	Парадная 3. Этаж 15. Нет света у мусоропровода.	Использовано: Лампа е27 1шт	09.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.06.2022	408	Слабый напор ХВС.		09.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.06.2022	129	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	09.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

08.06.2022		Парадная 3. Мытьё окон; мус./провода; черн.лестницы.	окна, помещение мусоропровода и чер лестницы намыты	09.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
08.06.2022	92	Консультация с/техника.		16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.06.2022		Парадная 11. Шпаклевка откосов.	откосы прогрунтованы и зашпаклеваны	08.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.06.2022		Парадная 12. Шпаклевка откосов.	откосы приведены в порядок	09.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.06.2022		Парадная 1 - 4. Мытье мусоросборных камер.	камеры отмыты и продезинфицированы	08.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.06.2022		Парадная 1 - 4. Мытье мусорных баков.	баки отмыты и продезинфицированы	08.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.06.2022	10	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	16.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.06.2022	128	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	09.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.06.2022		Мытье окон, мус/пров, черн. лестницы во 2 пар.	черные лестницы, у мусоропроводов и окна намыты и продезинфицированы 20 эт	08.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
08.06.2022		В 9 пар., в мус. камере перегорела лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	09.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.06.2022		Не работает телефон в диспетчерской. Дана заявка в Аир нет.		21.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.06.2022		В 11 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт службу.		07.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.06.2022		В 7 пар. на 8 этаже завалены мус/провод и лифт холл крупногабар. мусором из 613 квартиры.	заставили собственника кв 613 вывезти весь мусор за собой	07.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
07.06.2022		Уборка скошенной травы на парковке с 1 по 4 пар.	трава убрана	07.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
07.06.2022		Покос травы на парковке с 1 по 4 пар.	трава скошена	07.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

07.06.2022		Мытье окон, мус/провода, черн. лестн.	ВСЕ ОТМЫТО	07.06.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
07.06.2022	737	Опломбир. водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	09.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.06.2022		В диспетч. (3 пар.) отключился комп. с журналом заявок.		07.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.06.2022		В 00 ч. отключился телефон в 3 пар. (диспетч.) и 2 пар. (офис). Дана заявка в Аирнет		07.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.06.2022		10 пар. 5 эт. черн. лест. Вода около радиатора, проверить.		09.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.06.2022	946	Проверить опломбировку в/сч.. ДМФ работает.		09.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.06.2022	611	Консультация с/т. ДМФ работает.		09.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.06.2022		5 пар. мусоросб. камера. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	09.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

06.06.2022	31	Здравствуйте Пишу о проблеме по адресу Парашютная 58, 1 парадная. Надеюсь, с этим вопросом к вам. Если нет, прошу перенаправить. Дело в том, что постоянно нет напора холодной воды. И в ванной, и на кухне. Другими словами, течет маленькой струйкой. Иногда вообще приходится ждать пока прольётся горячая (кран включен на холодную), чтобы начала течь холодная. А такие "водопотери" очень огорчают. Знающий знакомый сказал, что это может быть из-за водогрея у соседей. Можно ли с этим что-то сделать? На фото ещё хороший вариант - бывает струйка ещё тоньше. Заранее благодарю за ответ. Создана на основании письменного обращения №254-5/2022 от 30.05.22	Замена редуктора	08.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.06.2022		Детская площадка. Уборка скошенной травы.	трава убрана	06.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
06.06.2022		Детская площадка. Покос травы.	ТРАВА СКОШЕНА	06.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
06.06.2022		не работает телефон в диспетчерской и офисе УК. \ передано в Аир-нет \.		07.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.06.2022		в 23.15 отключилось уличное освещение с 1 по 4 пар.		07.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.06.2022	172	Перестал работать слив в унитазе.		07.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.06.2022		7 пар. нет света в мусорн. камере.	Использовано: Лампа е27 1шт	07.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.06.2022		12 пар. бэт на черной лестнице не горит лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	07.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

04.06.2022		Парадная 11. Этаж 10. Нет света у мусоропровода.	Использовано: Лампа е27 1шт	07.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.06.2022		Парадная 9 - 12. Двор. Уборка скошенной травы.	трава убрана	04.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
04.06.2022		Парадная 9 - 12. Двор. Покос травы.	трава убрана	04.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
03.06.2022	540	Подтекает пол/сушитель на соединении.		07.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.06.2022		Уборка скошенной травы во дворе с 5 по 8 пар.	трава убрана	03.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
03.06.2022		Покос травы во дворе с 5 по 8 пар.	ТРАВА СКОШЕНА	03.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
03.06.2022		Детская площадка. Покраска скамеек (продолжение)	скамейки окрашены	03.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.06.2022		Детская площадка. Покраска скамеек.	скамейки окрашены	03.06.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.06.2022		1 пар. помещ. уборщиц. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	07.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.06.2022	164	Подкапывает редуктор.		07.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.06.2022		1-4 пар. двор. Уборка скошенной травы.	трава убрана	02.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
02.06.2022		1-4 пар. двор. Покос травы.	трава скошена	02.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
02.06.2022	407	Слабый напор воды.		03.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.06.2022	946	Подкапывает радиатор на соединении (кухня). ДМФ работает.		07.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.06.2022	129	подтекает на соединении водо\ счетч.		03.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

01.06.2022		12 пар 12 эт. на черной лестнице не горит лампа	Использовано: Лампа е27 1шт	03.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.06.2022	331	холодный полотенце\ сушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.06.2022		пропало видео \ наблюдение. камера на 10 проезд. в 21.00 заявка в Аир нет.		01.06.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.06.2022		с 9 по 12 пар. уборка скошенной травы	трава убрана	01.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.06.2022		с 9 по 12 пар. покос травы во дворе.	трава скошена	01.06.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
01.06.2022	599	Подкапывает возле водосчетчика ХВС		03.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.06.2022		Во 2 пар. на 14 этаже нет света возле мус/провода.	Использовано: Лампа е27 1шт	03.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
31.05.2022		Во 2 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		31.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
31.05.2022		Уборка скошенной травы с 5 по 8 пар.	трава убрана	31.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
31.05.2022		Покос травы возле парадных, с 5 по 8 пар.	трава скошена	31.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
31.05.2022	954	Замена кранов радиатора.	Замена крана 1шт.	03.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.05.2022	305	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	03.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.05.2022	615	Консультация электрика.		03.06.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.05.2022		Парадная 2. Офис. Подтекает соединение с в/счетчиком.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.05.2022		Детская площадка. Отремонтировать домик. Убрать доски.	домик отремонтирован, доски убраны	31.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

30.05.2022	332	Слабый напор ХВС.		03.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.05.2022		Парадная 2. Мусоросборная камера протечка	поменяли кран	31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.05.2022	127	Подтекает радиатор (после откл. ЦО).		03.06.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.05.2022	957	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	03.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.05.2022		Детская площадка. Покраска скамеек .	скамейки окрашены	31.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
30.05.2022		Парадная с 9 по 12. Уборка скошенной травы.	трава убрана	30.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
30.05.2022		Парадная с 9 по 12. Покос травы возле парадной.	трава скошена	30.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
29.05.2022		5 пар. консьержная. Не горит свет.		31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.05.2022	151	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.05.2022	526	Консульт. сантехника		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.05.2022	706	Подкапывает возле редуктора		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.05.2022	177	Консультация сантехника		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.05.2022	397	Замена редуктора	замена радиатора	31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.05.2022	948	Выбивает электричество в кварт.		31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.05.2022		В 4 пар. на тех/этаже течет кран отопления	произведена замена крана	28.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

27.05.2022	833	Слабый напор ГВС.		03.06.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.05.2022	815	Замена прокладок радиатора отопления.		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.05.2022		Подвал 10. Входная дверь. Цилиндр замка сломан.	произведена замена цилиндра	30.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.05.2022		Парадная 2. Паркинг. Дверь. Граффити.	Граффити закрашены	30.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.05.2022	93	Подтекает соединение с в/счетчиком.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.05.2022	815	Консультация с/техника.	требуется замена прокладок на радиаторе	27.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.05.2022	227	Подтекает радиатор в кухне (после откл. ЦО)	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	27.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.05.2022	566	Парадная 6. Этаж 15. Выбивает эл.автомат на розетке.	плохо прикреплена розетка, автомат работает	27.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.05.2022	869	Здравствуйте. Долг по квартплате погашен 1.05. Почему на сайте до сих пор висит долг? Создана на основании письменного обращения №241-5/2022 от 22.05.22	бухгалтер дал объяснение по квартплате	27.05.2022	Главный бухгалтер по квартплате: Иванова Дарья
27.05.2022	838	Прошу отремонтировать ручку двери при входе в квартирный тамбур на 8 этаже, парадная 10 Создана на основании письменного обращения №247-5/2022 от 26.05.22	ручка отремонтирована	30.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.05.2022	948	Проверить автоматы, выкл. свет.	замкнуло в люстре, автомат работает	27.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.05.2022	368	Слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	27.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.05.2022		12 пар. 12 эт. черн. лест. Не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	27.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

26.05.2022		12.15 ТЕЛЕФОНОГРАММА. 26/05 11.15 до 27/05 00.15 Отключено ГВС в связи с тех.нарушениями на тепловых сетях. ГУПТЭК. Диспетчер Проскурякова.	ГВС запущено	27.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
26.05.2022		7 пар. Вынос крупногаб. мусора.	мусор убран	27.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
26.05.2022		5-8 пар. Уборка скошенной травы.	скошенная трава убрана	26.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
26.05.2022		7-12 пар. Покраска скамеек.	скамейки вдоль парадных окрашены	26.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.05.2022		5-8 пар. Покос травы у пар. и во дворе.	трава скошена	26.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
26.05.2022		В 4 пар., на 3 этаже, в лифт. холле не горит одна лампа	произведена замена перегоревшей лампочки	26.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.05.2022	118	Подтекает бачек унитаза	промазали под бачком селиконом	26.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.05.2022	433	Подтекает пол/сушит. на соединении.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	26.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.05.2022		В 3 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт запущен	25.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
25.05.2022		Уборка скошенной травы, с 1 по 4 пар.	скошенная трава убрана	25.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
25.05.2022		Покос травы возле пар. и во дворе, 1 по 4 пар.	трава скошена	25.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
25.05.2022		Покраска скамеек с 1 по 6 пар.	скамейку окрашены	25.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.05.2022		В 1 и 2 пар. в пассаж. лифтах пропало освещение.	освещение восстановлено	25.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
25.05.2022		7 пар. не работает грузовой лифт \ передано в лифтовую службу.	лифт запущен	25.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

24.05.2022	580	консультация сан\ техника . подтекает редуктор.	при осмотре выявлен дефект редуктора, требуется его замена, подтянули гайку и намотали лен, временно протечка устранена	25.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.05.2022		8 пар. не горит свет в мус\ камере.\	произведена замена перегоревшей лампочки	25.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.05.2022	615	консультация электрика \ мигают лампы в натяжном потолке	отошел проводок в светильнике, свет работает, не мигает	25.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.05.2022	642	опломбировка сч\ воды.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	25.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.05.2022		мытьё мусорных камер и баков. с 1 по 4 пар.	отмыты мусоросборные камеры , бачки и продезинфицированы	24.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.05.2022	499	Парадная 5. Этаж 17. Квартирный холл, отсечка. Заклинило дверь.	дверь расклинили	24.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.05.2022	41	Подтекание радиатора (после откл. ЦО).	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	24.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.05.2022		Парадная 4. Пасс.лифт. Свернута в/камера (23/05 в 02:06). Передано в Аир-Нет.	видеонаблюдение восстановлено	24.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.05.2022	838	Сломана ручка на входной двери в квартирный тамбур, 10 парадная, 8 этаж	ручка отремонтирована	24.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.05.2022		Детская площадка. Ремонт скамеек.	скамейка отремонтирована	24.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.05.2022	888	Замена кранов отопления (собственник).	произведена замена кранов(собственника)	24.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.05.2022		Отключение отопления.	ПРОИЗВЕДЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦО	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.05.2022		9 пар. 1 эт. Восстановление света, после заливки.	свет после просушки восстановлен	23.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.05.2022		3 пар. 1 эт. у п/я. перегорела лампа.	произведена замена перегоревшей лампы	23.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.05.2022	268	Холодный п/с.	СПУЩЕН ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ, П/СУШ ГОРЯЧИЙ	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

22.05.2022		3 пар. 15 эт. мусоропр. Оставлен бытовой мусор.	мусор вынесен	23.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
22.05.2022	329	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.05.2022	1021	Входная дверь в 12-ую парадную провисла. И либо не закрывается плотно, либо открывается с трудом. В парадную проникают посторонние люди.	дверь отремонтирована	23.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.05.2022	1021	Необходима опломбировка и регистрация счётчиков ХВС и ГВС.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.05.2022	392	Холодный пол / сушитель после отключ.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	23.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.05.2022	62	После отключ. холодный пол / сушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	23.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.05.2022		в 1 пар. сломан доводчик входн. двери.	доводчик отремонтирован	23.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.05.2022	493	Нет напора ХВС.Отсечка, через дмф	спущен воздух в системе(образовалась пробка) ГВС есть	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.05.2022		8пар. не работает пассажирский лифт . передано в лифтовую службу.	лифт запущен	21.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
20.05.2022		2 пар не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.	лифт запущен	21.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
20.05.2022	387	из крана ГВС идет холодная вода.	Спущен воздух в системе, ГВС в норме	20.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.05.2022		4 пар. у входа в паркинг выставлены картонные коробки \убрать\	Коробки вынесены в мусор	20.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
20.05.2022		7 пар. отключение сояка ГВС.\замена полотен. сушителя в кв. 630\	стояк запущен	20.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	787	Отключение ГХВС. Неисправен отсекающий кран ХВС.	произведена замена отсечного крана и редуктора(собственника) , стояк запущен	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

19.05.2022	368	Нет ГВС.	спущен воздух в стояке и системе, ГВС в норме	20.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	630	Отключение ГВС (самостоятельная замена п/сушителя). Дмф. работает. Звонок - нет, стучать.	произведено отключение стояка, собственники сами меняют п/суш, стоя запущен	20.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	107	Запах и ржавчина в ГВС.	Еще раз спущен стояк, вода чистая , без запаха	23.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	712	Опломбировка в/счетчиков.	произведена опломбировка счетчиков ХВС и ГВС	24.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	801	Нет ГВС.	спущен воздух в системе, ГВС восстановлено	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	11	Опломбировка в/счетчиков. Предварительно позвонить.	ПРОИЗВЕДЕНА ОПЛОМБИРОВКА СЧЕТЧИКОВ ГВС И ХВС	23.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	521	Опломбировка в/счетчиков. Связь через ДМФ.	счетчики ГВС и ХВС ОПЛОМБИРОВАНЫ	20.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	855	Консультация с/техника.	спустили стояк, но требуется поставить фильтры	20.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	11	Течет редуктор.	подтянули гайку, но требуется его замена	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022		12 пар. Отключен стояк ХВС. Кв. 1021	стояк запущен	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	133	Составить акт о протечке с кв. 139 от 17/05.	акт о протечке составлен	19.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.05.2022	46	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	620	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	19.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	95	1 пар.1 эт. Течет с потолка.	течь с кв 11 устранена, полы протерты	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	353	4 пар. 3 и 4 эт. метал. дверь на черн. лест. Оторваны доводчики.	доводчики отремонтированы, работают	19.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

19.05.2022	470	Холодный п/с. ГВС нет напора. Дома не будет.	спущен воздух в системе, п/суш горячий, ГВС восстановлена, напор нормальный, но требуется замена редуктора	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	169	Холодный п/с. ГВС отсутствует.	спущен воздух в системе, п/суш горячий, ГВС восстановлена	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.05.2022	858	Холодный п/с, ГВС чуть теплая. ДМФ не работает. Связь тел. Желательно до 11.00	спущен воздух в системе, п/суш горячий, ГВС восстановлена	19.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.05.2022	993	Замена редуктора, подтекает. ДМФ работает.	произведена замена редуктора, течь устранена	19.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.05.2022	172	Низкий напор холодной воды.	отрегулирован редуктор давления	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022	1021	Замена отсек. крана(течет)	произведена замена крана, течь устранена	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022	253	Слабый напор ХВС (кухня, ванна). ДМФ работает.	спущен воздух в системе, отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022		3 пар. диспетчер. Подтекает на соединении (отсек. кран).	подтянули гайку, течь устранена	19.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022		1-12 пар. Запуск ГВС. 18.20	отопление и ГВС запущено	18.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022		6 пар. входн. дверь. Не работает домофон (на вход). Заявка передана в Сайлекс.	домофон сделан , работает	19.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
18.05.2022		Детская площадка. Ремонт песочницы.	РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН	20.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.05.2022	559	6 пар. 11 эт. кв. холл. Не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	19.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.05.2022		10.00 17/05 до 20.00 18/05 Проводят гидравлические испытания теплосети, с отключением ГВС и центр. отопления. ГУПТЭК.	испытания проведены	18.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

18.05.2022		1) Разгрузка песка. 2) Заполнение песочниц песком.	песок разгружен и засыпан по песочницам	18.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шойдович Дворник: Максудов Алиджон Максудович Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.05.2022	566	Не горит свет в 2 комн.	свет везде восстановлен, не работал автомат, произведена замена в щитке	19.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.05.2022	888	Подтекает радиатор на кухне и в комнате. ДМФ не работает. Связь тел.	временно перекрыли, требуется замена крана	20.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.05.2022	787	Не работает редуктор.	требуется замена редуктора	19.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.05.2022	139	Залили в ванной 127 и 133 кварт.		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.05.2022	133	Залила 139 кварт.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	39	Подтек. пол / сушитель.	подтянули, течь устранена	18.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022		Во 2 пар. стоит пассаж. лифт Дана заявка в лифт службу.		17.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.05.2022	20	Подтекает пол/сушитель.	подтянули гайку, течь устранена	18.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	384	Течет батар. в комнате.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	787	Замена редуктора давления воды (течет)	произведена замена редуктора(собственника), течь устранена	19.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	127	Льется в ванной с потолка.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022		В 1 пар. сломан доводчик входной двери.	доводчик отремонтирован	18.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

17.05.2022		В 7 пар на 11 этаже лежит гипрок в лифт. холле.	гипрок вынесен в консьержную	18.05.2022	Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	808	Капает пол / суш. на соединении. Отсечка, связь через дмф.	подтянули гайку, течь устранена	18.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	572	Нет ХВС в квартире	не работает редуктор, требуется замена	18.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	998	консульт. электрика	дана консультация по выносу розетки в кв холл	18.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.05.2022	228	Подтекает батар. в комнате.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	18.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	539	течет п \ сушитель\		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	171	потек полотенцесуш.\ дома втечении дня\ ОТМЕНА		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	958	течет п\ сушитель.		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	104	1пар. 18 эт. в квартирном холле мокрые стена пол потолок \ со стороны гидрантов.\		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.05.2022	660	течет п \ сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.05.2022	840	течь радиатора в комнате.		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.05.2022		9пар. отключение стояка ГВС \ нижняя зона \ \залив из 740 кв.\		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.05.2022	740	течет солотенцесушитель.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.05.2022		5пар. нет света в мусоросборн. камере.	Использовано: Лампа е27 1шт	31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.05.2022	566	не работают разетки в комнате \консультация эл-ка.\		31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

16.05.2022	685	консультация сантехника \ подтекает унитаз.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.05.2022		2 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		16.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.05.2022		1-4 пар. Вынос мусора.	весь мусор вынесен	16.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.05.2022	74	Перепады давления воды.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.05.2022	118	Слабый напор хвс.		17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.05.2022	29	Консультация с/т.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.05.2022		7 пар. мусоросб. камера .Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.05.2022	321	Нет света возле мус/провода, 3 пар., 17 эт.	Использовано: Лампа е27 1шт	31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.05.2022	10	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.05.2022		В 5 пар. в грузовом лифте свернули камеру в/наблюдения. Дана заявка в Аир- Нет.		15.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.05.2022	445	сливной бачок подтекает на соединении.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.05.2022	714	сломан сифон в ванной, требуется замена(залив кв 710)		16.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.05.2022		сб по 12 пар уборка переходных балконов вторых этажей от мусора.	мусор с балконов убран	13.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
13.05.2022	710	Залив из кварт выше эт. \ потолок в прихожей. стена в ванной. \ в 714 кв слом.сифон.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.05.2022	29	подтекает сливной бачок унитаза.		17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

12.05.2022	626	очень слабый напор ХВС во всей квартире. \ длительное время.\		17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.05.2022	566	консультация сантехника.		17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.05.2022	606	опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.05.2022	566	консультация электрика.		17.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.05.2022	926	опломбировка счетчика воды	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	16.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.05.2022	69	подкапывает полотенцесушитель.		17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.05.2022	542	Подкапывает соединение с радиатором отопления.		17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.05.2022	702	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.05.2022	3	Неисправен отсекающий кран ХВС.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	17.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.05.2022	600	Слабый напор ХВС.		16.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.05.2022		Парадная 1 - 6. Уборка балконов 2-х этажей от мусора.	уборка балконов произведена, мусор убран	12.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.05.2022		Парадная 5 - 8. Заделка швов (переход. балкон).	швы заделаны	16.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
11.05.2022		Парадная 9 - 12. Покраска перегородок (перех. балкон).	работы выполнены	20.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
11.05.2022	119	2 пар. 2 эт. кв. холл. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.05.2022	1	Консультация с/т.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

10.05.2022	965	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	16.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.05.2022	586	Подкапыв пол/сушитель на соединении.		16.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.05.2022		В 11 пар. опять стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		09.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.05.2022		В 11 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		09.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.05.2022	72	холодный полотенцесушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	16.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.05.2022		5 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.		09.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
09.05.2022		11 пар.нет света в мусоросборнике.	Использовано: Лампа е27 1шт	31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.05.2022	62	холодный полотенце сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	17.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.05.2022	169	Подкапывает радиатор отопления.		31.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.05.2022	432	Парадная 4. Этаж 19. Консультация электрика по замене эл.счетчика.		31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.05.2022	1001	Протечка из квартиры 1005.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.05.2022		Парадная 7 - 12. Перекопка газонов (утрамбованы)	газоны перекопаны	07.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
07.05.2022		9 пар. пасс. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		07.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.05.2022		5 пар. груз. лифт. Свернули камеру в/наблюд. Заявка в Аир-нет.		17.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.05.2022	170	Консультация с/т.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

07.05.2022		12 пар. мусоросб. камера. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	31.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.05.2022	1033	Слабый напор гвс.		31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.05.2022		12 пар. груз. лифт. Оставлены двери.	двери вынесены на помойку	06.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
06.05.2022		6 пар. Отключен стояк ГВС. 12.00		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.05.2022		1-6 пар. Перекопка газонов (утрамбовано).	газоны перекопаны	06.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
06.05.2022		5-8 пар. Покраска перегородок (переход, балкон).	выполнена покраска перегородок	11.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
06.05.2022		6 пар. 5 эт. лифт холл .Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.05.2022	512	Консультация по замене крана ГВС		11.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.05.2022	494	Опломбир. водосчетч ХВС	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	31.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.05.2022	494	не раб. отсек. кран ХВС	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	16.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.05.2022	490	Залив на стене в кварт. холле на 15 этаже из 494 кв. в 5 пар.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.05.2022		Посадка деревьев возле 4 пар.	деревья посажены	06.05.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
05.05.2022		Отрегулировать доводчик вход. двери в 1 пар.	доводчик отрегулирован	06.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.05.2022		Граффити при входе в паркинг с торца, возле 4 пар.	граффити удалены	06.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.05.2022		В 7 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		05.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

05.05.2022	227	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.05.2022	117	обесточена квартира.		11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.05.2022	130	подкапывает радиатор \ кухня.\		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.05.2022	115	холодный полотенцесушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.05.2022	167	слабый напор хвс.		11.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.05.2022		4пар. 13 эт.отрегулировать доводчик \ дверь на переходн. балкон.\	доводчик отрегулирован	06.05.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.05.2022	411	в лифтовом холле перегорела лампа.	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.05.2022	280	низкая температура ГВС \ долгий пролив.\		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.05.2022		9 пар. 1 эт перегорел светодиодный светильник .	Замена ламп E27 20Вт. шт. светильник	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.05.2022	411	не горит лампа в квартирн. холле. \отсечка ключ в ук \	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.05.2022	30	Консультация с/*техника.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.05.2022	332	Парадная 3. Этаж 19. Срабатывает авт.выключатель, без нагрузки.		11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.05.2022	497	Слабый напор ХВС.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.05.2022		Парадная 10. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		03.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.05.2022	515	6 пар. 3 эт. Кв. холл не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

02.05.2022	513	Консультация с/т.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.05.2022	72	Слабый напро хвс.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.05.2022	710	перегорела лампа в кварт. коридоре, на входе. 8 пар., 14 этаж.	Использовано: Лампа е27 1шт	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.05.2022	526	Подкапывает возле в/счетч.		11.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.05.2022	618	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.05.2022		В 4 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		02.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.05.2022		7 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		01.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
01.05.2022	268	холодная батарея \ кухня\	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.05.2022		3 пар. 8эт. не горит свет у мусоропровода	Использовано: Лампа е27 1шт	11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.04.2022		9 пар.не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		01.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.04.2022		Парадная 7. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		30.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.04.2022	9	Плохой напор ГВС.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.04.2022		Парадная 2. Этаж 19. МОП. Электрощит. Плохой контакт нуля.		11.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.04.2022	268	Подтекает радиатор отопления.		11.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.04.2022	512	Консультация с/техника.		11.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

29.04.2022		8 пар. 12 эт. черн. лест. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.04.2022		6 пар. пасс. лифт. ЗАСТРЕВАНИЕ. Заявка в лифт. сл.		20.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.04.2022	3	Слабый напор хвс.		29.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.04.2022	811	10 пар. входн. дверь. Отрегулировать.	произведена замена доводчика	29.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.04.2022	1015	Консультация с/т.		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.04.2022	224	Регулярно выбивает автоматы. Консультация. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.	Замена вводных автоматов	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.04.2022	917	Консультация электрика.		04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.04.2022		12 пар. 2 эт. черн. лест. Отрегулировать доводчик двери.	доводчик отрегулирован	29.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.04.2022		11 пар. 3 эт. черн. лест. отрегулировать доводчик	установлен новый доводчик	29.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.04.2022		У 9 пар.дверь в паркинг. Граффити.	граффити закрашены	29.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.04.2022		11 пар. 7 эт. Граффити.	стена с граффити закрашена	29.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.04.2022	616	Перепады давления воды.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.04.2022		7 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС. 10.30		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.04.2022	797	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.04.2022		В 12 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		28.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

28.04.2022	208	Капает возле отсека кранов		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.04.2022	202	Течь по стояку ХВС		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.04.2022		В 4 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		27.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.04.2022	591	Холодный пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.04.2022	614	Консульт сантехника по замене смесителя.	Смеситель для раковины 1шт.	04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.04.2022	129	Замена кран-буксы		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.04.2022	557	Отключить стояк ХВС		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.04.2022		Заделка швов переходных балконов с кровли на 1 этаж в 5 пар.	заделка швов произведена	03.05.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
27.04.2022		Переустановка уличной тумбы между 4 и 5 пар, на прходе.	тумба сдвинута и закреплена	28.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.04.2022		За 1 пар. свернули уличную тумбу.	тумба поставлена на место	28.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Дворник: Максудов Алиджон Максудович
27.04.2022	175	В 10.00 ч. на балконе гипрок. (консультация).	гипрок восстановлен	28.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.04.2022		Ремонт доводчика входн. двери в 11 пар.	ДОВОДЧИК ОТРЕГУЛИРОВАН	27.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
27.04.2022		Ремонт доводчика входн. двери в 10 пар.	доводчик отрегулирован	27.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

27.04.2022		Ремонт доводчика входн. двери в 4 пар	доводчик отрегулирован	27.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.04.2022	613	консультация сантехника \ подтек. смеситель\		29.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.04.2022	592	холодный полотенцесушитель	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.04.2022	615	подкапывает полотенцесушитель		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.04.2022		10 пар. тех.этаж.не горят 2 светильника.	Использовано: Лампа е27 1шт	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
26.04.2022		9пар. черная лестн. 18 эт.оторван гипрок обшивки стояка отопления.	произведена зашивка стояка	27.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.04.2022		12 пар шпаклевка и гидроизоляция переходных балконов	шпаклевка и гидроизоляция выполнена	28.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
26.04.2022	602	Консультация с/т.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.04.2022		3 пар. ГРЩ-1 не горит свет.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.04.2022	617	Слабый напор хвс.		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.04.2022	492	Опломбировка в/сч. ОТСЕЧКА. ДМФ работает. Предварительно позвонить за 30 мин.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.04.2022		10 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт.сл.		25.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.04.2022		7 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		25.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.04.2022		5 пар. входн. дверь . Сломан доводчик.	доводчик отремонтирован	26.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.04.2022		5 пар. 16 эт. черн. лест. Не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

25.04.2022		3 пар. диспетч. Ремонт телефона.	телефон отремонтирован	26.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.04.2022	988	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. Желательно 17.30-18.00	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.04.2022		9-12 пар. 1-20 эт. Обход.	обход сделан	26.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
25.04.2022		Граффити Паркинг.. Покраска стены со стороны Пар. 58	граффити покрашены	28.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.04.2022	460	Опломбировка в/сч. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.04.2022		12 пар. входн. дверь не закрывается.	дверь отремонтирована	25.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.04.2022		6 и 7 пар. Проверка на хлопок и синий дым. 1-20 эт.	проверка проведена, никаких нарушений не выявлено	25.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.04.2022	1001	Опломбировка в/сч. ОТСЕЧКА. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.04.2022	353	Парадная 4. Этаж 2. Переходной балкон. Неисправен доводчик.	установлен новый доводчик	25.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.04.2022	597	Подтекает соединение с в/счетчиком.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.04.2022	558	Слабый напор ХВС.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.04.2022	618	Консультация электрика.		04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.04.2022		6 пар. Отключ. стояков ХГВС., верхняя зона Треб. доступ в кв. 564.	стояк запущен	24.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.04.2022	560	Мокрый потолок на кухне возле стояка.		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.04.2022		1 пар. стоит пасс. лифт. Дана заявка в лифт. службу.		05.05.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

24.04.2022	467	Нет ХВС на кухне.		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.04.2022	611	Подтакает возле водосчетч.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.04.2022	555	Слабый напор ХВС		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.04.2022	621	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.04.2022	650	Капает с потолка в коридоре, около ванной.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.04.2022	866	Подтекает унитаз на соединении с канализ. трубой.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.04.2022		9 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу		23.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.04.2022	596	низкая температура ГВС		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.04.2022	559	подкапывает батарея на соединении со стояком.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.04.2022	612	подтекает полотенцесушитель		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.04.2022		6 пар.подвал отсутствует лампа. патрон. плафон.	Замена ламп E27 20Вт. шт., патрон	04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.04.2022	523	не работает магнит на входной двери 6 пар. и не работает домофонная панель.	магнит и панель отремонтированы	25.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.04.2022		12 пар. граффити спуск в 12 подвал.	граффити покрашены	25.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.04.2022		1пар. граффити с 19 по 16 эт. на железных дверях.	граффити удалены	22.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.04.2022		шпаклевка и гидроизоляция переходных балконов 11 пар	шпаклевка и гидроизоляция завершена	25.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

22.04.2022		обход с 5 по 8 пар.	обход завершен	25.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.04.2022	134	Подтекание соединения с рад.отопления.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.04.2022	595	Слабый напор ХВС.		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.04.2022	619	Подтекает соединение с п/сушителем.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.04.2022	554	Консультация электрика.		04.05.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.04.2022		Отключение стояка ГВС (замена п/суш. кв. 674)	Замена п\с	04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.04.2022	661	Сломана входная дверь в 8 пар.	дверь в рабочем состоянии	21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.04.2022	148	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 10см).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.04.2022	562	Консульт. сантхнка		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.04.2022	674	Замена пол/сушителя	Замена п\с	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.04.2022	438	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.04.2022		Замена 1 лампы и патрона в 12 пар. на 2 этаже в квартирном коридоре.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.04.2022	104	Заедает магнит входн. двери в 1 пар	отрегулирован доводчик	22.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.04.2022	104	Не работ. табло в пасс. лифте, в 1 пар.Дана заявка в лифт службу.	произведена замена платы, табло работает	28.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
20.04.2022	953	Сломана плитка на полу в лифт. холле. 8 пар., 6 этаж.	произведена установка оторвавшейся плитки и замена на новую	21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

20.04.2022		заклинило дверь в 12 пар., на 2 этаже из лифт. холла на балкон.		21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.04.2022	931	Опломбировка водосчетч. Отсечка, связь через дмф.	МОП убраны	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.04.2022		9 пар. не горит свет в мусоросборн. камере.	Использовано: Лампа е27 1шт	22.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.04.2022	698	подкапывает батарея на соединен.со стояком.\ кухня \		04.05.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.04.2022		с 1 по4 пар. обход с 1по 20 этажи.	обход произведен	21.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
19.04.2022	547	не работают 2 розетки \ комната \	Поиск и устранение неисправности. Включение автоматов защиты.	22.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.04.2022	603	подтекает полотенцесушитель.		04.05.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.04.2022	940	консультация сантехника по замене арматуры слив. бачка и текущему смесителю..		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.04.2022	138	осмотр квартиры на предмет протечек и составления акта. предварит. позвонить.		22.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.04.2022	847	опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.04.2022	112	слабый напор хвс		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.04.2022	374	установка и опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.04.2022	605	низкая температура гвс. \ долгий пролив. \		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.04.2022	546	слабый напор хвс		21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.04.2022	1010	12 пар. Входная дверь не закрывается до конца.\ не косается магнита\		21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

18.04.2022	698	мигают светильники в натяжном потолке.	Поиск и устранение неисправности. Включение автоматов защиты.	22.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.04.2022	399	опломбировка счетчика воды. \ 1 шт. \	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.04.2022		7 пар. 1эт.замена замка в ГРЩ.	Ремонт замка	22.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.04.2022	598	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.04.2022	522	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.04.2022		8 пар. отключение стояков ГВС и ХВС \ залив из кв. 725. нужен доступ \ передано в ГУЖА.	Замена отсечного крана 1/2 1шт.	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.04.2022		Парадная 12. Входная дверь. Неисправен доводчик.	Замена доводчика	21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.04.2022	713	Протечка по стояку в кухне.	Использованный материал: Угол ДУ40 2шт Муфта ДУ40 2шт Тройник 40-20-40 1шт Труба ППР Ду40 1п.м.	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.04.2022	526	Слабый напор ХВС		21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.04.2022	607	Низкая темп. ГВС		21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.04.2022	451	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.04.2022		12 пар. переход. балкон. Подготовка к шпаклевке и гидроизоляции.	ПОДГОТОВКА ЗАВЕРШЕНА	22.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.04.2022		11 пар. переход. балкон. Подготовка к шпаклевке и гидроизоляции.	подготовка произведена	20.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.04.2022		11 пар. Мусоросб. камера не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	21.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

16.04.2022		Между 8 и 9 пар.(где стояло пухто). Установка и покравска 2 п/сфер.		21.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
16.04.2022	885	Обесточена кв.		21.04.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.04.2022	322	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.04.2022	551	Слабый напор ХВС.		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.04.2022		7 пар. 8 эт. лифт. холл. Оставлен строительный мусор.		21.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
15.04.2022		Не горит лампа в подвале 5 пар.	Использовано: Лампа е27 1шт	18.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.04.2022	542	Холодн. батарея на кухне.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	22.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.04.2022	364	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.04.2022	49	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.04.2022	604	Консульт. сантехника.		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.04.2022		Очистка откоса входной двери в 11 пар.	работы по зачистке откосов выполнены	15.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.04.2022	492	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	21.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.04.2022		7пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.		15.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.04.2022	706	слабый напор ХВС.		21.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.04.2022		11 пар. 10 эт черная лесн.не горит свет.	Использовано: Лампа е27 1шт	18.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

14.04.2022	610	низкая температураГВС		18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.04.2022	550	холодный полотенцесушитель	вытеснения воздуха из п.с	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.04.2022	260	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.04.2022	116	опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.04.2022		12 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.		14.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.04.2022	336	опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.04.2022	390	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.04.2022	694	Слабый напор ХВС.		18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.04.2022	538	Подкапывает соединение с п/сушителем.	Ремонтные работы п.с	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.04.2022	600	Черная лестница. Нет света.	Использовано: Лампа е27 1шт	14.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.04.2022		Парадная 3. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		13.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
13.04.2022	774	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.04.2022	373	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.04.2022		Парадная 10. Переходной балкон. Гидроизоляция и шпатлевка перегородки.	шпаклевка и гидроизоляция завершена	17.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.04.2022	330	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

13.04.2022	936	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.04.2022	381	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	18.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
13.04.2022		Парадная 9 - 12. Покраска п/сфер.	полусферы покрашены	14.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
13.04.2022		5 пар. 1 эт. Разбита банка с пищевыми продуктами (жильцами), при входе в лифт.	грязь и стекла убраны	13.04.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
13.04.2022		5-8 пар. Покраска п/сфер.	полусферы покрашены	13.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.04.2022	702	Низкая t ГВС. Дома не будет.		18.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.04.2022	194	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.04.2022	539	Консультация с/т.		14.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.04.2022	913	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.04.2022		10 пар. переходн. балкон. Подготовка к шпаклевке и гидроизоляции.	подготовка произведена	22.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
12.04.2022	608	Подкапывает п/с.		14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.04.2022		1-12 пар. ГРЩ. Обход с представителем ПЭС.	обход ГРЩ сделан , показания счетчиков сотрудник ПЭС снял	12.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
12.04.2022		2 пар.входн. дверь. Сварка петли.	петля приварена	12.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.04.2022		1-4 пар. Покраска п/сфер.	полусферы окрашены	12.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

12.04.2022	458	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. 10-13	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	22.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.04.2022		В 3 пар. стоит грузовой лифт. Дана заявка в лифт службу		12.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.04.2022	594	Не горят 2 лампы в кварт коридоре. 7 пар., 4 этаж.	Замена ламп E27 20Вт. 2шт.	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.04.2022	897	Опломбировка водосчетч. Желательно с 9 до 10 ч и предварит. позвонить.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.04.2022	710	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки п\с	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.04.2022	407	Опломбировка водосчетч. Отсечка, связь через дмф.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.04.2022	599	Консульт. сантехника.		13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.04.2022		Устан. полусфер возле 4 пар. , чтоб не парковались авто на газоне.	полусферы установлены	11.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.04.2022		В 3 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		11.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.04.2022	683	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.04.2022		Отключение стояка ХВС по , в 8 пар., кварт. 687, нижняя зона		13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.04.2022	665	Опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.04.2022	931	11 пар. 13 эт. не горит лампа в кварт. холле. \отсечка на кв. ключ в ук\	Замена ламп E27 20Вт.1шт.	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.04.2022		11 пар. 13 эт. не горит лампа в лифтовом холле.	Замена ламп E27 20Вт. 1шт.	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.04.2022	670	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

11.04.2022	484	опломбировка счетчиков воды.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.04.2022		1 пар. сорвана с петли входная дверь в парадную 10.04 в 22.27.	петля приварена	11.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.04.2022	43	консультация сантехника.		13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.04.2022		11 пар. 9 эт. не горит лампа на черной леснице.	Замена ламп E27 20Вт. шт.	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.04.2022	165	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. Желательно 9-10	Пломбы 2 шт., проволока	07.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.04.2022		3 пар. \ помещение диспетчерской \ не горит светильник над столом.		13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.04.2022	173	стойкий запах канализации в санузле.	Прочистка участка канализации 1п.м	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.04.2022	687	консультация сантехника.		13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.04.2022	610	Подтекает соединение п/сушителя.		13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.04.2022	523	Опломбировка в/счетчиков.	Опломбировка счетчика (пломба 1шт., проволока 100мм).	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022	93	Холодный п/с.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022	530	Консультация электрика.		13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.04.2022	370	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022		12 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		08.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
08.04.2022		3 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		08.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

08.04.2022		9 пар. Гидроизоляция и ремонт перех. балконов.	гидроизоляция и шпаклевка перегородок произведена	12.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.04.2022	493	Слабый напор ХВС. ДМФ работает. Желательно 16-18		14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.04.2022		9 пар.перех. балкон. Подготовка к шпаклевке и гидроизоляции.	произведена подготовка под шпаклевку и гидроизоляцию	10.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.04.2022	205	Опломбировка в/сч. ДМФ не работает.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.04.2022		10 пар. 1 эт. Оторван гипрок черн. лест., стояк отопления.	гипрок поставлен на место	11.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022		9 пар. 2 эт. Оторван гипрок черн. лест., стояк отопления.	гипрок поставлен на место	11.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022		5 пар. 16 эт. Нарисовано граффити.	граффити закрашены	11.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022		9 пар. 19 эт. Оторван гипрок черн. лест., сток отопления.	гипрок поставлен на место	11.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022		12 пар. Торец дома, нарисовали граффити. Жалоба.	граффити удалены	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022		6 пар. груз. лифт Сорвано информ. лифт. объявление.	информация развешана новая	08.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.04.2022		5 пар. груз. лифт сорвали информ. лифт. объявления.	новая информация развешана	08.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.04.2022		9 пар. Между 10 и 11 эт.черн. лест. оставлен мусор.	мусор убран	08.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.04.2022		9 пар. 14 эт.Дверь на перех. балкон, вынести.	дверь с балкона вынесена	08.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.04.2022		11 пар. 19 эт. Вынесли бытовой мусор.	мусор убран	08.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
08.04.2022		11 пар. 12 эт. Оставлен бытовой мусор у мусоропр.	мусор вынесен	08.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович

08.04.2022		7 пар. 13 эт.Сломана ручка (дверь на перех. балкон).	установлена новая ручка	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
08.04.2022	898	Консультация с/т. ДМФ работает.		13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022	494	Сломано под душ. кабиной. Протечка в кв. 489		13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.04.2022	489	Мокрая стена в кварт. коридоре возле щитка. 5 пар, 15 этаж.		13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.04.2022	236	Опломбир. водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 2 шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022	414	ГВС не горячая, холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.04.2022	620	Холодн. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.04.2022	478	Нет ГВС в квартире. и холод. пол/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.04.2022		В 7 пар. на 14 этаже не горит лампа в кварт. холле.	Использовано: Лампа е27 1шт	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.04.2022	807	опломбировка водосчетч.	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.04.2022		С 5 по 8 пар. из подвала „ Аир - нет" забрал бесперебойник для сервера на диагностику.	бесперебойник установлен, сигнал восстановлен	25.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
07.04.2022	616	Холодн. пол/сушитель, нет ГВС		13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.04.2022		Настройка насосов во всем доме.	Настройка насосов произведена	07.04.2022	Главный инженер Юг: Филатов Антон Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.04.2022	786	Заклинивает дверь от лифта на балкон на 14 этаже в 9 пар.	дверь отрегулирована	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.04.2022	96	Пропала ГВС	Восстановлено	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

07.04.2022	1001	Слабый напор ХВС	Восстановлено	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
07.04.2022	112	Пропала ГВС	Восстановлено	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.04.2022		Пропало в/наблюдение 2 корп. Дана заявка в Аир - нет		07.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
07.04.2022		В 5 пар. на черн. лестнице, на 5 этаже сорвали гипрок.	гипрок прикручен на место	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.04.2022		В 5 пар. на черн. лестнице между 2 и 3 этаж. сорвали гипрок.	гипрок прикручен на место	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.04.2022		1 и 3 корпус пропало видеонаблюдение. передано в \ Аирнет \.		07.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.04.2022	332	подкапывает полотенцесушитель.	Выполнено	13.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.04.2022		7 пар. ГРЩ. перевод загородительных огней на фоторелле.	Монтаж фотореле	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.04.2022		7 пар. ГРЩ замена автоматов на загородительные огни.	Замена автоматов 2 шт	13.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.04.2022	853	опломбировка счетчиков воды	Опломбировка счетчика (пломба 2шт., проволока 200мм).	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.04.2022	725	холодная батарея на кухне.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	14.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.04.2022		ремонт и гидроизоляция переходных балконов 8 пар	гидроизоляция и штукатурка перегородок выполнена	08.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
06.04.2022	9	холодный полотенцесушитель	вытеснения воздуха в верхней точки п\с	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.04.2022		8 пар. подготовка переходных балконов к ремонту и гидроизоляции.	подготовка произведена	08.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
06.04.2022		2 пар. оторвана туба водостока.	Водосток отремонтирован	07.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

06.04.2022	661	Выбивает вводный автомат.	Выполнена замена автомата	07.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.04.2022	104	Парадная 1. Этаж 18. Студия. Низкая темп. радиатора отопления (предварительно звонить, работают).	Устранено	07.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.04.2022	62	Холодный п/сушитель.	вытеснения воздуха в верхней точки стояка	07.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.04.2022	167	Слабый ХВС.	Выполнена перенастройка частотника насоса	07.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.04.2022		Парадная 3. Подвал. Канилизац. труба, сорвана.	канализационная труба поставлена, вычищена и закреплена	11.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.04.2022	169	Слабый ХВС.		14.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.04.2022	861	Плохое ГХВС.	Выполнено	13.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.04.2022	557	Опломбировка в/счетчика.	Пломбы 2шт., проволока	07.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.04.2022		Парадная 2. Этаж 10. Матрац и мусор.	мусор вынесен	06.04.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
05.04.2022		Парадная 1. Этаж 16. Граффити.	граффити удалены	06.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.04.2022		Парадная 1. Этаж 10. Граффити.	граффити удалены	06.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.04.2022		Парадная 1. Этаж 7. Граффити.	граффити удалены	06.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.04.2022	1018	Течь по стояку ГВС с верхнего этажа.	Ремонт (редуктор давления)	14.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.04.2022		Парадная 9 - 12. Этаж 1 - 20. Обход, осмотр мусоропр., вандализм и т.д.	обход произведен	08.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.04.2022		5-8 пар. 1-20 эт. Обход,осмотр мусоропр, вандализм и т.д.	осмотр парадных произведен	05.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

05.04.2022		3 пар. 3 эт. Отвалилась табличка эт.	таблички на этажах поставлены на место	05.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.04.2022		12 пар. груз. лифт. Не работает. Заявка в лифт. сл.		04.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.04.2022		3 пар. диспетчерская. С/у не горит свет.	Замена лампы	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.04.2022	314	1) Запах канализации. 2) Засор в ванне.	Прочистка участка канализации в ванной	07.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.04.2022	128	Консультация электрика.	Выполнено	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.04.2022	370	Опломбировка в/сч.	Пломбы 2шт., проволока	07.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.04.2022	719	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. 10-12	Пломбы, проволока.	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.04.2022		3 пар. 5 эт.Отвалилась табличка эт.	Саморезы	05.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.04.2022		3 пар. 1 эт. черн. лест. Оторван гипрок на стояке отопления.	гипрок прикручен на место	05.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.04.2022		1-4 пар. 1-20 эт. Обход, осмотр мусоропр., вандализм и т.д.		05.04.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.04.2022	305	Замена отсек. кранов.	Краны 2шт.	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.04.2022		3 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.04.2022		В 12 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу		03.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.04.2022		Нет света в 9 пар, на 8 этаже черной лестницы		05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.04.2022		Во 2 пар. стоит грузовой лифт Дана заявка в лифт службу		03.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

03.04.2022	163	Подтекает на соединении с пол/сушителем.	Выполнено	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.04.2022	725	Холодн. батар. в кухне	Выполнено	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.04.2022	942	Опломбировка водосчетч. Желательно к 17 ч.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.04.2022	126	низкая температура гвс.	Выполнено	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.04.2022	72	слабый напор хвс	Выполнено	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.04.2022		2 пар. на черной лесн. не горит лампа между 2 и 3 эт.	Замена лампы	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.04.2022	305	течь по стояку в комнате \ студия \.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.04.2022		Парадная 12. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		02.04.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.04.2022	29	Холодный п/сушитель.		05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.04.2022		Парадная 8. Этаж 11. Черная лестница. Не горит лампа.	замена лампы	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.04.2022	347	Опломбировка в/счетчиков.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.04.2022	69	опломбировка в/счетчиков.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.04.2022	314	Консультация с/техника.	Выполнено	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.04.2022	825	Опломбировка в/сч. ДМФ не работает. Связь тел.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.04.2022		3 пар. Помещнн. уборщ. , не горит свет.	Замена лампы	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

31.03.2022	39	Опломбировка в/сч. ДМФ не раб. Связь по тел.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.03.2022	20	Опломбировка в/сч. ДМФ не. Связь по тел.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.03.2022	104	Слабый напор хвс.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.03.2022		10 пар.10 эт. черн. лест. Подкапывает радиатор.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.03.2022	428	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.03.2022	1015	Холодный п/с.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.03.2022		1 пар. Установка п/ сфер.	п/сфера установлена на место	31.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.03.2022	814	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
31.03.2022		3 пар. Отрегулировать доводчик (входн. дверь).	доводчик отрегулирован	31.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.03.2022		9 пар. 1 эт. Лифт холл перегорел светильник.	Замена светильника	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.03.2022	325	Нет света возле кварт.	Замена лампы	05.04.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.03.2022	92	Холодн. батар в кухне.		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.03.2022	786	Подтекает на соединении с редуктором		05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.03.2022	104	Слабый напор ХВС		05.04.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.03.2022	543	Холодн. пол/сушитель		05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

30.03.2022	38	опломбировка водосчетч.	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.03.2022	796	Опломбировка водосчетчика	Выполнена	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.03.2022	1005	Опломбировка водосчетчиков	Пломбы, проволока	05.04.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.03.2022		Во 2 пар стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу		30.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.03.2022	867	Опломбировка водосчетчиков	Пломбы, проволока	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.03.2022		12пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтов. службу.		30.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
29.03.2022	169	холодный полотенцесушитель.		31.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.03.2022	41	холодная батарея на кухне\ стояк горяч.\	Выполнено	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.03.2022		10 пар. 16эт. не горит светильник на черной лесн.	Замена лампы	31.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.03.2022	221	консультация сантехника. течет смеситель в ванной.		31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.03.2022		4пар. 19эт. нет света у мусоропровода.	Замена лампы	31.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.03.2022	433	низкая температура гвс.		31.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.03.2022		12 пар. отрегулировать доводчик на входной двери.	доводчик отрегулирован	30.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.03.2022		2 пар. сломан доводчик на входной двери.	доводчик отрегулирован	30.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
29.03.2022		4 пар. пассажирский лифт. свернута камера в\ наблюдения. при движении лифта камера колеблется. передано в \айр нет.\	установлена новая видеочамера	26.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

29.03.2022	509	на кухне при включении гвс. подкапывает по стояку.		31.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.03.2022		3 пар. \ диспетчерская \ перегорела лампа в с\ уз.	Замена лампы	31.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
29.03.2022	359	замена и опломбировка счетчиков воды.	Пломбы, проволока	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.03.2022		Парадная 2. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		29.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.03.2022	541	Холодный п/сушитель.	Выполнено	31.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.03.2022	894	Низкая температура ГВС.		31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.03.2022	576	Слабый напор ХВС.	Выполнено	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.03.2022	99	Консультация с/техника.	Выполнено	31.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.03.2022	701	Опломбировка в/счетчиков.	Пломбы, проволока	31.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.03.2022	865	Парадная 10. Этаж15. Квартирный холл. Висит незакрепленный провод.		31.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
28.03.2022	211	Парадная 2. Этаж 17. Дверь на переходной балкон. Снят доводчик.	установлен новый доводчик	29.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.03.2022		Парадная 4. Входная дверь. Приварить нижнюю петлю.	петля приварена	28.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.03.2022		Парадная 6. Гидроизоляция и ремонт перегородки .	гидроизоляция и ремонт выполнены	06.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
28.03.2022		11 пар. 15 эт. черн. лест. не горит свет.		31.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

27.03.2022	19	Подкапывает отсек. кран у радиатора.	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.03.2022	296	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. 10-13	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.03.2022	9	Слабый напор хв.	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.03.2022		3 пар. 13 эт. черн. лест. не горит свет.		29.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.03.2022	994	Консульт. сантехника .	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.03.2022		В 12 пар. стоит грузовой лифт. Дана заявка в лифт службу.		26.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.03.2022	865	Холодн. пол/сушитель	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.03.2022		В 12 пар. сломана петля входной двери в пар.	приварена петля на входной двери	28.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.03.2022	451	Консульт. сантехника.	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.03.2022	691	опломбировка водосчетч.	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.03.2022		1 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.		26.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.03.2022	126	холодный полотенце суш.	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.03.2022	332	низкая температура гвс.\ долгий пролив \	Выполнена	29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.03.2022	268	слабый напор гвс.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

25.03.2022	199	в ванной подтекает шланг под раковиной.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.03.2022		1 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		12.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.03.2022	677	8 пар. 5 эт. не закрывается дверь на переходной балкон \ отсутствует доводчик \	Доводчик на месте и отрегулирован	28.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
25.03.2022	677	8 пар. 5 эт. не закрывается дверь квартирного холла .	Дверь сделана	28.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.03.2022	757	Подтекает отсек.кран радиатора отопления.		29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.03.2022	873	Холодный п/сушитель.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.03.2022	501	Слабый напор ХВС.		29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.03.2022	661	Парадная 8.Обесточна квартира.		29.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.03.2022		Уборка и очистка территории от мусора после зимы	произведена полная уборка территории от мусора	27.03.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
24.03.2022		Парадная 4. Не работает кнопка "На выход". Передано в "Сайлекс".	Кнопка отремонтирована	24.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
24.03.2022	188	Консультация с/техника.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.03.2022		Парадная 6. Пассажирский лифт. Нет в/сигнала. Передано в Аир-Нет.	видеокамера поставлена, видео наблюдение восстановлено	05.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
24.03.2022	14	Опломбировка в/счетчиков.		29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.03.2022		Парадная 5 - 8. Пропало в/наблюдение. Заявка в АирНет.		29.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
24.03.2022	54	Опломбировка в/счетчиков.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

24.03.2022	344	Нет ХВ в кв.		29.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.03.2022		12 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022	388	Подкапывает кран у радиатора.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.03.2022	601	7 пар. 5 эт. кв. холл не горит свет.		25.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.03.2022		5-12 пар. Пожар. сигнализация. Система отключена.		25.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		1-4 пар. Пожарн. сгнализация. Система отключена.		25.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		9 пар. мусоросб. камера ,подкапывает кран.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.03.2022	371	4 пар. входн. дверь. Не работает кнопка на выход, заедает.	Кнопка отремонтирована	24.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.03.2022	627	Опломбировка в/сч. Предварительно позвонить. ДМФ не раб.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.03.2022		5 пар.. Ремонт перегородок, перех. балкон.	ремонт перегородок и гидроизоляция от протечек в парадную сделано	26.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.03.2022		8-12 пар. 20эт Перех. балкон, очистка от наледи.	Переходные балконы очищены от наледи	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.03.2022		8 пар. 20 эт. черн. лест. решетка, сломан замок.	Произведена установка замка	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.03.2022	960	Составить акт о протечке.		25.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		12 пар. Отключен стояк ХВС.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.03.2022	960	Заливают сверху (кухня).		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

23.03.2022	847	Консультация с/т. ДМФ работает.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.03.2022		Во 2 пар. пропала ХВС, встали насосы. Вызвать настройщика насосов?		24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		В 3 пар. пропала ХВС, встали насосы. Вызвать настройщика насосов.?		24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.03.2022		В 1 пар. пропала ХВС, отключились насосы. Вызвать настройщика насосов?	ВЫЗВАН НАСТРОЙЩИК	24.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.03.2022	265	Пропала ХВС в квартире.		24.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.03.2022	41	Пропала ХВС в кварт.		24.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.03.2022	46	Пропала ХВС в кварт.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.03.2022	973	Холодн. батар. на кухне		29.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.03.2022		Нет освещения в 8 пар., на черн. лестнице, 3, 4, 5 этаж.		25.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.03.2022	759	Слабый напор ХВС		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.03.2022	627	Слабый напор ГВС.		25.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.03.2022	669	консульт. сантехника		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.03.2022		установка полусфер возле нового спуска	полусферы установлены	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.03.2022		установка полусфер на пешеход. дорожке между 4 и 5 пар.	полусферы установлены на место	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.03.2022		Установка полусфер между 8 и 9 пар.	полусферы поставлены на место	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович

22.03.2022		чистка балкона на 20 эт. в 7 пар.	произведена чистка переходного балкона от наледи на 20 эт	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.03.2022		Установка полусфер между 4 и 5 пар.	полусферы установлены	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.03.2022		чистка балконов на 20 этаже в 6 пар.	произведена полная чистка балконов от наледи	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.03.2022	839	Не работ. вентиляция в пассаж. лифте. Дана заявка в лифт службу.		31.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.03.2022	509	Выбило свет в кварт.		22.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.03.2022	822	слабый напор хвс.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022	34	консультация сантехника .		25.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.03.2022		4 пар. 9 эт. нет света у мусоропровода.		22.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.03.2022	900	консультация электрика. \ мигает люстра. лампы меняли.\		22.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.03.2022		1 пар. отрегулировать доводчики на входных дверях парадной и черной лестницы.	доводчики отрегулированы	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.03.2022	172	замена и опломбировка счетчиков воды		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022		Снятие доводчиков с пластиковых дверей(на лето) с 1 по 12 пар	Доводчики сняты и убраны	21.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.03.2022		информация от службы 004 за номером 137. 4 пар. 7эт. залитие кв.368.	Ошибочно	21.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022	414	заедает домофонная кнопка выхода на двери. передано в обслужив. компанию \ сайлекс\ заявка 1272.	кнопка работает, не работает ключ у собственника	23.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.03.2022	195	осмотр сантехником водосчетчиков после проверки.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.03.2022	231	Зпар. 2эт. нет света в квартирном холле.		22.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.03.2022	368	опломбировка счетчиков воды.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022	451	Парадная 58, 5 парадная. Во время дождя и в период таяния снега на входную дверь, доводчик двери, домофон течет вода. Вода заливается внутрь парадной. Петли входной двери и сама дверь частично проржавели.	парадная отремонтирована, вода не течет	28.03.2022	
21.03.2022	172	Замена счётчиков горячей и холодной воды.		21.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022	959	Замена и опломбировка в/счетчика.		25.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.03.2022		Парадная 10. Не работает считывающее устройство. Передано в "Сайлекс".	Устройство входа/выхода отремонтирована	24.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
21.03.2022	11	Парадная 1. Входная дверь. Черная лестница, дверь. Отрегулировать доводчики.	доводчики отрегулированы, двери закрываются	23.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.03.2022		Парадная 10. Пасс.лифт. Не работает. Передано в лифтовую службу.		21.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.03.2022	311	Холодный п/сушитель.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.03.2022	84	Опломбировка в/счетчика.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.03.2022	339	Слабый напор ХВС.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.03.2022	223	Опломбировка в/счетчиков.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.03.2022	320	Консультация с/т.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

19.03.2022	837	Слабый напор гв.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.03.2022	231	3 пар. 2 эт. кв. холл не горит свет.		22.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.03.2022	919	Подкапывает отсек. кран п/с.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.03.2022	515	Замена и опломб. в/сч. ДМФ работает.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.03.2022	652	Консульт. сантехника		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.03.2022	125	Слабый напор ГВС		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.03.2022	856	Подтекает на соедин. с пол/сушителем.		22.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.03.2022	411	Холодн. пол/сушитель.		22.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.03.2022	368	перегорела лампа в квартирном холле	Произведена замена перегоревшей лампочки	18.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022	799	консультация электрика. мигает лампа в натяжном потолке.	Отошёл зажим к светильнику	18.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022	412	залив из кв.417.	В очередной раз залили кв 412, из за неправильно установленных отводах	18.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.03.2022	412	составление акта о протечке из 417 кв.	Акт составлен	18.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.03.2022	803	слабый напорхвс.	Отрегулирован редуктор давления, напор в норме	18.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.03.2022	515	слабый напор гвс	Отрегулирован редуктор давления, напор в норме	18.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.03.2022	611	холодная батарея на кухне.	Спущен воздух в радиатора, горячий	18.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

17.03.2022		12 пар. 19 эт. нет плафона у мусоропровода	Замена перегоревшей лампочки и установка плафона	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022		12 пар. 16эт. 18 эт.отсутствуют плафоны на черной лесн.	18эт - черн лест замена перегоревшей лампочки и установка плафона и 16 это - замена перегоревшей лампочки и установка плафона	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022	701	холодный полотенцесушитель.	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	18.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.03.2022		11 пар. 13 эт. на черной лес. отсутствует плафон и нет лампы.	Замена перегоревшей лампочки и установка плафона	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022		12 пар. 4 эт. оторван откос на двери выхода с черной лесницы на переходной балкон.	Откос восстановлен	18.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.03.2022		9 пар. 16эт. 19эт. черная лестница . отсутствуют плафоны.	19 эт- Произведена замена перегоревшей лампочки и установка плафона. 16эт - замена перегоревшей лампочки , патрона и установка плафона	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022		5 пар. 9 эт. нет плафона на черной лесн.	Замена перегоревшей лампочки и установка плафона	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
17.03.2022		10 пар. 16 эт.граффити на двери с переходн. балк. на черн. лесницу.	Граффити удалены	17.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.03.2022		5 пар. черн. лестн. 13. эт. 16 эт.граффити.	Граффити удалены	17.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.03.2022		2 пар. ремонт доводчика входной двери.	Доводчик отремонтирован	17.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.03.2022		отключение стояка гвс. \замена полотенцесушителя в кв 691. 8 пар	Стояк запущен	17.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.03.2022	274	Низкая темп. ГВС.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	17.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.03.2022	921	Подтекает отсекающий кран ГВС.	Подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	17.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.03.2022	771	Консультация с/техникаю	Дана консультация по замене редукторов давления	17.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

16.03.2022		Парадная 12. Пасс. лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		16.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.03.2022	197	Слабый ХВС.	Произведена регулировка редуктора давления, напор нормальный	17.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.03.2022	940	Консультация электрика. Неисправность варочной поверхности (выбивает автомат в щитке). Повтор, см. заявку от 11.03.	Замена провода в варочной панели к розетки	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.03.2022	940	Обесточена квартира (постоянно выбивает автомат в щитке).	при осмотре обнаружено неправильное подключение	17.03.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
16.03.2022	450	Консультация электрика (установка подвесного светильника).	Замена светильника(собственника) в ванной комнате	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.03.2022	285	Парадная 3. Этаж 11. Консультация электрика (неисправны эл.розетки).	Неправильное подключение к автомату, все приведено в правильное состояние	17.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.03.2022		Парадная 5 - 12. Не горит уличное освещение. В ГРЩ произведена замена автомата.	Освещение восстановлено	16.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.03.2022		В 12 пар. стоит пассаж. лифт. Дана заявка в лифт службу.		16.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
16.03.2022	412	Опять топит 417 кварт.	Затопление произошло в кв 412, из за кв 417	16.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.03.2022	297	Консульт электрика по переносу розеток		16.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.03.2022	721	Холодн. пол/сушитель.	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	16.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.03.2022	871	Холодная батар. на кухне	Спущен воздух в радиатора, горячий	16.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.03.2022	674	Замена унитаза Желатнльно позвонить за 1 час и на 17ч.00мин.	Произведена замена унитаза(собственника)	16.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.03.2022	402	Из ХВС идет ГВС. Обр. в 417 кварт.	Неправильно подключен бойлер	16.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

15.03.2022	412	Составление акта о протечке с 417 кв.	акт составлен	16.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
15.03.2022	408	Замена и опломбировка водосчетчиков	Произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС (собственника)	16.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.03.2022	691	Консульт. сантехника по замене пол/сушителя. По телефону.	произведена замена п/суш	17.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
15.03.2022	412	Заливает 417 квартира в сан/узле.	залитие в очередной раз с кв 417	15.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.03.2022	270	Замена и опломб. в/сч. Дмф работает. Желательно 11.00	Произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС(собственника)	16.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.03.2022		2 пар. 5 эт.кв. холл отвалилась плитка.	Плитка восстановлена в кв и лиф холлах	15.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
15.03.2022	207	Подкапывает батарея на кухне.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	15.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.03.2022		9-12 пар. кор. 3. Нет сигнала, пропало в/наблюдение. Заявка в Аирнет.		15.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.03.2022		2 пар. 16 эт. лифт. холл отвалилась плитка.	произведена установка отвалившейся плитки в лиф холле	14.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.03.2022	804	Слабый напор воды.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	15.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.03.2022		9 пар. 19 эт. черн. лест. не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки E 27	15.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.03.2022	791	Осмотр, на залитие.	произведен осмотр, выявлено, что сорван шланг к аквариуму	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.03.2022	574	Консультация с/т.	дана консультация по замене в/счетчиков	15.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.03.2022		9 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС (верхняя зона). 17.40	стояк запущен	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.03.2022	787	Заливают сверху на кухне.	залило с кв 791, оторвался шланг к аквариуму	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

14.03.2022		4 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт.сл.		14.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.03.2022		3 пар. вход. Жильцами оставлена тележка из магазина.	тележка убрана	13.03.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
14.03.2022	493	5 пар. 16 эт. лифт. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	15.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.03.2022		2 пар. Офис. ГРЩ сломана ручка и замок.	отремонтирован замок и ручка	15.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.03.2022		10 пар. консъержная. Ремонт системы замка.	произведен ремонт замка и системы закрытия в консъержной	14.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.03.2022		1-12 пар.Обход пар.(мусор, вандал т.д.)	обход совершен	16.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.03.2022		10 пар. вход. дверь не работает кнопка. Заявка в Сайлекс.	Кнопка работает, сделана	15.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.03.2022	831	Опломбировка в/сч. ДМФ работает.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	15.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.03.2022	219	Замена и опломб. в/сч. ДМФ работает. Желательно 9-10	произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС (собственника)	15.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.03.2022		10 пар. 15 эт. не горит 1 лампа в кв. холле и 1лампа в лифтовом холле.	произведена замена перегоревших лампочек	15.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.03.2022	974	холодная батарея.\ стояк горяч.\ на кухне.	спущен воздух в радиаторе, горячий	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.03.2022	394	консультац. электр.	дана консультация по установке звонка	14.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
13.03.2022	579	холодный полотенцесушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	14.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.03.2022	742	Подтекает соединение с в/счетчиком ХВС.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.03.2022	686	Консультация электрика.	ДАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПОТОЛКЕ	14.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

12.03.2022	357	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления , напор нормальный	14.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
12.03.2022		6 пар. мусоросб. камера не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	14.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.03.2022	57	Подкапывает около п/с.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	11.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.03.2022	484	Слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления, не держит, требуется замена, истек срок эксплуатации	14.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.03.2022	642	Консультация с/т.	дана консультация по замене п/сушителя	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.03.2022	940	Не работает варочная поверхность.	пробит провод, отремонтирован	11.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
11.03.2022		3 пар. 5 эт. черн. лест. подкапывает батарея, проверить.	затянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	14.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.03.2022	626	Замена и опломб. 2 в/сч. ДМФ работает.	произведена замена и опломбировка (собственника)	15.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.03.2022		9 пар. 9 эт. у мусоропр. оставлен бытовой мусор.	Мусор убран	11.03.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович
11.03.2022	35	Плохо идет ХВС	Отрегулирован редуктор давления, ХВС в норме	11.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.03.2022	11	Отрегулировать доводчики на балкон и черн. лестницу, чтоб не хлопали.	ДОВОДЧИКИ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ	14.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.03.2022		Пропал сигнал видеонаблюдения с 9 по 12 пар.		11.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
10.03.2022	129	Замена кран - буксы в смесителе на кухне.		11.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.03.2022	638	Течет пол/сушитель на соединении.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	11.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.03.2022	297	Слабый напор ГВС на кухне	отрегулирован редуктор давления, но требуется его замена, тк срок службы вышел	11.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

10.03.2022	189	Консульт. электрика	дана консультация по установке эл плиты	11.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.03.2022	441	Замена редуктора давления	произведена замена редуктора давления	11.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
10.03.2022	665	Протечка в квартире около в/счетчиков, до 1 этажа	Протечка произошла в кв 665 около в/счётчика, протечка устранена	10.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.03.2022	669	Протечка, на 1 этаже 8 пар - лужа., нужно убрать	Из за протечки с кв 665, образовалась лужа на 1 этаже, убрано	10.03.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна
10.03.2022	417	Составление акта о протечке и выдача предписания.	акт и предписание составлены	11.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.03.2022	412	Составление акта о протечке с 417 кв.	акт о протечке составлен	11.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.03.2022	392	Подтекает фильтр ХВС	выполнена замена фильтра, подтекание устранено	10.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.03.2022	1018	слабый напор гвс.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	10.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.03.2022	797	консультация электрика. не работает выключатель \ на ванную и кухню. \	При осмотре обнаружен обрыв к выключатель, все восстановлено	10.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.03.2022	462	низкая температура гвс. долгий пролив.	Попытались отрегулировать редуктор давления, не работает из за окончания срока действия, требуется замена	10.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.03.2022	46	холодн.полотенцесушитель .консультация сантехника.	Спущен воздух а системе, п/суш горячий	10.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.03.2022	630	опломбировка счетчиков воды.	Проведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	10.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
09.03.2022		10 пар.подвал.установка распред.коробки	Установка распред коробки	09.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.03.2022		10 пар. ГРЩ установка автомата	Установлен автомат в ГРЩ	09.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

09.03.2022		10 пар. подвал.протяжка провода на розетки . установка розеток	Проведена протяжка кабеля для установки розеток	09.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.03.2022	932	опломбировка счетчиков воды.	Произведена опломбировка счётчика ХВС	10.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.03.2022	83	Слабый напор ХВС.	Отрегулирован редуктор давления ХВС, напор в норме	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.03.2022	625	Консультация с/техника.	Дана консультация по замене и установки унитаза	09.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
08.03.2022	108	Подтекание отсек./крана радиатора отопления.	Подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.03.2022	412	Протечка из 417 квартиры (коридор + ванна); протекание также в лифтовом холле.	акт о порче общедомового имущества составлен и предписание	11.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.03.2022		9 пар. Мусоросб. камера подтекает кран.	Кран подтянули, подтекание устранено	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.03.2022		5 пар. мусоросб. камера не горит свет.	Произведена замена перегоревшей лампочки	09.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.03.2022		1 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		07.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.03.2022		Опять пропал сигнал в/наблюдения по Параш. ул., 3 корпус, с 9 по 12 пар. Дана заявка в Аир Нет.		06.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
06.03.2022	78	Слабый напор ХВС в квартире.	Отрегулирован редуктор давления,напор в норме	09.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.03.2022	719	Подкапывает Около счетч. ГВС	Затянуло гайку,намотали лен,подтекание устранено	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.03.2022	725	Холодн. пол/сушитель, стоя горячий	Спущен воздух в системе, п/суд горячий	09.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
06.03.2022	298	Консульт. сантехника	Дана консультация по замене редукторов	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.03.2022	558	не работает звонок. консультация электрика по замене.	Произведена замена звонка (собственника)	09.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

05.03.2022	220	консультация сантехн. по замене фурнитуры сливного бачка.	Произведена замена фурнитуры (собственника) сливного бочка	09.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.03.2022	677	слабый напор гвс.	Отрегулирован редуктор давления, напор в норме, нужна замена истек срок службы	09.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
05.03.2022		не работает грузовой лифт. 3 пар.. передано в лифтовую службу.		05.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
05.03.2022		10 пар. подвал. установка выключателя \ 1 шт.\ .	Произведена установка 1 выключателя	05.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.03.2022		10 пар. подвал.установка светильников \ 5 шт. \	Произведена установка светильников	05.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.03.2022	984	Подтекание унитаза. Отсекающий кран неисправен.	Перекрыт кран , подтекание устранено	04.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.03.2022	546	Консультация с/техника.	Дана консультация по переносу в/ счетчиков	05.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.03.2022	819	Холодная 1/2 радиатора отопления в комнате .	В радиатора образовалась пробка, спущен воздух, радиатор горячий	05.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.03.2022		Парадная 3. Пассажирский лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		04.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.03.2022	700	Слабый напор ХВС.	Отрегулирован редуктор давления, напор в норме	05.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
04.03.2022		Подвал 10. Протяжка кабеля от ГРЩ под светильники.	Произведена протяжка кабеля от ГРЩ до 10 подвала для установки светильников	04.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.03.2022	810	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	05.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.03.2022	295	Консультация электрика.	Дана консультация по розеткам	05.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.03.2022		Парадная 2. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифтовую службу.		04.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
04.03.2022	878	Опломбир. водосчетч. на кухне.	Счетчик опломбирован	04.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

03.03.2022	909	Холодный пол/сушитель.		04.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.03.2022		Пропал сигнал видеонаблюдения с 9 по 12 пар.. Заявка в Аир Нет		04.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.03.2022	799	Консультация с/т.	Дана консультация по установке фильтров и замены редукторов	04.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.03.2022	119	Составить акт о протечке.	составлен акт	05.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
03.03.2022	555	Подкапывает около в/сч.		04.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.03.2022		7-12 пар. Осмотр сливных отверстий и обход переходных балконов.	Осмотр произведен, сливные отверстия освобождены ото льда	04.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.03.2022		3 пар. диспетчерская. Перегорел бесперебойник, требуется новый.	установлен новый бесперебойник, пожарная работает на отдельном	05.04.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
03.03.2022		1-6 пар. 2-20 эт. Осмотр сливных отверстий и обход переходных балконов.	Все парадные и этажи проверены и сливные отверстия очищены ото льда	03.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.03.2022	919	Консультация электрика.	Дана консультация по переносу эл счетчика	04.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.03.2022	444	Слабый напор гвс.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	03.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.03.2022		9-12 пар. Пропало в/наблюение. Заявка в Аирнет.		04.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
03.03.2022	394	Перепады давления воды.		04.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.03.2022	324	Холодные батареи. ДМФ работает. Желательно с 9-10.		04.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.03.2022		В 12 пар. сломан доводчик входной двери.	Произведена замена доводчика	03.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.03.2022	119	Протечка в ванной из 125 кварт.	Протечка устранена, в кв 125 забыли закрыть кран	03.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

02.03.2022	508	Не срабат. магнит входной двери в 6 пар.	Магнит отремонтирован, работает	03.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.03.2022	114	Составить акт о протечке	акт составлен	05.03.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
02.03.2022	694	Не горит лампа в кварт. коридоре. 8 пар., 10 этаж.	Произведена замена перегоревшей лампочки	03.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.03.2022		В 12 пар. стоит пассаж лифт. Дана заявка в лифт службу.		02.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
02.03.2022	114	Течь в квартире	Течь устранена, в кв 125 забыли закрыть кран	03.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.03.2022	888	Слабый напор ХВС в квартире.	Произведена регулировка редуктора давления, напор нормальный	03.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.03.2022	507	Консульт. сантехника.	Дана консультация по проверке счетчиков или замене их , также по поводу установки фильтров	03.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.03.2022		Сломан доводчик входн. двери в 5 пар.	Доводчик отремонтирован	03.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
02.03.2022	943	Холодн. пол/сушитель.	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	03.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.03.2022	383	подтекает радиатор на соединении. \ комната\.	Затянуло гайку,намотали лен, подтекание устранено	02.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.03.2022	766	слабый напор хвс.	Отрегулирован редуктор давления, напор в норме	02.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.03.2022	944	консультация электрика по замене розеток на кухне.	Дана консультация, розетки перенести невозможно	02.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.03.2022		6 пар. 8 эт. сломан доводчик. дверь на переходн. балкон.	Доводчик отремонтирован	02.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
01.03.2022	584	подтекает полотенцесушитель.	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	02.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.03.2022		7 пар. 9 эт. не горит лампа у мусоропровода.	Произведена замена перегоревшей лампочки	02.03.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

01.03.2022	106	консультация сантехн. по замене смесителя. подтекает.	Дана консультация по замене смесителя и установке фильтров	02.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
01.03.2022		Парашютная 58 корп.3 пропало видеонаблюдение на всем доме. передано комп.\Айрнет\.		02.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.02.2022	734	Консультация с/техника.	дана консультация по замене редуктор давления	01.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.02.2022	574	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	01.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.02.2022	901	Слабый напор ХВС.	ОТРЕГУЛИРОВАН РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ, НАПОР НОРМАЛЬНЫЙ	01.03.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.02.2022	11	Парадная 1. Этажи 4 - 5 - 6. Переход из лифтового холла на черную лестницу, с двух сторон. Этажи 2 - 3. На черную лестницу. Отрегулировать доводчики.	все доводчики отрегулированы со 2 по 6 этаж	01.03.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.02.2022	170	Замена и опломбировка в/счетчиков.	Выполнена замена и орлом Боровка счётчиков ГВС и ХВС (собственника)	01.03.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.02.2022	451	5 пар. 5 эт. 2 дверь на перех. балкон, заедает защелка (периодически).	дверь отремонтирована, заедала собачка	28.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
28.02.2022	288	Опломбировка в/сч.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
28.02.2022		1 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		01.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
28.02.2022	801	Подкапывает около в/сч.	Подтянули гайку ,намотали лен, подтекание устранено	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.02.2022		3 пар.Отключен стояк отопления.	стояк запущен	27.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.02.2022	634	Консультация с/т.	Дана консультация по замене фильтров и кранов	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.02.2022		10.40 Сбой пожарн. сигнализации. Заявка в Компас-Нева.		27.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

27.02.2022	474	Низкая t гвс.	отрегулирован редуктор давления, температура в норме	28.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.02.2022		2 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		27.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022		10 пар.груз. лифт не работает. Заявка в лифт сл.		27.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022	259	Замена и опломб. в/сч. ДМФ работает.	Произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС (собственника)	28.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.02.2022	229	Замена отсек. крана на кухне.	произведена замена крана (собственника) из за протекания	27.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.02.2022		Пропало в/наблюдение, нет телефонной связи и не раб. комп.Заявка в Аир- нет.	Восстановлено	01.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
27.02.2022	229	Течет из крана радиатора на кухне.	Произведена замена крана (собственника)	16.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.02.2022		Пропало в/наблюдение в 3 корп. Дана заявка в Аир Нет.		26.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.02.2022	763	Консульт. сантехника по замене радиатора.	Дана консультация по замене радиатора	28.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.02.2022	865	Подтекает пол/сушитель.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.02.2022		В 11 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		26.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.02.2022	451	Слабый напор ХВС.	Отрегулирован редуктор давления,напор нормальный	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.02.2022		Пропало в/наблюдение в 3 корп. Дана заявка в Аир нет.		25.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
26.02.2022		7 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.		26.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
25.02.2022	381	консульт.электрика. не работает звонок.	Отрван провод к звонкую, отремонтирован	28.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

25.02.2022	403	холодная батарея \ кухня \	спущен воздух в радиаторе, горячий	28.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.02.2022	789	консультация сантехн.скачки давления гвс. постоянно меняется напор.	отрегулирован редуктор давления, но требуется его замена, не держит	28.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.02.2022	463	не горит лампа в кварт. холле.	произведена замена перегоревшей лампы	28.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.02.2022	472	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	25.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.02.2022	60	Консультация с/техника.	дана консультация по замене кранов во всей квартире	25.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.02.2022	990	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления, напор в норме	25.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.02.2022	672	Консультация сантехника	дана консультация по замене в/счетчиков	24.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.02.2022	160	Консульт сантехника (не раб. бачек унит.)	требуется замена арматуру в бочке	24.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.02.2022	890	Подтекает смеситель в ванной.	при осмотре обнаружена трещина на смесителе, требуется его замена	24.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
23.02.2022		Отрегулировать доводчик входн. двери в 8 пар.	доводчик отрегулирован	24.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
23.02.2022		Пропало в/наблюдение всего 3 корпуса	В\наблюдение восстановлено	25.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
23.02.2022		Отрегулировать доводчик входн. двери в10 пар.	доводчик отрегулирован	24.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.02.2022		Отрегулировать доводчик входн. двери в 6 пар.	доводчик отрегулирован	24.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.02.2022	123	недостатчн. температура ГВ	отрегулирован редуктор давления	24.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.02.2022	833	Слабый напор ХВС в квартире	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	24.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

22.02.2022	411	Нет света в кварт. холле.	произведена замена перегоревшей лампочки	24.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.02.2022		1 корпус - пропало в/наблюдение. Дана заявка в Аир - нет.	В\наблюдение восстановлено.	25.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.02.2022	751	Консульт электрика по эл. счетчику	дана консультация по переносу эл счетчика	24.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
22.02.2022	374	Холодн. пол/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	24.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.02.2022	934	Консультация с/техн, подтекает редуктор	требуется замена редуктора	24.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.02.2022		Во 2 пар. стоит груз лифт. Дана заявка в лифт службу.	Запущен.	25.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
22.02.2022	11	заменить доводчики 1пар 2.3.4 эт.на дв.из лифт. холла на черную лесн. и с переходного балкона на черн. лесн. на двух секционные.	доводчики отрегулированы	22.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
22.02.2022		4пар. 1эт. отрегулировать доводчик на вход. двери.\ ситьно хлопает\.	доводчик отрегулирован	22.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.02.2022	609	опломбировка счетчиков воды.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	22.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.02.2022	526	холодный полотенцесушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	22.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.02.2022	147	не исправен отсекающий кран в санузле. консультация сантехника.	при осмотре установлено, что нужна замена крана	22.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.02.2022	805	консультация электрика. мигают светильники в прихожей.	в светильнике отошел один проводок, все исправлено	22.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.02.2022	470	холодный полотенцесушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	22.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.02.2022	93	подкапывает счетчик воды.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	22.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.02.2022		10 ПАР. ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ХВС .замена отсекающего крана в кв.878.	стояк запущен	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.02.2022	152	течет по стояку хвс	подтянули гайку, подтекание устранено	22.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.02.2022	878	Неисправен отсекающий кран стояка ХВС.	произведена замена крана(собственника)	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.02.2022	291	Консультация электрика.	дана консультация по установке светильников в натяжном потолке	21.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.02.2022		Парадная 6. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифтовую службу.		21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.02.2022		Парадная с 9 по 12. Видеонаблюдение, нет сигнала. Передано в "АирНет".	Сигнал восстановлен.	21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.02.2022	1001	Консультация с/техника.	дана консультация по замене кранов, фильтров и редукторов давления	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.02.2022	561	Слабый напор ГВС.	отрегулирован редуктор давления, напор в норме	21.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.02.2022		В 3 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт службу.		21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
20.02.2022		Свернута камера в/наблюдения в груз. лифте 6 пар. Дана заявка в Аир - нет.	Камера восстановлена.	21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.02.2022	907	Составление акта о протечке	АКТ составлен	21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.02.2022	662	Нет света в лифт холле. 8 пар., 2 этаж.	произведена замена перегоревшей лампочки	21.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.02.2022	149	Холодн. пол/сушитель	СПУЩЕН ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ, П/СУШ ГОРЯЧИЙ	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.02.2022	867	Подкапывает радиатор на соедин.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	21.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

19.02.2022		Для диагностики сняты в/камеры наружного наблюдения: 2 пар.-черный вход, 4 пар. -черный вход, 6 пар., пассаж лифт.		04.03.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.02.2022		Вызван механик из Аир-нет для снятия видеокамеры в 8 пар. в пасс. лифте. на 22 февраля.	Видеонаблюдение восстановлено.	21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
19.02.2022	907	Залили соседи сверху (ванна, коридор)	Акт о протечке составлен.	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.02.2022	508	Консультация электрика.	дана консультация по переносу розетки на эл плиту	21.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
18.02.2022		9-12 пар. в подвале вода. Проверить.	протечек не обнаружено, есть небольшое количество воды из за спуска воздуха в системе	21.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.02.2022	661	Консультация с/т.	дана консультация по замене радиатора на кухне	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.02.2022	665	Низкая t гв.	произведена регулировка редуктора давления, температура нормальная	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.02.2022	575	Грохот на т/эт. Проверить.	от сильного ветра открылась задвижка на вент камере, закрыли	21.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.02.2022		Пропало видеонаблюдение с1 по 12 пар. Передано в \ Аир нет\.	Восстановлено.	21.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.02.2022	728	Слабый напор хвс в течении длительного времени. Консультация сантехника.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	21.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.02.2022	940	холодная батарея на кухне.	СПУЩЕН ВОЗДУХ В РАДИАТОРЕ, ГОРЯЧИЙ	18.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.02.2022	198	консультация сантехника. подтекает смеситель в ванной.консультация сантехника.	произведена замена прокладки на смесителе, подтекание устранено	18.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.02.2022	950	холодный полотенцесушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	18.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.02.2022	804	консультация электрика.мигают светильники в натяжном потолке.	все отрегулировано, в одной из ламп не доходила плата	18.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

17.02.2022	189	подтекает полотенцесушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	18.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.02.2022		2 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.	Работа восстановлена.	18.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
17.02.2022	445	1/2 радиатора отопления холодная.	спущен воздух в радиаторе горячий	17.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.02.2022	906	Консультация с/техника.	дана консультация по замене кранов	17.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.02.2022	471	Подтекает отсекающий кран ХВС.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено, но требуется замена крана	17.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.02.2022	684	Консультация с/техника.	дана консультация по переносу п/суш	17.02.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
16.02.2022	926	Консультация электрика.	дана консультация по переносу эл.счетчика	17.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.02.2022	693	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления ХВС, напор нормальный	17.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.02.2022	808	Парадная 9. Не работает кнопка домофона на "выход". Передано в Сайлекс.	ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА КНОПКИ	18.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
16.02.2022	83	Хвс идет тонкая струйка. ДМФ не работает.	поменяли прокладку на смесителе, напор нормальный	18.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.02.2022	719	8 пар. 16 эт. кв. холл не горит свет.	Произведена замена перегоревшей лампы	16.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
15.02.2022		2 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	Работа восстановлена	18.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
15.02.2022	493	Подкапывает около в/сч.	Проведена замена прокладки	16.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.02.2022	1025	Консультация с/т.	Дана консультация по переносу п/сушителя	16.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.02.2022		9 пар. мусоросб. камера не горит свет.	Освещение восстановлено.	16.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

15.02.2022	954	Слабый напор воды.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	16.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.02.2022	797	Подкапывает п/с.	Подтянули гайку,намотали лен,подтекание устранено	15.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.02.2022	1018	Нет давления гвс.	отрегулирован редуктор давления, давление в норме	15.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.02.2022		С 5 по 12 пар. отключилась пож. сигнализация.		15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
14.02.2022	356	Холодн. пол/сушитель после отключения.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	15.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.02.2022	973	Нет света на черн лестнице, 3 и 4 эт, 12 пар.	произведена замена перегоревших ламп	15.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.02.2022	371	Холодн. пол/сушитель после отключения	спущен воздух в системе, п/суш горячий	15.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.02.2022	379	Подкапывает отсек. кран радиатора в комнате.	Подтянули гайку,намотали лен, подтекание устранено	15.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.02.2022	442	Консульт. электрика (замкнуло розетку на кухне)	Произведена замена розетки и за изолированы провода	16.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.02.2022	386	Составление акта о протечке от 12 февраля.	акт составлен	15.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.02.2022	381	Составление акта о протечке от .12 февраля.	акт составлен	15.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.02.2022		В 10 пар. не работает домофон. Дана заявка в Сайлекс	Домофона отремонтирован	15.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.02.2022	408	подтекает из под стиральной машинки.	подтянули, где соединение со стиральной машинкой, подтекание устранено	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.02.2022		2 пар. после срабатывания пож.сигнализации встали лифты	Лифты запущены	13.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.02.2022		2 пар.бэт. в 16.10. сработала пожарн. сигнализация mop.	Сигнал восстановлен.	15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич

13.02.2022	706	слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления ХВС, напор нормальный	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.02.2022	414	консультация сантехника по установке фильтров	Дана консультация какие нужны фильтры для установки	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.02.2022	326	не работает выключатель на кухне. консультация электрика.	перегорело соединение провода с розеткой, некачественно было подсоединено	14.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
12.02.2022	612	Подтекает соединение с в/счетчиком.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022		Парадная 1. Оторвана ливневая труба.	произведена работа по установке ливнестока на место	14.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
12.02.2022	477	Консультация с/техника.	Дана консультация по замене радиаторов	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022	697	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022	91	Слабый ХВС.	отрегулирован редуктор давления ХВС, напор нормальный, требуется замена, не держит	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022	386	Протечка. Нет доступа к стоякам. Информация об отключении передана в ГУЖА (15-05, приняла дисп. Полякова)	из за того, что не было доступа к стоякам, была отключена ГВС и ХВС, после расшивки обнаружен свищ из стояка ГВС, произведена замена трубы, протечка устранена	13.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022		Парадная 4. 12-30. Отключение ГХВС, нижняя зона.	стояки ГВС и ХВС запущены	13.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022	381	Протечка по стене ванна/кухня с верхнего этажа (кв.386).	протечка произошла из за свища в кв 386, течь устранена	13.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.02.2022		3 пар. сломана входн. дверь.	дверь отремонтирована	14.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
11.02.2022	128	Консультация с/т.	дана консультация по установке нового п/суш	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.02.2022	155	Нет напора гвс.	произведена регулировка редуктора давления, напор нормальный	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

11.02.2022	712	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.02.2022	377	Слабый напор воды.	отрегулированы редуктора давления, напор в норме	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.02.2022		1-12 пар. Уборка территории от снега.	произведена полная уборка от снега до асфальта	10.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна Электрик: Назаров Сергей Николаевич Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович Дворник: Максудов Алиджон Максудович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
11.02.2022		Установка датчиков пож. тушения - 20 шт.	Выполнена.	15.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.02.2022		9пар. 2 эт. Замена эт. прибора (перегорела плата). пож. сигн.	Установлена новая плата, все работает.	18.02.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
11.02.2022	1007	Подкапывает около в/сч.	подтянули гайку , намотали лен, подтекание устранено	14.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.02.2022	81	1 пар. 14 эт. кв. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	11.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.02.2022	442	Нет света возле квартиры. 5 пар. 3 этаж.	произведена замена перегоревшей лампы	11.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
10.02.2022	106	Нет ГВС, холодн. пол/сушитель	вышел из строя редуктор давления, нужен новый	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022	109	Холодн. пол/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022	672	Долго нет ГВС, пол/сушитель не горячий.	отрегулирован редуктор давления ГВС, п/суш горячий, давление в норме	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

10.02.2022	579	Холодн. пол/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022	803	Холодн. батар. в кухне.	спущен воздух в радиаторе, соответствует температурному режиму	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022	866	Чуть теплая батар. в комн.	радиатор соответствует температурному режиму	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022	363	Подкапывает смеситель в кухне.	при осмотре обнаружена трещина на смесителе, требуется замена смесителя	11.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.02.2022		В 7 пар. стоит пасс. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	Лифт запущен	10.02.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
09.02.2022		9 пар. в грщ по информации инженера по обслуживанию пожарн. системы выбило автомат на клапана дымоудаления.	Автомат работает, не выбивает, причина в другой, вызван КомпасНева	10.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
09.02.2022	244	холодная батарея на кухне.	Спущен воздух в радиатора, горячий	10.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.02.2022		6 пар черная лестница 3 эт. подкапывает радиатор.	Подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	10.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.02.2022	238	слабый напор хвс. консультация сантехника.	Дана консультация по замене редуктора давления	10.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.02.2022	706	не горит лампа в квартирном холле.	Произведена замена перегоревшей лампы	10.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.02.2022	522	Проверка редукторов ХВС и ГВС	Произведена проверка редукторов, требуется замена	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.02.2022	710	Консультация с/техника	Дана консультация по замене кранов на радиаторе	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.02.2022	826	Холодный п./сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.02.2022	739	Консультация электрика.	дана консультация по переносу розетки на 380	09.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
08.02.2022	644	Подтекает отсекающий кран.	Подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

08.02.2022	335	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	135	Холодный п/с.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	1026	Проверка фильтров.	при осмотре фильтров рекомендована их замена	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	298	Опломбировка в/сч.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	09.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	78	Консультация электрика.	дана консультация по переустановке эл.счетчика	08.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.02.2022	503	Консультация с/т.	дана консультация по замене всех кранов и редукторов	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022		8 пар. 1 эт. у п/я стереть надпись.	надпись удалена	08.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.02.2022	271	Замена редуктора.	произведена замена редукторов ХВС и ГВС (собственника)	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022		11 пар. 4 эт. установить пружину на дверь от лифт. холл к мусоропровод.	установлена пружина	08.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
07.02.2022	425	Опломбировка в/сч. ДМФ работает. Отсечка. Желательно 15.00	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	643	7 пар. 16 эт. лифт. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампы	08.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.02.2022	544	6 пар. 10 эт. кв. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампы	08.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
07.02.2022	104	1 пар. входн. дверь отвалилась петля. Требуется сварка.	петля приварена, дверь закрывается	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.02.2022	510	Слабый напор воды.	ПРОИЗВЕДЕНА РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ	08.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.02.2022	974	Пол/сушитель не горячий	спущен воздух в системе , п/суш горячий	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

06.02.2022	569	Холодн. пол/сушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.02.2022	63	Установка фильтров (продолжение)	Фильтры установлены	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.02.2022	125	Консульт. сантехника.	дана консультация по установке сан.техники	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.02.2022	808	Не горит свет возле квартиры. 9 пар., 19 эт.	произведена замена перегоревшей лампы	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
06.02.2022	412	Низкая темпер. ГВС	отрегулирован редуктор давления	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.02.2022	333	не горит лампа в лифтовом холле.	произведена замена перегоревшей лампы	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
05.02.2022	786	слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления ХВС, давление нормальное	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.02.2022		2 пар. не работает доводчик на входной двери.	доводчик отрегулирован	07.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
05.02.2022	187	холодный полотенцесушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.02.2022	271	слабый напор хвс несколько дней.	При осмотре выявили не работающий редуктор давления, собственнику сказали,чтоб купили	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	514	Консультация с/техника.	дана консультация по замене радиатора	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	638	1/2 радиатора отопления холодная (кухня).	спущен воздух в радиаторе, горячий	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	322	Подтекает пол./сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	676	Опломбировка в/счетчиков.	произведена опломбировка счетчиков ХВС и ГВС	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	219	Подтекает отсекающий кран радиатора отопления.	подтянули гайку и намотали лен	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

04.02.2022		Парадная 12. ГРЩ - установка цилиндра.	произведена установка цилиндра (личинки) на двери ГРЩ	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022		Парадная 10. ГРЩ - установка цилиндра.	произведена установка цилиндра (личинки) в ГРЩ	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022		Парадная 7. ГРЩ - установка цилиндра.	установлен цилиндр (личинка) на дверь ГРЩ	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022		Парадная 6. ГРЩ - установка 2-х цилиндров.	установка цилиндров-замков в ГРЩ	07.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022	400	Слабый ХВС.	отрегулирован редуктор давления	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022		Парадная 8. Тех.этаж. Нет света.	произведена замена перегоревшей лампочки	04.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022		Парадная 8. Этаж 19. Нет плафона, патрона и лампочки у мус.провода.	произведена установка патрона, лампы и плафона	04.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
04.02.2022		Парадная 2. Отключение ГХВС (уст. фильтров кв.166).	ГВС и ХВС стояки запущены	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	166	Установка фильтров.	произведена установка 2 фильтров (ГВС и ХВС)	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022		Парадная 8. Тех.этаж. Сломан замок.	произведена замена личинки	04.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.02.2022	56	Консультация с/техника.	дана консультация по замене редукторов давления	07.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022		2 пар. входн. дверь сломан доводчик.	Произведен ремонт доводчика, дверь закрывается	04.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
04.02.2022	222	Подкапывает около в/сч.	Подтянули и намотали лен, подтекание устранено	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.02.2022	119	2 пар. 2 эт. черн. лест. не горит свет.	Произведена замена перегоревшей лампочки	04.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.02.2022	300	Подкапывает около в/сч.	Подтянули гайку и намотали лен, подтекание устранено	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

03.02.2022	277	3 пар. 9 эт. лифт. холл не горит свет.	Произведена замена перегоревшей лампочки	04.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.02.2022	63	Установка фильтров. ДМФ работает.	Дана консультация по замене фильтров	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.02.2022	1009	12 пар. 13 эт. кв. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	04.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
03.02.2022	66	Перепады давления воды.	нужна замена редукторов давления, вышел срок	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.02.2022	101	Подтекает п/с. ДМФ работает.	Подтекание устранено, подтянули и намотали лен	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.02.2022		1 пар. вход. дверь проверить, регулировка доводчика.	доводчик отрегулирован, требуется сварка петли	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.02.2022		1 пар. входн. дверь ремонт доводчика.	Произведен ремонт доводчика, работает	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.02.2022	520	6 пар. 2 эт. черн. лест. сломан доводчик, дверь не закрывается.	произведен ремонт доводчика, дверь закрывается	04.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
03.02.2022	3	Консультация с/т.	дана консультация по замене редукторов давления	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.02.2022	166	Консульт. сантехника (запах от трапа в душ. кабине)	Проведена прочистка трапа и замена 2кранов(собственника)	04.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.02.2022	189	Нет напора ХВС	Отрегулирован редуктор давления ХВС, напор нормальный	03.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.02.2022	583	Консульт. электрика.	Дана консультация по замене ящика с автоматами	03.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
02.02.2022	325	Консульт. сантехника (течь смесит. на кухне.)	Произведен осмотр смесителя, нужна замена	03.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
02.02.2022	804	Не горяч. радиатор в комн.	Спущен воздух в радиатора, горячий	03.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.02.2022	414	холдный полотенцесушитель.	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	02.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

01.02.2022	838	в квартирном холле не горит лампа.	Произведена замена перегоревшей лампы	02.02.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
01.02.2022	177	консультация сантехника .замена фильтров.	Произведена замена фильтров ГВС и ХВС	03.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.02.2022	53	подтекает бачок унитаза.консультация сантехника.	Промазано силиконом под унитазом, подтекание устранено	02.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.02.2022	898	не закрывается дверь ведущая из лифт. холла к мусоропроводу. холодно.	Дверь закрывается, от регулировали петли	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
01.02.2022	915	11 пар. 1 эт.пластиковая дверь тамбура не закрывается. проверить доводчик.	Произведена замена доводчика белого	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.01.2022	550	Слабый напор ГВС.	произведена регулировка редуктора давления ГВС	01.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.01.2022	809	Подтекает отсекающий кран радиатора отопления.	намотали лен, подтянули гайку, подтекание устранено	01.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.01.2022	90	Консультация с/техника.		01.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.01.2022	326	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	01.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.01.2022	658	Повторно. Подтекание отсекающего крана радиатора отопления.	Подтекание устранено	01.02.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
31.01.2022		Парадная 12. Неисправна входная пластиковая дверь.	Произведена замена доводчика, белого	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.01.2022		Парадная 8. Неисправна входная дверь.	Дверь отремонтирована, закрывается	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.01.2022		Парадная 4. Неисправна входная дверь.	Дверь отремонтирована, закрывается	03.02.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
31.01.2022		11 пар. мусоросб.камера не горит свет.	ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА ПЕРЕГОРЕВШЕЙ ЛАМППОЧКИ	31.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.01.2022	651	Перепады давления воды.	не работает редуктор давления ХВС , требуется его замена	31.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

30.01.2022		7 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.		31.01.2022	Главный инженер Север: Блосфельд Михаил Анатольевич
30.01.2022	416	Подтекает отсек. кран батареи. ДМФ работает.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
30.01.2022	100	Консультация с/т.	дана консультация по замене водосчетчиков	31.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.01.2022	771	Обесточена кв.	произведена замена перегоревшего провода к автомату	31.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
30.01.2022	909	Подкапывает батарея.	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	31.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
30.01.2022	919	Слабый напор воды.	произведена работа по регулировке редуктора давления, но нужна его замена, истек срок гарантии	31.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.01.2022	104	Консульт. сантехника.	дана консультация по замене радиатора	31.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
29.01.2022	967	Холодный пол/сушитель. Стояк горячий.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.01.2022	803	Слабый напор ХВС	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
29.01.2022	508	Подтекает возле счетч. ГВС	подтянули гайку, намотали лен, подтекание устранено	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.01.2022	666	слабый напор хвс .	отрегулирован редуктор давления ХВС, напор нормальный	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
28.01.2022	721	слабый напор хвс. консультация сантехника.	отрегулирован редуктор давления ХВС	31.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.01.2022	658	Подтекает отсекающий кран радиатора отопления.	Подтянули гайку и намотали лен, подтекание устранено	28.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.01.2022	294	Подтекает соединение с в/счетчиком.	Подтянули гайку и намотали лен, подтекание устранено	28.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.01.2022	722	Слабый напор ХВС.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	28.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

27.01.2022	840	Подкапывает пол./сушитель.	Подтекание устранено, намотали лен	28.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.01.2022	342	Подтекает отсекающий кран радиатора отопления.	Временно намотали лен, но нужна замена крана, собственник купит и сделает заявку	28.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.01.2022	984	Консультация с/техника.	Дана консультация по замене п/сушителя	28.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
27.01.2022	224	Слабый напор ГВС.	Отрегулирован редуктор давления, давление нормальное	28.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
27.01.2022		Парадная 8. Подвал. Сломан выключатель.	произведена замена сломанного выключателя	31.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
27.01.2022		12 пар. 1эт. груз. лифт торчит трос. Заявка в лифт. сл.	лифт отремонтирован и запущен	27.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
27.01.2022		1 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	27.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
26.01.2022	441	Консультация с/т.	дана консультация по замене радиатора на кухне	27.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.01.2022	1004	Подкапывает п/с.	ПОДТЯНУЛИ ГАЙКУ И НАМОТАЛИ ЛЕН, ПОДТЕКАНИЕ УСТРАНЕНО	27.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
26.01.2022		12 пар. подвал, перегорели лампы- 2 шт.	произведена замена перегоревших ламп	27.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
26.01.2022	124	Слабый напор воды.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	27.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
26.01.2022		10 пар. входная дверь сломан доводчик.	произведена регулировка доводчика, работает	27.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.01.2022		11 пар. 4 эт. заклинило дверь на переходной балкон.	дверь отремонтирована	27.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
26.01.2022	922	Нет света возле квартиры. 11 пар. ,10 эт.	произведена замена перегоревшей лампочки	26.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
25.01.2022	950	Подтекает пол/сушитель	спущен воздух в системе, п/суш горячий	26.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

25.01.2022	41	Подтекает сифон мойки на кухне	при осмотре обнаружена трещина на сифоне, установлен новый(собственника)	26.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.01.2022	427	Консульт. сантехника.	для нормализации давления нужна замена редукторов давления	26.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
25.01.2022		Отключ стояк ГВС в 4 пар., нижняя зона.	стояк запущен	25.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.01.2022		В 5 пар. приварка нов. петли на вход. двери в пар.	приварили новую петлю	25.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.01.2022	374	Капает из под счетч. ГВС	Проведена замена крана (собственника), течь устранена.	25.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
25.01.2022	89	Выбивает автомат, замена автомата УЗО	Проведена замена автомата с УЗО	25.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
24.01.2022		5 пар. тех . этаж замена кранов. подтекают.	Проведена работа по замене шаровых кранов.	25.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.01.2022	162	2 пар. 9эт. сломана ручка двери квартирнного холла.	поставлена новая ручка	24.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
24.01.2022		5 пар. приварить петлю на входной двери .	приварено 2 пели для замка	25.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
24.01.2022	436	Небольшая протечка по потолку в санузле.	протечка устранена, с кв 448	23.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.01.2022		Парадная 5. Этаж 5. Залитие нижних квартир в санузле	залитие с кв 448, забыли закрыть кран	23.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.01.2022	444	Протечка по потолку в санузле.	протечка была в кв 448, устранена	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
24.01.2022		Парадная 2. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.		23.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

23.01.2022	89	Консультация электрика (Кухня. Не работают розетки).	произведена замена 2 розеток(собственника) , замыкали	24.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
23.01.2022	394	Холодная батарея (стояк горячий).	спущен воздух в радиаторе, горячий	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.01.2022	534	Слабый напор ХВС.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.01.2022	878	Холодный пол./сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.01.2022		Парадная 2. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	лифт запущен	24.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
23.01.2022		В 2.06 ч отключен стояк ГВС в 5 пар., нижняя зона, сан/узел.	стояк запущен	23.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.01.2022	440	Течь по стояку ГВС в сан/узле.	залитие устранено, затопливала кв 448	23.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
23.01.2022	249	Слабый напор ХВС	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.01.2022		Загрузка крупногабаритного мусора в ПУХТО для его вывоза.	весь крупногабаритный мусор загружен в ПУХТО и вывезен	22.01.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
22.01.2022	915	Холодн. батар. на кухне, стояк холодн.	спущен воздух в системе, радиатор горячий	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.01.2022	763	Холодн. пол/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий, нужна его замена, п/суш от застройщика, ржавый	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.01.2022	401	Засор раковины в ванной	прочистили сифон, вода уходит	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
22.01.2022	202	Холодн. батар. в кухне	спущен воздух в радиаторе, горячий	22.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
22.01.2022	220	Холодн. батареи в кварт. , стояки холодные	спущен воздух в радиаторе, горячий	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович

21.01.2022	119	2 пар. 2 эт. кв. холл не горит свет.	произведена замена перегоревшей лампочки	24.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
21.01.2022	333	Слабый напор гвс.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
21.01.2022	254	3 пар. 6 эт. Кв. холл откололась плитка- 2 шт.	произведена установка 3 плиток и замена 1 плитки	24.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
21.01.2022	611	Слабый напор гвс.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
21.01.2022	980	Холодная батарея.	спущен воздух в радиаторе, горячий	24.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.01.2022	196	холодная батарея. стояк горячий.	спущен воздух в радиаторе, горячий	21.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.01.2022	178	холодная батарея	спущен воздух в батарее, горячая	21.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.01.2022	540	перепайка пластиковой трубы на кухне для установки посудомоечн. машины.	произведены работы по перепайке трубы	22.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
20.01.2022		вынос крупногабаритного мусора с этажей с5 по 8 пар.	весь мусор вынесен для вывоза с территории	21.01.2022	Дворник: Максудов Алиджон Максудович Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
20.01.2022		10 пар. между 5 и 6 эт. нет лампы и отсутствует плафон	произведена замена перегоревшей лампочки и плафон поставлен на место	21.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.01.2022		8 пар. на решетке тех. этажа наварить дужки для замка	переварили петли и повесили новый замок	21.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич Дворник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.01.2022	184	холодная батарея.	спущен воздух в радиаторе, горячий	21.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.01.2022		10 пар. 8 эт. не горит лампа в лифтовом холле.	произведена замена лампочки	21.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
20.01.2022		10 пар. на черной лестн. между 5 и 6 эт. нет лампы и отсутствует плафон.	произведена замена перегоревшей лампочки и установлен плафон	20.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

20.01.2022	325	Консультация с/техника (закрепить унитаз + смывной бачок)	произведен крепеж унитаза и сливного бочка	24.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
20.01.2022	129	Консультация с/техника (кухня - смеситель течет; подтекание в ванной)	проконсультировали, чтоб заменили срочно смеситель, не сделать, сломан	20.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.01.2022	685	Квартирный холл. Нет света.	произведена замена перегоревшей лампочки	20.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
19.01.2022	460	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	20.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.01.2022	874	Слабый напор ГХВС.	произведена регулировка редуктора давления(временно, не держит давление) , требуется замена 2 редукторов, прошел срок службы	20.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.01.2022	539	Подтекание соединение с в/счетчиком.	подтянули гайку и намотали лен, подтекание устранено	20.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.01.2022	175	Слабый напор ГХВС.	отрегулирован редуктор давления ГВС и ХВС, НО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА, ИСТЕК СРОК СЛУЖБЫ	20.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
19.01.2022	877	Слабый напор ГХВС.	произведена регулировка редуктора давления, сбился после отключения воды	20.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
19.01.2022		Парадная 2. Отключение стояка отопления (замена радиатора кв.166)	Стояк отопления запущен	19.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.01.2022	560	Холодн. пол/сушитель, стояк холодный	Спущен воздух в системе, п/суш горячий	19.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.01.2022	639	Слабый напор ГВС а ванной.	Отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	19.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022	451	Вскрыт короб с труб отопления на черн. лестнице, между 4 и 5 этажами, в 5 пар.	произведен ремонт по зашитию короба	19.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
18.01.2022		В 8 пар., в груз. лифте свернули в/камеру. Дана заявка в „Аирнет“.	камера восстановлена	19.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
18.01.2022	786	Консульт. сантехника	дана консультация по замене п/сушителя и установки к нему кранов	19.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

18.01.2022		Отключ. стояков ГХВС в 10 пар., верхняя зона, кв. 858.	стояки ГВС и ХВС запущены	18.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.01.2022	974	Подкапыв. радиатор в кухне.	подтянули гайку и намотали лен, подтекание устранено	19.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022	703	Замена редуктора ХВС.	произведена замена редуктора(собственника)	19.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022		Отключение стояков ГХВС в 3 пар., верхняя зона, 305 кв.	стояки ХВС и ГВС ЗАПУЩЕНЫ	18.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
18.01.2022	854	Течет по фан. трубе	произведены работы по устранению протечки, закреплено соединение на фановой трубе, течь остановлена	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022	352	замена и опломб водосчетч.	произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС (собственника)	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022		10 пар. Отключен стояк ХВС и ГВС (верхняя зона). 7.00	стояк запущен, временно	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
18.01.2022	846	Течет сверху по стоку хв (кухня). ДМФ работает.	течь с кв 858, временно устранена, до момента предоставления доступа к стояку	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022	999	Холодная батарея(кухня).	спущен воздух в радиаторе, горячий	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022		9 пар. груз. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	17.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.01.2022	554	Перепады давления воды.	отрегулировали редуктор давления ХВС и ГВС	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022		7 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	18.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.01.2022	228	1 эт. запах канализации.	ПОСЛЕ ПРОРЫВА ФАНОВЫЙ ТРУБЫ ЗАПАХ БЫЛ, ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И УБОРКИ В ПОДВАЛЕ ЗАПАХА НЕТ	18.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.01.2022		3 пар. диспетчерская осмотр после протечки.	произведен осмотр, в правом углу видны следы протечки, отвалилась штукатурка, будем наблюдать	18.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

17.01.2022	53	Слабый напор гв.	ПРОИЗВЕДЕНА РЕГУЛИРОВКА РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ, НАПОР НОРМАЛЬНЫЙ	18.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.01.2022		3 пар. подвал, сорвало фановую трубу.	произведены работы по устранению прорыва канализационной трубы, застряла тряпка, труба закреплена, все работает	17.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.01.2022	703	Консультация с/т (подтекает под раковиной) в ванной. ДМФ работает.	при осмотре выявлено подтекание от сифона, устранено	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022	1012	Слабый напор гвс.	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022		12 пар. Отключен стояк отопления. 11.50	стояк запущен	17.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.01.2022	992	Замена радиатора и отсек. крана.	произведена замена радиатора (собственника)	17.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
17.01.2022		1-12 пар. пробивка дыр(перех. балкон) для отвода воды.	дыры для отвода воды пробиты	17.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
17.01.2022		7 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	17.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.01.2022		3 пар.пасс. лифт не работает.Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	17.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
17.01.2022		3 пар. Отключен стояк ГВС. Замена крана. 10.15	стояк запущен	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
17.01.2022	305	Течет отсек. кран.	произведена замена отсечного крана(собственника)	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.01.2022	193	слабый напор хвс.	произведена регулировка редуктора давления, напор нормальный	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.01.2022	807	консультация электрика. не работает звонок.	звонок отремонтирован, отвалился проводок	17.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
16.01.2022	503	холодный полотенцесушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.01.2022		2 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу	лифт запущен	16.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна

16.01.2022	459	опломбировка счетчиков воды	счетчики ГВС и ХВС опломбированы	18.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
16.01.2022		2 пар. отключение стояков хвс и гвс. замена кранов в кв. 125.	стояк запущен	16.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.01.2022	444	Подтекает соединение с в/счетчиком.	подтекание устранено, подтянули гайку и намотали лен	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
15.01.2022	111	Слабый напор ГВС.	произведена регулировка редуктора давления, напор нормальный	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.01.2022	643	Холодная батарея.	Спущен воздух в радиаторе ,горячий	14.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.01.2022	583	Сильный шум в батареях (кухня).	спустили воздух, пролили стояк, шум исчез	14.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.01.2022	618	Холодная батарея на кухне.	Спущен воздух в радиаторе ,горячий	14.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.01.2022	585	Сильный шум в стояке отопления(кухня). ДМФ не работает.	Спущен воздух в стоянке, шум прекратился	14.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.01.2022	669	Опломбировка в/сч.	произведена опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.01.2022	680	Опломбировка в/сч.	счетчики ГВС и ХВС опломбированы	17.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
14.01.2022		3 пар. консьерж. Замена фотореле.	произведена замена фоторыле, неправильно срабатывало на включение и выключение света над парадными	17.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.01.2022		5 пар. пасс. лифт не работает.Заявка в лифт. сл.	Лифт запущен	14.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
14.01.2022	811	Вход. дверь отрегулировать доводчик, очень гремит.	доводчик отрегулирован, дверь закрывается плавно	17.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
14.01.2022	107	1 пар. 18 эт. не горит свет на черн. лест.	произведена замена перегоревшей лампочки	17.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич
14.01.2022	889	Выбивает автомат (ванна). ДМФ работает.	найдена причина, замыкает стиральная машинка	17.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

14.01.2022	166	Замена радиатора на кухне.	произведена замена радиатора(собственника)	19.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
14.01.2022	719	Холодн. батарея в комн., стояк горячий.	спущен воздух в радиаторе, горячий	14.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022	687	Консульт. сантехника	дана консультация по перепадам давления воды, предложено поменять редуктор давления, тк срок службы закончился	14.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022	462	Холодная батарея на кухне	Спущен воздух в радиатора, горячий	14.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022		Отключение стояков ХГВС по 10 пар., нижняя зона, кв. 815	Стояк запущен	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022	815	Не держит отсекающий кран ХВС	Произведена замена крана	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022		В 8 пар. стоит пасс. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт запущен	13.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.01.2022		В 6 пар. стоит грузовой лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт запущен	13.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
13.01.2022	962	Течет отсекающий кран ХВС	требуется замена крана, до покупки подтянули гайку и намотали лен, течь остановлена	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
13.01.2022	650	течь по стояку радиатора на кухне из кв выше эт.	течь произошла в кв 654, произведена у них замена 2 кранов(собственника), течь устранена	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.01.2022	271	нет хвс. очень слабый напор. отсутствовали 2 недели.	отрегулировали редуктор давления, напор нормальный. требуется его замена, кончился срок службы	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.01.2022	690	опломбировка счетчиков воды.	произведена опломбировка счетчиков ГВС иХВС	14.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.01.2022	304	при сливе бачка унитаза сильно гудит кран на кухне и стояк хвс длительное время. консультация сантехника.	при осмотре был обнаружено, что сломан смеситель, произведена его замена(собственника)	12.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
12.01.2022	976	запах канализации в ванной. консультация сантехника	была забита гофра, вычистили	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

12.01.2022	452	холодные батареи на кухне.	спущен воздух в радиаторе, горячий	13.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022	474	Холодный радиатор отопления.	Спущен воздух в радиатора, горячий	12.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022	494	Холодный радиатор отопления.	Спущен воздух в радиатора, горячий	12.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022	724	Слабый напор ГВС.	произведена замена крана	12.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022	521	Лифтовой холл. Подтекает радиатор отопления.	Произведена замена крана, течь устранена	12.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022	86	Замена и опломбировка в/счетчиков.	произведена замена счетчиков(собственника) и опломбировка их	14.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
11.01.2022		Парадная 9. Черная лестница. Не работает магнит входной двери. Вызван Сайлекс	входная дверь отремонтирована, магнит установлен	14.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
11.01.2022		Парадная 4. Входная дверь. Сломан магнит. Вызван Сайлекс	произведена замена магнитного ключа (сайлекс)	14.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
11.01.2022		3 пар. груз. лифт не работает. Застревание. Заявка в лифт. сл.	лифт запущен	11.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.01.2022		11 пар. Не работает сигнал пожарной тревоги. До устранения проблемы.	Сигнал восстановлен, проблема устранена	28.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
10.01.2022	320	Слабый напор хвс.	отрегулирован редуктор давления, напор в норме	11.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.01.2022	848	10 пар. 2 вход. дверь не работает доводчик.	доводчик отремонтирован	13.01.2022	Плотник: Хусаинов Мансур Шоидович
10.01.2022	235	Замена и опломб. в/сч.	произведена замена и опломбировка счетчиков ГВС и ХВС	11.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.01.2022	80	Из хвс течет гвс.	опять забыли закрыть гиг.душ, ХВС восстановлено	11.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.01.2022		1 эт. уборка воды после протечки из кв.235	уборка произведена	10.01.2022	Уборщик: Сатторова Феруза Тахтобоевна

10.01.2022	76	Из хвс течет гвс.	опять забыли закрыть гиг.душ, ХВС восстановлено	11.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
10.01.2022		На 1 этаже, в 3 пар. вода. Затопила 235 квартира	в кв 235 потекло соединение на счетчике воды, требуется замена	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.01.2022	968	Слабый напор ГВС	отрегулирован редуктор давления, напор в норме	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
09.01.2022		12 пар. не работает пассажирский лифт. передано в лифтовую службу.	Лифт запущен	09.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
08.01.2022	496	5 пар. 17. 18 . 19 эт в квартирных холлах мокрые стены. в кв. 496. 500 мокрые стены в ванной и коридоре.	Течь произошла по вине кв 504	08.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.01.2022	672	слабый напор гвс.	отрегулирован редуктор давления, напор ГВС в норме	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.01.2022	820	подкапывает полотенцесушитель	намотали лен, течь прекратилась	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
08.01.2022		Парадная 1. Грузовой лифт. Не работает. Передано в лифт.службу.	Лифт запущен	08.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
07.01.2022	455	Подкапывает соединение с в/счетчиком.	затянули гайку, намотали лен, течь прекратилась, требуется замена	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
07.01.2022	577	Консультация с/техника.	дана консультация по замене редуктора давления	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.01.2022	129	1-4 пар. не горит уличное освещение у пар.	Перегорело фото рыле, поставлено новое	06.01.2022	Электрик: Фомин Сергей Юрьевич
06.01.2022	919	Подкапывает радиатор (кухня). ДМФ работает.	подтянули гайку, намотали лен, течь прекратилась	10.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
06.01.2022		12 пар. пасс. лифт не работает. Заявка в лифт. сл.	Лифт запущен	06.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
05.01.2022	706	Подкапывает соединение с унитазом	подтянули гофру, подтекание устранено	06.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
05.01.2022	866	Консульт. сантехника	дана консультация по замене радиатора, тк все время холодный	06.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич

04.01.2022		7 пар. не работает грузовой лифт. передано в лифтовую службу.	лифт запущен	04.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
04.01.2022	490	слабый напор гвс	отрегулирован редуктор давления, но требуется замена фильтра, забит	06.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
04.01.2022	468	слабый напор гвс	отрегулирован редуктор давления, напор нормальный	06.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
03.01.2022	729	Холодный п/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	04.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
03.01.2022	637	Холодный радиатор отопления.	спущен воздух в радиаторе и в системе, радиатор горячий	04.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.01.2022	533	Холодная батарея.	спущен воздух в радиаторе, горячий	04.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.01.2022	87	Из хвс течет гвс.	установлен обратный клапан, чтоб больше не было перебоев с водой в квартирах	04.01.2022	Сантехник: Марахимов Ахрор Ахатович
02.01.2022		12 пар 1 эт. после заливки, вызвана уборщица.	лужа , после протекания с кв 965, убрана	02.01.2022	Уборщик: Марахимова Шахида Жамолодиновна
02.01.2022		В 3 пар. стоит груз. лифт. Дана заявка в лифт. службу.	лифт запущен	02.01.2022	Управляющий: Целовальникова Ольга Геннадьевна
01.01.2022	965	Заливают 1 этаж. Неисправна стир. машинка.	была отключена стиральная машинка, которая создала протечку	01.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.01.2022	970	Капает с потолка на 1 этаже 12 пар.	стиральная машина потекла в кв 965	01.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.01.2022	378	Холодн. пол/сушитель.	спущен воздух в системе, п/суш горячий	02.01.2022	Сантехник: Худжамов Фарух Уринбоевич
01.01.2022		Нет света в кварт. коридоре 3 пар., 2 этаж.	свет восстановлен, замкнуло в одном светильнике	02.01.2022	Электрик: Назаров Сергей Николаевич

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 8e0f504e-e11d-46bb-bf9d-2dec0b7a01d4

Отправлено ООО "КТС", Майоров Дмитрий Геннадьевич, Управляющий - индивидуальный предприниматель
01.03.2023 14:35 (MSK), Сертификат 012CBBC00069AF6FAB40A84FF0F54284EC